

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001	อายุการใช้งาน : 10 / 9 / 66
รหัสความถี่ : M	สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม, หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60-100 PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 75 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน NA Deg.C)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ NA Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 1100
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 3000 RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 3100 RPM.
สายพานไดชาร์จ	***	***	***	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	***	***	***	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)	***	***	***	/	ช.ม.ที่ใช้อยู่ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	***	***	***	/	ช.ม.ที่ใช้อยู่ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	***	***	***	/	ช.ม.ที่ใช้อยู่ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)	***	***	***	/	ปีที่เริ่มใช้ 2566 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	***	***	***	/	ปีที่เริ่มใช้ 2566 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : Chant J. ตรวจสอบโดย : [Signature] ทบทวนตรวจสอบโดย : [Signature]

ช่างอาคาร : [Signature] หัวหน้าช่าง : [Signature] ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : / / วันที่ : / / วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001	อายุการใช้งาน : 10-8-66
รหัสความถี่ : M	สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม, หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 89-100 PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 55 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน N/A Deg.C)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ N/A Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 900	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 1100
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 3000 RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 3000 RPM.
สายพานไดชาร์ท	***	***	***	-	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	***	***	***	-	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***	-	ปีที่เริ่มใช้ 2566 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***	-	ปีที่เริ่มใช้ 2566 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ๔๘๐๕๕๕๕๕ หัวหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 10 / 8 / 66 วันที่ : 10 / 8 / 11 วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : **IDEO MOBI ASORE** เครื่องจักร : **FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง**



รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001 อายุการใช้งาน : **7/9/66**
รหัสความถี่ : M สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 75 PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 73 PSI
อุณหภูมิ น้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน _____ Deg.C)	***	***	***	N / A	ค่าที่วัดได้ _____ Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 900 L	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 800
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 1506 RPM.
สายพานไดชาร์ท	***	***	***		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	***	***	***		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***		ข.ม.ที่ใช้ _____ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ข.ม.ที่ใช้ _____ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ข.ม.ที่ใช้ _____ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ _____ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ _____ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา **ตรวจพบน้ำมันเชื้อเพลิงไม่พอ FIRE PUMP**

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : _____ ตรวจสอบโดย : _____ ทบทวนตรวจสอบโดย : 
ช่างอาคาร : **651552** หัวหน้าช่าง :  ผู้จัดการอาคาร : _____
วันที่ : **7 / 9 / 66** วันที่ : _____/_____/_____ วันที่ : _____/_____/_____

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-01-001	อายุการใช้งาน :	12/10/2566
รหัสความถี่ :	M	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
ข้อแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม, หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 75 PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 73 PSI
อุณหภูมิ น้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน Deg.C)	***	***	***	N/A	ค่าที่วัดได้ - Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 900	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 800
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 1506 RPM.
สายพานไดชาร์ท	***	***	***		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	***	***	***		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ข้อแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***		ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***		ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***		ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
ตรวจพบว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง FIRE Pump	

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ทบพวนตรวจสอบโดย :
 ช่างอาคาร : พงศกร หวังหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :
 วันที่ : 12 / 10 / 66 วันที่ : วันที่ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001 อายุการใช้งาน : 09/11/2566
 รหัสความถี่ : Y สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ยกขึ้นและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	***	***	***	/	
ข้อแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม, หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผนควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 70 PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 70 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 97°C Deg.C)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 97°C Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถึง 900)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 990
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 3103 RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ 3103 RPM.
สายพานไดชาร์ท		***	***	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		***	***	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ข้อแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***	/	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	/	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	/	ข.ม.ที่ใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***	/	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อวางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***	/	ปีที่เริ่มใช้ [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา: พยายามให้น้ำมันเครื่องได้เครื่อง FIRE PUMP
 รายละเอียดการแก้ปัญหา: ผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบ

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
 โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :
 ช่างอาคาร : หจก. หัวหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :
 วันที่ : 9 / 11 / 66 วันที่ : วันที่ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001 อายุการใช้งาน : 14/12/2566
รหัสความถี่ : Y สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	***	***	***	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	***	***	***	/	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	***	***	***	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	***	***	***	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	***	***	***	/	
สภาพกรองอากาศ	***	***	***	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	***	***	***	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	***	***	***	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***	/	
สายเมนและสาย Control	***	***	***	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน _____ PSI)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ _____ PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน _____ Deg.C)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ _____ Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถึง) <u>๑๐๐</u>	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ <u>๕๖๐</u>
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน <u>3103</u> RPM.)	***	***	***	/	ค่าที่วัดได้ <u>3103</u> RPM.
สายพานไดรฟ์	***	***	***	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	***	***	***	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	***	***	***	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	***	***	***	/	
ขั้วแบตเตอรี่	***	***	***	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ <u>1</u> [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ <u>1</u> [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			***	-	ข.ม.ที่ใช้ <u>1</u> [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			***	-	ปีที่เริ่มใช้ <u>1</u> [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			***	-	ปีที่เริ่มใช้ <u>1</u> [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา
รายละเอียดการแก้ปัญหา
พื้เปลี่ยน 23/12/๖๖

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : _____ ตรวจสอบโดย : _____ ทบทวนตรวจสอบโดย : _____
ช่างอาคาร : holw หัวหน้าช่าง : ol ผู้จัดการอาคาร : _____
วันที่ : 14 / 12 / ๖๖ วันที่ : _____/_____/_____ วันที่ : _____/_____/_____