

ภาคผนวก ง

การบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ง-1

สรุปผลการบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ

สรุปผลการบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก BV#10
ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปู
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566

สรุปการดำเนินงานตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันสถานี OTS PRS2 และ MRS

Descriptions	Year 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTS BPO	✓			✓			✓			✓		
PRS 1 BPO		✓			✓			✓			✓	
PRS 2 BPO			✓			✓			✓			✓
MRS สถานีลูกค้ำ (Rueng Siam)	✓			✓			✓			✓		

- หมายเหตุ : 1. ✓ คือ ดำเนินตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
2. คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำทุก 3 เดือน
3. คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำทุก 3 เดือน และทุก 3 ปี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันสถานี OTS PRS1 และ MRS ประจำทุกเดือน และประจำทุก 3 เดือน

ภาคผนวก ง-2

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของสถานีก๊าซธรรมชาติ

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

For: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS พื้นที่บางปู (BPO)

Code	Descriptions	Year 2022												Year 2023												Year 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000	OTS BPO	Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q,Y(3)	Y(3)	Y(3)	Q,Y(3)	Y(3)		Q			Q			Q			Q			
001	PRS 1 BPO		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
002	PRS 2 BPO			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q			Q		
102	THAI ENERGY STORAGE		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q	Y(3)		Q			Q			Q			
103	SIAM CHOKE		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q			
104	ASIA FIBER		Q			Q	Y(3)		Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q			
105	NAS TOA		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q			
106	NESTLE			Q	Y(3)		Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q			Q		
107	UENO			Q			Q			Q		Q			Q	Y(3)		Q			Q		Q			Q			Q			Q			Q		
108	LAM SOON			Q			Q	Y(3)		Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q			Q		
109P00	OG(PLANT A)			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Y(3)	Q			Q	
109P01	OG(PLANT B)			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q	Y(3)			Q	
109P02	OG(PLANT C)			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Y(3)	Q			Q	
112	THAI SEISEN		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q	Y(3)		Q			
113	DIACHROME		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q	Y(3)		
114	TCSP		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q	Y(3)		Q			Q			
116	RUENG SIAM	Q			Q		Y(3)	Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q				
117	WINOA	Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q				
118	VEGA BALLS	Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q	Y(3)	Q			Q			Q			Q				
119P00	GLOBAL 1	Q			Q			Q	Y(3)		Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q				
119P01	GLOBAL 2	Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q	Y(3)	Q			Q			Q			Q				
121	THAI KOBELCO	Q		Y(3)	Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q				

Note: Q: 3 Month Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม (วาทิต ลิ้มวงศ์จิรัตน์) วันที่ 17/01/2022	ผู้ทบทวน (ประเสริฐ) วันที่ 17/01/22	ผู้อนุมัติ (อธิวัฒน์ ใจอ่อน) วันที่ 17/01/22	หน้าที่.....1/4..... แก้ไขครั้งที่...1/2565.
--	---	--	---

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

For: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS พื้นที่บางปู (BPO)

Code	Descriptions	Year 2022												Year 2023												Year 2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	THAI UNITED			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
123	SUNNEX			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
124	Vittoria Tyres			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
125	CROWN Bevcan			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
126	BARA			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q
128P01	TH UNI GL (Soi 2)			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
129	THAI NISHIN	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q		
130	VITA	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
132	TAWANA	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q		
133	THE SANGKASI	Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
134P00	MEGA LIFES		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Q			Q	Y(3)		Q			Q		
134P01	MEGA (SOI 8)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q		
136	RS CANNERY		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q	Y(3)		Q		
137	UDOMCHAI		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		
138	MATTEL		Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q		Q			Q			Q			Q		
139	AKKHIE PRAKARN			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
140	PERMA FLEX			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
141	CHILLINGTON			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
143	PRAEKASA			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
144P00	PARKERIZING			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
144P01	PARKERIZING2			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q
145	TEFCOAT	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		

Note: Q: 3 Month Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม (วาฑิต ล้อมวงศ์จิรัตน์) วันที่ 31/03/2023	ผู้ทบทวน (กนกวรรณ หอมจันทร์) วันที่ 31/03/23	ผู้อนุมัติ (กนกวรรณ หอมจันทร์) วันที่ 24/04/26	หน้าที่.....2/4..... แก้ไขครั้งที่..1/2566..
--	--	--	---

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

For: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS พื้นที่บางปู (BPO)

Code	Descriptions	Year 2022												Year 2023												Year 2024														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
146	CALBEE	Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
147P00	TOYODENSAN	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)			
147P01	TOYODENSAN 2	Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
149	SEAPAC	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q					
150	BIOLAB		Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
151	HWA LANG		Q			Q		Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			
152	Cosmo Acrylics		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q				
153P00	AMPAS		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q				
153P01	AMPAS (SOI 8A)			Q			Q			Q			Q				Q			Q			Q,Y(3)		Q				Q			Q			Q			Q		
153P02	AMPAS (SOI 3A)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
155	CHIAO PAO			Q			Q			Q			Q				Q			Q			Q		Y(3)	Q				Q			Q			Q			Q	
157	Sea-tech Intertrade			Q			Y(3)	Q			Q			Q				Q			Q			Q		Q				Q			Q			Q			Q	
159	TS CHEMICAL			Q			Q			Q			Q				Q			Q			Q		Q				Q		Y(3)	Q			Q			Q		
161	NOVACYL	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q					
162P01	HWA FONG2		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)		Q			Q			Q			Q			
164P00	SIAM NITORI	Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
165	KUREHA	Q			Q			Q			Q			Q		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					
166	VALQUA		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			
168	THAI POLYSET		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				Q			Q			Q		Y(3)	Q			
170	TANIO THAI	Q			Q			Q			Y(3)	Q		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q					

Note: Q: 3 Month Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม (วาทีต ลิมวงศิริรัตน์) วันที่ 19/05/2023	ผู้ทบทวน (กนกวรรณ พงษ์พัฒน์) วันที่ 19/05/2023	ผู้อนุมัติ (กนกวรรณ พงษ์พัฒน์) วันที่ 19/05/2023	หน้าที่..... 3/4..... แก้ไขครั้งที่...1/2566...
---	--	--	--


[illegible]

Note: Q: 3 Month Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม (<u>วาทิต ล้อมวงศรีจิตน์</u>) วันที่ 19/05/2023	ผู้ทบทวน (<u>กนกวรรณ พงษ์พัฒน์</u>) วันที่ 19/05/2023	ผู้อนุมัติ (<u>นาย ธีรยุทธ บุญเกิด</u>) วันที่ 19/06/2566	หน้าที่.....4/4..... แก้ไขครั้งที่...1/2566..
--	---	---	--

ภาคผนวก ง-3

ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00678

MONTH/YEAR: 7/2023

REPORT DATE: 04/08/2023

AREA: BPO : Bangpoo I.E.

EQUIPMENT TYPE: STATION

TOTAL WORK: 29

FINISHED: 29

UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR05604	PM 3Y Ocean Glass (Plant C)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05502	PM 3Y OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05318	PM 3M Bangkok MC (Ref.PW00321)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05317	PM 3M Mayor Resin (Ref.PW00320)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05316	PM 3M Thai Refrigeration (Ref.PW00319)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05315	PM 3M NOVA PRINTEX (Ref.PW00318)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05314	PM 3M Siam Toppan (Ref.PW00317)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05313	PM 3M TANIO (Ref.PW00316)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05312	PM 3M Kureha (Ref.PW00315)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05311	PM 3M Siam Nitori (Ref.PW00314)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05310	PM 3M Novacyl (Ref.PW00313)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05309	PM 3M Ampas Industries (Soi 3A) (Ref.PW00312)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05308	PM 3M SEAPAC (Ref.PW00310)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05307	PM 3M Siam Toyodensan Factory 2 (Ref.PW00309)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05306	PM 3M Siam Toyodensan (Ref.PW00308)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05305	PM 3M Calbee Tanawat (Ref.PW00307)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05304	PM 3M Tefcoat (Ref.PW00306)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05303	PM 3M MEGA LIFSCIENCES SOI 8 (Ref.PW00305)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05302	PM 3M The Sangkasi Thai (Ref.PW00304)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05301	PM 3M Tawana Container (Ref.PW00303)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05300	PM 3M VITA (Ref.PW00302)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05299	PM 3M Thai Nishin Seifun (Ref.PW00301)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05298	PM 3M Thai Kobelco (Ref.PW00300)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05297	PM 3M Global Chemical 2 (Ref.PW00299)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05296	PM 3M Global Chemical 1 (Ref.PW00298)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05295	PM 3M Vega Balls (Ref.PW00297)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05294	PM 3M WINOA (Ref.PW00296)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05293	PM 3M Rueng Siam (Ref.PW00295)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05292	PM 3M OTS BPO (Ref.PW00292)	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023

Report by:

Vathit Limvongrujirut

Approved by:


Krisda Sangarun

Date:

04/08/2023

Date:

04/08/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00761

MONTH/YEAR: 8/2023

REPORT DATE: 05/09/2023

AREA: BPO : Bangpoo I.E.

EQUIPMENT TYPE:

STATION

TOTAL WORK: 29

FINISHED: 29

UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR06743	PM 3Y Siam Chokeboonma	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06497	PM 3M Cosmo Acrylics	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06399	PM 3Y OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06396	PM 3Y Thai Nishin Seifun	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06395	PM 3Y Tefcoat	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06165	PM 3M Biolab (Ref.PW00152)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06164	PM 3M BPEC (Ref.PW00150)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06159	PM 3M TCSP (Ref.PW00102)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06158	PM 3M Nas Toa (Thailand) (Ref.PW00101)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06155	PM 3M TDC Steel Group (Ref.PW00098)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06154	PM 3M HONG KWANG (Ref.PW00097)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06138	PM 3M Diachrome (Ref.PW00033)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06137	PM 3M Valqua (Ref.PW00029)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06136	PM 3M Thai Polyset (Ref.PW00028)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06135	PM 3M Sumitomo Electric Wintec (Ref.PW00026)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06132	PM 3M Ampas Industries (Ref.PW00023)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06131	PM 3M Hwa Fong Rubber 2 (Ref.PW00022)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06130	PM 3M Thai Cast Film (Ref.PW00021)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06129	PM 3M Thai Win Fiber (Ref.PW00020)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06128	PM 3M MEGA LIFESCENCES (Ref.PW00019)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06127	PM 3M Udomchai Paint (Ref.PW00018)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06126	PM 3M RS Cannery (Ref.PW00017)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06125	PM 3M Asia Fiber (Ref.PW00016)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06123	PM 3M Mattel Bangkok (Ref.PW00014)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06121	PM 3M Thai Seisen (Ref.PW00012)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06120	PM 3M Siam Chokeboonma (Ref.PW00010)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06119	PM 3M Thai Energy Storage (Ref.PW00009)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06118	PM 3M PRS1 BPO (Ref.PW00008)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06117	PM 3M HWA LANG (Ref.PW00007)	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023

Report by:

Vathit Limvongrujirut

Date:

05/09/2023

Approved by:

Krisda Sangarun

Date:

05/09/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO:	GR00832	MONTH/YEAR:	9/2023	REPORT DATE:	03/10/2023	AREA:	BPO : Bangpoo I.E.
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	31	FINISHED:	31	UNFINISHED:	0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR06947	PM 3M Ueno	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06885	PM 3Y Ampas Industries (Soi 8A)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06883	PM 3Y OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06880	PM 3M Praekasa Power	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06869	PM 3Y Nas Toa (Thailand)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06822	PM 3Y Thai Win Fiber	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06634	PM 3M Jinpao Precision 2 (Ref.PW00427)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06629	PM 3M Ocean Glass (Plant C) (Ref.PW00294)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06591	PM 3M Jinpao Precision (Ref.PW00113)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06590	PM 3M Interhides (Ref.PW00112)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06589	PM 3M IACC (Ref.PW00111)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06588	PM 3M TS Chemical (Ref.PW00110)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06587	PM 3M Sea-tech Intertrade (Ref.PW00109)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06586	PM 3M Chiao Pao Metal (Ref.PW00108)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06585	PM 3M Ampas Industries (Soi 8A) (Ref.PW00107)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06584	PM 3M Thai Parkerizing 2 (Ref.PW00080)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06583	PM 3M Thai Parkerizing (Ref.PW00078)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06581	PM 3M The Chillington Tool (Ref.PW00075)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06580	PM 3M Permaflex (Ref.PW00074)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06579	PM 3M AKKHIE PRAKARN (Ref.PW00072)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06578	PM 3M Thai United Glass Fiber (Soi 2) (Ref.PW00068)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06577	PM 3M Bara Chemicals (Ref.PW00067)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023

Success	OR06576	PM 3M CROWN Bevcan (Ref.PW00065)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06575	PM 3M Vittoria Tyres (Ref.PW00064)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06574	PM 3M Sunnex Industrial (Ref.PW00063)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06573	PM 3M Thai United (Ref.PW00062)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06568	PM 3M Ocean Glass (Plant B) (Ref.PW00040)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06567	PM 3M Ocean Glass (Plant A) (Ref.PW00039)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06566	PM 3M Lam Soon (Ref.PW00038)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06564	PM 3M Nestle (Ref.PW00036)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023
Success	OR06563	PM 3M PRS2 BPO (Ref.PW00034)	BPO : Bangpoo I.E.	01/09/2023 - 30/09/2023

Report by:
Vathit Limvongrujirut
Date:
03/10/2023

Approved by:
Krisda Sangarun
Date:
03/10/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT


REPORT NO:	GR00880	MONTH/YEAR:	10/2023	REPORT DATE:	03/11/2023	AREA:	BPO : Bangpoo I.E.
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	32	FINISHED:	30	UNFINISHED:	2

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR07425	PM 3Y Bangkok MC	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07268	PM 3Y WINOA	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07259	PM 3Y VITA	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07197	PM 3Y Valqua (Ref.PW01049)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07196	PM 3Y OTS BPO (Ref.PW01048)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07062	PM 3M Bangkok MC (Ref.PW00321)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07061	PM 3M Mayor Resin (Ref.PW00320)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07060	PM 3M Thai Refrigeration (Ref.PW00319)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07059	PM 3M NOVA PRINTEX (Ref.PW00318)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07058	PM 3M Siam Toppan (Ref.PW00317)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07057	PM 3M TANIO (Ref.PW00316)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07056	PM 3M Kureha (Ref.PW00315)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07055	PM 3M Siam Nitori (Ref.PW00314)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07054	PM 3M Novacyl (Ref.PW00313)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
WA_VA	OR07053	PM 3M Ampas Industries (Soi 3A) (Ref.PW00312)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07052	PM 3M SEAPAC (Ref.PW00310)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07051	PM 3M Siam Toyodensan Factory 2 (Ref.PW00309)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07050	PM 3M Siam Toyodensan (Ref.PW00308)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07049	PM 3M Calbee Tanawat (Ref.PW00307)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
WA_VA	OR07048	PM 3M Tefcoat (Ref.PW00306)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07047	PM 3M MEGA LIFESCIENCES SOI 8 (Ref.PW00305)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07046	PM 3M The Sangkasi Thai (Ref.PW00304)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023

Success	OR07045	PM 3M Tawana Container (Ref.PW00303)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07044	PM 3M VITA (Ref.PW00302)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07043	PM 3M Thai Nishin Seifun (Ref.PW00301)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07042	PM 3M Thai Kobelco (Ref.PW00300)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07041	PM 3M Global Chemical 2 (Ref.PW00299)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07040	PM 3M Global Chemical 1 (Ref.PW00298)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07039	PM 3M Vega Balls (Ref.PW00297)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07038	PM 3M WINOA (Ref.PW00296)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07037	PM 3M Rueng Siam (Ref.PW00295)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023
Success	OR07036	PM 3M OTS BPO (Ref.PW00292)	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023

Report by:
Vathit Limvongrujirut
Date:
03/11/2023

Approved by:
Krisda Sangarun
Date:
03/11/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR01011

MONTH/YEAR: 11/2023

REPORT DATE: 04/12/2023

AREA: BPO : Bangpoo I.E.

EQUIPMENT TYPE:

STATION

TOTAL WORK: 28

FINISHED: 28

UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR08437	PM 3Y OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR08091	PM 3Y Chiao Pao Metal	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR08090	PM 3Y Bara Chemicals	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07699	PM 3M Biolab (Ref.PW00152)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07698	PM 3M BPEC (Ref.PW00150)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07693	PM 3M TCSP (Ref.PW00102)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07692	PM 3M Nas Toa (Thailand) (Ref.PW00101)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07689	PM 3M TDC Steel Group (Ref.PW00098)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07688	PM 3M HONG KWANG (Ref.PW00097)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07672	PM 3M Diachrome (Ref.PW00033)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07671	PM 3M Valqua (Ref.PW00029)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07670	PM 3M Thai Polyset (Ref.PW00028)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07669	PM 3M Sumitomo Electric Wintec (Ref.PW00026)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07666	PM 3M Ampas Industries (Ref.PW00023)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07665	PM 3M Hwa Fong Rubber 2 (Ref.PW00022)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07664	PM 3M Thai Cast Film (Ref.PW00021)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07663	PM 3M Thai Win Fiber (Ref.PW00020)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07662	PM 3M MEGA LIFESCENCES (Ref.PW00019)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07661	PM 3M Udomchai Paint (Ref.PW00018)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07660	PM 3M RS Cannery (Ref.PW00017)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07659	PM 3M Asia Fiber (Ref.PW00016)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07657	PM 3M Mattel Bangkok (Ref.PW00014)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07655	PM 3M Thai Seisen (Ref.PW00012)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07654	PM 3M Siam Chokeboonma (Ref.PW00010)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07653	PM 3M Thai Energy Storage (Ref.PW00009)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07652	PM 3M PRS1 BPO (Ref.PW00008)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07651	PM 3M HWA LANG (Ref.PW00007)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023
Success	OR07650	PM 3M Cosmo Acrylics (Ref.PW00006)	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023

Report by:

Vathit Limvongrujirut

Date:


04/12/2023

Approved by:

Krisda Sangarun

Date:

04/12/2023



MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR01012

MONTH/YEAR: 12/2023

REPORT DATE: 05/01/2024

AREA: BPO : Bangpoo I.E.

EQUIPMENT TYPE: STATION

TOTAL WORK: 31

FINISHED: 31

UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR08680	PM 3Y OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08433	PM 3Y Hwa Fong Rubber 2	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08421	PM 3Y Vega Balls	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08392	PM 3Y Global Chemical 2	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08214	PM 3M Jinpao Precision 2 (Ref.PW00427)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08209	PM 3M Ocean Glass (Plant C) (Ref.PW00294)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08175	PM 3M Jinpao Precision (Ref.PW00113)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08174	PM 3M Interhides (Ref.PW00112)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08173	PM 3M IACC (Ref.PW00111)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08172	PM 3M TS Chemical (Ref.PW00110)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08171	PM 3M Sea-tech Intertrade (Ref.PW00109)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08170	PM 3M Chiao Pao Metal (Ref.PW00108)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08169	PM 3M Ampas Industries (Soi 8A) (Ref.PW00107)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08167	PM 3M Thai Parkerizing 2 (Ref.PW00080)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08166	PM 3M Thai Parkerizing (Ref.PW00078)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08165	PM 3M Praekasa Power (Ref.PW00077)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08163	PM 3M The Chillington Tool (Ref.PW00075)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08162	PM 3M Permaflex (Ref.PW00074)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08161	PM 3M AKKHIE PRAKARN (Ref.PW00072)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08160	PM 3M Thai United Glass Fiber (Soi 2) (Ref.PW00068)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08159	PM 3M Bara Chemicals (Ref.PW00067)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08158	PM 3M CROWN Bevcn (Ref.PW00065)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08157	PM 3M Vittoria Tyres (Ref.PW00064)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08156	PM 3M Sunnex Industrial (Ref.PW00063)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08155	PM 3M Thai United (Ref.PW00062)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08150	PM 3M Ocean Glass (Plant B) (Ref.PW00040)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08149	PM 3M Ocean Glass (Plant A) (Ref.PW00039)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08148	PM 3M Lam Soon (Ref.PW00038)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08147	PM 3M Ueno (Ref.PW00037)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08146	PM 3M Nestle (Ref.PW00036)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023
Success	OR08145	PM 3M PRS2 BPO (Ref.PW00034)	BPO : Bangpoo I.E.	01/12/2023 - 31/12/2023

Report by:

Vathit Limvongrujirut

Date:

05/01/2024

Approved by:

Krisda Sangarun

Date:

05/01/2024

ภาคผนวก ง-4

ตัวอย่างเอกสารใบขออนุญาตให้ทำงานในสถานีก๊าซธรรมชาติ

ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน (COLD WORK PERMIT)

เขียนวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 น.

1 วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต จากวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 ถึงวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:00

สถานที่ (ระบุให้ชัดเจน) : สถานีขนส่งก๊าซ BU-10

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ : Hand Tool

รายละเอียดของงาน : งาน ล้างถัง ล้าง-3 ซิงค์

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 7 คน

2 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย : JSA (กรอกโดยผู้ขออนุญาต)

รายละเอียดงาน : งาน ล้างถัง ล้าง-3

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้	ข้อแนะนำเพื่อการปฏิบัติ
1	งาน ล้างถัง ล้าง-3	อันตรายจากความร้อน/ประกายไฟ	ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เสื้อผ้าที่
		อันตรายจากการลื่นล้ม	ใส่รองเท้าที่ปลอดภัย
			ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปใกล้ถัง

[] ทำ JSA เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

[x] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน

3 ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ต้องปฏิบัติ และเขียน [x] ในข้อที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

<input type="checkbox"/> 1. ตัดแยกระบบ	<input type="checkbox"/> 9. ปิดท่อทางด้วยหน้าแปลนทึบ	<input type="checkbox"/> 17. แจ้ง GRCC
<input type="checkbox"/> 2. ลดความดัน	<input type="checkbox"/> 10. ใส่ด้วยก๊าซไนโตรเจน	<input type="checkbox"/> 18. แจ้ง
<input type="checkbox"/> 3. ระบายทิ้ง	<input type="checkbox"/> 11. ตรวจสอบสภาพรถยนต์/ อุปกรณ์ไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> 19. ตรวจสอบก๊าซติดไฟก่อนปฏิบัติงาน (น้อยกว่า 10% LEL)
<input type="checkbox"/> 4. ตัด/ล๊อคอุปกรณ์ทางกล	<input checked="" type="checkbox"/> 12. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง	[x] ครั้งคราว [] ต่อเนื่อง
<input type="checkbox"/> 5. ตัด/ล๊อคอุปกรณ์ไฟฟ้า	<input type="checkbox"/> 13. ใส่ด้วยอากาศ	
<input type="checkbox"/> 6. ยกเลิกอุปกรณ์ความปลอดภัยชั่วคราว	<input checked="" type="checkbox"/> 14. กันบริเวณ	
<input type="checkbox"/> 7. ตัดแยกอุปกรณ์เครื่องมือวัด	<input checked="" type="checkbox"/> 15. ติดตั้งป้ายเตือน	
<input type="checkbox"/> 8. แขนงป้ายห้ามอุปกรณ์ที่ตัด/ล๊อค	<input type="checkbox"/> 16. ติดตั้งระบบระบายอากาศ	

ข้อกำหนดเพิ่มเติม : [] หมายเหตุ : ให้ใช้ตารางเพิ่มกรณีที่ต้องการ

4 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้ (กรอกโดยผู้อนุญาตหรือผู้ควบคุมงาน)

<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> แว่นตานิรภัย	<input type="checkbox"/> ที่ครอบหู/อุดหู	<input type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ	<input type="checkbox"/> เข็มขัด/เชือกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> Gas Detector
<input type="checkbox"/> ชุดป้องกันฝุ่น/ สารเคมี	<input type="checkbox"/> ถุงมือหนัง/ยาง	<input type="checkbox"/> รองเท้าบูทหัวเหล็ก	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	

5 ลงนามใบอนุญาตทำงาน/ ต่ออายุ/ ปิดงาน

<p>ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี</p> <p>5.1 ลงชื่อ นาย อดิศักดิ์ ผู้ขออนุญาต โทร 061-7201695</p> <p>() วันที่ 10/08/66</p> <p>หน่วยงาน บ. โพลีเทคโพลิโอ จำกัด</p>	<p>ขอต่ออายุ</p> <p>ตั้งแต่ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา</p> <p>ถึง วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา</p> <p>5.4 ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต</p> <p>5.5 ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน</p> <p>5.6 ลงชื่อ ผู้อนุญาต</p>
<p>ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้น และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้</p> <p>5.2 ลงชื่อ นาย อดิศักดิ์ ผู้ควบคุมงาน โทร 0952246532</p> <p>() วันที่ 10-08-2566</p> <p>5.3 ลงชื่อ นาย อดิศักดิ์ ผู้อนุญาต โทร 0631917366</p> <p>() วันที่ 10/8/66</p>	<p>ก่อนเลิกงาน</p> <p>ข้าพเจ้าได้จัดทำสถานที่ทำงานให้มีสภาพปลอดภัยหรือเหมือนเดิมแล้ว</p> <p>สถานะงาน [x] แล้วเสร็จ [] ยังไม่แล้วเสร็จ [] ยกเลิก</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>5.7 ลงชื่อ นาย อดิศักดิ์ ผู้ขออนุญาต</p> <p>5.8 ลงชื่อ นาย อดิศักดิ์ ผู้ควบคุมงาน</p> <p>วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 66 เวลา 10:00</p>

ภาคผนวก จ

การบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

ภาคผนวก จ-1

สรุปผลการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

สรุปผลการบำรุงรักษาระบบ SCADA
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก BV#10
ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปู
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566

1. สรุปการดำเนินงานตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ SCADA (ห้องควบคุม และ RTU ของสถานี (OTS/PRS)

Descriptions	Year 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTS (BV#10)		✓			✓			✓			✓	
PRS#1		✓			✓			✓			✓	
PRS#2		✓			✓			✓			✓	

- หมายเหตุ : 1. ✓ คือ ดำเนินตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
2. คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำทุก 3 เดือน
3. คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำทุก 3 เดือน และทุก 6 เดือน

2. สรุปการดำเนินงานตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Flow Computer

Descriptions	Year 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTS (BV#10)	✓			✓			✓			✓		

- หมายเหตุ : 1. ✓ คือ ดำเนินตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
2. คือ แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำทุก 3 เดือน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ SCADA และ Flow Computer ประจำทุก 3 เดือน และ
 ประจำทุก 6 เดือน

ภาคผนวก จ-2

แผนการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (2023-2025)

For: การบำรุงรักษาระบบ SCADA (ห้องควบคุม และ ระบบ RTU ของสถานีก๊าซ OTS/PRS)

Code	Descriptions	Year 2023												Year 2024												Year 2025												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02-100	ห้องควบคุม	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			
02-000	BV #10		Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H		
02-001	PRS #1		Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H		
02-002	PRS #2		Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H		
04-000	Bangplee	Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			
05-000	Ladkrabang			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H	
05-001	PRS #3			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H	
06-000	Rangsit		Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q		
08-000	Rojana			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q	
08-001	Rojana 2			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q	
10-000	Navanakorn	Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			Q			Q,H			

Note:

Q = 3 Months Preventive Maintenance, H = 6 Months Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม (กนกวรรณ พงษ์พัฒน์) วันที่ 16/02/2023	ผู้ทบทวน (วาฑิต ลิ้มวงศ์จิรัตน์) วันที่ 16/02/2023	ผู้อนุมัติ (กฤตภา แสงอรุณ) วันที่ 16/02/2023	หน้าที่ 1 of 2 แก้ไขครั้งที่ 00
--	--	--	------------------------------------

[illegible]

Q = 3 Months Preventive Maintenance, H = 6 Months Preventive Maintenance

หน้าที 2 of 2
แก้ไขครั้งที่ 00




แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (2023-2025)

For: **การบำรุงรักษา Flow Computer**

Code	Descriptions	Year 2023												Year 2024												Year 2025														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
02-000	BV #10	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
04-000	Bangplee		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
05-000	Ladkrabang			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
06-000	Rangsit			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q
08-000	Rojana		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
08-001	Rojana 2		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
10-000	Navanakorn	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
12-000	Bangkadi	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
15-000	WHA Eastern Seaboard		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	


Note:

Q = 3 Months Preventive Maintenance, H = 6 Months Preventive Maintenance

ผู้จัดเตรียม  (กนกวรรณ พงษ์พัฒน์) วันที่ 16/02/2023	ผู้ทบทวน  (วาทีด ลิ่มวงศ์วิรัตน์) วันที่ 16/02/2023	ผู้อนุมัติ  (กฤษฎา แสงอรุณ) วันที่ 16/02/2023	หน้าที่.....1 of 1..... แก้ไขครั้งที่.....00.....
--	---	--	--

ภาคผนวก จ-3

ตัวอย่างการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

		<h2 style="text-align: center;">MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT</h2>					
REPORT NO: GR00711		MONTH/YEAR: 7/2023		REPORT DA 02/08/2023		AREA: PNGD : PTT NGD	
EQUIPMENT TYPE:		INSTRUMENT(FLOWC		TOTAL WORK: 8		FINISHED: 8	
				UNFINISHED: 0			

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR05525	PM 6M SCADA PRS4 NVK	NVK : Nava Nakorn I.Z.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05524	PM 3M SCADA PRS4 NVK	NVK : Nava Nakorn I.Z.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05523	PM 3M Flow Com. OTS NVK	NVK : Nava Nakorn I.Z.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05522	PM 3M SCADA OTS NVK	NVK : Nava Nakorn I.Z.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05521	PM 3M Flow Com. OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05520	PM 3M SCADA OTS BPL	BPL : Bangplee Industrial Estate	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05519	PM 3M Flow Com. OTS BKD	BKD : Bangkadi I.P.	01/07/2023 - 31/07/2023
Success	OR05518	PM 3M SCADA OTS BKD	BKD : Bangkadi I.P.	01/07/2023 - 31/07/2023

Report by:

Kanokwan Phongphattana

Date:


02/08/2023

Approved by:

Krisda Sangarun

Date:

02/08/2023

		<h2 style="text-align: center;">MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT</h2>					
REPORT NO: GR01054		MONTH/YEAR: 8/2023		REPORT DATE: 02/09/2023		AREA: PNGD : PTT NGD	
EQUIPMENT TYPE:		INSTRUMENT(FLOWC		TOTAL WORK: 11		FINISHED: 11	
				UNFINISHED: 0			

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR06740	PM 6M SCADA OTS RST	RST : Rangsit I.A.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06739	PM 3M SCADA OTS RST	RST : Rangsit I.A.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06738	PM 6M Flow Com. OTS WES	WES : WHA Eastern seaboard I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06737	PM 3M SCADA OTS WES	WES : WHA Eastern seaboard I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06736	PM 3M SCADA PRS2 BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06734	PM 3M SCADA PRS1 BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06733	PM 3M SCADA OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06731	PM 3M Flow Com. OTS BPL	BPL : Bangplee Industrial Estate	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06505	PM 3M Flow Com. OTS WES	WES : WHA Eastern seaboard I.E.	01/08/2023 - 31/08/2023
Success	OR06504	PM 3M Flow Com. OTS1 ROJ	ROJ : Rojana I.P.	01/08/2023 - 01/08/2023
Success	OR06503	PM 3M Flow Com. OTS2 ROJ	ROJ : Rojana I.P.	01/08/2023 - 31/08/2023

Report by:

Kanokwan Phongphattana

Date:


02/09/2023

Approved by:

Krisda Sangarun

Date:

02/09/2023

		<h2 style="text-align: center;">MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT</h2>			
REPORT NO: GR01067		MONTH/YEAR: 10/2023		REPORT DATE: 03/11/2023	
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOWC		TOTAL WORK: 10		FINISHED: 10	
				UNFINISHED: 0	
STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE	
Success	OR07982	PM 3M SCADA PRS4 NVK	NVK : Nava Nakorn I.Z.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07981	PM 3M Flow Com. OTS NVK	NVK : Nava Nakorn I.Z.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07980	PM 6M SCADA OTS NVK	NVK : Nava Nakorn I.Z.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07979	PM 3M SCADA OTS NVK	NVK : Nava Nakorn I.Z.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07978	PM 3M Flow Com. OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07977	PM 6M SCADA OTS BPL	BPL : Bangplee Industrial Estate	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07976	PM 3M SCADA OTS BPL	BPL : Bangplee Industrial Estate	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07975	PM 3M Flow Com. OTS BKD	BKD : Bangkadi I.P.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07974	PM 6M SCADA OTS BKD	BKD : Bangkadi I.P.	01/10/2023 - 31/10/2023	
Success	OR07973	PM 3M SCADA OTS BKD	BKD : Bangkadi I.P.	01/10/2023 - 31/10/2023	

Report by:

Kanokwan Phongphattana

Approved by:


Krisda Sangarun

Date:

03/11/2023

Date:

03/11/2023

		<h2 style="text-align: center;">MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT</h2>			
REPORT NO: GR01069		MONTH/YEAR: 11/2023		REPORT DATE: 04/12/2023	
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOWC		TOTAL WORK: 12		FINISHED: 12	
				UNFINISHED: 0	
STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE	
Success	OR08441	PM 6M SCADA OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08061	PM 3M SCADA PRS2 BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08060	PM 3M SCADA OTS WES	WES : WHA Eastern seaboard I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08004	PM 3M SCADA OTS RST	RST : Rangsit I.A.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08003	PM 3M Flow Com. OTS ROJ2	ROJ : Rojana I.P.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08002	PM 3M Flow Com. OTS ROJ1	ROJ : Rojana I.P.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR08001	PM 3M Flow Com. OTS WES	WES : WHA Eastern seaboard I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07999	PM 6M SCADA PRS2 BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07997	PM 6M SCADA PRS1 BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07996	PM 3M SCADA PRS1 BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07994	PM 3M SCADA OTS BPO	BPO : Bangpoo I.E.	01/11/2023 - 30/11/2023	
Success	OR07993	PM 3M Flow Com. OTS BPL	BPL : Bangplee Industrial Estate	01/11/2023 - 30/11/2023	

Report by:

Kanokwan Phongphattana

Approved by:

Krisda Sangarun

Date:



04/12/2023



Date:



04/12/2023

ภาคผนวก จ-4

ตัวอย่างรายงานผลข้อมูลระบบ SCADA







ภาคผนวก จ

การปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

ภาคผนวก จ-1

สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (GRCC)



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Banglee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemaraj		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	14			2	1		3	6	1	1	1		29	
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	4	1			3		1	3	1	2			15	
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด														
AC Status Fail														
Relief Valve Blow														
SCADA System Error														
Link UIH Down														
เหตุฉุกเฉิน														
ซ่อมแผนฉุกเฉิน														
Tie-in & Commissioning Gas								1					1	
Run Pig														

รายละเอียดของงาน : งานVerify ด้วยวิธี Water Jet ท่อก๊าซฯ จาก E8 เขตส่งออก BPO จ่ายให้BPN เพื่องาน กำแพงกันน้ำ โดย บ.พระรามสองการโยธาPermit 66-BPO-EX-0547,งานwash boring ท่อวamp1 1 หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างคอมมอโรไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1079,งานต่อเครื่องคั้นพื้นที่ขุดวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082,งานต่อเครื่องคั้นพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อ โครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081,งานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยา Kirk cell Otsbkd inlet-outlet permit-bkd-cd-1069,งานทดแทนท่อปาลู Sheet Pile คร่อมแนวท่อก๊าซ 10"บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ex-1020 งานติดตั้งท่อทำความสะอาดใน OTS LKB และ PRS3 ของ บ.พินลมาศ เลขที่ Permit No.66-LKB-CD-0732,งานล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำยา ตัว Kirk cell prs4 NVK permit-Nvk-cd-1070,งานติดตั้งท่อทำความสะอาดใน OTS BPL ของทาง บ.พินลมาศเลขที่ Permit No.66-BPL-CD-0733, งานต่อเครื่อง wash boring ท่อวamp1 10"หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างคอมมอโรไฟ ความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1803, ผู้รับเหมา synmech เข้าเริ่มงานทำลิ ชุด valve inlet no. MV07,16,17, 18,19 OTS ROJ2 ตาม Permit.66-ROJ-CD-1071,ห้ระยะเตรียม Cement Columns บริเวณแนวท่อก๊าซฯที่จ่าย นิคมฯBPNตาม Permit.66-BPO-EX-0548,งานซ่อมเสา Warning signs จำนวน 5 ต้น ภายในนิคมฯลาดกระบัง ตาม Permit.66-LKB-EX-0678 งานติดตั้งอุปกรณ์ PCR ของทีมงาน CGL ใน บ.SWAN 2 ตาม Permit.66-bpi-cd-0735,งานติดตั้งเสา Warning Sign BPO-IE ตาม Permit 66-bpo-ex-0549,ชุด Verify วาล์วที่หัว MV100, MV137 (Permit 66-lkb-ex-0681),งานโครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงงานใน นิคมฯลาดกระบัง ทางGuscoตาม Permit 66-lkb-ex-0677,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrsตาม Permit.66-ROJ-CD-1076,งานดอกเสาเข็ม ที่วางคู่กับ ในโรงงาน GS Battery BPM ห่างจากท่อก๊าซฯประมาณ 1 เมตร Permit No.66-BPM-EX-0709,งานติดตั้งเสา Warning Sign Permit No.66-BPO-EX-0751 ในโรงงานลูกคำThai Parkerizing 1, งานติดตั้งpcr ในสถานี precision permit.66.bpi.cd.1078,*คุณ ศิวกร ทำการปิดวาล์ว Hot Tap บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 Permit 66-rst-h-0076,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrsโรงงาน M&R 66-ROJ-CD-1077,เช็คปลั๊กวาล์ว SV17, เช็ค Stop Leak Valve Hot Tap ตาม Permit66-rst-h-0077,PRS#1งานแก้ไขCoating Valve MV03 ตาม Permit.66-BPO-CF-0514,Permit. 66-BPO-HT-0568,PRS#1เพื่อแก้ไข Coating Valve MV03 Permit No.CF-0515,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrsโรงงาน sunflag โรงงาน ตาม Permit.66-ROJ-CD-1079,PRS#1เพื่อแก้ไข Coating Valve MV03 Permit No.CF-0516, งานแก้ไข Coating VALVE MV03 at PRS#1 Permit No.66-BPO-CF-0517,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS. NZโรงงาน Thai Indo โรงงาน ตาม Permit 66-roj-cd-1080,งานแก้ไข Coating VALVE MV03 at PRS#1 Permit No.66-BPO-CF-0518,งานตรวจสอบ Vent Body Valve Hot Tap บริเวณท่อ Sheet Pile Steel Gas 10"บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-h-0080,งานแก้ไข Coating Valve บ่อวาล์ว MV07, 08, 09 ถนนพัฒนา1 แยกไฟแดง ช.1B ตาม Permit 66-BPO-CF-0519,งานตามขึ้นตอน Tie-in ท่อก๊าซ 160/110 มม. บริเวณหลั้ววาล์ว 243และงาน Pre-Commissioning Gas เข้าโครงการ น. Y&M นิคมฯโรงงาน งานตาม Permit 66-roj-h-0081, 66-roj-ex-1081,งานแก้ไข Coating Valve บ่อวาล์ว



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Banglee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemaraj		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	14			2	1		3	6	1	1	1		29	
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	4	1			3		1	3	1	2			15	
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด														
AC Status Fail														
Relief Valve Blow														
SCADA System Error														
Link UIH Down														
เหตุฉุกเฉิน														
ซ่อมแผนฉุกเฉิน														
Tie-in & Commissioning Gas								1					1	
Run Pig														

รายละเอียดของงาน : MV07, 08, 09 ถนนพัฒนา1 แยก ไฟแดง ช.1B ตาม Permit 66-BPO-CF-0520,ติดตั้ง PCR ที่ บ.TDC steel ตาม Permit 66-BPO-CD-0736,งานแก้ไข Coating Valve บ่อวาล์ว MV07, 08 ถนนพัฒนา1 แยกไฟแดง ช.1B ตาม Permit 66-BPO-CF-0521,งานซ่อมท่อรั่วประปาขนาด 8"ขนานแนวท่อก๊าซ 160 มม.ถนนนคร 5 บริเวณหน้า บ.บางกอกบรจรัญสิทธิ์ ตาม Permit 66-nvk-ex-1021,งานแก้ไข Coating Valve บ่อวาล์ว MV07, 08, 09 ถนนพัฒนา1 แยกไฟแดง ช.1B ตาม Permit 66-BPO-CF-0522,งานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0523,งานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0524 งาน Hot Work Permit 0569



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่											รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemaraj	
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	20	1		1	1		3	11		1			38
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	18			2	1	5	1	4	1			1	33
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด													
AC Status Fail	1						1	1					3
Relief Valve Blow												1	1
SCADA System Error													
Link UIH Down													
เหตุฉุกเฉิน							1						1
ซ่อมแผนฉุกเฉิน						1	2				1		4
Tie-in & Commissioning Gas													
Run Pig													

รายละเอียดของงาน : งานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0525 & 66-BPO-HT-0570,งานต่อเนื่องพื้นที่ขุดวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex..

*คุณ วิฑูรย์ บ. Bridgestone RST 0632281075 แจ้งมีก๊าซ BLOW ที่ MRS ด้านนอก แจ้งทางคุณธีรศักดิ์ เข้าตรวจสอบและแก้ไข,*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Perfect Companion MTH,*คุณ ชนะพงษ์ PTT Gas Control แจ้ง ปดท.เขต6 ทำการซ่อมแผนฉุกเฉิน 0615656905,*ซ่อมแผนอพยพหนีไฟสำนักงานรังสิตและซ่อมแผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล ไม่ติดไฟที่ OTS RST,งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อติดตั้งระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081,งานบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณจุดติดตั้ง ส่วนที่2 Ngv susco (เก็บทรายในบ่อ) permit.Rst.ex.1022,*OTS-WES GAS VENT Fail คุณวิฑูรย์เข้าแก้ไขเรียบร้อยสาเหตุจากท่อรั่วซึม,งานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.CF-0526& HT-0571 งานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0527,66-BPO-HT-0572,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ทิมงาน กปน.บริเวณ ถนน เทพารักษ์ กม.22 ช่วยเหินกลับรถได้สะพานคลองเจริญราษฎร์ เลขที่ Permit No.66-MTH-EX-0682 งานติดตั้งระบบท่อ Steel gas 6" spl หลัง วาล์ว Hot tap Ngv susco จุดติดตั้ง ส่วนที่2 permit-Rst-Ht-0082,งานต่อเนื่องพื้นที่ขุดวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084,งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อติดตั้งระบบท่อโครงการY&MPermit.66.roj.ex.1083,งานติดตั้งpccr ในสถานี precision permit.66.bpi.cd.1078,ทำการเชื่อมปิด End-Cap 6" NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ht-0083,งานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0528 66-BPO-HT-0573,งานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0529,66-BPO-HT-0574,งานขัดทำความสะอาดและดัดวาล์วพร้อมทำ coating valve hot tap ด้วย visco wrap Ngv susco permit-Rst-Ht-0084 งานแก้ไข Coating Valve MV 07, 08, 09 (Permit 66-BPO-CF-0530),งาน Water Jet ล้างงานแนวท่อก๊าซ 225 มม.และท่อสาธารณูปโภคอื่นๆใต้ดินบริเวณใกล้เคียงบ่อวาล์ว 160 ถ.ม.44 หน้าโรงไฟฟ้า Gulf เพื่อเตรียมงานบักเสาไฟฟ้า 22kv Permit 66-WES-EX-0218,งานติดตั้งท่อ Vent mrs หลังจากถอดออกไม่ไหลสีเสร็จ ที่ Thai Indo roj และ M&R roj . Permit no.66.roj.cd.1077,no.66.roj.cd.1088,งานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0531,บ.เพิ่มมาติดตั้งท่อใน OTS LKB และ PRS3 เลขที่ Permit No.66-LKB-CD-0738,งานลอกคอนกรีตพื้น เตรียมทำบ่อsheet pile หน้าBV#10 ตาม Permit.66-BPO-EX-0636,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs โชนเหนือ วินนี่ เข้า โรงงาน APMโรงงาน Permit.66-ROJ-CD-1079, บ.เพิ่มมาติดตั้งท่อใน OTS-BPL เลขที่ Permit No.66-LKB-CD-0739,งานตรวจวัดความหนาของสี บ่อวาล์ว MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0532,งานขุดวางท่อประปาบริเวณถนนพหลโยธิน ตาม Permit.66-BHS-EX-0637,งานติดตั้งลอมรับปิดด้วยแผ่นเหล็ก ที่ BV-10 อย่างเดียวและงานขนย้ายเศษคอนกรีต ตาม Permit.66-BPO-CD-0730,งานติดตั้ง Test post ถ.อเมริกา แยกคลองเก่า Permit.66-BPO-CD-0740,งานติดตั้ง Chain Fence BV#10 ตาม Permit 66-BPO-HT-0575,งานขุดลอกลำน้ำไฟฟ้าหน้า BV#10 ตาม Permit 66-BPO-EX-0752,งาน Holiday Test บ่อวาล์ว MV07, 08, 09 Permit 66-BPO-CF-0533,งานซ่อมท่อน้ำประปา หน้าเลี้ยวทาง 3 ถ.บางพลี-ตำหรุ กม.9 ตาม Permit 66-BPO-EX-0638,งานวางท่อน้ำเสียของ Gusco หน้าบริษัทอัมรินทร์



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่											รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemaraj	
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	20	1		1	1		3	11		1			38
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	18			2	1	5	1	4	1			1	33
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด													
AC Status Fail	1						1	1					3
Relief Valve Blow												1	1
SCADA System Error													
Link UIH Down													
เหตุฉุกเฉิน							1						1
ซ่อมแผนฉุกเฉิน						1	2				1		4
Tie-in & Commissioning Gas													
Run Pig													

รายละเอียดของงาน : ไม่มีผลต่อท่อก๊าซ Permit.66-LKB-EX-0683,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา 8" ขนานแนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm.mpl ถนนนวนคร 20 ตาม permit.66-Nvk-ex-1023,งานท่อประปา PVC.

ที่ผ่านบ่อP 2มีท่อ NGD Permit No.66-BPO-EX-0639,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาถนน M2 ปากซอย E2 By Gusco BPOPermit.66-BPO-EX-0710,งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทางกปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0684,งานติดตั้ง DC Decouple (PCR) at Thai Namsiri BPM PERMIT.66-BPM-CD-0743,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs โชนเหนือ วินนี่ เข้า โรงงาน Panasonic โรงงาน Permit.66-ROJ-CD-1086,งานปรับปรุง valve pit MTH Permit.66-MTH-EX-0685,ผู้รับเหมา EPE เข้าทำการติดตั้งท่อ VentในMRS บ. TDC Steel ตาม permit no.66-BPO-CD-0742,พร. synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs โชนเหนือ วินนี่ เข้า โรงงาน Surtec โรงงาน Permit.66-ROJ-CD-1087 ผู้รับเหมา EPE เข้าทำการติดตั้งท่อ VentในMRS บ. Hong Kwang ตาม permit no.66-BPO-CD-0744,งานติดตั้งท่อ vent mrs และเก็บงานสีโรงงาน sunflag ROJ และ APM roj เสริมเรียบร้อยแล้ว Permit.66-ROJ-CD-1079, งานซ่อมท่อน้ำประปาที่ ซ่งซอย.4/2 ทำการขุดบนฟลอร์ตามPermit no.BPL-EX-0753,*OTS-RST alarm AC main power voltage low , AC main Fail , Hight room temp., งานเผ่าร์โรงงานดอกเข็มเพื่อเตรียมทำSupport pipe ที่ OTS BPO Permit No.66-BPO-EX-0754,งานซ่อมประปาซอย2ข้างPRS.2 Permit.No.66-BPO-EX-0640,หน้าOTS BPO มีงานชุดเปลี่ยนท่อน้ำประปาใหม่ตามในงาน Permit No.66-BPO-EX-0639,งานย้าย TEST POST ติดตั้งใหม่ในพื้นที่เอ็มไทย ซอย ส.อุดมทรัพย์ จำนวน 1 จุด ของทาง CGL เลขที่ Permit No.66-MTH-EX-0686,*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาเขตส่งออกซอยE2 ex-0641,งานชุด verify ท่อ16" ชุดท่อน้ำเสียคอนกรีต1.2ม.ออกตาม Permit.66-BPO-EX-0756,งานชุดบักเสาไฟฟ้า Soi 9A จำนวน 3 ต้นPermit.66-BPO-EX-0711,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาของทางทีมงาน กปน.บริเวณ ถนนเมน ซ.เอ็มไทย ด้านหน้า บ.THAI YANAGAWA เลขที่ Permit No.66-MTH-EX-0687,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs โชนเหนือ วินนี่ เข้า โรงงาน Honda#2 โรงงาน Permit.66-ROJ-CD-1089,หาผู้รับเหมา EPE เข้าทำการติดตั้งท่อ VentในMRS บ. Siam Nitori ตาม permit no.66-BPO-CD-0745,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrsโรงงาน Honda#1 โรงงาน Permit.66-ROJ-CD-1088 *ROJ#1 AC FAIL ท่อแปลงเลีย,งานออก Sheet Pit P 2 บริเวณหน้า BV # 10 Permit 66-bpo-ex-0642,การไฟฟ้าทำการเปลี่ยนเสาใหม่ตรงข้าม TDC Soiด้านหน้า Permit 66-bpo-ex-0712,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ได้ทยอยย้ายผ่าน ถอดเปลี่ยนสามทาง ที่บริเวณถนนM2 ปากซอย E2 ตาม Permit 66-bpo-ex-0641,งานแก้ไขเสาถนนพหลโยธิน ตาม Permit 66-bpo-ex-0643,งานปรับปรุงบ่อวาล์วติดตั้งบ่อวาล์วใหม่ที่ M-Thai ของทางทีมงาน CEG ตาม Permit 66-mth-ex-0685,งานปรับปรุงและติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS.โรงงาน Seksun โรงงาน ตาม Permit 66-roj-cd-1090,งานบัก Sheet Pile หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0642,จ่ายก๊าซเข้าสถานี King Bord2 โรงงาน Permit 66-roj-ht-0085,PRS#2 BPO AC FAIL,เปิดวาล์ว No.177, 242, 244 เพื่อจ่ายก๊าซเข้าสถานี บ.สเปย์ เทคโนโลยีนิคมฯโรงงาน ตาม Permit 66-roj-ht-0086,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ขนาด 300 มม.บริเวณ ถนนพหลโยธิน ปากซอยPermit 66-BPO-EX-0713,



<p>รายละเอียดของงาน : งานซ่อมประปาซ่อม E8 เขตตลิ่งนอก Permit 66-BPO-EX-0763 ,งานชุดหลุมปักเสาดัดตั้งPermit 66-WES-EX-0224 ,งานงานปรับปรุงบ่อฆ่า SV11 Toray2 Permit No.66-BPM-CD-0759</p> <p>แผนฉุกเฉิน ที่ บ.Newly Wed Food m-Thai ,ตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานี OTS LKB และ PRS#3 Permit No.66-LKB-CD-0757 , แจ้งเปิดเวลา sv254 monopolyโรงงาน Permit.66.roj.ht.0088 , ดัดตั้งท่อ vent ที่ Preakasa Power ตาม</p> <p>Permit.66-BPO-CD-0760 ,ตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานี OTS BPL Permit No.66-BPL-CD-0758 , ดัดตั้ง Bracing หลังคาบ่อ 16"ของ NGD บริเวณบ่อP2 Permit.66-BPO-EX-0764 , PRS#2 Fire Alarm System Alarm , OTS-RST AC FAIL</p> <p>งานชุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10 ตาม Permit.66-BPO-EX-0765 ,ชุดวางท่อประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี Permit No.66-BPL-EX-0801 ,ชุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10 Permit.66-BPO-EX-0766</p> <p>หาท่ออกชุดดินวางbracing ชั้น2 NO.66-BPO-EX-0767 , เข้าทำลิ้น OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762 , หาท่ออกชุดดินวางbracing ชั้น2 NO.66-BPO-EX-0768 , Pipe Jacking ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ผ่านท่อรักษา Service Line Permit 66-BPM-EX-0720</p> <p>แทนหาท่ออกชุดดินวางbracing ชั้น2 NO.66-BPO-EX-0769 , PRS#5 AC Status Fail , แทนหาท่ออกชุดดินวางbracing ชั้น2 NO.66-BPO-EX-0770 , งานปรับปรุงบ่อฆ่า MV06 Permit No.66-BPO-EX-0722 , ตรวจสอบบ่อฆ่าท่อลิ้นในพื้นที่ LKB</p> <p>Permit No.66-LKB-CF-0534 , งานปรับปรุงบ่อฆ่า ,CF-0551 , งานปรับปรุงบ่อฆ่า MV06 Permit No.66-BPO-EX-0722 , 66-BPO-CF-0552 ,งานชุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10 Permit.66-BPO-EX-0772 , Water jet แทนท่อรักษา</p> <p>Permit 66-WES-EX-0225 ,บำรุงรักษา Steel Valve SV02 NGV LKB Permit No.66-LKB-CF-0535 , งานปรับปรุงบ่อฆ่า MV06 Permit.66-BPO-HT-0578 , 66-BPO-CF-0553 ,งานบำรุงรักษา Steel Valve ตามรอบประจำปี 2566 Permit No.66-LKB-CF-0536</p> <p>ชุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10 Permit No.66-BPO-EX-0773 ,งานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม.Permit.66-BPM-EX-0724 , งานลอกเสาเข็ม Micro pile นิคมแพรงกา Permit.66-BHS-EX-0721 , บำรุงรักษา STEEL VALVE MV02 ใน OTS-B</p> <p>Permit 66-bpl-cf-0537 , ปรับปรุงบ่อฆ่า MV06 ที่ PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0554 , งานปรับปรุงบ่อฆ่า MV06 ที่ PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0555 , ปรับปรุงบ่อฆ่าMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0556,Permit.66-BPO-HT-0580</p> <p>เก็บกักดินเพื่องาน Pipe Stress ถนนพัฒนา 1 BPO-IE Permit.66-BPO-CD-0770 , ปรับปรุงบ่อฆ่าMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0557 ,แก้ที่รบกวนบริเวณเสาดัดตั้ง ที่ บ. Km Interlab ตาม Permit.66-BPL-CD-0774 , *ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมบางกะสี</p> <p>ปรับปรุงบ่อฆ่าMV06 at PRS#1 Permit 66-BPO-HT-0581 ,ปรับปรุงบ่อฆ่าMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0558,Permit.66-BPO-HT-0579 ,ปรับปรุงบ่อฆ่าMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0559 ,ชุดวางท่อระบายน้ำบน Sol E2 เขตตลิ่งนอก</p> <p>No.66-BPO-EX-0725 ,ไฟฟ้าหัด ท่อ SERVER หง SCADA ,ปรับปรุงบ่อฆ่าMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1 Permit 66-BPO-CF-0560, 66-BPO-EX-0723 , ปรับปรุงบ่อฆ่า Permit 66-BPO-CF-0561 , 66-BPO-CF-0562,</p> <p>Link Leased line และ 3g OTS-NVK ดง , *ซ่อมแผนฉุกเฉินพื้นที่ นิคมแพรงกา ,งานชุดหลุมเตรียมปักเสาไฟฟ้าPermit66-WES-EX-0226 ,ซ่อมประปาซ่อม3B หน้าบ. BPEC Permit 66-BPO-EX-0775 ,</p>
--

[illegible]



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน พฤศจิกายน

รายละเอียดของงาน	พื้นที่											รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Banglee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemaraj	
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	14	1		1	1		1					18	
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	10	1		2		2		1		4		2	22
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด													
AC Status Fail	1												1
Relief Valve Blow													
SCADA System Error					1				1				2
Link UIH Down							1						1
เหตุฉุกเฉิน													
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	2								2			1	5
Tie-in & Commissioning Gas													
Run Pig	2												2

รายละเอียดของงาน : งานปรับปรุงบอวลว MV11 ที่ PRS#2 Permit 66-bpo-ex-0726,งานกลบดินพื้นที่บ่อ P2 ที่หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0777,ก่อสร้างฐานดอมโม รางรถไฟความเร็วสูง โดยเครื่องมือ Wash Boring Permit 66-ex-bpi-1024 ,งาน Cement Column 15 ม.เพื่องานกำแพงป้องกันน้ำท่วม นิคมบางปู Permit 66-BPO-EX-0727 ,งานกลบดินพื้นที่บ่อ P2 ที่หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0778 ,งานปักเสาไฟฟ้าถนนคลองชุดหน้าบึง ปตท. Permit.66-BPO-EX-0779 ,งานปรับปรุงบอวลว MV11,190,191,192 at PRS#2 Permit.66-BPO-HT-0583 ,ซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Sum Hitechs โรงงาน 1 นิคมฯนคร ,OTS-LKB UPS FAIL ,ก่อสร้างฐานดอมโมรางรถไฟความเร็วสูง Permit.66.ex.bpi. 1085

ซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Sum Hitechs โรงงาน 5 นิคมฯนคร ,งานชุดซ่อมท่อประปาซอย9B นิคมบางปูPermit No.66-BPO-EX-0780 ,Alarm Odorant Pump STOP ที่ OTS-NVK ,วางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีของทาง กปน. Permit No.0802

งานปรับปรุงบอวลว MV11 ที่ PRS#2 ตาม Permit.66-BPO-CF-0564 ,งานปักเสาไฟฟ้าส่วนตาม Permit.66-BPO-EX-0728 ,ปรับปรุงบอวลว MV11 at PRS#2 Permit No.66-BPO-CF-0566,66-BPO-HT-0584 ,ชุดวางท่อน้ำขนาด1100mm.

พื้นที่เชิงการ-นานคร ต่อจากโครงการเดิม Permit.66.bpi.ex.1086 ,ปรับปรุงบอวลว MV11 at PRS#2 Permit No.66-BPO-CF-0567,66-BPO-HT-0585 , งานติดตั้งถ้ำยึดยากำจัดวัชพืช Permit No.66-LKB-CD-0781 ,OTS BPLงานติดตั้งถ้ำยึดยากำจัดวัชพืช Permit No.66-BPL-CD-0782 , ปรับปรุงบอวลว MV11 at PRS#2 Permit No.66-BPO-CF-0568,66-BPO-HT-0586 ,งาน pipe jacking ต้นท่อลอด (ท่อน้ำดิบ)ผ่านแนวท่อก๊าซ Permit 66-WES-EX-0102 ,งานตาม Permit 66-BPO-CF-0569, 66-BPO-HT-0587

ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Siam Toppan BPO-IE ,งานปรับปรุงบอวลว MV11 ที่ PRS#2 ตาม Permit.66-BPO-CF-0570 ,ปท.1 ปลอย PIG BV#9 - BV#20 No.3/4 (Gauging PIG) ,งานปรับปรุงบอวลว MV 11 at PRS#2 Permit No.CF-0571 ,

งานซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ บริษัท Perfect Permit 66-ex-mth-0851 ,งานปรับปรุงบอวลว MV11 ที่ PRS#2 ตาม Permit.66-BPO-CF-0572 ,ทาสีบอวลวสถานี PRS#1 66-BPO-CD-0786 ,งานกดเข็มทำกำแพงกันดินในคลอง Permit 66-bpo-ex-0781

ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Vittoria Tyres BPO-IE , ทาสีบอวลวที่ บ. Toray 2 ตาม Permit 66-BPM-CD-0787 ,งานชุดวางท่อน้ำดิบPermit 66-WES-EX-0010 , ชุดซ่อมท่อน้ำประปาที่ Permit 66-mth-ex-0803 , งานกด Sheet Pile เพื่อทำเป็น Pipe Wall Permit 66-BPM-EX-0729 , แผนซ่อมสถานี teijin rst permit 66-rst-cd-1111 , งานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด 12 ม. ขำชุด Permit.66-BPO-EX-0730 , OTS-BPO AC FAIL , ชุดวางท่อน้ำประปาใหม่Permit No.66-BPL-EX-0804 ,

งาน กทก.บางปะอิน ติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv Permit.66.bpi.ex.1087 , ติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซในนิคมฯโรจนาPermit 66-ROJ-EX-1088 , ปลอย PIG BV#9-BV#20 (ILI PIG) No.4/4 ,ปักเสาไฟฟ้า หน้าบึง Esso ถ.คลองชุด กปน.บางพลี

ตาม Permit.66-BPO-EX-0782 , ซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. FUSERASHI นิคมฯ WES , OTS-RST Leased line Fail ,



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่											รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Banglee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemaraj	
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	4			1	1		3	3	1		1		14
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	8			2			1		1	3			15
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด													
AC Status Fail									1				1
Relief Valve Blow													
SCADA System Error													
Link UIH Down				1					1				2
เหตุฉุกเฉิน													
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	4	1		1	1					1	1		9
Tie-in & Commissioning Gas	1												1
Run Pig													

รายละเอียดของงาน : งานลอกรางระบายน้ำ Service Gas Pipeline บ. Global Chemical ซ.9C ตาม Permit 66-BPO-EX-0731,งาน ของ กปน.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด 225 มม.ระยะทางยาวประมาณ 2 กม. (ช่วงหน้าวัดเปรมประหาร-ปากซอย 9 เชียงราก) Permit 66-bpi-ex-1089,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 400 มม.ใกล้กับแนวท่อก๊าซ Service Gas Pipeline บ. โทเชน ซ.8B ตาม Permit 66-BPO-EX-0732

งานชุดหลุมเตรียมปักเสาไฟฟ้าท่อประปา 14/1ซอยTDC จำนวน 2 ต้นPermit 66-bpo-ex-0784,เริ่มงานโครงการวางท่อน้ำประปามีภาคต่อเนื่องวางท่อ 800 มม.ชุดหน้าบ่อ Sheep PilePermit.66.bpi.1090

Link 3g M,L OTS-NVK DOWN แจ้ง UIH รอกตรวจส่อม,AC Fail OTS-NVK,บ.เพิ่มลมเข้าพื้นที่ OTS LKB และ PRS#3 งานติดตั้งถ้ำยึดถังไม่Permit No.66-LKB-CD-0789,งานซ่อมชุดหัววาล์วน้ำประปาของทีมงาน กปน.พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ด้านหน้าประตู บ. SWAN1 เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0805,เริ่มงานเตรียมพื้นที่ติดตั้งและดำเนินการสำรวจหาแนวท่อ10"โครงการก่อสร้างฐานดอมโมรางรถไฟความเร็วสูงPermit.66.bpi.ex.1091

บ.เพิ่มลมเข้าพื้นที่ OTS BPL งานติดตั้งถ้ำยึดถังไม่Permit No.66-BPL-CD-0790,งานปักเสาไฟฟ้า ซอยแฟรงกษา14/1ซอย(บ. TDC) ปักเสา2ต้นPermit No.66-BPO-EX-0784,ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ OTS-BKD นิคมฯบางกะดี

ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. มะลิ นิคมฯบางปะอิน,งาน12" By Pass Line Installation, งาน Tie-in 12" Bypass, งาน NDT Golden Joints ตาม Permit 66-BPO-HT-0588, BV#10 งานของ ปตท.,Permit 66-BPO-HT-0589

งานปรับหน้าดินสร้างท่อระบายน้ำและทำคอคอดกริด ช่วง Service Gas Pipeline Ampas Soi 3A 66-BPO-EX-0733,* Leased line circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี,งานปักเสาไฟฟ้าใกล้บึงEsso ถ.คลองชุด Permit N 66-BPO-EX-0785,โครงการปรับปรุงสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ นวนคร (IF to ID) ลงเข็มเจาะทำฐานราก permit-nvk-ex-1028,เริ่มเปิด sandwich valve เช้าระบบก๊าซ in bypass 12" ที่ BV#10ตาม Permit.66-BPC HT-0591,งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0806,งานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซ ของ บ. EPE Permit-rst-ex-1027,*ซ่อมคันเพลิงขึ้นต้นและอพยพหนีไฟ

ณ สำนักงานบางปู,*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. KCE Electronics LKB-IE,งานติดตั้งราวกันตก Permit 66-ROJ-CD-1117 , งานตระแกรงครอบช่องระบายอากาศกันสัด Permit 66-ROJ-CD-1118 ที่ OTS-ROJ,งานชุดซ่อมท่อประปา 300 มม. หน้า ม.กิตติเศรษฐ และหน้า ม.วรารมย์ ถนนคลองชุด Permit 66-BPO-EX-0786,Refill TBM เข้า Tank หลักร่วมกับไดคัทที่ OTS-RSTงานตาม Permit 66-RST-CD-1119,งานเรือรับชั่วคราวฝั่ง NGD ที่ BV#10 งานของ ปตท.ตาม Permit 6 bpo-ht-0592,ตรวจซ่อมระบบ plc odorant ร่วมกับ synmech ที่otsrตตาม Permit.66-RST-CD-1120,ซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Endo lighting นิคมฯบางพลี,ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Valqua นิคมฯบางปู ซ.9,ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. พิมพโยมคำไฟ

บางปูใหม่,งานท้าวความสะอาดสถานีกับบริษัทEPEที่ OTS Roj1,OTSRoj2,PRSS Permit 66-ROJ-CD-1121,งานล้างสถานีก๊าซกับบริษัทEPEที่OTSบางกะดี permit No.66.BKD- CD-1122 และPRS4กับOTS NVK permitNo.66.NVK-CE



รายละเอียดของงาน	พื้นที่												รวม	หมายเหตุ
	Bangpoo	Bangpoo-Mai	Bangpoo North	Bangplee	Ladkrabang	M-Thai	Rangsit	Rojana	Navanakorn	Bang Pa-in	Bangkadi	Hemaraj		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	4			1	1		3	3	1		1		14	
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	8			2			1		1	3			15	
Inlet Pressure ต่ำกว่าที่กำหนด														
AC Status Fail									1				1	
Relief Valve Blow														
SCADA System Error														
Link UIH Down				1					1				2	
เหตุฉุกเฉิน														
ซ้อมแผนฉุกเฉิน	4	1		1	1					1	1		9	
Tie-in & Commissioning Gas	1												1	
Run Pig														
รายละเอียดของงาน :- 1123,ซ้อมแผน BCP กรณี Access Deny เวลา 10.00 - 12.00 น.,งานดอกเสาเข็มทำทางเข้าน.Thai Kajima นิคมฯแพรงกษา Permit No.66-BHS-EX-0787, งานล้างสถานีOTS RSTและOTS NVKกับบริษัทEPE Permit66-RST-CD-1124,*ซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ,														

ภาคผนวก จ-2

เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

รายงานการแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Jul-23	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS-BPO	8:36	องอาจ
	อื่นๆ	*สุริยะตัดยอดไซนเหนือทั้งหมด	8:59	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์ตัดยอดไซนใต้ทั้งหมด	9:02	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุดTDC BV #10 ปกติ	9:06	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	9:36	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูซอย 10-14 บางปูเหนือ ปกติ	9:48	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า OTS-LKB	9:51	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:05	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:09	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:13	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS # 1-2 BPO	11:03	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูซอย 1-9 ปกติ	11:27	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สวน ปกติ	11:39	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*กฤษฎาส่งสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:58	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:59	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโจนะบนต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน		
		spey route 26 Permit.66.roj.ex.1078		
		แจ้งเริ่มงานเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการ Y&M Permit.66.roj.ex.1081	12:03	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อร์วังสิต ปกติ	14:09	องอาจ
02-Jul-23	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	8:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูซ. 14-10 เขตส่งออก ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งVerify ด้วยวิธี Water Jet ท่อก๊าซฯ จาก E8 เขตส่งออก BPO จ่ายให้		
		BPN เพื่องาน กำแพงกันน้ำ โดย บ.พระรามสองการโยธาPermit 66-BPO-EX-0547	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูเหนือ มังงาน Water Jet Permit 66-BPO		
		-EX-0547 ส่วนที่เหลือ ปกติครับ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:10	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
02-Jul-23	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูซ. 9-1 ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุตสาหกรรม MTH ปกติ	11:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางปูใหม่ ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทงหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเขียนราก		
		บางปะอิน งานwash boring หาที่empl 10"หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจท่อก๊าซพื้น		
		ที่ก่อสร้างต่อม่อรรถไผ่ความเริ่สูง Permit.66.bpi.ex.1079 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:13	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ วุฒิชัย แจ้ง เวลา 13.15 โครงการรื้อย้ายท่อส่งก๊าซ นวนคร-รังสิต เปิดวาล์ว 20" ให้		
		ก๊าซเข้าท่อใหม่ 24"(เส้นสีแดง) ทั้ง2 ตัวรวมทั้งวาล์ว 12" ท่อใหม่KLUโรงไฟฟ้าคลองหลวง	13:20	ภูรินทร์
	อื่นๆ	[โครงการรื้อย้ายท่อส่งก๊าซ นวนคร-รังสิต] เวลา 13:35 น. ทางโครงการรื้อย้ายท่อส่งก๊าซฯ		
		จะเริ่มต้นดำเนินการ Stopple Plug ที่ท่อนวนคร-รังสิต scope ที่ 1 ขนาด 24" (เส้นสีแดง)		
		จำนวน 2 จุด และท่อโรงไฟฟ้า คลองหลวง ขนาด 12" 1 จุด โดยจะใช้เวลาดำเนินการ		
		ทั้งหมด 3 ชม. และ จะติดตามการเดินทางของก๊าซฯ อีก ประมาณ 2 ชม. ที่จะถึงลูกค้าทั้ง		
		PTTNGD และ โรงไฟฟ้า BIP 1&2 ... From PTT Shipper	13:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโจนะ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	15:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ วุฒิชัย แจ้งUpdate : stopple plugs 100% ครบทุกจุด ตอน 4 โมง	17:37	ภูรินทร์
	อื่นๆ	[โครงการรื้อย้ายท่อส่งก๊าซ นวนคร-รังสิต] เวลา 19.05 น. ตามที่ทางโครงการรื้อย้ายท่อ		
		ส่งก๊าซฯท่อนวนคร-รังสิต ได้ติดตามการเดินทางของก๊าซแล้วเสร็จ คุณภาพก๊าซฯหลังจากทำ		
		Stopple Plug การใช้ก๊าซของลูกค้านั้นปกติ ทางโครงการจะดำเนินงานในขั้นตอนการ		
		De-Commissioning ต่อไปจนแล้วเสร็จ ... From PTT Shipper	19:10	สุเมธ
03-Jul-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง Verify ด้วยวิธี Water Jet ท่อก๊าซฯ จาก E8 เขตส่งออก BPO จ่ายให้		
		BPN เพื่องาน กำแพงกันน้ำ โดย บ.พระรามสองการโยธา		
		Permit 66-BPO-EX-0547	9:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:08	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าซ่อมเครื่องปรับอากาศ PRS@1 BPO	10:13	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Jul-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งเข้าร่วมต่ออายุประจำปีกับทางโรงงาน permaflex	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยา Kirk cell Otsbk inlet-outlet permit-bkd-cd-1069 ไม่มีผลกระทบ	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุดฯ MTH ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	12:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	13:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	13:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน งานwash boring หาที่empl 10"หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1079 จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	15:49	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบ flow com run A OTS-WES	16:16	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ flow com run A OTS-WES	17:27	ภูรินทร์
04-Jul-23	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มงานก่อกำกับทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อก๊าซ 10"บริเวณจุดตัดแยก		
		ส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ex-1020	0:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งวันหยุดทำงานแล้ว, ตาม Permit 66-rst-ex-1020	4:28	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตัดหญ้าทำความสะอาดใน OTS LKB และ PRS3 ของ บ.พิมลมาศ		
		เลขที่ Permit No.66-LKB-CD-0732	9:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	9:40	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Jul-23	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานล้างเปลี่ยนถ่านน้ำยา ตัว Kirk cell prs4 NVK permit-Nvk-cd-1070	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานตัดหญ้าทำความสะอาดตาม Permit No.66-LKB-CD-0732 นอกจากนั้นปกติ	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ งานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยา Kirk cell Prs4 inlet-outlet permit-Nvk-cd-1070 ไม่มีผลกระทบ	11:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุดฯ MTH ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	13:05	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตัดหญ้าทำความสะอาดใน OTS BPL ของทาง บ.พิมลมาศ		
		เลขที่ Permit No.66-BPL-CD-0733	13:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน งานwash boring หาที่empl 10"หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1803จุดขึ้นในพื้นที่ปกติ	14:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:25	ภูรินทร์
05-Jul-23	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 งานตัดหญ้าทำความสะอาด	9:40	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณพลวัตร เข้าร่วมตรวจต่ออายุสถานี ที่ Tac Siam	9:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	ภูรินทร์
	Survey	คุณพลวัตร เข้าร่วมตรวจต่ออายุสถานี ที่ MMP	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานก่อกำกับทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนว		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Jul-23		ท่อก๊าซ 10"บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ex-1020		
		บริเวณอื่นปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 งานตัดหญ้าทำความสะอาด	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ มีงานสำรวจระบายน้ำด้วย		
		ถนนพัฒนา 1 ต้นโครงการป้องกันน้ำท่วมนิคมฯบางปู กับSoi 10B โดยพระรามสองกองโยธา		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกจากนี้ ปกติ	11:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	คุณพลวัตร เข้าร่วมตรวจสอบต่ออายุสถานี ที่ Union Textile	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรกราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชิงรกราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเต็มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชิงรกราก	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปะอิน งานต่อเนื่อง wash boring หาท่อ		
		mpl 10"หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง		
		Permit.66.bpi.ex.1803 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	14:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 งานตัดหญ้าทำความสะอาด	15:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	15:30	ภูรินทร์
06-Jul-23	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวันนี้ ผู้รับเหมา synmech เข้าเริ่มงานทำสี ชุด valve inlet no. MV07,16,17,		
		18,19 OTS ROJ2 ตาม Permit.66-ROJ-CD-1071	9:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง วัตรระยะเตรียม Cement Columns บริเวณแนวท่อก๊าซที่จ่าย นิคมฯBPN	9:31	สิทธิกร
		ระยะห่างจากข้างท่อก๊าซฯถึงCenter Cement Columns =1.5 m. เท่ากับ Side to Side 1.25 m.		
		เพราะ ขนาดของเข็ม 0.5 m.ตาม Permit.66-BPO-EX-0548	9:43	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Jul-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าร่วมตรวจต่ออายุประจำปี Novacyl BPO	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยา		
		Kirk cell nikkei.ngv super permit-Nvk-cd-1070 ไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0548		
		นอกจากนี้ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานทำบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel		
		gas 10" mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit-Rst-ex-1020 บริเวณอื่นปกติ	15:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน มีงานต่อเนื่อง wash boring หาท่อ		
		mpl 10"หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง		
		Permit.66.bpi.ex.1803 จุดขึ้นในพื้นที่ ปกติ	16:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งวันนี้ ผู้รับเหมา synmech เข้าเริ่มงานทำสี ชุด valve inlet no. MV07,16,17,		
		18,19 OTS ROJ2 ตาม Permit.66-ROJ-CD-1071 เลิกงานแล้วเข้าอีกที่ที่พรงนี้	17:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มงานกดแผ่น ทำบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณ		
		จุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit-Rst-ex-1020	22:37	องอาจ
07-Jul-23	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานกดแผ่น ทำบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณ		
		จุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit-Rst-ex-1020 วันนี้เลิกทำแล้ว	3:42	องอาจ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานซ่อมสีinlet valve ต่อเนื่อง otsroj2 Permit.66-ROJ-CD-107	8:01	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Jul-23	อื่นๆ	*คุณ วุฒิชัย แจ้งแผน reroute ท่อ ปตท จะมีการ plugging ท่อเดิมและจ่ายก๊าซเข้าท่อใหม่ 3		
		เส้น 3 สี คือ 1. สีแดง อาทิเคยน์ 2/07 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
		2. สีฟ้า อาทิเคยน์ ที่ 9/07 3. และสีเขียว เป็นอาทิเคยน์ที่ 23/07		
		Update สลิปดาหนี้ ปตท. Confirmed ตามแผนงาน เดิมโดยวันนี้ 07/07/66 hottap จุดที่ 1		
		08/07/66 hottap จุดที่ 2,09/07/66 plugging 2 จุด	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Cement Column ยัง มีการทำงานอยู่ บริเวณ ท่อก๊าซฯจาก		
		E8 BPO TO BPN	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก งานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยา		
		Kirk cell ots nvk permit-Nvk-cd-1070		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน งานต่อเนื่อง wash boring หาท่อmpl 10"หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอมอโรงไฟ ความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1803 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุตุฯ MTH ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Test Flowcom Run A ที่ OTS-LKB	12:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบดอัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	15:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Test Flowcom Run A ที่ OTS-LKB	15:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานต่อเนื่องทดแผ่น ทำบ่อ sheet pile		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Jul-23		คร่อมแนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit-Rst-ex-102	15:40	สิทธิกร
08-Jul-23	อื่นๆ	*เวลา 05:35 น. TSO ประกาศ Emergency เพื่อบริหารจัดการรับส่งก๊าซ ในช่วงการ Pack		
		ก๊าซในท่อฝั่งตะวันออก และช่วงบริหารจัดการรับส่งก๊าซจาก Line Pack ในช่วงที่ OCS#3		
		Compressor "Trip" From Gas Control	6:47	องอาจ
	อื่นๆ	*เวลา 07:20 น. TSO ขอแจ้งสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน (Emergency) และขอส่งมอบการบริหารรับ		
		ก๊าซให้ Shipper บริหารจัดการตาม TSO Code หลังจากเหตุการณ์ OCS#3 Compressor "Trip"		
		สาเหตุจากฟ้าผ่า Surge เข้าไปยัง Fuel Valve ทำให้ Valve ปิดตัว และปัจจุบันกลับสู่		
		สภาวะปกติแล้ว From Gas Control	7:24	สิทธิกร
	อื่นๆ	*(แก้ไข) เวลา 07:20 น. TSO ขอแจ้งสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน (Emergency) และขอส่งมอบการ		
		บริหารรับก๊าซให้ Shipper บริหารจัดการตาม TSO Code หลังจากเหตุการณ์ OCS#3		
		Compressor "Trip" สาเหตุจาก Fuel Metering Valve Fail และปัจจุบันกลับสู่สภาวะปกติแล้ว		
		From Gas Control	7:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานซ่อม inlet valve ต่อเนื่อง otsroj2 Permit.66-ROJ-CD-107	7:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุตุฯ MTH ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู soi 6-14 ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน งานต่อเนื่อง wash boring หาท่อmpl 10"หลังนิคมบางปะอิน โครงการสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอมอโรงไฟ ความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1803 จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	11:11	สิทธิกร
	PM	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้ง บ.พิมลมาศ เข้าติดหน้า ots roj1,2,prs5	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งมีงานซ่อมเสา Warning signs จำนวน 5 ต้น ภายในนิคมฯลาดกระบัง ไม่มีผล		
		กระทบกับแนวท่อ ตาม Permit.66-LKB-EX-0678	11:49	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Jul-23	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานตาม Permit.66-LKB-EX-0678 นอกจากนั้นปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วงสิต มีงานต่อเนื่องกุดแผ่น ทำบ่อ sheet pile		
		คร่อมแนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit-Rst-ex-102	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:09	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้ง บ. mapxy maps เข้าเก็บพิกัดตำแหน่ง หมู่ที่ prs5	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู soi 1-5 ปกติ	12:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:49	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้ง บ. mapxy maps เข้าเก็บพิกัดตำแหน่ง หมู่ที่ prs5 เสร็จแล้ว	13:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อดัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนturbine+filter และงานPM ที่โรงงาน glico Bkd	15:14	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งงาน ถอด เปลี่ยน turbine meter Thai laminate F2 LKB	16:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันมีงานซ่อมsliet valve ต่อเนื่อง otsroj2 Permit.66-ROJ-CD-1071		
		เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผรม.เข้าตัดหญ้า PRS#4	16:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้ง งานต่อเนื่องกุดแผ่น ทำบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณ		
		จุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit-Rst-ex-1020	19:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งวันนี้เลิกทำแล้ว permit-Rst-ex-1020	22:25	สิทธิกร
09-Jul-23	อื่นๆ	*วุฒิชัยแจ้งแผนงานกิจกรรมวันนี้ งาน reroute ท่อปท.วันนี้	8:16	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS BPL	9:28	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS 1	10:19	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:21	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อบางพลี SWAN MTH มีงานซ่อมเสา Warning signs 2 ต้น	10:42	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS 2	11:09	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ บางปูเหนือ ปกติ	11:20	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:23	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS 3	11:34	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
09-Jul-23	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:35	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า OTS BPO	11:37	องอาจ
	Survey	*อีรศักดิ์สำรวจแนวท่อเขียงรากานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนใหญ่		
		ทางเส้นเขียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		ถนนเขียงราก บางจาก บางปะอินงานต่อเนื่อง wash boring หาท่อmpl 10"หลังนิคมบางปะอิน		
		โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างต่อมอรัฟไฟ ความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1803	11:39	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS LKB	11:51	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด OTS BPO ช. TDC Steel ปกติ	12:03	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา ปกติ	12:06	องอาจ
	อื่นๆ	*[โครงการรื้อย้ายท่อส่งก๊าซ นวนคร-รังสิต] เวลา 13.30 น. ทางโครงการรื้อย้ายท่อส่งก๊าซฯ		
		จะเริ่มดำเนินการ Stopple Plug ที่ท่อนวนคร-รังสิต scope ที่ 4 ขนาด 12" (เส้นสีฟ้า)		
		จำนวน 2 จุด โดยจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 3 ชม.จะติดตามการเดินทางของก๊าซฯ อีก		
		ประมาณ 1 ชม. ที่จะถึงลูกค้ำทั้ง PTNGD และ โรงไฟฟ้า BIP 1&2 ... From PTT Shipper	13:34	องอาจ
	Survey	*อีรศักดิ์สำรวจแนวท่อโรจนะงานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน spey		
		route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อดัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081		
		จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:20	องอาจ
	Permit	*ศิวกรแจ้งงานต่อเนื่องกุดแผ่น ทำบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณ		
		จุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit-Rst-ex-1020	14:38	องอาจ
10-Jul-23	PM	*คุณ จรัล เข้า PRS#1 ทำการปรับ Support ท่อก๊าซทั้งสถานี	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง ผรม.Synmech เข้าเก็บงานสี Main Ball Valve OTS-ROJ#2 ตาม		
		Permit 66-ROJ-CD-1071	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยา		
		Kirk Cell Kanom Sakol, NGV Bangchak ตาม Permit 66-nvk-cd-1070 ไม่มีผลกระทบ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		นอกนั้นปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:50	สุเมธ
	PM	*คุณ จรัล ทำการปรับ Support ท่อก๊าซทั้งสถานีที่ PRS#1 เสร็จแล้ว	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อ		
		ระบบท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081 นอกนั้นปกติ	12:53	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Flowcom ที่ BV#10	13:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง ผรม.Synmech เข้าเก็บงานสี Main Ball Valve OTS-ROJ#2 ตาม Permit 66-ROJ-CD-1071 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ ,เส้นบางปะอิน งาน Wash Boring หาท่อก๊าซ 10"หลังนิคมฯบางปะอิน โครงการ สำรวจแนวท่อก๊าซ พื้นที่ ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง วันนีหยุด นอกนั้นปกติ	14:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานกดแผ่นทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนว ท่อก๊าซ 10"บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ex1020 นอกนั้น		
		ปกติ	15:06	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Flowcom ที่ BV#10 เสร็จแล้ว, สลับมาใช้ Turbine Run C	17:35	สุเมธ
11-Jul-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:59	สุเมธ
	อื่นๆ	*ข้อแผนระบบเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบ ท่อเขต 4 เวลา 09:54 น."เกิดเหตุไฟฟ้าดับไม่ล้มทับเสา CCTV หักโดน PRESSURE GAUGE หักเสียหาย ภายในสถานีควบคุมก๊าซหน้าโรงไฟฟ้าน้ำพอง เกิดก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูง 4-5 เมตร ลูกติดไฟอย่างรุนแรง Gas Control ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุ ฉุกเฉิน EMC และขอให้ผู้เกี่ยวข้องประชุมผ่าน Microsoft From Gas Control, (อยู่นอกพื้นที่ ที่แนวท่อก๊าซของ PTTNGD, Amata NGD ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทก๊าซ, พื้นที่ น้ำพอง ขอนแก่น)	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะอิน ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:15	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานติดตั้งอุปกรณ์ PCR ของทีมงาน CGL ใน บ.SWAN 2 ตาม Permit 66-bpl-cd-0735	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานกดแผ่นทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนว ท่อก๊าซ 10"บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ex1020 นอกนั้น		
		ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำยา Kirk Cell ที่ Nestle ตาม Permit 66-nvk-cd-1070 ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อ		
		ระบบท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081 นอกนั้นปกติ	12:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ ,เส้นบางปะอิน มีงาน Wash Boring หาท่อก๊าซ 10"หลังนิคมฯบางปะอิน โครงการ สำรวจแนวท่อก๊าซ พื้นที่ ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง ตาม Permit 66-bpi-ex-1803		
		นอกนั้นปกติ	15:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมีงานติดตั้งเสา Warning Sign BPO-IE ตาม Permit 66-bpo-ex-0549	16:29	สุเมธ
12-Jul-23	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้จะทำการ Shut Down Outlet MRS บ.Tejin รังสิต เพื่อซ่อมแซม จุดรั่วภายในโรงงาน (ซ่อม 3 จุด, ลูกค้ำแจ้งจ่าย Gas เข้าระบบราว 19:00)	8:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ เข้า PRS#3 ขุด Verify วาล์วที่รั่ว MV100, MV137 (Permit 66-lkb-ex-0681)	9:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงงานใน นิคมฯลาดกระบัง ของทาง Gusco ตาม Permit 66-lkb-ex-0677 (งานปรับปรุงป้ายชื่อโรงงานวันนี้ทำบริเวณ ถ.A2)	9:59	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานชุด ขอยหน้าระบบบำบัดน้ำเสีย		
		งานทำรางระบายน้ำใหม่ของนิคมฯ โดยชุดเอาคอนกรีตวางระบายน้ำเก่าออก เพื่อทำใหม่ ใช้		
		ระดับความลึกของเดิม ไม่มีผลกระทบท่อก๊าซ ระยะเวลาในการทำประมาณ 2 สัปดาห์		
		นอกนั้นปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 66-lkb-ex-0		
		677, 66-lkb-ex-0681 ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL ปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงษา คลองชุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ ,เส้นบางปะอิน งาน Wash Boring ท่อก๊าซ 10"หลังนิคมฯบางปะอิน โครงการ		
		สำรวจแนวท่อก๊าซ พื้นที่ ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง วันนีหยุด นอกนั้นปกติ	12:34	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อก๊าซ		
		10"บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ex1020 นอกนั้นปกติ	14:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อ		
		ระบบท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081 นอกนั้นปกติ	14:14	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งปิดสลับ Run Turbine จาก Run A มาเป็น Run B ที่ OTS-ROJ#1	15:09	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้า OTS-NVK ปรับความดันก๊าซ Outlet ขึ้นมาที่ 15 บาร์	16:20	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้า OTS-NVK ปรับความดันก๊าซ Outlet ขึ้นมาที่ 15 บาร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	17:05	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จการ Cal.Flowcom ที่ OTS-BKD	19:19	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-Jul-23	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานPRS#3 ชุด Verify วาล์วที่ร่ว MV100, MV137 (Permit 66-lkb-ex-0681)		
		เคลียร์พื้นที่ กั้นพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จบงานวันนี้	19:53	ภูรินทร์
13-Jul-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อก๊าซ		
		10"บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ex1020 นอกนั้นปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองชุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานชุดขอยหน้าระบบบำบัดน้ำเสีย		
		งานทำรางระบายน้ำใหม่ของนิคมฯ ไม่มีผลกระทบท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกวางระบายน้ำ Gutter		
		ช.11B/1 by Gusco BPO ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ, มีงานเสาฐานเสา Warning Sign		
		ตาม Permit 66-bpo-ex-0549 นอกนั้นปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ ,เส้นบางปะอิน งาน Wash Boring ท่อก๊าซ 10"หลังนิคมฯบางปะอิน โครงการ		
		สำรวจแนวท่อก๊าซ พื้นที่ ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง วันนีหยุด นอกนั้นปกติ	12:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อ		
		ระบบท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081 นอกนั้นปกติ	14:03	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ PM, Cal. PT & TT ที่ OTS-NVK	14:40	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เสร็จการ PM, Cal. PT & TT ที่ OTS-NVK	20:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตรวจสอบระบบปรับอากาศ PRS#3 แจ้งเครื่องปรับอากาศเสีย 1 เครื่อง	21:22	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-Jul-23	อื่นๆ	*เฉลิมแจ้ง S.con เข้าชนทรายที่ PRS # 3 LKB	8:30	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	8:47	องอาจ
	อื่นๆ	*สุวิยะตัดยอดของโชนเหนือทั้งหมด	8:48	องอาจ
	อื่นๆ	*ศิริโรจน์ตัดยอดของโชนใต้ทั้งหมด	9:22	องอาจ
	Activities in area	*จรัสแจ้งถอด Turbine Run A. at BV # 10	9:46	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางพลี MTH ปกติ	10:12	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	10:19	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	"	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อสถานีก๊าซบางพลี Swsn ปกติ	10:33	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:52	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:56	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:05	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	11:12	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	11:21	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 3	11:55	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	12:05	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	12:17	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด BV#10 ปกติ		
		งานติดตั้งเสา Warning Sign TDC Steel PERMIT NO.0549	12:21	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ไรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อ		
		ระบบท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	12:35	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเขี้ยวรางงานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนน		
		ไหล่ทางเส้นเขี้ยวราง ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ		
		ถนน อย.5042 ถนนเขี้ยวราง บางปะอิน งานต่อเนื่อง wash boring หาท่อmpl 10"หลังนิคม		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง บางจาก ปกติ	14:10	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อรังสิตงานต่อเนื่อง ทำบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel gas 10"		
		mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit.Rst.ex.1020	15:06	องอาจ
15-Jul-23	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	9:49	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:01	องอาจ
	Permit	*ตรีแจ้งงานขุดสำรวจหาความผิดปกติของวาล์ว เลขที่ 100 และ 137 ตาม Permit No.0681		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-Jul-23	Permit	แก้ไขก้านวาล์วที่หัก ช็อค Leak ก่อนลงทราย	10:10	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อทางพลี MTH ปกติ	10:27	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ก่อนถึงโถดัสบางปูงานปรับพื้นที่เพื่อทำจุดเชื่อมต่อสะพาน		
		เข้าหมู่บ้านโดยมีงานลอกผิวถนนด้านบนและนำดินไม้ไผ่กับไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ		
		และบริเวณก่อนถึง โรงงาน varopakorn มีงานตัดเสาไฟฟ้าบริเวณริมทางออกไม่มีผลกระทบ	10:31	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อสถานีก๊าซบางพลี Swsn ปกติ	10:41	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:06	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อบางปู บางปูเหนือ และ BHS ปกติ	11:19	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อเขี้ยวรางงานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนน		
		ไหล่ทางเส้นเขี้ยวราง ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ		
		ถนน อย.5042 ถนนเขี้ยวราง บางปะอิน งานต่อเนื่อง wash boring หาท่อmpl 10"หลังนิคม		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง บางจาก ปกติ	11:43	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS # 1-2 BV # 10	11:57	องอาจ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อแพรกษา คลองขุด OTS BPO ซ. TDC Steel ปกติ	12:21	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	12:41	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อรังสิตงานต่อเนื่อง ทำบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel gas 10"		
		mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit.Rst.ex.1020	13:22	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ไรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อ		
		ระบบท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:55	องอาจ
16-Jul-23	อื่นๆ	*พิทักษ์พลแจ้งเข้าติดปั๊วที่สถานีก๊าซนวนคร ไรจนะ 1,2	8:35	องอาจ
	Survey	*สมชายเข้า PRS # 1-2 BV # 10	9:57	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:00	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อสถานีก๊าซบางพลี Swsn MTH ปกติ	10:14	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:01	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:04	องอาจ
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS # 3	11:14	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อเขี้ยวรางงานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนน		
		ไหล่ทางเส้นเขี้ยวราง ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ		
		ถนน อย.5042 ถนนเขี้ยวราง บางปะอิน งานต่อเนื่อง wash boring หาท่อmpl 10"หลังนิคม		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง บางจาก ปกติ	11:26	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-Jul-23	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองขุด OTS BPO ซ. TDC Steel ปกติ	11:39	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	"	องอาจ
	Survey	*ธนสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ บางปูเหนือ และ BHS ปกติ	12:13	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อดังกล่าวต่อเนื่อง ทำบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel gas 10"		
		mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit.Rst.ex.1020	13:51	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อดัดต่อ		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อดัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:32	องอาจ
17-Jul-23	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีแผน pm รอบ 3เดือน ที่ ots rst	8:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาของทาง กปน.ในพื้นที่ MTH หน่วยงานทางทีมงาน		
		กปน. ได้ขุดตำแหน่งท่อน้ำรั่วเพื่อขุดซ่อม จากการตรวจสอบจุดที่จะขุดซ่อมดังกล่าวไม่มี		
		แนวท่อก๊าซงานไม่มีผลกระทบ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานต่อเนื่องทดแทนทำบ่อ sheet pile		
		คร่อม แนวท่อ Steel gas 10" mplบริเวณจุดตัดแยกส่วนที่2 Ngvsusco permit-Rst-ex-1020	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อีร์ศักดิ์ แจ้งผรม.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า kikuchi roj ที่แรก ตาม Permit.66-ROJ-CD-1076	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ซ.TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งทาง กปน.ขุดท่อน้ำประปาว่าเพื่อเตรียมงานซ่อมในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี Soi 7/1 ผังตรงข้ามหน้าโรงงาน สยามสตีล ตรวจสอบหน้างานจุดรั่วดังกล่าวไม่มี		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-Jul-23		แนวท่อก๊าซ งานที่จะขุดและซ่อมจึงไม่มีผลกระทบ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวนต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนให้ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเสียงรบกวน		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างต่อมอเตอร์ไฟ ความเร็วสูง หยุครอ		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งผรม.เข้าดูพื้นที่ทำงานในสถานี PRS#1	13:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อดัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:41	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งpm รอบ 3เดือน ที่ ots rst เสริมเรียบร้อยแล้ว	14:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อีร์ศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน kikuchi roj วันนี้เลิกงานแล้ว เข้าต่อพ่วงนี้		
		Permit.66-ROJ-CD-1076	17:01	สิทธิกร
18-Jul-23	อื่นๆ	*คุณนพดล แจ้ง บ.S-con เข้าดำเนินการตกทราย-หิน และรดน้ำบ่อาลัว บริเวณ PRS#3	8:05	ภูณห์
	Permit	*คุณ อีร์ศักดิ์ แจ้งงานผรม.synmech เข้าปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ kikuchi roj ตาม Permit.66-ROJ-CD-1076	8:19	ภูณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:45	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:47	ภูณห์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	10:15	ภูณห์
	อื่นๆ	*คุณโชตินรินทร์แจ้ง เข้าถอด Turbine A OTS-ROJ1 ส่งcalเนื่องจากไม่มีสัญญาณlow pluse	10:18	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:26	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:50	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:52	ภูณห์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	ภูณห์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ซ.TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:07	ภูณห์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:30	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:34	ภูณห์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:44	ภูณห์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:00	ภูณห์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	12:01	ภูณห์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Jul-23	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB คลองกรุง ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอมอรรถไฟ ความเร็วสูง หยุตรอ		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	13:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานต่อเนื่องกตแผ่นทำบ่อ sheet pile		
		คร่อม แนวท่อ Steel gas 10" mplบริเวณจุดตัดแยกส่วนที่2 Ngvsusco permit-Rst-ex-1020		
		บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	15:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์แจ้งแจ้งโรงงานถอด Turbine A OTS-ROJ1 ส่งcal	15:23	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งเสร็จสิ้น เข้าปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในโซนเหนือ สถานี mrs		
		kikuchi roj ตาม Permit.66-ROJ-CD-1076	15:36	ภูรินทร์
19-Jul-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมต่ออายุประจำปี Calbee bpo	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:44	
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Jul-23		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอมอรรถไฟ ความเร็วสูง หยุตรอ		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเข้าทำ PM SCADA OTS-BPL	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุตุฯ MTH ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:19	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะแจ้งเสร็จงาน PM SCADA OTS-BPL	15:59	ภูรินทร์
20-Jul-23	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจหาความผิดปกติของวาล์ว เลขที่ 100 และ 137 ตาม		
		Permit No.66-LKB-EX-0681 (ต่ออายุ) เตรียมทำตัวบ่อวาล์ว No.100 และ 137	9:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานตาม Permit No.66-LKB-EX-0681 (ต่ออายุ) นอกจากนั้นปกติ	10:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม ประสานงานตรวจสอบท่าถนนทางเข้าของนิคมฯแพรงษา โดยสกัดพื้นปูนเก่า		
		ออกเพื่อเทใหม่ให้อยู่ในระดับเดียวกันลึกประมาณ 10ซม.	10:09	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานดอกเสาเข็ม ที่วางคู่บอบ ในโรงงาน GS Battery BPM ห่างจากท่อก๊าซฯ		
		ประมาณ 1 เมตร Permit No.66-BPM-EX-0709	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมต่ออายุประจำปี บ.Vitoria BPO	10:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งงานติดตั้งเสา Warning Sign Permit No.66-BPO-EX-0751 ในโรงงาน		
		ลูกค้าThai Parkerizing 1	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณน เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณน ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอุตุฯ MTH ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:00	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Jul-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเขียนราก		
		บางปะอิน งานติดตั้งpccr ในสถานี precision permit.66.bpi.cd.1078 -โครงการสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง หยุดรอดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	12:45	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล เข้าร่วมตรวจต่ออายุสถานี Thai Meiji	13:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิต มีงานต่อเนื่องกดแผ่นทำบ่อ sheet pile		
		คร่อม แนวท่อ Steel gas 10" mplบริเวณจุดตัดแยกส่วนที่2 Ngvsusco permit-Rst-ex-1020		
		บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	15:04	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานทำตัวบ่อวาล์วใน PRS3 ของทาง S.Con หยุดงานแค่นี้ ฝนตก	17:03	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร ทำการปิดวาล์ว Hot Tap บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 Permit 66-rst-ht-0076		
		งานต่อเนื่อง NGV Susco	19:16	สุเมธ
21-Jul-23	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดสำรวจหาความผิดปกติของวาล์ว เลขที่ 100 และ 137 ตาม		
		Permit No.66-LKB-EX-0681 เตรียมทำตัวบ่อวาล์ว No.100 และ 137	8:12	ภูรินทร์
	PM	*คุณพิทักษ์พล แจ้งแผนเข้าทำ PM PRS#4 NVK	8:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ วริทย์ แจ้ง ผรม.เข้าล้างห้อง odorant OTS-WES	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุตุฯ MTH ปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:17	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งผรม.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน M&R 66-ROJ-CD-1077	10:29	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตอกเสาเข็ม ที่วางตู้อบ ในโรงงาน GS Battery BPM ห่างจากท่อก๊าซฯ		
		ประมาณ 1 เมตร Permit No.66-BPM-EX-0709	10:51	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Jul-23	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานตาม Permit No.66-LKB-EX-0681 (ต่ออายุ) นอกจากนั้นปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	12:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเขียนราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง หยุดรอ		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งเสร็จงานเข้าทำ PM PRS#4 NVK	12:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งถอด เปลี่ยน turbine meterและ filter บ. Ocean Glass C	13:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชสิต มีงานต่อเนื่องกดแผ่นทำบ่อ sheet pile		
		คร่อม แนวท่อ Steel gas 10" mplบริเวณจุดตัดแยกส่วนที่2 Ngvsusco permit-Rst-ex-1020		
		บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	15:13	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Link 3g down ทุกสถานี แจ้ง AIS ตรวจสอบแก้ไข	16:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน M&R roj วันนี้งานแล้ว ถอดออกไปทำสี		
		แล้วค่อยนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง	16:46	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*SCADA Link 3G Normalทาง AIS แจ้งสายตอนนอกของ AIS ขาด	19:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำกาเช็คปลั๊กวาล์ว SV17, เช็ค Stop Leak Valve Hot Tap ตาม Permit		
		66-rst-ht-0077, งานต่อเนื่อง NGV Susco	19:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 66-LKB-EX-0681 ที่ PRS#3 วันนี้งานทำตัวบ่อวาล์ว 100,		
		137 เสร็จแล้ว เหลืองานทำตัวบ่อวาล์ว, วันนี้งานทำตัวบ่อวาล์วแล้ว	21:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งทำการ Dove Valve SV17, Plug Valve NGV Susco เรียบร้อยในคืนนี้		
		ตาม Permit 66-rst-ht-0077	22:28	สุเมธ
22-Jul-23	Activities in area	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 สูบน้ำเพื่อแก้ไขCoating Valve MV03	9:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งฝนตกเมื่อคืนน้ำท่วมนิคมฯบางปูเขตสงออก สอบถามลูกค้าในเขตสงออก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Jul-23		ไม่มีผลกระทบ ท่วมด้านนอกไม่ถึงสถานี	9:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีน้ำท่วมขังในเขตส่งออกรถเล็ก		
		สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ไม่มีผลกระทบต่อสถานีก๊าซ ส่วนด้านนอกมีน้ำท่วมเป็นบาง		
		จุดปริมาณน้ำไม่มาก และจุดด้านหน้านิคมงานก่อสร้างมีน้ำท่วมขังตามที่คุณตรีแจ้ง prs1		
		มีงานตามพีวีแจ้งนอกนั้นปกติ	10:13	สิทธิกร
		*คุณ พลวัตร แจ้งสถานีสูบน้ำด้านท่าเรือกำลังเร่งสูบน้ำ	10:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*แจ้งข่าว:น้ำท่วมนิคมบางปู วันที่ 22/07/66 มีน้ำท่วมขังในเขตส่งออกรถเล็กสามารถ		
		สัญจรผ่านไปได้ ไม่มีผลกระทบต่อสถานีก๊าซ ส่วนด้านนอกมีน้ำท่วมเป็นบางจุดปริมาณ		
		น้ำไม่มาก ไม่มีผลกระทบต่อระบบจำหน่ายก๊าซ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษฎดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางกะดี ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างต่อมอเตอร์ไฟ ความเร็วสูง หยุตรอ		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเริ่มงานช่วงบ่าย PRS#1 งานแก้ไข Coating Valve MV03	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	12:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งงาน Test psv+Leak สถานี mrs Y&M roj ลูกค้าใหม่ ร่วมกับทีม CO		
		และ 3rd party บ.Thai DNT	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานต่อเนื่องกวดแผ่นทำบ่อ sheet pile		
		พร้อม แนวท่อ Steel gas 10" mplบริเวณจุดตัดแยกส่วนที่2 Ngvsusco permit-Rst-ex-1020	14:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าตรวจสอบพื้นที่หน้าบริษัท พรินท์มาสเตอร์ จำกัด ซอย5c มีเจ้าหน้าที่		
		โรงงานโทรแจ้งให้มาตรวจสอบพบมีกลุ่มไอน้ำขึ้นมาบริเวณเสาไฟฟ้าหน้าโรงงาน		
		สรุปเป็นไอน้ำ ปลอดภัยไม่ใช่ก๊าซรั่วไหล	14:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Jul-23		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082	14:51	สิทธิกร
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งบริษัท พรินท์มาสเตอร์ จำกัด ซอย5c รอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบวันจันทร์	15:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแจ้งว่าไฟลงground กำลังดำเนินการแก้ไข	15:29	สิทธิกร
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งงานเปลี่ยน turbine rotary earth+kitamura นิคม nvk	15:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1งานแก้ไขCoating Valve MV03 เสร็จแล้ว		
		ตาม Permit.66-BPO-CF-0514,Permit.66-BPO-HT-0568	18:12	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้งงานถอดเปลี่ยน Turbine Filter ที่ BJC	19:18	สิทธิกร
23-Jul-23	อื่นๆ	*นพดลแจ้ง S Con เข้างานที่ PRS # 3	8:03	องอาจ
	อื่นๆ	*ทนายสิทธิแจ้ง S Con เข้าซ่อม Valve ด้าน Inlet PRS # 1	8:07	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	9:44	องอาจ
	อื่นๆ	*ตรีแจ้งระดับน้ำหน้านิคมฯ บางปูลดลง 1 เมตร	9:52	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า PRS # 2	9:59	องอาจ
	อื่นๆ	*[โครงการรื้อย้ายท่อส่งก๊าซ นวนคร-รังสิต] เวลา 10:09 น. ทางโครงการรื้อย้ายท่อส่งก๊าซฯ		
		นวนคร-รังสิตจะดำเนินการกิจกรรม Stopple Plug ที่ที่นวนคร-รังสิต scope ที่ 2 ท่อขนาด 24"		
		(เส้นสีเขียว) จำนวน 2 จุด ที่ BV NR2 และ หน้า MRS Rangsit ... From PTT Shipper	10:11	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:14	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:25	องอาจ
	Survey	*กฤษฎดาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:29	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:35	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์สูบน้ำ PRS#1เพื่อแก้ไข Coating Valve MV03 Permit No.CF-0515	10:37	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:58	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อบางปู บางปูเหนือ ปกติ	11:10	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี สอวน M this ปกติ	11:43	องอาจ
	Survey	*พลวัตรเข้า BV # 10	11:51	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อเชียงรากงานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบทางเส้นเชียงรากถนน อย.5042		
		ถนนเชียงรากบางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างต่อมอเตอร์ไฟ ความเร็วสูง	12:38	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิตงานต่อเนื่อง ทำบ่อ sheet pile พร้อมแนวท่อ Steel gas 10"		
		mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit.Rst.ex.1020	14:16	องอาจ
	Survey	*ตรีเดิน Pipe Locator ท่อเหล็ก ถนนพัฒนา1	15:10	องอาจ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-Jul-23		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	15:29	องอาจ
24-Jul-23	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้ง ผรม.คุณสุวัจน์เข้า PRS#3 ขนดินกับทรายมาใช้ที่งานที่บางปู	8:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งผรม.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน sunflag โรงแฉ ตาม Permit.66-ROJ-CD-1079	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ เข้าทำงาน PRS#1 Permit No.66-BPO-CF-0516	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk ก่อนเริ่มงานแก้ไข Coating VALVE MV03 at PRS#1		
		Permit No.66-BPO-CF-0516 วันนี้ ทาสีเพิ่มเติม และตั้งกระสอบบริเวณช่องของท่อก๊าซฯ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ *คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เช็กราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง หยุธร		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด CP ที่ OTS-WES	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุตุฯ MTH ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานต่อเนื่อง ทำบ่อ sheet pile คร่อม		
		แนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit.Rst.ex.1020	14:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรงแฉ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:40	สิทธิกร
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	15:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Jul-23	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน sunflag roj วันนี้เลิกงานแล้ว ถอด		
		ออกไปทาสี แล้วคอยนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง Permit.66-ROJ-CD-1079	15:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1งานแก้ไขCoating Valve MV03 เสร็จแล้ว		
		ตาม Permit.66-BPO-CF-0516	18:08	สิทธิกร
25-Jul-23	Activities in area	*คุณ เอกพันธ์ เข้าทำงาน PRS#1 งานแก้ไขCoating Valve MV03	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบ ปรีนเตอร์ Flowcom ที่ OTS-BV#10	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating VALVE MV03 at PRS#1		
		Permit No.66-BPO-CF-0517	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานต่อเนื่อง ทำบ่อ sheet pile คร่อม		
		แนวท่อ Steel gas 10" mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco permit.Rst.ex.1020	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมฯอุตุฯ MTH ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เช็กราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง หยุธร		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	13:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรงแฉ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งออกจาก PRS1งานแก้ไขCoating Valve MV03 Permit.66-BPO-CF-0517	16:52	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-Jul-23	Alarm SCADA	*คุณ อธิศักดิ์ เข้า OTS-ROJ#1 ตรวจสอบแอร์, พบแอร์ตัวที่ 2 เสีย ตอนนีเปิดใช้งานแอร์ตัวที่ 1 เปิด Manual (แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบแล้ว)	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง, เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating Valve MV03, MV04, MV05 ที่ PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0518	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้ง ผรม.Synmech เริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS. NZ วันนี้เข้า โรงงาน Thai Indo โรงงาน ตาม Permit 66-roj-cd-1080	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงานแขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผลกระทบ ,เส้น บางปะอิน งานโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ พื้นที่ก่อสร้างต่อมอรรถไพฑูริคความเร็วสูง (หยุดรอดำเนินการต่อ) นอกนั้นปกติ	11:12	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ PRS#4	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังงานตาม Permit 66-BPO-CF-0518 นอกนั้นปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating Valve ที่ PRS#1 เสร็จเรียบร้อย งานตาม Permit 66-BPO-CF-0518	12:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มังงานตรวจสอบ Vent Body Valve Hot Tap บริเวณบ่อ Sheet Pile Steel Gas 10"บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ht-0080 นอกนั้นปกติ	13:57	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating Valve บ่อวาล์ว MV07, 08, 09 ถนนพัฒนา1 แยกไฟแดง ซ.1B ตาม Permit 66-BPO-CF-0519	14:30	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำ PM ที่ PRS#4 เสร็จเรียบร้อย	15:00	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS. โรงงาน Thai Indo โรงงานตาม Permit 66-roj-cd-1080 วันนี้เลิกงานแล้ว	15:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ มังงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อดัดต่อระบบท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081 นอกนั้นปกติ	16:15	สุเมธ
27-Jul-23	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานตามขั้นตอน Tie-in ท่อก๊าซ 160/110 มม. บริเวณหลังวาล์ว 243 และงาน Pre-Commissioning Gas เข้าโครงการ บ.Y&M นิคมฯโรงนะ งานตาม Permit 66-roj-ht-0081, 66-roj-ex-1081	8:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating Valve บ่อวาล์ว MV07, 08, 09 ถนนพัฒนา1 แยกไฟแดง ซ.1B ตาม Permit 66-BPO-CF-0520	10:18	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งช่างเข้ามาซ่อมแอร์ ที่ PRS#3, OTS-ROJ#1	10:23	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม เข้าติดตั้ง PCR ที่ บ.TDC steel ตาม Permit 66-BPO-CD-0736	10:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเชื่อม Tie-in ท่อก๊าซ 160/110 มม.ตาม Permit 66-roj-ht-0081	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ. TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มังงานของแขวงทางหลวงชนบท พื้นที่ขยายถนนไหล่ทาง ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังงานตาม Permit 66-BPO-CF-0520 นอกนั้นปกติ	12:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	13:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่ม Commissioning Gas เข้าโครงการ บ.Y&M นิคมฯโรงนะ	13:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มังงานทำบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อก๊าซ 10"บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ex1020 (เดิมทรายบริเวณ	10:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		รอบๆบ่อ) นอกนั้นปกติ	14:06	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งช่างเข้ามาซ่อมแอร์ ที่ PRS#3, OTS-ROJ#1 เสร็จแล้ว	14:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งงาน Tie-in & Pre-Commissioning Gas เข้าโครงการ Y&M ที่ ไรจนะ		
		เสร็จสิ้นแล้ว (สถานะวาล์วเปิด 227, สถานะวาล์วปิด 177, 242, 243, 245, 246)	15:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, เตรียมพื้นที่ขุดบ่อติดต่อ		
		ระบบท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081, 66-roj-hit-0081 นอกนั้นปกติ	15:44	สุเมธ
	Alarm SCADA	*Alarm hight room Temp. OTS_roj#1 แจ้งคุณธีระศักดิ์รับทราบ เข้าตรวจสอบ	23:20	ภูรินทร์
28-Jul-23	PM	*คุณ จรัล เข้า PM ที่ BV#10	9:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:42	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating Valve บ่อวาล์ว MV07, 08, 09 ถนนพัฒนา1 แยก		
		ไฟแดง ช.1B ตาม Permit 66-BPO-CF-0521	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.9-14, เขตส่งออก ปกติ	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:33	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ ธีระศักดิ์ เข้า OTS-ROJ#1 ทำการปิดแอร์ตัวที่ 2 น่าจะมีปัญหา, เปิดใช้งานตัวที่ 1 แทน		
		แจ้งคุณ สุริยะ รับทราบ	10:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 8"		
		ขนานแนวท่อก๊าซ 160 มม.ถนนนวนคร 5 บริเวณหน้า บ.บางกอกบวรเจริญฯ ตาม Permit		
		66-nvk-ex-1021 นอกนั้นปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081 นอกนั้นปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรงษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:22	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย ทำ PM ที่ BV#10 เสร็จแล้ว	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	12:05	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-8 ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	12:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานขุดเปลี่ยน วาล์วน้ำประปา		
		ที่ ช.G1/3 ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ส่วนที่เส้น OTS-LKB ปกติ	13:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก งานแขวงทางหลวงชนบท		
		พื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก หยุด ไม่มีการทำงานในพื้นที่, เส้น บางปะอิน งานโครง		
		การสำรวจแนวท่อก๊าซ พื้นที่ก่อสร้างต่อม่อรรถไฟความเร็วสูง(หยุดรอดำเนินการต่อ) นอกนั้น		
		ปกติ	14:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานบ่อ Sheet Pile คร่อมแนวท่อก๊าซ 10"		
		บริเวณจุดตัดแยกส่วนที่ 2 NGV Susco (Protection แนวท่อก๊าซ) ตาม Permit 66-rst-ex-		
		1020 นอกนั้นปกติ	15:00	สุเมธ
29-Jul-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating Valve บ่อวาล์ว MV07, 08, 09 ถนนพัฒนา1 แยก		
		ไฟแดง ช.1B ตาม Permit 66-BPO-CF-0522	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก งานแขวงทางหลวงชนบท		
		พื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ บดอัดเพิ่มชั้นดิน ถนน อย.5042		
		ไม่มีผลกระทบ, เส้น บางปะอิน งานโครงการสำรวจแนวท่อก๊าซ พื้นที่ก่อสร้างต่อม่อรรถไฟ		
		ความเร็วสูง(หยุดรอดำเนินการต่อ) นอกนั้นปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.6-14, เขตส่งออก ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พฤทธิ 0831196439 แจ้งร้องเรียนมาว่ามีงานขุดบริเวณทางขึ้นโกลเวย์ ชาเข้ารังสิต		
		บริเวณดังกล่าวไม่มีป้าย จนท.ดูแล ไม่มีวันกำหนดแล้วเสร็จ, ได้ทำการแจ้งทีม สกส.ให้		
		รับทราบแล้ว (งานตัดแยกระบบ NGV Susco รังสิต ทำบ่อ Sheet Pile)	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:01	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ พิเชษฐ์ แจ้งส่วน สกส.ได้โทรไปแจ้งอธียาโครงการที่ทำให้ทางคุณ พงฤทธิ์ รับทราบ แล้ว มีป้ายกำหนดระยะเวลาการทำงาน ผู้ควบคุมงาน ติดไว้ภายในพื้นที่ บั้ม NGV Susco และโครงการมีแผนจะเปิดถนนให้รถวิ่งได้ 2 เลนได้ตามปกติประมาณกลางเดือน ก.ย.66 นี้	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองซุด เส้น BV#10 ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	12:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-5 ปกติ	12:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1082, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1081 นอกนั้นปกติ	14:05	สุเมธ
30-Jul-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0523	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง หยุตรอ		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตุฯ MTH ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองซุด ซ.TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:59	สิทธิกร


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-Jul-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-5 ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	12:46	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#2 PM CP	12:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		มีงานปรับปรุงรางระบายน้ำ ที่ ซ. G3/6ไม่มีผลกับท่อก๊าซ	13:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อตัดระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:15	สิทธิกร
31-Jul-23	Permit	*ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0524	9:35	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS # 3	9:57	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	"	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:22	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS-LKB	10:28	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS-BPO	10:35	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:36	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองซุด ซ.TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:51	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	10:52	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:55	องอาจ
	PM	*พลวัตรทำ PM OTS-BPI	11:05	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง หยุตรอ		
		ดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:38	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	11:48	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Hot Work Permit 0569	11:53	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตุฯ MTH ปกติ	12:04	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	13:21	องอาจ

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Aug-23	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานีโซนเหนือ	7:55	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี bv#10	8:31	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-BPL	9:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-WES	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09		
		Permit No.66-BPO-CF-0525 & 66-BPO-HT-0570	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:25	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซสถานี OTS-LKB	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit No.66-BPO-CF-		
		0525 & 66-BPO-HT-0570 จุดอื่นปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL MTH ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อติดตั้งระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิต งานบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel		
		gas 10" mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco (เก็บทรายในบ่อ) permit.Rst.ex.1022	14:44	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งงานเปลี่ยนTurbine ที่ Tefcoat	15:59	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Aug-23	Emergency	*คุณ วิฑูร บ.Bridgestone RST 0632281075 แจ้งมีก๊าซ BLOW คุณ วีรศักดิ์เข้าแก้ไข	17:00	สิทธิกร
	Emergency	*คุณ วีรศักดิ์ แก้ไขเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าใช้ก๊าซได้ตามปกติ	20:33	สิทธิกร
02-Aug-23	Alarm SCADA	*OTS-WES GAS VENT FAIL แจ้งคุณ อภิเชษฐ์ตรวจสอบและเข้าแก้ไข	0:27	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-WES GAS VENT NORMAL คุณวรวิทย์เข้าแก้ไขเรียบร้อยสาเหตุลูกค้าหยุดใช้พร้อมกัน		
		ตอนนี้ไม่ระวังที่สถานีสักระยะ	1:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	คุณ วรวิทย์ แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-WES	3:00	สิทธิกร
	Activities in area	คุณ ศิวกร แจ้งปิดระบบ CP OTS-RST งานตัดแยก Susco ส่วนที่ 2(ตัดแยกภายนอก Susco)	9:00	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:10	องอาจ
	Activities in area	คุณ ศิวกร แจ้งเปิดระบบ CP OTS-RST งานตัดแยก Susco ส่วนที่ 2(ตัดแยกภายนอก Susco)	10:00	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:01	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS # 3	10:05	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:11	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	10:40	องอาจ
	Permit	ธนาสิทธิ์แจ้งงานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.CF-0526& HT-0571	"	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	10:47	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:55	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 1	11:00	องอาจ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก	11:07	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS BPL.	11:23	องอาจ
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	11:45	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อบางพลี MTH,SWAN ปกติ	11:56	องอาจ
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS # 2	"	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	12:15	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	13:01	องอาจ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1082		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อติดตั้งระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1081	14:21	องอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิต งานบ่อ sheet pile คร่อมแนวท่อ Steel		
		gas 10" mpl บริเวณจุดตัดแยก ส่วนที่2 Ngv susco (เก็บทรายในบ่อ) permit.Rst.ex.1022	14:56	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Aug-23	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB คลองกรุง ปกติ	9:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:18	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0527		
		66-BPO-HT-0572	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:50	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา ที่งาน กปน.บริเวณ ถนน เทพารักษ์ กม.22		
		ช่วงยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานคลองเจริญราษฎร์ เลขที่ Permit		
		No.66-MTH-EX-0682	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูซอย14-ซอย10 เขตส่งออก มังงานตาม		
		Permit No.66-BPO-CF-0527 & 66-BPO-HT-0572 จุดขึ้นปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู Soi 1-9 มังงานตาม Permit No.66-BPO		
		CF-0527 & 66-BPO-HT-0572 จุดขึ้นปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา		
		ตาม Permit No.0682 นอกจากนั้นปกติ	12:15	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มปฏิบัติงานตัดแยกระบบท่อ Steel gas 6" spi หลัง วาล์ว Hot tap		
		Ngv susco จุดตัดแยก ส่วนที่2 permit-Rst-Ht-0082	13:30	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชายแจ้งพา ผรม.ดูหน้างาน PRS#1 BPO	13:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโจจนะ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อติดตั้งระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083		
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบบ ถนน อย.5042 ถนนเขียนราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Aug-23		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบบ ถนน อย.5042 ถนนเขียนราก		
		บางปะอิน งานติดตั้งpcr ในสถานี precision permit.66.bpi.cd.1078 -โครงการสำรวจแนว		
		ท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง หยุดรอดำเนินการต่อ จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	16:04	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มทำการเชื่อมปิด end cap 6" Ngv susco	16:10	ภูรินทร์
04-Aug-23	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มทำการเชื่อมปิด End-Cap 6" NGV Susco ตาม Permit 66-rst-ht-0083	0:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานตัดแยกระบบท่อก๊าซ 6" หลังวาล์ว Hot-Tap NGV Susco จุดตัดแยก		
		ส่วนที่2 เสริมสิ้นแล้ว (สถานีวาล์ว Hot-Tap NGV ปิด)ตาม Permit 66-rst-ht-0083	5:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0528		
		66-BPO-HT-0573	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโจจนะ งานต่อเนื่องคืบพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อติดตั้งระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083		
		ประสานชี้แนวท่อ กฟภ.อย โจจนะเฟส1	12:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	12:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มังงานตาม Permit No.66-BPO		
		CF-0528 & 66-BPO-HT-0573 จุดขึ้นปกติ	12:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบบ ถนน อย.5042 ถนนเขียนราก		
		บางปะอิน โครงการสำรวจแนวท่อก๊าซพื้นที่ก่อสร้างตอม่อรถไฟ ความเร็วสูง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Aug-23		(หยุดรอดำเนินการต่อ) จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	14:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:34	ภูรินทร์
	Activities in area	*คุณ อนก ปรก. โคมัดสุ 0851338903 แจ้งเสาติดตั้งสื่เหลือง มีเสาตรงกลาง มีสายไฟ		
		สัญญาณลักษณะ PTTNGD 18 โดยขโมยหัวไป บริเวณ ช.คลองหลวง 32 เส้นพหลโยธิน ขาเข้า		
		กทม.แจ้ง คุณ ศิวกร รับทราบแล้ว เส้นนี้โดนขโมยไปแล้วหลายหัว	22:00	สุเมธ
05-Aug-23	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งงานrefill LNGเข้าtank spey roj	8:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	9:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งRefill speyเรียบร้อยแล้วตรวจสอบการทำงานmrsปกติตรวจสอบ%gas		
		รอบสถานี Lng +mrsปกติทดสอบอ่านflow 160 scm/hr	9:55	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งbangkok can+chacha ได้กลิ่นgasภายในโรงงานกำลังเข้าตรวจสอบ	9:56	ภูรินทร์
		*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL MTH ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานสกัดถนนเตรียมตอกเข็ม		
		ทำทางเข้า เข้มต้นแรกห่างท่อก๊าซ 4.5m.ไม่กระทบกับท่อก๊าซ	10:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating VALVE MV07,08,09 Permit No.66-BPO-CF-0528		
		66-BPO-HT-0573	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	10:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:59	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าตรวจสอบกลิ่นgasภายในโรงงาน chacha แล้วพบว่ามั่วจั่วซึม		
		ตามflange+unionแก้ไขเบื้องต้นแน่นแต่ไม่พอจึงนำเสนอขอหยุดการผลิตเพื่อเปลี่ยน		
		อุปกรณ์โดยให้ประสานคุณสมคิดเพื่อจัดจ้างและเสนอเปลี่ยนturbine+ท่อflexก่อนเข้าboiler	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก		
		บางปะอิน ปกติ	11:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานตาม Permit No.66-BPO		
		CF-0529 & 66-BPO-HT-0574 จุดอื่นปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:46	
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10		
		มีงานกันพื้นที่เตรียมงานทำบ่อSheet pile	11:47	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Aug-23	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB คลองกรุง ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	12:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	13:07	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าตรวจสอบรอยรั่วตามแนวท่อภายในโรงงานตามbangkok can		
		ร้องขอเนื่องจากผ่านการเกิดไฟไหม้เตาพร้อมกับคุณอินทัย	13:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นโรจนะ งานต่อเนื่องค้นพื้นที่ขุดวางท่อโครง		
		การวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องเตรียมพื้นที่ขุดบ่อดัดต่อระบบท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083	14:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่รังสิต งานขั้วทำความสะอาดผิวท่อและตัววาล์ว		
		พร้อมทำ coating valve hot tap ด้วย visco wrap Ngv susco permit-Rst-Ht-0084		
		บริเวณอื่นปกติ	15:47	ภูรินทร์
06-Aug-23	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3 LKB	9:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-LKB	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สุเมธ
	อื่นๆ	คุณ ศิวกร แจ้งเปิดระบบ CP OTS-RST	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating Valve MV 07, 08, 09 (Permit 66-BPO-CF-0530)	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10, ด้านนอกไม่มีการทำงาน	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน OTS-BPL	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียนราก งานแนวทางหลวงชนบท		
		เตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผล		
		กระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก, บางปะอิน ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงาน Water Jet สำรุดหา		
		แนวท่อก๊าซ 225 มม.และท่อสาธารณูปโภคอื่นๆใต้ดินบริเวณใกล้เคียง 160 ถ.ท.4 หน้า		
		โรงไฟฟ้า Gulf เพื่อเตรียมงานปักเสาไฟฟ้า 22kv Permit 66-WES-EX-0218 นอกนั้นปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานสกัดถนนเตรียมตอกเข็ม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ทำทางเข้า เข้มต้นแรกห่างท่อก๊าซ 4.5 ม. ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL, M-Tahi ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ มีงานตาม 66-BPO-CF-0530	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ไข Coating Valve MV 07, 08, 09 วันนี้เลิกงานแล้ว	13:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	14:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานลงทรายบดอัดจุดตัดแยก NGV Susco		
		Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	15:11	สุเมธ
07-Aug-23	อื่นๆ	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้ง มี Fuse ใหม่ที่เสาไฟฟ้าหน้าสำนักงานรังสิต แต่ไฟไม่ดับ		
		ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้า กฟภ.เรียบร้อยแล้ว	9:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานบักเสาไฟฟ้า ซอย 9A ผังเดียวกับท่อก๊าซฯ จำนวน 3 ต้น	9:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งผม. เข้าตัดหญ้าในสถานี OTS-BV#10	9:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#1	9:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งมีงานติดตั้งท่อ Vent mrs หลังจากถอดออกไปทำสีเสร็จ มี Thai Indo roj		
		และ M&R roj . Permit no.66.roj.cd.1077,no.66.roj.cd.1088,เริ่ม Thai indo ก่อน	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งประชุมงาน verify เปิดทำบ่อsheet pile หน้าBV#10	10:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งผม. เข้าตัดหญ้าในสถานี PRS#1	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ PRS#2	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL		
		ทางที่ทีมงาน กปน.เข้าพื้นที่นิคม BPL เตรียมงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ โดยงานวันนี้		
		จะตัดแนวซอยถนน Soi 3 แต่ยังไม่ได้การขุด งานวันนี้ยังไม่มีผลกระทบนอกจากนี้ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs และเก็บงานสี Thai Indo roj เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานแก้ไข Coating VALVE MV07,		
		08,09 Permit No.66-BPO-CF-0531 นอกจากนั้น ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Aug-23		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*UIH แจ้งจะเข้าติดตั้งอุปกรณ์ 4G ชั่วคราวที่ OTS-ROJ1 เนื่องจากทางนิคมโรงแยกมีงาน		
		Cut Loss สาย Drop wire ทั้งหมด เพื่อกันลัดขีญญานลัม แจ้งคุณสุริยะรับทราบ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานประสานงานเตรียมงาน		
		ขุดต่อท่อประปา นิคมฯแพรกษา จุดอื่นปกติ	12:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs และเก็บงานสี M&R roj เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันนี้ OTS-LKB	12:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	13:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งผม. เข้าตัดหญ้าในสถานี PRS#2	14:18	สิทธิกร
	Emergency Drill	*วันที่ 7 ส.ค. 66 เวลา 14:00 น. ช้อมแผนจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทาง		
		ธุรกิจของ COOU-GBU เกิดเหตุผู้ผลิตฝั่งตะวันตกทั้งหมดหยุดการส่งก๊าซ Gas Control		
		ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC และขอให้ผู้เกี่ยวข้องประชุมผ่าน MS		
		Team From GasControl	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานลงทรายบดอัดจุดตัดแยก NGV Susco		
		Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแยก มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	14:56	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 16:00 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนจัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทาง		
		ธุรกิจของ COOU-GBU From Gas Control	16:08	สิทธิกร
08-Aug-23	Permit	*คุณ นพดล แจ้งบ.พิมลมาตัดหญ้าใน OTS LKB และ PRS3 เลขที่ Permit No.66-LKB-		
		CD-0738	9:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานลอกคอนกรีตพื้น เตรียมทำบ่อsheet pile หน้าBV#10 ตาม Permit.		
		66-BPO-EX-0636	9:32	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-LKB ตรวจสอบกล้อง CCTV	9:46	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 09:42 น. แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉินส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 // เกิดอุบัติเหตุรถ		
		Backhoe ขุดโดนท่อส่งก๊าซขนาด 36 นิ้ว แนวท่อ RC06530 ต.หนองตึ่นนอ อ.บ้านโพธิ์		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Aug-23		จ.จะเชิงเทรา เกิดก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและลุกติดไฟอย่างรุนแรง GAS CONTROL		
		ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ห้องประชุมเรียนรู้ 1		
		ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี From Gas Control	9:49	สิทธิกร
	Emergency Drill	*[TSO แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน] เวลา 09:42 น. ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 (ท้องถิ่น)		
		ส่วนปฏิบัติการระบบท่อฯเขต 1 เกิดเหตุการณ์ เกิดอุบัติเหตุรถแบคโฮของโครงการขยาย		
		ถนนเลียบริมคลองชลประทานจุดดินวางท่อระบายน้ำ ชุดโดนท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 36 นิ้ว		
		ระหว่าง Block valve BP2 และ BP3 ทำให้ก๊าซธรรมชาติรั่วไหลพุ่งสูงประมาณ 3 เมตร		
		ลุกติดไฟรุนแรง Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และตั้งศูนย์ควบคุมเหตุ		
		ฉุกเฉินที่ อาคารเรียนรู้ ห้องเรียนรู้ 1 ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี...From PTT Shipper	9:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งมรณ.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน APMโรงงาน Permit.66-ROJ-CD-1079	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานตัดหญ้าทำความสะอาดตาม Permit No. 0738 นอกจากนั้นปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:52	สิทธิกร
	Emergency Drill	*TSO แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน] เวลา 11:12 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระดับ 1 ส่วนปฏิ		
		บัติการระบบท่อฯเขต 1 Gas Control ขอประกาศปิดศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน...		
		From PTT Shipper	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองชุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งป.พิมลมาศตัดหญ้าใน OTS-BPL เลขที่ Permit No.66-LKB-CD-0739	12:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตรวจวัดความหนาของสี บ่อวาล์ว MV07,08,09 Permit No.66-BPO-		
		CF-0532	14:26	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Aug-23	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ Ngv susco จุดตัดแยก		
		รือถนน bv.sv 17 permit-Rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าPRS#1ตรวจความหนาของสี บ่อวาล์ว MV03,04,05 Permit CF-0532	14:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	15:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน APM roj วันนี้เลิกงานแล้ว ถอดออกไป		
		ทำสี แล้วคอยนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง Permit.66-ROJ-CD-1079	15:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งเข้าปรับแรงดัน Outlet OTS-NVK	15:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1 เลิกงาน ตามPermit CF-0532	16:07	สิทธิกร
09-Aug-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ด้านนอกไม่มีการทำงาน	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองชุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		ทางทีมงาน กปน.เข้าพื้นที่นิคม BPL เตรียมงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ โดยงานวันนี้		
		จะตัดแนวฉนวนถนน Soi 3 แต่ยังไม่ทำการขุด งานวันนี้ยังไม่ผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	13:35	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
09-Aug-23	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ Ngv susco จุดตัดแยก		
		รื้อถอนบ่อ sheet pile permit-Rst-ex-1022 นอกน้้นปกติ	14:07	สิทธิกร
10-Aug-23	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดวางท่อประปา นิคมฯแพรงษา ตาม Permit.66-BHS-EX-0637	9:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งวันนี้มีงานติดตั้งล้อยมรั่วปิดด้วยแผ่นเมทัลชีท ที่ BV-10 อย่างเดียวและ		
		งานขนย้ายเศษคอนกรีต ตาม Permit.66-BPO-CD-0730	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งUIH เข้าติดตั้ง ROUTER 4G แทนสาย Leased Line ที่ OTS-ROJ#1		
		เนื่องจากทางนิคมฯโรงงานจะทำการ Cut Loss สาย Dropwired ทั้งหมดในนิคมฯ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งประสานงานนิคมฯโรงงาน ชี้นแนวทำทางเข้าโรงงานใหม่ (ตรงข้ามsurtec kariya)ไม่มีผลกระทบต่อบรรยากาศในพื้นที่	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตรทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานตาม Permit.66-BHS-		
		EX-0637 นอกจากนี้ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Activities in area	*UIH แจ้งดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย วงจรใช้งานได้ตามปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานติดตั้ง Test post ณ.แพรงษา แยกคลองเก่า Permit.66-BPO-CD-0740	11:58	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งผสม. เข้าติดตั้งชุดฟังเสียงที่ OTS-ROJ#1	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งาน กปน.วันนี้ทำในส่วนที่ยังไม่มีผลกระทบ นอกจากน้้นปกติ	12:01	สิทธิกร
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง PTT Digital เข้า PM ระบบ Scada ประจำปีที่ OTS-WES	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงงาน มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083, ติดตั้งเครื่องวัดเสียงสถานี Ots.roj1.,Ots.roj2,		
		Prs5 นอกน้้นปกติ	13:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL - นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	13:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Aug-23		เชิยรกร งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042 ถนนเชียงราก	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ Ngv susco จุดตัดแยก		
		รื้อถอนบ่อ sheet pile permit-Rst-ex-1022 นอกน้้นปกติ	15:55	สิทธิกร
11-Aug-23	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานขุดวางท่อประปา งาน		
		ต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยไม่มีการขุดเพิ่มเติม ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกน้้นปกติ	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตัด Chain Fence BV#10 ตาม Permit 66-BPO-HT-0575	10:05	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พิษณุ แจ้ง ผรม.C-Cot เข้าเก็บอุปกรณ์วัดเสียงที่ OTS-BKD, OTS-ROJ#1-2, PRS#5	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดต่อเสาไฟฟ้าเก่าหน้า BV#10 ตาม Permit 66-BPO-EX-0752	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานติดตั้ง Test Post ณ.แพรงษา แยกคลองเก่า Permit 66-BPO-CD-0740	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Holiday Test ป่อวาล์ว MV07, 08, 09 Permit 66-BPO-CF-0533	11:23	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผรม.เข้าตัดหญ้าที่ OTS-ROJ#1-2, PRS#5	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานของแนวทาง		
		หลวงชนบท พื้นที่ขยายถนนไหล่ทาง ไม่มีผลกระทบ นอกน้้นปกติ	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช. TDC คลองขุด เส้น BV#10 มีงาน		
		ตาม Permit 66-BPO-HT-0575, 66-BPO-EX-0752, 66-BPO-CD-0740 นอกน้้นปกติ	12:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 66-BPO-CF-0533		
		นอกน้้นปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:34	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	12:46	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตรวจสอบชุดควบคุม Flood Light ที่ PRS#3 (เสียมัย)	13:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Spey		
		Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Y&M ตาม Permit		
		66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	13:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Holiday Test บ่อวาล์ว MV03 ที่ PRS#1 Permit 66-BPO-CF-0533	14:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปา หน้าเอื้ออาทร 3 ถ.บางพลี-ตำหรุ กม.9 ตาม Permit		
		66-BPO-EX-0638	14:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก รือ		
		ถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:52	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตรวจสอบชุดควบคุม Flood Light ที่ PRS#3 เสริมแล้ว ใช้งานได้ปกติไม่เสีย	14:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน Holiday Test บ่อวาล์ว MV03 ที่ PRS#1 66-BPO-CF-0533	18:56	ภูรินทร์
12-Aug-23	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานขุดวางท่อประปา งาน		
		ต่อเนื่อง โดยไม่มีการขุดเพิ่มเติม ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานของแขวงทาง		
		หลวงชนบท พื้นที่ขยายถนนไหล่ทาง ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL งาน กปน. ที่ชอย 4/1		
		วันนี้เดินและกริดตัดคือย งานที่ทำวันนี้ยังไม่มืผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานปรับปรุงถนน ทำช่วงติดเกาะ		
		กลางถนน บริเวณก่อนเข้านิคมฯบางปู ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, ช.ทDC คลองขุด เส้น		
		BV#10 ปกติ	12:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:33	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Spey		
		Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Y&M ตาม Permit		
		66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	13:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก		
		รือถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:05	สุเมธ
13-Aug-23	อื่นๆ	*คุณ ณัฐธร 0944969306 รปภ.ที่ BV#10 แจ้งพบมีเตอรน้ำสวนของ PTTNGD น่าจะรั่ว		
		ตอนนี้ได้ทำการปิดวาล์วน้ำให้แล้ว, แจ้งทางคุณ สมชาย รับทราบ	6:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS วันนี้มีงานกดเข็มบริเวณริม		
		ถนนโดยระยะห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ 4.5 ม.ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้น		
		ปกติ	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน เชียงราก ปกติ		
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL งาน กปน. วันนี้เดิน		
		และกริดตัดคือยสัดพื้นที่ชอย 4/1 แต่ยังไมทำการขุด, ส่วนชอย 3 ขุดและวางท่อน้ำ งานที่		
		ทำ วันนี้ยังไม่มืผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10, ตรวจสอบท่อน้ำชำรุดขาด ทำการ		
		ปิดวาล์วน้ำก่อนและหลังมีเตอรน้ำรัยบร้อย	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานปรับปรุงถนน ทำช่วงติดเกาะ		
		กลางถนน บริเวณก่อนเข้านิคมฯบางปู ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ, ช.ทDC คลองขุด เส้น		
		BV#10 ปกติ	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก		
		รือถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Spey		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Y&M ตาม Permit		
		66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	14:14	สุเมธ
14-Aug-23	PM	*คุณ สมชาย ทำการ Daignostic Test ที่ PRS#1	9:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS วันนี้มีงานกดเข็มบริเวณริมถนนโดยระยะห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ4.5m. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ		
		ปกติ	9:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL วันนี้มีงาน กปน.ที่		
		ช.4/1 และ ช.5/2 ตัดจ้อยเจาะสกัดพื้นถนนเดิม แต่ยังไม่ทำการขุด ส่วน ช.3 มีงานขุดวางท่อน้ำงานที่ท่าไวก่อนหน้านี้ยังไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.6-14, เซตส่งออก ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	12:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:18	สุเมธ
	PM	*คุณ สมชาย ทำการ Daignostic Test ที่ PRS#1 เสร็จแล้ว	12:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-5 ปกติ	13:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เขียงราก มีงานของ		
		แขวงทางหลวงชนบท พื้นที่ขยายถนนไหล่ทาง ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก ร้อย		
		ถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:35	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-Aug-23	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่สถานีโซเนเหนือ	8:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Permit	มีงานวางท่อน้ำเสียของ Gusco หน้าบริษัทยามาร์ ไม่มีผลต่อท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ		
		Permit.66-LKB-EX-0683	11:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา 8" ขนาดแนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm.mpl ถนน		
		นวนคร 20 ตาม permit.66-Nvk-ex-1023	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา 8" ขนาด		
		แนวท่อก๊าซ Hdpe 110mm.mpl ถนนนวนคร 20 ตาม permit.66-Nvk-ex-1023 จุดอื่นปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS วันนี้มีงานกดเข็มบริเวณริมถนนโดยระยะห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ4.5m. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซนอกนั้นปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 OTS-BPO มีงานท่อประปา PVC.		
	Permit	ที่ผ่านบ่อP 2ที่มีท่อ NGD Permit No.66-BPO-EX-0639	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	12:43	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเข้าใส่อุปกรณ์ Turbine Run A ที่ OTS-ROJ#1	13:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียงราก		
		ไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาถนน M2 ปากซอย E2 By Gusco BPO		
		Permit.66-BPO-EX-0710	13:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084,งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-Aug-23		Permit.66.roj.ex.1083 บริเวณอื่นปกติ	14:48	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 14:25 น. ข้อมัดเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.6 เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารสำนักงาน ขอจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบ		
		บบท่อเซต 6 From Gas Control	14:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเสร็จงานงานติดตั้ง Test post ถ.แพรक्षा แยกคลองเก่า		
		ตาม Permit.66-BPO-CD-0740	15:11	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 15:07 น.เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill)		
		ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเซต 6 From Gas Control	15:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก รือ		
		ถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	15:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาถนน M2 ปากซอย E2 By Gusco BPO		
		Permit.66-BPO-EX-0710 วันนี้เลิกงานแล้ว	15:46	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าปรับแรงดัน Outlet ขึ้นเล็กน้อยที่ OTS-NVK	16:01	สิทธิกร
16-Aug-23	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีงาน Refill LNG ที่ รง.SPEY ROJ	7:28	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้ง มี ผรม.เข้าเก็บงานทำสีบ่อวาล์วที่ PRS3	8:32	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน Refill LNG ที่ รง.SPEY ROJ Flowโรงงาน 110 scm/h		
		ตอนนี้refill 10 tonแล้ว แรงดันสถานีปกติ (TANK 86.999 %)	8:42	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง		
		กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0684 วันนี้จะทำการชุดสำรวจหาตำแหน่งแนวท่อก๊าซ		
		HDPE บริเวณ Soi 5 และ Soi 5/2	9:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ OTS-BV#10	9:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ OTS-BPL	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งมีงานปักเสาไฟฟ้าใหม่ ระหว่างหัวมุมเข้าsoi5/1 เนื่องจากมีรถมาเบียดเสา		
		จุดที่ปักเสาไฟปักตำแหน่งแนวเดิมของเสาไฟ ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ		
		8 เมตร ไม่มีผลกระทบ	10:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง DC Decouple (PCR) at Thai Namsiri BPM		
		PERMIT.66-BPM-CD-0743	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 OTS-BPO มีงานท่อประปา PVC.		
		ที่ผ่านบ่อ P2ที่มีท่อ NGD Permit No.66-BPO-EX-0639 วันนี้ยังไม่พร้อม ไม่มีการทำงาน	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-Aug-23	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานปักเสาไฟฟ้าใหม่ ระหว่าง		
		หัวมุมเข้าsoi5/1 เนื่องจากมีรถมาเบียดเสา จุดที่ปักเสาไฟปัก ตำแหน่งแนวเดิมของเสาไฟ		
		ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ8 เมตร ไม่มีผลกระทบบนอกนั้นปกติ เส้น OTS-LKB ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งผรม.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน Panasonic โรงนะ Permit.66-ROJ-CD-1086	10:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานปรับปรุง valve pit MTH Permit.66-MTH-EX-0685	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรक्षा คลองซุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาดูรับเหมา EPE เข้าทำการติดตั้งท่อ VentในMRS บ. TDC Steel		
		ตาม permit no.66-BPO-CD-0742	10:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL		
		มีงานของ กปน.ตาม Permit No.0684 .งานสำรวจแนวท่อก๊าซ 3 จุดนอกจากนี้ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรक्षा BHS มีวันนี้งานทำถนนโดยระยะ		
		ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ4.5m. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวเดิมเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตัดยอดการใช้ก๊าซ OTS-LKB	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง DC Decouple (PCR) at Almet Thai BPM		
		PERMIT.66-BPM-CD-0743	13:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก รือ		
		ถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดลทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานปรับปรุงบ่อวาล์วตาม		
		Permit.66-MTH-EX-0685 นอกจากนั้นปกติ	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:59	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้งถอดเปลี่ยน Turbine & Filter ที่ Isuzu LKB	15:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Panasonic roj วันนี้เลิกงานแล้ว		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-Aug-23		ถอดออกไปทำสี แล้วค่อยนำตัวมาประกอบ อีกครั้ง Permit.66-ROJ-CD-1086	16:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุง valve pit MTH Permit.66-MTH-EX-0685		
		งานวันนี้เลิกงานแล้วจะนัดหมายแจ้งเข้าพื้นที่ที่ทำงานอีกครั้ง	16:10	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*NGD-LNG SPEY 3G DOWN แจ้งทางคุณศิริโรจน์และทีม Network รับทราบ	18:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งเริ่มงานถอน sheet pile ด้านขนานแนวท่อก๊าซ steel gas 10" Mpl จุดตัดแยกระบบ Ngv susco permit-Rst-ex-1022	22:20	องอาจ
17-Aug-23	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งถอน sheet pile เสริมเรียบร้อยแล้ว แนวท่อก๊าซปลดก๊วย permit-Rst-ex-1022	2:14	องอาจ
	Activities in area	*คุณ นพดล แจ้ง บ.С.СОН ผรม.เข้าเก็บงานทำสีบ่อวาล์วที่ PRS3	8:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าของทาง กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี Soi 3/1		
		ตรวจสอบหน้างานแล้วงานไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่มีแนวท่อก๊าซ	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ตั้งแต่นิคมฯบางปู ถึงวโปกษณ์ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง DC Decouple (PCR) at Toray Mill No.3 BPM		
		PERMIT.66-BPM-CD-0743	9:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งผรม.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน Surtec โรงนะ Permit.66-ROJ-CD-1087	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10,ไม่มีการทำงานด้านนอก	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์แจ้ง พา UIH เดิน Survey ตรวจสอบสาย ที่ OTS-ROJ#1	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.Т.С. เส้น BV#10 ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:39	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งขออนุญาตเขียนขย่ายของจาก otrsrt ไป otsnvk	11:07	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์แจ้ง พา UIH เดิน Survey ตรวจสอบสาย ที่ OTS-ROJ#2	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีวันนี้งานทำถนนโดยระยะห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ4.5m. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นBPMตั้งแต่นิคมฯถึงเทคนิคสมุทรปราการปกติ	11:59	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-Aug-23	Alarm SCADA	*NGD-LNG SPEY 3G UP แจ้งทางคุณศิริโรจน์และทีม Network รับทราบ		
		คุณ ศิริโรจน์แจ้งว่า ระบบขอได้รีเซ็ต มั่นทำงานตอนเที่ยง แสดงว่ารีเซ็ตแล้วใช้งานได้		
		จะแจ้งทางไฟลืคให้ทราบอีกครั้ง	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-ROJ#2 เพื่อสอบเทียบ Pressure Temp	13:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งร่วมต่ออายุประจำปี บ.Іamsoon BPO	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก รือถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Surtec roj วันนี้เลิกงานแล้ว		
		ถอดออกไปทำสี แล้วค่อยนำตัวมาประกอบ อีกครั้ง Permit.66-ROJ-CD-1087	15:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานสอบเทียบ Pressure Temp ที่ OTS-ROJ#2 และมีการสลับ Run		
		ไปใช้ Run A ส่วน Run B Standby	16:17	สิทธิกร
18-Aug-23	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานท่อน้ำประปาว่า บริเวณ Soi 1B หัวมุม PRS#2 นัดทำการขุด		
		วันจันทร์ที่ 21/08/66 14:00 น.	9:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานติดตั้ง DC Decouple (PCR) at Fuji Seal BPM		
		PERMIT.66-BPM-CD-0743	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีวันนี้งานทำถนนโดยระยะห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ4.5m. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกวางระบายน้ำที่ซอย4C ไม่มีผลกับท่อก๊าซจุดอื่นปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:19	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Aug-23	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาดูรับเหมา EPE เข้าทำการติดตั้งท่อ VentในMRS บ. Hong Kwang		
		ตาม permit no.66-BPO-CD-0744	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานต่งเสาไฟฟ้า 115kv ด้านหลัง		
		นิคมฯนวนคร ไม่มีผลกระทบ บริเวณอื่นปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10,ไม่มีการทำงานด้านนอก	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	12:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs และเก็บงานสีโรงงาน sunflag ROJ		
		และ APM roj เสร็จเรียบร้อยแล้ว Permit.66-ROJ-CD-1079	13:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก ร้อย		
		ถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:40	สิทธิกร
19-Aug-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีวันนี้งานทำถนนโดยระยะ		
		ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ4.5m. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	9:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคม BPL ปกติ	9:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, SWAN ,M-Thai ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	10:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณภูวนาท admin แจ้งดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศห้อง Sever	11:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:30	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Aug-23	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-LKB ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPO ไม่มีการทำงานด้านนอก	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	12:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก		
		ร้อยถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	15:22	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ เข้าตรวจสอบแอทร์ Alarm, PRS#3	20:40	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ แจ้งที PRS#3 แอทร์เสีย 1 ตัวรอช่างมาแก้ไข, ตอนนี้ใช้งานได้แค่ตัวเดียว	20:58	สุเมธ
20-Aug-23	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 Link L Down แจ้ง UIH ตรวจสอบ	1:10	สุเมธ
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งจุดที่มีปัญหาเป็นของ AIS ต้องรอ AIS ส่งช่างไปเช็คสายก่อนที่ทีมอะดมินิจะรอง	2:52	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 Link L สามารถใช้งานได้ตามปกติ	6:05	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง		
		กปน.เลขที่ Permit No.0684 ขุดวางท่อน้ำประปา HDPE ค่า ขนาด 12 นิ้วใน ถนน Soi 3	9:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPO ไม่มีการทำงานด้านนอก	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคม BPL มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่		
		งานซ่อมท่อน้ำประปารั่วที่ ช่วงซอย.4/2 ทำการขุดบนฟุตบาทตามPermit no.BPL-EX-0753		
		นอกนั้นปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งงานซ่อมท่อน้ำประปารั่วที่ ช่วงซอย.4/2 ขุดอยู่บนฟุตบาทตาม Permit no		
		66-BPL-EX-0753	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, SWAN ,M-Thai ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:25	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Aug-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานลอกวางระบายน้ำ Soi 4A ห่างจากท่อก๊าซ ฯ Service Line		
		RS Cannery ประมาณ 200 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:38	
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	12:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS-LKB ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก		
		รื้อถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	14:39	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-RST alarm AC main power voltage low , AC main Fail , Hight room temp.		
		แจ้งคุณพิทักษ์พล รับทราบเข้าตรวจสอบ	16:10	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-RST alarm AC main power voltage low , AC main Fail , Hight room temp.		
		สถานะเป็นปกติ คุณศิริโรจน์แจ้งระบบหือแปลงการไฟฟ้ามีปัญหา แก๊สเรียบร้อย	16:49	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาวันนี้หยุดแค่นี้มาเริ่มใหม่พุงนี้	16:58	ภูรินทร์
21-Aug-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าแก๊ส Flood light OTS-RST	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB มีงานวางท่อน้ำ		
		เสียของ Gusco หน้าบริษัทย่นมัวร์ ตาม Permit No.0683 งานที่ทำยังไม่มืผลต่อแนวท่อก๊าซ		
		นอกจากนี้ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าดูงานเฝ้าระวังงานตอกเข็มเพื่อเตรียมทำSopport pipe ที่ OTS BPO		
		Permit No.66-BPO-EX-0754	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา คลองขุด OTS BPO มีงานตามPermit No.		
		66-BPO-EX-0754 ซ. TDC Steel ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Aug-23		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณเอกวิทร บ.ต้นจง 063-2410186 ติดต่อสอบถามอุปกรณ์ภายในสถานีก๊าซ		
		แจ้งคุณวาทีด รับทราบ ประสานงาน	11:19	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง		
		กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0684 วันนี้ขุดเปิดผิวถนน Asphalt ขุดหลุมและวางท่อน้ำ		
		PE ดำ ขนาด 12 นิ้ว บริเวณ Soi3	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีวันนี้งานทำถนนโดยระยะ		
		ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ4.5m. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี - OTS BPL - SWAN งานโครงการ		
		วางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0684นอกนั้นปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL - นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:41	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าดำเนินการ Calibrate pressure ,Temp OTS-WES	13:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาขอย2Bข้างPRS.2 Permit.No.66-BPO-EX-0640	14:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก		
		รื้อถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	14:54	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาวันนี้หยุดแค่นี้มาเริ่มใหม่พุงนี้	15:28	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งเลิกงานเฝ้าระวังงานตอกเข็มเพื่อเตรียมทำSopport pipe ที่ OTS BPO		
		Permit No.66-BPO-EX-0754 วันนี้ได้สองต้นพุงนี้ตอกอีกต้น ทำการตรวจสอบอุปกรณ์		
		และหน้าแปลนต่างๆปกติ	15:48	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จสิ้นการ Calibrate pressure ,Temp OTS-WES	17:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาขอย 2B ข้าง PRS.2 Permit.No.66-BPO-EX-0640 วันนี้จบ		
		รอซ่อมวันอาทิตย์	17:53	ภูรินทร์
22-Aug-23	อื่นๆ	*คุณศุภฤกษ์ บ.ต้นจง 086 5540325 ติดต่อสอบถามอุปกรณ์ภายในสถานีก๊าซ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Aug-23		แจ้งคุณกนกวรรณ รับทราบ ประสานงาน	8:53	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าดูงานเฝ้าระวังงานตอกเข็มเพื่อเตรียมทำSopport pipe ที่ OTS BPO		
		Permit No.66-BPO-EX-0754	9:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:33	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งหน้าOTS BPO มีงานขุดเปลี่ยนท่อน้ำปะปาใหม่ตามใบงาน Permit No.66-BPO-EX-0639	9:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา คลองขุด OTS BPO มีงานตามPermit No. 66-BPO-EX-0754 ,BPO-EX-0639 ซ. TDC Steel ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:25	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*คุณรัชชัย ปตท.6 (081-6535899) แจ้งดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน วันที่ 24/08/2023		
		บริเวณโรงไฟฟ้าปิราม นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี (รายการแผนการซ้อมจะมีการส่งผลกระทบ		
		ต่อระบบจ่ายก๊าซสำหรับลูกค้า NGD) เวลา 10:00 - 12:00 น.	10:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานย้าย TEST POST ติดตั้งใหม่ในพื้นที่เอเอ็มไทย ซอย ส.อุดมทรัพย์		
		จำนวน 1 จุด ของทาง CGL เลขที่ Permit No.66-MTH-EX-0686	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีวันนี้งานทำถนนโดยระยะ		
		ห่างจากแนวท่อก๊าซประมาณ4.5m. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL - นิคมอุตสาหกรรมMTH มีงานงานย้าย Test post		
		ขอบทาง CGL ตาม Permit No.66-MTH-EX-0686 นอกจากนั้นปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL งานโครงการ		
		วางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0684 นอกนั้นปกติ	12:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาเขตส่งออกซอยE2Permit No.66-BPO-EX-0641	13:58	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพลวัตร แจ้งงานตอกเข็มทำSopport pipe ข้างสถานี OTS BPO เสร็จแล้ว		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Aug-23		และได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์เช็คหน้าแปลนต่างๆปกติ	14:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก		
		รือถอนบ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเสร็จงาน TEST POST ติดตั้งใหม่ในพื้นที่เอเอ็มไทย ซอย ส.อุดมทรัพย์		
		จำนวน 1 จุด ของทาง CGL เลขที่ Permit No.66-MTH-EX-0686	15:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาวัดนี้หยุดแค่นี้ใหม่เริ่มใหม่พุงนี้	17:05	ภูรินทร์
23-Aug-23	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB, Survey แทนคุณนพดล	9:24	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนต่ออายุ tejin bpi	9:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุด verify ท่อ16" ขุดท่อน้ำเสียคอนกรีต1.2m.ออก		
		ตาม Permit.66-BPO-EX-0756	9:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดบักเ้าไฟฟ้า Soi 9A จำนวน 3 ต้น Permit.66-BPO-EX-0711	9:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่อง งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0684	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0684	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาของทางทีมงาน กปน.บริเวณ ถนนเมน ซ.เอ็มไทย		
		ด้านหน้า บ.THAI YANAGAWA เลขที่ Permit No.66-MTH-EX-0687	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		
		มีงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาของทางทีมงาน กปน.ตาม Permit No.0687 นอกจากนั้นปกติ	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก รือ		
		ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	11:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดบักเ้าไฟฟ้า Soi 9A จำนวน 3 ต้น Permit.66-BPO-EX-0711		
		บักทั้ง 3 ต้น เรียบร้อยแล้ว	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:39	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-Aug-23	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังงานตาม Permit.66-BPO-EX-0711		
		,งานของ gusco ลอกรางระบายน้ำซอย11 ทำเฉพาะในรางคอนกรีตไม่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อ นอกนั้นปกติ	11:39	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานแก้ไข sulphur อุดตัน pcvA tejin bpi	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา คลองขุด OTS BPO มังงานตามPermit		
		No.66-BPO-EX-0756 ซ. TDC Steel ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนโหลทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-BPL	14:13	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Perfect Companion M-Thai	14:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา ช.เอ็มไทย ด้านหน้า บ.THAI YANAGAWA เลขที่		
		Permit No.0687 กำลังดำเนินงานซ่อมท่อและไม่ได้ทำการขุดเพิ่มเติม งานไม่มีผลกระทบ	14:56	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่ออายุสถานีก๊าซโรงงานสยาม คูโบต้า ร่วมกับบริษัทPAE ผลปกติดี	14:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	15:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่อง งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0684 วันนี้หยุดงานขุดแค่นี้	16:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุด verify ท่อ16" ขุดท่อน้ำเสียคอนกรีต1.2ม.ออก		
		ตาม Permit.66-BPO-EX-0756 วันนี้พอแค่นี้	18:12	สิทธิกร
24-Aug-23	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขอเข้า otsrst ทดสอบ turbine rotary	9:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุด verify ท่อ16" ขุดท่อน้ำเสียคอนกรีต1.2ม.ออก		
		ตาม Permit.66-BPO-EX-0756	9:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งซ้อมแผนฉุกเฉินส่วนปฏิบัติการระบบท่อเซต 6 เกิดอุบัติเหตุผู้รับเหมาทำงานตอกเสาเข็ม		
		โดนท่อก๊าซ พื้นที่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้า บิ๊กريم ถ.บางบัวทอง-บางพูน 345 ต.บางกะดี อ.เมือง		
		จ.ปทุมธานี ทำให้ท่อก๊าซรั่วและลุกติดไฟอย่างรุนแรง ทั้งนี้เวลา 09:51 GAS CONTROL		
		ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และแจ้งเปิดศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่อาคารเรียนรู้อ 1		
		ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี From Gas Control	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา คลองขุด OTS BPO มังงานตามPermit		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Aug-23		No.66-BPO-EX-0756 ซ. TDC Steel ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งผรม.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน Honda#2 โรจนะ Permit.66-ROJ-CD-1089	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งนำ ผรม.โพธิ์เตค เข้าตรวจสอบสายไฟที่ OTS-NVK	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งพาผู้รับเหมา EPE เข้าทำการติดตั้งท่อ VentในMRS บ. Siam Nitori		
		ตาม permit no.66-BPO-CD-0745	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:23	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:17 น. [Gas Control แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน] - ประกาศเสร็จสิ้นการ		
		ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเซต 6 ...From PTT Shipper	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:32	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ BV#10	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ งานวันนี้ไม่ทำการขุดหน้างานไม่มีผลกระทบ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู -มังานลอกรางระบายน้ำ Soi 11B		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ.งานวางท่อระบายน้ำ ถนน M2 เขตสงออก คนละฝั่งกับ		
		แนวท่อก๊าซฯ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้นปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนโหลทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:10	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัดค่า Tranformer ที่ OTS-WES	12:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ BV#10	14:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก		
		ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	14:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Aug-23	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งถอดล้างหัวindex turbineเนื่องจากพบว่ามีคราบสนิมและคราบสกปรก		
		ติดตัวbearingทำให้เกิดอาการกระตุกเล็กน้อย และแก้ไขค่าamที่โรงงาน bangkok can	15:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Honda#2 roj วันนี้เลิกงานแล้ว		
		ถอดออกไปทำสี แล้วค่อยนำวันมาประกอบ อีกครั้ง Permit.66-ROJ-CD-1089	15:58	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งแก้ไขตรวจสอบflange inlet 4" nestle nvk รั่วซึม	16:32	สิทธิกร
25-Aug-23	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB,Survey แทนคุณนพดล	9:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งมรณ.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน Honda#1 โรงนะ Permit.66-ROJ-CD-1088	9:29	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งนำ UIH เข้าติดตั้งสาย Fiber Optic แทนสาย Leased Line ที่ OTS-Roj1	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC FAIL แจ้งการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	9:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่อง งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0684	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อ PE ขนาด 12 นิ้ว BPL Soi 5/2 วางครอสแนวท่อ Service		
		บ.KM INTERLAP ขนาด 63 mm.	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต งานคืนพื้นที่ NGV Susco จุดตัดแยก		
		ตาม Permit 66-rst-ex-1022 นอกนั้นปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0684	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพภรรยา คลองขุด OTS BPO มีงานตามPermit		
		No.66-BPO-EX-0756 ช่วงเข้ายังไม่มีงาน เริ่มขุดช่วงบาย ,ช. TDC Steel ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพภรรยา BHS ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งนำช่างเข้าซ่อมแอร์ที่ PRS#3	11:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงบ่อวัดติดตั้งบ่อวาล์วใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย		
		ของทางที่มงาน CEG ตาม Permit No.0685 (ต่ออายุ)	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานปรับปรุงบ่อวาล์วตาม		
		Permit No.0685,งานลอกสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำ งานลอกวางไม่มีผลกระทบนอกนั้นปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Aug-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:39	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าซ่อมแอร์ที่ PRS#3	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู -มีงานลอกวางระบายน้ำ Soi 11B		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ,งานวางท่อระบายน้ำ ถนน M2 เขตส่งออก คนละฝั่งกับ		
		แนวท่อก๊าซฯ ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้นปกติ	12:33	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งนำ UIH เข้าติดตั้งสาย Fiber Optic แทนสาย Leased Line ที่ OTS-Roj2	13:15	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานถอดเปลี่ยนTurbine meter +Filter run A ครบกำหนดการ		
		Calibration 3 Year โรงงาน Honda#2 Roj	13:42	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน เข้าBV#10 ติดตั้ง DCVG.	13:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Honda#1 roj วันนี้เลิกงานแล้ว ถอดออก		
		ไปทำสีแล้วค่อยนำวันมาประกอบ อีกครั้ง Permit.66-ROJ-CD-1088	15:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งValve No.111 ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากตัวตำแหน่งระงังวาล์วที่หล่อ		
		มาไม่ตรงกับตำแหน่งวาล์วหน้างาน,Valve No.109 ตำแหน่ง Valve No.109 ติดตั้งวาล์ว		
		ชั่วคราวเอาไว้ก่อน จะทำนวดหมายเข้าทำงานอีกครั้ง Permit No.0685	17:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ROJ#1 AC Normal คุณ ศิริโรจน์ แจ้งหม้อแปลงเสีย การไฟฟ้าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่	20:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งวันนี้จบงาน Permit No.66-BPO-EX-0756	21:46	สิทธิกร
26-Aug-23	Activities in area	*โชตินรินทร์มีแผน turbine+filter+ล้างpcv otsroj1	9:08	องอาจ
	Survey	*นพดลแจ้งงานต่อเนื่องนิคมฯบางพลีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ Permit No.0684		
		ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 12 นิ้ว ในถนน BPL Soi 5/2 เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:26	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อเส้นคลองกรุง OTS ปกติ	9:00	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:00	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS # 3	10:08	องอาจ
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:08	องอาจ
	Activities in area	*นิติชัยเริ่มงาน turbine+filter+ล้างpcv otsroj1	10:25	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-Aug-23	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	10:29	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานดอกร Sheet Pit P 2 บริเวณหน้า BV # 10 Permit 66-bpo-ex-0642	10:36	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS-BPI	10:41	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	11:00	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ SWAN OTS-BPL ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 12 นิ้ว		
		โนถนน BPL Soi 5/2 Permit No.0684 ปกติ	11:14	องอาจ
	Survey	*กฤษฎาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อ M Thai มีงานลอกเลนที่หน้า ศูนย์ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ใ		
		ม่มีผลต่อท่อก๊าซ และส่วนที่เหลือปกติ	11:38	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	11:39	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:52	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:54	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา คลองขุด OTS BPO TDC Steel ปกติ	12:00	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนว BPO ปกติ	12:31	องอาจ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน spey route 26 Permit.66.roj.ex.1084		
		งานต่อเนื่องคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083 จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	14:42	องอาจ
	Activities in area	*นิติชัยงาน turbine+filter+ล่างpcv otsroj1 เสร็จสิ้นแล้ว	15:00	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งเนื่องจากรถขนเสาไฟฟ้าหักการไฟฟ้าทำการเปลี่ยนเสาใหม่ตรงข้าม TDC Soi		
		ลำปางผี Permit 66-bpo-ex-0712	16:10	องอาจ
27-Aug-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา ได้ท่อระบายน้ำฝน ถอดเปลี่ยนสามทางที่รั่ว		
		บริเวณถนนM2 ปากซอย E2 ตาม Permit 66-bpo-ex-0641	9:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมฯบางพลี ของทาง กปน.ตาม		
		Permit 66-bpl-ex-0684, ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 12" ในถนน BPL Soi 5/2	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งมีงานแก้ทรุดเส้นถนนแพรกษา ตาม Permit 66-bpo-ex-0643	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 66-bpl-ex-0684		
		ส่วนที่เส้น OTS-BPL ปกติ	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:12	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รัชชิต มีงานคืนพื้นที่ Ngv Susco จุดตัดแยก		
		ตาม Permit 66-rst-ex1022 นอกนั้นปกติ	10:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงบ่อรวัดติดตั้งบ่อรวาส์ใหม่ที่ M-Thai ของทางที่มงาน CEG		
		ตาม Permit 66-mth-ex-0685 วันนี้เข้าแบบผูกเหล็กและเทปูนตัวบ่อรวาส์ เมาเลขที่ 111	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 66-bpo-ex-0641		
		นอกนั้นปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานตาม Permit 66-		
		mth-ex-0685 นอกนั้นปกติ	10:41	สุเมธ
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งที่ ข.9A (BPO) มีงานการย้ายระบบสายส่งของการไฟฟ้า	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานทุบสกัดคอนกรีต เพื่อ		
		ซ่อมถนนคอนกรีต ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษฎา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานตาม Permit 66-bpo-ex-0643,		
		คลองขุด ข. TDC เส้น BV#10 มีงานปัก Sheet Pile จะเริ่มงานช่วงบ่าย นอกนั้นปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปัก Sheet Pile หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0642	13:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	13:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียนราก มีงานแนวทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียนราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ	15:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมฯบางพลี ของทาง กปน.ตาม		
		Permit 66-bpl-ex-0684 วันนี้หยุดงานขุดวางท่อแค่นี้	15:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งเลิกงานปัก Sheet Pile หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0642	19:58	ภูรินทร์
28-Aug-23	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานแก้ถนนทรุดเส้นแพรกษา กม.7+175 - กม.7+525 ตาม Work Permit		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		66-bpo-ex-0643	9:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานทูลสกัดคอนกรีต พื้นถนนออก ไม่มีการขุดลึก เพื่อซ่อมถนนคอนกรีต ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	9:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ วาติต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:14	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง จนท.UIH จะเข้ามา Setup เตรียมงาน Upgauge ระบบ OTS-ROJ#1-2	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้ง ผรม.Synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS. โซนเหนือ วันนี้เข้าโรงงาน Seksun ไรจนะ ตาม Permit 66-roj-cd-1090	10:39	สุเมธ
	PM	*คุณ โชติณรินทร์ มีแผน PM ที่ OTS-ROJ#2	10:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วติดตั้งบ่อวาล์วใหม่ที่ M-Thai ของทางทีมงาน CEG ตาม Permit 66-mth-ex-0685 (วาล์วเลขที่ 112 และ 113)	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ วาติต แจ้งที่ปากซอย 4B มีงานจัดทำป้ายเข้าซอย ของ Gusco รื้อตัวหนอนถนนออก ไม่มีงานขุดไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ	10:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราษ WES ปกติ	10:48	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ PRS#1-2	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา ถ.สุขุมวิท บางปูใหม่ บริเวณแยกไฟแดงด้านรุ่ห่างจากแนวท่อก๊าซฯ ประมาณ 5 เมตร ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ	11:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมฯบางพลี ของทาง กปน.ตาม Permit 66-bpl-ex-0684, ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 12" ในถนน BPL Soi 5/2	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานตาม Permit 66-bpo-ex-0643, คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 มีงานปัก Sheet Pile จะเริ่มงานช่วงบ่าย ช่วงเช้า Verify ท่อก๊าซฯ ก่อนปัก นอกนั้นปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานตาม Permit 66-bpl-ex-0684 ส่วนที่เส้น OTS-BPL ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น เขตส่งออก มีงานขุดวางระบายน้ำ ช่วงซอย E7-E5 ท่อก๊าซอยู่ฝั่งตรงข้าม ไม่มีผลกระทบ (ท่อระบายน้ำ D = 1.20 ม.)	11:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ วาติต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานตาม Work Permit 66-mth-ex-0685 นอกนั้นปกติ	12:00	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผลกระทบ,เส้นบางปะอิน ปกติ	12:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วติดตั้งบ่อวาล์วใหม่ที่ M-Thai ของทางทีมงาน CEG ตาม Permit 66-mth-ex-0685 วันนี้หยุดงานแค่นี้เนื่องจากหน้างานรถ JCB ไม่พร้อม	13:20	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง จนท.UIH ทำการ Setup ระบบใหม่ OTS-ROJ#1-2 เสร็จแล้ว และจะทำการเปิดใช้งานอาทิตย์หน้า	13:30	สุเมธ
	Alarm SCADA	*ที่ BV#10 SSV-002A Alarm ทางคุณ สุพรรณ ที่อยู่หน้างานได้เข้าทำการแก้ไขแล้ว	13:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปัก Sheet Pile หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0642	13:38	สุเมธ
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง PM Tranformer Rectifier at PRS#1	14:05	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำ PM ที่ PRS#1-2 เสร็จแล้ว	14:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานคืนพื้นที่ Ngv Susco จุดตัดแยกตาม Permit 66-rst-ex1022 นอกนั้นปกติ	14:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมฯบางพลี ของทาง กปน.ตาม Permit 66-bpl-ex-0684, วันนี้หยุดงานขุดวางท่อแค่นี้	14:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ Vent MRS.โรงงาน Seksun ไรจนะ ตาม Permit 66-roj-cd-1090 วันนี้เลิกงานแล้ว ถอดออกไปทำสี แล้วค่อยนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง	16:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	15:48	สุเมธ
	PM	*คุณ วีระศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM ที่ OTS-ROJ#2	18:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งเลิกงานปัก Sheet Pile หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0642	21:41	ภูรินทร์
29-Aug-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานทูลสกัดคอนกรีต พื้นถนนออก เพื่อซ่อมถนนคอนกรีต ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	9:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วติดตั้งบ่อวาล์วใหม่ที่ M-Thai ของทางทีมงาน CEG ตาม Permit 66-mth-ex-0685 (วาล์วเลขที่ 105, 106 ,107, 109, 112, 113)	9:42	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom OTS-ROJ#1, 2	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งจ่ายก๊าซเข้าสถานี King Bord2 ไรจนะ Permit 66-roj-ht-0085	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:09	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.9-14, เซตส่งออก ปกติ	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ถนนทรุดเส้นแพรกษา กม.7+175 - กม.7+525 ตาม Permit		
		66-bpo-ex-0643	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานตาม Work Permit		
		66-mth-ex-0685 นอกนั้นปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-8 ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานแก้ถนนทรุด ตาม Permit		
		66-bpo-ex-0643 นอกนั้นปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานคืนพื้นที่ Ngv Susco จุดตัดแยก		
		ตาม Permit 66-rst-ex1022 นอกนั้นปกติ	13:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานคืนพื้นที่ขุดวางท่อโครงการ		
		วางท่อไปโรงงาน Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084, งานคืนพื้นที่ขุดวางท่อ		
		โครงการ Y&M ตาม Permit 66-roj-ex-1083 นอกนั้นปกติ	13:47	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom OTS-ROJ#1 เสร็จแล้ว และไปทำที่ OTS-ROJ#2 ต่อ	14:15	สุเมธ
	Alarm SCADA	*ที่ PRS#2 ไฟฟ้าดับแจ้งคุณ พลวัตร เข้าดูหน้างาน ร่วมกับ จนท.การไฟฟ้า พบสายไฟขาด		
		โดนรถเกี่ยว, การไฟฟ้ากำลังดำเนินการแก้ไข	14:59	สุเมธ
	Alarm SCADA	*ที่ PRS#2 ระบบไฟฟ้ากลับมาปกติแล้ว	15:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบเส้นบางปะอิน ปกติ	15:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วติดตั้งบ่อวาล์วใหม่ที่ M-Thai ของทางทีมงาน CEG		
		ตาม Permit 66-mth-ex-0685 วันนี้อยู่ดูงานแค่นี้	15:57	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปัก Sheet Pile หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0642	16:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปัก Sheet Pile หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0643 ต้องยกเลิก		
		การทำงาน Vibro Hammer พัง	16:56	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง Cal.Flowcom OTS-ROJ#2 เสร็จแล้ว, คำ TT-001B ถอดอุปกรณ์ไปสอย		


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ทำให้มีค่าค้างที่ค่าสุดท้าย	17:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานแก้ถนนทรุดเส้นแพรกษา กม.7+175 - กม.7+525	21:52	ภูรินทร์
30-Aug-23	Alarm SCADA	*Alarm high high VAP outlet pressure LNG Spey แจ้งคุณโชติณรินทร์ตรวจสอบ	3:00	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณโชติณรินทร์ ถึง spreay ตรวจสอบพบ ระบบแจ้ง Ing ต่ำ inlet สถานี=0		
		ระบบตัด v9 มา MRS	4:49	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเปิดวาล์ว No.177, 242, 244 เพื่อจ่ายก๊าซเข้าสถานี บ.สเปย์ เทคโนโลยี		
		นิคมฯโรจนะ ตาม Permit 66-roj-ht-0086	8:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเปิดวาล์วจ่ายก๊าซเข้าสถานี บริษัท สเปย์ เทคโนโลยี จก., นิคมฯโรจนะ		
		เสร็จสิ้นแล้ว (สถานีวาล์ว No.177, 242, 244 เปิด) ตาม Permit 66-roj-ht-0086	8:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งที่ บ.สเปย์ เทคโนโลยี ได้ทำการสลับวาล์วไปใช้ก๊าซทางท่อแทนแล้ว	9:29	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งที่ บ.สเปย์ เทคโนโลยี ระบบ LNG ปิดใช้งานแล้ว	9:43	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานแก้ถนนทรุดเส้นแพรกษา กม.7+175 - กม.7+525 ตาม Permit		
		66-bpo-ex-0643	9:47	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง PM SCADA ที่ OTS-RST	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานทาสีคอคองกรีต พื้น		
		ถนนออก เพื่อซ่อมถนนคอคองกรีต ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วติดตั้งบ่อวาล์วใหม่ที่ M-Thai ของทางทีมงาน CEG		
		ตาม Permit 66-mth-ex-0685, งานวันนี้นำแท่นตัวบ่อวาล์วเลขที่ 105, 106, 107	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานตาม Work Permit		
		66-mth-ex-0685, งานลอกสิ่งปฏิกูลในรางระบายน้ำ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้น		
		ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานลอกรางระบายน้ำ ช.9B ไม่มีผล		
		กระทบกับแนวท่อก๊าซฯ นอกนั้นปกติ	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:35	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา ขนาด 300 มม.บริเวณ ถนนแพรกษา ปากซอย		
		แจ้งจรรยา ตาม Permit 66-BPO-EX-0713	11:36	สุเมธ

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Sep-23	PM	*ศิริโรจน์ตัดยอด BV # 10	8:40	องอาจ
	PM	*สุริยะตัดยอดโซนเหนือทั้งหมด	8:56	องอาจ
	PM	*ศิริโรจน์ตัดยอด OTS-BPI	9:23	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:25	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งต่อเนื่องงานแก้ถนนทรุด ถ.แพรงษา กม.7+175 - กม.7+525 Permit No.66-BPO-EX-0643	9:32	องอาจ
	PM	*อภิเชษฐ์ตัด OTS-WES	9:39	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า PRS # 3	9:41	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	9:47	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อในนิคมฯ ลาดกระบัง PRS # 3 ปกติ	9:51	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:15	องอาจ
	PM	*คุณกร ITS PM ระบบ Scada ห้อง GRCC BPO	10:14	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ ส่วนงานสกัดคอนกรีตพื้นถนนออก เพื่อซ่อมถนนคอนกรีต		
		ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:29	องอาจ
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำเสียของ Getgo BPO บริเวณข.7C ถนนพัฒนา 2 ระยะห่าง		
		จากท่อก๊าซประมาณ 2 เมตร ท่อก๊าซลึก ประมาณ 1.6 เมตร Permit-bpo-ex-0714	10:45	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งต่อเนื่องของเดือน ส.ค.งานขุดหรือท่อบายหน้า BV # 10 ในบ่อP1		
		ไม่มีผลกระทบกับท่อ NGD ระยะห่างจากบ่อP2 5 เมตร Permit-66-bpo-ex-0642(เดิม)	11:03	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร รังสิต ปกติ	11:35	องอาจ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อแพรงษา คลองขุด TDC BV # 10 ปกติ	11:41	องอาจ
	Permit	*นพดลแจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่บริเวณ Soi 5/2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.Permit-66-bpi-ex-0688(ใหม่)	11:44	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	11:52	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN/M-Thai ปกติ	11:56	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน เชิงรูกานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียม-		
		พื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชิงรูกาปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ-		
		ถนน อย.5042	12:19	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	12:34	องอาจ
	PM	*คุณกร ITS PM ระบบ Scada ห้อง GRCC BPO เสร็จสิ้นแล้ว	13:40	องอาจ
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงงานต่อเนื่องดินพื้นที่ขวางท่อโครงการวางท่อไปโรงงาน		
		Spey Route 26 ตาม Permit 66-roj-ex-1084		
		งานต่อเนื่องดินพื้นที่วางท่อโครงการY&M Permit.66.roj.ex.1083	16:39	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Sep-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุด Verify Water Pipeline 800 มม.เป็นงานของ บ.ส่แสงการโยธา		
		เพื่อนำข้อมูลไป HDD ท่อร้อยสายไฟฟ้า ห่างจากท่อก๊าซ12" 3ม. ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	22:26	สิทธิกร
02-Sep-23	อื่นๆ	*จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานทั่วไป :		
		วันนี้อยู่โซนและทำความสะอาดเช่าซื้อประจำปี 2566 ออฟฟิตบางปู		
		ห้อง SCADA ย้ายไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่ Glass House	7:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS-BPO	9:11	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้า prs # 3	9:30	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า prs # 1	9:40	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	9:41	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อแพรงษาท่าถนน คลองขุด เทพารักษ์ TDC ปกติ	9:51	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	10:08	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:20	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:33	องอาจ
	อื่นๆ	*จรัลเข้า prs # 2	11:00	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อบางจาก บางปะอิน เชิงรูกานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียม-		
		พื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชิงรูกาปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบ-		
		ถนน อย.5042	11:22	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:31	องอาจ
	Survey	จรัลสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	11:34	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อบางพลี OTS BPL- SWAN/M-Thai ปกติ	11:49	องอาจ
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	12:23	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	12:28	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อ รังสิต ปกติ	14:02	องอาจ
	Survey	*วิศวกรสำรวจแนวท่อโรจนะ ปกติ	14:17	องอาจ
	Activities in area	*โชตินิธิร์ แจ้งงานตรวจสอบท่อภายในchacha		
		ค้นหาเสาตุ้มร่วมกับโรงงานพบบmagneticรั่วหลังปิดเตา	16:05	องอาจ
	Activities in area	*สุพรรณ แจ้งถอดเปลี่ยน Turbine , Filter Run A ที่ Thai Win Fiber	16:16	องอาจ
03-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#3	9:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	9:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	9:41	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวททางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688 วันนีขุดวางท่อบริเวณ Soi 5	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0688 นอกนั้นปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPL- นิคมอุตสาหกรรม MTH ปกติ	13:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688 วันนีหยุดงานขุดแค่นี้	14:30	สิทธิกร
04-Sep-23	อื่นๆ	*ห้อง SCADA ย้ายกลับมาปฏิบัติงานในออฟฟิศบางปู	6:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent mrs หลังจากถอดออกไปทำสีเสร็จ honda1,2,		
		seksun, surtec, Panasonic roj	8:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณโชตินรินทร์ แจ้งวันมีแผนทดสอบต่ออายุ psv ground otsrst otsnvk otsbkd prs4		
		ร่วมกับบ.ราชพฤกษ์	8:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดวางสายFiber Opticโดยใช้คนขุดความลึก40cm.หน้าโรงงาน		
		Thai okawaบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110ช่วงระหว่างบ่อवासว121-153		
		Permit 66-WES-EX-0219	9:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Sep-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 ตัดหญ้า	10:17	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชตินรินทร์ แจ้งเข้า OTS-RST test psv a+b	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:53	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Honda1,2 เสร็จแล้ว	10:57	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งเข้าดูงาน ติดตั้ง gas detector ในสถานี Tan Chong Subaru	11:02	ภูรินทร์
	Permit	*นพดลแจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688 วันนีขุดวางท่อบริเวณ Soi 5	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มีงานปรับปรุงถนน TDC Steel		
		คลองขุด OTSBPO ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชตินรินทร์ แจ้งเข้า OTS-BKD	11:22	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ งานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Seksun roj เสร็จแล้ว	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0688 นอกนั้นปกติ	11:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวททางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 ตัดหญ้า	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ งานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงานSurtec roj เสร็จแล้ว	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู พบถนนที่พัฒนา 1 มีการท่รดตัวเพิ่มเติม		
		อีก 1 จุด ถัดจาก จุดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ปกติ	12:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:24	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ งานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Panasonic เสร็จแล้ว	14:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชตินรินทร์ แจ้งทดสอบpsv a+bและ ground otsnvk	14:32	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688 วันนีหยุดงานขุดแค่นี้	14:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โรจนะ เก็บงานโครงการวางท่อ SpeyและY&M		
		ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:31	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Sep-23	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งทดสอบ PRS#4	15:39	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเสร็จการทดสอบ PRS#4	16:16	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง งานขุดซ่อมท่อน้ำประปา ถนนพัฒนา1 หัวมูมชอย 7B Gusco BPO		
		Permit No.66-BPO-EX-0715	16:46	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งเลิกงานปัก Sheet Pile หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0642	16:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา ถนนพัฒนา1 หัวมูมชอย 7B Gusco BPO		
		Permit No.66-BPO-EX-0715 เสร็จเรียบร้อยขอต่อไป	17:48	ภูรินทร์
	Activities in area	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเดิน Pipe Locator and Leak Survey ท่อก๊าซ 16" ถนนพัฒนา1		
		ปากทางเข้านิคมบางปู เนื่องจากถนนทรุดตัว	21:32	สุเมธ
05-Sep-23	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งทีมงานตรวจสอบ psv A+B ground เพื่อต่ออายุที่otsroj1+2 prs5		
		ร่วมกับบ.ราชพฤกษ์	8:05	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาศเข้า OTS LKB และ PRS#3 ดัดเหวี่ยง		
		Permit No.66-LKB-CD-0749	8:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:51	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดหลุมเตรียมปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงงานTri wallและข้างรั้ว		
		โรงไฟฟ้าgulf ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225/110mm.บริเวณบ่อवास106,112		
		Permit 66-WES-EX-0220	9:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม LKB และเส้น OTS LKB มีงานดัดเหวี่ยง		
		ทำความสะอาดตาม Permit No. 0749 นอกจากนั้นปกติ	10:00	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งตรวจสอบ psv A+B ground เพื่อต่ออายุที่ OTS-ROJ#1	10:02	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งเข้าร่วมตรวจสอบต่ออายุใบอนุญาตสถานีก๊าซกับลูกค้าที่ Thai Takagi	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:41	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเปลี่ยนสัญญา Leased line OTS-ROJ1 จาก Modem เป็น Fiber optic	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:58	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง CGL ตั้ง Tempo เสร็จเรียบร้อย พร้อมเดิน DCVG เริ่มต้นจากทางเข้านิคมฯ		
		บางปู ด้านสุขุมวิท ถึง สีแยกไฟแดง ชอย 1B ถนนพัฒนา1	11:04	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งตรวจสอบ psv A+B ground เพื่อต่ออายุที่ OTS-ROJ#2	11:07	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จสิ้นงาน เปลี่ยน Modem เป็น Fiber optic OTS-ROJ1	11:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดหาแนวท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 mm.ในนิคมบางพลี		
		ของทีมงาน กปน.บริเวณ ถนน.Soi 5/3 เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0689	11:35	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Sep-23	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานปรับปรุงถนน TDC Steel		
		คลองขุด OTSBPO ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเปลี่ยนสัญญา Leased line OTS-ROJ2 จาก Modem เป็น Fiber optic	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เขียงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเขียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเสร็จงานขุดหาแนวท่อน้ำประปา PVC ขนาด 300 mm.เพื่อเจาะต่อ		
		ท่อบริการหน้างานไม่ทำการขุดเพิ่ม	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานเดิน DCVG และถนนพัฒนา1		
		ที่ทรุดตัว นอกจากนั้น ปกติ	12:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0688 และงานขุดหาท่อน้ำประปาSoi5/3		
		ตาม Permit No.0689 นอกนั้นปกติ	13:07	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จสิ้นงาน เปลี่ยน Modem เป็น Fiber optic OTS-ROJ2	13:16	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688	13:18	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาศเข้า OTS BPL งานดัดเหวี่ยง No.66-BPL-CD-0750	13:22	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งตรวจสอบ psv A+B ground เพื่อต่ออายุที่ PRS#5	13:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า PRS#2 เปลี่ยน modem ระบบกล้อง CCTV จาก 3G เป็น 4G	13:30	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal. Test flowcom Run A OTS-ROJ1	13:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	13:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์
	PM	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเสร็จการตรวจสอบ psv A+B ground เพื่อต่ออายุที่ PRS#5	14:42	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ Soi 5 วันมีหยุดงานขุดแค่นี้	14:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ที่มงาน CEG เก็บงานทาสี		
		ตัวบ่อवासนอกจากนั้นปกติ	15:12	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้ง Cal. Test flowcom Run A OTS-ROJ1 เสร็จแล้ว	16:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า ots-nvk เพื่อปลดสายสัญญาณเตรียมสอบเทียบ turbine	17:03	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้ง ots-nvk เพื่อปลดสายสัญญาณเตรียมสอบเทียบ turbine เสร็จแล้ว	17:35	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ เข้าที่ PRS#3 แจ้ง Power Supply เสียกำลังแก้ไขอยู่ Link Down	21:35	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ สุริยะ แก้ไข Power Supply ที่ PRS#3 เสร็จแล้ว	21:48	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Sep-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณจรัล แจ้งเข้า OTS BPO เข้าตรวจค่า ground และ ตรวจสอบค่า PSV.	9:31	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดหลุมเตรียมปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงงานTri wallและข้างรั้ว		
		โรงไฟฟ้าgulf ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225/110mm.บริเวณบ่อวาล์ว106,112		
		Permit 66-WES-EX-0220	9:38	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณพลวัตร แจ้งพาเจ้าหน้าที่Secotเข้าติดตั้งเครื่องวัดเสียงที่ PRS2	9:49	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:51	ภูรินทร์
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม LKB และเส้น OTS LKB ปกติ	10:01	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณพลวัตร แจ้งพาเจ้าหน้าที่Secotเข้าติดตั้งเครื่องวัดเสียงที่ PRS1	10:10	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:23	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปู มีถนนพัฒนา1 ที่ทรุดตัว นอกจากนี้ปกติ	10:29	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณจรัล แจ้งเข้าPRS1. พาบริษัทราชพฤกษ์ ตรวจสอบค่า ground และ PSV.	10:33	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณจรัล แจ้งเข้าPRS2. พาบริษัทราชพฤกษ์ ตรวจสอบค่า ground และ PSV.	10:48	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณพลวัตร แจ้งพาเจ้าหน้าที่Secotเข้าติดตั้งเครื่องวัดเสียงที่ OTS-BV#10	10:53	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าประชุมโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมฯบางปูที่มีผลกระทบ		
		กับแนวท่อก๊าซฯ 16" บริเวณถนนพัฒนา1	11:08	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานปรับปรุงถนน TDC Steel		
		คลองชุด OTSBPO ปกติ	11:26	ภูรินทร์
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่วันนี้มีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบนอกนั้นปกติ	11:36	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:43	ภูรินทร์
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:02	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:26	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณเอกพันธ์ แจ้งเข้าPRS#1. ตรวจสอบพื้นที่สถานีทรุด	12:37	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวเดิมเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:43	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณเอกพันธ์ แจ้งออกจากPRS#1.	12:48	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯนวนคร งานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์ว&		
		เข็ควาล์ว ท่อเหล็ก bv.sv.07 ถนนนวนคร 5 permit-Nvk-cf-1007 บริเวณอื่นปกติ	13:51	ภูรินทร์
Permit		*คุณ ศิวกร งานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์ว&เข็ควาล์ว ท่อเหล็ก bv.sv.07 ถนนนวนคร 5	13:51	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:58	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Sep-23	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โรงแฉ เก็บงานโครงการวางท่อ SpeyและY&M		
		ไม่มีผลกระทบ จุดอื่นในพื้นที่ ปกติ	15:01	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ ด้อม จากชลประทาน แจ้งจุดพื้นที่บางปะอิน-คลองเปรม ทางป้ายเตือนแนวท่อก๊าซ		
		500 เมตร แจ้งคุณภานุรักษ์ รับทราบ คุณภานุรักษ์แจ้งว่าบริเวณที่จุดไม่มีแนวท่อก๊าซ		
		ไม่มีผลกระทบ 062-9271260	16:45	ภูรินทร์
07-Sep-23	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานvisitจากงานท. BOI เข้าพื้นที่ OTS-ROJ#2	8:32	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งตั้งเครื่องวัดเสียง และทดสอบ PSV, ground ที่ PTS LKB. OTS BPL. PRS3.	9:11	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	ภูรินทร์
Survey		*คุณจรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS LKB คลองกรุงปกติ	9:42	ภูรินทร์
Permit		*คุณพิทักษ์พล แจ้งมรณ.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี เข้า โรงงาน minebeaโรงแฉ 66-ROJ-CD-1091	9:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการชุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมฯบางพลี		
		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688	9:50	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณสุพรรณ แจ้งเข้า PRS 3 ติดตั้งเครื่องวัดเสียง	9:53	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:17	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS BPO มีงานVerify บ่อP1		
		และตอกSheet pile	10:21	ภูรินทร์
Survey		*คุณจรัล แจ้งเสร็จงานทดสอบ PSV, ground ที่ OTS LKB.	10:22	ภูรินทร์
Permit		*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง งานต่อเนื่องเพิ่มเติมงาน Water jet หาแนวท่อน้ำประปาเพื่อเตรียมงาน		
		ชุดหลุมปักเสาไฟฟ้าบริเวณข้างรั้วโรงไฟฟ้าgulf ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225mm.		
		บริเวณบ่อวาล์ว106 Permit 66-WES-EX-0220	10:29	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณจรัล แจ้งทดสอบ PSV, ground ที่ PRS#3	10:39	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา มีงานปรับปรุงถนน TDC Steel		
		คลองชุด OTSBPO ปกติ	10:46	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:46	ภูรินทร์
Survey		*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่วันนี้มีการทำงานแต่ไม่มีผลกระทบนอกนั้นปกติ	11:00	ภูรินทร์
Survey		*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯลาดกระบัง ปกติ	11:01	ภูรินทร์
Permit		*คุณ ศิวกร แจ้งงานตัดหญ้า OTS#4	11:39	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม แจ้งถนนพัฒนา1 ไม่มีการชุดเพิ่มเติม การทรุดตัวของถนนเพิ่มและมีแตกหัก		
		ของถนนเพิ่มขึ้น	11:40	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:47	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชตินรินทร์ เข้าสเปย์เพื่อระบายแรงดันถึงLNGป้องกันpsvทำงาน	12:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน ปกติ (ถนนเลียบบคลองเปรมเชียงรากในจุดที่ปิดกันจะเปิดปกติในวันที่11/09/66)	12:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	12:12	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุพรรณ แจ้งทดสอบ PSV, ground ที่ OTS -BPL	12:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปู มีถนนพัฒนา1 ที่ทุรตัว นอกจากนั้นปกติ	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:47	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ Soi 5 และ 5/2 วันนี้หยุดงานชุดแค่นี้	13:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมนวนคร งานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์ว&		
		เช็ควาล์ว ท่อเหล็ก bv.sv.07 ถนนนวนคร 5 permit-Nvk-cf-1007 บริเวณอื่นปกติ	13:40	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุพรรณ พาผู้รับเหมาเข้าติดตั้งที่วัดเสียงที่ และ Test PSV ที่ OTS BPL	13:45	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม ทำการประสานงานเรื่องแนวท่อก๊าซการประปา หน้าบ้านเอื้ออาทร ไม่มีผลกระทบ	14:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม ประสานงานการไฟฟ้า รถชนเสาไฟฟ้า ก. พัฒนา2 ซอย3B ไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ	15:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชตินรินทร์แจ้งระบายแรงดันถึงLNG	15:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น โจจนะ ปกติ	16:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน minebea roj เสร็จแล้ว	16:45	ภูรินทร์
08-Sep-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:33	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง แจ้งงานต่อเนื่องงานขุดหลุมเตรียมปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงงานTri wallและข้างรั้วโรงไฟฟ้าgulif โกลด์แนวท่อก๊าซHDPE225/110mm.บริเวณบ่อวาล์ว106,112		
		Permit 66-WES-EX-0220	9:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีงานVerify บ่อP1 และตอก		
		Sheet pile	10:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งผรม.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs		
		โซนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน Katsuyama โจนะ Permit-RoJ-CD-1096	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:19	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Sep-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานสกัดคอนกรีต เพื่อนำคอนกรีตออกและวอดเตอร์เจ็ตแนวท่อก๊าซ		
		บริเวณนิคมฯบางปู ถนน พัฒนา 1 ตาม Permit.66-BPO-EX-0717	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงกษา มีงานปรับปรุงถนน คลองขุด OTS BPO		
		,ช. TDC Steel ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งงานตรวจสอบสถานี และ โรงงาน ISUZU เพื่อต่ออายุประจำปี ให้ลูกค้า	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกษา BHS ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม การทำงานวันนี้ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0717		
		นอกจากนี้ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน verify โดยการwater jetและขุดเปิดหาแนวท่อก๊าซHDPE225MM.		
		บริเวณตรงข้ามโรงงานsuzukiช่วงระหว่างบ่อวาล์ว176,177 เพื่อเตรียมงานต้นท่อลอด(ท่อน้ำ		
		ดิบขนาด1,600MM.)งานโครงการeast water Permit 66-WES-EX-0221	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 66-WES-EX-0220,Permit 66-WES-EX-0221 นอกจากนั้นปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		ถนนเลียบบคลองเปรมเชียงรากในจุดที่ปิดกันจะเปิดให้ใช้ปกติในวันที่11/09/66	11:54	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้ง Secot เข้าเก็บเครื่องวัดเสียง ที่ OTS LKB. PRS3	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งนำชิม 5G เข้าใส่แท่นชิมเก่า 3G ที่ PRS#2	12:20	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานถอดล้าง pcvA อุดตันที่ngv super	13:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้ง งานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Katsuyama roj วันนี้เลิกงานแล้ว		
		ถอดออกไปทำสี แล้วค่อยนำตัวมาประกอบ อีกครั้ง Permit-RoJ-CD-1096	14:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมนวนคร งานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์ว&		
		เช็ควาล์ว ท่อเหล็ก bv.sv.12 Ngv supper permit-Nvk-cf-1007 บริเวณอื่นปกติ	14:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น โจนะ ปกติ	14:59	สิทธิกร
09-Sep-23	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:00	สิทธิกร
	Permit	งานขุดซ่อมท่อน้ำเสียของ บ.Getgo BPO บริเวณ ช.11B ริมรั้วโรงงาน Thai Castfilm		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
09-Sep-23		ระยะห่างจากท่อก๊าซประมาณ 3.17 เมตร ท่อก๊าซเล็ก ประมาณ 1.8 เมตร		
		Permit No.EX-0714 จะทำการขุดไม่เกินแนวเสาไฟฟ้า	10:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง งานต่อเนื่องงานขุดหลุมเตรียมปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าข้างรั้วโรงไฟฟ้า		
		gulf ไกลแนวท่อก๊าซHDPE225mm.บริเวณบ่อวาล์ว106 Permit 66-WES-EX-0220	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 66-WES-EX-0220 นอกจากนั้นปกติ	10:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานสกัดคอนกรีต เพื่อนำคอนกรีตออกและวอดเตอร์เจ็ทแนวท่อก๊าซ		
		บริเวณนิคมฯบางปู ถนน พัฒนา 1 ตาม Permit.66-BPO-EX-0717 ต่อจากเมื่อวาน	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อประปาใหม่ซอย3/1และซอย5 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0717		
		และงานซ่อมท่อน้ำเสียที่ซ.11B ไม่มีผลกับท่อก๊าซ นอกจากนั้นปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	13:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา,ช. TDC Steel คลองขุด OTS BPO ปกติ	13:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งงานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์ว&เช็ควาล์ว ท่อเหล็ก bv.mv 08 main		
		road 5/6 นวนคร permit-Nvk-cf-1010	13:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานซ่อมท่อน้ำเสียที่ซ.11B เสร็จแล้วกำลังทำการกลับคืนพื้นที่	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรจนะ ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ธวัชศักดิ์ แจ้งงานถอด Rotary Meter เพื่อส่ง Calibration และเปลี่ยน Filter run A		
		โรงงาน Sumhitech#2 นวนคร	14:30	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัชต์ แจ้งถอดเปลี่ยน Turbine และ Filter RunA ที่ Ampass F2	15:45	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Sep-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชายสำรวจแนวท่อบางพลีมีงานวางท่อประปาใหม่ซอย 5 MTH ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรงษา TDC ปกติ	10:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 1	10:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สมชายเข้า OTS-BPL	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:30	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS # 2	11:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สมชายเข้า PRS # 3	11:37	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	"	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 66-WES-EX-0220 นอกจากนั้นปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		ถนนเลียยคลองเปรมเรียงรางในจุดที่ปิดกันจะเปิดให้ใช้ปกติในวันที่11/09/66	12:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า OTS-BPO	12:10	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อคลองขุด OTS-BPO ปกติ	12:27	สิทธิกร
	Permit	*ศิวกรแจ้งงานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์ว&เช็ควาล์ว ท่อเหล็ก bv.mv 14 main road 5/6		
		นวนคร permit-Nvk-cf-1011	14:20	สิทธิกร
	Permit	*ธนาสิทธิ์งานสกัดคอนกรีต บริเวณ ถนนพัฒนา 1 แต่ยังไม่เอาคอนกรีตออก		
		บางปู Permit.66-BPO-EX-0717	14:48	สิทธิกร
	Survey	*ภาณุรักษ์ไรจนะ ปกติ	14:51	สิทธิกร
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	15:20	สิทธิกร
11-Sep-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานสกัดคอนกรีต เพื่อนำคอนกรีตออกและวอดเตอร์เจ็ทแนวท่อก๊าซ		
		บริเวณนิคมฯบางปู ถนน พัฒนา 1 ตาม Permit.66-BPO-EX-0717	9:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานverify หาท่อก๊าซ ก่อนทำcement grouting บ่อP2 ตาม		
		Permit.66-BPO-EX-0645	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา,ช.TDC Steel คลองขุด ปกติ		
		OTS BPO มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0645 นอกจากนี้ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0717		
		นอกจากนี้ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม การทำงานวันนี้ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งถอดล้างอุปกรณ์ Pressure Reducing Pilot a เนื่องจากค่า lock up,		
		สูงเกิดจากคราบ Sulfur ที่ Kurabo Rst	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯนวนคร งานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์ว&		
		เช็ควาล์ว ท่อเหล็ก bv.mv02,mv03,mv04 Ots Nvk permit-Nvk-cd-1097 บริเวณอื่นปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ไรจนะ ปกติ	12:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานverify หาท่อก๊าซ ก่อนทำcement grouting บ่อP2 ตาม		
		Permit.66-BPO-EX-0645 ยกเลิกเนื่องจากปตท.ไม่มาที่หน้างาน	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	14:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานขุดทำทางเดินเท้า เข้า-ออกโรงงานความลึก20cm.บริเวณหน้าโรงงาน		
		FAURECIAบริเวณแนวท่อก๊าซHDPE160MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว172,173		
		Permit 66-WES-EX-0222	15:07	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งถอดล้างอุปกรณ์ Pressure Reducing Pilot a เนื่องจากค่า lock up,		
		สูงเกิดจากคราบ Sulfur ที่ Central food Rst	15:42	สิทธิกร
12-Sep-23	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:37	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานสกัดถนนคอนกรีตและนำออก บริเวณถนนพัฒนา 1 จะเริ่มช่วงบ่าย,		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		Backhoe ไม่ว่าง และจะทำการสกัดคอนกรีตเพิ่มช่วงหัวและท้าย ช่วงละ 10 เมตร ทั้งหมด		
		จากเดิม 80 เมตร เป็น 100 เมตร เพื่อสำรวจแนวท่อก๊าซต่อไป	9:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงาน Verify หาท่อก๊าซ ก่อนทำ Cement Grouting บ่อ P2 ตาม Permit		
		66-BPO-EX-0646	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้ง ผรม.Synmech เริ่มงานปรับปรุง ติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS โซนเหนือ		
		วันนี้ เข้า โรงงาน Bestex ไรจนะ Permit 66-roj-cd-1099	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ช.TDC คลองขุด เส้น BV#10 ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์ว,		
		เช็ควาล์ว ท่อเหล็ก Nikkei Siam BV.SV10, BV.MV11, MV12 PRS#4 Permit 66-nvk-cf-1012		
		นอกนั้นปกติ	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานรื้อที่จอดรถ เพื่อคืนพื้นที่ให้กับ		
		การนิคมฯบางปู บริเวณ ซอย 9C หน้า บ.Sumiplex นอกนั้นปกติ	12:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:20	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานสกัดถนนคอนกรีตบริเวณถนนพัฒนา 1 ไม่มีการทำงาน	15:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ ปกติ	15:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Verify หาท่อก๊าซ 16"ก่อนทำ Cement Grouting บ่อ P2 ตาม Permit		
		66-BPO-EX-0646 วันนี้จบงานแล้ว	15:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ วีรศักดิ์ แจ้งงานปรับปรุงท่อ Vent โรงงาน Bestex ไรจนะ Permit 66-roj-cd-1099 วันนี้		
		เลิกงานแล้ว, ถอดออกไปทำสี แล้วค่อยนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง	15:49	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน	
13-Sep-23	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ และ OTS-LKB	7:32	สุเมธ	
	PM	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผนงานตัดต่อซ่อมภายในโรงงาน Tejin RST	9:32	สุเมธ	
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้ง ผรม.Synmech เริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS.			
		โรงงาน Sanden ไรจนะ Permit 66-roj-cd-1098	9:44	สุเมธ	
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:45	สุเมธ	
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สุเมธ	
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Verify ทา่ท่อก๊าซที่บ่อ P1 หน้า BV#10 ไม่มีผลกระทบต่อท่อก๊าซ NGD	10:14	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:28	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:40	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:43	สุเมธ	
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:57	สุเมธ	
	อื่นๆ	*คุณ ศิวิโรจน์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซที่ BV#10, OTS-BPL	11:05	สุเมธ	
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สุเมธ	
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:26	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:41	สุเมธ	
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:44	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:49	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ ปกติ	11:55	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์วท่อเหล็ก Tostem 1 BVSV02 ตาม Permit 66-nvk-cf-1013 นอกนั้นปกติ	11:59	สุเมธ	
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	สุเมธ	
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งจ่าย Gas คืนเข้าระบบหลังดัดเปลี่ยนท่อชำรุดที่ Tejin RST	14:05	สุเมธ	
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สุเมธ	
	Permit	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานปรับปรุง ติดตั้งท่อ Vent ในสถานี MRS. Sanden ไรจนะ ตาม Permit 66-roj-cd-1098 เสร็จเรียบร้อยแล้ว		15:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผลกระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ		15:01	สุเมธ
14-Sep-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:32	สุเมธ	
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานสกัดถนนคอนกรีต บริเวณ ถ.พัฒนา 1 ผังฯเข้า นิคมฯบางปู ตาม Permit 66-bpo-ex-0717		9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ อีร์ศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ		10:15	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ	10:51	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียในนิคมฯลาดกระบัง บ.เจดีย์ชาญชัย บริเวณสี่แยกหน้า บ. YANMAR ตาม Permit 66-lkb-ex-0690, วันนี้ขุดเปิดหน้าดินเพื่อหาท่อน้ำเสีย		
		เดิมและทำการเจาะสกัดตัวท่อกลบดินเพื่อเปลี่ยนท่อน้ำเสีย	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:07	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 66-lkb-ex-0690 ทำการสกัดตัวท่อน้ำเสียและกลบดิน		
		เปลี่ยนท่อน้ำเสียเสร็จแล้ว	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 66-bpo-ex-0717		
		นอกนั้นปกติ	11:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานตาม Permit 66-lkb-ex-0		
		690, เส้น OTS-LKB ปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานล้างทำความสะอาดบ่อวาล์วท่อ		
		เหล็ก Tostem 2 BVSV05, SV06 ตาม Permit 66-nvk-cf-1014 นอกนั้นปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ อีร์ศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ไม่มีการทำงาน	12:29	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. Siam Chemical BPM	13:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ ปกติ	14:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานอุดซ่อมประปาซอย E8 เขตส่งออก Permit 66-BPO-EX-0647	16:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 66-BPO-EX-0647 วันนี้จบงานแค่นี้ รอซ่อมอีกทีวันอาทิตย์	19:08	สุเมธ
15-Sep-23	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานสกัดถนนคอนกรีต บริเวณ ถ.พัฒนา 1 ผังฯเข้า นิคมฯบางปู ตาม Permit 66-bpo-ex-0717	9:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซOTS BPL- SWAN และ MTH ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-Sep-23		ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688 วันนี้อยู่ตรวจท่อใน Soi BPL 4/2	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีงานขุดวางท่อน้ำ		
		ประปรายละเอียดตาม Permit No.0688 นอกนั้นปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งดูหน้างานวางท่อระบายน้ำถนน M2 Soi E8 ร่วมกับพระรามสองการโยธา		
		ซึ่งจะเปิดหน้างานเร็ววัน	11:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 66-bpo-ex-0717		
		นอกนั้นปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม LKB งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย		
		นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริเวณหน้า บ.YANMAR ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ไม่มีการทำงาน	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซเส้น OTS-LKB ปกติ	12:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ Soi 4/2 วันนี้อยู่ดูงานขุดแค่นี้	15:24	ภูรินทร์
16-Sep-23	PM	*คุณ อีร์ศักดิ์ แจ้งวันนี้มีงานถอด Turbine เพื่อส่ง Calibration และ PM ที่ OTS NVK	8:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL MTH ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688 (ต่ออายุ)	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:08	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งBV#10เตรียมทำcement grouting บ่อP1, เข้า จะเจาะเลข 5,6	10:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-Sep-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงกะ,ช.ทDC Steel คลองขุด ปกติ		
		OTS BPO มีงานตามที่แจ้ง นอกจากนั้นปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น โรจนะ ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริเวณหน้า บ.YANMAR		
		ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวเดิมเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ Soi 4/2 วันนี้อยู่ดูงานขุดแค่นี้	15:35	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้งถอดเปลี่ยน Turbine , Filter Run A ที่ My Coating	16:30	สิทธิกร
	PM	*คุณ อีร์ศักดิ์ แจ้งถอดล้าง pcv run B ครอบ sulphur เกาะกระบอกกด seat ทำให้สะดุด		
		เวลาเลื่อนขึ้นลง และค่า lock up สูง	18:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ อีร์ศักดิ์ แจ้งถอดล้าง pcv run A ครอบ sulphur เกาะกระบอกกดและ seat ทำให้ค้าง		
		เคลื่อนตัวไม่ได้ ค่า lock up สูง	18:17	สิทธิกร
	PM	*คุณ อีร์ศักดิ์ แจ้งเสร็จงานถอด Turbine เพื่อส่ง Calibration และ PM ที่ OTS NVK	18:34	สิทธิกร
17-Sep-23	Permit	*นพดลแจ้งงานต่อเนื่องบางพลี วันนี้อยู่ตรวจท่อใน Soi 4/2 Permit No.0688	9:39	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	องอาจ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:52	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ OTS BPL- SWAN และ MTH ปกติ	9:54	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อในนิคมฯ บางพลี ปกติ	11:04	องอาจ
	Permit	*เฉลิมแจ้งงานV#10เตรียมทำcement grouting บ่อP1,	11:31	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงกะ,ช.ทDC Steel คลองขุด ปกติ	11:28	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-Sep-23	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:29	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:54	องอาจ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:55	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:04	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:20	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:25	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ไรจนะ ปกติ	12:56	องอาจ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:25	องอาจ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร-บางกะดี ปกติ	14:19	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิยรจาก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	16:17	องอาจ
18-Sep-23	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งบ่อP2 ปลตท.จะให้ขุดดินconfirm ท่อและwater jet อีกรอบ ก่อนเจาะ		
		cement grouting ตาม Permit.66-BPO-EX-0648	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริเวณหน้า บ.YANMAR ไม่มี		
		ผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา.ช.TDC Steel คลองขุด ปกติ		
		OTS BPO มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0648 นอกจากนั้นปกติ	11:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ PRS#5 และ OTS-ROJ#2	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ บริเวณถนนทรุดตัว วันนี้ไม่มีการทำงาน รอ Verify Gas Pipeline ด้วยวิธี		
		Water Jet ต่อไป	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688	11:52	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0688 นอกนั้นปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรจนะ ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:15	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนคุณคุมถึงดับเพลิง2ชุดทดแทนของเดิมชี้แจง ที่ T.C.H Bpi	13:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ PRS#5 และ OTS-ROJ#2	14:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ Soi 4/2 วันนี้หยุดงานขุดแค่นี้	14:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิยรจาก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	15:16	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งถอดล้างชุดpcv1st+2ndA ถูคั่นจากเศษsulphurมีผลให้ ค่า lockup		
		สูงที่ Skyfood Rst	16:30	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มงานเจาะ cement grouting ตามตัวเลขวงกลมสีแดง	18:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงาน ตาม Permit.66-BPO-EX-0648	22:15	องอาจ
19-Sep-23	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริเวณหน้า บ.YANMAR ไม่มี		
		ผลกระทบ นอกนั้นปกติ	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว วันนี้ไม่มีการทำงาน รอ Verify Gas Pipeline ด้วยวิธี		
		Water Jet ต่อไป	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้ง BV#10 งานเจาะฉีด cement grouting บริเวณบ่อ P2		
		ทางเดินด้านหน้าสถานี BV#10 จุดบ่อ Sheet Pile 2 ตาม Permit.66-BPO-EX-0649	10:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688		
		วันนี้ขุดวางท่อในบริเวณท้าย Soi 4 ตัด Soi 5/2	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:10	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0688 นอกนั้นปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แฟรกษา,ช. TDC Steel คลองขุด ปกติ		
		OTS BPO มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0649 นอกจากนี้ปกติ	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานงานล้างทำความสะอาด		
		บ่อवास&เข็ควาสว ท่อเหล็ก Otsbkd bv.mv01,mv02 permit-bkd-cf-1015 บริเวณอื่นปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:39	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าฝ่ายรุดสถานี PRS#1	13:35	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้าฝ่ายรุดสถานี PRS#1 เสร็จแล้ว ออกจากพื้นที่	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรชนะ ปกติ	15:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ Soi 4 ตัด Soi 5/2 วันนี้อยู่ตงงานขุดแค่นี้	15:54	สิทธิกร
20-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริเวณหน้า บ. YANMAR ไม่มี		
		ผลกระทบ นอกนั้นปกติ	9:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรกษา BHS ปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688 วันนี้อยู่ตงท่อบริเวณ Soi 5/2	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว วันนี้ไม่มีการทำงาน รอ Verify Gas Pipeline ด้วยวิธี		
		Water Jet ต่อไป	11:02	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้ง BV#10 งานเจาะ cement grouting บ่อ P1ช่วงบ่ายจะเข้าเจาะบ่อ P2ที่เหลือ	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:10	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Sep-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0688 นอกนั้นปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานปักsheet pileทำบ่อรับ+ปักกันแนวท่อก๊าซเพื่อเตรียมงานดันท่อลอด		
		(ท่อน้ำดิบขนาด1,600MM.)งานโครงการeast water บริเวณตรงข้ามโรงงานsuzuki		
		ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อवास176,177 Permit 66-WES-EX-0298	11:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ช. TDC Steel แฟรกษา คลองขุด OTS BPO ปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรชนะ ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้ง BV#10 งานเจาะ cement grouting บ่อ P2 66-BPO-EX-0650	13:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	13:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน water jet หาแนวท่อใต้ดินเพิ่มเติมบริเวณ4แยกBoss แนวท่อก๊าซ		
		HDPE225MM.ระหว่างช่วงบ่อवास128,129 งานโครงการวางท่อน้ำดิบ east water		
		Permit 66-WES-EX-0297	15:07	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 66-bpl-ex-0688 ที่ ช.5/2 วันนี้อยู่ตงงานขุดเล็กงานแล้ว	16:28	ภูรินทร์
21-Sep-23	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานสกัดคอนกรีตลานจอดรถ หน้าบริษัท คอสโม อะคริลิค		
		(Sumiplex) Soi 9C บริเวณท่อก๊าซขบริการเข้าโรงงาน	9:15	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าตรวจสอบodorant OTS-NVK ,OTS-ROJ#2	9:24	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเตรียมพื้นที่จ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Y&M ไรชนะ Permit.66.roj.ht.0087	9:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริเวณหน้า บ. YANMAR ไม่มี		
		ผลกระทบ นอกนั้นปกติ	9:45	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-RST	10:05	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มเปิดควาสว mv243 (ปลายท่อ160mm.Spey)และsv246เข้าโรงงาน		
		Y&M ขนาด110mm.และตรวจสอบ ปลายท่อ mv245 ขนาด160mm.ไรชนะ		
		Permit.66.roj.ht.0087 เพื่อจ่ายก๊าซเข้าสถานี บริษัท Y&M นิคมฯไรชนะ	10:06	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Sep-23	Permit	*คุณวิทย์ แจ้งงานบักsheet pileทำบ่อรับ+บักกันแนวท่อก๊าซเพื่อเตรียมงานดันท่อลอด (ท่อน้ำดิบขนาด1,600MM.)งานโครงการeast water บริเวณตรงข้ามโรงงานsuzukiใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว176,177 No.66-WES-EX-0009	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งจ่ายก๊าซเข้าโรงงาน Y&M โรงงานะเรียบร้อยแล้ว	11:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งBV#10ไม่มีงานที่กระทบกับท่อก๊าซNGD	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู งานลอกเลนที่ ข.9B ไม่มีผลกับแนวท่อที่เหลื่อปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ข.TDC Steel แพรงษา คลองขุด OTS BPO ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:05	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณจรัส แจ้งงานตรวจสอบสถานี เพื่อต่ออายุประจำปี 3M Innovation.	13:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ โรงงานะ มีงานจ่ายก๊าซเข้าmrs Y&M จดขึ้นในพื้นที่ปกติ	13:19	ภูรินทร์
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-RST	13:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	16:36	ภูรินทร์
22-Sep-23	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 พร้อมตรวจสอบ alarm door open พวsensor เสีย	8:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานต่อคอป่อวาล์ว MV01,02 Permit No.66-BPO-CD-0752	9:43	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งผอม.synmech เข้าเริ่มงานปรับปรุงและติดตั้งท่อ vent ในสถานี mrs โชนเหนือ วันนี้ เข้า โรงงาน Kosei โรงงานะ 66-ROJ-CD-1101	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:54	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว วันนี้ไม่มีการทำงาน รอ Verify Gas Pipeline ด้วยวิธี Water Jet ต่อไป	9:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Sep-23		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บริเวณหน้า บ. YANMAR ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	10:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานบักsheet pileทำบ่อรับ+บักกันแนวท่อก๊าซเพื่อเตรียมงานดันท่อลอด (ท่อน้ำดิบขนาด1,600MM.)งานโครงการeast water บริเวณตรงข้ามโรงงานsuzuki ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว176,177 Permit 66-WES-EX-0298	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช. 14 - 9 ปกติ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BPN แพรงษา ข.TDC Steel ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ โรงงานะ ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช. 1-8 ปกติ	12:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV10	13:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ คลองขุด ปกติ	14:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	14:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณธีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน ปกติ	14:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	14:32	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ vent mrs โรงงาน Kosei roj วันนี้เลิกงานแล้วครับ		
		ถอดออกไปทำสี แล้วคอยนัดวันมาประกอบ อีกครั้ง	15:02	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัวเวลานี้ยังคงสูบน้ำต่อเนื่อง แต่ในรายงานไม่มีการสูบน้ำออก	15:15	ภูรินทร์
23-Sep-23	PM	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนเปิด Shut Down MRS.เพื่อเปลี่ยนชุด Flex Outlet รั่ว ร่วมกับ บ. CEG ที่ Draco DKD	8:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา ข.TDC ปกติ	9:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ วิวิทย์ แจ้งงาน Water Jet หาแนวท่อ เพื่อตอกกราวตีไฟฟ้า ใกล้แนวท่อก๊าซ 225, 160 มม.ระหว่างช่วงบ่อวาล์ว 106, 107 ตาม Permit 66-WES-EX-0223	9:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานเตรียมพื้นที่ทำบ่อรับดันท่อลอด(ท่อน้ำดิบขนาด 1,600 มม.) โครงการ East Water บริเวณตรงข้ามโรงงาน Suzuki ใกล้แนวท่อก๊าซ 225 มม.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		176, 177 ตาม Permit 66-WES-EX-0298	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Work Permit		
		66-WES-EX-0223, 66-WES-EX-0298 นอกนั้นปกติ	9:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเตรียมงานต่อคอป้อวาล์ว MV01,02 ตาม Permit 66-BPO-CD-0752	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.9-14, เขตส่งออก ปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานล้างทำความสะอาดป้อวาล์ว & เช็ควาล์วท่อเหล็ก Nestle BVS03 ตาม Permit 66-nvk-cf-1016 นอกนั้นปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ บริเวณ ซอย 4/1 งานไม่มีผลกระทบ เนื่องจากงานที่ทำ อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแนวท่อก๊าซ		
		ส่วนที่เส้น OTS-BPL ปกติ	11:47	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานสัปดาห์คองกรีตลานจอดรถ หน้า บ.คอสโม ซ.9C ตอนนี้ยังไม่มีการทำ		
		งานบริเวณ Service Gas Pipeline ตาม Permit 66-BPO-EX-0717	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-8 มีงานตาม Permit 66-BPO-CD-0752 นอกนั้นปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	13:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด BV#10 ปกติ	13:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานของแขวงทางหลวงชนบท ขยายถนนไหล่ทาง เส้นเชียงรากปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผลกระทบถนน อย.5042 นอกนั้นปกติ	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	14:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:50	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานสัปดาห์คองกรีตลานจอดรถ หน้า บ.คอสโม ซ.9C ตอนนี้ทำเสร็จแล้ว		
		ตาม Permit 66-BPO-EX-0717	16:58	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 66-BPO-CD-0752 เลิกงานเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว	18:19	สุเมธ
24-Sep-23	PM	*จรัลทำการ PM อุปกรณ์ของ OTS-LKB&PRS # 3	9:00	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Sep-23	Permit	*เฉลิมแจ้งงานซ่อมท่อประปา 4 แยกถนนพัฒนา 1,2 ซอย 1B Permit 66-BPO-EX-0760	9:19	องอาจ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1	9:25	องอาจ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา ซ.TDC คลองขุด ปกติ	9:33	องอาจ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Work Permit-66-WES-EX-0298 นอกนั้นปกติ	9:35	สุเมธ
	Survey	*สมชายสำรวจแนวท่อสถานีบางพลี สวอน เอ็มไทย ปกติ	9:00	องอาจ
	PM	*วิรัตน์อุปกรณ์ของ OTS-WES	10:39	องอาจ
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:01	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	10:17	องอาจ
	Survey	*นพสำรวจแนวท่อลาดบัง OTS		
	Permit	งานปรับปรุงที่ระบายน้ำเสียตาม Permit No.0690	10:48	องอาจ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:10	องอาจ
	Permit	*คุณ วิทธิ แจ้งงาน Water Jet หาแนวท่อ เพื่อตอกกราวด์ไฟฟ้า ใกล้แนวท่อก๊าซ 225, 160 มม.ระหว่างช่วงป้อวาล์ว 106, 107 ตาม Permit 66-WES-EX-0223	11:20	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานของแขวงทางหลวงชนบท ขยายถนนไหล่ทาง เส้นเชียงรากปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผลกระทบถนน อย.5042 นอกนั้นปกติ	11:16	องอาจ
	Permit	*สมชายแจ้งงานซ่อมท่อประปา PVC 300mm. บริเวณหน้าโรง Enkei F2โดยมีการขุดเปิดหาแนวท่อประปาบริเวณบนฟุตบาททางเดิน ห่างจากตำแหน่ง แนวท่อก๊าซประมาณ 1.6 m.		
		permit No.66-BPL-EX-0691	11:36	องอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร มีงานล้างทำความสะอาดป้อวาล์ว & เช็ควาล์วท่อเหล็ก road 16 bv.mv09 ตาม Permit 66-nvk-cf-1017 นอกนั้นปกติ	12:01	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปูใหม่ ปกติ	"	องอาจ
	PM	*วิรัตน์อุปกรณ์ของ OTS-WES เสร็จสิ้นแล้ว	10:39	องอาจ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	องอาจ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10	13:56	องอาจ
	Survey	*ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอินโรจนะ ปกติ	14:15	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	14:35	องอาจ
	PM	*จรัลทำการ PM อุปกรณ์ของ OTS-LKB&PRS # 3 เสร็จสิ้นแล้ว	16:16	องอาจ
25-Sep-23	Alarm SCADA	*OTS-RST INLET PRESSURE PT-002 Alarm Not Update แจ้งคุณ ธีรศักดิ์เข้าตรวจสอบ	8:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK ORDORANT PUMP STATUS STOP แจ้งคุณ โชตินรินทร์รับทราบ	8:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST INLET PRESSURE PT-002 Normal คุณ นิติชัย เข้าแก้ไข Reset RTU	9:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Sep-23	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพา ผรม.เข้าติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-ROJ#2	9:32	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSafety Talk งานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV01,MV02 Permit No.CD-0752	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี ปกติ		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาบริเวณ Soi 4/1 ทำอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแนวท่อไม่มีผลกระทบ		
		นอกนั้นปกติ	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตาม		
		Permit No.66-LKB-EX-0690	10:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 16" ด้วยวิธี Water Jet ถนนพัฒนา 1		
		Permit No.66-BPO-EX-0718	10:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานปักsheet pileทำบ่อรับ+ปักกันแนวท่อก๊าซเพื่อเตรียม		
		งานดินที่ลอคอด(ท่อน้ำดิบขนาด1,600MM.)งานโครงการeast water บริเวณตรงข้ามโรงงาน		
		suzuki ไล่แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว176,177 Permit 66-WES-		
		EX-0298นอกจากนี้ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 66-WES-		
		EX-0298นอกจากนี้ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้ง BV#10 งาน เจาะ cement grouting ไป test	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียตาม Permit No.0690 นอกจากนี้นปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แฟรกษา,ช.TDC Steel คลองขุด BV#10 ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-		
		EX-0718 นอกจากนี้นปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรกษา BHS ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น MTH ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Sep-23	Emergency Drill	*เวลา 13:30 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.7 เกิดเหตุเพลิง		
		ไหม้บริเวณห้องทำงาน ผจ.ทพ ภายใน Office ปท.7 จึงขอจัดตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ		
		0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 From Gas Control	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้ง งานซ่อมท่อประปา ซอยบุญมีทรัพย์ ถ.คลองขุด ห่างท่อก๊าซประมาณ7ม.		
		ไม่มีผลกระทบ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:19	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 14:30 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.7		
		From Gas Control	14:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรจนะ ปกติ	15:06	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานพา ผรม.เข้าติดตั้งอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-ROJ#2	15:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 16" ด้วยวิธี Water Jet ถนนพัฒนา 1		
		Permit No.66-BPO-EX-0718 วันที่ทำไป 14 จุด มาต่อพ่วงนี้	16:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียวันนี้หยุดงานแค่นี้เนื่องจากบ่อล็อกน้ำเสียไม่อยู่		
		จะนัดหมายก่อนเข้าหน้างานอีกครั้ง	17:08	สิทธิกร
26-Sep-23	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งขอเข้าเช็ค odorant alarm otsnvk	7:30	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีแผน pm รอบ3 เดือน OTS BKD	7:54	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify Gas Pipeline 16" ด้วยวิธี Water Jet ถนนพัฒนา 1		
		Permit No.66-BPO-EX-0718	9:09	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพา ผรม.เข้าซ่อมอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-LKB	9:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าปรับแรงดัน Outlet ที่ OTS-NVK และตรวจสอบระบบ Odorant	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 วันนี้ไม่มีการทำงาน	10:03	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งแก้ไขระบบ Odorant และปรับแรงดัน outlet ขึ้น เหยียบร้อย	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ แจ้ง DE Group เข้ามาสำรวจพื้นที่หน้างานเบื้องต้น บ่อ MV01		
		และลงสำรวจวาล์วที่เป็นคราบหินปูน สัปดาห์หน้า	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น SWAN OTS-BPL MTH ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แฟรกษา,ช.TDC Steel คลองขุด BV#10 ปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานโครงการวางท่อน้ำ ประปา		
		บริเวณ Soi 4/1 ทำอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแนวท่อไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรกษา BHS ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:14	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-Sep-23	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:23	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานพา ผรม.เข้าซ่อมอุปกรณ์ IBR ที่ OTS-LKB		
		ช่วงบ่ายจะ มีงาน PM RTU และ Cal.Flowcom OTS-LKB	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0718 นอกจากนี้นปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:54	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้ง OTS BKD PM เสร็จเรียบร้อยแล้ว	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	14:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV01,MV02 Permit No.CD-0752	14:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานปักsheet pileทำบ่อรับ+ปักกันแนวท่อก๊าซเพื่อเตรียมงานดินที่ลอด(ต่อน้ำดิบขนาด1,600MM.)งานโครงการeast water บริเวณตรงข้ามโรงงาน suzukiใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว176,177		
		Permit 66-WES-EX-0298	14:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรจนะ ปกติ	15:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน PM RTU และ Cal.Flowcom OTS-LKB	17:24	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS NVK ORDORANT PUMP STATUS STOP คุณพิทักษ์พลแจ้งของเหลวหมด		
		พุงนี้จะเข้าแก๊สอีกครั้ง	17:30	สิทธิกร
27-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล แจ้งวานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0688 วันนี้ขุดวางท่อ PE ขนาด 225 mm.ครอส		
		แนวท่อก๊าซ Service Line บ.Continental Soi 4/1	9:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานปักsheet pileทำบ่อรับ+ปักกันแนวท่อก๊าซเพื่อเตรียมงานดินที่ลอด(ต่อน้ำดิบขนาด1,600MM.)งานโครงการeast water บริเวณตรงข้ามโรงงาน suzukiใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.ช่วงระหว่างบ่อวาล์ว176,177		
		Permit 66-WES-EX-0298	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 66-WES-EX-0298นอกจากนี้ปกติ	9:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Sep-23	Survey	*คุณ นพดล แจ้งจุดตำแหน่งขุดวางท่อประปาครอสแนวท่อก๊าซผ่านเรียบร้อย	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Emergency Drill	ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7		
		เวลา 10:03 น. "เกิดเหตุรถแบคโฮขุดโดนท่อก๊าซธรรมชาติขนาด 20" ทำให้อากาศรั่วไหลพุ่ง		
		สูงประมาณ 5 เมตร และลุกติดไฟอย่างรุนแรง ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านปางงามใต้ ต.ดลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา Gas Control ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC และขอให้ผู้		
		เกี่ยวข้องประชุมผ่าน Microsoft Team" From Gas Control	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 วันนี้ช่วงเช้าปรับพื้นที่วางอุปกรณ์		
		บ่ายงาน เจาะ cement grouting ไป test	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0688 นอกนั้นปกติ	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานก่อสร้างสะพานเพื่อขยายทางเข้าโรงงาน Biolab Soi 7A		
		เพิ่มเติม ร่วมกับที่หมู่ ผจก.กสโสบางปู และ จนท.นิคมบางปู	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แฟรกษา.ช.TDC Steel คลองขุด BV#10 ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งประสานงานขุดวางท่อน้ำฝนบริเวณท้ายวงเวียน MTH ของทาง PCG		
		ตาม Permit.66-MTH-EX-0692	11:03	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM OTS-ROJ#1,PRS#5 ติดสติ๊กเกอร์ OTS-ROJ#2	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานติดตั้งท่อVent ที่ บ.TCSP Permit.66-BPO-CD-0754	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		
		งาน ปรับปรุงขุดวางท่อระบายน้ำฝนหน้า โรงงาน PCG Permit No.0692 นอกจากนี้นปกติ	11:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV01,MV02		
		Permit No.CD-0752 นอกจากนี้น ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแฟรกษา BHS ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:02	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:54 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1		
		(ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 From Gas Control	12:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:24	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Sep-23	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ โรงนะ ปกติ	13:26	สิทธิกร
	Emergency Drill	*[TSO แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] เวลา 13:44 น. ซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 เกิดเหตุงานดันลวดท่อร้อยสายไฟฟ้าโดนท่อส่งก๊าซ เกิดความเสียหายบริเวณผิวท่อ กัดก๊าซรั่วไหลและติดไฟอย่างรุนแรง Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่อาคารเรียนรู 1 ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี...		
		From PTT Shipper	14:01	
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิต ปกติ	14:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งแรงงาน PM OTS-ROJ#1,PRS#5 ติดสตักเกอร์ OTS-ROJ#2	15:04	สิทธิกร
	Emergency Drill	*[TSO แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] เวลา 14:57 น. ประกาศเสร็จสิ้นการซ่อมแผนฉุกเฉินส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10...From PTT Shipper	15:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดคอกกราวด์เสาไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงงานTri wallและข้างรั้วโรงไฟฟ้าGulf ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225/110mm.บริเวณบ่ออ่าวส่ว106,112		
		Permit 66-WES-EX-0223	15:46	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. TAWANA นิคมฯบางปู ซอย 14B	16:05	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. TAWANA BPO ซ.14B	16:30	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. TAWANA นิคมฯบางปู ซอย 14B กะกลางคืน	20:22	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. TAWANA BPO ซ.14B กะกลางคืน	20:46	สิทธิกร
28-Sep-23	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ ได้รับแจ้งจากคุณ ทศพล Tejin ร้องขอทีม NGD เข้าตรวจวัด Gas ที่ท่อ Outlet ภาวนโรงงานเนื่องจากเดาดับ 2 พร้อมกันเดาโดยไม่ทราบสาเหตุ	7:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งวันมีงานติดตั้งท่อ Vent MRS หลังจากทำเสร็จ ภายโรงงาน Bestex, Katsuyama, Kosei ROJ	8:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งมีงานกันพื้นที่ บ.กรีนไอร์แลนด์ลงเข็มสะพานลอย, งาน Verify ท่อก๊าซฯ 10" ด้วยวิธี Water Jet กม.40+127 และ กม.41+185 ตาม Permit 66-BPM-EX-0719	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานปรับปรุงชุดวางท่อระบายน้ำฝน หน้า บ.PCG ตาม Permit 66-mth-ex-0692 นอกนั้นปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่ออ่าว MV01, MV02 ตาม Permit 66-BPO-CD-0752	11:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานชุดคอกกราวด์ เสา		


OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ไฟฟ้า บริเวณข้างรั้วโรงไฟฟ้า Gulf ใกล้แนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณบ่ออ่าวส่ว 106 ตาม Permit 66-WES-EX-0298 นอกนั้นปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit 66-BPO-CD-0752 นอกนั้นปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซเส้น บางปูใหม่ มีงาน Verify ท่อก๊าซฯ 10" ด้วยวิธี Water Jet ตาม Permit 66-BPM-EX-0719 นอกนั้นปกติ	11:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent MRS โรงงาน Bestex ROJ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งที่หน้า BV#10 ไม่มีมีการทำงานที่กระทบกับท่อ NGD	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าเช็ค UPS ที่ OTS-LKB, ทำ PM ที่ PRS#3	11:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองชุด ซ. TDC เส้น BV#10 ปกติ	12:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent MRS โรงงาน Katsuyama ROJ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานของแขวงทางหลวงชนบท ขยายถนนไหล่ทาง เส้นเชียงรากปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน		
		ไม่มีผลกระทบถนน อย.5042 นอกนั้นปกติ	13:17	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ่อมแผนฉุกเฉินพื้นที่ นิคมฯบางปูเหนือ	13:35	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ่อมแผนฉุกเฉินพื้นที่ บ. Siam Chemical BPM	14:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งท่อ Vent MRS โรงงาน Kosei Aluminum ROJ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	14:27	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ่อมแผนฉุกเฉินพื้นที่ บ. Siam Toppan BPO	14:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ ปกติ	14:51	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง UPS ที่ OTS-LKB รอนัดช่างเข้ามาดู, ทำ PM ที่ PRS#3 เสร็จแล้ว	15:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อ 10" ด้วยวิธี Water Jet ตาม Permit 66-BPM-EX-0719 เจอแล้วอยู่ใต้ท่อของ TOT ที่ความลึก 3.4 ม., Center ท่อก๊าซฯห่างจากหมุดเสาเข็มสะพานลอยตัวที่ใกล้ที่สุด 2.5 ม.	17:18	สุเมธ
29-Sep-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Verify ท่อก๊าซฯ 4" BPM กม.41+185 ด้วยวิธี Water Jet ตาม Permit 66-BPM-EX-0719	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:14	สุเมธ

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Oct-23	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	8:35	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนใต้	8:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	8:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-WES	9:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาซอย E8 เขตส่งออก Permit 66-BPO-EX-0763	9:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานสัปดาห์คอนกรีตเพื่อจะ ลงเข็ม ไมโครไพล์ หน้าโรงงานก่อสร้างใหม่ เพื่อทำทางเข้าออก แต่ไม่ได้แจ้ง จึงทำการระงับ การทำงาน แล้วนัดประชุมวันจันทร์ที่ 2/10/66 เวลา 13:30 น.ที่ สมน.นิคมฯแพรงษา นอก นั้นปกติ	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-LKB ปกติ		
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง มีงานบริเวณสี่แยกส่งออก 3 หน้า โรงงาน Honda ใหม่ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ และงานหน้า Yanmar ผรม.หยุดไม่มีการทำ งาน นอกนั้นปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.6-14, เขตส่งออก ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดหลุมปักเสาติดตั้ง กล้อง CCTV นิคม บริเวณถนน H4 ใกล้แนวท่อก๊าซ 225 มม. บริเวณบ่ออ่าว 106 ตาม Permit 66-WES-EX-0224 นอกนั้นปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปะอิน บางจาก เชียงราก มีงานของแขวง ทางหลวงชนบท ขยายถนนไหล่ทาง เส้นเชียงรากปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผลกระทบถนน อย.5042 นอกนั้นปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ซ.TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณรางยูทิลิตี้ถนนพัฒนา 1 จุดที่มีการทรุดตัว, ตรวจสอบแล้วไม่มีการ ทรุดตัวเพิ่มเติม	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	12:01	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Oct-23	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai งานปรับปรุงขุดวางท่อระบาย น้ำฝน หน้า บ.PCG ตาม Permit 66-mth-ex-0692 ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ นอกนั้นปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-5 ปกติ	12:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:22	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ วรวิทย์ เข้า OTS-WES ตรวจสอบความดันฝั่ง 20 บาร์ที่ Swing	14:35	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ วรวิทย์ แจ้งนำจะมี Sulfur ออกตันที่ PCV ตอนนี้แก้ไขเสร็จแล้วที่ OTS-WES	14:45	สุเมธ
02-Oct-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 มีงานตัดหญ้า	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		
		งานปรับปรุงขุดวางท่อระบายน้ำฝนหน้า โรงงาน PCG Permit No.0692 นอกจากนั้นปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา,ซ.TDC Steel คลองขุด OTS BPO ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานปักเสาไฟฟ้า หน้าโรงงาน BHS-Siam Nitoriผู้ประสานงาน ThaiKajima-K.อริชัย	10:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานปรับปรุงบ่ออ่าว SV11 Toray2 Permit No.66-BPM-CD-0759	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียตาม Permit No.0690 นอกจากนั้นปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 มีงานตัดหญ้า	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้าเตรียมงานจุด purge gasในโรงงาน.monopy roj (งานf3)	15:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ โรจนะ ปกติ	15:50	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
02-Oct-23	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Newly Wed Food m-Thai	16:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียหน้า บ.YANMAR วันนี้งานไม่มีผลกระทบ		
		หน้างานทำการปรับหน้าดินคืนสภาพรณน้ำฝน	16:18	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Newly Wed Food m-Thai	16:30	สิทธิกร
03-Oct-23	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผนงานจ่าย gas เข้าโรงงาน monopoly roj	9:02	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานี OTS LKB และ PRS#3 บ.พิมลมาศ		
		Permit No.66-LKB-CD-0757	9:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	9:21	สิทธิกร
	Permit	วันนีเตรียมงานขุดดินเปิดบ่อP2 BV#10	9:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเปิดวาล์ว sv254 monopolyโรงงาน Permit.66.roj.ht.0088 09:55 am	9:46	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งพาช้างเข้าตรวจสอบ UPS ที่ OTS-LKB	9:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานปรับปรุงบ่อวาล์ว SV11 Toray2 Permit No.66-BPM-CD-0759	9:53	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent ที่ Prekasa Power ตาม Permit.66-BPO-CD-0760	9:55	สิทธิกร
	Permit	*Gas Connect: 03/10/23 เวลา 09:55 คุณภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก.แจ้งงานจ่ายก๊าซ		
		เข้าโรงงาน Monopy นิคมฯโรงงานะ โดยทำการเปิดวาล์ว MPL Ball Valve no.252&253 และ SPL Ball Valve no.254 Permit.66.roj.ht.0088	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานีตาม Permit No.0575,งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ		
		เสียงานวันนีไม่มีผลกระทบทำการลอกดินในรางน้ำฝนนอกจากนี้ปกติ	9:57	สิทธิกร
	Permit	*Gas Connect: 03/10/23 เวลา 10:09 คุณภาณุรักษ์ ช่างเทคนิค สปก.แจ้งงานจ่ายก๊าซ		
		เข้าโรงงาน Monopy นิคมฯโรงงานะ เริ่มเรียบร้อยแล้ว สถานีวาล์ว เปิด mv252 ขนาด160mm.		
		เปิด sv253 ขนาด160mm.service monopoly ปิด mv253 ขนาด160mm(ปลายท่อเมน)		
		Permit.66.roj.ht.0088	10:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าตรวจสอบ UPS ที่ OTS-LKB	11:14	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเริ่มปล่อย gas monopoly roj	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:46	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Oct-23	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ		
		งานปรับปรุงขุดวางท่อระบายน้ำฝนหน้า โรงงาน PCG Permit No.0692 นอกจากนี้ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา,ช. TDC Steel คลองขุด ปกติ		
		OTS BPO มังงานตามที่คุณเฉลิมแจ้ง	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ โรงงานะ ปกติ		
		มีงาน เปิดวาล์วจ่ายก๊าซเข้าโรงงาน monopoly Permit.66.roj.ht.0088	12:11	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตัดหญ้าทำความสะอาดในสถานี OTS BPL บ.พิมลมาศ		
		Permit No.66-BPL-CD-0758	12:25	สิทธิกร
	Permit	คุณ เฉลิม แจ้งงานติดตั้ง Bracing หลังแนวท่อ 16"ของ NGD บริเวณบ่อP2		
		Permit.66-BPO-EX-0764	13:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนให้ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	14:48	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*PRS#2 Fire Alarm System Alarm คุณ ศิวกรนำตรวจสอบพบว่า ระบบ Fire Alarm เสีย		
		ทำการ Force ค่าสัญญาณไว้ที่ Normal รอแก้ไขต่อไป	16:55	สิทธิกร
04-Oct-23	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พงษกร บ.อุตสาหกรรมจรเข้ นิคมฯบางปู ช.13B แจ้งมี บ.ภายนอกมาตรวจสอบสถานี		
		MRS แล้วพบว่ามีย่อยรั่วซึม ขอให้ทาง NGD เข้าตรวจสอบ แจ้งคุณสมชายรับทราบ	9:37	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งประสานงานคุณ พงษกร เรียบร้อยและได้นัดหมายเวลาเข้าแก้ไขอีกครั้ง	9:44	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST AC FAIL แจ้งคุณ โชตินรินทร์รับทราบ และแจ้ง การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานปรับปรุงบ่อวาล์ว SV11 Toray2 Permit No.66-BPM-CD-0759	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST AC Normal	10:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10		
		ตาม Permit.66-BPO-EX-0765	10:40	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Oct-23	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:17	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งงานประกอบใส่ท่อVent ที่ทำสีแล้วที่ TCSP	11:19	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าติดตั้งเครื่องวัด CP ที่ OTS-WES	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:40	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่ออายุร่วมกับบริษัทTesting solutionที่โรงงานchacha food		
		ผลปกติดี	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา,ช.TDC Steel คลองขุด ปกติ		
		OTS BPO มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0765 นอกจากนี้ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งงานประกอบใส่ท่อVent ที่ทำสีแล้วที่ Perfect Companion	14:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ยุทธสิทธิ์ แจ้งค่าความร้อนที่ BV#10และบางพลี ติดงาน Maintenance อยู่		
		ถ้ามีข้อผิดพลาดเพิ่มเติมจะแจ้งมาครับ	14:29	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานต่ออายุสถานีก๊าซที่ gypsum Bpi ร่วมกับบ.บ. Testing solution ปกติ	15:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมกับพระรามสองการโยธา เรื่องวางท่อระบายน้ำฝน		
		Soi E2 เขตส่งออก	15:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรจนะ ปกติ	15:32	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิวโรจน์ แจ้งนำแบตเตอรี่เข้าใส่ RTU ที่ OTS-LKB	15:33	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิวโรจน์ แจ้งเสร็จงานนำแบตเตอรี่เข้าใส่ RTU ที่ OTS-LKB	17:13	สิทธิกร
05-Oct-23	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง		
		กป.น.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0801	8:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:15	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Oct-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.66-BPL-EX-0801 นอกนั้นปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปา service เข้าบ้าน ขนาด1"ชอยลำบางมี แพรงษา14/1		
		ตาม Permit.66-BPO-EX-0761	10:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานขุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10		
		Permit.66-BPO-EX-0766	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้ง งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ Soi 3/1 ตัด Soi 3 งานขุดเสร็จแล้วหน้างาน		
		ไม่ทำการขุดเพิ่มเติม	10:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานติดตั้งท่อVent ที่ บริษัท Siam Chemical เลขที่ Permit No.CD-0763	10:57	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 10:57 น. ช้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.3 พบกลุ่ม		
		ควันในห้องเก็บอุปกรณ์ชั้น3 ณ.ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเขต (ECA)		
		ที่ห้องประชุมอาคารป.ก.ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 From Gas Control	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา,ช.TDC Steel คลองขุด ปกติ		
		OTS BPO มีงานตาม Permit.66-BPO-EX-0766 นอกจากนี้ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณรางยูที่ถนนพัฒนา 1 ที่มีการทรุดตัว ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติม	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียด้านหน้าบริษัท HONDA LKB งานไม่มีผลกระทบ	12:12	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 12:05 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill)		
		ปท.3 From Gas Control	12:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรจนะ ปกติ	12:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้ง เข้าร่วมตรวจต่อใบอนุญาต KM Interlab	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Oct-23		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	15:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานถอด Rotary Meter เพื่อส่ง Calibration และเปลี่ยน Filter run		
		A ที่ Nidec Bkd	16:21	สิทธิกร
06-Oct-23	อื่นๆ	*คุณจรัสแจ้งเข้า OTS-BV#10 BPO ติดตั้ง turbine RUN A	9:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งแนวทางท่อก่อขุดดินวางbracing ชั้น2 NO.66-BPO-EX-0767	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ ช.TDC Steel แพรงษาปกติ ส่วนOTS BV10		
		มีงานตาม.66-BPO-EX-0767	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 และทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่		
		นิคมฯบางปู ซอย9-14 ปกติ	10:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียด้านหน้าบริษัท HONDA LKB งานไม่มีผลกระทบ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 1-8 ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-RST เพื่อ Reset IBR	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ โรจนะ ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ คลองขุด ปกติ	12:48	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมความคืบหน้างานวางสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนสุขุมวิท ร่วมกับ กฟน. และ บ.ส.ีแสงการโยธา	12:55	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนน้ดใหม่pilot zsc100 pcv1stAและpcv1stBเนื่องจากน้ดตัวเก่ามีการคลายตัวง่ายทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมได้ง่ายที่โรงงานNikeiและเปลี่ยน		
		ถังดับเพลิงใหม่2ถัง	13:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ศิวกร แจ้งตัดหน้า PRS#4	14:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Oct-23		เชิยงราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	14:09	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal. Test flowcom Run A,B OTS-BV#10	15:14	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้ง Cal Test Flowcom Run A,B OTS-BV#10 เสร็จแล้ว	18:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานหาท่อก๊าซก่อนขุดดินวาง Bracing ชั้น2 ตาม Permit 66-BPO-EX-0767		
		ที่หน้า BV#10 เลิกงานแล้ว	20:27	สุเมธ
07-Oct-23	Permit	*คุณจรัส แจ้งพา ผรม.เข้าทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762	9:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น คลองขุด,แพรงษา,TDC Steel ปกติ	9:39	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งแนวทางท่อก่อขุดดินวางbracing ชั้น2 NO.66-BPO-EX-0768	9:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงาน NO.66-BPO-EX-0768	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan 1,2 ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M Thai ปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:40	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณรางยูที่ถนนพัฒนา 1 ที่มีการทรุดตัว ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติม	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		ประสานงานชี้แนวเพื่อจะวางท่อระบายน้ำ คสล0.4x0.4x1.5m ยาวช่วง70m.		
		คาดว่าจะดำเนินการขุดในวัน12ตค	12:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ โรจนะ ปกติ	15:31	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762 เลิกงานแล้ว	17:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 66-BPO-EX-0767 ที่หน้า BV#10 เลิกงานแล้ว	20:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Pipe Jacking ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ผ่านท่อก๊าซฯ Service Line		
		Fuji Seal ถ.สุขุมวิท บางปูใหม่ ตาม Permit 66-BPM-EX-0720 (ท่อก๊าซฯใต้ท่อลึก 7.3 ม.		
		ส่วนท่อร้อยสายไฟฟ้าบนท่อลึก 9.0 ม.)	21:30	สุเมธ
08-Oct-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตาม Permit 66-BPM-EX-0720 ผ่านท่อก๊าซฯไปแล้ว	0:47	สุเมธ
	Alarm SCADA	*ที่ PRS#5 AC Status Fail, Main AC Voltage 250, ไฟฟ้ามาจะดับ แจ้ง 1129 แล้ว	4:48	สุเมธ
	Permit	*คุณจรัล แจ้งพา ผรม.เข้าทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762	8:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งแนวทางท่ออุดดินวางbracing ชั้น2 NO.66-BPO-EX-0769	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14,เขตสงออก ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีงาน NO.66-BPO-EX-0769	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เที่ยงรอก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ คลองขุด,แพรงษา,TDC Steel ปกติ		
		ส่วน OTS-BPO มีงานตาม NO.66-BPO-EX-0769	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	12:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี Swan 1,2 ปกติ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณวางยูท่อนพัฒนา 1 ที่มีการทุดตัว ไม่มีการทุดตัวเพิ่มเติม	12:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M Thai ปกติ	12:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Oct-23	Alarm SCADA	*PRS#5 AC Status Normal	15:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762 เลิกงานแล้ว	17:48	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งลง Bracing ชั้น 2 งานตาม Permit 66-BPO-EX-0767 ที่หน้า BV#10	17:51	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เวลา 23:00 น. TSO ดำเนินการ Shutdown ท่อ BV6-BV7 เพื่อเตรียมการทำงาน BV6		
		Modification และสลับทางเดินก๊าซ จาก BV6 เป็น BV16 จ่ายก๊าซแทน ส่งผลให้กระทบการ		
		จ่ายก๊าซลูกค้ากลุ่มเส้นท่อ BV6 - BV16 ทำให้คุณภาพเปลี่ยนแปลง จาก 1297 เป็น 1367		
		Btu/scf โดยคาดการณ์ ก๊าซเดินทางถึง โรงไฟฟ้า DCAP เวลา 00:40 น. สถานี BV10 เวลา		
		03:10น. โรงไฟฟ้า SSUT เวลา 04:10 น. From Gas Control	23:07	สุเมธ
09-Oct-23	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 66-BPO-EX-0767 ที่หน้า BV#10 เลิกงานแล้ว	0:12	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 01:00 น. TSO ดำเนินการสลับทางเดินก๊าซจาก BV6 เป็น BV16 จ่ายก๊าซแทนแล้ว		
		เสร็จ เพื่อเตรียมการทำงาน BV6 Modification ระหว่างวันที่ 9 - 15 ต.ค. 2566 หลังจากนั้น		
		จะกลับมารับก๊าซจาก BV6 ดังเดิม From Gas Control	1:07	สุเมธ
	Permit	*คุณจรัล แจ้งพา ผรม.เข้าทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762	8:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:02	ภูรินทร์
	Activities in area	*คุณวิชัย จนท.นวนคร 097-2316729 แจ้งพบ เส่า CP บริเวณถนน5 นิคมนวนครถูกรถยนต์		
		ชนเสียหาย แจ้งคุณคิวกรเข้าประสานงานตรวจสอบ	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:32	ภูรินทร์
	Activities in area	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้าเตรียมหน้างานเพื่อจะเริ่มงานปรับปรุงบ่ออ่าวในวันพรุ่งนี้	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา ,TDC Steel,คลองขุดปกติ OTSBPO		
		มีงานต่อเนื่อง Permit- Ex-No.0770	10:08	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพลวัตร แจ้งงานประกอบใส่ท่อVent ที่ทำสีแล้วที่ Siam Chemical	10:11	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งแนวทางท่ออุดดินวางbracing ชั้น2 NO.66-BPO-EX-0770	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ คิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:54	ภูรินทร์
	Activities in area	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณวางยูท่อนพัฒนา 1 ที่มีการทุดตัว ไม่มีการทุดตัวเพิ่มเติม	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ คิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:55	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
09-Oct-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิยงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ไรจนะ ปกติ	15:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณจรัล แจ้งเลิกงานทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762 ดำเนินการต่อวันถัดไป	16:24	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 66-BPO-EX-0767 ที่หน้า BV#10 เลิกงานแล้ว	22:27	สุเมธ
10-Oct-23	Permit	*คุณจรัล แจ้งพา ผรม.เข้าทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762		
		และเข้า สลับ Run Turbine ให้โรงงาน Run A	8:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า PRS#1 งานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV06 Permit EX No.66-bpo-ex-0722	9:20	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณจรัล แจ้งยังไม่ได้สลับ Run Turbine เนื่องจากสียังไม่เสร็จ สลับแค่ PCV ที่ OTS-LKB	9:30	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีงานนำ Turbine Run A เข้าใช้สถานี OTS-NVK	9:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ขอย 9 - 14 ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งงานติดตั้งท่อ vent ภายในสถานีก๊าซ บ. Calbee ตาม Permit No.66-BPO-CD-0769	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา ,TDC Steel,คลองขุดปกติ OTSBPO		
		มีงานต่อเนื่อง Permit- Ex-No.0771	10:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10		
		Permit.66-BPO-EX-0771	10:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ขอย 1-8 ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:00	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Oct-23	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตรวจสอบบ่อวาล์วท่อเหล็กในพื้นที่ LKB จำนวน 4 บ่อวาล์วของทาง S.con เลขที่ Permit No.66-LKB-CF-0534	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิยงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	12:19	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-BKD Pm Cal.Pressure Temp	13:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานบำรุงรักษา Steel Valve ตามรอบประจำปี 2566 ตาม Permit No.0534	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรจนะ ปกติ	15:27	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ นพดล แจ้งเข้า PRS#3 ทีมงาน S.con ตรวจสอบบ่อวาล์วท่อเหล็ก MV03 และ MV 04	15:33	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ นพดล แจ้งออกจาก PRS#3 งานตรวจสอบบ่อวาล์วท่อเหล็ก MV03 และ MV 04	16:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1 งานPermit EX No.66-bpo-ex-0722,CF-0551	16:59	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-BKD Pm Cal.Pressure Temp เสร็จสิ้นแล้ว	20:45	องอาจ
11-Oct-23	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานติดตั้งเครื่องวัดเสียงสถานี otsrst prs4 otsnvkของ secot	8:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานปักเสาไฟฟ้า นิคมฯแพรงษา	9:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า PRS#1 งานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV06 Permit.66-BPO-EX-0722,		
		66-BPO-CF-0552	9:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัล แจ้งผรม.เข้าไปเอาสีที่ OTS-LKB เพื่อเอาไปใช้งานที่ PRS#3,OTS ไม่มีการทำงาน	9:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งเครื่องวัดเสียงสถานี ที่ prs4 ของ secot เสร็จเรียบร้อยแล้ว	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้ง ผรม.เข้าเก็บงานทาสีผาบ่อวาล์ว ที่ PRS#3	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10		
		Permit.66-BPO-Ex-0772	10:23	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมรายงานความก้าวหน้ากรณีแก้ไขแบบแปลนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา ,TDC Steel,คลองขุดปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Oct-23		OTSBPO มีงานต่อเนื่อง Permit.66-BPO-Ex-0772 นอกจากนั้นปกติ	10:29	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานติดตั้งเครื่องวัดเสียงสถานี ที่ Otsnkv ของ secot เสร็จเรียบร้อยแล้ว	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:46	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัสแจ้ง ตรวจสอบใบอนุญาต ปจ2 รดเหยียบ ที่ออฟฟิศบางปู	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงาน Water jet ทาแนวท่อก๊าซ HDPE 225 mm./HDPE110mm.บริเวณตรงข้ามโรงงานMazdaและหน้าโรงงานHALบริเวณบ่อว่าลวno.194 เพื่อเตรียมงานปักเสา		
		ไฟฟ้า gulf Permit 66-WES-EX-0225	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานตาม Permit 66-WES-EX-0225 นอกจากนั้นปกติ	11:29	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานบำรุงรักษา Steel Valve SV02 NGV LKB ตามรอบประจำปี 2566 ตาม Permit No.66-LKB-CF-0535	11:31	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Pm ระบบ SCADA ที่ PRS#4	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตามPermit.66-BPO-EX-0722		
		66-BPO-CF-0552,Permit.66-BPO-Ex-0772 นอกนั้นปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานทดสอบ leak +function test pcv ssv psv งานotsnkvสำรวจ	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ ไรจนะ ปกติ	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานบำรุงรักษา Steel Valve ตามรอบประจำปี 2566 ตาม Permit No.0535	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	15:11	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Pm ระบบ SCADA ที่ PRS#4	15:13	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ นพดล แจ้งงานบำรุงรักษา Steel Valve SV02 NGV LKB วันนี้หยุดแค่นี้	15:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ นพดล แจ้งงานทาสีที่ PRS#3 หมด.ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว	16:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า PRS#1 งานปรับปรุงบ่อว่าลว MV06 Permit.66-BPO-EX-0722, 66-BPO-CF-0552 ออกจาก PRS#1 แล้ว	17:50	สิทธิกร
12-Oct-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า PRS#1 งานปรับปรุงบ่อว่าลว MV06 Permit.66-BPO-HT-0578		
		66-BPO-CF-0553	8:21	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-Oct-23	Survey	*คุณ เอกพันธ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	8:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	8:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานงานบำรุงรักษา Steel Valve ตามรอบประจำปี 2566 ตาม Permit No.66-LKB-CF-0536	9:07	สิทธิกร
	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้า pm สถานี prs4	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัส แจ้งหมด.เข้าไปเอาสีที่ OTS-LKB เพื่อเอาไปใช้งานที่ PRS#3,OTS ไม่มีการทำงาน	9:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งsafety talk ก่อนเริ่มงาน Permit No.66-LKB-CF-0536	9:34	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ณัฐธิดา และคุณเพ็ญศรี แจ้งเข้าตรวจสอบสถานี PRS#1 BPO	9:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตามPermit.66-BPO-HT-0578		
		66-BPO-CF-0553 นอกจากนั้นปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองขุดปกติ		
		OTSBPO มีงานต่อเนื่อง Permit.66-BPO-Ex-0773 นอกจากนั้นปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ		
		มีการเตรียมหน้างานเพื่อจะตอกเข็มบนถนนริมฟุตบาท ทางที่รับทราบหน้างานแล้ว	10:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานขุดดินเพื่อติดตั้งBracing บ่อSheet pile บ่อP2 BV#10		
		Permit No.66-BPO-EX-0773	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานบำรุงรักษา Steel Valve ตามรอบประจำปี 2566 ตาม Permit No.0536 นอกนั้นปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คำความร้อน คุณยุทธสิทธิ์ แจ้งตอนนี้มีงานปรับปรุงสายใหม่ ของ Gas Control อยู่ครับ		
		ทำให้ค่าดีเลย์ประมาณ 1 ชั่วโมง	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปา 300 มม.บริเวณปากซอยเทศบาลบางปู 75		
		(เด่นชัย)ถ.สุขุมวิท กม.37+050 ห่างจากท่อก๊าซฯ 1.2 เมตร ตาม Permit.66-BPM-EX-0724	12:28	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-Oct-23	PM	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเสร็จงาน pm สถานี prs4	12:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานตอกเสาเข็ม Micro pile นิคมแพรงษา ผังA ทำทางเข้าโรงงาน		
		Permit.66-BHS-EX-0721	13:14	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM Cal.Pressure Temp ที่ OTS-NVK	13:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit.66-BPM-EX-0724 ชุดแค่นี้ รอทอมาเปลี่ยน ยาว		
		9 เมตร รัว 2 จุด ใกล้กัน	14:08	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้าทดสอบอุปกรณ์ modify ที่otsnkv	15:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ ออกจาก PRS#1 งานปรับปรุงบ่อสลัว MV06 Permit.66-BPO-HT-0578		
		66-BPO-CF-0553	15:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ โรงงาน ปกติ	15:24	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ นพดล แจ้งบ่อสลัว MV03 เหลือเก็บเศษดินในบ่อและงานทาสีฝาปิดตัวบ่อ	15:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 15:30 น. LMPT2 Unplanned Total Shutdown ส่งผลให้ Flow ลดลงจาก 350 เป็น 0 MMscfd สาเหตุจากระบบไฟฟ้าดับ ไม่มีผลกระทบต่อกู้ด้า Shipper ดำเนินการเรียก LMPT1 ทดแทน ...From PTT Shipper	15:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 15:50 น. LMPT2 แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ทอยเพิ่มการส่งก๊าซเป็นปกติ ไม่มีผลกระทบ		
		ต่อปริมาณการส่งก๊าซรวมประจำวัน ...From PTT Shipper	16:05	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ นพดล แจ้งบ่อสลัว MV04 เหลือเก็บเศษดินในบ่อและงานทาสีฝาปิดตัวบ่อ	17:18	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM Cal.Pressure Temp ที่ OTS-NVK	17:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล แจ้งเสร็จงานที่ PRS#3 และออกจากพื้นที่	17:52	สิทธิกร
13-Oct-23	Permit	*เอกพันธ์ แจ้งงานต่อเนื่องตอกเสาเข็ม Micro pile นิคมแพรงษา ผังA ทำทางเข้าโรงงาน		
		Permit.66-BHS-EX-0721	8:39	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณ จรัล แจ้งผรม.เข้าทาสีที่ OTS-LKB	8:55	องอาจ
	อื่นๆ	*นพดลเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	9:21	องอาจ
	Permit	*อภิเชษฐ์แจ้งงานต่อเนื่องงานชุดทำทางเข้าออกโรงงาน PCG Dragon		
		บนแนวท่อก๊าซ 225mm. ใกล้สลัว M216,M217 Permit no.66-ACR-EX-1092	9:52	องอาจ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:10	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS # 2	10:19	องอาจ
	Survey	*นพดลสำรวจแนวท่อลาดกระบ้ง เส้นคลองกรุง ปกติ	10:21	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวคร ปกติ	10:33	องอาจ
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS # 1	11:05	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปู ปกติ	11:08	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Oct-23	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรงนะ ปกติ	11:24	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	"	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อที่เส้นบางปูเหนือ ปกติ	11:30	องอาจ
	Survey	*กฤษฎาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:46	องอาจ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	องอาจ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา ,TDC Steel,คลองชุดปกติ	11:58	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	12:10	องอาจ
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	12:24	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:25	องอาจ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชียงราย งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราย		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	15:02	องอาจ
14-Oct-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตอกเสาเข็ม Micro Pile ทำทางเข้าโรงงาน Invetec นิคมฯแพรงษา ผัง A ตาม Permit 66-BHS-EX-0721, ที่ผ่านมาตอกทั้งหมด 18 ท่อน ดันที่ 3 นี้ ท่อนที่ 8		
		เดียวเริ่มต้นใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	8:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งบริเวณรางอยู่ที่ถนนพัฒนา 1 ไม่มีการทำงาน	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบ้ง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มีงานตาม Permit 66-BHS-EX-0721 นอกนั้นปกติ	10:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:39	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานบำรุงรักษา STEEL VALVE MV02 ใน OTS-BPL ที่มงาน S.con ตาม Permit 66-bpl-cf-0537	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานตาม Permit 66-bpl-cf-0537 นอกนั้นปกติ	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:59	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 วันนี้อยู่ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานตอกเสาเข็ม Micro Pile ท่อนแรก 1.5 เมตร ของดันที่ 4 ทำทางเข้า		
		โรงงาน Invetec นิคมฯแพรงษา ผัง A ตาม Permit 66-BHS-EX-0721	13:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ	15:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งเสร็จงานบำรุงรักษา STEEL VALVE MV02 ใน OTS-BPL	18:04	สุเมธ
15-Oct-23	อื่นๆ	*เวลา 04:25 น. คุณภาพก๊าซ Ons#4 Swing จากเหตุการณ์ OCS4 Unit B Trip โดยคุณ		
		ภาพก๊าซ ค่า WI 1377->1396->1377 Btu/scf และค่า HV 1043->1060->1044 Btu/scf		
		เป็นเวลา 18 นาที คาคการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึงโรงไฟฟ้า, GVTP 15/10/		
		2023 8:00 น., GTS 15/10/2023 8:45 น., KCE 15/10/2023 16:20 น., GNC 15/10/		
		2023 20:55 น., BV4.19 16/10/2023 6:05 น., WNCC4 16/10/2023 9:55 น., NR_		
		MRS 16/10/2023 13:25 น., RA6MXS 17/10/2023 11:50 น., GNRV 20/10/2023		
		13:20 น. From PTT Shipper, สอบถาม OC แล้วมันเป็นท่อเส้นที่ 4 โรจนะ, นวนคร ไม่มี		
		ผลกระทบตอ NGD	5:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เวลา 07:25 น. คุณภาพก๊าซท่อ Ons#1 2 3 Swing จากเหตุการณ์ RGC Unplanned		
		Total Shutdown โดยคุณภาพก๊าซค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก 1296 เป็น 1354 Btu/scf และ		
		ค่า HV จาก 994 เป็น 1020 Btu/scf คาคการณ์คุณภาพก๊าซเปลี่ยนแปลงเดินทางถึง BCS		
		17:25 น., IRPC 14:15 น. และ BPK 18:25 น., สอบถาม PTT OC ก๊าซที่ Swing จะมาถึง		
		ที่ บางปะกง Compressor เท่านั้น, BV#6 - BV#7 ก็ S/D อยู่ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อ NGD	7:59	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้ง ผรม.เข้าทำสัที่ OTS-LKB, ตาม Permit 66-LKB-CD-0762	8:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	9:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งบริเวณวางอยู่ที่ถนนพัฒนา 1 ไม่มีการทำงาน	9:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:04	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 วันนี้อยู่ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:00	
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ	14:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานทำสั OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762 เลิกงานแล้ว	17:20	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พลวัตร แจ้งบริเวณวางอยู่ที่ถนนพัฒนา 1 ไม่มีการทำงาน	17:25	สุเมธ
16-Oct-23	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งช่วงเวลา 09.30 น.มีแผนจ่าย Gas จาก MRS.เข้า Kingboard 2 ROJ	8:01	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้ง ผรม.เข้าทำสัที่ OTS-LKB, ตาม Permit 66-LKB-CD-0762	8:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV06 ที่ PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0554	9:04	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ ไชนใต้, ส่วนที่ BV#10 มีการสลับ Run Turbine		
		จาก Run C เป็น Run A	9:13	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ จรัล ทำการถอด Turbine Run C ที่ BV#10 ส่งสอบเทียบ	9:39	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ ไชนเหนือ	9:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มังงานตาม Permit 66-BHS-		
		EX-0721 ตอกเสาเข็ม Micro Pile ทำทางเข้าโรงงาน Invetec ผัง A บนถนนริมฟุตบาท ไม่มี		
		ผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 วันนี้อยู่ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงานแขวงทางหลวงชน บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล กระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ	15:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762 เลิกงานแล้ว	17:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อวาล์ว PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0554	18:30	สุเมธ
17-Oct-23	Permit	*คุณ จรัล แจ้ง ผรม.เข้าทำสีที่ OTS-LKB, ตาม Permit 66-LKB-CD-0762 และทำการ สลับ Run PCV กลับมาใช้ Run A ตามปกติ	8:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV06 ที่ PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0555	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	9:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ข.TDC เส้น BV#10 ปกติ ที่หน้า BV#10 วันนี้อยู่ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร แจ้งบริเวณวางอยู่ที่ถนนพัฒนา 1 ไม่มีการทำงาน	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานตาม Permit 66-BHS- EX-0721 ดอกเส้าเข็ม Micro Pile ทำทางเข้าโรงงาน Invetec ผัง A บนถนนริมฟุตบาท ไม่มี ผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	10:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:50	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-Oct-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงานแขวงทางหลวงชน บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล กระทบ, เส้น บางปะอิน ปกติ	12:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเก็บพิกัดเพื่องาน Pipe Stress ถนนพัฒนา 1 BPO-IE ตาม Permit 66-BPO-CD-0770	14:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:56	สุเมธ
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานทำสี OTS-LKB No.66-LKB-CD-0762 เลิกงานแล้ว	17:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อวาล์ว PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0554	18:00	สุเมธ
18-Oct-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานปรับปรุงบ่อวาล์วMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0556, Permit.66-BPO-HT-0580	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองขุด,BV#10 ปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 มีงานตาม Permit.66-BPO- CF-0556,Permit.66-BPO-HT-0580 นอกจากนั้นปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานตาม Permit 66-BHS- EX-0721 ดอกเส้าเข็ม Micro Pile ทำทางเข้าโรงงาน Invetec ผัง A บนถนนริมฟุตบาท ไม่มี ผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 11:20 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.8 จัดตั้งศูนย์ ควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ 0 ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 สำนักรงานท่าม่วง จ.กาญจนบุรี From Gas Control	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:04	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Oct-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-CF-0556		
		Permit.66-BPO-HT-0580 นอกจากนั้นปกติ	12:33	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 12:26 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) ปท.8		
		From Gas Control	12:40	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรลั แจ้ง ผรม.เข้าทำงานทาสี OTS-LKB	13:14	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่2ถังที่โรงงานยาสูบ ไรจนะ	13:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	13:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:51	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเก็บพิกัดเพื่องาน Pipe Stress ถนนพัฒนา 1 BPO-IE		
		Permit.66-BPO-CD-0770	14:21	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงอ่าวส่ว PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0556		
		Permit.66-BPO-HT-0580	18:34	สิทธิกร
19-Oct-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานปรับปรุงอ่าวส่วMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0557,	9:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ส่วนปฏิบัติการแท่นผลิตและรับส่งก๊าซในทะเล		
		เวลา 09:44 น. เกิดเหตุการณ์ ท่อ 20 นิ้ว Gas to Khanom แท่นฯ ERP ชั้น		
		Mezzanine deck เกิดการผุกร่อน bad corrosion บริเวณจุด TIP-010 screw fitting plug		
		ทำให้เกิดการรั่วของก๊าซธรรมชาติออกมาจำนวนมาก Gascontrol ขอประกาศตั้งศูนย์ควบคุม		
		คุมเหตุฉุกเฉิน EMC ผ่าน Microsoft Team From Gas Control	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองขุด,BV#10 ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 มีงานตาม Permit.66-BPO-		
		CF-0557 นอกจากนั้นปกติ	10:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประชุมกับพระพรหมสองการโยธา เรื่องงานวางท่อระบายน้ำผ่าน Soi E-2		
		เขตส่งออก ซึ่งผ่าน Service Gas Pipeline Mattel	10:42	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 10:35 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระบบเหตุฉุกเฉินระดับ 1		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Oct-23		ส่วนปฏิบัติการแท่นผลิตและรับส่งก๊าซในทะเล From Gas Control	10:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานแก้พื้นรอบบริเวณสถานีทรุด ที่ บ.Km Interlab นิคมฯบางพลี		
		ตาม Permit.66-BPL-CD-0774	11:03	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานปรับปรุงอ่าวส่วMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-HT-0581	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานตาม Permit 66-BHS-		
		EX-0721 ดอกเสาเข็ม Micro Pile ทำทางเข้าโรงงาน Invetec ผัง A บนถนนริมฟุตบอล ไม่มี		
		ผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#2	11:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรลั แจ้งเข้า OTS-LKB เพื่อชาร์จแบตเตอรี่และตรวจสอบงานทาสี OTS-LKB	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-CF-0557		
		Permit.66-BPO-HT-0581 นอกจากนั้นปกติ	12:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ		
		มีชุดหลุมปลูกต้นไม้ไม่มีผลกระทบจุดอื่นปกติ	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน สำรองupdateพื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินโครงการรถไฟความเร็วสูง	12:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ ปกติ	14:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงอ่าวส่ว PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0557		
		Permit.66-BPO-HT-0581	18:42	สิทธิกร
20-Oct-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงอ่าวส่วMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0558,		
		Permit.66-BPO-HT-0579	9:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน PRS#1 มีงานตาม Permit.66-BPO-		
		CF-0558,Permit.66-BPO-HT-0579 นอกจากนั้นปกติ	10:46	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Oct-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองขุด,BV#10 ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานตรวจต่ออายุประจำปี โรงงาน Mali Group บางปะอิน โดย บ.PAE		
		ผลการตรวจเช็ค สถานีก๊าซ ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานตาม Permit 66-BHS-EX-0721 ตอกเสาเข็ม Micro Pile ทำทางเข้าโรงงาน Invetec ผัง A บนถนนริมฟุตบาท ไม่มี		
		ผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-CF-0558		
		Permit.66-BPO-HT-0579 นอกจากนั้นปกติ	12:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ มีชุดหลุมปลูกต้นไม้ไม่มีผลกระทบ		
		จุดอื่นปกติ	12:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	13:02	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเข้าติดป้ายซ่อมแผนฉุกเฉินที่ OTS-BKD จะมีซ่อมแผนวันที่ 26/10/23	13:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้ง gusco ขอซ่อมประปา หน้าบ. siam cemical ขอขย1c/1 BPO ไม่มีผล		
		กระทบกับแนวท่อก๊าซ	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน สำรวจupdateพื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินโครงการรถไฟความเร็วสูง	14:33	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่2ถังโรงงานShin eilและSoonthorn โรจนะ	14:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานแก้ไขรอบบริเวณสถานีทุด ที่ บ.Km Interlab นิคมฯบางพลี		
		ตาม Permit.66-BPL-CD-0774 แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่ออ่าวลว PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0558		
		Permit.66-BPO-HT-0579	19:27	สิทธิกร
21-Oct-23	Activities in area	*คุณ จรัช แจ้ง ผรม.เข้าเก็บงานทาสี ที่ OTS-LKB	9:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานงานปรับปรุงบ่ออ่าวลวMV06 at PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0559,		
		วันนี้จะทำการเทคอนกรีตผนัง	9:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Oct-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝ่น Soi E2 เขตส่งออก นิคมบางปู Permit		
		No.66-BPO-EX-0725	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองขุด,BV#10 ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 มีงานตาม Permit.66-BPO-		
		CF-0559,	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:28	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งความลึกท่อก๊าซฯMattel ลึก 2.47 m. ขุดลึก 1.8 m เพื่อวางท่อระบาย		
		น้ำฝ่น Permit No.66-BPO-EX-0725	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-CF-0559		
		Permit.66-BPO-EX-0725 นอกจากนั้นปกติ	12:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน ซ่อมcosting ท่อ28" บ่อP2 บริเวณ BV#10 Permit.66-BPO-EX-0774	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:31	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานเปลี่ยนTurbine+filterรอบ3ปีและงานpmรอบ3เดือนและเปลี่ยน		
		ถังดับเพลิงใหม่2ถัง+เปลี่ยนrubber sleeve pcv run-bเนื่องจากตรวจพบค่าlock upสูงจาก		
		rubber sleeveบวมที่โรงงาน Huge Kof นวนคร	14:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Permit No.66-BPO-EX-0725 วางไปแล้ว 12 ท่อน ทำต่อพุงนี้	15:55	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Oct-23	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งเปลี่ยน Turbine ที่ Meiji และเปลี่ยน Filter	16:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อवास PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CF-0559	16:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งที่ BV#10 เลิกงานแล้ว	17:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ไฟฉุกเฉินห้อง SCADA มีอาการไฟกระพริบ แจ้งแอดมินฟิล์มรับทราบ	0:30	สิทธิกร
22-Oct-23	Alarm SCADA	*ไฟฟ้าดับจุดติด ห้อง SERVER กับ SCADA ดับ ตรวจสอบกับคุณศิริโรจน์พบว่า ไฟฟ้ามา		
		ไม่เต็มเฟส แจ้งการไฟฟ้าเข้าแก้ไข	4:53	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ไฟฟ้าบางบู เข้าตรวจสอบพบว่าฟิวส์เบียดขาดทำการแก้ไข เปลี่ยนใหม่ ไฟฟ้าปกติ	6:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน Soi E2 เซตส่งออก นิคมบางปู Permit		
		No.66-BPO-EX-0725	9:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	9:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:46	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อवासMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1		
		Permit 66-BPO-CF-0560, 66-BPO-EX-0723	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL MTH ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา ,TDC Steel,คลองขุด ปกติ ,BV#10		
		วันนี้ยังไม่มีการทำงานที่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ PRS#1 มีงานปรับปรุงบ่อवासMV06	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิยรกรก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชิยรกรก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-CF-0560		
		Permit.66-BPO-EX-0723 นอกจากนี้ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:53	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Oct-23	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:22	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งสัักบ่อवासเตรียมเพื่อทำการตัดผนังคอนกรีต แล้วทำใหม่	15:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อवास PRS#1	16:08	ภูรินทร์
23-Oct-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อवासMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1		
		Permit 66-BPO-CF-0561,66-BPO-EX-0723	9:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	9:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB คลองกรุง ปกติ	9:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:18	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-CF-0561		
		Permit.66-BPO-EX-0723 นอกจากนี้ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น บางจาก บางปะอิน ปกติ		
		เชิยรกรก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชิยรกรก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรงษา ,TDC Steel,คลองขุด ปกติ ,BV#10		
		วันนี้ยังไม่มีการทำงานที่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL MTH ปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อธิศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อवास PRS#1	18:10	ภูรินทร์
24-Oct-23	PM	*คุณพิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีแผนpmรอบ3เดือนที่ OTS RST	8:45	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อवासMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1		
		Permit 66-BPO-CF-0562,66-BPO-EX-0723	9:19	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Oct-23	Permit	*คุณจรัส แจ้งงานติดตั้งท่อ vent บ. Johnson LKB	9:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:18	ภูรินทร์
	Emergency Drill	ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 เวลา 09:20 น. "เกิดเหตุรั่วไหลที่บริเวณท่อส่งก๊าซขนาด 42 นิ้ว ชุดโดนท่อก๊าซ ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี ทำให้ก๊าซรั่วไหลพุ่งสูงและมีเพลิงลุกติดไฟอย่างรุนแรง และมีเสียงดังรอบพื้นที่เกิดเหตุ Gas Control ขอประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน EMC และขอให้ผู้เกี่ยวข้องประชุมผ่าน Microsoft Team		
		From Gas Control	10:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองชุด ปกติ ,BV#10 วันนี้อยู่ไม่มีการทำงานที่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ PRS#1 มีงานปรับปรุงบ่อวาล์วMV06	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:42	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ 1 (ระดับท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 From Gas Control	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-CF-0562		
		Permit.66-BPO-EX-0723 นอกจากนั้นปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เที่ยงรอก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเที่ยงรอก		
		ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอิน ดำรงupdateโครงการรถไฟความเร็วสูง	13:16	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	* Link Leased line และ 3g OTS-NVK down พร้อมกัน แจ้งคุณภานุรักษ์เข้าตรวจสอบ	13:49	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	* Link Leased line และ 3g OTS-NVK up เป็นปกติ	14:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รั้งสิต ปกติ	14:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรงนะ ปกติ ประสานงานชี้แนว/รับหนังสือ กฟภ.		
		อย โครงการบักเสาไฟฟ้า115kv ในพื้นที่แนวท่อช่วงmonopy roj	14:55	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Oct-23	PM	*คุณพิทักษ์พล แจ้งเสร็จงาน pmรอบ3เดือนที่ OTS RST	15:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อวาล์ว PRS#1	18:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1		
		Permit 66-BPO-EX-0723	9:43	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินพื้นที่ นิคมฯแพรกษา	9:53	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยน Battery fire alarm OTS-LKB , PRS#3	9:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉินพื้นที่ นิคมฯแพรกษา	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งงานชุดหลุมเตรียมบักเสาไฟฟ้า gulf 2จุด บริเวณถนนH4หน้าโรงงาน mazda ใกล้แนวท่อก๊าซHDPE225MM.และหน้าโรงงานHaiใกล้แนวท่อก๊าซHDPE110MM.		
		บ่อวาล์วNo.194 Permit66-WES-EX-0226	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ คลองชุด ,BV#10 ปกติ	10:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ช. TDC ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งเข้าร่วมงานต่ออายุสถานีก๊าซร่วมกับบริษัทPAEผลปกติดี โรงงานyihai	11:06	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เวลา 10:15 น. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง (ป.ฝ.) จ.ระยอง From Gas Control	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Emergency Drill	เวลา 11:10 น. เสร็จสิ้นการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง (ป.ฝ.) จ.ระยอง From Gas Control	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เที่ยงรอก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเที่ยงรอก		
		ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอิน ดำรงupdateโครงการรถไฟความเร็วสูง	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.14-9 BHS ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้นOTS BPL- นิคมฯดุษฎี MTH ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณธีระศักดิ์แจ้งงาน Flow3 ตรวจต่ออายุประจำปี ร่วมกับทาง PAE โรงงาน Kikuchi roj	12:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-8 ปกติ	12:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รั้งสิต ปกติ	14:05	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Oct-23	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานต่ออายุสถานีก๊าซร่วมกับบริษัทhybrideที่โรงงานsunflag	14:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	14:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ โรงนะ ปกติ	15:40	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งซ่อมประปาซอย1C ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซ	17:54	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อวาล์ว PRS#1	18:29	ภูรินทร์
26-Oct-23	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีงานซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ otsbkcd	8:00	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1		
		Permit.66-BPO-EX-0723	8:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองขุด,BV#10 ปกติ	9:50	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคมบางกะดี	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งเข้าประชุมเรื่อง สารารณูปโภค ในโครงการ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.10-14 มีงานที่ PRS#1 ตาม		
		Permit.66-BPO-EX-0723 นอกจากนั้นปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:26	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ นิคมฯบางกะดี	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.1-9 ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขอเข้ากดค่าในสถานี OTS-RST	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:42	สิทธิกร
อื่นๆ		*เวลา 11:37 น. แท่น ERP ตรวจพบก๊าซรั่วซึมเป็นฟองอากาศเล็กน้อย มีการซึมต่อเนื่อง ในจุดที่มีการส่งก๊าซจาก PRP ไปยัง Khanom ต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดส่งก๊าซจาก PRP ไป Khanom ประมาณ 1 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 13:00-14:00 น. เพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีผลกระทบต่อกู้ด้า เนื่องจากใช้ Line Pack จ่ายก๊าซให้ลูกค้าทดแทน		
		From Gas Control	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า Cal.Pressure Temp ที่ OTS-BV#10	13:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-Oct-23	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเสียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน ฮย.5042		
		บางปะอิน สำรวจupdateพื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินโครงการรถไฟความเร็วสูง		
		เตรียมเครื่องมือ wash boring	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:43	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อวาล์ว PRS#1 Permit.66-BPO-EX-0723	16:09	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานซ่อมประปาซอย3B หน้าบ. BPEC Permit No.66-BPO-EX-0775	16:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงนะ ปกติ	16:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Pressure Temp ที่ OTS-BV#10	18:53	สิทธิกร
27-Oct-23	Activities in area	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#1	9:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ จรัล แจ้งงานติดตั้งท่อ vent CP RAM F3 LKB Permit.66-LKB-CD-0778	9:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซ.10-14 ปกติ	9:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:01	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1		
		Permit.66-BPO-CF-0563,66-BPO-HT-0582	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งคลองขุดหน้าบ่อบีปตท มีงานขุดเสริมเสาไฟฟ้า เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า		
		ใช้เข็มหกเหลี่ยม ใช้คนขุด และเทฐานเสาไฟ ไม่กระทบกับท่อก๊าซ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ จำนวน 2 ถัง ที่ โรงงาน Tejin Rst.	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองขุด,BV#10 ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	12:11	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม		
		Permit.66-BPO-CF-0563,66-BPO-HT-0582 นอกจากนั้นปกติ	12:35	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Oct-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:58	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.UENO ซ.8C นิคมฯบางปู	13:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงมะพร้าว ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ต่อไปนี้เป็นภารกิจซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เวลา 13.52 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคาร Equipment Training Center ขอให้พนักงานทุกคน อพยพไปยังจุด รวมพลได้อาคารฟุตซอลทันที และขอให้ทีมระงับเหตุฉุกเฉินรายงาน ตัวที่ ICP หลังอาคารวิศวกรรม และทีม ECA ตั้งศูนย์ควบคุมที่ห้องประชุมเรียนรู 1 From Gas Control	14:09	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.UENO ซ.8C นิคมฯบางปู	14:13	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ประกาศจาก Gas control ต่อไปนี้เป็นการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ขอให้ทุกศูนย์เขตดำเนินการเช็ค Call tree From Gas Control	14:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนให้เส้นทางเส้นเขียนราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน แจ้งเริ่มงานสำรวจหาแนวท่อ mpi 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการ ก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring permit.66.ex.bpi. 1024	15:21	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-NVK นำแบบเตอร์มาใส่แบ็คอัพ RTU	15:36	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 15:18 น. เสร็จสิ้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายฯ (Fire Drill) พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี From Gas Control	15:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA ที่ OTS-BPL	15:54	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานเข้า OTS-NVK นำแบบเตอร์มาใส่แบ็คอัพ RTU	17:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเลิกงานปรับปรุงบ่อวาล์ว PRS#1 Permit.66-BPO-CF-0563,66-BPO-HT-0582	18:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 21:00 น. TSO ดำเนินการเปิด HOV ที่ BV7 แล้วเสร็จ และทำการสลับทางเดินก๊าซ จาก BV16 เป็น BV6 จ่ายก๊าซแทนเพื่อทำการ tuning PCV ที่ BV6 ส่งผลให้คุณภาพก๊าซ ของลูกค้ากลุ่มเส้นท่อ BV6 - BV16 มีการเปลี่ยนแปลง จาก 1377 เป็น 1303 Btu/scf โดย คาดการณ์ วันที่ 28 ต.ค. 66 ก๊าซเดินทางถึง สถานี BV10 เวลา 01:00 น., โรงไฟฟ้า SSUT เวลา 02:00 น. และโรงไฟฟ้า DCAP เวลา 03:40 น. ...From PTT Shipper	21:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 01:45 น. หน่วยงาน วท. แจ้งงาน Tuning PCV BV6 แล้วเสร็จ โดยปัจจุบันใช้ BV6 จ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบแทน BV16 (Normal Operate) From Gas Control	2:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Update เวลา 01:45 น. หน่วยงาน วท. แจ้งงาน Tuning PCV BV6 แล้วเสร็จ โดยปัจจุบัน ใช้ BV6 จ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบแทน BV16 (Normal Operate)ปัจจุบันคุณภาพก๊าซเริ่มทยอย		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-Oct-23		เข้า BV10 โดยค่า WI เริ่มลดลงจาก 1375 เป็น 1330 btu/scf เวลา 02:00 น. และเป็น 1313 btu/scf เวลา 2:20 น.คาดการณ์จะทยอยก๊าซเดินทางถึง - โรงไฟฟ้า SSUT เวลา 03:00 น. - โรงไฟฟ้า DCAP เวลา 04:40 น. From Gas Control	2:41	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-LKB AC,UPS FAILEURE LEASED LINE DOWN แจ้งคุณสุริยะตรวจสอบ	4:22	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-LKB AC,UPS FAILEURE LEASED LINE NORMAL คุณสุริยะแจ้งเบรเกอร์ทริป	6:13	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#1	9:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1 Permit.66-BPO-EX-0723	9:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS 3	9:39	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	PM	*สมชาย Dai.OTS-BPL	10:00	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:12	สิทธิกร
	Permit	*นพดลแจ้งงานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีของทาง กปน. Permit No.0802	10:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:29	สิทธิกร
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง เข้า OTS LKB ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองขุด,BV#10 ปกติ	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิวิทย์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*ธีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางจาก เขียนรากงานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยาย ให้เส้นทางเส้นเขียนรากปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอินแจ้งเริ่มงานสำรวจหาแนวท่อ mpi 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการ ก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring Permit.66.ex.bpi. 1024	11:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2	11:20	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อ OTS BPL. SWAN MTH ปกติ	12:10	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS BPM ปกติ	12:42	สิทธิกร
	PM	*สมชาย Dai.OTS-BPL เสร็จสิ้นแล้ว	13:34	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ไร่นะ ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Permit	*นพดลแจ้งงานงานชุดบรรจบบรอน้ำประปาใหม่เพื่อต่อเข้าหัวดับเพลิง งานชุดวันนี้ได้ระดับ ที่ต้องการแล้วทั้งสองจุดหน้างานทำการสกดขอขางไม่มีงานชุดเพิ่มเติม	15:10	สิทธิกร
	Activities in area	*DI : 5524554 L,M LKB Down แจ้งจรัลเข้าตรวจเช็คหน้างาน	18:30	องอาจ
	Activities in area	*DI : 5524554 L,M LKB ใช้งานได้ตามปกติจรัลแจ้งอาการเหมือนเมื่อเช้า	21:00	องอาจ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-Oct-23	อื่นๆ	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งเข้า PRS#1	8:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จรัลเข้า OTS LKB	8:57	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์วMV06,HDPE Valve 100,101,102 at PRS#1		
		Permit.66-BPO-EX-0723	9:12	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:41	สิทธิกร
	อื่นๆ	*จรัลเข้า PRS 3	9:50	สิทธิกร
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อลาดกระบัง คลองกรุง ปกติ	9:51	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:22	สิทธิกร
	PM	*สมชาย Dai.OTS-BPO	10:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้าOTS BPO มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	10:31	สิทธิกร
	PM	*จรัลเข้า OTS-BPL	10:41	สิทธิกร
	Survey	*วีรศักดิ์สำรวจแนวท่อบางจาก เชี่ยวรางงานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยาย		
		ไหล่ทางเส้นเชียงรากปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอินแจ้งเริ่มงานสำรวจหาแนวท่อ mpi 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการ		
		ก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring Permit.66.ex.bpi. 1024	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ แพรกษา ,TDC Steel,คลองซุด,BV#10 ปกติ	11:18	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS 2	11:30	สิทธิกร
	Survey	*จรัลสำรวจแนวท่อ OTS BPL. SWAN MTH ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ไรจนะ ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูงานซ่อมท่อเก่าที่1C ถ.พัฒนา 4 งานงานส่งไม่กระทบ	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:00	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPM ปกติ	13:15	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อ ไรจนะ ปกติ	14:32	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:48	สิทธิกร
	PM	*สมชาย Dai.OTS-BPO เสริมสิ้นแล้ว	16:25	สิทธิกร
30-Oct-23	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าแก๊ว Alarm Odorant ที่ OTS-NVK	9:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ผรม.เข้าย้ายของและเครื่องมือเพื่อไปทำงานที่ PRS#2	9:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงาน Cement Columns บริเวณ ช.11B เพื่องานป้องกันน้ำท่วม		
		นิคมฯบางปู โดย บ.ประมวลสองการโยธา	9:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:53	สุเมธ

OP-FO-038-02




รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, มีการทำงานที่หน้า BV#10 แต่ไม่มี		
		ผลกระทบกับท่อ NGD	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2, ผรม.ย้ายของและเครื่องมือเข้า		
		ทำงาน	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เข้าแก๊ว Alarm Odorant ที่ OTS-NVK เสริมแล้ว	11:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู, ที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น แพรกษา คลองซุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไรจนะ ปกติ	12:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทวดตัว ถนนพัฒนา 1 จากเดินสำรวจ ยังไม่เห็นมีการทวดตัว		
		เพิ่มเติม	13:31	สุเมธ
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าวัด Transformers ที่ OTS-WES	13:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:01	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าตรวจเช็คระบบไฟฟ้าห้อง RTU ที่ OTS-LKB	14:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ ถนน อย.5042, บางปะอิน งานสำรวจหาแนวท่อก๊าซ 10"พื้นที่หลัง นิคมฯบางปะอิน		
		เพื่อโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อ รางรถไฟความเร็วสูง โดยเครื่องมือ Wash Boring Permit		
		66-ex-bpi-1024 นอกนั้นปกติ	15:30	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าห้อง RTU ที่ OTS-LKB เสริมแล้วมีปัญหาที่เบรกเกอร์		
		และกล้อง CCTV 01 น่าจะเสีย	16:45	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1	17:35	สุเมธ
31-Oct-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ผรม.เข้าแกะแบบบ่อวาล์ว MV06 ที่ PRS#1 Permit 66-bpo-ex-0723	9:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:26	สุเมธ

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:52	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน Cement Column 15 ม.เพื่องานกำแพงป้องกันน้ำท่วม นิคมฯบางปู		
		ที่บริเวณท้ายซอย 11B ตาม Permit 66-BPO-EX-0727	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย1-7 มีงานตาม Permit 66-bpo-		
		ex-0726 นอกนั้นปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งมีงานกลบดินพื้นที่บ่อ P2 ที่หน้า BV#10 ตาม Permit 66-bpo-ex-0778	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1, พฯ ผรม.เข้าดูพื้นที่สร้างสถานีก๊าซ		
		ใหม่	10:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ซอย 8-14 มีงานตาม Permit 66-bpo-		
		ex-0727 นอกนั้นปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้า BV#10 ต่อสาย Test Post เดิน DCVG	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ ถนน อย.5042, บางปะอิน งานสำรวจหาแนวท่อก๊าซ 10"พื้นที่หลัง นิคมฯบางปะอิน		
		เพื่อโครงการก่อสร้างฐานตอม่อ รางรถไฟความเร็วสูง โดยเครื่องมือ Wash Boring Permit		
		66-ex-bpi-1024 นอกนั้นปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีงาน		
		ตาม Permit 66-bpo-ex-0778 นอกนั้นปกติ	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:33	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	18:36	สุเมธ
03-Nov-23	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าถนนคลองขุดหน้าบ่มี ปตท. Permit.66-BPO-EX-0779	9:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV11,190,191,192 at PRS#2		
		Permit.66-BPO-HT-0583	9:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Nov-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Sum Hitechs โรงงาน 1 นิคมฯนวนคร	10:08	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งว่ามีแผนการปรับลดแรงดัน OUTLET สถานี OTS-BV#10	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:22	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งจะเข้าทำการปรับลดความดัน Outlet ที่ OTSBPO ลงจากเดิม 15 bar		
		เป็น 12 bar โดยจะค่อยๆปรับลดลงทีละ 500 mbar ตอนเริ่มจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	10:23	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Sum Hitechs โรงงาน 1 นิคมฯนวนคร	10:25	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งจะเริ่มทำการปรับความดันลงแล้วครับ โดยมีสุพรรณ stand		
		by อยู่ thai namsiri	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:38	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Thai Namsiri 13.9 bar,*คุณ สมชาย แจ้ง BV#10 13.5 BAR	10:51	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Thai Namsiri 12.9 bar,*คุณ สมชาย แจ้ง BV#10 13 BAR	10:56	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Thai Namsiri 12.5 bar,*คุณ สมชาย แจ้ง BV#10 12.5 BAR	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีงาน		
		ตาม Permit 66-bpo-ex-0779 นอกนั้นปกติ	11:03	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้ง Thai Namsiri 12 bar,*คุณ สมชาย แจ้ง BV#10 12 BAR	11:05	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งจะทำการปรับค่า set point a, b, c โดยที่ run A 12 bar, run B 11.8 bar		
		run C 11.6 bar(Setpoint PCV)	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 จากเดินสำรวจ ยังไม่เห็นมีการทรุด		
		ตัวเพิ่มเติม	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2		
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม		
		Permit.66-BPO-HT-0583 นอกนั้นปกติ	11:25	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งทำการปรับลดแรงดัน OUTLET สถานี OTS-BV#10		
		เรียบร้อยแล้วไว้ที่ 12 bar, Thai Namsiri 11.8 bar	11:32	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-BV#10	11:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าถอด UPS ที่ OTS-LKB นำไปใช้ที่ OTS-NVK	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:20	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
03-Nov-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-LKB UPS FAIL คุณสุริยะต่อบัดเตอร์ไว้แล้ว รอแก้ไข	12:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนใกล้ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน แจ้งเริ่มงานสำรวจหาแนวท่อ mpl 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการ		
		ก่อสร้างฐานต่อมอเตอร์โรงไฟฟ้าความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring วันนี้พบวัตถุใต้ดินใน		
		แนวพื้นที่เจาะคาดว่าจะเป็นที่mpl10" Permit.66.ex.bpi. 1085	12:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:22	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ต่อไปนี้เป็นารซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง เวลา		
		13:30 น.เกิดเหตุพนักงานกำลังปฏิบัติงานซ่อมบำรุงบริเวณ Inlet Filter Separator Unit C		
		ภายในสถานี OCS#4 ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้ท่อต่อเชื่อม Pressure Gauge หัก		
		ส่งผลทำให้เกิดก๊าซรั่วไหลอย่างรุนแรง สูงประมาณ 10 เมตร และลุดติดไฟขึ้น เกิดเสียง		
		ดังรอบบริเวณ Gascontrol ประกาศเหตุฉุกเฉินระดับ 1 และ ขอประกาศตั้งศูนย์ควบคุม		
		เหตุฉุกเฉิน EMC ผ่าน Microsoft Team From Gas Control	13:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	15:08	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เวลา 15:06 น. [TSO แจ้งประกาศซ้อมแผนฉุกเฉิน] เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1		
		ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง Gas Control ขอประกาศปิดศูนย์ควบคุม		
		เหตุฉุกเฉิน...From PTT Shipper	15:10	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Sum Hitechs โรงงาน 5 นิคมฯนวนคร	15:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	16:02	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ. Sum Hitechs โรงงาน 5 นิคมฯนวนคร	16:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานชุดซ่อมท่อประปาซอย9B นิคมฯบางปูPermit No.66-BPO-EX-0780	16:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	16:49	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานนำ UPS ใหม่เข้าใส่ที่ OTS-NVK	18:00	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-NVK Odorant Pump STOP คุณ พิทักษ์พลแจ้งเข้าตรวจสอบพ่วงนี้คาดว่า		
		Odorant หหมด	18:06	สิทธิกร
04-Nov-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อฆ่า MV11, 190, 191, 192 ที่ PRS#2 ตาม Permit		
		66-bpo-ex-0726	8:55	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ แอล 0864484417 บ.นรเสฐร์ ฟอร์ม.ประมวลงานปรับปรุงอาคารเก่าของ กรมศุลฯ เส้น		
		ไปสามห้วงตอนนี้กำลังเริ่มงานทุบอาคารเก่าอยู่ แจ้งคุณ สมชาย รับทราบ	9:18	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	9:51	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งได้ประสานงานกับทาง คุณ แอล บ.นรเสฐร์ ฟอร์ม.ประมวลงานปรับปรุง		
		อาคารเก่าของ กรมศุลฯ แล้วตอนนี้งานที่ทำยังไม่ีผลกระทบกับท่อก๊าซ 12"แต่จะมีผลกระทบ	9:55	สุเมธ
		ทบช่วงที่กดเข็ม 6 ม.ทำกำแพง จะมีมุมของกำแพงที่ยื่นเข้าไปใกล้ท่อก๊าซ		
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:46	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าตรวจสอบ Alarm Odorant Pump STOP ที่ OTS-NVK	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:18	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งทำการ Reset อุปกรณ์ตอนนี้ Odorant Pump ปกติแล้วที่ OTS-NVK	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน Permit 66-bpo-ex-0726, งาน		
		ปรุงพื้นดินบริเวณภายในของ บ.นรเสฐร์ ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนใกล้ทางเส้นเสียงรบกวน ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ ถนน อย.5042, บางปะอิน งานสำรวจหาแนวท่อก๊าซ 10"พื้นที่หลัง นิคมฯบางปะอิน		
		เพื่อโครงการก่อสร้างฐานต่อมอเตอร์โรงไฟฟ้าความเร็วสูง โดยเครื่องมือ Wash Boring Permit		
		66-ex-bpi-1024 นอกนั้นปกติ	14:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	17:00	สุเมธ
05-Nov-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่มีงานซ่อมท่อประปาบริเวณช่วง		
		กลางซอยเข้าไป บ. Rama,TTDF โดยตำแหน่งการทำงานอยู่คนละฝั่งกับแนวท่อ		
		ไม่มีผลกระทบครับ นอกนั้นปกติ	10:15	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Nov-23	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานปรับปรุงอาคารเก่าของ กรมศุลฯ		
		เส้นไปตามท่อ วันนี้อยู่เป็นงานปรับผิวดินด้านในไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่อง งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน. Permit No.0802 งานวันนี้อยู่ติดดินเพื่อบรรจุบ่อติดตั้งมิเตอร์และหัวดับเพลิง		
		บริเวณ BPL Soi 5/2	11:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี - OTS BPL- SWAN		
		งานขุดติดตั้งมิเตอร์และหัวดับเพลิงใหม่ ตาม Permit No.0802 นอกจากนั้นปกติ	11:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	12:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองซุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนให้ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องสำรวจหาแนวท่อ mpl 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการ		
		ก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring(วันนี้อยู่)		
		Permit.66.ex.bpi. 1085	15:08	ภูรินทร์
06-Nov-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV11 ที่ PRS#2 ตาม Permit.66-BPO-CF-0564	9:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 จากเดินสำรวจ ยังไม่เห็นมีการทรุด		
		ตัวเพิ่มเติมในบริเวณแนวท่อก๊าซฯ	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:43	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Nov-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองซุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าด่วน เนื่องจากมีรถบัสชนหักเมื่อเช้าของวันนี้		
		ตาม Permit.66-BPO-EX-0728	11:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนให้ทางเส้นเสียงรบกวน		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน แจ้งเริ่มงานสำรวจหาแนวท่อ mpl 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการ		
		ก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring วันนี้อยู่ขุดได้ดินใน		
		แนวพื้นที่เจาะคาดว่าจะเป็นที่บ่อmpl10" Permit.66.ex.bpi. 1085	11:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่อง งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน. Permit No.0802 งานวันนี้อยู่ติดดินเพื่อบรรจุบ่อติดตั้งมิเตอร์และหัวดับเพลิง		
		บริเวณ BPL Soi 4/2	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานขุดติดตั้งมิเตอร์และหัวดับเพลิงใหม่ ตาม Permit No.0802 นอกจากนั้นปกติ	12:04	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งทำการปิดValve out let Bridgestone Cojen และเปิด Vale. เปิด		
		bypass เข้า Bridgestone โรงในเรียบร้อย	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	15:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม		
		Permit.66-BPO-CF-0564,Permit.66-BPO-EX-0728 นอกจากนั้นปกติ	15:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปักเสาไฟฟ้าด่วน เนื่องจากมีรถบัสชนหักเมื่อเช้าของวันนี้		
		ตาม Permit.66-BPO-EX-0728 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	15:30	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	18:35	สิทธิกร
07-Nov-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1 ดัดหน้าทำความสะอาด	10:03	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Nov-23	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 จากเดินสำรวจ ยังไม่เห็นมีการทรุด		
		ตัวเพิ่มเติมในบริเวณแนวท่อก๊าซฯ	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV11 at PRS#2 Permit No.66-BPO-CF-0566		
		,66-BPO-HT-0584	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่อง งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี		
		ของทาง กปน. Permit No.0802 งานวันนีขุดดินเพื่อรวบรวมท่อติดตั้งมิเตอร์และหัวดับเพลิง		
		บริเวณ BPL Soi 4/2 หน้า บ. Biersdorf	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน แจ้งเริ่มงานสำรวจหาแนวท่อ mpl 10" พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการ		
		ก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring วันนีพบวัตถุใต้ดินใน		
		แนวพื้นที่เจาะคาดว่าจะเป็นที่mpl10" Permit.66.ex.bpi. 1085	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		งานขุดติดตั้งมิเตอร์และหัวดับเพลิงใหม่ ตาม Permit No.0802 นอกจากนั้นปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม		
		Permit.66-BPO-CF-0566,Permit.66-BPO-HT-0584 นอกจากนั้นปกติ	11:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้า Test PSV. ที่ OTS-WES	12:05	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้า Test PSV. ที่ OTS-WES	12:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเพิ่มเติม bpi เริ่มงานขุดวางท่อน้ำขนาด1100mm. โดยผ่านแนวท่อก๊าซ		
		mpl12" พื้นที่เชียงราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม Permit.66.bpi.ex.1086	12:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	13:55	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งประชุมงานวางท่อระบายน้ำ ถนน M2	14:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจคนะ ปกติ	15:27	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	17:35	ภูรินทร์
08-Nov-23	Permit	*คุณ นพดล แจ้งบ.พิมลมาศ เข้า OTS LKB และ PRS#3 งานตัดหญ้าตัดยากำจัดวัชพืช		
		Permit No.66-LKB-CD-0781	8:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ		
		งานตัดหญ้าตาม Permit No.0781 นอกจากนั้นปกติ	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:06	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยน Battery UPS ในสถานี PRS#1 ,PRS#2	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV11 at PRS#2 Permit No.66-BPO-CF-0567		
		,66-BPO-HT-0585	10:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 จากเดินสำรวจ ยังไม่เห็นมีการทรุด		
		ตัวเพิ่มเติมในบริเวณแนวท่อก๊าซฯ	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	11:15	ภูรินทร์
	PM	*คุณพิทักษ์พล แจ้งถอดล้างpcv เนื่องจากพบsulphurเกาะติดหน้าseatมีผลทำให้lock up		
		สูงที่NGV PTKL	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม		
		Permit.66-BPO-CF-0567,Permit.66-BPO-HT-0585 นอกจากนั้นปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจคนะ ปกติ	12:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งบ.พิมลมาศ เข้า OTS BPLงานตัดหญ้าตัดยากำจัดวัชพืช		
		Permit No.66-BPL-CD-0782	12:39	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	14:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		บางปะอิน แจ้งเริ่มงานสำรวจหาแนวท่อ mpl 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring วันนี้พบวัตถุใต้ดินใน		
		แนวพื้นที่เจาะคาดว่าจะเป็้นท่อmpl10" Permit.66.ex.bpi. 1085	16:26	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	17:41	ภูรินทร์
09-Nov-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะเหนือ ปกติ	9:53	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยน Battery UPS ในสถานี PRS#3 LKB	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 จากเดินสำรวจ ยังไม่เห็นมีการทรุดตัวเพิ่มเติมในบริเวณแนวท่อก๊าซฯ	10:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิต ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ไม่มีงานที่มีผลกระทบกับท่อNGD	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV11 at PRS#2 Permit No.66-BPO-CF-0568		
		,66-BPO-HT-0586	10:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงาน Flow3 ตรวจสอบอายุประจำปี ร่วมกับ PAE ที่โรงงาน Gulico Bkd		
		ผลการตรวจสอบสถานีก๊าซ ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตาม Permit.66-BPO-CF-0568,Permit.66-BPO-HT-0586 นอกจากนีป้กติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบ Battery UPS OTS-LKB	12:21	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยน Battery UPS ในสถานี PRS#2	13:11	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรกราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชิงรกราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
09-Nov-23		งานต่อเนื่องขุดวางท่อน้ำขนาด1100mm. โดยผ่านแนวท่อก๊าซmpl12" พื้นที่เชิงรกราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม Permit.66.bpi.ex.1086		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องสำรวจหาแนวท่อ mpl 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boringPermit.66.ex.bpi. 1085	14:04	ภูรินทร์
	Emergency	*คุณนุ้ย 0803495169 แจ้งชุดโดนสายไฟหรือสายสัญญาณบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ		
		เลียบคลองเปรมประชา ห่างจากหน้าวัดเปรมประชาประมาณ 1 กม.		
		แจ้งคุณภานุรักษ์รับทราบ และเข้าตรวจสอบ	14:42	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงาน Flow3 ตรวจสอบอายุประจำปี ร่วมกับ PAE ที่โรงงาน TCH. Bpi		
		ผลการตรวจสอบสถานีก๊าซ ปกติ	15:03	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*ซ้อมย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : เวลา 14:55 น. Gas Control		
		เริ่มออกเดินทางจาก OC ชลบุรี ไป Backup Control Center (BCC) ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานได้ตามปกติ From Gas Control	15:03	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อภิเชษฐ แจ้งงาน pipe jacking ดันท่อลอด (ท่อน้ำดิบ)ผ่านแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE225MM.บริเวณ4แยกThai summit ถนน H.W.331 ช่วงบ่อวาล์ว 128,129 Permit 66-WES-EX-0102	15:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	15:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณธีรศักดิ์ แจ้งงาน Flow3 ตรวจสอบอายุประจำปี ร่วมกับ บ.PAE ที่โรงงาน TUVSUD		
		นวนคร ผลการตรวจสอบสถานีก๊าซ ปกติ	15:33	ภูรินทร์
	Emergency Drill	เวลา 15:20 น. Gas Control เดินทางถึงห้องควบคุมการส่งก๊าซ Backup Control Center (BCC), เวลา 15:35 น. หน่วยงาน คป. เริ่ม Startup ระบบ SCADA ที่ Backup site, เวลา 15:52 น. ระบบ SCADA ที่ Backup Site พร้อมใช้งาน และเวลา 16:00 น. Gas Control ประกาศใช้ Backup Control Center (BCC) เป็นศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ		
		แทนศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 15 พ.ย.66 From Gas Control	16:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	16:24	ภูรินทร์
	Emergency	*คุณภานุรักษ์รับทราบ และเข้าตรวจสอบสายไฟหรือสายสัญญาณบริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ		
		เลียบคลองเปรมประชา ห่างจากหน้าวัดเปรมประชาประมาณ 1 กม. พบเป็นสาย CP รอต่าเนินการแก้ไข ไม่มีผลกระทบแนวท่อก๊าซฯ	16:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	16:45	ภูรินทร์
10-Nov-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปะเหนือ ปกติ	9:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 จากเดินสำรวจ ยังไม่เห็นมีการทรุดตัวเพิ่มเติมในบริเวณแนวท่อก๊าซฯ	10:03	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มังงาน Pipe Jacking ดันท่อลอด(ท่อน้ำดิบ)ผ่านแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณ 4 แยก Thai Summit ถนน H.W.331 ช่วงบ่อว่าลว 128, 129 ตาม Permit 66-WES-EX-0102 นอกนั้นปกติ	10:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10, มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ ที่หน้า BV#10	10:36	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#2 มังงานตาม Permit 66-BPO-CF-0569, 66-BPO-HT-0587 ปรับปรุงบ่อว่าลว MV11	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังงาน Permit 66-BPO-CF-0569, 66-BPO-HT-0587 นอกนั้นปกติ	11:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มังงานซ่อมคืนสภาพผิวดถนน ช.5/2 งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ งานไม่มีผลกระทบต่อนแนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงานแขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผลกระทบ ถนน อย.5042, งานขุดวางท่อน้ำขนาด 1100 มม.โดยผ่านแนวท่อก๊าซ 12" พื้นที่เชียงราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม งานตาม Permit 66-bpi-ex-1086, บางปะอิน มังงานสำรวจหาแนวท่อก๊าซ 10"พื้นที่หลัง นิคมฯบางปะอิน เพื่อโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อ รวงรถไฟความเร็วสูง โดยเครื่องมือ Wash Boring ตาม Permit 66-ex-bpi-1024 นอกนั้นปกติ	13:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:02	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-BPL ทำการ Cal.Pressure & Temp	14:04	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Siam Toppan BPO-IE	15:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:25	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้า OTS-BPL ทำการ Cal.Pressure & Temp เสร็จแล้ว	17:15	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	17:16	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Siam Toppan BPO-IE	19:46	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Nov-23	Activities in area	*คุณ ศิวกร แจ้ง ผรม.เข้าตัดหญ้าสถานี PRS#4	9:36	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรล แจ้ง Safety talk ก่อนเริ่มทำงานที่ Endo Lighting งาน Flow 3.	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 ด้านหน้าไม่มีการทำงานในแนวท่อก๊าซของ PTTNGD	9:41	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อว่าลว MV11 ที่ PRS#2 ตาม Permit.66-BPO-CF-0570 Permit.66-BPO-EX-0726	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ มังงานซ่อมคืนสภาพผิวดถนน BPL Soi 5/2 งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-BPL	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#3	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที OTS-LKB	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังงานตาม Permit.66-BPO-CF-0570,Permit.66-BPO-EX-0726 นอกจากนี้ปกติ	12:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ เชียงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042 งานต่อเนื่องขุดวางท่อน้ำขนาด1100mm. โดยผ่านแนวท่อก๊าซmpl12"พื้นที่เชียงราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม Permit.66.bpi.ex.1086		
		บางปะอิน จบงานสำรวจหาแนวท่อ60จุด mpl 10"พื้นที่หลังนิคมฯบางปะอินเพื่อโครงการ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Nov-23		ก่อสร้างฐานต่อม่อารารถไฟความเร็วสูงโดยเครื่องมือwash boring ยังไม่พบตำแหน่งท่อ		
		Permit.66.ex.bpi. 1085	15:14	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัส แจ้งงานซ่อมท่อภายในที่ Endo Lighting เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:06	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ พิษณุ แจ้งคืนนี้ PTT มีงาน Run PIG เส้นท่อ BV9-BV20 วันที่ 11 - 12 พ.ย. 2566		
		โดยปล่อย PIG ประมาณ 22:00 น. ของวันที่ 11 พ.ย.จัดช่างเทคนิคเฝ้า OTS-RST	16:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	16:58	สิทธิกร
12-Nov-23	Activities in area	*ปท.1 ปล่อย PIG BV#9 - BV#20 No.3/4 (Gauging PIG) เวลา 22:04 น.		
		คาดว่าจะถึง BV#13 เวลา 22:43 น. From Gas Control	22:07	องอาจ
	อื่นๆ	*NW ตรวจสอบเบอร์ดูกเงิน	3:28	องอาจ
	อื่นๆ	*โทรสอบถามเพื่อไป สก.บางปู	4:23	องอาจ
	Activities in area	*Run PIG BV9 - BV20 No.3/4 (Gauging PIG) เวลา 08:40 น.		
		PIG เข้า Receiver ที่ BV20 From Gas Control	8:45	สิทธิกร
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า PRS 3	9:49	สิทธิกร
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV 11 at PRS#2 Permit No.EX-0726,CF-0571	10:04	สิทธิกร
	Survey	*พลวัตรสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	"	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*พลวัตรเข้า OTS BPL	10:45	สิทธิกร
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อนวนนคร ปกติ	10:52	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานส่งคืนฟ็อกที่ข้างPRS#1ให้กับนิคมฯ บางปู เป็นการเคลียร์เสาตอม่อสายส่ง	"	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ PRS#1	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานซ่อมคืนสภาพผิวดถนน BPL Soi 5/2 งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่งานไม่มี		
		ผลกระทบ นอกจากนี้นี้ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*ภาณุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานที่ PRS # 1 เปลี่ยนหัวเจาะแล้วจะทำการสกัดเลย	11:18	สิทธิกร
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู บางปูใหม่ บางปูเหนือ ปกติ	11:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์ OTS-BPO	11:54	สิทธิกร
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:43	สิทธิกร
	Permit	*พลวัตรแจ้งงานซ่อมแซมท่อน้ำประปาทั่ว ที่บริษัท Perfect Permit 66-ex-mth-0851	12:50	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-Nov-23	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิงรากล งานต่อเนื่องแนวทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนให้ทางเส้นเชิงรากล		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		งานต่อเนื่องขุดวางท่อน้ำขนาด1100mm. โดยผ่านแนวท่อก๊าซmpl12"พื้นที่เชิงรากล-นวนคร		
		ต่อจากโครงการเดิม Permit.66.bpi.ex.1086		
		บางปะอิน ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	14:33	สิทธิกร
	Activities in area	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ PIG BV9 - BV20 No.3/4 (Gauging PIG) สภาพ PIG	16:10	สิทธิกร
		สมบูรณ์ปกติ,พบ Mill Scale ลักษณะฝุ่นผงสีดำหนักประมาณ 14 Kg. , ไม่พบ Liquid		
		From Gas Control	15:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	16:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ พลวัตร แจ้งงานไถ่รางวัลขุดซ่อมท่อน้ำประปาใกล้แนวท่อก๊าซเสร็จแล้ว	17:33	สิทธิกร
13-Nov-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งช่วง E8-E6 BPO มีงานวางท่อ ท่อเดิม 1 เมตร วางใหม่ 80 ซม.	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง สรุปพื้นที่ทางเท้า 1.9 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด ID 1 m. OD 1.2 m. บ่อ		
		พัก 1.7 m. พื้นที่ดำเนินการไม่เพียงพอ ทาง ที่ปรึกษา ช่างพัฒนา		
		จะทำการปรึกษากับ บ.พระรามสองการโยธา ต่อไป	10:17	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับปรุงบ่อวาล์ว MV11 ที่ PRS#2 ตาม Permit.66-BPO-CF-0572		
		Permit.66-BPO-EX-0726	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตามPermit.66-BPO-CF-0572		
		และตรวจสอบบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นอกจากนี้นี้ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL มีงานซ่อมคืน		
		สภาพผิวดถนน BPL Soi 5/2,งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่งานไม่มีผลกระทบ	11:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Nov-23	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ จำนวน 2 ถัง ที่ โรงงาน Bangpa-in Land		
		(เตาเผา) บางปะอิน	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		งานขุดวางท่อน้ำขนาด800mm. โดยผ่านแนวท่อก๊าซmpl12" พื้นที่เชียงราก-นวนคร ต่อจาก		
		โครงการเดิม (หยุด)Permit.66.bpi.ex. 1086		
		บางปะอิน ปกติ ฝักระวังโครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน ผรม.CEG เข้าหาสัปทาล์วสถานี PRS#1 66-BPO-CD-0786	13:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงาน เตรียมงานปักเสากำแพงกันดินริมคลองหน้าชอยโรงน้ำแข็งไกร		
		วรรณวัฒนาถ.เทพารักษ์	13:34	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ธรรณิษฐ์ แจ้งเข้าตรวจสอบระบบในห้อง RTU OTS-WES	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานกับจนท.กรมชลากร พื้นที่ทำการก่อสร้างอาคารเก็บเอ็ก		
		สสาร และก่อสร้างรั้ว สิ่งที่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซคือเข็มรั้ว 0.15*0.15*6 m.	14:49	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งที่PRS#2 กำล้งเข้าเพื่อเทคอนกรีตบ่อวาล์ว 190,191,192	14:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:50	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	16:59	สิทธิกร
14-Nov-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงาน ผรม.CEG เข้าหาสัปทาล์วสถานี PRS#1 66-BPO-CD-0786		
		PRS#2 งานเทคอนกรีตบ่อวาล์ว 190,191,192 จะทำช่วงบ่าย	9:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL มีงานซ่อมคั้น		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-Nov-23		สภาพผิวถนน BPL Soi 5/2,งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่งานไม่มีผลกระทบ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงานตามPermit.66-BPO-CD-0786		
		และตรวจสอบบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นอกจากนั้นปกติ	11:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองซุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่องแขวงทางหลวงชนบทเตรียมพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก		
		ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดินไม่มีผลกระทบถนน อย.5042		
		งานขุดวางท่อน้ำขนาด800mm. โดยผ่านแนวท่อก๊าซmpl12" พื้นที่เชียงราก-นวนคร ต่อจาก		
		โครงการเดิม (หยุด)Permit.66.bpi.ex. 1086		
		บางปะอิน ปกติ ฝักระวังโครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง	15:51	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ จำนวน 2 ถังและ ถอดล้างอุปกรณ์ Pressure		
		Reducing Pilot a เนื่องจากค่า Lock up สูง ที่ Thai Gypsum Bpi	16:12	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1	17:59	สิทธิกร
15-Nov-23	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ ไชนได้	9:10	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ ไชนเหนือ	9:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	9:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:27	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ นิติชัย แจ้ง ผรม.SCOT เข้าถ่ายรูปสถานีก๊าซ OTS, PRS พื้นที่ ไชนเหนือ	9:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ถ่ายรูปบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1	10:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 66-bpo-ex-0781 งานกีดเข้มทำกำแพงกันดินในคลอง		
		ถ.เทพารักษ์ ช.โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา (รอกดเข้มพังขอเลื่อนไปก่อน)	10:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองซุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งประสานงาน กฟภ.บางปะอิน ชี้นำตำแหน่งปักเสา 22 kv พื้นที่แนวท่อ		
		ก๊าซ 12" เส้นเชียงราก	10:51	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:53	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#2 มีงานเคลียร์พื้นที่ปรับพื้นหินคลุก ทาสีบ่อวาล์ว MV01, 02		
		ตาม Permit 66-BPO-CD-0786	10:55	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.Vittoria Tyres BPO-IE	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานซ่อมคืนสภาพผิวดถนน ช.5/2		
		และ ช.4/2 งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, งานลอกวาง		
		ระบายน้ำของทาง Gusco BPL งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน Permit 66-BPO-CD-0786		
		นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มีงานแขวงทางหลวงชน		
		บทพื้นที่ขยายถนนไหล่ทางเส้นเชียงราก ปรับผิวดินเดิมให้เรียบ+บดอัดเพิ่มชั้นดิน ไม่มีผล		
		กระทบ ถนน อย.5042, งานขุดวางท่อน้ำขนาด 800 มม.โดยผ่านแนวท่อก๊าซ 12" พื้นที่		
		เชียงราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม (หยุด) ตาม Permit 66-bpi-ex-1086, บางปะอิน ฝัา		
		ระวังโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง นอกนั้นปกติ	12:13	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมย้ายศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : เวลา 13:40 น. Gas Control		
		เริ่มออกเดินทางจาก Backup Control Center (BCC) ไป OC ชลบุรี ทั้งนี้สามารถติดต่อ		
		ประสานงานได้ตามปกติ From Gas Control	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:37	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งที่ PRS#2 งานทาสีบ่อวาล์ว MV01, 02 ทาสีเสร็จแล้ว	16:24	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	16:40	สุเมธ
16-Nov-23	Alarm SCADA	*Link 3G Down สอบถาม AIS มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์, จะกลับมาใช้งานได้เวลา 5:00 น.	1:30	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Link 3G กลับเป็นปกติ	2:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ผรม.CEG เข้า PRS#2 เตรียมของ เพื่อไปติดตั้งคานาบ่อวาล์ว MV06 ที่		
		PRS#1 ตาม Permit 66-BPO-CD-0786	9:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานซ่อมคืนสภาพผิวดถนน ช.5/2		
		และ ช.4/2 งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, งานลอกวาง		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ระบายน้ำของทาง Gusco BPL งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	9:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ตั้งแต่ปากซอยนิคมฯบางปู ถึง		
		วโรปกรณ์ (ท่อก๊าซฯ 10", 4") ปกติ	9:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-9 มีงานตาม Permit 66-BPO-		
		CD-0786 นอกนั้นปกติ	10:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิรทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดวางท่อน้ำดิบขนาด		
		1600 มม.ผ่านแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณ 4แยก Suzuki ถนน H.W.331 ช่วงบ่อวาล์ว 176,		
		177 ตาม Permit 66-WES-EX-0010 นอกนั้นปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่อง		
		แต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ NGD	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.10-14 ปกติ	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.1DC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเดิน Pipe Locator ท่อก๊าซฯบริการ GS Battery	12:22	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ เข้าทำการ Cal.Temp & Pressure, PM ที่ OTS-WES	13:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:17	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PRS#1 ติดตั้งคานาบ่อวาล์ว	14:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก งานขุดวางท่อน้ำขนาด		
		800 มม.โดยผ่านแนวท่อก๊าซ 12" พื้นที่เชียงราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม (หยุด) ตาม		
		Permit 66-bpi-ex-1086, บางปะอิน ฝัาระวังโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง นอกนั้นปกติ	15:08	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งงานการไฟฟ้า จะทำการปักเสาปักเสาไฟฟ้าแทนต้นที่โดนรถชนเสาไฟฟ้า		
		ชอย 9C นิคมฯบางปู, อยู่คนละฝั่งกับแนวท่อก๊าซ ไม่มีผลกระทบ	15:10	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ สุริยะ เสร็จงาน Cal.Temp & Pressure, PM ที่ OTS-WES	17:55	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	18:32	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1	20:52	ภูรินทร์
17-Nov-23	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้ง ผรม.SECOT เข้าถ่ายรูปสถานะก๊าซ OTS, PRS พื้นที่ โซนได้	9:41	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตาม Permit 66-bpo-ex-0781 งานกดเข็มทำกำแพงกันดินในคลอง ถ.เทพารักษ์ ข. โรงน้ำแข็งไทรวรรณวัฒนา	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ และคุณ วาติต เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซที่ PRS#2	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ผรม.เข้าทาสีบ่อวาล์วที่ บ.Toray 2 ตาม Permit 66-BPM-CD-0787	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานซ่อมคืบสภาพผิวถนน ช.5/2 และ ช.4/2 งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, งานลอกราง ระบายน้ำของทาง Gusco BPL งานไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	11:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ BV#10, ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่อง แต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ NGD	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิวิธย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES มีงานขุดวางท่อน้ำดิบขนาด 1600 มม.ผ่านแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณ 4แยก Suzuki ถนน H.W.331 ช่วงบ่อวาล์ว 176, 177 ตาม Permit 66-WES-EX-0010 นอกนั้นปกติ	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง PRS#2 มีงานเก็บงานขอบบ่อวาล์วและเคลียร์พื้นที่ และช่วงปลายจะเข้า PRS#1 เก็บงานขอบรางระบายน้ำ Permit 66-BPO-CD-0786	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มีงาน Permit 66-BPO-CD-0786 นอกนั้นปกติ	13:23	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก งานขุดวางท่อน้ำขนาด 800 มม.โดยผ่านแนวท่อก๊าซ 12" พื้นที่เชียงราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม (หยุด) ตาม Permit 66-bpi-ex-1086, บางปะอิน ฝัาระวังโครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความ เร็วสูง นอกนั้นปกติ	16:05	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	17:29	สุเมธ
18-Nov-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง PRS#2 มีงานติดตั้งฝาบ่อวาล์ว MV11, MV06 และทาสี SV04, MV01, 02 ตาม Permit 66-BPO-CD-0786, และติดตั้งฝาบ่อวาล์วพร้อมทาสีที่ บ.Toray 2 ตาม Permit 66-BPM-CD-0787	9:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:46	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปาบริเวณ ท้องทางที่มงาน กปน.บริเวณซอย ส.อุดมทรัพย์ ด้านหน้า บริษัท โอ.อี.ไอ พื้นที่ MTH ตาม Permit 66-mth-ex-0803	9:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:21	
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ BV#10, ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่อง แต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ NGD	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี มีงานคืบสภาพผิวถนนของการวาง ท่อประปา บริเวณ ช.5 และ ช.4/2 ไม่มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ, เส้น OTS-BPL ปกติ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai มีงานตาม Work Permit 66-mth-ex-0803 นอกนั้นปกติ	10:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง PRS#1 มีงานติดตั้งฝาบ่อวาล์ว MV06 ตาม Permit 66-BPO-CD-0786	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก งานขุดวางท่อน้ำขนาด 800 มม.โดยผ่านแนวท่อก๊าซ 12" พื้นที่เชียงราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม (หยุด) ตาม Permit 66-bpi-ex-1086, บางปะอิน ฝัาระวังโครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความ เร็วสูง นอกนั้นปกติ	11:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานะก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:43	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังงาน Permit 66-BPO-CD-0786 นอก		
		น้ำมันปกติ	12:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	12:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:44	สุเมธ
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปารั่ว ตอนนีขุดเห็นจุดและตำแหน่งท่อที่รั่วแล้ว หน้า		
		งานไม่ทำการขุด ทำในส่วนของการซ่อมเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ท่อน้ำงาน ไม่มีผลกระทบกับแนว		
		ท่อก๊าซ พื้นที่ MTH ตาม Permit 66-mth-ex-0803	13:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น วังสิต ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งที่ PRS#1 แก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว	14:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งที่ Toray2 เียบร้อย	16:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	18:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งคืนน้ำมันกวด Sheet Pile เพื่อทำเป็น Pipe Wall เพื่องาน HDD ท่อร้อย		
		สายไฟฟ้าแรงกลาง เข้าหมู่บ้านกิตตินคร ก่อนถึงเต็นชย์ โดย สี่แสงการโยธา		
		Permit 66-BPM-EX-0729	22:04	ภูรินทร์
19-Nov-23	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเสร็จงานPermit 66-BPM-EX-0729	1:55	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BPN ปกติ	9:59	สิทธิกร
	Permit	*ธนาสิทธิ์แจ้งงานทาสีบ่ออ่าว SV 04 แพรกษาพาเวอร์ Permit No.CD-0786	10:09	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า OTS BPO	10:17	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อบางพลี M Thai Swan 1,2 ปกติ	10:27	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS-BPL	10:35	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:47	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เฉลิมเข้า PRS#1	"	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก งานขุดวางท่อน้ำขนาด		
		800 มม.โดยผ่านแนวท่อก๊าซ 12" พื้นที่เขียงราก-นวนคร ต่อจากโครงกาเดิม (หยุด) ตาม		
		Permit 66-bpi-ex-1086, บางปะอิน เฝ้าระวังโครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความ		
		เร็วสูง นอกนั้นปกติ	11:22	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Nov-23	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS-LKB	11:50	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*เฉลิมสำรวจแนวท่อบางปูถนนพัฒนา 1 ทวดตัว บางปูใหม่ ปกติ	12:02	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า PRS 3	12:48	สิทธิกร
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	13:39	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อวังสิต ปกติ	13:59	สิทธิกร
	Survey	*ศิวกรสำรวจแนวท่อโรจนะ ปกติ	14:07	สิทธิกร
20-Nov-23	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผนซ่อมสีสถานี teijin rst ร่วมกับsynmech permit 66-rst-cd-1111	9:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนพัฒนา 1 ที่ทวดตัว บ.พระรามสองการโยธา ยังไม่ได้แก้ไข		
		Barrier ทำการแจ้งไปอีกครั้งแล้ว	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งเข้า PRS#2 เปลี่ยนป้ายเตือนสถานี	10:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเตรียมงานซ่อมสีteijinใช้แบบvapour sandblastpermit 66-rst-cd-111	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2 วันนี้ ผรม. CEG เคลียร์พื้นที่	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิวโรจน์ แจ้งเข้า PRS#2 เพื่อย้ายจุดติดตั้ง Room Temp ในห้อง RTU	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู มังงานเคลียร์พื้นที่ที่ PRS#2		
		นอกจากนี้ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เขียงราก ปกติ		
		บางปะอิน ปกติ เฝ้าระวังโครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง	12:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิวโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบถังดับเพลิงในห้อง RTU ที่ PRS#1	13:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
20-Nov-23	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานคาดคอนกรีตวางระบายน้ำ ผ่าน Service Gas Pipeline		
		Ampas Soi 3A BPO	15:12	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรล แจ้งเปลี่ยนป้ายเตือนและล้างทำความสะอาด PRS2.	16:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#2	18:20	สิทธิกร
21-Nov-23	PM	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งวันมีงาน pm prs 5 โจนะ	9:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผนซ่อมสีสถานี teijin rst ร่วมกับsynmech permit 66-rst-cd-1111		
		เตรียม sandblast ฟุ้งนี้ ตรวจสอวัด%gas ก่อนเริ่มงานเรียบร้อย	9:13	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าเปลี่ยนถุงส้มใหม่ที่ PRS#1	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้ง ผรม.เข้าตั้งกรวยกันพื้นที่บริเวณผ่าบ่อาลว PRS#2	9:44	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจาก PRS#1	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ นิธิชัย แจ้งเข้าแก้ไขค่า VA AMR ที่ CHIN POON ELECTRONICS BKD สายหลุด	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งบริเวณถนนพัฒนาที่ทรุดตัวบ.พระรามสองการโยธาได้แก้ไขBarrier แล้ว	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ซ.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:43	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง เข้าทำงาน Cal.Pressure Temp ที่สถานี ROJ#1,2	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานขุดวางท่อน้ำขนาด800mm. โดยผ่านแนวท่อก๊าซmpl12" พื้นที่เสียงรบกวน- นวนคร ต่อจากโครงการเดิม (หยุด)Permit.66.bpi.ex.1086,บางปะอิน ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Nov-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน pm prs 5 โจนะ	14:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง เข้าทำงาน Cal.Pressure Temp Flowcom ที่สถานี ROJ#2,Roj1เสร็จแล้ว	14:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ	15:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด 12 ม. ชำรุด ของ กฟน.บริเวณ ซ.8B		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit.66-BPO-EX-0730	15:58	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด 12 ม. ชำรุด ของ กฟน.บริเวณ ซ.8B		
		นิคมฯบางปู ตาม Permit.66-BPO-EX-0730 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	16:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งมีแผนซ่อมสีสถานี teijin rst ร่วมกับsynmech permit 66-rst-cd-1111		
	เลิกงานแล้วฟุ้งนี้ต่อ	16:31	สิทธิกร	
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Cal.Pressure Temp ที่สถานี ROJ#1,2	16:59	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง เข้า Roj#1 Set เครื่องปั้น	17:15	สิทธิกร
22-Nov-23	Alarm SCADA	*OTS-BPO AC FAIL คุณ เฉลิมตรวจสอบดับจริง ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าเข้าแก้ไข	8:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งวันนี้มีงาน pm สถานีก๊าซ OTS-ROJ#1 นิคมฯโจนะ	9:07	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0804 วันนี้ขุดวางท่อน้ำประปา PVC ขนาด 225 mm. บริเวณ ถนน BPL ซอย 4/1	9:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:15	สิทธิกร
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสีสถานี teijin rst ร่วมกับ synmech		
		Permit.66-rst-cd-1111	9:22	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-BPO AC Normal	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	9:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0804 งานลอกทรายระบายน้ำของทาง Gusco BPL งานไม่มีผลกระทบ นอกจากนี้ปกติ	9:46	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณจรัล แจ้งเข้าตรวจ 5ส. สถานี PRS#3 และ OTS-LKB	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอกพันธ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:09	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจเช็ครั่วในรายผลิตให้กับลูกค้าRueng Siam	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:19	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Nov-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา BHS ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัส แจ้งงานตรวจสอบต่ออายุสถานีและท่อภายในโรงงาน ที่ S&P	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:30	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ จำนวน 2 ถัง และถอดล้างอุปกรณ์ Pressure Reducing Pilot a เนื่องจากค่า Lock up สูง ที่ Mali Group 1962 Bpi	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เช็กราก งานขุดวางท่อน้ำขนาด 800mm. โดยผ่านแนวท่อก๊าซ mpl12" พื้นที่เช็กราก-นวนคร ต่อจากโครงการเดิม (หยุด) Permit.66.bpi.ex.1086,		
		บางปะอิน ฝ่ายะวังโครงการก่อสร้างฐานต่อมอรางรถไฟความเร็วสูง	12:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	13:16	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้า PRS#4 เพื่อดูฐานอุปกรณ์และเข้าห้อง RTU	13:53	สิทธิกร
	PM	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งถอดล้างคราบ Sulphur เกาะที่หน้า Seat ชุด pcv run A ทำให้ค่า lock up สูง ที่ ots roj1	13:59	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งออกจากพื้นที่ OTS-BPL เข้าถ่ายรูป Tag อุปกรณ์	14:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:19	สิทธิกร
	PM	*คุณ ชีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน. pm สถานีก๊าซ OTS-ROJ#1 นิคมฯ ไรจนะ	14:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้า OTS-Bv#10 เปลี่ยนถุงลัม	15:27	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจาก OTS-Bv#10	16:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ไรจนะ ปกติ	16:27	สิทธิกร
23-Nov-23	Emergency Drill	ซ้อมแผน BCM ปตท. ประจำปี 2566 : เวลา 6:00 น. TSO ประกาศ Difficult Day ตะวันตก		
		เกิดเหตุฉุกเฉินผู้ผลิตตะวันตกทั้งหมดหยุดการส่งก๊าซ และเวลา 6:40 น. TSO ประกาศ Difficult Day ตะวันออก เกิดเหตุโรงแยกก๊าซระยะของทั้งหมด Unplanned Total Shutdown		
		ขอเชิญผู้บริหารและผู้ประสานงานหลักเฉพาะที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการซ้อมแผน BCM ที่ห้องศูนย์ EMC-TSO ณ.ห้องเรียนรู 1 ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี โดยร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Webex เริ่มเวลา 09:00 น. From Gas Control	8:54	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-Nov-23	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสีสถานี teijin rst ร่วมกับ synmech		
		Permit.66-rst-cd-1111	8:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานวันนี้มีแผนจ่าย gas เข้าโรงงาน allplus roj	9:02	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้ง Teijin เลื่อนงาน sandblast ออกไปก่อนเครื่องชำรุด	9:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปูเหนือ ปกติ	9:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับแนวท่อก๊าซ ngd	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางกะปิ ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ แพรกษา BHS ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Emergency Drill	เวลา 10:59 น. เสร็จสิ้นการซ้อมแผน BCM ปตท. ประจำปี 2566 : ปิดศูนย์ EMC-TSO		
		ประจำศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี From Gas Control	11:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ เหมราช WES ปกติ	11:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:29	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เช็กราก บางปะอิน ปกติ		
		ฝ่ายะวังโครงการก่อสร้างฐานต่อมอรางรถไฟความเร็วสูง	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ นวนคร ปกติ	11:40	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0804 วันนี้ขุดวางท่อน้ำประปา PVC ขนาด 225 mm. บริเวณ ถนน BPL ซอย 4/1	11:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ธาตุกร บ. GHP นวนคร ประสานงานแจ้งชุดปักเสาไฟฟ้าใกล้แนวท่อก๊าซ PTTNGD		
		แจ้งคุณศิวกรรับทราบเข้าประสานงาน (081-2061742)	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางพลี เส้น SWAN OTS-BPL		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0804	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ บางปู บริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 ปกติ	12:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:37	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งการปล่อยก๊าซเข้าโรงงาน All Plus ไรจนะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ ไรจนะ ปกติ	15:27	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Nov-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:24	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าทำ PM SCADA OTS-RST	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	9:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	Activities in area	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งพบกรมทางหลวง ประสานงานโครงการท่อระบายน้ำ 4.5x1.5		
		ลึกประมาณ 2เมตร ใกล้แนวท่อน้ำมันลึก 2 เมตร ท่อก๊าซฯ PTT NGD ลึก 6 เมตร		
		บริเวณ ถนนเชียงรากตัดหมายเลข9 กรมทางหลวงทำหนังสือนัดหารือ วันจันทร์ ที่27 พ.ย. 66	10:47	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานflow3ต่ออายุสถานีก๊าซโรงงานF-Techร่วมกับบริษัทPAEผลปกติ	10:51	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0804 วันนีขุดวางท่อน้ำประปา PVC		
		ขนาด 225 mm. บริเวณ ถนน BPL ขอย 4/1 ยังไม่ถึงแนวท่อ Service Line เข้า บ. Continent	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:07	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณนิติชัย แจ้งงานต่ออายุสถานีก๊าซโรงงาน Saku ร่วมกับบริษัทCong ผลปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0804	11:39	ภูรินทร์
	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งช่วงบ่ายมีงานถอดเปลี่ยน Filter run A,B ที่ OTS NVK	11:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าเปลี่ยน Temp. Element OTS-BPL	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:11	ภูรินทร์
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์แจ้งเข้าวัดค่า CP OTS-WES	12:39	ภูรินทร์
	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งเริ่มงานถอดเปลี่ยน Filter run A,B ที่ OTS NVK	14:41	ภูรินทร์
	PM	*คุณภาณุรักษ์ แจ้งเข้าออร์มวาล์ว OTS ROJ1,2 PRS#5	12:43	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานเปลี่ยน Temp. Element OTS-BPL	12:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:47	ภูรินทร์
	PM	*คุณสุริยะ เสร็จงานทำ PM SCADA OTS-RST	13:27	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ ทดสอบการหมุน ของวาล์ว		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Nov-23		Emergency OTS-ROJ#1 ,OTS-ROJ#2 ,PRS#5	13:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ บางจาก ปกติ ประสานงาน กรมทางหลวงโครง		
		การวางท่อระบายน้ำขนาด1.5x1.5 ที่ความลึก2เมตร		
		บางปะอิน ปกติ ใ้ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง	14:39	ภูรินทร์
	Permit	เชียงราก แจ้งเริ่มงาน กฟภ.บางปะอิน ติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv คู่ขนานแนวท่อ12"		
		ปากซอยน้ำหอม เชียงราก Permit.66.bpi.ex.1087	14:39	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์แจ้งเสร็จสิ้น งาน กฟภ.บางปะอิน ติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด22kv	16:37	ภูรินทร์
	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งงานถอดเปลี่ยน Filter run A,B ที่ OTS NVK เสร็จแล้ว	18:00	ภูรินทร์
25-Nov-23	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	8:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ OTS BPO คลองขุด แพรกษา TDC ปกติ	9:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	9:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เชียงราก บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน ใ้ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง	11:01	ภูรินทร์
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง PTT เข้าดำเนินการทำ PM HOV ที่ OTS-WES	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณทรุดตัวถนนพัฒนา1ไม่มีการทำงาน	12:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธีรศักดิ์ งานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซในนิคมฯไจจนะ จำนวน 5 ต้น โดย บ. EPE		
		Permit 66-ROJ-EX-1088	12:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูใหม่ ปกติ	12:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ไจจนะ งานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซ ของ		
		บ. EPE Permit no.66-roj-ex-1088 จุดอื่นในพื้นที่	14:31	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานครบรอบเปลี่ยนTurbine+FilterตามกำหนดDue Calibrateและ		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		เปลี่ยนป้ายเตือนสถานีใหม่ที่ขีดและเปลี่ยนถังดับเพลิงรุ่นใหม่ที่โรงงานSunflagโรงงานะ	15:36	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุพรรณ แจ้งเปลี่ยน Meter Filter ที่ Pharmacare	16:27	ภูรินทร์
	PM	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเสร็จงาน PTT เข้าดำเนินการทำ PM HOV ที่ OTS-WES	17:36	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*ทีมงาน Run PIG BV#9-BV#20 ยืนยันพร้อมปล่อย PIG BV#9-BV#20 (ILI PIG) No.4/4		
		วันที่ 25 พ.ย. 2566 เวลา 22:00 น. From Gas Control	19:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เวลา 22:36 น. หน่วยงาน ปท.1 และ รท. ปล่อย PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI)		
		คาดว่าจะผ่าน BV13 เวลา 23:11 น. From Gas Control	22:41	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 23:41 น. PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI) ผ่าน BV13 คาดว่าผ่าน BV14		
		เวลา 00:49 น. และ BV15 เวลา 01:47 น. From Gas Control	23:51	สุเมธ
26-Nov-23	อื่นๆ	*เวลา 21:15 น. คุณภาพก๊าซ Onshore 1-2-3 East Swing โดยค่า WI เปลี่ยนแปลงจาก		
		1300 - 1273 - 1300 Btu/scf และค่า HV จาก 1000 - 987 - 1001 Btu/scf นาน 20 นาที		
		คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง รพ. BPK เวลา 05:15 น. ,รพ. DCAP		
		เวลา 08:15 น. และ รพ. SSUT เวลา 09:20 น วันที่ 26 พ.ย. 66รพ. PTT Shipper	0:41	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 01:23 น. PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI) ผ่าน BV14 คาดว่าผ่าน BV15		
		เวลา 02:30 น. และ BV16 เวลา 03:42 น. From Gas Control	1:36	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 02:51 น. PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI) ผ่าน BV15 คาดว่าผ่าน BV16		
		เวลา 04:02 น. และ BV17 เวลา 05:42 น. From Gas Control	3:00	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 04:44 น. PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI) ผ่าน BV16 คาดว่าผ่าน BV17		
		เวลา 06:37 น. From Gas Control	5:04	สุเมธ
	อื่นๆ	*05:08น. เพิ่มแรงดัน BV16 สู่สภาวะปกติ ลูกค้าบริเวณดังกล่าวสามารถใช้ก๊าซได้ที่แรงดัน		
		ปกติ From Gas Control	5:41	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 06:26 น. PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI) ผ่าน BV17 คาดว่าผ่าน BV18 เวลา		
		08:12 น. From Gas Control	6:33	สุเมธ
	อื่นๆ	*เวลา 08:42 น. PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI) ผ่าน BV18 คาดว่าผ่าน BV19 เวลา		
		10:34 น. From Gas Control	8:55	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมบางพลี ของทาง กปน.ตาม		
		Permit 66-bpl-ex-0804	9:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล สํารวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูใหม่ ปกติ	9:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งประกอบเครื่องเจาะบ่อทำ Bypass งานของ ปตท.ที่ BV#10	10:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี มีงานตาม Permit 66-bpl-ex-0804		
		เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	10:14	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะปิ ปกติ	10:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 66-bpl-ex-0804 ขุดพบความลึกหลังท่อ PVC SLEEVE		
		1.90 เมตร	10:50	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานตาม Permit 66-bpl-ex-0804 ขุดผ่านตำแหน่งท่อ Cross ไปแล้ว	10:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เชียงราก บางจาก บางปะอิน ปกติ ใฝ่ระวัง		
		โครงการก่อสร้างฐานดอมอรรถรังไฟความเร็วสูง	10:57	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เวลา 10:58 น. PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI) ผ่าน BV19 คาดว่า PIG เข้า Receiver		
		ที่ BV20 เวลา 12:37 น. From Gas Control	11:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล สํารวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ บริเวณทุดตัวถนนพัฒนา1ไม่มีการทำงาน	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ คลองขุด แพรงษา TDC OTS BPO มีงานตามที่ คุณ		
		เฉลิม แจ้ง นอกนั้นปกติ	12:40	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*เวลา 13:25 น. PIG เส้นท่อ BV9 - BV20 No.4/4 (ILI PIG) เข้า Receiver ที่ BV20 From		
		Gas Control	13:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่โรงงาน ปกติ งานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซ		
		Permit no.66-roj-ex-1088 (วันนั้หยุด)	14:12	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เฉลิม แจ้งงานของ ปตท.ที่ BV#10 เจาะทะลุแล้ว	14:55	ภูรินทร์
27-Nov-23	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งเข้าเปลี่ยนป้าย Warning Sign หน้าสถานี OTS-LKB และช่วง 10:00 น.		
		มี ผรม.เข้าดูงาน Bypass ในสถานี	8:16	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า หน้าบ้ม Esso ถ.คลองขุด กฟน.บางพลี		
		ตาม Permit.66-BPO-EX-0782	9:24	สิทธิกร
	PM	*คุณ อีรศักดิ์ และคุณนิติชัย แจ้งวันนี้มีงาน pm ots roj2	9:29	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งงานต่ออายุประจำป้ร่วมกับบริษัทhybrideที่โรงงาน Thai Tobacco		
		โรงงาน ผลปคิตี	9:48	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิวโรจน์ แจ้งพาช่างเข้า PM CCTV PRS#1,2	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Nov-23	อื่นๆ	*คุณ ปราโมท โสสุวรรณ โทรแจ้งจะเข้าออฟฟิศ บางปู วันพุธนี้	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:37	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้าตรวจระบบ odorant otsnvk	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1 มีงานPM CCTV	11:08	สิทธิกร
	อื่นๆ	*สรุปผลการ Run PIG เส้นท่อ PIG BV9 - BV20 No.4/4 (ILI PIG) สภาพ PIG สมบูรณ์ปกติ,		
		พบ Mill Scale ลักษณะฝุ่นผงสีดำหนักประมาณ 150 Kg. , ไม่พบ Liquid From Gas Cont	11:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:21	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาร่วงเข้า PM CCTV ที่ BV#10	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:46	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องจากโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0804 ขุดผ่านตำแหน่งท่อครอสแล้ว	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งSoi 11B BPO มีงานซ่อมท่อน้ำประปา แต่ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL		
		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0804 นอกจากนั้นปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน ประสานงาน กรมทางหลวงโครงการวางท่อระบายน้ำ		
		บางปะอิน ฝ่ายะวังโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาร่วงเข้า PM CCTV ที่ OTS-BPL	12:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รางสิต ปกติ	14:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งเข้า PM Tranformer PRS#1	14:11	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาร่วงเข้า PM CCTV ที่ PRS#3	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่บริเวณ BPL Soi 4 วันนี้งานขุดขุดเลยตำแหน่ง		
		แนวท่อก๊าซไปแล้วงานไม่มีผลกระทบ	14:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:25	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Nov-23	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาร่วงเข้า PM CCTV ที่ OTS-LKB	14:32	สิทธิกร
	PM	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งออกจาก PRS#1	14:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน PM CCTV ที่ OTS-LKB	15:47	สิทธิกร
	PM	*คุณ นิตชัย แจ้งเสร็จงาน PM สถานี OTS-ROJ#2	16:36	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ. FUSERASHI นิคมฯ WES	16:37	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ. FUSERASHI นิคมฯ WES	17:07	สิทธิกร
28-Nov-23	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนเริ่มงาน sandblast mrs teijin rst	8:39	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ณัฐธิดา เข้า Internal Audit ห้อง GRCC	9:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยนไฟฟ้ลัดไลท์ที่สถานี OTS-ROJ#1,2 และ OTS-NVK	9:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งประสานงานทำทางเข้า-ออก โรงงาน Sinophobia Soi 1C นิคมฯBPO	9:28	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่ Prs4 Nvk เพื่อทำความสะอาด5 ส. สถานี	9:31	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง บ. Secot เข้าด้วยรูปในสถานีและห้อง RTU OTS-WES	9:43	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่ OTS BKD เพื่อทำความสะอาด5 ส. สถานี	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทุ่ดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:29	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-LKB UPS FAIL แจ้งคุณศิริโรจน์ สุริยะ รับทราบ	10:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:39	สิทธิกร
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงานต่อเนื่องติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซพื้นที่โรจนะ ของ บ. EPE		
		(โรงงานbestex)Permit.66.roj.ex.1088	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงานที่ Prs4 Nvk เพื่อทำความสะอาด5 ส. สถานี	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-Nov-23		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:58	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเสร็จงานที่ OTS BKD เพื่อทำความสะอาด5 ส. สถานี	13:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มีงานต่อเนื่องติดตั้งเสาป้าย		
		เตือนแนวท่อก๊าซ ของ บ. EPE Permit.66.roj.ex.1088	14:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งประสานงานช่างเจมส์การประปาเรียบร้อย นัดกันพรุ่งนี้ 14:00 น	14:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานวางท่อระบายน้ำชอยTDC. กับเทศบาลแพรกษา	14:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน ฝักระวังโครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นปกติ	15:47	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน Sandblast teijin rst เลิกงานแล้ว	16:25	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งนำช่างเข้าเปลี่ยนไฟฟส์ไลท์ที่สถานี PRS#2	16:37	สิทธิกร
29-Nov-23	PM	*คุณ สุริยะแจ้งเข้าทำ PM ที่ PRS#1 PRS#2	9:05	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน sandblast MRS ต่อเนื่อง teijin rst	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:34	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 09:35 น. [TSO แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] ซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 (ท้องถิ่น) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อฯเขต 9 เกิดอุบัติเหตุระหว่างก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของผู้รับเหมา ขุดโดนท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 12 นิ้ว ที่ความลึก 2 เมตร เกิดแผลขนาด 4 นิ้ว ที่ตำแหน่ง 11 นาฬิกา ก๊าซพุ่งสูง 5 เมตรและลุกติดไฟ Gas Control ขอประกาศเหตุฉุกเฉิน ระดับ 1 และตั้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินผ่าน Micorsoft Team ...From PTT Shipper	9:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้านิคมฯแพรกษา หน้าบ.สยามนิโตรี ห่างท่อก๊าซ 4ม.		
		Permit No.66-BHS-EX-0783	10:31	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานต่อเนื่องงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ของทาง กปน.เลขที่ Permit No.0804	10:32	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัส แจ้งเข้า OTS-LKB เพื่อวัดขนาด Ball Valve ที่จะทำการเปลี่ยน	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:39	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เวลา 10:34 น. [TSO แจ้งประกาศซ่อมแผนฉุกเฉิน] เสร็จสิ้นการซ่อมแผนระดับ 1 ส่วนปฏิบัติ		
		การระบบท่อฯเขต 9 Gas Control ขอประกาศปิดศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินFrom PTT Shipper	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งวันขุดวางท่อน้ำประปา PE ค่า ขนาด 315 mm.ขนานแนวท่อก๊าซบริเวณ ถนน BPL Soi 4 ถึงแยก 4/2	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-Nov-23		งานโครงการวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0804 นอกจากนั้นปกติ	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS มีงานตาม Permit No.66-BHS-EX-0783 นอกจากนั้นปกติ	11:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช. TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:07	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเข้าทดสอบ Emergency Valve ที่ OTS-ROJ#1	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ		
		ทดสอบการหมุนของวาล์ว Emergency ots 1 ปกติ	12:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	12:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:46	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะแจ้งเสร็จงานทำ PM ที่ PRS#1 PRS#2 ไปทำต่อที่ BV#10	12:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งท่อหุ้มสายสัญญาณ ถังวงจรปิด ที่ prs 5 คาดว่า มีสุนัข คืบ ขึ้นมากัด		
		ตรวจสอบแล้ว สาย ภายในไม่ขาด เป็นเพียงปลอกหุ้มสายเท่านั้น	12:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:40	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Test Flowcom ที่ OTS-WES	13:45	สิทธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า PM Diag สถานี PRS#1	14:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน ฝักระวังโครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นปกติ		
		เชียงราก ประสานงานขึ้นแนวท่อก๊าซร่วม กปน.อยุธยาโครงการวางท่อประปา	14:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานงานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อ		
		ก๊าซ ของ บ. EPE Permit-bkd-ex-1025 บริเวณอื่นในพื้นที่ปกติ	14:50	สิทธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเสร็จงาน PM Diag สถานี PRS#1	15:41	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Test Flowcom ที่ OTS-WES	16:00	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะแจ้งเสร็จงานทำ PM ที่ BV#10	16:19	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน Sandblast teijin rst เลิกงานแล้ว พรุ่งนี้ต่อ	16:43	สิทธิกร
30-Nov-23	Alarm SCADA	*OTS-RST Leased line Fail แจ้ง UIH ตรวจสอบและแก้ไข	1:58	องอาจ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:36	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน sandblast MRS ต่อเนื่อง teijin rst	9:39	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-Nov-23	Activities in area	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งเข้าถอด Filter ใน OTS-NVK	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	9:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS#5 ทำ PM CCTV	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า ROJ#1,2 ทำ PM CCTV	11:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะะ ปกติ		
		ตรวจเช็ค Transformers & Rectifiersและตู้ฝุ่นในตู้ (ระบบcp)	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PRS#4,OTS-NVK ทำ PM CCTV	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	14:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-BKD ทำ PM CCTV	14:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก ปกติ		
		บางปะอิน ฝัาจะรังโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ปกติ	14:45	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-RST Leased line Normal คุณ สุริยะเข้าเปลี่ยนสายเราเตอร์ เนื่องจากมีรอยไหม้	15:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน ทำ PM CCTV สถานีโซนเหนือ RST กล้องเสียหนึ่งตัว	16:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน Sandblast teijin rst เลิกงานแล้ว พุ่งนี้ต่อ	16:16	สิทธิกร
	Activities in area	*UIH เข้าเปลี่ยนสาย AC เราเตอร์ ที่ OTS-RST	17:08	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Dec-23	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	8:47	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนใต้	9:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:06	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซที่ OTS-WES	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่อง		
		แต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ NGD	10:17	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงาน Sand Blast MRS ต่อเนื่อง Teijin RST	10:19	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิวกร แจ้งจะทำการปิดวาล์ว SV.07 ที่จ่ายก๊าซฯเข้า NGV Bangchak นิคมฯนวนคร		
		(ยกเลิกการใช้ก๊าซฯ)	10:23	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ พิทักษ์พล แจ้งปิดวาล์วในสถานีก๊าซ NGV บางจาก(NVN2)พร้อมทั้งระบายก๊าซทิ้ง		
		และทำการซีล Inlet, Outlet เรียบร้อย	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	12:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะะ ปกติ	13:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ ฝัาจะรัง		
		โครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง	14:42	สุเมธ
02-Dec-23	Alarm SCADA	*alarm UPS Status fail ที่ OTS-LKB	0:07	ภูิณห์
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้ง UPS ที่ OTS-LKB ชำรุดอยู่	6:38	ภูิณห์
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:24	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	10:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปูเหนือ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองชุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องในบ่อ P1 เชื่อม Repair ท่อก๊าซฯ 28"ไม่มีผลกระทบกับ		
		แนวท่อก๊าซ NGD	10:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.9-14, เขตส่งออก ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ ฝัาระวัง		
		โครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-8 ปกติ	12:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจนะ ปกติ	15:55	สุเมธ
03-Dec-23	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	9:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	9:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจนะ ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	11:12	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองชุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องในบ่อ P1 เชื่อม Repair ท่อก๊าซฯ 28"ไม่มีผลกระทบกับ		
		แนวท่อก๊าซ NGD	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:34	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานลอกวางระบบน้ำ Service Gas Pipeline บ. Global Chemical		
		ช.9C ตาม Permit 66-BPO-EX-0731	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู งานตาม Permit 66-BPO-EX-0731		
		นอกนั้นปกติ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก บางปะอิน ปกติ ฝัาระวัง		
		โครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง	14:02	สุเมธ
04-Dec-23	Survey	*คุณ เฉลิม แจ้งประสานงานชี้แนวบักเสไฟฟ้า ขอยแพรงกะ 14/1, ช.(บ.ทDC) บักเส 2 ต้น		
		พุ่มนี้ 5 ธค. 8:30 น	9:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1, ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานี	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:27	สุเมธ
	Permit	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งเริ่มงาน ของ กปภ.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด 225 มม. ระยะทางยาว		
		ประมาณ 2 กม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย 9 เชียงราก) Permit 66-bpi-ex-1089	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่อง		
		แต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ NGD	10:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองชุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2, ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานี	11:18	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสี MRS บ. Teijin RST	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:30	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	12:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงาน ของ กปภ.อย.ชุด		
		วางท่อประปาขนาด 225 มม.ระยะทางยาวประมาณ 2 กม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปาก		
		ซอย 9 เชียงราก) ตาม Permit 66-bpi-ex-1089, บางปะอิน ปกติ ฝัาระวังโครงการก่อสร้าง		
		ฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง	12:37	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:11	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 400 มม.ใกล้กับแนวท่อก๊าซฯ Service		
		Gas Pipeline บ.ไทเซเชน ซ.8B ตาม Permit 66-BPO-EX-0732	16:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กำลังทำการกลบคร	18:03	สุเมธ
05-Dec-23	Permit	*เฉลิมแจ้งงานชุดหลุมเตรียมบักเส้าไฟฟ้าซอยแพรงกะ 14/1ซอยTDC จำนวน 2 ต้น		
		Permit 66-bpo-ex-0784	9:30	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปูใหม่ บางปูเหนือ ปกติ	9:45	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า OTS-BPO	10:04	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อบางกะดี ปกติ	10:09	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อแพรงกะ คลองชุด ถนนเทพารักษ์ TDC ปกติ	10:25	องอาจ
	อื่นๆ	*ธนาสิทธิ์เข้า PRS#1,2	"	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อ BHS ปกติ	10:46	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อโรจนะ ปกติ	10:51	องอาจ
	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS BPL	10:55	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อBPL OTS BPL SWAN1,2 M Thai ปกติ	11:01	องอาจ
	Survey	*กฤษดาสำรวจแนวท่อเหมราช ปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*ธนาสิทธิ์สำรวจแนวท่อบางปู ปกติ	11:38	องอาจ
	Survey	*สุพรรณสำรวจแนวท่อลาดกระบัง เส้นคลองกรุง ปกติ	11:50	องอาจ
	Survey	*ภานุรักษ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังงาน ของ กปภ.อย.ชุดวางท่อประปา		
		ขนาด 225 มม.ระยะทางประมาณ 2 กม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย 9 เชียงราก)		
		Permit 66-bpi-ex-1089,บางปะอินฝัาระวังโครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง		
		เริ่มงานโครงการวางท่อน้ำประปามีภาคต่อเนื่องวางท่อ 800 mm.ชุดทำป่อ Sheep Pile		
		Permit.66.bpi.1090	12:00	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Dec-23	อื่นๆ	*สุพรรณเข้า OTS LKB,PRS 3	12:49	องอาจ
	Survey	*พิทักษ์พลสำรวจแนวท่อรังสิต ปกติ	14:38	องอาจ
	Alarm SCADA	*Link 3g M,L OTS-NVK DOWN แจ้ง UIH รอการตรวจสอบ		
		ส่วน AIS เจ้าหน้าที่บอกอินเตอร์ต้า แจ้งศิริโรจน์ทราบ	15:45	องอาจ
		พิทักษ์พลได้รับแจ้งจาก รปภ.มีเสียงดังข้างสถานีแต่ไม่มีควัน แจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบแล้ว	16:50	องอาจ
	Alarm SCADA	*การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเรื่องแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องของท่านแล้ว		
		(รหัสอ้างอิง:C-58737175)	16:58	องอาจ
	Alarm SCADA	*UIH circuit down 552557 สถานีก๊าซ OTS นวนคร(552557)	17:14	องอาจ
	Alarm SCADA	*Link 3g M,L OTS-NVK แก้ไขไฟฟ้าเสร็จระบบใช้งานได้ตามปกติ	21:18	สิทธิกร
06-Dec-23	Alarm SCADA	*คุณ พิทักษ์พล เข้าแก้ไข Odorant Pump Stop ที่ OTS-NVK ปกติแล้ว	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:45	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาเข้าพื้นที่ OTS LKB และ PRS#3 งานตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้		
		Permit No.66-LKB-CD-0789	9:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB		
		มีงานตัดหญ้าตาม Permit No.0789 นอกจากนั้นปกติ	9:54	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงานถอด Turbine ไปสอบเทียบที่ OTS-NVK	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งงานโครงการวาง ท่อน้ำประปามีภาค ต่อเนื่องวางท่อ800mm.ชุดทำป่อ		
		sheet pile Permit.66.bpi.1090 ช่วงเข้ายังไม่มีการทำงานชุด รอขึ้นงานท่อที่เชื่อมต่อและ		
		รอแผ่นsheet pipleมาเสริมป่อ(เชียงราก)	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งเชียงรากเริ่มงานต่อเนื่อง กปภ.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะ		
		ทางยาวประมาณ2km.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย9เชียงราก)permit.66.bpi.ex.10	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองชุด ซ.TDC เส้น BV#10 ปกติ	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งเข้าเปลี่ยนป้าย Warning Sign ที่ บ.Kureha	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	11:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:56	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Dec-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางปู ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานซ่อมชุดหัววาล์วน้ำประปาของทีมงาน กปน.พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม		
		บางพลี ด้านหน้าประตู บ.SWAN1 เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0805	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		บางปะอิน แจ้งเริ่มงานเตรียมพื้นที่ตั้งแท่นและดำเนินการสำรวจหาแนวท่อ10"โครงการก่อสร้างฐานต่อม่อรสารรถไฟความเร็วสูง(หลังนิคมบางปะอิน)Permit.66.bpi.ex.1091	12:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ		
		มีงานซ่อมหัววาล์วน้ำประปา ตาม Permit No.0805 นอกจากนั้นปกติ	13:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ นพดล แจ้ง บ.พิมลมาศเข้าพื้นที่ OTS BPL งานตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้		
		Permit No.66-BPL-CD-0790	13:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ	14:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานซ่อมหัววาล์วน้ำประปาชุดตรวจสอบแล้วไม่รั่ว คาดว่าน่าจะรั่วจุดที่เป็น		
		ตัวท่อน้ำประปา PVC 300 mm.	14:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปารั่วตอนนี้ชุดเห็นจุดและตำแหน่งท่อที่รั่วแล้วหน้า		
		งานแต่งดินเตรียมเปลี่ยนตัวท่อทำในส่วนของงานซ่อมเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ท่อน้ำงานไม่มี		
		ผลกระทบ	16:06	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทดสอบเบตเตอร์ที่ PRS#3	16:55	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานปักเสาไฟฟ้า ขอยแพรงษา14/1ซอย(บ.ทDC) บักเสาดัน		
		Permit No.66-BPO-EX-0784	20:49	องอาจ
07-Dec-23	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบเบตเตอร์ที่ PRS#3	8:55	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งออกจาก PRS#3 และ ันระบบ SCADA ปกติ	9:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:42	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ จรัล แจ้งเข้ารับ Pressure gauge ที่ Quality Coat นำไปสอปเทียบ (งาน flow3)	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ มังกร ITS รีโมทเข้าแก๊ Map Drive Alarm History ตอนนี้สามารถใช้งานได้ทุกเครื่อง	10:03	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งเข้า OTS-LKB วันนี้คุณโชตินรินทร์จะเข้ามาสอนระบบ Odorant	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที BV#10 มีการทำงานไม่มีผลกับท่อก๊าซngd	10:39	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พิษณุ แจ้งนำ ผรม.เข้าดูหน้างานทำราวกันตกใน OTS-ROJ#2	10:52	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Dec-23	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#2	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองชุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการ		
		ทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	11:12	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าตรวจสอบเบตเตอร์ที่ OTS-NVK	11:19	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้า restart odorant otslkb	11:24	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งมีการเติมกลิ่น Odorant ที่ OTS-LKB ถ้าลูกค้าโทรมาถามเรื่องกลิ่น ให้แจ้ง		
		ว่าทำการ SET ระบบ Odorant อีกสักพักก็จะปกติเอง(Odorant 180 นาที่ ซิด 1 ครั้ง)	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อภิเชษฐ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่อง กปน.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		
		(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย9เสียงรบกวน) permit.66.bpi.ex.1089		
		งานโครงการวาง ท่อน้ำประปาภูมิภาค ต่อเนื่องวางท่อ800mm.ชุดทำป๊อsheet pile		
		Permit.66.bpi.1090(ช่วงเข้ายังไม่มีการทำงานชุดรอขึ้นงานท่อที่เชื่อมต่อและรอแผ่นsheet		
		pipleมาเสริมป้อ)		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องดำเนินการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐาน		
		ต่อม่อรสารรถไฟความเร็วสูง(หลังนิคมบางปะอิน) Permit.66.bpi.ex.1091	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที PRS#1	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:37	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งเข้าทดสอบวัดกลิ่น Odorant ที่ prs3	13:27	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้ง ผรม.เข้าทำงานล้างแอร์ที่ OTS-WES	13:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:54	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิวกร แจ้งมีงาน ผรม.เข้าตัดหญ้าที่สถานี PRS#4	14:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโจนะ ปกติ	14:47	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทดสอบเบตเตอร์ที่ PRS#1,2	18:38	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าทดสอบเบตเตอร์ที่ PRS#2	19:00	สิทธิกร
08-Dec-23	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทดสอบเบตเตอร์ที่ PRS#1,2	8:49	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีซ่อมแผนฉุกเฉินนิคมฯBPI+BKD	9:05	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Dec-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:29	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งซ่อม table top bpi เข้าคืบป้ายซ่อมจริง	9:41	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมงาน flow3 ต่ออายุประจำปี ampas F2	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉินที่ OTS-BKD นิคมฯบางกะดี	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมงาน flow3 ต่ออายุประจำปี ampas F3	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:05	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ่อมแผนฉุกเฉินที่ OTS-BKD นิคมฯบางกะดี	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิมแจ้งประกอบงานเจาะ Hot tap 28"x12" ที่บ่อ P1 BV#10	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:02	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งเข้าทำงานที่ PRS#3	12:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	13:25	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งเข้าร่วมต่ออายุประจำปี Bangkok MC	13:29	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.มะลิ นิคมฯบางปะอิน	13:33	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าวัด Tranformer OTS-WES	13:34	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งเตรียมงานเจาะ Hot tap 28"x12" ที่บ่อ P1 Check leak	13:39	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-LKB	13:49	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าทดสอบแบบเตอร์ที่ OTS-NVK	13:59	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้ง เข้าร่วมต่ออายุประจำปี Ampas F1	14:21	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเสร็จสิ้นการซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ.มะลิ นิคมฯบางปะอิน	14:29	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า OTS-RST Cal.Pressure Temp	14:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนรอก งานต่อเนื่อง กปภ.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
08-Dec-23		(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย9เที่ยงราก) permit.66.bpi.ex.1089		
		งานโครงการวาง ท่อน้ำประปาภูมิภาค ต่อเนื่องวางท่อ800mm. ขุดทำบ่อsheet pile		
		Permit.66.bpi.1090 (ไม่มีการทำงานขุด)		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องดำเนินการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐาน		
		ต่อม่อรางรถไฟความเร็วสูง(หลังนิคมบางปะอิน)Permit.66.bpi.ex.1091		
		รวมซ่อมแผนฉุกเฉิน กนธ บางปะอิน	15:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	15:24	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งเริ่มงานเจาะ Hot tap 28"x12" ที่บ่อ P1 BV#10	15:28	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เฉลิม แจ้งงานเจาะ Hot tap 28"x12" ที่บ่อ P1 BV#10 เจาะเสร็จแล้ว	16:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	16:42	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*ROOM TEMP OTS-NVK ค่าขึ้นสูงๆ คุณ ศิริโรจน์ แจ้งอาจเป็นปัญหาจากการชาร์จแบตเตอรี่		
		เตอร์ รวดตรวจสอบพ่วงนี้	16:44	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าทำการ Vent Gas ที่ OTS-BV#10 เพื่อนำเศษผงออกจากระบบ		
		เนื่องจากงานเจาะ Hot tap 28"x12" ที่บ่อ P1 BV#10	16:50	สิทธิกร
09-Dec-23	Activities in area	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งให้ รปภ.เข้าถอดปลั๊กแบตเตอรี่ทดสอบไว้ที่ OTS-NVK	7:20	องอาจ
	อื่นๆ	*ย้ายระบบ scada มา glass house เพื่ออบไอโซน	8:30	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งวันนี้จะมีบริษัทโพลีเทคเข้ามาsurveyพื้นที่otsnkv	9:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10, ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ NGD	10:21	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ภาณุรักษ์ แจ้งพาทีมงานตั้งเบสหมุดGPS prs5	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงกะ คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ BPL OTS BPL SWAN1,2 ปกติ	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M Thai ปกติ	11:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงกะ BHS ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานsurveyพื้นที่otsnkvบริษัทโพลีเทคเสร็จเรียบร้อยแล้ว	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	11:55	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
09-Dec-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯนคร/ปกติ	12:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	12:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	13:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น รังสิต ปกติ	13:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้นนิคมบางกะดี ปกติ	14:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องกป.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km		
		(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย9เสียงรบกวน) permit.66.bpi.ex.1089		
		งานโครงการวาง ท่อน้ำประปาภูมิภาค ต่อเนื่องวางท่อ800mm. ขุดทำบ่อsheet pile		
		Permit.66.bpi.1090(ไม่มีการทำงานขุด)		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องดำเนินการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้าง		
		ฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง(หลังนิคมบางปะอิน) Permit.66.bpi.ex.1091		
		รวมซ่อมแผนฉุกเฉิน กนอ บางปะอิน	14:45	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสมชาย แจ้งถอดเปลี่ยน turbine meter บ. Hwa Fong F2	15:06	ภูรินทร์
	PM	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งงานถอดเปลี่ยนTurbine meter + Filter run A ครบDue Calibration		
		3 Year และงาน PM 3 months ที่ บริษัท Bestex Roj	16:14	ภูรินทร์
10-Dec-23	Permit	*คุณ สุพรรณ เข้าวัดเปอร์เซ็นต์ก๊าซสถานีก๊าซ BV#10 เนื่องจากมีงานเชื่อมติดต่อท่อก๊าซ ที่		
		หน้า BV#10 งานของ ปตท.	9:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 มีงาน		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL ปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:40	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนคร ปกติ	12:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	12:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	13:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	13:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	13:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เสียงรบกวน กป.อย.ขุด		
		วางท่อประปาขนาด 225 มม.ระยะทางยาวประมาณ 2 กม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปาก		
		ซอย 9 เสียงรบกวน) ตาม Permit 66-bpi-ex-1089, บางปะอิน มีงานสำรวจหาแนวท่อ 10"		
		Wash Boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง Permit 66-bpi-ex-1091		
		นอกนั้นปกติ	13:56	สุเมธ
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:06	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน12" By Pass Line Installation, งาน Tie-in 12" Bypass, งาน NDT		
		Golden Joints ตาม Permit 66-BPO-HT-0588, BV#10 งานของ ปตท.	14:09	สุเมธ
	Permit	*คุณ สุพรรณ แจ้งออกจากสถานีก๊าซ BV#10 แล้ว ตาม Permit 66-BPO-HT-0588	21:40	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน Tie-in 12" Bypass J.31 ตรง PTT NGD RT ผ่านไม่ต้องแก้ไข จบการ		
		ทำงานที่มีผลกระทบต่อ NGD วันนี้ ตาม Permit 66-BPO-HT-0588	21:47	สุเมธ
11-Dec-23	Activities in area	*ทราบเหตุจาก Facebook เกิดไฟไหม้โรงงานไทยยัง บริเวณซอย 1 นิคมบางปู		
		แจ้งคุณพลวัตรรับทราบ เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ และประเมินผลกระทบระบบท่อก๊าซ	8:12	ภูรินทร์
	Activities in area	*คุณพลวัตร เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ แจ้งไม่มีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซฯ PTT NGD	8:28	ภูรินทร์
	Activities in area	*คุณพลวัตร แจ้งสถานการณ์ไฟไหม้ที่ บริษัท THAI YOUNG CHEMICAL Soi 1C/1		
		ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว ไม่มีผลกระทบต่อแนวท่อและสถานี	8:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานลอกวางระบายน้ำและทำคาคอนกรีต ช่วง Service Gas Pipeline		
		Ampas Soi 3A อีก 40 เมตร	8:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	9:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:08	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงาน12" By Pass Line Installation, งาน Tie-in 12" Bypass, งาน NDT		
		Golden Joints ตาม Permit 66-BPO-HT-0589, BV#10 งานของ ปตท.		
		วันนี้มีงานระบบไฟฟ้า ,Test pressure	10:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Dec-23	Activities in area	*คุณพลวัตร แจ้งรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ที่ Soi 1C/1 ตอนนีไฟเพลิงไหม้ได้สงบลงแล้ว		
		เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้ว	10:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องกป.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		
		(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย9เสียงรบกวน)permit.66.bpi.ex.1089		
		(วันนี้ไม่มีการทำงานในพื้นที่) ,งานโครงการวางท่อน้ำประปาภูมิภาคต่อเนื่องวางท่อ800mm.		
		ชุดทำบ่อsheet pile Permit.66.bpi.1090(ไม่มีการทำงานชุด)		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อ		
		รางรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1091 (วันพรุ่งนี้ทีมงานขออนุญาต 1 วัน)	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู มีงานลอกวางระบายน้ำและทำดาต		
		คอนกรีต ช่วง Service Gas Pipeline Ampas Soi 3A พิสูจน์หักงาน นอกนั้นปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ช. TDC Steel แพรงษาและคลองชุดปกติ		
		ส่วนOTS BV10 BPO มีการทำงานตามที่ที่เหลืแม่เหล็ก นอกนั้นปกติ	12:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับหน้าดินสร้างท่อระบายน้ำและทำดาตคอนกรีต		
		ช่วง Service Gas Pipeline Ampas Soi 3A 66-BPO-EX-0733	13:34	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วีระศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:21	ภูรินทร์
	PM	*คุณจรัล แจ้งงานถอดเปลี่ยน Turbine และถอด Filter ตรวจสอบที่ Koito	15:27	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธนาสิทธิ์ แจ้งงานปรับหน้าดินวางระบายน้ำเรียบร้อย รวเทคอนกรีตอย่างเดียว	16:14	ภูรินทร์
12-Dec-23	อื่นๆ	*คุณพลวัตร เข้าร่วมSafety Training ให้กับลูกค้าบริษัท Jinpao	8:48	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้งเข้าติดตั้ง Turbine Run C OTS-BV#10	9:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:26	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-Dec-23	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:42	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องกป.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		
		(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย9เสียงรบกวน)permit.66.bpi.ex.1089		
		(วันนี้ไม่มีการทำงานในพื้นที่) ,งานโครงการวางท่อน้ำประปาภูมิภาคต่อเนื่องวางท่อ800mm.		
		ชุดทำบ่อsheet pile Permit.66.bpi.1090(ไม่มีการทำงานชุด)		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อ		
		รางรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1091 (ไม่มีการทำงานสำรวจท่อ)		
		ระวังชุดจุดที่มีสายระบบcp	11:25	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:26	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงรุ่นใหม่2ถังที่โรงงาน icjtan โรจนะ	11:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:14	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศักดิ์สิทธิ์ ถอดล้างเศษ sulphur อุดตันS60 Pcv A เนื่องจาก lock up ไม่นิ่ง		
		ที่ Thai kurabo Rst	12:19	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-NVK เก็บเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	12:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองชุด ช. TDC เส้น BV#10 มีงาน		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ นอกนั้นปกติ	12:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:02	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS-LKB ชาร์ตแบตเตอรี่	14:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:07	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	* Leased line circuit down 552553 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	15:09	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณจรัล แจ้ง งานใส่ Turbine RunC. OTS BPO. กลับคืน	15:57	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณนพดล จป.เข้า safety training Jones Tech (Thailand) Co., Ltd WES 1	16:04	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*UIH แจ้งสาย fiber 2 core มีปัญหา บริเวณบางพลี-เมืองใหม่ กำลังดำเนินการแก้ไข	16:51	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	* OTS-BPL Link L Normal	17:10	ภูรินทร์
13-Dec-23	อื่นๆ	*คุณ กนกวรรณ แจ้งคุณกรกับคุณ X จะเข้าไปทำเครื่อง Server Database กับ Server		
		Web App. ในวันอังคารที่ 19/12/2023	9:23	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานบักเสาไฟฟ้าใกล้บัสEsso ถ.คลองชุด Permit No.66-BPO-EX-0785	9:30	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Dec-23	Activities in area	*คุณ สุวิทย์ PTT Shipper 025371865 แจ้ง PTT มีการทำงานที่ by-pass ที่ BV#10		
		ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทจัดจำหน่ายก๊าซของ PTTNGD	9:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นิติชัย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น SWAN OTS-BPL ปกติ	11:31	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ สุริยง แจ้งเข้า OTS-LKB เอาที่ชาร์จแบตเตอรี่	11:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	11:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวนต่อเนื่อง กปภ.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		
		ช่วงหน้าวัดแปรปรวนประชากร-ปากซอย9เสียงรบกวน permit.66.bpi.ex.1089		
		โครงการปรับปรุงสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ นวนคร (IF to IJ) ลงเข็มเจาะ		
		ทำฐานราก permit-nvk-ex-1028		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อ		
		วางรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1091 (พื้นที่ในนิคมปกติ)	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:46	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	13:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ บางปู ปกติ	13:07	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัส แจ้งเข้าตรวจสอบกลิ่น gas ที่ Tolay mill 03 ลูกค้าแจ้งว่ามีกลิ่นในโรงงาน		
		ตรวจสอบไม่พบการรั่วของก๊าซ	13:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งเริ่มเปิด sandwich valve เข้าระบบท่อ gas in bypass 12" ที่ BV#10		
		ตาม Permit.66-BPO-HT-0591	14:13	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งจะทำการเปิด valve bypass 12" เข้า inlet otsbpo	14:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งเปิด valve bypass 12"100%ครบจะยังไม่ทำการปิด valve inlet 16" เดิม		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
13-Dec-23		โดยจะทิ้งเวลาไว้1ชม. แล้วจะทำการปิด valve inlet 16"	14:25	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล จป.แจ้งเรียน ทุกท่าน ในวันที่ 18/12/66 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.		
		จะมีการซ่อมดับเพลิงขึ้นต้น และอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานบางปู ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มี		
		รายชื่อประจำสำนักงานบางปู เข้าร่วมซ่อมในวันและเวลาดังกล่าวที่แจ้งด้วย	14:35	สิทธิกร
	Permit	*คุณ สมชาย แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดปิด valve main inlet 16" (เก่า) เป็นประมาณบ่าย3	14:44	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เอกพันธ์ แจ้งรอสังเกต อาการไอลีก 1 ชม.ตอนนี้ ปิด 16" 100% เปิด 12" 100%	15:12	สิทธิกร
	อื่นๆ	*Commissioning Gas: 13/12/23 เวลาประมาณ 16:00 น.คุณ สมชาย ช่างเทคนิค สปภ.		
		แจ้งเสร็จ งาน GAS commissioning For 12" Bypassline/งาน Gas IN ที่สถานีก๊าซ		
		OTS-BV#10 นิคมฯบางปู	16:00	สิทธิกร
14-Dec-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งงาน ปดท.เริ่มทำการปิด Valve Inlet เดิมของ SSUT แล้วที่ BV#10 ผัง PTT		
		เพื่อรับก๊าซจากวาล์ว Bypass 12" แทน	10:15	สุเมธ
	Activities in area	*คุณ สมชาย แจ้งเปิดวาล์ว Bypass 12"จ่ายก๊าซเข้าท่อ SSUT ที่ BV#10 (PTT) เสร็จแล้ว	10:19	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:53	สุเมธ
	Activities in area	*คุณ จรัส เข้าเช็ครับ Odorant OTS-LKB	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เสียงรบกวน ของ กปภ.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด 225 มม.(ช่วงหน้าวัดแปรปรวนประชากร-ปากซอย 9 เสียงรบกวน) ตาม Permit 66-bpi-ex-1089 (วันนี้ไม่มีการทำงาน), งานโครงการปรับปรุงสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ นวนคร (IF to IJ) ลงเข็มเจาะทำฐานราก Permit 66-nvk-ex-1028 (วันนี้ยังไม่มีการทำงาน), บางปะอิน มีงานสำรวจหาแนวท่อ 10" Wash Boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อวางรถไฟความเร็วสูง Permit 66-bpi-ex-1091 นอกนั้นปกติ	11:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มีงานชุดซ่อมท่อน้ำ		
		ปะปาของทีมงาน กปน.บริเวณช่วงยูเทิร์นกลับรถได้สะพานคลองหัวเกล็ด สำรวจหน้างานแล้ว งานชุดไม่มีผลกระทบเนื่องจากเกินระยะเผื่อระวัง 10 เมตร นอกนั้นปกติ	11:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:04	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	12:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ อีร์คักดี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	13:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:22	สุเมธ
15-Dec-23	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนเหนือ	8:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1-7 ปกติ	9:29	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนใต้ OTS-BV#10	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนใต้ OTS-BPL	10:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า safety training U.thai cast film	10:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ มีแต่งงานลากสายไฟ		
		บนถนนสายหลักแต่ไม่มีผลกับท่อก๊าซฯ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:55	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณจรัสแจ้งเข้าวัดกลิ่น PRS#3 และตรวจสอบและปรับปริมาณการฉีด OTS-LKB	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:35	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานวันนี้ Soi 5/1 กรีดผิวถนนและสกัดเจาะนำ		
		หน้างานยังไม่ทำการขุดงานไม่มีผลกระทบ		
		Soi 5/2 ขุดวางท่อน้ำทำฝั่งตรงข้ามแนวท่อก๊าซไม่มีผลกระทบแต่จะขุดผ่านแนวท่อ		
		Service Line KM INERLAP วันพรุ่งนี้นอกจากนั้นปกติครับ	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู SOI 8-14,เขตส่งออก ปกติ	11:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	12:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก งาน ของ กปภ.อย.ขุดวาง		
		ท่อประปาขนาด 225 มม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย 9 เชียงราก) ตาม Permit		
		66-bpi-ex-1089 , งานโครงการปรับปรุงสถานีควบคุมและวัดปริมาตร		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		ก๊าซธรรมชาติ นวนคร (IF to IJ) ลงเข็มเจาะทำฐานราก Permit 66-nvk-ex-1028		
		, บางปะอิน มีงานสำรวจหาแนวท่อ 10" Wash Boring โครงการก่อสร้างฐาน		
		ตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง Permit 66-bpi-ex-1091 นอกนั้นปกติ	12:10	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ โซนใต้ OTS-LKB	12:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:20	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:05	สิทธิกร
	PM	*คุณพลวัตร แจ้งเปลี่ยนTurbine Ykk	16:41	สิทธิกร
16-Dec-23	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง		
		กปภ.เลขที่ Permit No.66-BPL-EX-0806		
		งานวันนีขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ PE ขนาด 315 mm.ครอสแนวท่อก๊าซ Service Line		
		บ. KM INTERLAP ขุดผ่านจุดแนวท่อก๊าซแล้ว	9:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	9:32	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ช่างแอร์เข้าล้างแอร์ ออฟฟิศ บางปู	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0806 นอกจากนั้นปกติ	9:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ สมชาย แจ้งเข้า PM Diag ที่สถานี PRS#2	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต มีงานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซ		
		ของ บ. EPE Permit-rst-ex-1027	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อีร์คักดี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชียงราก งานต่อเนื่อง กปภ.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		
		ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย9เชียงราก permit.66.bpi.ex.1089		
		โครงการปรับปรุงสถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ นวนคร (IF to IJ) ลงเข็มเจาะ		
		ทำฐานราก permit-nvk-ex-1028		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อ		
		รางรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1091 (พื้นที่ในนิคมปกติ)	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯ บางปู ปกติ	11:23	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
16-Dec-23	Survey	*คุณพลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	11:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:58	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:38	สิทธิกร
17-Dec-23	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	9:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	10:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มุ่งงานโครงการขุดวางท่อประปาใหม่ วันนี้ทำการสกัดผิวถนน Soi 5/1 งานไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:32	สุเมธ
	Survey	*คุณ พลวัตร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:52	สุเมธ
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มุ่งงาน ของ กป.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด 225 มม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย 9 เชียงราก) ตาม Permit 66-bpi-ex-1089, งานโครงการปรับปรุงสถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ นวนคร (IF to IJ) ลงเพิ่มเติมทำฐานราก Permit 66-nvk-ex-1028(เทคอนกรีตเพิ่ม 10 ดันเสร็จแล้ว), เส้น บางปะอิน มุ่งงานสำรวจหาแนวท่อ 10" Wash Boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง Permit 66-bpi-ex-1091 นอกนั้นปกติ	11:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:28	สุเมธ
18-Dec-23	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง ผรม.ทำการล้างแอร์ พื้นที่โซนเหนือ	9:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:09	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Emergency Drill	*ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานบางปู	10:38	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.2-14, เขตส่งออก ปกติ	10:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ BV#10	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มุ่งงานโครงการขุดวางท่อประปาใหม่ วันนี้ทำงานไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มุ่งงาน ของ กป.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด 225 มม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย 9 เชียงราก) ตาม Permit 66-bpi-ex-1089, งานโครงการปรับปรุงสถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ นวนคร (IF to IJ) ลงเพิ่มเติมทำฐานราก Permit 66-nvk-ex-1028(วันนี้ไม่มีการทำงาน), บางปะอิน มุ่งงานสำรวจหาแนวท่อ 10" Wash Boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง Permit 66-bpi-ex-1091 นอกนั้นปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 ปกติ		
		ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อก๊าซ	11:57	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ช.1 และถนนพัฒนา 1 ที่ทรุดตัว ปกติ	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร งานติดตั้งเสาป้ายเตือนแนวท่อก๊าซของ บ.ΕPE ตาม Permit 66-nvk-ex-1026 นอกนั้นปกติ	13:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:42	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:44	สุเมธ
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินที่ บ.ΚCE Electronics LKB-IE	15:12	สุเมธ
19-Dec-23	PM	*คุณ สุริยะ แจ้ง ผรม.ทำการล้างแอร์ พื้นที่โซนใต้	9:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเริ่มงานติดตั้งราวกันตก Permit 66-ROJ-CD-1117, งานตระแกรงครอบช่องระบายอากาศกันสัตว์ Permit 66-ROJ-CD-1118 ที่ OTS-ROJ2 นิคมฯโรจนะ	9:38	สุเมธ
	Permit	*คุณ เอลิม แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปา 300 มม.หน้า ม.กิตตินคร และหน้า ม.วรารมย์ ถนนคลองขุด Permit 66-BPO-EX-0786	9:47	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:20	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:59	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังน ของ กปภ.อย.ชุด		
		วางท่อประปาขนาด 225 มม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย 9 เชียงราก) ตาม Permit		
		66-bpi-ex-1089, บางปะอิน มังนสำรวจหาแนวท่อ 10" Wash Boring โครงการก่อสร้าง		
		ฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง Permit 66-bpi-ex-1091 นอกนั้นปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มังนโครงการขุดวาง		
		ท่อน้ำประปาใหม่ ช.5/2 ขุดฝังตรงข้ามแนวท่อก๊าซ ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS มังนกันพื้นที่ เพื่อทำทาง		
		เข้าออกโรงงาน ซึ่งมีการนัดหมายพ่งนี้ บ่าย 2 โมง ดูหน้างานโดย คุณ เฉลิม นอกนั้นปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	12:31	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา มังนตาม Permit 66-BPO-EX-0786,		
		คลองชุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ ที่หน้า BV#10 มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับ		
		แนวท่อก๊าซ	12:32	สุเมธ
	Activities in area	*คุณ นิติชัย แจ้งดำเนินการปิดวาล์ว Outlet ขั้วควรว ในสถานีก๊าซโรงงาน Kikuchi Narrow		
		Fabric Thailand นิคมฯโรจนะ เนื่องจากลูกค้ำร้องขอจะทำการซ่อมแซมแก้ไขท่อภายใน		
		โรงงานตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (11.00 น.) ถึง 2 มกราคม 2567 (08.00 น.)	13:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:55	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มังนตาม Permit 66-ROJ-CD-		
		1117, 66-ROJ-CD-1118 นอกนั้นปกติ	14:11	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Test Flowcom Run C BV#10	14:35	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ Cal.Test Flowcom Run C BV#10 เสร็จแล้ว	16:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเลิกงานติดตั้งวากันตก Permit 66-ROJ-CD-1117, งานตระแกรงครอบ		
		ช่องระบายอากาศกันสัดร์ Permit 66-ROJ-CD-1118 ที่ OTS-ROJ2 นิคมฯโรจนะ		
		พ่งนี้ดำเนินการต่อ	19:36	สุเมธ
20-Dec-23	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผน Refill TBM เข้า Tank หลักร่วมกับโดก้าที่ OTS-RST		
		งานตาม Permit 66-RST-CD-1119	8:04	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Permit	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้ง ผรม.เข้าทำงานติดตั้งวากันตก Permit 66-ROJ-CD-1117, งานตระแกรง	8:43	สุเมธ
		ครอบช่องระบายอากาศกันสัดร์ Permit 66-ROJ-CD-1118 ที่ OTS-ROJ2 นิคมฯโรจนะ	8:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:16	สุเมธ
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานรั้วรั้วชั่วคราวฝั่ง NGD ที่ BV#10 งานของ ปตท.ตาม Permit 66-bpo-		
		ht-0592	10:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:11	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะปิ ปกติ	10:23	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เชียงราก มังน ของ กปภ.อย.ชุด		
		วางท่อประปาขนาด 225 มม.(ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย 9 เชียงราก) ตาม Permit		
		66-bpi-ex-1089 (วันนีหยุด), งานโครงการวางท่อน้ำประปามีภาค วางท่อ 800 มม.ชุดทำ		
		บ่อ Sheet Pile ตาม Permit 66-bpi-ex-1090, บางปะอิน มังนสำรวจหาแนวท่อ 10" Wash		
		Boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อรางรถไฟความเร็วสูง Permit 66-bpi-ex-1091 นอกนั้น		
		ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	10:58	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:59	สุเมธ
	Permit	*คุณ โชตินรินทร์ แจ้งทำการ Refill TBM เข้า Tank หลัที่ OTS-RST ตอนนี 100 L เรียบร้อย		
		งานตาม Permit 66-RST-CD-1119	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	11:24	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL มังนโครงการขุดวาง		
		ท่อน้ำประปาใหม่ วันนีงานที่ทำ ไม่มีผลกระทบ นอกนั้นปกติ	11:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	11:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:49	สุเมธ
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:03	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	12:04	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS ที่ OTS-NVK	12:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองชุด ช.TDC เส้น BV#10 มังน		
		ตาม Permit 66-bpo-ht-0592 นอกนั้นปกติ	12:43	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS ที่ OTS-NVK เสร็จเรียบร้อยแล้ว	12:45	สุเมธ
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:03	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-LKB	14:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ มังนตาม Permit 66-ROJ-CD-		
		1117, 66-ROJ-CD-1118 นอกนั้นปกติ	14:43	สุเมธ



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-LKB เสร็จแล้ว	17:14	สุเมธ
	Permit	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งเลิกงานติดตั้งราวกันตก Permit 66-ROJ-CD-1117, งานตระแกรงครอบ		
		ช่องระบายอากาศกันสัดว์ Permit 66-ROJ-CD-1118 ที่ OTS-ROJ2 นิคมฯโรงแษะ		
		พรงนี้ดำเนินการต่อ	18:43	สุเมธ
21-Dec-23	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งวันนี้มีแผนPM OTS Bkd รอบ 3 month	8:15	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งผม.เข้าพื้นที่ งานต่อเนื่องติดตั้งราวกันตกและตระแกรงช่องระบายอากาศ		
		ที่สถานี ots roj2	9:09	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM ระบบ SCADA สถานี OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	9:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรงแษะ มีงานต่อเนื่องเก็บงานราวกันตก		
		permit no.66-ROJ-CD-1117,และเก็บงานตระแกรงครอบช่องระบายอากาศ permit		
		no.66-ROJ-CD-1118 Roj2.จุดอื่นในพื้นที่ปกติ	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0806 ไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	11:59	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเสร็จงาน PM OTS Bkd รอบ 3 month	12:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 มีการ		
		ทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ แจ้งบางปะอินมีไฟไหม้ เข้าตรวจสอบดูว่าเป็นไฟไหม้ด้านนอกนิคมฯบางปะอิน		
		ไม่มีผลกระทบลูกค้าและแนวท่อ	13:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:58	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
21-Dec-23	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM ระบบ SCADA สถานี OTS-ROJ#1,2 และ PRS#5	14:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานปก.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.ช่วงหน้า		
		วัดเปรมประชากร-ปากซอย9เสียงรบกวนpermit.66.bpi.ex.1089(วันนี้หยุด)		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐานตอมือ		
		ร่างรตไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1091 (พื้นที่ในนิคมปกติ)	14:58	สิทธิกร
	อื่นๆ	*ออฟฟิศบางปู ไฟฟ้าทริป ตามการไฟฟ้ามีไฟตกภายในนิคมบางปู	16:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ อธิศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งราวกันตกและตระแกรงช่องระบายอากาศ ที่ OTS ROJ2 วันนี้		
		เลิกงานแล้ว เข้าเก็บงานอีกครั้งวันที่ 27	18:14	สิทธิกร
	อื่นๆ	*รับการส่งกะเข้าแจ้งวาระระบบส่งค่าความเสียใช้งานไม่ได้ sms รอทาง ผม.ดำเนินการแก้ไข	18:30	องอาจ
	อื่นๆ	*ITS แก้ไขเว็บ SMS เสร็จเรียบร้อย	21:39	องอาจ
22-Dec-23	Permit	*คุณ โชติณรินทร์ แจ้งวันนี้มีแผนตรวจซ่อมระบบ plc odorant ร่วมกับ synmech ที่otsrst		
		ตาม Permit.66-RST-CD-1120	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	10:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:27	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งร่วมประชุมก่อนเริ่มซ่อมแผนกับลูกค้าที่ Endo Lighting	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	10:47	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัส แจ้งเข้าวัดกลิ่นก๊าซ ที่ PRS#3	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง		
		กปน.เลขที่ Permit No.0806 วันนี้ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 315 mm.ครอสแนวท่อก๊าซ		
		HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ สีแยก ช.4 ขุดผ่านจุดแนวท่อก๊าซแล้ว	11:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0806 นอกจากนั้นปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Dec-23	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการ		
		ทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:31	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิยรจาก งานกป.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.ช่วงหน้า		
		วัดเปรมประชากร-ปากซอย9เชิยรจากpermit.66.bpi.ex.1089(วันนี้หยุด)		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อ		
		รางรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1091 (พื้นที่ในนิคมปกติ) วันนี้เครื่องเสียรอซ่อม		
		ช่วงหลุม27คาเครื่อง (ลงไปแล้ว21m)คงเหลืออีก3หลุม	13:00	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ พลวัตร แจ้งปิดวาล์วจ่ายก๊าซที่ Perfect Companion (Cogen)เนื่องจากลูกค้าหยุด		
		ใช้งานชั่วคราว	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิต ปกติ	14:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:53	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Endo lighting นิคมฯบางพลี	16:04	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน ที่ บ.Endo lighting นิคมฯบางพลี	16:37	สิทธิกร
23-Dec-23	Permit	*คุณ นพดล แจ้งงานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ของทาง		
		กปน.เลขที่ Permit No.0806 วันนี้ขุดวางท่อน้ำประปา PE ขนาด 315 mm.ครอบคลุมแนวท่อก๊าซ		
		HDPE MAIN 160 mm.บริเวณ สีแยก ช.5	8:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:05	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งเข้าทำ PM Diag สถานี PRS#3	10:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 6-14 ,เขตส่งออก ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เชิยรจาก งานกป.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.ช่วงหน้า		
		วัดเปรมประชากร-ปากซอย9เชิยรจากpermit.66.bpi.ex.1089		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อ		

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
23-Dec-23		รางรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1091 เริ่มดำเนินการต่อหลังจาก ซ่อมเครื่อง		
		จักรเสร็จ หลุมที่ 27 (พื้นที่ในนิคมปกติ)	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่ตาม Permit No.0806 นอกจากนั้นปกติ	11:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุพรรณ แจ้งเสร็จงาน PM Diag สถานี PRS#3	12:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	12:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปู Soi 1-5 ปกติ	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการ		
		ทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	12:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	13:21	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิต ปกติ	13:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:26	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Valqua นิคมฯบางปู ช.9	14:35	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Valqua นิคมฯบางปู ช.9	14:53	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งเริ่มซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. พิมพ์ย้อมผ้าไทย บางปูใหม่	16:01	สิทธิกร
	Emergency Drill	*แจ้งยกเลิกการซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. พิมพ์ย้อมผ้าไทย บางปูใหม่	16:20	สิทธิกร
24-Dec-23	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-LKB	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3	9:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:23	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น ังสิต ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10	11:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.ทDC เส้น BV#10 มีการ		
		ทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	11:27	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Dec-23	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานปก.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.ช่วงหน้า		
		วัดเปรมประชากร-ปากซอย9เขียนรากpermit.66.bpi.ex.1089		
		บางปะอิน งานต่อเนื่องการสำรวจหาแนวท่อ10" wash boring โครงการก่อสร้างฐานตอม่อ		
		รางรถไฟความเร็วสูง Permit.66.bpi.ex.1091 (พื้นที่ในนิคมปกติ)	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	14:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ จรัส ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	12:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯ BPO - BPM ปกติ	12:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ X ITS เข้าห้อง Server เพื่อ Resart เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงวินโดวใหม่ในห้อง Scada	13:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	14:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อีรศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:25	สิทธิกร
25-Dec-23	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งวันนี้มีแผนงานทำความสะอาดสถานีกับบริษัทEPEที่ OTS Roj1		
		,OTSRoj2,PRS5 Permit 66-ROJ-CD-1121	8:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	9:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งเข้าต่อไฟฟ้า RTU OTS-ROJ#1 เพื่อล้างสถานี	9:36	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นบางปูใหม่ มีงานซ่อมท่อน้ำประปาถนนสุขุมวิท		
		ปากซอยเทศบาลบางปู 73 ไม่มีผลกระทบกับท่อก๊าซฯ นอกจากนั้น ปกติ	9:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	9:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ข.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานขุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ทำไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	11:56	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	12:09	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Dec-23	Survey	*คุณ นพดล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	12:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณพิทักษ์พล แจ้งเสร็จงานOTS-ROJ#1 เข้า PRS#5 ต่อ	12:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เขียนราก งานปก.อย.ขุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.ช่วงหน้า		
		วัดเปรมประชากร-ปากซอย9เขียนรากpermit.66.bpi.ex.1089		
		บางปะอิน ประสานงาน canโครงการรถไฟความเร็วสูงเฝ้าระวังโครงการฐานเสาตอม่อ		
		รถไฟความเร็วสูงพื้นที่ในนิคมปกติ	12:55	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*pressure outlet OTS-ROJ#2 alarm low แจ้งคุณพิทักษ์พลรับทราบเข้าตรวจสอบ	13:43	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุวัจน์ บ.พูนทวี เพื่อดึง ขอย5C นิคมฯบางปู 087-352-2650 สนใจใช้ก๊าซธรรมชาติ		
		แจ้งคุณพัทธวิสิริ รับทราบประสานงาน	13:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณนิติชัย แจ้งเข้าOTS-ROJ#2 ตรวจสอบแรงดันขาออก และปรับแรงดันเป็น 14.5 Bar	14:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:36	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณนิติชัย แจ้งเสร็จงานที่OTS-ROJ#2 ตรวจสอบปรับแรงดันเป็น 14.5 Bar	15:38	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานล้างสถานีก๊าซของบริษัทEPEเสร็จทั้ง3สถานี	15:55	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะฯ แจ้งเข้าทดสอบ Battery UPS ที่ PRS#3 LKB	16:16	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะฯ แจ้งเลิกงานทดสอบ Battery UPS ที่ PRS#3 LKB	17:40	ภูรินทร์
26-Dec-23	อื่นๆ	*คุณสุริยะฯ แจ้งเข้าทดสอบ Battery UPS ที่ PRS#3 LKB	8:05	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งแผนงานล้างสถานีก๊าซกับบริษัทEPEที่OTSบางกะดี permit		
		No.66.BKD- CD-1122 และPRS4กับOTS NVK permitNo.66.NVK-CD-1123	8:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะฯ แจ้งเสร็จสิ้นการทดสอบ Battery UPS ที่ PRS#3 LKB	9:17	ภูรินทร์
	PM	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งมี pm ots nvk และถอด Turbine run B เพื่อส่ง Cal	9:28	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*คุณสิวกรณณ์ แจ้งซ้อมแผน BCP กรณี Access Deny เวลา 10.00 - 12.00 น.	9:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	9:53	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ข.ทDC เส้น BV#10		
		มีการทำงานต่อเนื่องแต่ไม่มีผลกระทบกับแนวท่อ	10:13	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan		
		งานโครงการขุดวางท่อน้ำประปาใหม่งานที่ทำไม่มีผลกระทบ นอกจากนั้นปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	10:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิมทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:36	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-Dec-23	อื่นๆ	*คุณธีระศักดิ์ แจ้งเข้าOTS-ROJ#2 ตรวจสอบแรงดันขาออก	10:40	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:47	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เช็ยรจาก งานกปก.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.ช่วงหน้า		
		วัดเปอร์มประชากร-ปากซอย9เช็ยรจากpermit.66.bpi.ex.1089		
		บางปะอิน ประสานงาน canโครงการรถไฟความเร็วสูงเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ		
		รถไฟความเร็วสูงพื้นที่ในนิคมปกติ	11:12	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณธีระศักดิ์ แจ้งสร้งสัน การตรวจสอบแรงดันขาออก OTS-ROJ#2	11:18	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:47	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณนิธิวัตร PTT OR 080 0593460 สอบถามแนวท่อ NG บริเวณหน้าบ่อบมตท.		
		และภายในบ่อบมตท หน้านิคมฯลาดกระบัง แจ้งคุณเฉลิมรับทราบประสานงาน	11:51	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ธนาสิทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ	11:57	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:58	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	12:03	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่OTS-LKB	12:13	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	12:14	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณ เฉลิม ประสานงาน วางท่อระบายในบ่อบมตท.ลาดกระบัง คุณนิธิวัตร PTT OR		
		0800593460 ประสานงานแนวท่อบ่อบมตท NGV LKB	12:46	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:08	ภูรินทร์
PM		*คุณกฤษดาแจ้งทำ PM OTS-WES	14:37	ภูรินทร์
Survey		*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯไจจนะ ปกติ	15:08	ภูรินทร์
Permit		*คุณเฉลิม แจ้งเตรียมงานดอกเสาเข็มทำทางเข้าบ.Thai Kajima นิคมฯแพรงษา		
		Permit No.66-BHS-EX-0787จะเริ่มงานดอกเสาเข็มพุ่งนี้เสาเข็มทำท่อก๊าซ 2.30ม.	15:14	ภูรินทร์
Permit		*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานล้างสถานีก๊าซตอนนีเสร็จอยู่2ที่นะครับOTS BKDกับPRS4		
		ส่วนOTSนวนครจะเข้ามาเก็บพุ่งนี้อีกรอบ	16:09	ภูรินทร์
PM		*คุณธีระศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน pm ots nvk และถอด Turbine run B เพื่อส่ง Cal	16:31	ภูรินทร์
PM		*คุณ ธนาสิทธิ์ เข้า PRS#1 PM Transformer Rectifier	16:31	ภูรินทร์
PM		*คุณกฤษดาแจ้งเสร็จงาน PM OTS-WES	16:37	ภูรินทร์
PM		*คุณ ธนาสิทธิ์ เสร็จงาน PRS#1 PM Transformer Rectifier	16:42	ภูรินทร์



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Dec-23	PM	*คุณโชตินรินทร์ แจ้งมีแผนซ่อมระบบodorant otsroj2 ทำการขออนุญาตนิคม		
		และแจ้งโรงงานใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว	7:33	ภูรินทร์
	Permit	*คุณพิทักษ์พล แจ้งแผนงานล้างสถานีOTS RSTและOTS NVKกับบริษัทEPE Permit		
		66-RST-CD-1124	8:33	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ ธีระศักดิ์ แจ้งงานติดตั้งราวกันตก Permit 66-ROJ-CD-1117, งานตระแกรงครอบ		
		ช่องระบายอากาศคั่นสัตร์ Permit 66-ROJ-CD-1118 ที่ OTS-ROJ2 นิคมฯไจจนะ	8:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่OTS-LKB	9:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BV#10	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#3 LKB	10:22	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	10:24	ภูรินทร์
อื่นๆ		*คุณโชตินรินทร์ เข้าตรวจสอบodorant otsnvk	10:29	ภูรินทร์
Survey		*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองชุด ช.TDC เส้น BV#10		
		BV#10 ไม่มีการทำงาน	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#1	10:38	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี	10:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:46	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M Thai มีงานติดตั้ง มิเตอร์น้ำประปา		
		บริเวณวงเวียน Perfect Companion ไม่มีผลกับท่อก๊าซ ที่เหลือปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ OTS-BPL	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ		
		ช่วงบ่ายจะตอกเสาเข็มทำทางเข้าโรงงาน	11:35	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณพิทักษ์พล แจ้งงานล้างสถานีOTS RSTโดยบริษัท EPEเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
		และจะเข้าไปล้างOTS NVKต่อช่วงบ่าย	11:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวัน ที่ PRS#2	11:41	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:08	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เช็ยรจาก งานกปก.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		
		ช่วงหน้าวัดเปอร์มประชากร-ปากซอย9เช็ยรจากpermit.66.bpi.ex.1089		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
27-Dec-23		บางปะอิน ประสานงาน canโครงการรถไฟความเร็วสูงเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ		
		รถไฟความเร็วสูงพื้นที่ในนิคมปกติ	12:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:39	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณโชติณรินทร์ แจ้งเข้าแก๊สtube odorant ots-roj2 ให้ยึดหุ่นรองรับท่อoutlet		
		ด้าน5barหลุดตัว และแก๊สmagnetic หัวฉีดติดขัด	13:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	13:57	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เฉลิม แจ้งงานตอกเสาเข็มทำทางเข้าบ.Thai Kajima นิคมฯแพรงษา Permit		
		No.66-BHS-EX-0787เสาเข็มห่างท่อก๊าซ 2.30ม.	14:08	ภูรินทร์
	PM	*คุณนิติชัย แจ้งงานถอดล่าง PCV RUN A ที่ OTS-ROJ1 ป้องกัน lock up ไม่อยู่		
		ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่	14:10	ภูรินทร์
	PM	*คุณนิติชัย แจ้งงานถอดล่าง PCV RUN A ที่ PRS#5	14:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	14:58	ภูรินทร์
	PM	*คุณนิติชัย แจ้งเสร็จงานถอดล่าง PCV RUN A ที่ PRS#5	15:25	ภูรินทร์
	PM	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งล้างทำความสะอาด Sulphur หน้า Seat pcv 001A (15 bar),		
		pcv 002A (5 bar) OTS ROJ2 ป้องกัน lock up ไม่อยู่ช่วงวันหยุดยาว	15:38	ภูรินทร์
	PM	*คุณจรัล แจ้งเข้า Clean PCV RunA . Thai Ambrica ป้องกันกัน brow ของ PSV	16:56	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ อีรศักดิ์ แจ้งเสร็จงานติดตั้งราวกันตก Permit 66-ROJ-CD-1117, งานตระแกรง		
		ครอบช่องระบายอากาศกันสัดร์ Permit 66-ROJ-CD-1118 ที่ OTS-ROJ2 นิคมฯโรจนะ	18:49	ภูรินทร์
28-Dec-23	Survey	*คุณ จรัล เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่OTS-LKB	9:31	ภูรินทร์
	Permit	*คุณเฉลิม แจ้งเริ่มงานตอกเสาเข็มทำทางเข้าบ.Thai Kajima นิคมฯแพรงษา		
		Permit No.66-BHS-EX-0787เสาเข็มห่างท่อก๊าซ 2.30ม.	9:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรงษา BHS ปกติ		
		มีงานตอกเสาเข็มทำทางเข้าโรงงานจุดอื่นปกติ	9:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ จรัล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่นิคมฯลาดกระบัง เส้น OTS-LKB หลอดกรุง ปกติ	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		BV#10 ไม่มีการทำงาน	10:50	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร เข้าร่วมตรวจสอบชี้แนวท่อก๊าซ		
		ภายในพื้นที่ บริษัท GHP เนื่องจากมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ ขนานแนวท่อ hdpe		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-Dec-23		110mm. Spl ที่เลิกใช้งานแล้ว ระยะห่างมากกว่า 1.50m.ไม่มีผลกระทบบริเวณอื่นปกติ	10:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	11:16	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวนจากปล.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		
		ช่วงหน้าวัดแรมประชากร-ปากซอย9เสียงรบกวนpermit.66.bpi.ex.1089		
		บางปะอิน ประสานงาน canโครงการรถไฟความเร็วสูงเฝ้าระวังโครงการฐานเสาต่อม่อ		
		รถไฟความเร็วสูงพื้นที่ในนิคมปกติ	11:51	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Survey	*คุณสุพรรณ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ M Thai ปกติ	11:57	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	11:58	ภูรินทร์
	PM	*คุณศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่จำนวน 2 ถัง และถอดล่าง Seat Pcv a		
		เนื่องจาก อุดตัน จาก Sulphur ที่ Bridgestone Cojen Rst	12:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ศิวกร ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	15:04	ภูรินทร์
29-Dec-23	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	9:40	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:34	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	10:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี มีงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา		
		บริเวณหน้าสำนักงานสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ไม่มีผลกับแนวท่อจุดอื่นในนิคม ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	10:50	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรงษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		ไม่มีการทำงาน	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภานุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เฉลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:41	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-LKB	11:55	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-Dec-23	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:55	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งงานถอด PI003 และ valve ออกเนื่องจาก ตัว pi กินเกลียวกัน valve ต้องถอด		
		ออกทั้งชุด และใส่ plug แทน จึงต้องทำในวันที่ลูกค้าหยุดใช้ก๊าซช่วงเทศกาล	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมบางปู	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:29	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ เอลิม แจ้งเข้าทำ PM PRS#1	14:35	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งงานถอด PI003 พร้อม valve ออก อาการกินเกลียวเหมือนกัน		
		ที่ Mega Life science f2	15:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก ปกติ		
		เสียงรบกวน งานต่อเนื่องกบ.อย.ชุดวางท่อประปาขนาด225mm.ระยะทางยาวประมาณ2km.		
		ช่วงหน้าวัดเปรมประชากร-ปากซอย9เสียงรบกวน permit.66.bpi.ex.1089 (หยุดชั่วคราวถึง		
		หลังปีใหม่) บางปะอิน ฝักระวังโครงการฐานเสาต่อมือ รถไฟความเร็วสูงและกันพื้นที่พื้นที่		
		ในนิคมปกติ	15:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	15:26	สิทธิกร
30-Dec-23	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	9:55	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูเหนือ ปกติ	10:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	10:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10 ปกติ	10:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:06	สิทธิกร
		อื่นๆ *คุณ สมชาย พบเพลิงไหม้ป่า บริเวณเส้นคลองกรุงท่าจาก สถานี OTSLKB ประมาณ 1km.	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น BHS ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปู ปกติ	12:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:29	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวบางจาก เสียงรบกวน บางปะอิน		
		ฝักระวังโครงสร้างฐานเสาต่อมือรถไฟความเร็วสูงและกันพื้นที่ในนิคม ปกติ	13:46	สิทธิกร


OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
30-Dec-23	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมบางกะดี ปกติ	14:04	สิทธิกร
31-Dec-23	อื่นๆ	*เวลา 7:10 เริ่มทำการปรับ BV16 จ่ายก๊าซไปยังลูกค้าฝั่ง BV6 - 16 โดยคุณภาพก๊าซ		
		เปลี่ยนแปลง WI จาก 1340 เป็น 1370 Btu/scf และ HV จาก 1001 เป็น 1030 Btu/scf		
		คาดการณ์คุณภาพก๊าซดังกล่าวเดินทางถึง DCAP 08:40 น., BV10 12:30 น., BCP		
		เวลา 15:40 น. และกลุ่มพระประแดง 21:15 น. ...From PTT Shipper	7:21	สิทธิกร
	Activities in area	*คุณ จรัล แจ้งเข้าถังสถานี OTS-LKB	9:06	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BPL	10:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางปูเหนือ ปกติ	10:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางพลี เส้น OTS-BPL - Swan ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ เส้น OTS-BPL, M-Thai ปกติ	10:14	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯนวนคร ปกติ	10:49	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ OTS-BV#10	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น แพรกษา คลองขุด ช.TDC เส้น BV#10		
		ไม่มีการทำงาน	10:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#1	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯเหมราช WES ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯโรจนะ ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯแพรกษา BHS ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#3	11:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม เข้าตรวจสอบสถานีก๊าซประจำวันที่ PRS#2	11:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ สมชาย ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมลาดกระบัง เส้น OTS-LKB ปกติ	11:52	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซบริเวณถนนทรุดตัว ถนนพัฒนา 1 นิคมฯบางปู	12:02	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้นนิคมฯ บางปู ปกติ	12:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯบางกะดี ปกติ	12:11	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เอลิม ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางปูใหม่ ปกติ	12:20	สิทธิกร
	PM	*คุณ จรัล แจ้งPM.Diagnostic + ดำเนินการทำความสะอาดสถานี + ทำความสะอาดห้อง		
		Odorant ห้อง RTU OTS LKB.	12:56	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ภาณุรักษ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น บางจาก เสียงรบกวน ปกติ		
		บางปะอิน ฝักระวังโครงการฐานเสาต่อมือ รถไฟความเร็วสูงและกันพื้นที่		
		พื้นที่ในนิคมปกติ	13:44	สิทธิกร
	Survey	*คุณ พิทักษ์พล ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่เส้น รังสิต ปกติ	14:03	สิทธิกร
	อื่นๆ	*เครื่อง ngdopws6 ล็อคคิวนไม่ได้ ช่างกรแจ้งจะเข้ามาดูช่วง ช่วงอาทิตย์แรก ต้นปี 67	15:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02

รายงานการรับ Emergency Call



ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์
วันที่ 1 ส.ค. 66



ตรวจสอบโดย _____ สิทธิกร พูลสวัสดิ์
วันที่ _____ 1 ก.ย. 66



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ครั้งที่	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังรับสายครั้งแรก	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
					ประเภท	เหตุฉุกเฉิน	โทรศัพท์	
1	13:44	13:44	4 วันที่	14 ก.ย. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Siam Chemical BPM	1		สมเดช
2	19:31	19:31	4 วันที่	18 ก.ย. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Thai indo ROJ	1		องอาจ
3	15:14	15:14	4 วันที่	27 ก.ย. 23	คุณ มนุ บ. Siam chemical 02-3239215 แจ้งซ่อมแผนฉุกเฉิน		1	สิทธิกร
4	16:05	16:05	4 วันที่	27 ก.ย. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Tawanna BPO	1		สิทธิกร
5	20:22	20:22	4 วันที่	27 ก.ย. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Tawanna BPO	1		สิทธิกร
6	13:35	13:35	4 วันที่	28 ก.ย. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมบางปูเหนือ	1		สมเดช
7	14:05	14:05	4 วันที่	28 ก.ย. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Siam Chemical BPM	1		สมเดช
8	14:47	14:47	4 วันที่	28 ก.ย. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Siam Toppan BPO	1		สมเดช

รวม 7 1

ตรวจสอบโดย ภูธร ภูธรเมธากุล
วันที่ 1 ต.ค. 23



รายงานการรับ Emergency Call

ครั้งที่	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังรับสายครั้งแรก	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
					ประเภท	เหตุฉุกเฉิน	โทรศัพท์	
1	16:07	16:07	4 วันที่	2 ต.ค. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Newly wedfood MTH	1		สิทธิกร
2	9:37	9:37	4 วันที่	4 ต.ค. 23	คุณพงษ์กร บ. อุตสาหกรรมจระเข้ 13B BPO 0899300063 แจ้งมี บ. ภายนอกมาตรวจสถานี MRS พมร่อยรั้วเข้มแจ้งคุณสมชายเข้าแก้ไข		1	สิทธิกร
3	9:53	9:53	4 วันที่	25 ต.ค. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯ แพรกษา คุณศิริดี 094 7062002	1		ภูธร
4	10:02	10:02	4 วันที่	26 ต.ค. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯ บางกะดี	1		สิทธิกร
5	15:43	15:43	4 วันที่	26 ต.ค. 23	คุณรัตนา บ. Siam toppan BPO 086 9398808 สอบถามวิธีแปลงค่า หน่วยของก๊าซฯ ให้เป็น กิโลกรัม แจ้งคุณอาทิตย์ ประสานงาน		1	สิทธิกร
6	13:31	13:31	4 วันที่	27 ต.ค. 23	ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. UENO soi 8C BPO	1		สิทธิกร

รวม 4 2 0

ตรวจสอบโดย ภูธร ภูธรเมธากุล
วันที่ 1 พ.ย. 23



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ครั้งที่	เวลาที่รับสาย	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังรับสายครั้งแรก	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ประเภท	โทรผิด	
1	10:08	10:08	4 วินาที	3 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Sum Hitech F1 NVK	1			สิทธิกร
2	15:37	15:37	4 วินาที	3 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Sum Hitech F5 NVK	1			สิทธิกร
3	9:18	9:18	4 วินาที	4 พ.ย. 23	*คุณแอล 0864484417 บ. นรเชษฐ์ แจ้งจะมีงานปรับปรุงอาคารเก่ากรมศุลฯ				
					บางปู บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย เส้นไปสามห่วง แจ้งคุณสมชายรับทราบ		1		สมเธ
4	14:42	14:42	4 วินาที	9 พ.ย. 23	*คุณบุญ 0803495169 แจ้งชุดโดนสายไฟหรือสายสัญญาณบริเวณ				
					ใกล้แนวท่อก๊าซฯ เติมน้ำมันเครื่องประปา แจ้งคุณภาณุรักษ์รับทราบ	1			ภูมิต
5	15:02	15:02	4 วินาที	10 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Siam Toppan BPO -IE	1			สมเธ
6	19:46	19:46	4 วินาที	10 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Siam Toppan BPO -IE	1			สมเธ
7	23:23	23:23	4 วินาที	10 พ.ย. 23	*สอบถามมีน้ำมัน ฉีดมาบางปู			1	สมเธ
8	4:23	4:23	4 วินาที	12 พ.ย. 23	*โทรผิด 0864879168			1	สมเธ
9	10:08	10:08	4 วินาที	13 พ.ย. 23	*คุณสุพัฒน์ 0867777334 แจ้งจะทำงานดอกเสาเข็มบริเวณแยกคลองขุด				
					ภายใน 1-2 วัน ประสานงานชี้แนวท่อ		1		สิทธิกร
10	13:09	13:09	4 วินาที	13 พ.ย. 23	*คุณชนาธิป 0831218455 แจ้งท่อประปาแตกบริเวณ ส.อุดมทรัพย์ หน้า บ.				
					เขว่นชั้น ประสานหน่วยงานช่างเดิน 0612696814 แจ้งคุณพนพลรับทราบ		1		สิทธิกร

รวม

ตรวจสอบโดย ภูมิต ภูมิต ภูมิต
วันที่ 1 ธ.ค. 23



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ครั้งที่	เวลาที่รับสาย	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังรับสายครั้งแรก	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ประเภท	โทรผิด	
11	3:28	3:28	4 วินาที	12 พ.ย. 23	*NW ตรวจสอบเบอร์ฉุกเฉิน		1		องอาจ
12	4:23	4:23	4 วินาที	12 พ.ย. 23	*โทรสอบถามเพื่อไป สก.บางปู		1		องอาจ
13	11:26	11:26	4 วินาที	15 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Victoria tyres BPO -IE	1			สมเธ
14	16:37	16:37	4 วินาที	27 พ.ย. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. Fushershi WES	1			สิทธิกร
15	10:39	10:39	4 วินาที	28 พ.ย. 23	*คุณเอก 0864789168 สอบถามน้ำมันหมมหาดน้ำมัน น้ำมัน แจ้งมีน้ำมัน				
					ซอย 3 เอ ตอนนี้อยู่ซอย 2 บางปู		1		สิทธิกร
16	11:10	11:10	4 วินาที	28 พ.ย. 23	*คุณสุทธิณี บ. สตีปการ 023230710 แจ้งขอหนังสือรับรองและภพ 20				
					แจ้งคุณเอวที่ดำเนินการต่อ		1		สิทธิกร
17	13:10	13:10	4 วินาที	28 พ.ย. 23	*ช่างเอ็ม 0946822995 การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งจะทำการวางท่อประปา				
					บริเวณถนน ออ 5042 หน้าวัดเปรมประชากร จะทำการขุดวันเสาร์ 22/12/66				
					แจ้งคุณภาณุรักษ์รับทราบและดำเนินการต่อ		1		สิทธิกร

รวม

ตรวจสอบโดย ภูมิต ภูมิต ภูมิต
วันที่ 1 ธ.ค. 23



รายงานการรับ Emergency Call
โทรศัพท์หมายเลข 02-709-4670-1

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้ง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่ รับสายหลัง ครั้งแรกตั้ง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน			จำนวน
						ประเภท	เหตุฉุกเฉิน	ข้อสั่งการ	
1	10:05	10:05	4 วินาที	8 ธ.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉินนิคมฯบางกะปิ		1		สิทธิกร
2	13:33	13:33	4 วินาที	8 ธ.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉินนิคมฯบางปะอิน		1		สิทธิกร
3	11:23	11:23	4 วินาที	12 ธ.ค. 23	*รปภ. บ. Ansell 023261122 ตรวจเช็คเบรคฉุกเฉิน			1	ภูธพงศ์
4	9:57	9:57	4 วินาที	13 ธ.ค. 23	*คุณ สุปรีดี PTT Shipper 025371865 แจ้ง PTT มีการทำงาน By-Pass				
					ที่ OTS-BV#10 ไม่มีผลกระทบต่อ NGD			1	สิทธิกร
5	15:12	15:12	4 วินาที	18 ธ.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. KCE LKB-IE		1		สุเมธ
6	16:04	16:04	4 วินาที	22 ธ.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Endo Lighting BPL		1		สิทธิกร
7	14:35	14:35	4 วินาที	23 ธ.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. Valqua BPO		1		สิทธิกร
8	16:01	16:01	4 วินาที	23 ธ.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉินที่ บ. ฟินฟายล์ไทย BPM		1		สิทธิกร
9	11:16	11:16	4 วินาที	27 ธ.ค. 23	*ซ่อมแผนฉุกเฉินและความต่อเนื่องธุรกิจ SZ		1		ภูธพงศ์

รวม 7 2

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์


วันที่ 01 ธ.ค. 67

สรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

OP-FO-113-00



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

OP-FO-113-00

ภาคผนวก ข

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ช-1

คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน



คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน Emergency Response Manual (ERM)

เอกสารไม่ควบคุม ใช้สำหรับดูเป็นตัวอย่าง



ปัจจุบันการรวมรวมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญ และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน เนื่องจากคุณสมบัติในการเผาไหม้ได้สมบูรณ์และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีสถานะเป็นก๊าซทำให้สะดวกในการนำมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามการรวมรวมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความสำคัญนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานได้ โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นจะต้องมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นการให้คู่มือฉบับนี้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน

คู่มือประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ได้แก่ วัตถุประสงค์การใช้เอกสาร คู่มือความปลอดภัยของเหตุการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนคำจำกัดความในการใช้เอกสาร คู่มือความปลอดภัยของเหตุการณ์ คู่มือการระงับเหตุฉุกเฉิน คู่มือการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทั้งจากผลผลิตจากการฝึกซ้อมการปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรือการเปลี่ยนแปลงปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน อาทิเช่น ลักษณะงาน หน่วยงาน วิศวกร วิศวกรประจำโรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด

ผู้จัดทำหนังสืออย่างนี้ว่าคู่มือฉบับนี้ จัดเป็นเอกสารที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เอกสารไม่ควบคุม ใช้สำหรับดูเป็นตัวอย่าง

(นายสมรณ ธีระพันธ์)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



วัตถุประสงค์	5
ขอบเขต	5
เอกสารอ้างอิง	6
คำจำกัดความ	6
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ของโรงงาน	8
ผังโครงสร้างโรงงานปิโตรเคมี ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด	25
ผังโครงสร้างเหตุฉุกเฉิน	26
การแบ่งระดับเหตุฉุกเฉิน	34
การระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น	35
การรับมือเหตุฉุกเฉินและการกระจายข่าว	36
คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง	39
หน้าที่ตามโครงสร้างเหตุฉุกเฉินของโรงงาน ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด	40
การปฏิบัติงานที่ตามแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีฉุกเฉิน	70
การกำหนดพื้นที่ตั้งศูนย์บัญชาการ	73
การแจ้งเหตุฉุกเฉินให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง	73
การอพยพพนักงานและผู้อยู่ในเหตุการณ์	74
การกำหนดและช่วยเหลือ	75
การตรวจสอบพื้นที่อันตรายจากเหตุฉุกเฉิน (เพื่อพิจารณาเลิกการเหตุฉุกเฉิน)	76
การยกเลิกการเหตุฉุกเฉิน	76
การบรรเทาทุกข์	76
การแบ่งข่าว	78
ระบบโทรศัพท์สื่อสาร	81
การควบคุมดูแลด้านเทคนิค	84
แผนผังพื้นที่ตั้งเหตุฉุกเฉิน	85
อุปกรณ์ดับเพลิง / อุปกรณ์ช่วยเหลือ	86
แผนการอบรม	89
แผนการตรวจตรา	89



แผนผังบริเวณป้องกัน	89
ภาคผนวก ก	
ภาคผนวก ก Pre-Fire plan	91
ไฟไหม้สำนักงาน	92
การรั่วไหลของแก๊สและของเหลวในถัง OTS, PRS	97
สารเคมีรั่วไหลในถัง	127
ข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาด	140
ข้อผิดพลาดในถัง	149
ข้อผิดพลาดในถัง	160
ข้อผิดพลาดในถัง	165
ภาคผนวก ข MSDS	
ก๊าซธรรมชาติ	169
Odorant	170
Sodium Hypochlorite	186
ภาคผนวก ค หมายเหตุเกี่ยวกับหน่วยงานช่วยเหลือและพื้นที่ที่ระบุเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงงาน	191



คลองส่งน้ำจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงหลังท่อความยาว 1.50 ม. และเมื่อผ่านพื้นที่ดินปกติทั่วไปจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงหลังท่อความยาว 1.00 ม.

- แหล่งชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซในเขตพื้นที่แนวคลองชลประทาน บริเวณคลองจะมีชาวบ้านอาศัยตามแนวคลอง คลองแนวท่อ ส่วน ท่อ HDPE วางอยู่บนไหล่ทางที่ทำการนิคมเป็นส่วนใหญ่ แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วางผ่านพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ผ่านชุมชน

5.2.1.6 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

แนวท่อ (Pipeline & Service line Location)

- แนวท่อส่งก๊าซ สายประธาน (Main Pipeline) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จากสถานี OTS วางเชื่อมแนวคลองชลประทานระยะทาง 3300 เมตรตามแนวเข้านิคมบางปะอินโดย วางลงในพื้นที่ด้านหลังแนวท่อค้ำโครงของนิคมบางปะอิน คลองทางรถไฟเข้านิคมที่อยู่ข้างเข้านิคม และวางตามขอบทางเข้าโรงงานอุตสาหกรรม มีความยาวท่อหลักประมาณ 14 กม.
ระบบท่อส่งก๊าซ และจุดควบคุม
- ระบบท่อส่งก๊าซ หลัก (Main Distribution System)
ท่อหลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว มีการบำรุงรักษาโดยระบบ Cathodic Protection โดยตรวจสอบอุปกรณ์แนวท่อส่งก๊าซ ทุกเดือน มีการตรวจสอบแนวท่อเพื่อป้องกันและการชำรุดเสียหาย มีการตรวจสอบด้วยวิธีทุก 5 ปี ตามแนวท่อส่งก๊าซ มีวาล์วสำหรับปิด เปิด ได้ตามความแตกต่างและซ่อมแซมโรงงาน เพื่อใช้ในการฉุกเฉิน และดับเพลิง
- สถานีวัดและควบคุม (Off Take Station: OTS)
ใช้ร่วมกับ OTS ขนาด 10 นิ้ว เป็นสถานีวัดปริมาณก๊าซ ที่เชื่อมจาก ปตท. และควบคุมการไหลและแรงดันของก๊าซ โดยทำการเปิด - ปิดตามอัตราการไหลของก๊าซ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดแรงดันผิดปกติจะทำการปิดตัวเองทันที และจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมฉุกเฉิน โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate ที่สถานีก็ได้ ซึ่งทุกสถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟฟ้าดับ
- สถานี MRS (Metering Regulating Station)
จำนวน 6 สถานี (ข้อมูลจาก EIA Monitoring ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556)



- แหล่งชุมชนข้างเคียง
แนวท่อส่งหลัก จะวางเชื่อมแนวคลอง และ วางตามแนวไหล่ทางของถนนในนิคม ซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานแนวท่อส่งก๊าซ, กฎหมาย, ข้อกำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่จุดฝังท่อตลอดส่งน้ำจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงหลังท่อความยาว 1.50 ม. และเมื่อผ่านพื้นที่ดินปกติทั่วไปจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงหลังท่อความยาว 1.00 ม.

- แหล่งชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซในเขตพื้นที่แนวคลองชลประทาน บริเวณคลองจะมีชาวบ้านอาศัยตามแนวคลอง คลองแนวท่อ และท่อส่งก๊าซวางอยู่บนไหล่ทางที่ทำการนิคมเป็นส่วนใหญ่ แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วางผ่านพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมไม่ผ่านชุมชน

5.2.1.6 ส่วนอุตสาหกรรมบางปะอิน

แนวท่อ (Pipeline & Service line Location)

- แนวท่อส่งก๊าซ สายประธาน (Main Pipeline) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อจากท่อแนวคลองชลประทาน บริเวณ นิคมบางปะอิน ระยะทาง 3300 เมตรตามแนวเข้านิคม
 - แนวท่อส่งก๊าซ สายประธาน (Main Pipeline) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว เป็นจากสถานี OTS วางลงในแนวคันดินของนิคมบางปะอินตามแนวท่อค้ำโครงของนิคมบางปะอิน ที่เชื่อมจากโรงงาน Nidco จากนี้ต่อท่อ HDPE เข้าสู่อุตสาหกรรมต่อไป
 - แนวท่อส่งก๊าซ HDPE (Network Pipeline) ท่อส่งก๊าซ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. เป็นจากท่อส่งหลักที่เข้าโรงงาน Nidco วางท่อคู่ ขนาด 160 มม. เข้าสู่อุตสาหกรรม โดยวางแยกออกจากกันโดยเส้นแบ่งในที่สุดที่เข้าโรงงาน Sony และ Thai-Glo ส่วนเส้นที่ส่งก๊าซไปทางพื้นที่นิคมบางปะอินจะเข้าสู่พื้นที่ Toxiline Consumer Product
- ระบบท่อส่งก๊าซ และจุดควบคุม
- ระบบท่อส่งก๊าซ หลัก (Main Distribution System)
ท่อหลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว มีการบำรุงรักษาโดยระบบ Cathodic Protection โดยตรวจสอบอุปกรณ์แนวท่อส่งก๊าซ ทุกเดือน และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม., 110 มม. และ 63 มม. มีการตรวจสอบแนวท่อเพื่อป้องกันชำรุดเสียหายทุก 5 ปี มีการตรวจสอบด้วยวิธีทุก 5 ปี ตามแนวท่อส่งก๊าซ มีวาล์วสำหรับปิด - เปิด ได้ตามความแตกต่างและซ่อมแซมโรงงาน เพื่อใช้ในการฉุกเฉิน และดับเพลิง



- สถานีวัดและควบคุม (Off Take Station: OTS)
จำนวน 1 สถานี เป็นสถานีวัดปริมาณก๊าซ ที่เชื่อมจาก ปตท. และควบคุมการไหลและแรงดันของก๊าซ โดยทำการเปิด - ปิดตามอัตราการไหลของก๊าซ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดแรงดันผิดปกติจะทำการปิดตัวเองทันที และจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมฉุกเฉิน โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate ที่สถานีก็ได้ ซึ่งทุกสถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟฟ้าดับ
- สถานี MRS (Metering Regulating Station)
จำนวน 4 สถานี (ข้อมูลจาก EIA Monitoring ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556)

5.2.2 โครงข่าย ประกอบด้วย : ส่วนนิคม 5 พื้นที่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Network)

ดังนี้

5.2.2.1 ส่วนนิคมบางปะอิน : ใช้เป็นสถานีจ่ายก๊าซ , ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (GRCC) และสถานีส่ง

- ที่อยู่ : 918 หมู่ 3A ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 2 อ. บางปะอิน จ.นนทบุรี
- หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2709-10250
- โทรศัพท์ : 0-2709-8295
- โทรสาร : 0-2709-8295
- ผู้ปฏิบัติงาน :

พนักงาน บ. ปตท. จำนวน 44 คน	
พนักงานจ้างเหมา	จำนวน 2 คน
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	
ถังดับเพลิงชนิดมือถือ	จำนวน 2 ถัง
ถังดับเพลิงชนิด CO2	จำนวน 3 ถัง
Heat Detector	
Smoke Detector	
Fire Alarm	จำนวน 8 ตัว
- พื้นที่จุดรวมพล : ถนนพหลโยธิน
- ผู้นำพา : 1. จุดส่งมอบ 2. จุดปฏิบัติงาน 3. จุดปฏิบัติงาน 4. จุดปฏิบัติงาน
- ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย : 1. จุดส่งมอบ 2. จุดปฏิบัติงาน 3. จุดปฏิบัติงาน 4. จุดปฏิบัติงาน
- พื้นที่ชุมชนข้างเคียง : บริเวณพื้นที่ (ประตอมอ) จังหวัดนนทบุรี

5.2.2.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตอุตสาหกรรมบางปะอิน

แนวท่อ (Pipeline & Service line Location)



- แนวท่อส่งก๊าซ สายประธาน (Main Pipeline) ท่อส่งก๊าซ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว เป็นท่อส่งหลักที่เชื่อมจาก HVH 10 ถนนพหลโยธิน จังหวัดสมุทรปราการ ไปจนถึงนิคมบางปะอิน และแยกออกไปทางถนนสุขุมวิท จากหน้าทางเข้านิคมบางปะอินโรงงาน Nidco เข้าสู่อุตสาหกรรม
 - แนวท่อส่งก๊าซ HDPE (Network Pipeline) ท่อส่งก๊าซ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม., 160 มม. เป็นท่อส่งหลักที่เชื่อมจาก PRS1 ระยะ 14 กิโลเมตรตามแนวท่อค้ำโครง 1 และถนนพหลโยธิน 2 แนวท่อเชื่อมต่อกันที่จุด 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14
- ระบบท่อส่งก๊าซ และจุดควบคุม

- ระบบท่อส่งก๊าซ หลัก (Main Distribution System)
ท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16, 12 และ 10 นิ้ว มีการบำรุงรักษาระบบ ระบบท่อส่งก๊าซ และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. และ 63 มม. มีการตรวจสอบแนวท่อเพื่อป้องกันชำรุดเสียหายทุก 5 ปี มีการตรวจสอบด้วยวิธีทุก 5 ปี ตามแนวท่อส่งก๊าซ มีวาล์วสำหรับปิด - เปิด ได้ตามความแตกต่างและซ่อมแซมโรงงาน เพื่อใช้ในการฉุกเฉิน และดับเพลิง
- สถานีวัดและควบคุม (Off Take Station: OTS)
จำนวน 1 สถานี เป็นสถานีวัดปริมาณก๊าซ ที่เชื่อมจาก ปตท. และควบคุมการไหลและแรงดันของก๊าซ โดยทำการเปิด - ปิดตามอัตราการไหลของก๊าซ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดแรงดันผิดปกติจะทำการปิดตัวเองทันที และจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมฉุกเฉิน โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate ที่สถานีก็ได้ ซึ่งทุกสถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟฟ้าดับ
- สถานีวัดและควบคุม (Pressure Regulating Station: PRS)
จำนวน 2 สถานี เป็นสถานีควบคุมการไหลและแรงดันของก๊าซ โดยทำการเปิด - ปิดตามอัตราการไหลของก๊าซ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดแรงดันผิดปกติจะทำการปิดตัวเองทันที และจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมฉุกเฉิน โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบแนวท่อค้ำโครงทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate ที่สถานีก็ได้ ซึ่งทุกสถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟฟ้าดับ
- สถานี MRS (Metering Regulating Station)

ศูนย์ปฏิบัติการบางปู ตั้งอยู่ที่เลขที่ 649 หมู่ 4 ต.เมือง ๙ สมุทรปราการ เป็นหน่วย
นำร่องรักษาพื้นที่การรวมชาติและศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Gas Response Control
Center: GRCC)

- สภาพภูมิประเทศ
แนวท่อส่งก๊าซส่วนใหญ่จะวางอยู่ในเขตพารกของแผ่นดิน แนวถนนในเขตของการ
นิคม บางปู เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล, กฎหมาย และ
ข้อกำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยแนวท่อส่งก๊าซฯ ช่วงที่จุดวางท่อลอดคลองส่งน้ำ
จะมีลักษณะจากดินถึงหลังท่อลึกอย่างน้อย 1.50 ม. และเมื่อผ่านพื้นดินปกติทั่วไป
จะมีลักษณะจากดินถึงหลังท่อลึกอย่างน้อย 1.00 ม.
- แหล่งชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ใน ๙ สมุทรปราการ ซึ่งแนวท่อส่งก๊าซฯ บางช่วงมี
ประชากรอยู่หนาแน่น และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

5.2.2.3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

แนวท่อ (Pipeline & Service Line Location)

- แนวท่อส่งก๊าซฯ สายหลัก (Main Pipeline) เริ่มตั้งแต่ ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว จาก BV รั้วโดยถนนเขตคลองฯ โดยวางท่ออยู่กลางถนนที่หัว
นิคมฯ ตามถนนไปท่าเรืออุตสาหกรรมบางปู ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
จากนั้นไปท่าเรืออุตสาหกรรมบางปู ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
- แนวท่อส่งก๊าซฯ HDPE (Network Pipeline) เริ่มตั้งแต่ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 160 มม. ออกจาก OTS บางปูวิ่งเข้าเขตของนิคมฯ ไปตามแนวถนน
เขตถนนสาย 3 แล้ววางท่อแยกออกไปตามแนวถนนสาย 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 ผ่าน
ไปทางแยกบ้านกุ่ม ระยะ 6/2, 7/2 จนถึงโรงงานสายผลิต 4/2 ระยะ 5 ผ่าน
มาที่สาย 7/1, 6/1 โรงงานสาย 5/1, 4/1 จนถึงโรงงาน สายผลิตปิโตรเคมี
ตลอดแนวถนนที่พาดผ่านจากถนนสาย 3 ไปยังถนนสาย 1 เป็น Loop Network ระยะ 3

ระบบท่อส่งก๊าซฯ และสถานีควบคุมแรงดัน

- ระบบท่อส่งก๊าซฯ หลัก (Main Distribution System)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว, 4 นิ้ว, 160 มม., 110 มม. มีการนำร่องรักษาด้วยระบบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ แนวท่อส่งก๊าซฯ ทุกจุด
- สถานีวัดและลดแรงดัน (Off Take Station: OTS)

จำนวน 1 สถานี เป็นสถานีวัดปริมาณก๊าซฯ ที่สถานี ปตท. และควบคุมการไหลและ
แรงดันของก๊าซฯ โดยทำการเปิด - ปิดตามสถานการณ์ของก๊าซฯ เมื่อมีเหตุการณ์
ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตจะทำการปิดตัวทันที และจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุม
ฉุกเฉิน โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ
Manual Operate ที่สถานีก็ได้ ซึ่งทุกสถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบ
กำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟดับ

- สถานีที่ตั้ง
136/2 หมู่ 17 ต.เทพารักษ์ กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- สภาพภูมิประเทศ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณถนนด้านข้างทางวิ่งของถนนระยะ
50 กม. ในนิคมฯ เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานระบบท่อส่งก๊าซฯ ช่วงที่จุด
วางท่อลอดคลองส่งน้ำจะทำการฝังกลบระยะจากดินถึงหลังท่อลึกอย่างน้อย 1.50 ม.
และเมื่อผ่านพื้นดินปกติทั่วไปจะทำการฝังกลบระยะจากดินถึงหลังท่อลึกอย่างน้อย
1.00 ม.
- แหล่งชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ใน ๙ สมุทรปราการ ซึ่งแนวท่อส่งก๊าซฯ บางช่วงมี
ประชากรอยู่หนาแน่น และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

5.2.2.4 นิคมอุตสาหกรรม บางปู

แนวท่อ (Pipeline & Service Line Location)

- แนวท่อส่งก๊าซฯ สายประธาน (Main Pipeline) เริ่มตั้งแต่ ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว จาก BV รั้วโดยถนนเขตคลองฯ โดยวางท่ออยู่กลางถนนที่หัว
นิคมฯ ตามถนนไปท่าเรืออุตสาหกรรมบางปู ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
- แนวท่อส่งก๊าซฯ HDPE (Network Pipeline) ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160
มม. และ 110 มม. เริ่มจากสถานีวัดและลดแรงดันของก๊าซฯ จากโรงงานสายผลิต
3 สายตามแนวถนนสาย 3 แล้ววางท่อแยกออกไปตามแนวถนนสาย 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 ผ่าน
ไปทางแยกบ้านกุ่ม ระยะ 6/2, 7/2 จนถึงโรงงานสายผลิต 4/2 ระยะ 5 ผ่าน
มาที่สาย 7/1, 6/1 โรงงานสาย 5/1, 4/1 จนถึงโรงงาน สายผลิตปิโตรเคมี
ตลอดแนวถนนที่พาดผ่านจากถนนสาย 3 ไปยังถนนสาย 1 เป็น Loop Network ระยะ 3

ระบบท่อส่งก๊าซฯ และสถานีควบคุมแรงดัน

- ระบบท่อส่งก๊าซฯ หลัก (Main Distribution System)

ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว มีการนำร่องรักษาด้วยระบบ Cathodic Protection
ตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันแนวท่อส่งก๊าซฯ ทุกชิ้น และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 160 มม., 110 มม. และ 63 มม. มีการตรวจสอบแนวท่อเพื่อป้องกัน
เจาะรั่วซึมทุกจุด และมีการตรวจสอบการรั่วซึมทุก 5 ปี โดยตามแนวท่อส่งก๊าซฯ มีวาล์ว
สำหรับเปิด - ปิด ได้ตามแผนต่างๆ และก่อนเข้าโรงงาน เพื่อให้ในกรณีฉุกเฉิน และเกิด
เหตุการณ์

- สถานีวัดและลดแรงดัน (Off Take Station: OTS)
จำนวน 1 สถานี เป็นสถานีวัดปริมาณก๊าซฯ ที่สถานี ปตท. และควบคุมการไหลและ
แรงดันของก๊าซฯ โดยทำการเปิด - ปิดตามสถานการณ์ของก๊าซฯ เมื่อมีเหตุการณ์
ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตจะทำการปิดตัวทันที และจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุม
ฉุกเฉิน โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ
Manual Operate ที่สถานีก็ได้ ซึ่งทุกสถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบ
กำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟดับ
- สถานีลดแรงดัน (Pressure Regulating Station: PRS)
จำนวน 1 สถานี เป็นสถานีควบคุมการไหลและแรงดันของก๊าซฯ โดยทำการเปิด - ปิดตาม
สถานการณ์ของก๊าซฯ เมื่อมีเหตุการณ์ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตจะทำการปิดตัว
ทันที และจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมฉุกเฉิน โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้า
ทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate ที่สถานีก็ได้ ซึ่งทุกสถานีมี
ระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟดับ

- สถานีที่ตั้ง
64 หมู่ 4 ถนน คลองขลุง แขวงลำปลาคีรี เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

- สภาพภูมิประเทศ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ส่วนใหญ่จะวางอยู่ตามแนวถนนเขตคลองฯ และตามแนวท่อทางของถนน
ในนิคมฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระบบท่อส่งก๊าซฯ กฎหมาย, ข้อกำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่จุดวางท่อลอดคลอง
ส่งน้ำจะทำการฝังกลบระยะจากดินถึงหลังท่อลึกอย่างน้อย 1.50 ม. และเมื่อผ่านพื้นดิน
ปกติทั่วไปจะทำการฝังกลบระยะจากดินถึงหลังท่อลึกอย่างน้อย 1.00 ม.

- แหล่งชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมฯ ตามถนน

5.2.3 ระบบตรวจสอบ ประกอบด้วย 1 ส่วนงาน 3 พื้นที่ปฏิบัติการ ดังนี้

5.2.3.1 ส่วนงานและ : ให้มีบุคลากรส่วนงาน

- ที่อยู่ : 2 ชั้น 2 อาคาร Amul Service Center 7002 หมู่ 1 ต.เมือง ๙ บางปู
คลองขลุง ต.เมือง ๙ บางปู 10000
- โทรศัพท์ : 0-3845-8601, 0-3821-4169
- โทรสาร : 0-3821-4255
- บุคลากรปฏิบัติงาน
พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 8 คน
พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 1 คน
- อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ระบบ Sprinkler
Heat detector
- พื้นที่จุดตรวจ : บริเวณสายท่อ
- ผู้ดูแลและตรวจสอบการตรวจ : 1. คุณกมลทิพย์
- พื้นที่ ฐานฐาน : ศูนย์ควบคุม Plus Mail

5.2.3.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

แนวท่อ (Pipeline & Service Line Location)

- แนวท่อส่งก๊าซฯ สายประธาน (Main Pipeline) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ต่อจาก
ท่อขนาด 160 มม. บริเวณ ถนน A8 ท่อส่งก๊าซฯ จะใช้ท่อเชื่อมต่อกับท่อ
ขนาด 160 มม. บริเวณทางแยก A12
- แนวท่อส่งก๊าซฯ HDPE (Network Pipeline) ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160
มม. เริ่มจากสถานีวัดและลดแรงดันของก๊าซฯ จากโรงงานสายผลิต 3 สายตามแนวถนน
สาย 3 แล้ววางท่อแยกออกไปตามแนวถนนสาย 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 ผ่าน
ไปทางแยกบ้านกุ่ม ระยะ 6/2, 7/2 จนถึงโรงงานสายผลิต 4/2 ระยะ 5 ผ่าน
มาที่สาย 7/1, 6/1 โรงงานสาย 5/1, 4/1 จนถึงโรงงาน สายผลิตปิโตรเคมี
ตลอดแนวถนนที่พาดผ่านจากถนนสาย 3 ไปยังถนนสาย 1 เป็น Loop Network ระยะ 3

ระบบท่อส่งก๊าซฯ และสถานีควบคุมแรงดัน

- ระบบท่อส่งก๊าซฯ หลัก (Main Distribution System)
ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว มีการนำร่องรักษาด้วยระบบ Cathodic
Protection โดยตรวจสอบอุปกรณ์การป้องกันแนวท่อส่งก๊าซฯ ทุกชิ้น และท่อ HDPE ขนาดเส้น



ผ่านศูนย์กลาง 160 มม., 110 มม. และ 63 มม. มีการตรวจสอบแนวท่อเพื่อป้องกัน การจุดระเบิดจากทุก ๆ วัน มีการตรวจสอบก๊าซรั่ว ทุกๆ 5 ปี ตามแนวท่อก๊าซ มีวาล์ว สำหรับเปิด - ปิด ได้ตามแยกต่างและก่อนเข้าโรงงาน เพื่อใช้ในการฉุกเฉินและ ปิดแยกระบบ

- สถานีวัดและลดแรงดัน (Off Take Station: OTS)
มี 2 สถานี เป็นสถานีวัดปริมาณก๊าซฯ ที่ออกจาก ปตท. และควบคุมการไหลและแรงดัน ของก๊าซฯ โดยทำการเปิด - ปิดตามอัตราการไหลของก๊าซฯ เมื่อที่มีเหตุการณ์ทำให้เกิด แรงดันเกินปกติจะทำการปิดตัวลงทันที และจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมฯ โดย ทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate ที่สถานีได้ ซึ่งทุกสถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟฟ้างดับ
- สถานีที่ส่ง
ตั้งอยู่ในนิคมฯ ออมตะนคร ถนน AS ต. คลนาคี้อยู่ ๑. เมื่อก ๙. ๖๖/๖
- สถานภูมิประเทศ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ส่วนใหญ่จะวางตามแนวท่อของถนนในนิคมฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ ไร่งานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานระบบท่อส่งก๊าซฯ กฎหมาย วิศวกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่จุดนี้ท่อจะลอดลงน้ำจะทำการ ฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่อลึกอย่างน้อย 1.50 ม. และมีระยะห่างกันเป็นปกติ ทำไปจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่ออย่างน้อย 1.00 ม.
- แหล่งชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งอยู่ในพื้นที่การนิคมฯ เป็นส่วนใหญ่ โดยวางผ่านพื้นที่ที่ส่ง ของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ผ่านชุมชน

5.2.3.3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

แนวท่อ (Pipeline & Service line Location)

- แนวท่อส่งก๊าซฯ ตามประธาน (Main Pipeline) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ต่อจาก ท่อแบบ ปตท. บริเวณถนนหน้าโรงรถจากอาคาร ๖ ที่ตั้งให้โรงไฟฟ้าและแยก เพื่อเข้าสถานีลดแรงดันในอมตะนครซิตี้
- ท่อ HDPE (Network Pipeline) ท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. เริ่มตั้งแต่ ท่อที่ออกจากสถานีลดแรงดัน มีสองเส้น 160 มม. เส้นแรกไปทางถนน ทางด้านหน้า



นิคมไปโรงงาน SKI ceramic และ โรงงาน Q-CON. ส่วนเส้นที่สอง ไปตามถนนแยกไป ที่โรงงานโมโกยามา และแยกออกไปโรงงานสุริโยทัย

ระบบท่อส่งก๊าซฯ และสถานีควบคุมแรงดัน

- ระบบท่อส่งก๊าซฯ หลัก (Main Distribution System)
ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว มีการบำรุงรักษาโดยระบบ Cathodic Protection โดยตรวจสอบอุปกรณ์แนวท่อส่งก๊าซฯ ทุกเดือน และท่อ HDPE ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 160 มม., 110 มม. และ 63 มม. มีการตรวจสอบแนวท่อเพื่อป้องกัน การจุดระเบิดจากทุก ๆ วัน มีการตรวจสอบก๊าซรั่ว ทุกๆ 5 ปี ตามแนวท่อก๊าซฯ มีวาล์ว สำหรับเปิด - ปิด ได้ตามแยกต่างและก่อนเข้าโรงงาน เพื่อใช้ในการฉุกเฉินและ ปิดแยกระบบ
- สถานีวัดและลดแรงดัน (Off Take Station: OTS)
จำนวน 1 สถานี เป็นสถานีวัดปริมาณก๊าซฯ ที่ออกจาก ปตท. และควบคุมการไหลและ แรงดันของก๊าซฯ โดยทำการเปิด - ปิดตามอัตราการไหลของก๊าซฯ เมื่อที่มีเหตุการณ์ทำให้เกิดแรงดันเกินปกติจะทำการปิดตัวลงทันที และจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมฯ โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate ที่สถานีได้ ซึ่งทุก สถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟฟ้างดับ
- สถานีลดแรงดัน (Pressure Regulating Station: PRS)
จำนวน 1 สถานี เป็นสถานีควบคุมการไหลและแรงดันของก๊าซฯ โดยทำการเปิด - ปิด ตามอัตราการไหลของก๊าซฯ เมื่อที่มีเหตุการณ์ทำให้เกิดแรงดันเกินปกติจะทำการปิด ตัวลงทันที และจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมฯ โดยทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate ที่สถานีได้ ซึ่งทุก สถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟฟ้างดับ
- สถานีที่ส่ง
ตั้งอยู่ในนิคมฯ ออมตะนคร ถนน AS ต. คลนาคี้อยู่ ๑. ๖๖/๖
- สถานภูมิประเทศ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ส่วนใหญ่จะวางตามแนวท่อของถนนในนิคมฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ ไร่งานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานระบบท่อส่งก๊าซฯ กฎหมาย วิศวกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่จุดนี้ท่อจะลอดลงน้ำจะทำการ ฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่อลึกอย่างน้อย 1.50 ม. และมีระยะห่างกันเป็นปกติ ทำไปจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่ออย่างน้อย 1.00 ม.



การฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่อลึกอย่างน้อย 1.50 ม. และมีระยะห่างกันเป็นปกติ ทำไปจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่อลึกอย่างน้อย 1.00 ม.

- แหล่งชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งอยู่ในพื้นที่การนิคมฯ เป็นส่วนใหญ่ โดยวางผ่านพื้นที่ที่ส่ง ของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ผ่านชุมชน

5.2.3.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ (HMR)

แนวท่อ (Pipeline Location)

- แนวท่อส่งก๊าซฯ ตามประธาน (Main Pipeline) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ต่อจาก ท่อแบบ ปตท. เส้นที่ 3 (ระยะ ๑๖๖ เมตร) ขนาด 36 นิ้ว โดยเชื่อมต่อกับสาย gas sale lap valve ขนาด 12 นิ้ว ที่ติดตั้งไว้ที่ท่อส่งก๊าซฯตามประธานที่ 3 ช่วง KP- 56 + 100 คง บริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้าใกล้ถนน HRE-R1A ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
- ท่อ STEEL and HDPE (Network Pipeline) เส้นแรก ท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 10 นิ้ว ความยาว 2600 เมตร จากสถานีวัดแรงดัน วาล์วเปิด HRE-R1A ไปสิ้นสุดที่ ถนน 3138 กม. 35 + 708 เพื่อเข้าสถานีลดแรงดัน HRE-R1A และวางท่อขนาด 225 มม. 160 มม. 110 มม. 63 มม. ที่จุดนี้ท่อจะลอดลงน้ำจะทำการ ฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่อลึกอย่างน้อย 1.50 ม. และมีระยะห่างกันเป็นปกติ ทำไปจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่อลึกอย่างน้อย 1.00 ม.


- ระบบท่อส่งก๊าซฯ หลัก (Main Distribution System)
ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว มีการบำรุงรักษาโดยระบบ Cathodic Protection โดยตรวจสอบอุปกรณ์แนวท่อส่งก๊าซฯ ทุกเดือน และท่อ HDPE ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 225 มม., 160 มม., 110 มม. และ 63 มม. มีการตรวจสอบแนวท่อเพื่อ ป้องกันการจุดระเบิดจากทุก ๆ วัน มีการตรวจสอบก๊าซรั่ว ทุกๆ 5 ปี ตามแนวท่อก๊าซฯ มีวาล์วสำหรับเปิด - ปิด ได้ตามแยกต่างและก่อนเข้าโรงงาน เพื่อใช้ในการฉุกเฉินและ ปิดแยกระบบ
- สถานีวัดและลดแรงดัน (Off Take Station: OTS)
มี 1 สถานี เป็นสถานีวัดปริมาณก๊าซฯ ที่ออกจาก ปตท. และควบคุมการไหลและแรงดัน ของก๊าซฯ โดยทำการเปิด - ปิดตามอัตราการไหลของก๊าซฯ เมื่อที่มีเหตุการณ์ทำให้เกิด แรงดันเกินปกติจะทำการปิดตัวลงทันที และจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมฯ โดย ทางพนักงานผู้รับผิดชอบจะเข้าทำการตรวจสอบทันทีหรืออาจใช้ระบบ Manual Operate



ที่สถานีได้ ซึ่งทุกสถานีมีระบบ Remote Terminal Unit และระบบกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกรณีไฟฟ้างดับ


- สถานีที่ส่ง
ตั้งอยู่ในนิคมฯ ออมตะนคร ถนน AS ต. คลนาคี้อยู่ ๑. ๖๖/๖
- สถานภูมิประเทศ
แนวท่อส่งก๊าซฯ ส่วนใหญ่จะวางตามแนวท่อของถนนในนิคมฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ ไร่งานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานระบบท่อส่งก๊าซฯ กฎหมาย วิศวกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่จุดนี้ท่อจะลอดลงน้ำจะทำการ ฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่อลึกอย่างน้อย 1.50 ม. และมีระยะห่างกันเป็นปกติ ทำไปจะทำการฝังกลบระยะจากผิวดินถึงท่อลึกอย่างน้อย 1.00 ม.
- แหล่งชุมชนข้างเคียง
พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งอยู่ในพื้นที่การนิคมฯ เป็นส่วนใหญ่ โดยวางผ่านพื้นที่ที่ส่ง ของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ผ่านชุมชน

6. แผนผังโครงสร้างบังคับบัญชาบริษัท ปตท. จำนวนฝ่ายธรรมชาติดำเนินการ




ผังโครงสร้างบังคับบัญชา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

7. แผนผังโครงสร้างแผนฉุกเฉินของบริษัท



ผู้นำทีมปฏิบัติการหัวข้อที่

7.1 โครงสร้างคณะทำงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่สำนักงานใหญ่



หน้าที่ปฏิบัติ

ผู้สั่งการประจำพื้นที่

- พิจารณาตัดสินใจเบื้องต้นในการตั้งระดับเหตุ หรืออพยพ
- สั่งการผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง
- ประสานงานเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในการให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการระงับเหตุ
- ควบคุมดูแลการอพยพพนักงานให้ปลอดภัยจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย

ทีมระงับเหตุภายใน

- สำรวจพื้นที่เกิดเหตุโดยให้ข้อมูลเบื้องต้นไปยังทีมปฏิบัติการ (ตามคำสั่งของผู้สั่งการประจำพื้นที่)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

- รวบรวมและนำพยานหลักฐานที่เกิดเหตุมาวิเคราะห์ (เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้สั่งการประจำพื้นที่ หรือได้รับสัญญาณเตือนภัย)

ทีมตรวจสอบการอพยพ

- ตรวจสอบจำนวนผู้อพยพจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังผู้สั่งการประจำพื้นที่เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าค้นหา

7.2 โครงสร้างคณะทำงานระงับเหตุฉุกเฉินพื้นที่อื่น

7.2.1 โครงสร้างคณะทำงานระงับเหตุฉุกเฉินที่ระบบฟอสโฟไรล์จากธรรมชาติ (ระบบฟอส)



7.2.2 โครงสร้างคณะทำงานระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ใกล้ถึงขั้นวิกฤต



หน้าที่ปฏิบัติ

ผู้สั่งการฉุกเฉิน

1. พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นในการตั้งระดับเหตุ หรืออพยพ
2. สั่งการผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
3. ควบคุมดูแลการอพยพพนักงานให้ออกจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย
4. ประสานงานการระงับเหตุกับหน่วยงานช่วยเหลือภายนอก
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์รับทราบ

ทีมระงับเหตุภายใน

1. ระงับเหตุเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ (ตามคำสั่งของผู้สั่งการฉุกเฉิน) โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ทีมอพยพ

1. ควบคุมและนำพนักงาน ผู้มาติดต่อเพื่อไปยังจุดรวมพลที่กำหนด (เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้สั่งการฉุกเฉิน)
2. ตรวจสอบจำนวนผู้อพยพหากมีการสูญหายให้แจ้งผู้สั่งการประจำพื้นที่เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าค้นหา

คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

29

หน่วยสื่อสาร/ ขอความช่วยเหลือ


1. แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกกรณีไม่สามารถระงับเหตุเองได้

ทีมควบคุมจราจร

1. ควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
2. อำนวยความสะดวกการเข้าพื้นที่ของทีมงานช่วยเหลือจากภายนอก

7.3 โครงสร้างคณะทำงานระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โซนได้


7.3.1 โครงสร้างคณะทำงานระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โซนใต้



คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

30

7.3.2 โครงสร้างคณะทำงานระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ใกล้ถึงขั้นวิกฤต



หน้าที่ปฏิบัติ

ผู้สั่งการฉุกเฉิน

1. พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นในการตั้งระดับเหตุ หรืออพยพ
2. สั่งการผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
3. ควบคุมดูแลการอพยพพนักงานให้ออกจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย
4. ประสานงานการระงับเหตุกับหน่วยงานช่วยเหลือภายนอก
5. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์รับทราบ

ทีมระงับเหตุภายใน

1. ระงับเหตุเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ (ตามคำสั่งของผู้สั่งการฉุกเฉิน) โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ทีมอพยพ

1. ควบคุมและนำพนักงาน ผู้มาติดต่อเพื่อไปยังจุดรวมพลที่กำหนด (เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้สั่งการฉุกเฉิน)
2. ตรวจสอบจำนวนผู้อพยพหากมีการสูญหายให้แจ้งผู้สั่งการประจำพื้นที่เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าค้นหา

ทีมควบคุมจราจร

1. ควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

31


2. จำนวนความเสียหายในการเข้าพื้นที่ของทีมงานช่วยเหลือจากภายนอก

หน่วยสื่อสาร/ ขอความช่วยเหลือ

1. แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกกรณีไม่สามารถระงับเหตุเองได้ (เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้สั่งการฉุกเฉิน)

7.4 โครงสร้างคณะทำงานระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โซนตะวันออก

7.4.1 โครงสร้างคณะทำงานระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โซนตะวันออก



คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

32

ការបង្កើន

เมื่อได้รับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้ดำเนินการ ดังนี้


- ▶ บริษัทฯ จะใช้เหตุการณ์ เช่น วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย วิกฤตการณ์ที่ฮ่องกง เช่น การประท้วง การระดมประท้วงที่คิดไป, ไปอินเดีย, ระบอบการปกครองที่เผด็จการ และอื่นๆ ตามที่สุด จะอยู่ถึงจริงในแบบที่อธิบายถึงเหตุการณ์ GFAFO-054
- ▶ หมดสติเหตุการณ์เพื่อที่จะถามว่าเหตุการณ์มีผลกระทบกับชีวิตจริง
- ▶ แจ้งผู้จัดการส่วนปฏิบัติการและหน่วยงานส่วนปฏิบัติการที่รับผิดชอบพื้นที่บริหารเพื่อแจ้งว่าตรวจสอบหน่วยงาน
- ▶ แจ้งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ
- ▶ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการรายงานรายละเอียดเหตุการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทราบ
- ▶ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมที่จะดำเนินการตามการฝึกอบรมเพื่อที่จะเป็นเหตุฉุกเฉินให้ทำงานภายใต้กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการให้ทราบ
- ▶ กรรมการผู้จัดการหรือผู้ใดที่ไม่เหมาะสม อาจพิจารณาว่าขั้นตอนการฉุกเฉิน
- ▶ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมได้รับแจ้งและเตรียมการฉุกเฉินจากกรรมการผู้จัดการ จากนั้นไปแจ้งถึง GRCC เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
- ▶ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (GRCC) แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างแบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

เอกสารไม่ควบคุม ใช้สำหรับดูเป็นตัวอย่าง

12 ตำแหน่งที่อยู่ของหน่วยงาน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 12.1 สถานงานผลิต ณ จุดเกิดเหตุ
- ✓ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
 - ✓ วิศวกรปฏิบัติการประจำพื้นที่
 - ✓ ช่างเทคนิคปฏิบัติการประจำพื้นที่
 - ✓ ช่างเดินเครื่อง (ผู้รับเหมา)
 - ✓ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (กรณีเหตุการณ์มีความรุนแรงหรือได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุการณ์)
- 12.2 สถานงานผลิต ณ จุดเกิดเหตุ
- ✓ ผู้จัดการส่วนผลิต
 - ✓ ส่วนผลิต
 - ✓ ทีมซ่อมระบบ (ผู้รับเหมา)
 - ✓ วิศวกรขาย (เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการส่วนการขาย)
- 12.3 ศูนย์แจ้งเหตุและติดตามเหตุการณ์ (GRCC)
- ✓ พนักงานแจ้งเหตุและติดตาม
 - ✓ วิศวกรปฏิบัติการ
- 12.4 ศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์
- ✓ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
 - ✓ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
 - ✓ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
 - ✓ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและเทคนิคปฏิบัติการ
 - ✓ ผู้จัดการส่วนธุรการ
 - ✓ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
 - ✓ ผู้จัดการส่วนการขาย
 - ✓ ผู้จัดการส่วนการผลิต
 - ✓ ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบเครือข่าย
 - ✓ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงภายใน
 - ✓ พนักงานบริหารงานทั่วไป

“หน่วยงานสนับสนุน ณ ศูนย์บริการการอาชญากรรมที่เกิดขึ้นที่หากมีการร้องขอจากผู้ตั้งการขูดเงิน
เหตุหรือได้รับคำสั่งจากศูนย์บริการการขูดเงิน



ผังการแจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติการ

หลังจากได้รับแจ้งจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ให้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ให้ GHCC ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างแผนฉุกเฉินของวิสาหกิจ จากนั้นให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุในแผนฉุกเฉินแต่ละระดับ ตามที่ได้รับมอบหมาย

```

graph TD
    A[ ] --> B[กระทรวงสาธารณสุข]
    B --> C[GNCC]

```

12.5 หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนในแต่ละพื้นที่

- ✓ หน่วยต้นแบบท้องถิ่น
- ✓ การนิเทศดูแลสาขารวมใจถิ่นที่
- ✓ ตำรวจท้องที่
- ✓ ตำรวจหลวงหลวง
- ✓ ป้องถิ่นและบรรพชาลาการณ
- ✓ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ✓ โรงพยาบาล
- ✓ การไฟฟ้า
- ✓ อบต. และเทศบาล

13. การแจ้งและการรายงานเหตุฉุกเฉินต่อผู้เกี่ยวข้อง

13.1 การแจ้งการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

อ้างอิงจาก ร่างประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
 ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงาน พ.ศ. ในกรณีที่ถือสิทธิในสิทธิ์ที่จะขายไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากรวม
 การถือกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จะต้องมีการขายไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่
 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจะต้องมีการขายไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่

ภาระงาน	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. แจ้งการเกิดอุบัติเหตุ	ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ	กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมาย (ส่วนพัฒนาและบริหารสายอาชีพ และรายงาน DOB และส่งรายการชดเชย จากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย Regulator)
2. รายงานอุบัติเหตุเบื้องต้น	ภายใน 3 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ	กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
3. รายงานการเกิดอุบัติเหตุ	ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ	กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมาย



13.2 การแจ้งการเกิดเหตุฉุกเฉินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

การแจ้ง	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ปตท.	ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
2. GDF	ภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ	ทีมประสานงานด้านความปลอดภัยและให้พนักงานฝ่ายวางแผนและดำเนินการกู้คืนส่งคืนให้ GDF

14. หน้าทีตามโครงสร้างแผนฉุกเฉินของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท

14.1 ผู้เกี่ยวข้องฉุกเฉิน

ผู้ทำหน้าที่และผู้ทำการแทน

ผู้ทำหน้าที่	เหตุฉุกเฉินระดับ 1	เหตุฉุกเฉินระดับ 2	เหตุฉุกเฉินระดับ 3	เหตุฉุกเฉินระดับ 4
ผู้ทำหน้าที่	- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (พื้นที่ระบบท่อจัดจำหน่าย) - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ (พื้นที่สำนักงาน)	- กรรมการผู้จัดการ	- ผู้บริหารระดับสูง ปตท. (กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ) - ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อำนวยการ ปตท.	- ผู้บริหารระดับสูง ปตท. (กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ) - ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์อำนวยการ ปตท.
ผู้ทำการแทน	- ผู้มีอำนาจดูแลพื้นที่	- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	- กรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการของบริษัท)	- กรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการของบริษัท)

หน้าที่ปฏิบัติ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของบริษัท)

ก่อนเกิดเหตุ

1. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2. ศึกษาแผนปฏิบัติการที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ตรวจสอบความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างแผนฉุกเฉิน

เมื่อเริ่มเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1 (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหรือผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ)



2. พิจารณารายงานสาเหตุ, ผลกระทบ, ความเสียหาย และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
3. ตรวจสอบ ประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 (กรรมการผู้จัดการ)

1. เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการทันทีเกิดขึ้น
2. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ปตท. หรือหน่วยงานราชการ
3. พิจารณารายงานที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก
4. ติดตาม ตรวจสอบสาเหตุ และมาตรการป้องกัน
5. ร่วมประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม

14.2 รายงานหลังปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ

14.2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุ

ผู้ทำหน้าที่

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

ผู้ทำการแทน

วิศวกรปฏิบัติการ ณ พื้นที่เกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุ

1. จัดทีม GRCC (Group Response Coordination Center) ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. จัดทีม GRCC (Group Response Coordination Center) ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ติดตามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงความร่วมมือในการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
5. พิจารณารายงานหรือข้อมูลที่ส่งมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเริ่มเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. หยุดปฏิบัติงานตามปกติทันที
2. เข้าพื้นที่เกิดเหตุและรายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหรือตามลำดับชั้นบัญชาการ
3. เรียกทีมประสานงานหน่วยงานภายนอก, ทีมติดต่อระบบ และทีมควบคุมพื้นที่ (ส่วนปฏิบัติการ) เข้า ณ จุดเกิดเหตุ
4. พิจารณารายงานและแจ้งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน (ผู้จัดการส่วนคลัง)

ขอทีมฉุกเฉินบริษัทผู้รับเหมาเจ้าหน้าที่



1. หยุดปฏิบัติงานปกติทันทีที่พบเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเหตุฉุกเฉิน
 2. รับทราบการดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน
 3. ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์และความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน
 4. รายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการส่วน
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า (กรรมการผู้จัดการ)
1. หยุดปฏิบัติงานปกติทันทีและพิจารณากรณีที่ศูนย์บัญชาการฯ
 2. เข้าบัญชาการ ณ ศูนย์บัญชาการ (หากมีการตั้งศูนย์ฯ)
 3. เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนฉุกเฉิน
 4. รายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง ปตท. รับทราบ (พิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์และผลกระทบ)

ขณะเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1 (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหรือผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ)

1. ทำหน้าที่ผู้บัญชาการ ควบคุมข้อมูลและวิเคราะห์ผล เพื่อได้คำแนะนำหรือการสั่งการแก่หน่วยปฏิบัติการหน่วยงาน
2. ติดตามรายงาน ให้คำแนะนำและประสานสนับสนุนการรับมือ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
3. ประเมินสถานการณ์จากรายงานของผู้เกี่ยวข้อง
4. รายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการส่วน
5. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในส่วนของระบบฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินระดับ 2 ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหรือผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินระดับ 2 ควบคุมการดำเนินงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (หากมีการตั้งศูนย์ฯ) ระดมทรัพยากรจากผู้เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติหน้าที่

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า (กรรมการผู้จัดการ)

1. ดำเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
2. ติดตามรายงาน ให้คำแนะนำในการจัดการสนับสนุนการรับมือ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
3. ประชุมหน่วยงานสนับสนุน (ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ) เพื่อสนับสนุนทีมเข้ารับมือเหตุฉุกเฉิน
4. ประชุมหน่วยงานสนับสนุน (การขายและการตลาด) เพื่อประเมินผลกระทบด้านชื่อเสียง
5. รายงาน สื่อแจ้งเหตุการณ์ต่อหน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องระดับสูงของ ปตท.
6. แสวงหาข้อดีหรือบทเรียนเป็นประโยชน์จากสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉิน

หลังเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1 (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหรือผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ)

1. รายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการส่วน



2. พิจารณารายงานสาเหตุ, ผลกระทบ, ความเสียหาย และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
3. ตรวจสอบ ประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 (กรรมการผู้จัดการ)

1. เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการทันทีเกิดขึ้น
2. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ปตท. หรือหน่วยงานราชการ
3. พิจารณารายงานที่ส่งต่อหน่วยงานภายนอก
4. ติดตาม ตรวจสอบสาเหตุ และมาตรการป้องกัน
5. ร่วมประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม

14.2 รายงานหลังปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ

14.2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุ

ผู้ทำหน้าที่

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

ผู้ทำการแทน

วิศวกรปฏิบัติการ ณ พื้นที่เกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุ

1. จัดทีม GRCC (Group Response Coordination Center) ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. จัดทีม GRCC (Group Response Coordination Center) ปฏิบัติหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ติดตามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงความร่วมมือในการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
5. พิจารณารายงานหรือข้อมูลที่ส่งมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเริ่มเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. หยุดปฏิบัติงานตามปกติทันที
2. เข้าพื้นที่เกิดเหตุและรายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหรือตามลำดับชั้นบัญชาการ
3. เรียกทีมประสานงานหน่วยงานภายนอก, ทีมติดต่อระบบ และทีมควบคุมพื้นที่ (ส่วนปฏิบัติการ) เข้า ณ จุดเกิดเหตุ
4. พิจารณารายงานและแจ้งหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุน (ผู้จัดการส่วนคลัง)

ขอทีมฉุกเฉินบริษัทผู้รับเหมาเจ้าหน้าที่



5. ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติหน้าที่

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. ดำเนินการตามเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ไปแล้วเสร็จ
2. รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 หรือระดับที่สูงกว่า
3. แจ้งทีมที่อยู่นอกจุดเกิดเหตุให้ทราบในการเปลี่ยนสถานะการฉุกเฉิน
4. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทีมดับเพลิงภายนอก ทีมพยาบาลภายนอก หรือทีมตำรวจภายนอก โดยแจ้งผ่านทีมประสานงานหน่วยงานภายนอก (ส่วนปฏิบัติการ) หรือ GRCC

ขณะเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. ทำหน้าที่ผู้บัญชาการจุดเกิดเหตุ และรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บัญชาการฯ ทราบถึงระยะ
2. รับคำสั่งจากผู้บัญชาการฯ ในการดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน
3. แจ้งหน่วยงานที่สนับสนุนหน่วยงาน (ผู้จัดการส่วนคลัง) เพื่อขอคำสั่งส่งต่อการรับมือเหตุ, ทีมฉุกเฉินเหตุหรือทีม Resume ระบบ
4. แจ้ง GRCC เพื่อสื่อสารสถานการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
5. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. ประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น และทำหน้าที่หัวหน้าทีมดับเพลิง
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกในการให้ข้อมูล คำแนะนำในการควบคุมเหตุ
3. ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอพยพ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างเหมาะสม
4. ติดตามศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ในการขอความช่วยเหลือด้าน การขอรับพักรักษา, อาหาร, วัสดุสนับสนุน หรือการสนับสนุนอื่นๆ ที่สนับสนุนทีมปฏิบัติงาน

หลังเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. รับทราบการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
2. ดำเนินการและประเมินความเสียหายกับทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) ให้เป็นปกติ



ขณะเกิดเหตุ

1. ควบคุมจัดการจราจรเส้นทางผ่านเข้า - ออกที่ใกล้เคียงให้วิ่งช่องทางเดียวตามช่องทางเข้าทำงานโดยสะดวกรวดเร็ว
2. ควบคุมจัดการจราจรเส้นทางผ่านเข้า - ออกที่ใกล้เคียง ให้ใช้ช่องทางพิเศษให้เร็วขึ้น

หลังเกิดเหตุ

1. รับทราบการยกเลิกแผน
2. เปิดให้มีการผ่านเข้า-ออกที่ที่ตามปกติ เมื่อได้รับแจ้งการยกเลิกแผนฉุกเฉิน

14.2.3 มีมติแยกแยะ

ผู้ทำหน้าที่

ช่างเทคนิคปฏิบัติการ

ผู้ทำการแทน

ช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Stand by)

ก่อนเกิดเหตุ

1. ศึกษาการปฏิบัติงานที่ตามแผนฉุกเฉิน
2. สนับสนุนการฝึกซ้อมในกรณีฉุกเฉิน
3. ร่วมซ้อมแผนกับทีมบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเริ่มแผน

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. หยุดปฏิบัติงานตามปกติทันที
 2. แจ้งทีมที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉิน
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. ดำเนินการตามเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ให้เร็วที่สุด
 2. รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน
 3. มีหน้าที่รับผิดชอบ (ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ) รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์
 4. ทีมปฏิบัติการ รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องหน้าที่รับผิดชอบ

ขณะเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. ประสานงานการตัดแยกถนน รวมทั้งการ Blow Down Pressure (เมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าทีมตัดแยกถนน)
 2. ประสานงานการปิดไฟฟ้ที่จ่ายไปยังที่จอดรถ (เมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าทีมตัดแยกถนน) และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
 3. ให้การสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุ
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. ปฏิบัติหน้าที่ในทีมตัดแยกถนนตามแผนฉุกเฉินตามคำสั่งของหัวหน้าทีมตัดแยกถนน (ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ)
 2. ให้การสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุหรือหัวหน้าทีมตัดแยกถนน



หลังเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน
 2. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่ผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการหรือวิศวกรปฏิบัติการ
 3. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการหรือวิศวกรปฏิบัติการรับทราบ
 4. ตรวจวัดปริมาณการปล่อยมลพิษ
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน
 2. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่ผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการหรือวิศวกรปฏิบัติการ
 3. สรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการหรือวิศวกรปฏิบัติการรับทราบ
 4. ตรวจวัดปริมาณการปล่อยมลพิษ
 5. สนับสนุนการ Resume ระบบให้กลับสู่สภาวะปกติ

14.2.4 มีมติควบคุมพื้นที่

ผู้ทำหน้าที่

ช่างเทคนิคปฏิบัติการ

ผู้ทำการแทน

ช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Stand by)

ก่อนเกิดเหตุ

1. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์การควบคุมพื้นที่
2. ศึกษาแผนการควบคุมพื้นที่

เมื่อเริ่มแผน

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. หยุดปฏิบัติงานตามปกติทันที
 2. รายงานผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุ
 3. กำหนดพื้นที่ควบคุมพื้นที่
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. ดำเนินการตามเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ให้เร็วที่สุด
 2. รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน
 3. ทีมปฏิบัติการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องหน้าที่รับผิดชอบ

ขณะเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. ควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
 2. ควบคุมการจราจร
 3. ให้การสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุ
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่



หลังเกิดเหตุ

2. ปฏิบัติหน้าที่ในทีมตัดแยกถนนตามแผนฉุกเฉินฉุกเฉินตามคำสั่งของหัวหน้าทีมตัดแยกถนน (ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ)
 3. ให้การสนับสนุนหัวหน้าทีมตัดแยกถนน
- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. จัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้กั้นพื้นที่
 2. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการหรือวิศวกรปฏิบัติการรับทราบ
 3. ตรวจวัดปริมาณการปล่อยมลพิษ
 4. ดำเนินการตามเหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการอุปกรณ์กั้นพื้นที่
 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจรตามปกติ
 3. ควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่หรือการตรวจสอบความเสียหายและซ่อมคืนระบบ
 4. ให้การสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการหรือวิศวกรปฏิบัติการสนับสนุนด้านอื่นๆ
 5. ดำเนินการตามเหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า
 6. สนับสนุนการซ่อมคืนระบบ

14.3 ศูนย์แจ้งเหตุและสื่อสาร

ผู้ทำหน้าที่

พนักงานประจำศูนย์ GRCC

ผู้ทำการแทน

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Stand by)

ก่อนเกิดเหตุ

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารฉุกเฉิน
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับแจ้งเหตุและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องตามวิธีปฏิบัติงาน
3. ศึกษาขั้นตอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติ

- การรับแจ้งเหตุและรายงานผู้เกี่ยวข้อง**
1. บันทึกและรายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ที่ส่งสัญญาณ เช่น ไฟไหม้, ระเบิด, การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และชื่อ-นามสกุล ของผู้แจ้งเหตุในแบบฟอร์มรับแจ้งเหตุ OP-FO-054
 2. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการทราบ และแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องที่รับทราบเพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูล
 3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องส่วนฉุกเฉินฉุกเฉินเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการ
 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทางโครงสร้างฉุกเฉิน



หลังเกิดเหตุ

5. ติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือตามแผนฉุกเฉินตามคำสั่งของผู้จัดการฉุกเฉิน
6. ติดตามเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. ให้การสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุ และดูแลความปลอดภัยของเหตุฉุกเฉิน
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่

14.4 สหกรณ์สนับสนุนการ Resume ระบบ

14.4.1 มีหน้าที่ของงานสนับสนุน

ผู้ทำหน้าที่

ผู้จัดการส่วนสำรอง

ผู้ทำการแทน

วิศวกรสำรอง (Stand by)

ก่อนเกิดเหตุ

1. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การซ่อมระบบ
2. ศึกษาการปฏิบัติงานที่ผู้เกี่ยวข้องส่วนปฏิบัติการ
3. สนับสนุนการฝึกซ้อมในกรณีฉุกเฉิน
4. ตรวจสอบความพร้อมของทีมงาน

เมื่อเริ่มแผน

- เหตุฉุกเฉินทุกระดับ**
1. ประสานงานกับผู้จัดการฉุกเฉิน หรือ GRCC เพื่อติดตามสถานการณ์
 2. ส่งผู้เกี่ยวข้องของทีมงาน SOR Emergency Team
 3. กำหนดลำดับการซ่อม
 4. เตรียมกำลังสำรองส่วนสำรอง
 5. ประสานงานกับผู้จัดการฉุกเฉินเพื่อเตรียมสนับสนุน

ขณะเกิดเหตุ

1. ประสานงานกับผู้จัดการฉุกเฉิน GRCC เพื่อติดตามสถานการณ์
2. เตรียมสนับสนุน
3. ส่งผู้เกี่ยวข้องส่วนสำรองที่ผู้เกี่ยวข้องฉุกเฉินฉุกเฉิน
4. กำหนดจำนวนทีมงาน Resume ระบบ

หลังเกิดเหตุ

1. รับทราบการยกเลิกแผน
2. ประเมินค่าใช้จ่ายตาม Resume ระบบ



14.4.2 ทีมกู้ชีพฉุกเฉิน

ผู้ทำหน้าที่	เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และพนักงานขับรถ
ผู้ทำการแทน	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ก่อนเกิดเหตุ	1. ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์สำรองที่ถือใช้ในการซ่อมระบบ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน
เมื่อเริ่มแผน	1. ประจำที่คลังสินค้าหรือบริเวณใกล้เคียงจากหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน (ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง) 2. ติดตามสถานการณ์เป็นระยะ
ขณะเกิดเหตุ	1. จัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายสนับสนุนด้านงานหรือทีมซ่อมระบบเบื้องต้น 2. อำนวยความสะดวกให้กับทีมก่อสร้างในการเข้าซ่อม
หลังเกิดเหตุ	1. ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมระบบและรายงานให้ผู้จัดการส่วนก่อสร้างรับทราบ

14.4.3 ทีม Emergency (SOB)

ผู้ทำหน้าที่	ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุม
ผู้ทำการแทน	-
ก่อนเกิดเหตุ	1. จัดหาทีม Stand by พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับใช้รับมือเหตุฉุกเฉิน โดยต้องมีการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ภายใน 2 ชั่วโมง
เมื่อเริ่มแผน	1. เจ้าหน้าที่เกิดเหตุเมื่อได้รับการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน (ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 2 ชั่วโมง 2. รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมสนับสนุนด้านงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะใช้ปฏิบัติงาน
ขณะเกิดเหตุ	1. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หลังเกิดเหตุ	1. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้จัดการส่วนก่อสร้าง 2. สรุปอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ (ถ้ามี) ที่ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง



13.4.6 ทีม Response ระบบ (ส่วนก่อสร้าง)

ผู้ทำหน้าที่	ส่วนก่อสร้าง
ผู้ทำการแทน	-
ก่อนเกิดเหตุ	1. ศึกษาการปฏิบัติงานที่ตามแผนฉุกเฉิน 2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ให้พร้อมสำหรับเข้าซ่อมระบบ
เมื่อเริ่มแผน	1. ทีมซ่อมระบบเมื่อได้รับการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน 2. รายงานตัวกับหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน เตรียมพร้อมรับคำสั่ง 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาจัดเตรียม คนงาน เครื่องมือ เครื่องจักร เจ้าหน้าที่
ขณะเกิดเหตุ	1. เข้าซ่อมระบบเมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน (พิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ทันที) 2. ประสานงานกับผู้รับเหมาซ่อมระบบต่อ
หลังเกิดเหตุ	1. เข้าซ่อมระบบเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการส่วนก่อสร้างหรือผู้จัดการระบบ 2. หัวหน้าทีมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการส่วนก่อสร้างรับทราบ

14.5 สาขางานสนับสนุนเครื่องมือช่าง (ช่างเทคนิค)

14.5.1 ทีมช่าง

ผู้ทำหน้าที่	คุณณรงค์ เวชสุภาพ
ผู้ทำการแทน	-
ก่อนเกิดเหตุ	1. ศึกษาการปฏิบัติงานที่กรณีฉุกเฉินฉุกเฉิน 2. จัดเตรียมเครื่องมือช่างที่อุปกรณ์ฉุกเฉินจะเกี่ยวข้องใช้กรณีเกิดเหตุ
เมื่อเริ่มแผน	เหตุฉุกเฉินระดับ 1 1. รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน 2. ติดตาม ตรวจสอบความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า 1. รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน 2. หยุดปฏิบัติงานปกติและเข้าปฏิบัติงานที่ ณ ศูนย์บัญชาการ (เมื่อได้รับแจ้งการแจ้งเตือน) 3. บันทึกข้อมูล คำสั่งภายในศูนย์บัญชาการ



14.4.4 ทีมกำจัดสารพิษ

ผู้ทำหน้าที่	ทีมปฏิบัติการตามหน้าที่เกิดเหตุ ทีมก่อสร้าง
ผู้ทำการแทน	-
ก่อนเกิดเหตุ	1. ศึกษาการปฏิบัติงานที่ตามแผนฉุกเฉิน 2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ให้พร้อมสำหรับสนับสนุนระบบโรงงาน
เมื่อเริ่มแผน	1. เจ้าหน้าที่เกิดเหตุเมื่อได้รับการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน 2. รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน
ขณะเกิดเหตุ	1. เข้าสนับสนุนทีมปฏิบัติการด้านงาน (เมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน)
หลังเกิดเหตุ	1. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้จัดการส่วนก่อสร้างรับทราบ 2. สรุปอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ (ถ้ามี) ที่ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง

14.4.5 ทีม Response ระบบ (ผู้รับเหมา)

ผู้ทำหน้าที่	ผู้รับเหมา
ผู้ทำการแทน	-
ก่อนเกิดเหตุ	1. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และทีมงานเพื่อเข้าซ่อมระบบที่เมื่อได้รับการแจ้ง
เมื่อเริ่มแผน	1. เจ้าหน้าที่เกิดเหตุเมื่อได้รับการแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน (ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง) หรือผู้ทำการแทน 2. รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน เตรียมพร้อมรับคำสั่ง 3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับซ่อมระบบต่อ
ขณะเกิดเหตุ	1. เข้าซ่อมระบบเมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนด้านงาน (พิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ทันที)
หลังเกิดเหตุ	1. เข้าซ่อมระบบเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการส่วนก่อสร้างซึ่งมีการติดตามระบบ 2. หัวหน้าทีมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการส่วนก่อสร้างรับทราบ



ขณะเกิดเหตุ	เหตุฉุกเฉินระดับ 1 1. ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมกรณีเหตุการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า 1. บันทึกข้อมูล คำสั่งภายในศูนย์บัญชาการ 2. บันทึกข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน 3. ประสานงานติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉิน 4. รับและบันทึกข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคล ส่งต่อไปยังผู้บัญชาการ 5. อื่นๆตามที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินขอหมาย หลังเกิดเหตุ เหตุฉุกเฉินระดับ 1 1. บันทึกหรือรวบรวมรายงานสาเหตุ การกระทำ ความเสียหาย และมาตรการป้องกันให้ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินไว้ใช้อ้างอิง เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า 1. สรุปรายงานเหตุฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งเป็นข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง 2. บันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงต่อไป 3. อื่นๆตามที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินขอหมาย
-------------	--

14.5.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ทำหน้าที่	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ผู้ทำการแทน	-
ก่อนเกิดเหตุ	1. อบรม ทบทวนการปฏิบัติงานที่ตามแผนฉุกเฉินให้พนักงานรับทราบ 2. ให้ความรู้ความหมายของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเหตุ 3. จัดเตรียมข้อมูลสารเคมีอันตรายในพื้นที่ระบบเพื่อจัดทำป้ายคำเตือน 4. ทวนสอบการตรวจตราอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับเหตุ 5. ทบทวนแผนฉุกเฉินให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติ 6. วางแผนการซ้อมเหตุฉุกเฉิน
เมื่อเริ่มแผน	เหตุฉุกเฉินระดับ 1 1. รับทราบการแจ้งเหตุ 2. ติดตามความรุนแรงของเหตุการณ์ 3. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยสนับสนุนทีมปฏิบัติการ



- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. เข้าปฏิบัติงานที่ตามโครงการ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (เมื่อได้รับแจ้งการตั้งศูนย์)
 2. ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ทีมปฏิบัติการ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 3. บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 4. อื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินมอบหมาย

ขณะเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. ให้การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยแก่ทีมปฏิบัติการ
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์
 2. ให้การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยแก่ทีมปฏิบัติการ
 3. ติดตามความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน
 4. อื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินมอบหมาย

หลังเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. ตรวจสอบเอกสารระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่ระบุไว้ ณ พื้นที่เกิดเหตุ
 2. สนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดเหตุ
 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานหรืออุปกรณ์ฉุกเฉินให้เหมาะสม
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. ตรวจสอบเอกสารระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่ระบุไว้ ณ พื้นที่เกิดเหตุ
 2. สนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดเหตุสู่สภาวะปกติ
 3. ตรวจสอบ ประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม
 4. อื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินมอบหมาย

14.5.3 หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป

- | | |
|--------------|--|
| ผู้ทำหน้าที่ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ |
| ผู้ทำการแทน | ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| ก่อนเกิดเหตุ | <ol style="list-style-type: none"> 1. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 2. ศึกษาการปฏิบัติงานที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 3. มอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่แทนกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 4. ตรวจสอบความพร้อมของทีมงานสนับสนุนทั่วไป 5. ประสานงานกับ ปทท. ในการขอใช้ห้องแถลงข่าว หากต้องมีการแถลงในการเกิดเหตุฉุกเฉิน |



2. ติดตามมูลค่าความเสียหายและความคุ้มครองของประกันภัยเพื่อสรุปผลและรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
3. ส่งการติดตามข่าวสารที่เสนอต่อสาธารณะ

14.5.4 ทีมข่าวและประชาสัมพันธ์

- | | |
|--------------|---|
| ผู้ทำหน้าที่ | ผู้จัดการส่วนธุรการและ คุณภาพ การบริหารกิจ |
| ผู้ทำการแทน | ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| ก่อนเกิดเหตุ | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียม check list สำหรับการสื่อสารความเสี่ยงเหตุฉุกเฉิน 2. จัดเตรียมข้อมูลของสื่อมวลชน 3. จัดเตรียมรายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. ศึกษาหลักการ แนวทาง และรูปแบบในการเขียนข่าวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน |

เมื่อเริ่มแผน

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม
 2. เตรียม check list เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
 3. เตรียมข้อมูลสื่อมวลชน
 4. ติดตามสถานการณ์และเตรียมการสื่อสารความเสี่ยง
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. เปิดประชุมทีมสื่อสาร
 2. ประสานงานระหว่างทีมปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลในการสื่อสาร
 3. รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือแผนกแนวทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณา
 4. จัดทำข้อความสำคัญที่จะแจ้งแก่สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินได้รับทราบ
 5. นำเสนอเอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินพิจารณาอนุมัติ

ขณะเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. ติดตามสถานการณ์โดยตลอด เพื่อพร้อมข้อมูลหากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินต้องการให้ข่าว
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. เขียน key message ที่แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อความสำหรับใช้ในการสื่อสาร การแถลงข่าว และข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินพิจารณาอนุมัติ



เมื่อเริ่มแผน

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. รับทราบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 2. ติดตาม ตรวจสอบความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน
 3. พร้อมให้การสนับสนุนหากได้รับการร้องขอ
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. หยุดปฏิบัติงานปกติทันทีพร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชา ณ ศูนย์บัญชาการฯ (เมื่อได้รับแจ้งการตั้งศูนย์)
 2. อำนวยความสะดวกและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 3. อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ
 4. เปิดประชุมทีมสนับสนุนทั่วไปเตรียมอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน

ขณะเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน
 2. ประเมินสถานการณ์จากปริมาณของผู้ที่มารวมตัวเกิดเหตุ
 3. เตรียมความพร้อมทีมงานสนับสนุนทั่วไป กรณีสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการร่วม
 2. เปิดประชุมทีมสนับสนุนเพื่อพิจารณาความพร้อมการสนับสนุนหากมีการร้องขอ
 3. ตรวจสอบข้อมูลและรายงาน ซึ่งเหตุการณ์เกิดให้ผู้บัญชาการฯ ให้ความช่วยเหลือ
 4. พิจารณา ณ สถานที่เกิดเหตุที่จะให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินใช้สำหรับแถลง
 5. ติดตามข่าวสารที่เสนอต่อสาธารณะ
 6. อื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินมอบหมาย

หลังเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. ตรวจสอบข้อมูลข่าวว่าเกิดให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินใช้สมารถและรายงาน
 2. ติดตามมูลค่าความเสียหายและความคุ้มครองของประกันภัยเพื่อสรุปผลและรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
 3. ส่งการติดตามข่าวสารที่เสนอต่อสาธารณะ
 4. ตรวจสอบ press release ก่อนให้ผู้บัญชาการฯ ให้นำมาใช้ในการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสาธารณะ
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ผู้บัญชาการฯ ใช้สมารถและรายงาน



2. ติดตามมูลค่าความเสียหายและความคุ้มครองของประกันภัยเพื่อสรุปผลและรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
3. ส่งการติดตามข่าวสารที่เสนอต่อสาธารณะ

14.5.4 ทีมข่าวและประชาสัมพันธ์

- | | |
|--------------|---|
| ผู้ทำหน้าที่ | ผู้จัดการส่วนธุรการและ คุณภาพ การบริหารกิจ |
| ผู้ทำการแทน | ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| ก่อนเกิดเหตุ | <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียม check list สำหรับการสื่อสารความเสี่ยงเหตุฉุกเฉิน 2. จัดเตรียมข้อมูลของสื่อมวลชน 3. จัดเตรียมรายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. ศึกษาหลักการ แนวทาง และรูปแบบในการเขียนข่าวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน |

เมื่อเริ่มแผน

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม
 2. เตรียม check list เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
 3. เตรียมข้อมูลสื่อมวลชน
 4. ติดตามสถานการณ์และเตรียมการสื่อสารความเสี่ยง
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. เปิดประชุมทีมสื่อสาร
 2. ประสานงานระหว่างทีมปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลในการสื่อสาร
 3. รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือแผนกแนวทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณา
 4. จัดทำข้อความสำคัญที่จะแจ้งแก่สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินได้รับทราบ
 5. นำเสนอเอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินพิจารณาอนุมัติ

ขณะเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. ติดตามสถานการณ์โดยตลอด เพื่อพร้อมข้อมูลหากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินต้องการให้ข่าว
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. เขียน key message ที่แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อความสำหรับใช้ในการสื่อสาร การแถลงข่าว และข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินพิจารณาอนุมัติ



2. หากมีการสัมภาษณ์ ต้องร่างข้อความสำคัญที่จะสื่อสาร (Talking Point) พร้อมแนวคำถาม-คำตอบให้แก่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
3. หากต้องจัดการแถลงข่าว ต้องจัดเตรียมร่างคำตอบข่าว พร้อมแนวคำถาม-คำตอบให้แก่ผู้บัญชาการที่รับผิดชอบ และร่างเอกสารประกอบต่างๆ สำหรับแจกให้สื่อมวลชน
4. ประสานงานกับ ปทท. สำหรับเตรียมห้องในการแถลงข่าว
5. ติดตามข่าวที่สื่อมวลชนเสนอออกไป

หลังเกิดเหตุ

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1**
1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม
- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า**
1. หลังเหตุการณ์สงบลงแล้ว จัดทำบันทึกการเกิดเหตุฉุกเฉินในชั้นให้เป็นการ
 2. หากมีข้อสงสัยสื่อมวลชน (Print Ad) เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กร ต้องมีการกำหนด Key Message และประสานงาน ความคุมการติดต่อ network รวมถึงการติดต่อรับคำร้องเพื่อเผยแพร่
 3. ติดตามข่าวที่ได้นำเสนอออกไป

14.5.5 ทีมอุปกรณ์สื่อสาร

- | | |
|---------------|--|
| ผู้ทำหน้าที่ | คุณกฤษณ์ |
| ผู้ทำการแทน | คุณสมิทธิ โคมะ |
| ก่อนเกิดเหตุ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำ check list และทดสอบ/ เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และให้ภายในศูนย์บัญชาการ 2. ศึกษาการปฏิบัติงานที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน |
| เมื่อเริ่มแผน | <p>เหตุฉุกเฉินระดับ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตาม ตรวจสอบความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน <p>เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หยุดปฏิบัติงานปกติทันทีพร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชา ณ ศูนย์บัญชาการฯ (เมื่อได้รับแจ้งการตั้งศูนย์) 2. เปิดประชุมทีม IT สนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารและสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บัญชาการฯ เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน 3. ติดตามและเปิดใช้ระบบสื่อสารที่มีอยู่และสามารถใช้งานได้ให้ผู้บังคับบัญชาการฯ ใช้สื่อสาร ตาม check list ภายใน 5 นาที 4. อำนวยความสะดวกและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามคำแนะนำ |



ขณะเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. ประสานงาน อำนวยความสะดวก ในการสื่อสาร ภายในและภายนอก

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. หยุดปฏิบัติงานปกติพร้อมเข้าปฏิบัติงานที่ ณ ศูนย์บัญชาการฯ (เมื่อได้รับแจ้งการตั้งศูนย์)
2. เรียกประชุมทีม 1/1 สนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารและสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บัญชาการฯ เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน
3. คัดตั้งและเปิดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่และสามารถใช้งานได้โดยศูนย์บัญชาการฯ ใช้สื่อสาร ตาม checklist ภายใน 5 นาที
4. อำนวยความสะดวกและประสานงานกับผู้สังเกตการณ์เหตุการณ์ด้วยเครื่องมือ
5. ขึ้นๆ ตามที่ศูนย์บัญชาการฯ มอบหมาย

หลังเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. แก้ไขหรือระบบที่สื่อสารมีปัญหา

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและสรุป check list ตามที่ศูนย์บัญชาการฯ หรือระบบควบคุมเหตุ

หากพบปัญหาการใช้งาน

14.5.6 ทีมสนับสนุนฯ ยานพาหนะ

ผู้ทำหน้าที่

คุณปราโมทย์ ไชยสุวรรณ

ผู้ทำการแทน

คุณสาวิทย์ ศักดิ์เยี่ยม

ก่อนเกิดเหตุ

1. Update ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านค้า ร้านอาหารในแผนที่ สำนักงานใหญ่ โรงแรมเพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดและ มีประสิทธิภาพทุกๆ 3 เดือน
2. ทำรายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร บริษัทเช่ารถ รายผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เป็นรูปเล่มเพื่อให้เป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้ง่าย
3. ศึกษาการปฏิบัติงานที่กรมเกิดเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเริ่มแผน

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. คัดตาม/ ตรวจสอบความพร้อมของรถฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. หยุดปฏิบัติงานปกติพร้อมเข้าปฏิบัติงานที่ ณ ศูนย์บัญชาการฯ (เมื่อได้รับแจ้งการตั้งศูนย์)
2. เตรียมพร้อมรถฉุกเฉินพร้อมขึ้นรถเพื่อขึ้นรถในการจัดเตรียมรถฉุกเฉินอยู่ในพื้นที่ตามความจำเป็นให้ศูนย์ควบคุม



ขณะเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. รับทราบรายงานการเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. ประเมินสถานการณ์จากรายงานของผู้สังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3. เตรียมความพร้อมการติดต่อสื่อสารตามแผนการสื่อสารฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. หยุดปฏิบัติงานปกติพร้อมเข้าปฏิบัติงานที่ ณ ศูนย์บัญชาการฯ
2. รอคำสั่งขึ้นรถไปดำเนินการจัดส่งเสียง หรือยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือ
3. เตรียมพร้อมรถฉุกเฉินพร้อมขึ้นรถเพื่อขึ้นรถในการจัดส่งเสียง
4. ตรวจสอบการติดต่อสื่อสารตามแผนการสื่อสารฉุกเฉิน
5. ดำเนินการส่งเสียงและรถฉุกเฉินไปช่วยเหลือ
6. ดำเนินการส่งเสียงและรถฉุกเฉินไปช่วยเหลือ

หลังเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. แก้ไขหรือระบบที่สื่อสารมีปัญหา

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและสรุป check list ตามที่ศูนย์บัญชาการฯ หรือระบบควบคุมเหตุ
2. ศึกษาการปฏิบัติงานที่กรมเกิดเหตุฉุกเฉิน

14.5.7 ทีมช่วยเหลือและรถฉุกเฉิน

ผู้ทำหน้าที่

ผู้จัดการส่วนการจราจร, ผู้จัดการส่วนการจราจร

ผู้ทำการแทน

ผู้จัดการส่วนการจราจร, ผู้จัดการส่วนการจราจร

ก่อนเกิดเหตุ

1. ศึกษาการปฏิบัติงานที่กรมเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เตรียมพร้อมรถฉุกเฉินพร้อมขึ้นรถเพื่อขึ้นรถในการจัดส่งเสียง
3. เตรียมพร้อมรถฉุกเฉินพร้อมขึ้นรถเพื่อขึ้นรถในการจัดส่งเสียง
4. ศึกษาการปฏิบัติงานที่กรมเกิดเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเริ่มแผน

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. รับทราบการประกาศเหตุฉุกเฉิน



ขณะเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. คัดตาม/ ตรวจสอบความพร้อมของรถฉุกเฉิน
2. เตรียมพร้อมรถฉุกเฉินพร้อมขึ้นรถเพื่อขึ้นรถในการจัดส่งเสียง
3. ประสานงานอำนวยการจราจรเพื่อรับทราบเหตุการณ์และติดต่อรถฉุกเฉิน
4. หากต้องหยุดจ่ายจราจร ให้ประสานงานฯ ส.ท.ท. เพื่อทราบระยะเวลาที่จราจร จะมีการเปิด

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. ประสานงานอำนวยการจราจรในการจัดส่งเสียง
2. ให้ข้อมูลรถฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
3. ประสานงานอำนวยการจราจรในการจัดส่งเสียง
4. หากต้องหยุดจ่ายจราจร ให้ ประสานงานฯ ส.ท.ท. เพื่อทราบระยะเวลาที่จราจร จะมีการเปิด
5. ขึ้นๆ ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินมอบหมาย

หลังเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. รับทราบการประกาศเหตุฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. ตรวจสอบความพร้อมของรถฉุกเฉิน
2. ตรวจสอบความพร้อมของรถฉุกเฉิน
3. ตรวจสอบความพร้อมของรถฉุกเฉิน
4. ศึกษาการปฏิบัติงานที่กรมเกิดเหตุฉุกเฉิน



14.5.8 ทีมช่วยเหลือและรถฉุกเฉิน

ผู้ทำหน้าที่

คุณวรากร กาญจนะกิจ และทีม

ผู้ทำการแทน

ผู้ได้รับมอบหมาย

ก่อนเกิดเหตุ

จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เมื่อเริ่มแผน

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. หยุดปฏิบัติงานปกติพร้อมเข้าปฏิบัติงานที่ ณ ศูนย์บัญชาการฯ (เมื่อได้รับแจ้งการตั้งศูนย์)
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ขณะเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. คัดตาม/ ตรวจสอบความพร้อมของรถฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หรือสูงกว่า

1. หยุดปฏิบัติงานปกติพร้อมเข้าปฏิบัติงานที่ ณ ศูนย์บัญชาการฯ (เมื่อได้รับแจ้งการตั้งศูนย์)
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

หลังเกิดเหตุ

เหตุฉุกเฉินระดับ 1

1. ตรวจสอบความพร้อมของรถฉุกเฉิน

14.5.9 ทีมสนับสนุนทั่วไป (การจราจร)

ผู้ทำหน้าที่

ผู้จัดการส่วนการจราจร



16. การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย

กรณีเป็นเหตุฉุกเฉินระดับ 2 ให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่แทน พิจารณาการตั้งศูนย์ฯ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจใช้ข้อมูลสนับสนุนจากผู้สังเกตการณ์เหตุการณ์ที่ปรากฏในกรณีที่มีการพิจารณาให้ตั้งศูนย์ฯที่จะมีการแจ้ง GRCO เพื่อแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบต่อไป ในกรณีเป็นเหตุฉุกเฉินระดับ 3 หรือ 4 ให้มีการตั้งศูนย์ฯ ในทันที

ทั้งนี้สถานที่ตั้งศูนย์ฯ อาจเป็น 1. สำนักงานใหญ่ 2. ฝ่ายบริหาร/ซ่อมแซม/ช่างเทคนิค 3. สำนักงานคลังสินค้า 4. สำนักงานซ่อมแซม หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยศูนย์บัญชาการฯ จะต้องมีการประเมินและพิจารณาความเสี่ยง ความเสี่ยง เช่น อุปกรณ์สื่อสาร แผนที่ แผนที่ถนน แผนที่แหล่งน้ำ หรือข้อมูลประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นข้อมูลในการบัญชาการ

17. การแจ้งขออพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉิน

17.1 ส่วนโรงงานและโรงผลิต (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้)

ผู้ปฏิบัติ : ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินผู้ทำหน้าที่ศูนย์ฯ
 รับผิดชอบ :

- เมื่อผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินผู้ทำหน้าที่ศูนย์ฯได้พบเหตุฉุกเฉินหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่แทนทราบทันที
- พนักงาน : ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน และผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
- ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินและผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินจะต้องแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินผู้ทำหน้าที่ศูนย์ฯทราบทันที

17.2 ส่วนโรงงานและสำนักงานซ่อมแซม

ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม/ช่างเทคนิค/ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
 รับผิดชอบ :

- กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินผู้ทำหน้าที่ศูนย์ฯทราบทันที
- ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินและผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินจะต้องแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินผู้ทำหน้าที่ศูนย์ฯทราบทันที

17.3 พื้นที่บริเวณที่จัดตั้งศูนย์บัญชาการ

การอพยพจะดำเนินการเมื่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉินมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในทันที เช่น ไฟไหม้, เกิดระเบิดในบริเวณแหล่งผลิตก๊าซ และบริเวณแหล่งก๊าซ และบริเวณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Emergency Response Manual)



ขอไม่เสียใจ ที่มีการสั่งการอพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉินเป็นหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ (ตามระดับความรุนแรง) รับทราบและพิจารณาตัดสินใจให้มีการสั่งอพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉินโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสถานการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีความช่วยเหลือในการอพยพ

ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินผู้ทำหน้าที่ศูนย์ฯ

- ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน (ตามระดับความรุนแรง) เช่น กรรมการผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่ศูนย์ฯของหน่วยงานในทันที

ผู้รับผิดชอบเรื่อง

- ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
- ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินและหน่วยงาน

18. การอพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉินในเหตุการณ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสถานการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีความช่วยเหลือในการอพยพ

18.1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. ติดต่อผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
2. ติดต่อผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
3. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินนำข้อมูลมาแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ
4. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินนำข้อมูลมาแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ
5. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินนำข้อมูลมาแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ
6. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินนำข้อมูลมาแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ
7. กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินจะต้องแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ
8. กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินจะต้องแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ



จุดตรวจความปลอดภัย 4. และ 5.

สำนักงาน	ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน	ผู้ตรวจสอบการอพยพ	จุดรวมพล
สำนักงานใหญ่	1. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ 2. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ	1. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ 2. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ	บริเวณสวนดอกไม้
สำนักงานช่างเทคนิค	1. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ 2. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ	1. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ 2. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ	บริเวณสวนดอกไม้
สำนักงานซ่อมแซม	1. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ 2. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ	1. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ 2. คุณประจักษ์ วัฒนศิริ	บริเวณสวนดอกไม้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ✓ รายงานเหตุฉุกเฉินให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ
- ✓ ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
- ✓ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
- ✓ อยู่ตามจุดนัดพบจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน

18.2 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

การสั่งการอพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉินเป็นหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ (ตามระดับความรุนแรง) รับทราบและพิจารณาตัดสินใจให้มีการสั่งอพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉินโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสถานการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีความช่วยเหลือในการอพยพ

การอพยพจะดำเนินการเมื่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉินมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในทันที เช่น ไฟไหม้, เกิดระเบิดในบริเวณแหล่งผลิตก๊าซ และบริเวณแหล่งก๊าซ และบริเวณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Emergency Response Manual)

19. การกำหนดและช่วยเหลือชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นหาและช่วยเหลือชีวิตบุคคลที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินในบริเวณที่เกิดเหตุ



ผู้รับผิดชอบ : ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติ

1. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
2. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
3. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
4. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
5. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน

20. การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยเหตุฉุกเฉิน (เพื่อพิจารณาเลือกจุดฉุกเฉิน)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ (ตามระดับความรุนแรง) รับทราบและพิจารณาตัดสินใจให้มีการสั่งอพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉินโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสถานการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีความช่วยเหลือในการอพยพ

ผู้ปฏิบัติ

1. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัติ

1. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
2. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
3. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน
4. ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉิน

21. การอพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉิน

หลังจากสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้ว (เพื่อพิจารณาเลือกจุดฉุกเฉิน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินนำข้อมูลมาแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสถานการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีความช่วยเหลือในการอพยพ

ทั้งนี้การอพยพหนีภัยเหตุฉุกเฉินจะต้องแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์เหตุฉุกเฉินทราบ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสถานการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีความช่วยเหลือในการอพยพ

- การแต่งตั้งให้จัดตั้งและดูแลหน่วยงานในท้องถิ่นของ บริษัทฯ
- ให้หน่วยงานสนับสนุนและฝึกอบรมในการจัดตั้งและประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เช่น คอมพิวเตอร์, Projector, เครื่องบันทึกภาพ เป็นต้น
- กรณีที่มีการแต่งตั้งหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่สำนักงานมีการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุร้ายแรง เช่น อุบัติเหตุจราจร, อุบัติเหตุอัคคีภัย, อุบัติเหตุอาชญากรรม, อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บ, อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- ต้องมีการติดตามข่าวที่ได้แจ้งไปทุกครั้ง

24. ระบบโทรศัพท์สื่อสาร

24.1 หมายเลขโทรศัพท์สื่อสาร, โครงสร้างและระบบ, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

ชื่อ	ตำแหน่ง	หน้าที่	มือถือ
ดร. เติมชัย บุญมาก	กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารสูงสุด (ระดับ 2 ขึ้นไป)	08-1836-0509
คุณอดิศักดิ์ น้อยจินดา	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	ผู้บริหารสูงสุด (ระดับ 1), วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	08-1174-5664
คุณภาณุพงษ์ แสงสุพรรณ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	ผู้บริหารสูงสุด (ระดับ 1) ขึ้นไป	081-733-2514
คุณเชษฐวิทย์ จุลทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ผู้บริหารสูงสุด (ระดับ 1) ขึ้นไป	081-735-7863
คุณไพโรจน์ ก่อเกิด	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ผู้บังคับการที่ 1	08-1828-1510
คุณวิโรจน์ โสภิตกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	หัวหน้าทีมสนับสนุนระบบท่อ	08-1828-1509
คุณวิญญู บุญส่ง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	หัวหน้าทีมสนับสนุนระบบท่อ	08-1906-5541
คุณนิลากร คงธรรม	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0928
คุณวิญญู บุญส่ง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมสนับสนุนท่อ (การนำท่อเข้า)	08-9201-0753
คุณวิญญู บุญส่ง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมสนับสนุนท่อ (การนำท่อเข้า)	08-9201-0929
คุณสมชาย ทรัพย์เจริญ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1925-1931
คุณชวกร กาญจนาภิเษก	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1837-3610

คู่มือปฏิบัติการระบบฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

81

ชื่อ	ตำแหน่ง	หน้าที่	มือถือ
คุณนิลากร คงธรรม	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9532-7222
คุณไพโรจน์ ก่อเกิด	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1843-0664
คุณอดิศักดิ์ น้อยจินดา	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-0072-7776
คุณเชษฐวิทย์ จุลทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-4427-7346
คุณวิญญู บุญส่ง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1824-8019
ดร. เติมชัย บุญมาก	กรรมการผู้จัดการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1837-3611
คุณอดิศักดิ์ น้อยจินดา	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0867
คุณไพโรจน์ ก่อเกิด	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-4427-6549
คุณเชษฐวิทย์ จุลทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1461
คุณไพโรจน์ ก่อเกิด	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1462
คุณนิลากร คงธรรม	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1824-8017
คุณเชษฐวิทย์ จุลทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1465

คู่มือปฏิบัติการระบบฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

82

24.2 หมายเลขโทรศัพท์สื่อสารและส่วนการช่วยเหลือ

24.2.1 ทีมที่ปรึกษา : วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร

ชื่อ/หน่วยงาน	ตำแหน่ง	หน้าที่	มือถือ
1. คุณอดิศักดิ์ น้อยจินดา	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0967
2. คุณไพโรจน์ ก่อเกิด	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-4427-6549
3. คุณเชษฐวิทย์ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0928
4. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1835-7864
5. คุณสมชาย ทรัพย์เจริญ	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-4427-7167
6. คุณวิญญู บุญส่ง	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0908
7. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-4962-6664
8. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0805
9. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1170-5842

24.2.2 ทีมที่ปรึกษา : วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร

ชื่อ/หน่วยงาน	ตำแหน่ง	หน้าที่	มือถือ
1. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1824-8019
2. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1837-3611
3. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0985
4. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1835-7858
5. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-4427-7240
6. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-4427-7170
7. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0906
8. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0924

คู่มือปฏิบัติการระบบฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

83

9. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0877
10. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0874
11. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1170-5832

24.2.3 ทีมที่ปรึกษา : วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร, วิศวกร

ชื่อ/หน่วยงาน	ตำแหน่ง	หน้าที่	มือถือ
1. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1461
2. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1462
3. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1465
4. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1466
5. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-5488-3139
6. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1464
7. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-4427-7345
8. คุณนิลากร คงธรรม	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1463
9. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9245-1460
10. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1825-1623
11. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0877
12. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-9201-0874
13. นายวิชาญ จุลทรัพย์	วิศวกรอาวุโส (ระดับ 2) ขึ้นไป	ทีมช่างและช่างเทคนิค	08-1170-5832

25 การควบคุมสารเคมี (Odorant)

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมี

วัตถุประสงค์ : การจัดการ Odorant

- วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดจากสารเคมี
- วัตถุประสงค์ : การจัดการ Odorant

คู่มือปฏิบัติการระบบฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

84



- กรณีที่มีการรั่วไหลของก๊าซให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหายใจชนิดที่มีกรองอากาศ (SCBA)
- กำจัดแหล่งที่จะทำให้เกิดประกายไฟ
- ทำการตัดแยกพื้นที่ โดยการ
 - ✓ กับบริเวณที่มีสารไวไฟติดอยู่
 - ✓ กรณีที่มีการรั่วไหลของก๊าซให้อพยพผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ออกจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบในตำแหน่งด้านเหนือลม
- ดูแลพื้นที่รั่วไหลเพื่อควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและน้ำที่อาจหลง และนำไปสู่การระเบิดที่ผิดปกติเพื่อส่งกำจัดต่อไป
- ทำการปรับสภาพและเติมกลิ่นสาร Odorant ด้วยสารละลาย Sodium Hypochlorite เจือจาง 5 %

วิธีปฏิบัติ : กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในถังสาร Odorant

- ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิด แก๊สมีเทน, คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อทำการดับเพลิง (ห้ามใช้น้ำดับเพลิงอย่างเด็ดขาด)
- กรณีที่มีการรั่วไหลของก๊าซให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหายใจชนิดที่มีกรองอากาศ (SCBA)
- เคลื่อนย้ายถังบรรจุสาร Odorant หรือสารเคมีที่มีถังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องให้เคลื่อนย้าย
- ทำการปรับสภาพและเติมกลิ่นสาร Odorant ด้วยสารละลาย Sodium Hypochlorite เจือจาง 5 %
- ควบคุมการไหลของสารเคมีต่างๆ ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ, พื้นดิน, แหล่งชุมชน
- เมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว, จะแยกถังของที่มีเสียหายและดำเนินการกำจัดต่อไป
- ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ป้องกันระดับความสูงให้ครบถ้วน

พื้นที่ที่มีการเติมสาร Odorant

โซน	สถานี	พื้นที่
เหนือ	OTS ROJ#2	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
	OTS NVK	นิคมอุตสาหกรรมนวนครและนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ใต้	OTS BKD	สวนอุตสาหกรรมบางกระเจ็ด
	OTS LKB	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ตะวันออก	OTS AMN#1	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
	OTS AMN#2	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
	OTS AMC	นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
	OTS HMR	นิคมอุตสาหกรรมเหมราช



26. แผนพื้นที่หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในบริษัท หรือภายนอกบริเวณที่ตั้งโรงงานในชั้นเรียน

ผู้ปฏิบัติ :

วิธีปฏิบัติ :

ผู้จัดการทุกระดับ และทีม CSR

ทีมผู้กักกันและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่ชุมชน

ผู้ปฏิบัติ :

วิธีปฏิบัติ :

ผู้จัดการส่วนกลาง, ทีม Response ระบบ (ส่วนกลางและพื้นที่เฉพาะตามสัญญาจ้าง)

ทีม Response ระบบ ทั้งในส่วนของบริษัท และผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมระบบให้สามารถจ่ายก๊าซ ได้ตามปกติด้วยความปลอดภัย

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่สาธารณะ

ผู้ปฏิบัติ :

วิธีปฏิบัติ :

ผู้จัดการส่วนกลาง

1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้เข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์

2. จัดทำผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบโดยเร่งด่วน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเขตชุมชน

ผู้ปฏิบัติ :

วิธีปฏิบัติ :

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์

27. อุปกรณ์ดับเพลิง / อุปกรณ์ช่วยชีวิต

27.1 พื้นที่สำนักงาน :

พื้นที่	ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	ถังดับเพลิงชนิด CO2
สำนักงานใหญ่	15 ปอนด์ - 6 ถัง	-
บางปู	15 ปอนด์ - 7 ถัง	15 ปอนด์ = 1 ถัง 10 ปอนด์ = 2 ถัง
วัดชิด	15 ปอนด์ - 3 ถัง	-
อมตะ	ไม่มี	ไม่มี



27.2 พื้นที่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ :

กำหนดในสัญญา Schedule of Rate ให้ผู้รับเหมาตามสัญญาต้องจัดหาทีม Standby พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับใช้ระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ โดยต้องจัดหาสถานที่เกิดเหตุภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากผู้จ้าง โดยจะต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

Schedule 10 Minimum Tool List for Standby Emergency Vehicle and Team		
Equipment List	Qty	Status
1) Fire Retardant Overalls ชุดป้องกันไฟ	3 pairs	Essential at all times
2) Personal Protective Equipment (PPE) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	3 set	Essential at all times
3) Intrinsically Safe Lighting Set ชุดไฟแสงสว่างที่ปลอดภัย	1 set	Essential at all times
4) Intrinsically Safe Hand Torch ชุดไฟฉาย	2 set	Essential at all times
5) 5 Kg Dry Powder Fire Extinguisher ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง 5 กิโลกรัม	2 set	Essential at all times
6) Eye Wash Bottle ขวดล้างตา	1 set	Essential at all times
7) First Aid Box กล่องปฐมพยาบาล	1 set	Essential at all times
8) Safety Harness, c/w 8 metres of rope หรือสายรัด 8 เมตร	1 set	Essential at all times
9) Shovel, Fork, etc. พลั่ว, ครก, ฯลฯ	2 set	Essential at all times
10) Traffic Barriers (4, 6, 8, 10) หรือคันกั้นจราจร, กรวยจราจร	1 set	Essential at all times
11) Water Pump ปั๊มน้ำ	1 set	Essential at all times
12) Gas Detector เครื่องตรวจจับก๊าซ	1 set	Essential at all times
13) Gas Leakage Indicator (in-service date) เครื่องบ่งชี้การรั่วไหลของก๊าซ	1 set	Available at short notice (max.4 hours)
14) Pipe and Cable Locator เครื่องตรวจจับท่อและสายเคเบิล	1 set	Available at short notice (max.4 hours)
15) Noise Compressor 250 cfm tools and hoses etc. เครื่องอัดลมเครื่องมือและท่อต่างๆ	1 set	Available at short notice (max.4 hours)
16) JCB Back Hoe-type Excavator (Pilot Driven) รถขุดหน้าท้ายขับเคลื่อนด้วยคน	1 set	Available at short notice (max.4 hours)
17) Traffic Control Equipment อุปกรณ์ควบคุมจราจร	1 set	Available at short notice (max.4 hours)
18) Road Saw เครื่องตัดถนน	1 set	Available at short notice (max.4 hours)
19) Lifting Bays, Slings and Chains ตะขอ, สายรัด และโซ่	As Required	Available at short notice (max.4 hours)
20) Trench Supports อุปกรณ์ค้ำยัน 1 เมตร	As Required	Available at short notice (max.4 hours)
21) Sand Bags กระสอบทราย	As Required	Available at short notice (max.4 hours)



28. แผนการอพยพ

เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในสิ่งป้องกัน กรณีเกิดความผิดปกติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งช่วยในการลดผลกระทบต่อนักวิชาการ และประชาชน ไม่ให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การอพยพประชาชน นักวิชาการ และประชาชน โดยต้องปฏิบัติตามแผนการอพยพ

- การอพยพประชาชน
- การอพยพนักวิชาการ
- Technical Fire Fighting
- Fire Command
- การควบคุมเหตุฉุกเฉิน
- การอพยพนักวิชาการและประชาชน
- การอพยพนักวิชาการและประชาชน
- การอพยพนักวิชาการและประชาชน

29. แผนการตรวจตรา

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการเกิดเพลิงไหม้ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโรงงาน โดยต้องปฏิบัติตามแผนการอพยพ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. การกักเก็บสารเคมีหรือวัตถุไวไฟ
2. การทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
3. การดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของโรงงาน
4. การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



รวมการตรวจสอบเพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

รายการตรวจสอบ	รหัสแบบฟอร์ม
1. การทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ	OP-FO-034-01
2. การทำ Preventive Maintenance โรงกลั่นปิโตรเลียม	OP-FO-xx
3. การตรวจสอบอุปกรณ์ประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน	Schedule of Rate period contact
4. การทดสอบความเข้มข้นของสารเคมี (ก่อนและหลังปรับระดับระบบเดิม)	OP-FO-083-00
5. การตรวจสอบระบบก่อนเริ่มเดินระบบสารเคมี	OP-FO-082-00
6. การประเมินผลกระทบจากการเดินระบบสารเคมี (เดิม)	OP-FO-081-00
7. การตรวจสอบการระบายไอน้ำ	OP-FO-084-00
8. การทดสอบเครื่องวัดระดับสารเคมี	OP-FO-051-02
9. การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน	OP-FO-050-02

รวมการตรวจสอบเพื่อการป้องกัน Third Party damage

รายการตรวจสอบ	รหัสแบบฟอร์ม
1. การตรวจสอบการทำงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน	OP-FO-032-04
2. การตรวจสอบในสถานการณ์ฉุกเฉิน	OP-FO-033-01

30 แผนการป้องกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานมีความตระหนัก ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

หัวข้อตรวจสอบ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรม 5 ส	พนักงานทุกคน	พนักงานร่วมกันทำ 5 ส ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจ	พนักงานทุกคน
2. การฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พนักงานทุกคน	ประชาสัมพันธ์แจ้งให้พนักงานช่วยกันตรวจสอบการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและปลอดภัย	พนักงานทุกคน

คู่มือปฏิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

89



หัวข้อตรวจสอบ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การปฏิบัติงานทำ ความเข้าใจกับ กษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เข้าประชุมและกำหนดมาตรการร่วมกันระหว่างบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการทำงานของบุคคลที่สามในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่อื่นใด แนวทางการปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง work permit ก่อนดำเนินการ	ส่วนปฏิบัติการ
4. กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน	พนักงาน ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงาน	กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทำงานในสำนักงานและปฏิบัติงานในสำนักงาน	พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
5. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน และความปลอดภัย	พนักงานและผู้รับเหมา	มีการอบรมให้กับพนักงานในส่วนงานปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ผู้รับเหมา
6. การป้องกันอันตรายจาก การปฏิบัติงานในสำนักงาน	พนักงาน	มีการอบรมให้กับพนักงานในส่วนงานปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ส่วนธุรการ
7. การทำ Preventive Maintenance แนวทาง หรืออุปกรณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พนักงานและผู้รับเหมา	มีการอบรมให้กับพนักงานในส่วนงานปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงความปลอดภัย	พนักงานส่วนปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)

90



ภาคผนวก 20.0

Pre-Fire Plan

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ

สถานการณ์	ผู้รับผิดชอบ
1. ไฟไหม้อาคาร	คุณธนวัฒน์, คุณณัฐพร
2. ก๊าซรั่ว OTS/ PRS - ติดไฟ - ไม่ติดไฟ	คุณวิชัย, คุณจิรเดช
3. Odorant รั่วไหล	คุณวิชัย
4. ท่อแตก - ก๊าซรั่วติดไฟ - ก๊าซรั่วไม่ติดไฟ	คุณกวีศักดิ์
5. ท่อ HDPE - ก๊าซรั่วติดไฟ - ก๊าซรั่วไม่ติดไฟ	คุณกฤษณะ, คุณธนวัฒน์

คู่มือปฏิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response Manual)



91

กรณีไฟไหม้สำนักงานบางปู

Pre-Fire Plan

จัดทำโดย
คุณธนวัฒน์, คุณสุ
คุณณัฐพร, คุณจิรเดช


92

กรณีไฟไหม้สำนักงานบางปู	
<p>1. เหตุการณ์: เกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ลิ้นชักตู้เย็นภายในห้องเก็บวัสดุ</p> <p>2. พื้นที่/จุดเกิดเหตุ: ห้องระบายน้ำภายในห้องเก็บวัสดุ</p>	
	
<p>3. สาเหตุ: เกิดการลัดวงจรของลิ้นชักตู้เย็นภายในห้องเก็บวัสดุ ทำให้เกิดการจุดติดไฟ</p>	
	

93

กรณีไฟไหม้สำนักงานบางปู	
<p>4. ความรุนแรงของเหตุการณ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าระงับเหตุเบื้องต้นยังไม่สามารถดับไฟได้ - ถูกลามไปยังวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงติดไฟ จนไฟลุกลามทั้งห้องอย่างรวดเร็ว - เพลิงได้ลุกลามไหม้ลามไปยังบริเวณข้างเคียง 	
<p>5. ขั้นตอนการปฏิบัติ</p> <p>5.1 พนักงานบนเวรเห็นเหตุการณ์ จึงจะตะโกนไฟไหม้ที่ห้องเก็บวัสดุ ให้คนในหน่วยงานทราบ และนำถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเข้าดับเพลิงแต่ไม่สามารถดับได้ จึงกดสัญญาณ Fire Alarm ที่ตู้ใกล้จุดเกิดเหตุ</p> <p>5.2 GRCC ได้รับแจ้ง/ รับทราบว่าเกิดเพลิงไหม้ จึงแจ้งทีมระงับเหตุภายในอาคารในชั้นระงับเหตุ หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ, วิศวกรปฏิบัติการในพื้นที่ และพนักงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉิน</p> <p>5.3 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมรายงานให้กรรมการผู้จัดการรับทราบเพื่อประสานการระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 1</p> <p>5.4 กรรมการผู้จัดการอนุมัติแผนฉุกเฉินระดับ 1 และ GRCC แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตามแผน</p> <p>5.5 วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่ผู้จัดการจุดเกิดเหตุซึ่งทีมระงับเหตุภายในอาคารเข้าดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงแต่ไม่สามารถดับได้ และเพลิงได้ไหม้ลามไปยังบริเวณข้างเคียง ต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก</p> <p>5.6 ผู้จัดการจุดเกิดเหตุรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการฯ ผู้ที่ปฏิบัติงานในทีมระงับเหตุระดับ 1 ประสานการระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 2</p> <p>5.7 ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉินระดับ 1 (V) ประสานการระงับเหตุระดับ 2 เพื่อขอระดับปฏิบัติการจาก GRCC ระดับ 2</p> <p>5.8 พล.ต.อ. นพ.ดิเรกประภาศ (รองผู้บัญชาการฯ) ระดับ 2 และทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หรือประสานการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่สำนักงานใหญ่</p> <p>5.9 GRCC สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบการระงับเหตุฉุกเฉินและการตั้งศูนย์บัญชาการ</p> <p>5.10 ผู้จัดการจุดเกิดเหตุให้ GRCC แจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานนอก ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นิคมอุตสาหกรรมบางปู 02-323-0729 - หน่วยดับเพลิงเทศบาลฯ 02-323-1899/02-709-1017-9 - การไฟฟ้าการประปาฯ สังกัดและไฟฟ้าที่จ่ายส่วนมากบริเวณสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขอเพิ่มดับเพลิง - เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ให้มาอำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณถนนหน้าสำนักงานบางปู <p>5.11 ผู้จัดการจุดเกิดเหตุส่งการให้ทีมช่าง สักกระแสน้ำไฟ</p> <p>5.12 (เมื่อผู้ที่ได้รับทราบ) ทีมดับเพลิง ทีมช่างและทีมเคลื่อนย้าย บังคับและปฏิบัติการเพื่อเกิดอัคคีภัย</p> <p>5.4.1 ระบุจุดที่เกิดเหตุหรือตำแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้และจุดประกายไฟในการดับไฟเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>5.4.2 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (เมื่อผู้ที่ได้รับทราบ) ส่งการให้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีมช่างสักกระแสน้ำไฟที่จุดดับเพลิง (ชั้นที่เกิดเหตุ) - ทีมดับเพลิง ดับไฟที่ต้นเพลิงบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หรือจุดประกายไฟที่มองเห็น 	

94

กรณีไฟไหม้สำนักงานบางปู	
<p>5.13 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ประเมินสถานการณ์แล้ว จึงสั่งให้ประสานการระงับเหตุ ประกาศแจ้งจุดเกิดเหตุ ให้ทีมดับเพลิงไปที่จุดเกิดเหตุ เพื่อดับไฟที่จุดรวมพลและรอคำสั่งจากศูนย์บัญชาการฯ</p> <p>5.14 ส่งการ แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยการ</p> <p>5.6.1 ให้พนักงานควบคุมห้อง GRCC แจ้งนิคมอุตสาหกรรมบางปู 02-323-0729 (1504)</p> <p>5.6.2 ให้พนักงานควบคุมห้อง GRCC แจ้งเทศบาลนครบางปูโทร 02-709-1018-9 หรือ ศูนย์ โทร 500/501 และแจ้งกำลังพลหน่วยระงับเหตุฉุกเฉิน</p> <p>5.6.3 ให้พนักงานควบคุมห้อง GRCC แจ้งหน่วยดับเพลิงเทศบาลฯ 02-323-1899/02-709-1017-9</p> <p>5.6.4 ให้พนักงานควบคุมห้อง GRCC ติดต่อประสานงานแจ้งขอให้การไฟฟ้าการประปาฯ สักกระแสน้ำไฟที่จ่ายส่วนมากบริเวณสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อความ/ปลอดภัยในการปฏิบัติงานขอเพิ่มดับเพลิง</p> <p>5.6.5 ให้พนักงานควบคุมห้อง GRCC ติดต่อประสานงานแจ้งให้ตำรวจในพื้นที่ ให้มาอำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณถนนหน้าสำนักงานบางปู</p> <p>5.6.6 ให้พนักงานควบคุมห้อง GRCC แจ้งช่างดับเพลิงฉุกเฉิน ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม เพื่อขอคำสั่งประกาศระดับเหตุฉุกเฉินต่อไป</p> <p>5.6.7 แจ้งทีมเคลื่อนย้ายวัสดุจากห้องเก็บวัสดุไปยังพื้นที่อื่น</p>	
	
<p>5.15 เมื่อได้ดับเพลิงแล้วจึงแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>5.7.1 ผู้ที่อยู่ในอาคารสำนักงานขออพยพ (ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการต่างๆ) นำสิ่งของสำคัญ ปิดไฟที่ตัวรับออกอากาศจากทางประตูหนีไฟ หากมีตัวรับภายในอาคารที่เห็นแล้วควรออก กรณีไฟไหม้แล้ว ให้บุคคลวิ่งส่งตัวรับ</p>	

95

กรณีไฟไหม้สำนักงานบางปู	
<p>ทีม ใช้มือถือป้ายแดงแดงตัวดำ กลิ้งดับไฟมาจนดับไฟ จากนั้นไปรวมกันที่จุดรวมพลบริเวณโถงยาวหน้าบริษัท เพื่อสรุปรายงานให้กับทีมเคลื่อนย้าย</p> <p>5.7.2 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) สั่งให้ทีมเคลื่อนย้าย สอยของที่มีอยู่ภายในอาคารและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามคำสั่งความสำคัญ ออกจากอาคารไปยังจุดรวมพล</p> <p>5.7.3 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ส่งการให้ทีมช่าง สักกระแสน้ำไฟที่ตัวอาคาร</p> <p>5.7.4 ผู้ที่จัดสรรบริเวณลานจอดรถ เคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่และกลับมายังที่จอดรถ</p> <p>5.8 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) รายงานเหตุการณ์ ชื่อของจุดเกิดเหตุ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม</p> <p>5.9 ทีมงานดับเพลิงจากภายนอกเข้าระงับเหตุและดับไฟสถานการณ์</p> <p>5.10 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ส่งการให้ทีมดับเพลิงและปฐมพยาบาล ระบุจุดที่เกิดเหตุ เพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีติดค้าง</p> <p>5.11 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมประสานการดับเพลิงปฏิบัติการฉุกเฉิน เมื่อได้รายงานจาก ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ว่าเพลิงสงบแล้ว</p>	
<p>เหตุการณ์สืบ</p> <p>6. ผลกระทบ/ ความเสียหายที่เกิดขึ้น</p> <p>6.1 ตรวจสถานะอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานใช้ตามแผน ใช้ตามดับเพลิงตัวถัง</p> <p>6.2 ตรวจสถานะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในอาคารดับเพลิง</p> <p>6.3 ตรวจสถานะระบบสื่อสาร ระหว่าง ห้อง GRCC กับ สถานี OTS PRS ในพื้นที่</p> <p>6.4 ตรวจสถานะ เอกสารต่างๆของพนักงานและในตู้จัดเก็บเอกสาร</p>	
<p>7. การฟื้นฟู/ แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ปกติ :</p> <p>7.1 ช่างซ่อมและจัดหาอุปกรณ์สำนักงานต่างๆให้กลับมามีใช้งานได้ตามเดิม</p> <p>7.2 จัดหา Spare part และอะไหล่ต่างๆที่ชำรุดในไฟ และตรวจสอบจำนวนเพื่อที่จะได้ทำการจัดซื้อตามแผน</p> <p>7.3 จัดหา Supplier จากภายนอกมาให้บริการการสื่อสารต่างๆ รองสำนักงาน</p> <p>7.4 กรณีเอกสารสูญหายจากเหตุ ให้ทำการขอทำสำเนาจากสำนักงานใหญ่และจัดเก็บ/ให้ระบบคืน</p>	
<p>8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับ/ ควบคุมเหตุ : เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ไฟไหม้ (ไม่รวมจากภายนอก)</p> <p>8.1 ดับเพลิง</p>	

96

ตามแบบเอกสารควบคุม

Pre-Fire Plan

Pre-Fire Plan

เอกสารในกำกับคุณ ใช้สำหรับดูเป็นตัวอย่าง

จัดทำโดย
นายวิชัย มบุญญโย

วันที่ 13 กันยายน 2556


97

ตามแบบเอกสารควบคุม

Pre-Fire Plan

1. เหตุการณ์ : ภาวะชำรุดเสียหายและภาวะวิกฤตต่อ สถานนี้ก๊าซ OTS, PRS

2. พื้นที่/ จุดเกิดเหตุ :




รูปตัวอย่างสถานีนี้ก๊าซ OTS

98

ตามแบบเอกสารควบคุม

Pre-Fire Plan




ตัวอย่างแผนผังระบบก๊าซสถานีนี้ก๊าซ OTS และตำแหน่งของวาล์วหลักที่สามารถปิดกั้นการรั่ว และยังสามารถเปิดดำเนินการรับ
ได้จากรวบรวมในข้อมูลตัวถังและรายละเอียดจากสถานีนี้ก๊าซ

99


ตามแบบเอกสารควบคุม

Pre-Fire Plan



รูปตัวอย่างสถานีนี้ก๊าซ PRS

100

Pre-Fire Plan
 <p>วาล์วขาออก</p> <p>วาล์วขาเข้า</p> <p>ตัวอย่างแผนผังระบบภัยพิบัติจากไฟไหม้ (PRS) และตำแหน่งของวาล์วที่สามารถเปิด/ปิดการรั่ว และยังสามารถปิด/เปิดการรั่วได้จากระบบในหน่วยวาล์วขาเข้าและขาออกจากสถานี</p>
<p>3. สาเหตุ : สมมติฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>3.1 กรณีก๊าซรั่วไม่ติดไฟ (เหตุการณ์ระดับ 1)</p> <p>3.1.1 อุปกรณ์ PSV ชั่วคราวทำให้เกิดการรั่วของก๊าซ</p> <p>3.1.2 อุปกรณ์ PCV ควบคุมความดันไม่ทำงานทำให้เกิดการรั่วของก๊าซ</p> <p>3.1.3 วาล์วปิด/เปิด หรือวาล์วเปลี่ยน ชั่วคราว ทำให้เกิดการรั่วของก๊าซในปริมาณมาก</p> <p>3.1.4 วาล์วปิด/เปิด หรือวาล์วเปลี่ยน ชั่วคราว ทำให้เกิดการรั่วของก๊าซในปริมาณมาก</p> <p>3.1.5 อุปกรณ์ที่เสียหายในสถานีก๊าซ ทำให้เกิดการรั่วของก๊าซ</p> <p>3.2 กรณีก๊าซรั่วและติดไฟ (เหตุการณ์ระดับ 2)</p> <p>3.2.1 ระบบก๊าซรั่วในระบบท่อส่งก๊าซในสถานีก๊าซรั่วมีประกายไฟทำให้เกิดการติดไฟ</p> <p>3.2.2 อุปกรณ์ PSV ทำงานผิดปกติทำให้เกิดการรั่วของก๊าซ</p> <p>3.2.3 ก๊าซรั่วติดไฟ 3.1 และประกายไฟทำให้เกิดการติดไฟในจุดที่รั่ว</p> <p>3.2.4 ก๊าซรั่วติดไฟประกายไฟทำให้เกิดการติดไฟในจุดที่รั่ว</p> <p>3.2.5 เกิดไฟไหม้บริเวณข้างเคียงและลุกลามถึงสถานีก๊าซ</p>

Pre-Fire Plan
<p>4. ความรุนแรงของเหตุการณ์ : ประเมินความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น (สมมติให้เหตุการณ์ไม่สามารถระงับได้ด้วยตัวเอง ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก)</p> <p>4.1 กรณีก๊าซรั่วไม่ติดไฟ (เหตุการณ์ระดับ 1)</p> <p>4.1.1 เกิดเสียงดังทำให้บุคคลรอบข้างโดยรอบแตกตื่น</p> <p>4.1.2 เกิดการทิ้งกระถางของก๊าซ</p> <p>4.2 กรณีก๊าซรั่วและติดไฟ หรือเหตุการณ์ระดับ 2 จากก๊าซรั่วไม่ติดไฟ (เหตุการณ์ระดับ 2)</p> <p>4.2.1 เกิดการลุกไหม้ในจุดที่มีก๊าซรั่วของก๊าซ ไม่สามารถดับด้วยตัวเองได้ต้องขอความช่วยเหลือ</p> <p>4.2.2 เกิดการลุกไหม้ในจุดที่มีก๊าซรั่วของก๊าซ ไม่สามารถดับด้วยตัวเองได้ต้องขอความช่วยเหลือ</p> <p>4.2.3 เกิดการลุกไหม้ในจุดที่มีก๊าซรั่วของก๊าซ ไม่สามารถดับด้วยตัวเองได้ต้องขอความช่วยเหลือ</p> <p>4.2.4 เกิดไฟไหม้บริเวณข้างเคียงและลุกลามถึงสถานีก๊าซ</p>
<p>5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>5.1 กรณีก๊าซรั่วไม่ติดไฟ (เหตุการณ์ระดับ 1)</p> <p>5.1.1 การพบเหตุ</p> <p>5.1.1.1 บุคลากรภายนอกพบเห็นเหตุการณ์</p> <p>5.1.1.2 ผู้ปฏิบัติงานประตอมเหตุ ประเมินสถานการณ์</p> <p>5.1.2 การระงับเหตุเบื้องต้น (ถ้าสามารถดำเนินการได้)</p> <p>สำหรับผู้ปฏิบัติงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานภายนอกพบเห็นเหตุการณ์ - เสร็จสิ้นการประเมินสถานการณ์ - แจ้ง GRCC <p>5.1.3 การแจ้งเหตุ</p> <p>5.1.3.1 บุคลากรภายนอกพบเห็นเหตุการณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์แจ้ง ที่หมายเลขฉุกเฉิน GRCC หรือ PTT NGD ตามที่เปลี่ยน - โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การนิคมฯ ตำรวจ ฯลฯ - ตะโกนบอกคนรอบข้างให้รู้ถึงอันตรายและรีบอพยพ <p>5.1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานประตอมเหตุ ประเมินสถานการณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์แจ้ง ที่หมายเลขฉุกเฉิน GRCC หรือ PTT NGD - ตะโกนบอกคนรอบข้างให้รู้ถึงอันตรายและรีบอพยพ <p>5.1.4 การปฏิบัติงานตามโครงการวางแผนฉุกเฉิน จุดปฏิบัติงานหลัก</p> <p>5.1.4.1 ผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ: MGO, OP, ENG</p> <p>ทีมสังเกตเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หยุดปฏิบัติงานตามปกติทันที


Pre-Fire Plan
<ul style="list-style-type: none"> - เข้าพื้นที่เกิดเหตุและรายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทราบ - เรียกทีมประสานงาน ทีมดับเพลิง ทีมกู้ภัย เข้า ณ จุดเกิดเหตุ - ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของทีมงานดับเพลิง ทีมดับเพลิง <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งการควบคุมความดันที่เกิดเหตุ รายงานเหตุการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทราบเป็นระยะจนกระทั่งเหตุการณ์สงบ - รับคำสั่งจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมในการควบคุมเหตุ - แจ้งหน่วยสนับสนุนด้านงานเพื่อขอคำสั่งทำงานในกรณีฉุกเฉิน ทีมดับเพลิง Resume ระบบ - แจ้ง GRCC เพื่อติดต่อสถานการณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - รายงานสถานการณ์ให้ผู้ VPE ทราบหากเหตุการณ์มีความรุนแรงขึ้น เพื่อขอระบบดับเพลิงฉุกเฉิน <p>หลังเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน - ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ - ดำเนินการให้เป็นปกติ - แจ้งทีม Resume ระบบ - แจ้งทีมสนับสนุนจากภายนอก - รายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทราบ - ตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีบันทึก <p>5.1.4.2 ทีมประสานงานภายนอก: OP, ENG</p> <p>ทีมสังเกตเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หยุดปฏิบัติงานตามปกติทันที - ประจำ ณ จุดเกิดเหตุ ปรึกษาทีมผู้สังเกต ณ จุดเกิดเหตุ จนกว่าผู้จัดการส่วนปฏิบัติการจะแจ้ง - รายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ และ GRCC รับทราบเพื่อแจ้งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามขั้นตอน (PTT NGD) ปิดกั้นบริเวณ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ - ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่ทีมดับเพลิง <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานเหตุการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทราบ - เตรียมพร้อมช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก กรณีเหตุการณ์มีความรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถระงับได้ <p>หลังเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน - ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ

Pre-Fire Plan
<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการ Resume ระบบเพื่อเตรียมใช้ผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ - ควบคุมการ Resume ระบบเพื่อเตรียมใช้ผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ <p>5.1.4.3 ทีมสังเกตเหตุ: OP, TECH</p> <p>ทีมสังเกตเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หยุดปฏิบัติงานตามปกติทันที - ประจำ ณ จุดเกิดเหตุ รายงานเหตุการณ์ให้ผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับทีมดับเพลิง ทีมดับเพลิง Blow Down Pressure (เมื่อได้รับคำสั่งจากทีมดับเพลิง) - ประสานงานกับทีมดับเพลิงทีมที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ (เมื่อได้รับคำสั่งจากทีมดับเพลิง) - ประสานงานกับทีมดับเพลิงทีมที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ (เมื่อได้รับคำสั่งจากทีมดับเพลิง) - ประสานงานกับทีมดับเพลิงทีมที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ (เมื่อได้รับคำสั่งจากทีมดับเพลิง) - ให้ความช่วยเหลือผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ <p>หลังเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน - ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ - รายงานเหตุการณ์ให้ผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ <p>5.1.4.4 ทีมกู้ภัย: OP, TECH</p> <p>ทีมสังเกตเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หยุดปฏิบัติงานตามปกติทันที - เข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุทันที <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กู้ภัยเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุทันที - ให้ความช่วยเหลือผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ - ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ - ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ <p>หลังเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บอุปกรณ์ที่เกิดเหตุตามปกติ - รายงานการดำเนินการให้ผู้สังเกตจุดเกิดเหตุทราบ - ตรวจสอบการรั่วของก๊าซอีกครั้ง - ดำเนินการตามขั้นตอน <p>5.1.5 การปฏิบัติงานตามโครงการวางแผนฉุกเฉิน จุดปฏิบัติงานสนับสนุน</p> <p>5.1.5.1 ทีมดับเพลิง: WH</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมพร้อมช่วยเหลือจากทีมผู้สังเกตจุดเกิดเหตุ เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้ว - จัดเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็น

Pre-Fire Plan
<p>5.1.5.2 ทีมกำลังสำรอง (OP): OP ENG, OP TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมพร้อมรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่เกิดเหตุ <p>5.1.5.3 ทีม Resume ระบบ (OP): OP ENG, OP TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับทีมที่ดูแลระบบ Resume ระบบ - นำข้อมูลเพื่อส่งมอบให้ทีมที่ดูแลระบบหากทีมที่ดูแลระบบเดิมไม่ Resume <p>5.1.5.4 ทีม Resume ระบบ (ผู้รับจ้าง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมพร้อมในการดำเนินการซ่อมแซมทีม PTT NGD ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น Modify ระบบ ฯลฯ หรือหากต้องมีการติดต่อระบบอื่นๆ โดยขอรับแจ้งจากวิศวกรควบคุม <p>5.2 กรณีศึกษาข้อผิดพลาด (เหตุการณ์ระดับ 2)</p> <p>5.2.1 การพบเหตุ</p> <p>5.2.1.1 บุคคลภายนอกพบเห็นเหตุการณ์</p> <p>5.2.1.2 ผู้ปฏิบัติงานพบเหตุ ประเมินสถานการณ์</p> <p>5.2.2 การระงับเหตุเบื้องต้น (ถ้าสามารถดำเนินการได้)</p> <p>ลำดับปฏิบัติการเบื้องต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พยายามหยุดการรั่ว เช่น ดำเนินการปิดวาล์ว - เตรียมพร้อมประเมินสถานการณ์ - แจ้ง GRCC <p>5.2.3 การแจ้งเหตุ</p> <p>5.2.3.1 บุคคลภายนอกพบเห็นเหตุการณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์แจ้ง ทีมควบคุมระบบ GRCC ของ PTT NGD ตามป้ายเตือน - โทรแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องฉุกเฉิน - ตะโกนเรียก <p>5.2.3.2 ผู้ปฏิบัติงานพบเหตุ ประเมินสถานการณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์แจ้ง ทีมควบคุมระบบ GRCC ของ PTT NGD - ตะโกนเรียกบุคคลรอบข้างเพื่อขอความช่วยเหลือ <p>5.2.4 การปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างแผนฉุกเฉิน: จุดปฏิบัติงานหลัก</p> <p>5.2.4.1 ผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ: MGO, OP ENG</p> <p>เมื่อเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินระดับ 1 ให้แล้วเสร็จ - รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 หรือระดับที่สูงกว่า - แจ้งทีมระดับเหตุการณ์ทำงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ณ จุดเกิดเหตุรับทราบในการเปลี่ยนแปลงระดับเหตุการณ์จากระดับ 1 เป็นระดับ 2

Pre-Fire Plan
<ul style="list-style-type: none"> - ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทีมดับเพลิงภายนอก ทีมพยาบาลภายนอก หรือทีมจากรายการรถ โดยแจ้งผ่านทีมประสานงานหน่วยงานภายนอก (PTTNGD) และ GRCC <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ และทำหน้าที่หัวหน้าทีมดับเพลิงระบบตามแผนฉุกเฉิน - ระงับการรั่วหรือให้ความช่วยเหลือผู้สั่งการจุดเกิดเหตุในระดับอื่นๆ - ประสานงานกับผู้สั่งการจุดเกิดเหตุของกรณีอื่นๆ ในการให้การช่วยเหลือเพื่อเข้าระบบ - ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นเหตุการณ์ (หากจำเป็นต้องมีการขอพบ) ตลอดจนความปลอดภัยกับบริเวณที่เกิดเหตุอย่างเหมาะสม - ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการขอความช่วยเหลือด้าน การซ่อมบำรุง, อาหาร, ข้อมูลระบบ หรือการสนับสนุนอื่นๆ ที่ทีมสนับสนุนทั่วไปขอรับทราบ สามารถจัดหาได้ - รายงานสถานการณ์ให้ VPE ทราบเป็นระยะเพื่อพิจารณาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในระดับสูงขึ้น <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน - แจ้งรหัส Emergency (SQR) ช่วยควบคุมพื้นที่เพื่อให้ได้สิทธิ์ปฏิบัติงานในบริเวณที่ควบคุม - แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าทำงานและประเมินความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น ระเบิด, ควันพิษ, ทัศนวิสัย, ความปลอดภัย และจุดเริ่มต้นของเหตุ - แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น - แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น - ร่วมประเมินความเสี่ยงจากสาเหตุและความเสียหายของระบบและผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทราบทีมที่ดูแลระบบหากทีมที่รับผิดชอบไม่ได้เข้าร่วม - ตรวจสอบ ประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม <p>5.2.4.2 ทีมประสานงานภายนอก: OP ENG</p> <p>เมื่อเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินระดับ 1 ให้แล้วเสร็จ - รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 หรือระดับที่สูงกว่า - ประสานงานขอรับสนับสนุนจากภายนอก เช่น ทีมดับเพลิงทีมพยาบาล หรือทีมจราจร ตามคำสั่งของผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (MGO) <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับทีมสั่งการของ PTT NGD ประสานงานกับทีมที่มีหน้าที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุ - ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สั่งการจุดเกิดเหตุและทำหน้าที่ในทีมดับเพลิงระบบตามแผนฉุกเฉิน

Pre-Fire Plan
<p>รองกรณีศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทีมที่ดูแลคำสั่งของผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ - ประสานงานกับทีมที่ดูแลระบบที่รับผิดชอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมดับเพลิงทีมพยาบาล หรือทีมจราจร ตามคำสั่งของผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ - ประสานงานกับทีมที่ดูแลระบบที่รับผิดชอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมดับเพลิงทีมพยาบาล หรือทีมจราจร ตามคำสั่งของผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ <p>เมื่อเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน - ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ - ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินระดับ 1 ให้แล้วเสร็จ - ร่วมประเมินความเสี่ยงจากสาเหตุและความเสียหายของระบบและผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทราบทีมที่ดูแลระบบหากทีมที่รับผิดชอบไม่ได้เข้าร่วม - ตรวจสอบ ประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม <p>5.2.4.3 ทีมดับเพลิงระบบ: OP TECH</p> <p>เมื่อเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินระดับ 1 ให้แล้วเสร็จ - รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 หรือระดับที่สูงกว่า - แจ้งทีมระดับเหตุการณ์ทำงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ณ จุดเกิดเหตุรับทราบในการเปลี่ยนแปลงระดับเหตุการณ์จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ในทีมดับเพลิงระบบตามแผนฉุกเฉิน ตามคำสั่งของหัวหน้าทีมดับเพลิงระบบ (MGO) - ให้การสนับสนุนผู้สั่งการที่เกิดเหตุ <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉิน - ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทราบทีมที่ดูแลระบบหากทีมที่รับผิดชอบไม่ได้เข้าร่วม - ตรวจสอบ ประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม <p>5.2.4.4 ทีมดับเพลิงที่: OP TECH</p> <p>เมื่อเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินระดับ 1 ให้แล้วเสร็จ - รับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 หรือระดับที่สูงกว่า <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่

Pre-Fire Plan
<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ในทีมดับเพลิงระบบตามแผนฉุกเฉิน ตามคำสั่งของหัวหน้าทีมดับเพลิงระบบ (MGO) - ให้การสนับสนุนผู้สั่งการที่เกิดเหตุ <p>เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่ - ให้การสนับสนุนผู้สั่งการที่เกิดเหตุ <p>5.2.5 การปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างแผนฉุกเฉิน: จุดปฏิบัติงานหลัก</p> <p>5.2.5.1 ทีมดับเพลิงระบบ: WH</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมพร้อมรับแจ้งจากผู้สั่งการที่เกิดเหตุ เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ - จัดเตรียมวัสดุที่จำเป็น <p>5.2.5.2 ทีมกำลังสำรอง (OP): OP ENG, OP TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมพร้อมรับคำสั่งจากผู้สั่งการที่เกิดเหตุ <p>5.2.5.3 ทีม Resume ระบบ (OP): OP ENG, OP TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับทีมที่ดูแลระบบ Resume ระบบ - นำข้อมูลเพื่อส่งมอบให้ทีมที่ดูแลระบบหากทีมที่ดูแลระบบเดิมไม่ Resume <p>5.2.5.4 ทีม Resume ระบบ (ผู้รับจ้าง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมพร้อมในการดำเนินการซ่อมแซมทีม PTT NGD ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น Modify ระบบ ฯลฯ หรือหากต้องมีการติดต่อระบบอื่นๆ โดยขอรับแจ้งจากวิศวกรควบคุม <p>PRE-FIRE PLAN</p> <p>กรณีเกิดก๊าซรั่วไม่เกิดไฟไหม้ (กรณีก๊าซฯ OTS, PRS (เหตุการณ์ระดับ 1))</p>  <p>แผนผังการปฏิบัติงานกรณีเกิดก๊าซรั่วไม่เกิดไฟไหม้ (กรณีก๊าซฯ OTS, PRS (เหตุการณ์ระดับ 1))</p>

[illegible]

Pre-File Plan	
จัดซื้อจัดจ้างในกรณีฉุกเฉิน	
7.2.2 กรณีระบบท่อได้รับความเสียหาย	
7.2.2.1 หากประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจได้ไม่ Run ที่เหลืออยู่และมีความปลอดภัย ให้ดำเนินการ การจ่ายก๊าซเข้าระบบ และวางแผนการซ่อมระบบท่อโดยเร่งด่วน	
7.2.2.2 หากประเมินและวิเคราะห์ว่าไม่สามารถดำเนินการจ่ายก๊าซในระบบได้โดยเนื่องจากระบบท่อ เสีย หายทั้งหมดให้ติดต่อ Supplier เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน	
7.2.3 กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารได้รับความเสียหาย หากไม่มีการระดมชุดอุปกรณ์ในสถานที่เกิดเหตุหรือสามารถใช้งานได้ ตามปกติ จะดำเนินการซ่อมแซมโดย Supplier โดยขออนุมัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน	
8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบุ/ ตรวจพบเหตุ : เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ (ไม่รวมจากภายนอก)	
8.1 คำนวณวัด เครื่องมือวัดค่า วัด ก๊าซ ได้เห็นจากโปรแกรมเข้าถึงสถานีก๊าซและต้องมีความรู้ได้คืน /คนหรือ หลังสถานีก๊าซ OTS, PRS	
8.2 เครื่องมือช่างที่นำมา เช่น	
8.2.1 ประแจปากตาย	
8.2.2 ประแจเลื่อน	
8.2.3 สันหลังเหล็ก	
8.2.4 ไขควง	
8.2.5 คีม	
8.2.6 ฆา	
8.3 เครื่องมือตรวจวัดปริมาณก๊าซ	
8.4 Digital Pressure Indicator	
8.5 Liquid Leak Detector	
8.6 เครื่องมือที่หาสำหรับปรับตั้งค่าอุปกรณ์	
8.7 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	
8.8 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	
8.9 อุปกรณ์ที่ระบบปลอดภัย อุปกรณ์ช่วยหายใจในการที่เบรจ	
9. วัตถุประสงค์	
9.1 เพื่อให้สามารถตอบสนองปฏิกิริยาของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน	
9.2 เพื่อให้ปฏิบัติงานในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รู้และศึกษาถึงความเข้าใจในงาน หน้าที่ของแต่ละคน	
9.3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การตรวจตรา จัดทำ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่	

Pre-Fire Plan	
เป้าหมาย	
10. วัตถุประสงค์	แผนฉุกเฉินฉบับนี้จัดทำขึ้นให้เป็นคู่มือในการระงับเหตุฉุกเฉินที่สถานีก๊าซ OTS และ PRS ของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ครอบคลุมเหตุการณ์การเกิดก๊าซรั่วไหลถึงได้และกรณีเกิดก๊าซรั่วไหลได้
11. คำนิยาม	11.1 OTS หมายถึง สถานีควบคุมและตัดเป็นกรณีฉุกเฉินรวมทั้งทางใต้ดิน (Off-Take Station) 11.2 PRS หมายถึง สถานีควบคุมและลดความดัน (Pressure Regulating Station) 11.3 GHCC หมายถึง ศูนย์รับแจ้งเหตุแจ้งก๊าซของ PTT NGD ย่อมาจาก Gas Response Center 11.4 PCV หมายถึง วาล์วควบคุมก๊าซ ย่อมาจาก Pressure Control Valve 11.5 SSV หมายถึง วาล์วปิดกั้นฉุกเฉินใต้ดิน ย่อมาจาก Safety Shut-off Valve 11.6 PSV หมายถึง วาล์วระบายก๊าซฉุกเฉินใต้ดิน ย่อมาจาก Pressure Safety Valve
12. เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Emergency Response Manual
13. รายละเอียดเพิ่มเติม	สถานีก๊าซ OTS และ
13.1 สถานีก๊าซ OTS บางปู	13.1.1 จำกัก๊าซเข้าสู่ระบบท่อและถูกดันในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่อุตสาหกรรมบางปูใหม่ 13.1.2 ความดันเข้า 20 - 30 บาร์ ความดันออก 15 บาร์ 13.1.3 อัตราการจ่ายก๊าซในในปัจจุบันประมาณ 28,000 SCMH 13.1.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๑.พาหนะ ๑.พาหนะ ๑.สมุทรปราการ
13.2 สถานีก๊าซ OTS บางพลี	13.2.1 จำกัก๊าซเข้าสู่ระบบท่อและถูกดันในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลีและสวนอุตสาหกรรมอิมโอบี 13.2.2 ความดันเข้า 20 - 30 บาร์ ความดันออก 15 บาร์ 13.2.3 อัตราการจ่ายก๊าซในในปัจจุบันประมาณ 7,000 SCMH 13.2.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๑.พาหนะ ๑.พาหนะ ๑.สมุทรปราการ
13.3 สถานีก๊าซ OTS ลากะมะบัง	13.3.1 จำกัก๊าซเข้าสู่ระบบท่อและถูกดันในเขตนิคมอุตสาหกรรมลากะมะบัง 13.3.2 ความดันเข้า 60 - 60 บาร์ ความดันออก 15 บาร์ 13.3.3 อัตราการจ่ายก๊าซในในปัจจุบันประมาณ 7,500 SCMH

13.3.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๓. ดอยตุงฯ แขวงลำปาง-วังเหนือ จังหวัดพิจิตร

13.4 สถานีวิทยุฯ OTS ไร่จิตต์

13.4.1 ข่ายวิทยุฯเข้าสู่ระบบข่ายและถูกคำนวณในแผนที่ที่มีรูปแสดงตำแหน่งไร่จิตต์

13.4.2 ความถี่รับเข้า 12 ม. ความถี่รับออก 10 ม.บาร์

13.4.3 อัตราการจ่ายไฟฟ้าในบัญชีปีงบประมาณ ๕,๐๐๐ SCMH

13.4.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๓. พหลโยธิน ๓.๒ พหลโยธิน ๓.๒ ประชาธิปัตย์ ๓.๒ ภูเก็ต ๓.๒ ปทุมธานี

13.5 สถานีวิทยุฯ OTS ไร่จระเข้

13.5.1 ข่ายวิทยุฯเข้าสู่ระบบข่ายและถูกคำนวณในแผนที่ที่มีรูปแสดงตำแหน่งไร่จระเข้

13.5.2 ความถี่รับเข้า 50 - 60 ม. ความถี่รับออก 5 ม.บาร์

13.5.3 อัตราการจ่ายไฟฟ้าในบัญชีปีงบประมาณ 4,๐๐๐ SCMH

13.5.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๓. พหลโยธิน ๓.๒ พหลโยธิน ๓.๒ ประชาธิปัตย์ ๓.๒ ภูเก็ต ๓.๒ ปทุมธานี

13.6 สถานีวิทยุฯ OTS ไร่จระเข้ ๒

13.6.1 ข่ายวิทยุฯเข้าสู่ระบบข่ายและถูกคำนวณในแผนที่ที่มีรูปแสดงตำแหน่งไร่จระเข้ ๒

13.6.2 ความถี่รับเข้า 50 - 60 ม. ความถี่รับออก 5 ม.บาร์ และ 15 ม.บาร์

13.6.3 อัตราการจ่ายไฟฟ้าในบัญชีปีงบประมาณ 12,๐๐๐ SCMH

13.6.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๓. พหลโยธิน ๓.๒ พหลโยธิน ๓.๒ ประชาธิปัตย์ ๓.๒ ภูเก็ต ๓.๒ ปทุมธานี

13.7 สถานีวิทยุฯ OTS นวนคร

13.7.1 ข่ายวิทยุฯเข้าสู่ระบบข่ายและถูกคำนวณในแผนที่ที่มีรูปแสดงตำแหน่งไร่จระเข้

13.7.2 ความถี่รับเข้า 50 - 60 ม. ความถี่รับออก 5 ม.บาร์

13.7.3 อัตราการจ่ายไฟฟ้าในบัญชีปีงบประมาณ 16,๐๐๐ SCMH

13.7.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๓. พหลโยธิน ๓.๒ พหลโยธิน ๓.๒ ประชาธิปัตย์ ๓.๒ ภูเก็ต ๓.๒ ปทุมธานี

13.8 สถานีวิทยุฯ OTS บางกระบือ

13.8.1 ข่ายวิทยุฯเข้าสู่ระบบข่ายและถูกคำนวณในแผนที่ที่มีรูปแสดงตำแหน่งไร่จระเข้

13.8.2 ความถี่รับเข้า 50 - 60 ม. ความถี่รับออก 5 ม.บาร์

13.8.3 อัตราการจ่ายไฟฟ้าในบัญชีปีงบประมาณ 1,๐๐๐ SCMH

13.8.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๓. พหลโยธิน ๓.๒ พหลโยธิน ๓.๒ ประชาธิปัตย์ ๓.๒ ภูเก็ต ๓.๒ ปทุมธานี

13.9 สถานีวิทยุฯ OTS เหนือเขา

13.9.1 ข่ายวิทยุฯเข้าสู่ระบบข่ายและถูกคำนวณในแผนที่ที่มีรูปแสดงตำแหน่งไร่จระเข้

13.9.2 ความถี่รับเข้า 50 - 60 ม. ความถี่รับออก 5 ม.บาร์ และ 20 ม.บาร์

13.9.3 อัตราการจ่ายไฟฟ้าในบัญชีปีงบประมาณ 3,๐๐๐ SCMH

13.9.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ๓. พหลโยธิน ๓.๒ พหลโยธิน ๓.๒ ประชาธิปัตย์ ๓.๒ ภูเก็ต ๓.๒ ปทุมธานี

13.10 สถานีวิทยุฯ OTS ไร่จระเข้ ๓


13.10.1 ข่ายวิทยุฯเข้าสู่ระบบข่ายและถูกคำนวณในแผนที่ที่มีรูปแสดงตำแหน่งไร่จระเข้ ๓

Pre-Fire Plan
<p>13.10.2 ความดันเข้า 60 - 90 บาร์ ความดันออก 5 บาร์</p> <p>13.10.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 16,000 SCMH</p> <p>13.10.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถ. นิคมอุตสาหกรรมระยอง เขต 1 จ.ชลบุรี</p> <p>13.11 สถานีก๊าซ OTS ๒๒๕๖๖</p> <p>13.11.1 จำกัการเข้าสู่อุปกรณ์และถูกค้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง</p> <p>13.11.2 ความดันเข้า 60 - 90 บาร์ ความดันออก 5 บาร์ และ 15 บาร์</p> <p>13.11.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 4,000 SCMH</p> <p>13.11.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถ. นิคมอุตสาหกรรมระยอง เขต 1 จ.ชลบุรี</p> <p>13.12 สถานีก๊าซ OTS ๒๒๕๖๖</p> <p>13.12.1 จำกัการเข้าสู่อุปกรณ์และถูกค้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง</p> <p>13.12.2 ความดันเข้า 60 - 90 บาร์ ความดันออก 5 บาร์ และ 15 บาร์</p> <p>13.12.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 10,000 SCMH</p> <p>13.12.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถ. นิคมอุตสาหกรรมระยอง เขต 1 จ.ชลบุรี</p> <p>13.13 สถานีก๊าซ PRS 1 บางปู</p> <p>13.13.1 จำกัการเข้าสู่อุปกรณ์และถูกค้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง</p> <p>13.13.2 ความดันเข้า 15 บาร์ ความดันออก 5 บาร์</p> <p>13.13.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 5,000 SCMH</p> <p>13.13.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถ. นิคมอุตสาหกรรมระยอง จ.สมุทรปราการ</p> <p>13.14 สถานีก๊าซ PRS 2 บางปู</p> <p>13.14.1 จำกัการเข้าสู่อุปกรณ์และถูกค้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง</p> <p>13.14.2 ความดันเข้า 15 บาร์ ความดันออก 5 บาร์</p> <p>13.14.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 5,000 SCMH</p> <p>13.14.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถ. พหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ</p> <p>13.15 สถานีก๊าซ PRS 3 ลาดกระบัง</p> <p>13.15.1 จำกัการเข้าสู่อุปกรณ์และถูกค้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง</p> <p>13.15.2 ความดันเข้า 15 บาร์ ความดันออก 5 บาร์</p> <p>13.15.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 5,000 SCMH</p> <p>13.15.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถ. ทางเข้านิคมฯ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร</p> <p>13.16 สถานีก๊าซ PRS 4 นวนคร</p> <p>13.16.1 จำกัการเข้าสู่อุปกรณ์และถูกค้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร</p> <p>13.16.2 ความดันเข้า 15 บาร์ ความดันออก 5 บาร์</p> <p>13.16.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 10,000 SCMH</p> <p>13.16.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถนนนวนคร ๒/6 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี</p>


Pre-Fire Plan
<p>13.16 สถานีก๊าซ PRS ๕ โฉนด</p> <p>13.16.1 จำกัการเข้าสู่อุปกรณ์และถูกค้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโฉนด</p> <p>13.16.2 ความดันเข้า 15 บาร์ ความดันออก 5 บาร์</p> <p>13.16.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 5,000 SCMH</p> <p>13.16.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถนนอุตสาหกรรมโฉนด ๗-๘ จ.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>13.17 สถานีก๊าซ PRS ๒๒๕๖๖</p> <p>13.17.1 จำกัการเข้าสู่อุปกรณ์และถูกค้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง</p> <p>13.17.2 ความดันเข้า 15 บาร์ ความดันออก 5 บาร์</p> <p>13.17.3 อัตราการจ่ายก๊าซในปั๊มประมาณ 5,000 SCMH</p> <p>13.17.4 ตำแหน่งที่ตั้ง ถ. นิคมอุตสาหกรรมระยอง เขต 1 จ.ชลบุรี</p>
<p>14. แผนการป้องกันภัยพิบัติในโรงงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในสถานการณ์ฉุกเฉินในโรงงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>โดยจะมีผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 3 ทีม คือ ทีมประสานงาน ทีมควบคุมพื้นที่ และทีมช่างเชื่อม</p>

Pre-Fire Plan
<p>15. แผนการแจ้งเหตุและจัดการฉุกเฉิน</p> <p>Emergency Response Procedure</p>


Pre-Fire Plan
<p>Emergency Area Level 1</p>




121





122



123



124




Pre-Fire Plan

4. ทิมกันพื้นที่

- รับทราบการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บอุปกรณ์
- ให้การสนับสนุนผู้สังการจุดเกิดเหตุปฏิบัติงานอื่นๆ

5. GRCC

- ส่งรายงานการแจ้งเหตุ, รายละเอียดการแจ้งประมาณ / ขอความช่วยเหลือ ให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ



แผนผังโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชัน

5.4.2 สถานการณ์จำลอง

กลิ่นอาหารธรรมชาติ (Odorant) ที่เกิดจากพืชจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงกลิ่นรสอาหารได้

- ช่างเทคนิคปฏิบัติการ บิดการทำงานของ Odorant System และ บิดประตูห้องเดิมกลับมาธรรมชาติ
จากนั้น

กรณี Emergency และ แจ้งไปถึง GRCC

Pre-Fire Plan

- วิศวกรปฏิบัติการ และช่างเทคนิคปฏิบัติการ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ให้รีบเข้าพื้นที่และกำหนดให้เป็นผู้จัดการณจุดเกิดเหตุ(รักษาการณ์)
- วิศวกรปฏิบัติการ ประเมินเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ให้ MGO และ GRCC รับทราบ
- MGO รับทราบ รับแจ้งจุดเกิดเหตุ และรายงานเหตุการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมรับทราบ เป็นระยะๆ
- VPE รายงานเหตุการณ์ให้ President รับทราบ (ประกาศและออกซิเจนระดับ 2 และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน @ HEAD OFFICE) เพื่อจัดการและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในระดับที่ผู้แจ้ง
- MGO ยึดถือประสิทธิภาพ, รับผิดชอบต่อระบบ และทีมควบคุมพื้นที่ (PTTNGO) เข้า ณ จุดเกิดเหตุ
- MGO ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก โดยแจ้งฝ่ายที่ประสานงานหน่วยงานภายนอก(PTTNGO) และ GRCC

เจ้าของพื้นที่:

ศูนย์ประสานงานโครงการและบริหารการศึกษา โทร 035-226-362, 089-237-4045

อบต.พานงาม โทร. 035-226-809

สถานีตำรวจ

☎ 035-356-181, 035-356-247

โรงพยาบาล

ภาชนะนี้ โทร.035-335-555

โทรสาร 06-221-838, 035-322-555


สหกรณ์ฯฯ

โทร. ๐๓๕-๓๓๒-๒๐๖


* เมื่อได้เวลาที่จะให้ (ส่วนสุดท้าย) ของบท หรือ บทบาทของตัวละครแล้ว จะเป็นผู้ดำเนินบทหรือคือคอย
ควบคุมบทและผู้แสดงบทให้ดำเนินตามบทที่วางไว้ให้ถูกต้องหรือไม่ และนี่คือหน้าที่ของตัวเรา ในฐานะผู้ควบคุม
ซึ่งมีทั้ง (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ที่มีหน้าที่คอยจับตาดูว่า ผู้แสดงบทนั้นแสดงตามบทที่เราวางไว้หรือไม่
ด้วยหรือไม่

3. กิจกรรมปฏิบัติการ (ฝึกหัดการใช้วิธีการวัดคุณภาพอากาศ) ดังกล่าว ในชุดกิจกรรม
1. ขั้นตอนการจำแนกชนิดของอากาศออก - ขั้นตอนงานในส่วนนี้ค่อนข้างที่ก็ค่อนข้าง (เป็นคำจำกัดความ, คำบ่งชี้, คำว่า, คำอธิบาย, หมายเหตุ เป็นต้น)
2. ขั้นตอนการประเมิน - ขั้นตอนในการจำแนกสถานะสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกระบวนการ (Odorant) ที่เรียกว่า Operate Tank ภายในห้องแล็บเกี่ยวกับกระบวนการ (Odorant) โดยให้ข้อมูลเชิงสถานะเกี่ยวกับกระบวนการ (Odorant) และ ขั้นตอน De-Odorant แล้วจึงดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ (Odorant) เกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการ (Odorant) (ให้พิจารณา) (ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและสนับสนุนผู้กำกับกระบวนการ)

Pre-Fire Plan



Pre-Fire Plan



3. กิจกรรมคู่มือที่ – ให้ยึดกับพื้นที่และคนในชุมชนทำงานของเขาจริงๆ
- ** เนื่องจากทุกสถานที่มีความเสี่ยงแตกต่างกัน (Odorant) ทั่วไปนั้น ผู้รับผิดชอบงานควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ครอบคลุมที่สุด โดยให้ข้อมูลทั้งสถานที่เสี่ยงทั้งที่ทราบแล้ว (Odorant) และ ที่คิดว่า De-Odorant ที่เกิดขึ้น
พิจารณาเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ออกจากการประเมินความเสี่ยงก่อนแล้วรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงไว้ในสมุดงาน

Pre-Fire Plan
<p>MGO เดินทางมาที่ที่เกิดเหตุ รับมอบตำแหน่งผู้จัดการจุดเกิดเหตุ และรับผิดชอบเหตุการณ์ต่อไป</p> <p>เจ้าพนักงานดับเพลิง รับมอบตำแหน่งผู้จัดการจุดเกิดเหตุ และรับผิดชอบเหตุการณ์ต่อไป</p> <p>MGO ประเมินเหตุการณ์ร่วมกับผู้จัดการจุดเกิดเหตุ และให้การสนับสนุนข้อมูล</p> <p>MGO → ส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน → นายก อบป. คานหาม</p> <p>หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมรับเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สมค. ความหมายตามจุดสถานการณ์โรงงาน - จัดการจุดเกิดเหตุ 2. PTTNGD - สนับสนุนการทำงานของช่างผู้จัดการจุดเกิดเหตุ และ จัดเก็บสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ 3. ตำรวจ - ปิดกั้นพื้นที่และควบคุมการจราจร 4. ทีมกำจัดสารเคมี - จัดเก็บสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ 5. โรงพยาบาล - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย <p>จัดเก็บสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) ที่บริเวณที่เกิดเหตุและไม่มีอุปกรณ์ของสถานีดับเพลิงติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) ผู้รับรายงานเหตุแจ้งผู้ควบคุมเหตุการณ์ต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีมดับเพลิงระบบ ตรวจวัดปริมาณสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) โดยระบบที่สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ OTS ROUW2 - ทีมดับเพลิงระบบ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) และ/หรือ ที่บริเวณสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) ได้ถึงเพื่อส่งกำจัด - ทีมดับเพลิงระบบ จัดเก็บสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) และ/หรือ ที่บริเวณสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ (De-Odorant) ถ้ามีอยู่บริเวณสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ - ทีมระบบ (De-Odorant) เพื่อเก็บสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ - ทีมประสานงานหน่วยงานภายนอก ตำรวจ / ประเมินความเสี่ยงภัยหรือภัยพิบัติ, สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ (ถ้าอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ) - MGO แจ้งหน่วยงานสนับสนุน (MGO) เข้าพื้นที่เพื่อจัดการเหตุการณ์ - MGO สรุปสาเหตุและประเมินความเสี่ยง VPE ในระบบ และ VPE แจ้งกลับไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ - ประกาศยกเลิกเหตุการณ์จาก President - MGO เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปสาเหตุและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - MGO ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลและพิจารณาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้เหมาะสม
<p>เหตุการณ์อื่น</p> <p>6. ผลกระทบ/ ความเสียหายที่เกิดขึ้น : สถานการณ์เกิดเหตุ เกิดภายในสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ OTS ROUW2 บนถนนและบริเวณกว้างที่ติดกับสถานีดับเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Odorant) ไม่กระทบงานผู้รับรายงานเหตุ</p> <p>6.1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ใกล้เคียง อาจเกิดความเสี่ยง การรั่วไหลของสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน</p>



Pre-Fire Plan
<p>6.2 Odorant System เสียหาย และ เสียหายใช้ในการประชุม Odorant System</p> <p>6.3 สารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) ที่จัดเตรียมไว้เพื่อใช้จากระบบฉุกเฉิน</p> <p>6.4 บริษัทและชุมชน บริเวณใกล้เคียงที่ติดกับจุดเกิดเหตุติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) ที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด อาจต้องขอใช้ค่าเสียหายจาก บริษัท ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด อาจต้องขอใช้ค่าเสียหายจาก บริษัท ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ <p>เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุติดถังก๊าซธรรมชาติ (Odorant) ที่ใช้ในการประชุม Odorant System</p> <p>6.5 เสียหายในการปฏิบัติงาน เพราะต้องหยุดการปฏิบัติงาน</p> <p>6.6 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่อง ก๊าซและน้ำจากการทำความสะอาดถังเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ</p> <p>6.7 เสียหายที่บริเวณใกล้เคียงกับ De-Odorant ที่ใช้ในการทำความสะอาดถังเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ</p> <p>6.8 เสียหายที่บริเวณใกล้เคียงกับวัสดุอุปกรณ์สารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ</p> <p>7. การฟื้นฟู/ แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ปกติ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.1 ทีมดับเพลิงจัดทำความเสียหายต่อความเสียหายของถังเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ และจัดส่งสารกำจัดสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ (De-Odorant) ภายในที่ถังเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ 7.2 ทีมดับเพลิงและทีมกำจัดสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ Odorant System ที่เกิดเหตุโดยเร็ว การประชุม Odorant System ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 7.3 หน่วยสนับสนุน (ทีมดับเพลิง) ทีมบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู) เข้าทำการฟื้นฟูและตรวจสอบสถานการณ์, บริษัทฯ และ บริษัทผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 7.4 หน่วยสนับสนุน (ทีมดับเพลิงและทีมฟื้นฟู) ทีมบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู) เข้าทำการฟื้นฟูและ ตรวจสอบ เพื่อฟื้นฟูถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด <p>8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม/ ความรุนแรง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 8.1 วัสดุอุปกรณ์สารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ 8.2 วัสดุอุปกรณ์สารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ 8.3 ชุดป้องกันสารเคมี (สารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ) 8.4 หน้ากากป้องกันสารเคมี (สารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ) 8.5 ถังดับเพลิง 8.6 เครื่องวัดปริมาณสารเคมีติดถังก๊าซธรรมชาติ 8.7 สาร De-Odorant ฟอเมกซ์ (Foxy Spray) 8.8 Gas Detector

000

Pre-Fire Plan
<p>Pre-Fire Plan</p>
<p>จัดทำโดย</p> <p>คุณ ภาวิณี จงประเสริฐ</p>

Pre-Fire Plan
<h1>Pre-Fire Plan</h1>
<p>จัดทำโดย คุณ กาวัดดี จิระประเสริฐ</p>

149

Pre-Fire Plan
<p>1. เหตุการณ์ : ภัยพิบัติธรรมชาติประเภทน้ำท่วม รั่ว และดินไหว เกิดเพลิงไหม้จากภายในบริเวณกว้าง</p> <p>2. พื้นที่/ จุดเกิดเหตุ : นิคมอุตสาหกรรมธรรมะชัย / ถนนเลียบคลองเจริญราษฎร์</p>
 <p>ภาพถ่ายทางอากาศ</p>  <p>แผนที่บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ</p>

150

Pre-Fire Plan
<p>3. สาเหตุ : มีโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย บริเวณใต้ถนนเลียบคลองเจริญราษฎร์ ท่อระบายน้ำอุดตัน ไม่ทราบว่ามีบริเวณใด แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติอยู่ใต้ดิน (คนซ่อม AEC) จึงทำการขุดดิน แล้วจึงมีระเบิดติดอยู่ที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทำให้ท่อแตก รั่ว และเกิดประกายไฟขึ้น ทำให้เกิดเพลิงไหม้</p> <p>4. ความรุนแรงของเหตุการณ์ : เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง อีกทั้งบริเวณรอบข้างมีบ้านเรือน ทำให้เพลิงไหม้ ลุกลามอย่างรวดเร็ว กระทบถึงบริเวณกว้าง ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้</p> <p>5. ขั้นตอนการปฏิบัติ</p> <p>5.1 การพบเหตุ : ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา บริเวณนั้น พบเห็นเหตุการณ์</p> <p>5.2 การระงับเหตุเบื้องต้น : ไม่สามารถทำได้(ผู้พบเห็นเหตุการณ์)</p> <p>5.3 การแจ้งเหตุ :</p> <p>5.3.1 จากบุคคลภายนอกที่พบเห็นเหตุการณ์ ทำการแจ้งไปยัง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) โทร 02-708-4670-1 (สมมติ จากนิคมอุตสาหกรรมธรรมะชัย(บริเวณเดิม) และโทรแจ้ง 191</p> <p>เพื่อ พนักงาน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) โทรแจ้งเหตุ (PTTNGO) เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ</p> <p>5.3.2 จากพนักงาน PTTNGO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินสถานการณ์ ที่พื้นที่ แจ้งไปยังห้องควบคุม(GRCC) และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ เช่น บริษัท เกลียว 02-713-1494, 02-708-1515 (สายช่วยเหลือไปยัง อบต.บางเสาธง โทร 02-707-4004-4 ด้วยก็ได้) - GRCC รับทราบเรื่อง → MGO → VPE → President (ผู้บัญชาการ) <p>5.4 การปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างแผนฉุกเฉิน :</p> <p>5.4.1 หน้าที่หลักของแต่ละตำแหน่ง :</p> <p>1. ผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมปฏิบัติงานตามปกติทันที - เข้าพื้นที่เกิดเหตุ และรายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมรับทราบ - นิยามพื้นที่เกิดเหตุ, จัดตั้งเขตควบคุม และชี้แจงควบคุมพื้นที่ (PTTNGO) เข้า ณ จุดเกิดเหตุ - ควบคุมช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก - ประเมินสถานการณ์ร่วมกับผู้จัดการจุดเกิดเหตุ(ผู้สั่งการระดับสูงขึ้นไป) - ประสานงานกับผู้สั่งการจุดเกิดเหตุในการให้การช่วยเหลือระดับสูงขึ้นไป - ให้ความสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอพยพ (หากจำเป็นเพื่อมีการอพยพ) ตลอดจนควบคุม - ปลอดภัยบริเวณที่เกิดเหตุอยู่อย่างเหมาะสม - ติดตามศูนย์ควบคุมที่เกิดเหตุ ในการขอความช่วยเหลือด้าน การซ่อมรั่วซึม, ยานพาหนะ, ขีปนาวุธระเบิด หรือ - การสนับสนุนอื่นๆ ที่มีความจำเป็นหรือประโยชน์ทาง ความปลอดภัย - รายงานสถานการณ์ให้ VPE ทราบเป็นระยะ เพื่อพิจารณาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้น <p>2. ทีมประสานงานภายนอก</p>

151

Pre-Fire Plan
<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมปฏิบัติงานตามปกติทันที - เข้าประจำ ณ ที่เกิดเหตุ รักษาการผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ จนกว่าผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (MGO) จะมาถึง - รายงานสถานการณ์ให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ และ GRCC รับทราบเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานรับทราบ - สั่งการทีมควบคุมพื้นที่ (PTTNGO) นิคมธรรมะชัย ไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ - ประสานงานขอทีมสนับสนุนจากภายนอก เช่น ทีมดับเพลิงรถพยาบาล หรือทีมจราจร ตามคำสั่งของผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ (MGO) <p>3. ทีมดับเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมปฏิบัติงานตามปกติทันที - เข้าประจำ ณ จุดเกิดเหตุ รายงานตัวต่อผู้สั่งการที่เกิดเหตุ และเตรียมเข้าร่วมดับเพลิงตาม - ปฏิบัติหน้าที่ในทีมดับเพลิงตามแผน กบอ. ตามคำสั่งของหัวหน้าทีมดับเพลิงระบบ (MGO) - ให้ความสนับสนุนผู้สั่งการที่เกิดเหตุ <p>4. ทีมกู้ภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมปฏิบัติงานตามปกติทันที - เข้าประจำ ณ จุดเกิดเหตุทันที - ให้ความสนับสนุนผู้สั่งการที่เกิดเหตุ - ประสานงานกับทีมกู้ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ - ปฏิบัติหน้าที่ในทีมดับเพลิงระบบตามแผน กบอ. ตามคำสั่งของหัวหน้าทีมดับเพลิงระบบ (MGO) - ให้ความสนับสนุนผู้สั่งการที่เกิดเหตุ <p>5. GRCC</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกและเฝ้าติดตามแจ้งลงในระบบโทรคมนาคม - รายงานเหตุการณ์ให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทราบทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าตรวจสอบหน้างาน - ประสานงานใช้แผนฉุกเฉินเมื่อได้รับแจ้งจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม - ติดตามหน่วยงานช่วยเหลือภายนอกตามคำสั่งของผู้จัดการจุดเกิดเหตุ - ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ให้ความสนับสนุนผู้สั่งการจุดเกิดเหตุ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ <p>5.5.1 ทีมกู้ภัย</p> <p>1. ผู้จัดการจุดเกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รักษาการประสานงานฉุกเฉิน - แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าสำรวจ และประเมินความเสียหายเบื้องต้นของพื้นที่เกิดเหตุ ตลอดจนสภาพแวดล้อม

152

Pre-Fire Plan		
8.2 ด้านวิศวกรรม STEEL (พจนานุกรม)		
8.3 Gas Detector		
9. ภาคผนวก : หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยราชการภายนอก		
หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	Hotline
กรมควบคุมมลพิษ	02-298-2000	-
การไฟฟ้าบางปะอิน ๓ บางปะอิน	02-769-5256 หรือ 02-769-5333	-
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	02-265-6616 หรือ 02-205-0618	-
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	02-394-6645	-
แจ้งเหตุด้วยวิทยุ	-	191
ตำรวจทางหลวง	-	1103
แจ้งเหตุด้วยวิทยุฉุกเฉิน "ศูนย์เรนเจอร์"	-	1609
หน่วยแพทย์ผู้พิทักษ์รักษาพยาบาล	-	1554
จ.ส. 100	02-711-0151-8	1137
สถานีวิทยุ ศพท. ๑1	02-562-0033-5	1644
ผู้เกี่ยวข้องตึกสูง	02-226-4444-8	-
ผู้เกี่ยวข้องตึกสูง	02-751-0951-9	-
ศูนย์กู้ชีพ "เรนเจอร์"	02-275-1650 ต่อ 4000	-
ศูนย์วิทยุกรุงเทพมหานคร ๑	01-451-7227-9	-
ศูนย์วิทยุกรุงเทพมหานคร	02-354-6999	-
ตำรวจทางหลวง	02-338-1569 หรือ 02-707-1285	-
อบต. บางเสาธง	02-707-1672-4	-
อบต. บางพลีใหญ่	02-312-4035	-
อบต. บางพลีใหญ่	02-312-4011	-
อบต. บางพลีใหญ่	02-323-3150-2	-
อบต. บางพลีใหญ่	02-364-0475	-
อบต. บางพลีใหญ่	02-708-3578-9 หรือ 02-336-1791	-
อบต. บางพลีใหญ่	02-691-9833 หรือ 02-691-9866	-
อบต. บางพลีใหญ่	02-819-6575	-
อบต. บางพลีใหญ่	02-815-3346	-
แจ้งเหตุด้วยวิทยุ ศูนย์ดับเพลิงหรือกู้ภัย	-	199
ดับเพลิง บางเสาธง	02-338-1559	-


Pre-Fire Plan	
ดับเพลิง บางปะอิน	02-338-1115 หรือ 02-338-1112
ดับเพลิง บางปะอิน	02-337-3497 หรือ 02-337-3666
ดับเพลิง บางปะอิน	02-312-4035-7
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต. บางปะอิน	02-330-1102
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต. บางปะอิน	02-702-9038
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต. บางปะอิน	02-425-9340
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต. บางปะอิน	02-389-1010
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-338-1115
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-323-1899
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-337-3497
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-315-1414
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-462-6290
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-703-0880
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-462-8081
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-183-3005-6
สถานีดับเพลิงบางปะอิน	02-757-0951-9
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-740-1800-6 หรือ 02-3303030-6
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-750-1150-4
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-316-9561-2 ต่อ 121 และ 122
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-304-6511
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-312-1112-20 ต่อ 131 และ 132
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-705-1170-3 ต่อ 715
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	0-2707-4456-00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-738-9900-9
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-366-0900-99 ต่อ 1191 และ 1134
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-708-6830-1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-818-7511-5 หรือ 02-8187555
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-316-0031 หรือ 02-316-0319
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-389-2555 หรือ 02-350-2388
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-461-0651
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-389-4455-60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-754-2800-9

Pre-Fire Plan	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-323-2991-7 หรือ 02-323-3827-35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-361-0370-9
สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-751-1537 หรือ 02-310-9561-2
สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-758-2501-6
สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-384-4184
สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-323-4081-3
สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะอิน	02-708-8016-7


Pre-Fire Plan	
Pre-Fire Plan	
ท่อก๊าซ HDPE รั่ว (ติดไฟ)	
จัดทำโดย	
นายกฤษฎา แสงอรุณ วิศวกรปฏิบัติการ	

Pre-Fire Plan
<h2 style="text-align: center;">Pre-Fire Plan</h2> <p style="text-align: center;">ท่อก๊าซ HDPE รั่ว (ไม่ติดไฟ)</p> <p style="text-align: center;">เอกสารไม่ควบคุม ใช้สำหรับดูเป็นตัวอย่าง</p>
<p>จัดทำโดย</p> <p>นายคุณกฤตา แสงอรุณ วิศวกรปฏิบัติการ</p>

165

Pre-Fire Plan
<p>1. เหตุการณ์ : ท่อ HDPE รั่ว (ไม่ติดไฟ)</p> <p>2. พื้นที่/ จุดเกิดเหตุ : ตามการใช้ภาพ/ แผนที่ประกอบได้</p>
 <p>AMATA NONGKHA INDUSTRIAL ESTATE</p>

166

Pre-Fire Plan
 <p>AMATA CITY (RAYONG)</p>
<p>3. สาเหตุ : สมมติฐานเหตุ</p> <p>มีผู้รับเหมา (3rd Party) เข้ามาทำการขุดบริเวณแนวท่อที่วางโดยไม่แจ้งให้ทราบจนเป็นเหตุให้ท่อก๊าซ HDPE รั่ว มีก๊าซรั่วไหลสู่บรรยากาศ (ไม่ติดไฟ)</p>
<p>4. ความรุนแรงของเหตุการณ์ : ประเมินความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น (สมมติได้เหตุการณ์ไม่ตามการระบุไว้ด้วยตัวเอง คือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรั่วไหลของก๊าซจากพื้นที่ประมาณ 5 เมตร - เสียงดังเกิน 90 dB
<p>5. ขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น</p> <p>5.1 การพบเหตุ : พบ ปฏิบัติการตรวจพบ ได้รับแจ้งจากบุคคลภายนอก หรือ GRCC (038-458-258) หรือ Call Centre ชุมชน (038-213-191, 038-213-009)</p> <p>5.2 การระงับเหตุเบื้องต้น (ถ้าสามารถดำเนินการได้)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบ ปฏิบัติการแจ้ง Call Centre ชุมชน (038-213-191, 038-213-009) - ปิดกั้นบริเวณอันตราย

167

Pre-Fire Plan
<p>5.3 การแจ้งเหตุ : GRCC, วิศวกรปฏิบัติการ, ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ</p> <p>5.4 การปฏิบัติงานที่ตามโครงสร้างแผนฉุกเฉิน : เขียนตามลำดับขั้นตอน</p> <p>5.4.1 ผู้จัดการจุดเกิดเหตุ</p> <p>5.4.2 ทีมประสานงานภายนอก</p> <p>5.4.3 ทีมดับเพลิง</p> <p>5.4.4 ทีมกู้ภัย</p> <p>5.4.5 ทีมระงับเหตุภายใน</p> <p>5.4.6 ทีมแพทย์</p> <p>5.4.7 ทีมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์</p>
<p>แผนการฝึกซ้อม</p> <p>6. ผลกระทบ/ ความเสียหายที่เกิดขึ้น : ประเมินผลกระทบที่มีต่อทรัพย์สิน ชุมชน โรงงานข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบข้างเคียง เช่น การจราจรติดขัด ประชาชนอาจเกิดความกังวล การวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ ความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร - ผลกระทบต่อลูกค้า เช่น การระงับเหตุก๊าซรั่วอาจเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องคดี - ผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้าง เช่น ก๊าซรั่วอาจเป็นเหตุให้เกิดการฟ้องร้องคดี
<p>7. การฟื้นฟู/ แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ปกติ : ทีม operation ตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องกำลังสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซมเพื่อที่ระบบเป็นปกติ - แจ้งผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ รายงานถึงเหตุการณ์ที่ตรวจพบ (ค้นหา และวิเคราะห์) - วิศวกรปฏิบัติการ ส่งการให้ช่างเทคนิคปฏิบัติการตรวจสอบระบบ (ค้นหา และวิเคราะห์) - ช่างเทคนิคปฏิบัติการ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค หลังจากนั้นก็แจ้งวิศวกรซ่อมแซม - วิศวกรปฏิบัติการแจ้ง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ และ GRCC - วิศวกรปฏิบัติการแจ้งวิศวกรตรวจสอบดำเนินการตามลำดับต่อไป
<p>8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับ/ ควบคุมเหตุ : เฉพาะอุปกรณ์ที่มีใช้เอง (ไม่รวมจากภายนอก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (6A-208) ขนาด 15 ปอนด์ - ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

168



ภาคผนวก ๕

MSDS

- ก๊าซธรรมชาติ
- Tertobutylmercaptan (สารเติมกลิ่นก๊าซธรรมชาติ)
- Sodium Hypochlorite

คำแนะนำการควบคุม

เอกสารนี้ห้ามควบคุม ใช้สำหรับดูเป็นตัวอย่าง

169

คำแนะนำการควบคุม



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ จำกัด

SAFETY DATA SHEET : ก๊าซธรรมชาติ (NATURAL GAS)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (Identification)

- ชื่อทางการค้า (Trade Name) ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
- ชื่อทางเคมี (Chemical Name) Methane (mainly)
- สูตรทางเคมี (Chemical Formula) CH_4 (mainly)
- การใช้ประโยชน์ (Use) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
- ปริมาณสูงสุดที่มีให้พร้อม (Max Quantity Storage) : ไม่มี
- ผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (Hazard Identification)

- U.N. Number : 1971
- CAS Number : 74-82-8
- สารเคมีเป็นอันตรายหรือไม่ใช่

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

ชื่อสารเคมี (Substances)	ความเข้มข้น (Concentrate)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
		TLV	LD ₅₀
มีเทน	70 - 80 %	NAV	NAV
คาร์บอนไดออกไซด์	15 - 16 %	NAV	NAV
อีเทน	4 - 10 %	NAV	NAV
โพรเพน	3 - 5 %	NAV	NAV
ไนโตรเจน	2%	NAV	NAV

170

คำแนะนำการควบคุม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ จำกัด



4. มาตรการปฐมพยาบาล (First aid measures)

เมื่อสูดดม

ให้ย้ายผู้ประสบเหตุไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์, ถ้ายายใจลำบากให้ขอความช่วยเหลือ

เมื่อสัมผัส

ในกรณีที่มีสัมผัสให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาดและรีบไปพบแพทย์

เมื่อผิวหนัง

ควรล้างผิวหนังบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาดด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลานาน และรีบไปพบแพทย์ถ้าจำเป็น โดยใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังออกจนกว่าจะสะอาด

5. มาตรการการดับเพลิง (Fire Fighting measures)

ความรุนแรง

ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่ดับเพลิงได้ และใช้การดับเพลิงในบริเวณที่ติดไฟแล้ว

อุปกรณ์ป้องกันที่ควรใช้

สวมชุดช่วยหายใจแบบระบบแรงดันและเสื้อกั๊กป้องกันความร้อน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับความร้อนและความ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหล (Accidental release measures)

รีบอพยพผู้ประสบเหตุ

171

คำแนะนำการควบคุม



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ จำกัด

- กรณีที่มีการรั่วไหลให้รีบอพยพผู้ประสบเหตุไปยังที่ปลอดภัย ห้ามสูดดม ห้ามเข้าใกล้ ห้ามเข้าใกล้
- ประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง จัดให้มีการระบายอากาศ และทำการสุ่มตรวจก๊าซ
- ขอความช่วยเหลือจากบริเวณและให้ดับเพลิง ปิดแหล่งกำเนิดก๊าซให้หยุดไหล ปิดระบบไฟฟ้า

วิธีป้องกันส่วนบุคคล

- การป้องกันทางหายใจ (Respiratory Protection Type) สวมหน้ากากกรองไอสารอินทรีย์
- การป้องกันอันตรายที่เกิดจากรังสี (Radiation Protection) สวมถุงมือยาง
- การป้องกันอันตรายที่เกิดจากรังสี (Eye Protection) สวมแว่นตาป้องกัน
- การป้องกันอื่นๆ (Other Protection) สวมชุดทำงานที่เหมาะสม, รองเท้าบูต



7. การใช้และการจัดเก็บ (Handling and storage)

การขนถ่ายและการจัดเก็บ (Handling and Storing) ขนถ่ายด้วยระบบท่อที่สามารถทนแรงดันได้สูงในระบบท่อที่อยู่ในที่ปลอดภัยและควรห่างจากแหล่งความร้อน และสิ่งไวไฟ และควรใช้ถังเก็บที่แข็งแรง

8. การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/Personal protection)

172



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์: TERTIOBUTYLMERCAPTAN หน้า: 2 / 10
เลข SDS: 004106-001 (เวอร์ชัน 1.0) วันที่ 02.11.2011

ชื่อทางเคมีของสาร: TERTIOBUTYLMERCAPTAN

ส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี (*)	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น
2-Propanethiol, 2-methyl-	75-66-1	100 %

(*) อุณหภูมิ 14 สำหรับข้อมูลในการขนส่งที่ถูกต้อง

สูตรทางเคมี: C4H10S

4. วิธีการปฐมพยาบาล

เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง	ถอดชุดที่ปนเปื้อนออกทันที
การสูดดม	เคลื่อนย้ายไปยังที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็น ให้รีบโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ในกรณี 24 ชั่วโมง ปรึกษาแพทย์
สัมผัสกับดวงตา	ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีจนกว่าจะหมดความรู้สึก
สัมผัสกับเสื้อผ้า	ล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันทีโดยถอดเสื้อผ้าออก ถ้าจำเป็น โทรแจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน
การกลืน	ให้ดื่มน้ำสะอาด 1-2 ลิตร

5. วิธีการในการกักเก็บ

ลักษณะที่ควรระวัง	ไฟไหม้ ระเบิด การปล่อยแก๊สพิษ (CO2)
อันตรายเฉพาะ	เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ จะเกิดไฟไหม้ ไอระเหยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการสูดดมในปริมาณมาก) การสัมผัสกับผิวหนังอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ไอระเหยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เมื่อสูดดมในปริมาณมาก
วิธีการเฉพาะ	อย่าให้สารปนเปื้อนเข้าตาหรือเข้าปาก อย่าสูดดมไอระเหยโดยตรง อย่าสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	สวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สวมถุงมือป้องกันสารเคมี

6. วิธีการกำจัดของเสีย

เมื่อทิ้งหรือทำลาย	อย่าทิ้งลงในบ่อขยะหรือบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย
--------------------	--

ARKEMA 420 rue d'Estienne d'Orves - 92760 Colombes - FRANCE



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์: TERTIOBUTYLMERCAPTAN หน้า: 3 / 10
เลข SDS: 004106-001 (เวอร์ชัน 1.0) วันที่ 02.11.2011

เมื่อทิ้งหรือทำลาย	อย่าทิ้งลงในบ่อขยะหรือบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย
การเก็บรักษา	เก็บในที่เย็นและแห้ง อย่าให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อย่าให้สัมผัสกับความร้อนโดยตรง
การกำจัด	อย่าทิ้งลงในบ่อขยะหรือบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย

7. การจัดการและการกักเก็บ

เมื่อทิ้งหรือทำลาย	อย่าทิ้งลงในบ่อขยะหรือบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย
การเก็บรักษา	เก็บในที่เย็นและแห้ง อย่าให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อย่าให้สัมผัสกับความร้อนโดยตรง
การกำจัด	อย่าทิ้งลงในบ่อขยะหรือบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย อย่าทิ้งลงในบ่อขยะอันตราย

ARKEMA 420 rue d'Estienne d'Orves - 92760 Colombes - FRANCE



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์: TERTIOBUTYLMERCAPTAN หน้า: 4 / 10
เลข SDS: 004106-001 (เวอร์ชัน 1.0) วันที่ 02.11.2011

ชื่อทางเคมีของสาร	ชื่อทางเคมีของสาร: TERTIOBUTYLMERCAPTAN
-------------------	---

8. การควบคุมการกักเก็บ/การป้องกันส่วนบุคคล

วิธีการปฐมพยาบาล	ถอดชุดที่ปนเปื้อนออกทันที
การสูดดม	เคลื่อนย้ายไปยังที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็น ให้รีบโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ในกรณี 24 ชั่วโมง ปรึกษาแพทย์
สัมผัสกับดวงตา	ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีจนกว่าจะหมดความรู้สึก
สัมผัสกับเสื้อผ้า	ล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันทีโดยถอดเสื้อผ้าออก ถ้าจำเป็น โทรแจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน
การกลืน	ให้ดื่มน้ำสะอาด 1-2 ลิตร

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

สถานะที่อุณหภูมิ 20 °C	ของเหลว
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	มีกลิ่นเหม็น
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 °C	0.81 g/cm³
จุดเดือดที่ความดันบรรยากาศ	34.2 °C
จุดหลอมเหลวที่ความดันบรรยากาศ	-110 °C
จุดวาบไฟ	450 °C
การสลายตัว	26 °C (เมื่อได้รับความร้อน)

ARKEMA 420 rue d'Estienne d'Orves - 92760 Colombes - FRANCE



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์: TERTIOBUTYLMERCAPTAN หน้า: 5 / 10
เลข SDS: 004106-001 (เวอร์ชัน 1.0) วันที่ 02.11.2011

ความดันไอ	203 hPa (20 °C)
ความหนาแน่นของไอ	4.07 g/L (20 °C)
ความหนาแน่นของของเหลว	0.81 g/cm³ (20 °C)
ความหนืด	0.31 mPa.s (20 °C)
ค่าคงที่การนำความร้อน	0.12 W/m.K (20 °C)
ค่าคงที่การนำไฟฟ้า	0.0001 S/m (20 °C)
ค่าคงที่การนำความร้อน	0.12 W/m.K (20 °C)
ค่าคงที่การนำไฟฟ้า	0.0001 S/m (20 °C)

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียร	เสถียรที่อุณหภูมิห้อง
การเกิดปฏิกิริยา	เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง
การเกิดปฏิกิริยา	เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง
การเกิดปฏิกิริยา	เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง

ARKEMA 420 rue d'Estienne d'Orves - 92760 Colombes - FRANCE



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์: TERTIUBUTYLMERCAPTAN หน้า 10 / 10
เลข SDS: 004106 001 (เวอร์ชัน 1.0) วันที่ 02.11.2011

ศูนย์บริการลูกค้า

เอกสารนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับข้อมูลเบื้องต้น

ARKEMA

420 rue d'Estienne d'Orves - 92700 Colombes - FRANCE

7681-52-9

Page 2 of 5

ศูนย์บริการลูกค้า

อันตรายเฉพาะ: ปฏิกิริยาไวไฟสูงเมื่อสัมผัสกับอากาศที่ชื้น.

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น

สวมหน้ากากป้องกันสารพิษแบบกรองเพื่อป้องกันไอระเหย เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อเกิดอุบัติเหตุสารหกหรือไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีฉุกเฉิน หรือรั่วไหล

อพยพคนออกจากบริเวณ.

วิธีป้องกันภัยส่วนบุคคล

สวมอุปกรณ์ป้องกันแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.

วิธีการทำความสะอาดเมื่อเกิดการปนเปื้อน หรือรั่วไหล

ใช้ดูดซับหรือใช้วิธีอื่นใดที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดการปนเปื้อนสารเคมี. ห้ามสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร

ห้ามสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง. อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป. ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา, ใต้ผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.

การเก็บรักษา

รักษาสภาพการเก็บ: ปิดฝาให้สนิท.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัส/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมการสัมผัส/ การป้องกันส่วนบุคคล

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง. ใช้ชุดป้องกันสารเคมีที่จำเป็น.

ข้อควรระวังทั่วไป

ห้ามความสะอาดเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนกับสารอื่น. ห้ามสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง.

เครื่องหมายอันตราย

การป้องกันทางเดินหายใจ: เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ

การป้องกันผิวหนัง: ชุดป้องกันสารเคมี

การป้องกันดวงตา: แว่นตาแบบป้องกันที่ป้องกันสารเคมี

การป้องกันพิเศษ: เครื่องป้องกัน (B หรือ B+ เป็นอย่างน้อย)

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว

สี/กลิ่น

สี/กลิ่น

จุดเดือด/ช่วงการเดือด

จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว

จุดวาบไฟ

ความไวไฟ

คุณสมบัติการกัดกร่อน

สมบัติการออกซิไดซ์

สมบัติการระเบิด

ขีดจำกัดการระเบิด

ความดันไอ

ถ./ความหนาแน่น

สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน

สี

N/A

111 °C

-30 - 20 °C

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17.5 mmHg

1.25 g/cm3

N/A

760 mmHg

20 °C

7681-52-9

ศูนย์บริการลูกค้า

SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่พิมพ์: 15/DEC/2004

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด: 15/APR/2004

รุ่น 1.2

มาจาก 01/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์: SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION

หมายเลขผลิตภัณฑ์: 71696

บริษัท: Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Chlink Warehouse Singapore 118528 Singapore

เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขาย: 65 271 1089

โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อผลิตภัณฑ์: CAS # EC no Annex I เลขที่

SODIUM HYPOCHLORITE 7681-52-9 231-668-3 017-011-00-1

สูตร: NaOCl

น้ำหนักโมเลกุล: 74.44 AMU

ชื่ออื่น: Antifamin * B-K Liquid * Carrel-dakin solution * Chlorox * Clorox * Dakins solution * Decan * Hycloite * Hypochlorite solution containing >7% available chlorine by wt. (UN1791) * Jawex * Klorox * Neo cleaner * Neoseptol CL * Parezone * Purif B * Sodium hypochlorite oxide * SODIUM HYPOCHLORITE * Sodium oxychloride * Sunbleach

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้น: ทำให้ออกซิไดซ์.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดม

ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่อากาศบริสุทธิ์. ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ. ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.

เมื่อสัมผัส

ในกรณีที่เกิดการผิวหนัง, ให้ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ถอดเสื้อผ้าที่ติดอยู่บนผิวหนัง. ไปพบแพทย์.

เมื่อกลืน

ในการกลืน, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน. ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ, ให้รีบไปพบแพทย์.

เมื่อสัมผัสกับตา

เมื่อสัมผัสกับตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน.

หมวดที่ 5 - มาตรการการกักเก็บ

อุปกรณ์กักเก็บ

หมายเหตุ: Carbon dioxide, หลีกเลี่ยงไฟ หรือไฟที่ไหม้.

ความเสถียร

http://www.chemtrack.org/MSDSG/Tf/msds/msds7681-52-9.html

22/10/2556

136

7681-52-9

Page 3 of 5

ศูนย์บริการลูกค้า

ความหนาแน่น: N/A

ความหนาแน่นของไอ: N/A

ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัว: N/A

อัตราการระเหย: N/A

ความหนาแน่นในสภาพเป็นของเหลว (bulk density): N/A

อุณหภูมิการหลอม: N/A

สี/กลิ่น: N/A

สี/กลิ่นของไอ: N/A

แรงดันไอ: N/A

การนำไฟฟ้า: N/A

ข้อมูลปฏิกิริยา: N/A

การละลาย: การละลาย: ไม่ละลายในน้ำ.

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร

เสถียร: เสถียร.

สารที่ควรหลีกเลี่ยง: กรด, สารอินทรีย์, โลหะที่เป็นกรด, เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได้กับ: เอมีน, แอมโมเนีย, แอลกอฮอล์.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้น: เกิดจากการสลายตัว: คลอรีน.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับปฏิกิริยา

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต: จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS:

พิษเฉียบพลัน

LD50

ทางปาก

mg/kg

5800 MG/KG

ข้อสังเกต: เกี่ยวกับพิษวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของการทำงานของไต (การทดสอบเฉพาะ). ระบบทางเดินอาหาร: การเปลี่ยนแปลงของ.

ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความดัน

ความดัน

10 mg

ข้อสังเกต: ผลการทดสอบเฉพาะ: ไม่พบผล.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับปฏิกิริยา

สารที่ก่อให้เกิดอันตราย: กรด, สารอินทรีย์, โลหะที่เป็นกรด, เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได้กับ: เอมีน, แอมโมเนีย, แอลกอฮอล์. การทดสอบเฉพาะ: เกี่ยวกับพิษวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของการทำงานของไต (การทดสอบเฉพาะ). ระบบทางเดินอาหาร: การเปลี่ยนแปลงของ.

ข้อมูลด้านพิษวิทยา

การสัมผัสทางผิวหนัง: ทำให้ออกซิไดซ์.

การสูดดมทางเดินหายใจ: อาจเป็นอันตรายหากสูดดมผ่านผิวหนัง.

การสัมผัสทางตา: ทำให้ออกซิไดซ์.

การทดสอบ: สารที่ก่อให้เกิดอันตราย: กรด, สารอินทรีย์, โลหะที่เป็นกรด, เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได้กับ: เอมีน, แอมโมเนีย, แอลกอฮอล์. การทดสอบเฉพาะ: เกี่ยวกับพิษวิทยา: การเปลี่ยนแปลงของการทำงานของไต (การทดสอบเฉพาะ). ระบบทางเดินอาหาร: การเปลี่ยนแปลงของ.

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่ส่วนอุตสาหกรรมบางปะอิน

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์แฟกซ์
ส่วนอุตสาหกรรมบางปะอิน	02-501-1364	
โรงพยาบาล		
โรงพยาบาลกรุงเทพบางปะอิน	02-975-6700	
เทศบาลตำบลบางปะอิน	02-903 6270-7	02-903 6279
สถานีดับเพลิง		
ดับเพลิงเทศบาลตำบลบางปะอิน	02-903-6278	
แขวงการทาง	02-529-1441-2	
สถานีตำรวจ		
สภ.ปากคลองวังสีด	02-501-2892, 02-501-2298, 02-963-8503	02-501-2951
สภ.สวนผักกาด	02-508-0110, 02-508-0142	
การไฟฟ้า		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางปะอิน	02-903-6396, 02-903-6397	02-903-6392
การไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี	02-1-7958-80, 02-963-6396-7	
หน่วยงานราชการอื่นๆ		
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	02-567-5101-2 กด 14-16	02-567-0804
สำนักงานประกันสังคมปทุมธานี	02-567-0380-5	02-567-0367
สำนักงานจัดหางานจังหวัด	02-567-0630-33	02-567-0630 33
ปทุมธานี		
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี	02-567-4321, 02-567-1006	
สำนักงานสรรพากรจังหวัดปทุมธานี	02-567-4891, 02-567-1006	02-567-4900
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี	02-581-0004	
ท่าอากาศยานปทุมธานี	02-581-6130, 02-581-1426	02-581-6130 กด 12
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี	02-581-6038	

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่ส่วนอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	
เบอร์ฉุกเฉิน นิคมบางปะอิน	035-258200
โรงพยาบาล	
โรงพยาบาลบางปะอิน	035-220058 กด 110
สายด่วน	1609
สถานีดับเพลิง	
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	035-335161, 798, 210
สายด่วน	1784
สถานีตำรวจ	
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	035-258181
สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน	035 220060
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางปะอิน	035-220060
หน่วยงานราชการอื่นๆ	
เทศบาลตำบลคลองจิก	035-267850
สายด่วน	086-7861277
เทศบาลตำบลบางปะอิน	035 355222 กด 18
สายด่วน	089-900-1845
กรมควบคุมมลพิษ (สายเคมิวีฟ)	02-298 2404-5
สายด่วน	1650

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่บางปะใหญ่

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะใหญ่	0-2709-3450-3
โรงพยาบาล	
สถานพยาบาลเมืองบางปะใหญ่	02-323 4081-3
วิทีรินทร์	02-323-2991-7 หรือ 02-323 3027-35
สถานีดับเพลิง	
บางปะใหญ่	0-2702-0038
บางปะใหญ่	0-2323-1899
แพทยสภา	0-2703-6860
สถานีตำรวจบางปะใหญ่	0-2323-3150-7
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0-2791-5211, 0-2395-0122, 0-2358 0508
หน่วยงานอื่นๆ	
GUSCO	0-2323-0628
เทศบาลบางปะใหญ่	0-2709-1017-20
อบต. บางปะใหญ่	0-2182-4195-8

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่บางปะใหญ่และ M-Thai

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะใหญ่	0-2705-0697-8
โรงพยาบาล	
สุราษฎร์ธานี 6	0-2705-1170-3
บางปะใหญ่ 2	0-2740-1800-6 หรือ 0-2330-3030-6
บางปะใหญ่	0-2338-1133
สถานีดับเพลิง	
บางปะใหญ่	0-2337-3497
บางปะใหญ่	0-2315-1414
บางปะใหญ่	0-2338-1115
คลองด่าน	0-2330-1102
สถานีตำรวจบางปะใหญ่	0-2338-1559
การไฟฟ้าบางปะใหญ่	0-2315-1599
อบต. บางปะใหญ่	0-2315-1414
อำนาจบางปะใหญ่	0-2338-1559 หรือ 0-2707-1285

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกระบี่

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบี่	0-2326-0221
สำนักงานเขตเทศบาลกระบี่	0-2326-9149
ศูนย์เฝ้าระวัง	0-2223-9403
GUSCO (ลาดกระบี่)	0-2326 0351-2
กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 10	0-2540-5196
สถานีดับเพลิง	
ลาดกระบี่	0-2326-9588
บางขัน	0-2517-2919-20
โรงพยาบาล	
ลาดกระบี่	0-2326-7987
บริษัท สหพัฒนพิบูล (สถานีเทศบาล)	0-2739-6273
สถานีตำรวจ	
นครบาลเมืองกระบี่	0-2326-8392, 0-2326-9159, 0-2326-9962
ลาดกระบี่	0-2792-3250

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่จอมเจดีย์ และเหมราช

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจอมเจดีย์	0-3845-7002-4
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและงานบรรเทาสาธารณภัย	0-3821-3191, 0-3821-3009
จอมเจดีย์	
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจอมเจดีย์	0-3845-7002-4, 0-3834-6007
นิคมอุตสาหกรรมสีหิโร (ระยอง)	0 3895-4543
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชสีหิโร (ระยอง)	0 3895-4543-4
คลินิกโรงพยาบาลสิริเวชชีวจิต	0-3895-5437
โรงพยาบาลสิริเวช	0-3895-9005
สถานีตำรวจภูธรสิริเวช	0-3895-8201