

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ก.ก.ก.ก.ก. 2066

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

PM Program (Monthly)			
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)		
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่		

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

Jan
20/07/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Battery ทุกชุดทำงานปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

สิงหาคม ๖๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	พ.ร.อ.อ.	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	Jan ✓ วันที่ 30/08/66
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)	
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ	
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Baterry ทุกจุดทำงานปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2566

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ทศพร		
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ทศพร		
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ทศพร		
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ทศพร		
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ทศพร		
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ทศพร		
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ทศพร		
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ทศพร		
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ทศพร		
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ทศพร		
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ทศพร		
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ทศพร		
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ทศพร		
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ทศพร		
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
PM Program (Monthly)												
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจสอบ วันที่ 30/09/66	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)											
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ											
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดทำงานปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ไตรมาส 2566

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ		
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ		
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ		
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ		
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ		
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ		
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ		
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ		
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ		
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ		
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ		
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ		
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ		
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ		
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
PM Program (Monthly)												
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใบงาน)										ผู้ตรวจสอบ วันที่	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)											
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ											
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Battery ทุกจุดทำงานปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

พฤศจิกายน 2566

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ทศพร	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ทศพร	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ทศพร	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ทศพร	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ทศพร	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ทศพร	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ทศพร	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ทศพร	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ทศพร	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ทศพร	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ทศพร	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ทศพร	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ทศพร	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ทศพร	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
PM Program (Monthly)											
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)					ผู้ตรวจสอบ					
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)					วันที่					
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ					30/11/66					
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดทำงานปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ณ ๓๓๓ ๒๕๖๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	พริษฐ์	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	พริษฐ์	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	พริษฐ์	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	พริษฐ์	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	พริษฐ์	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	พริษฐ์	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	พริษฐ์	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	พริษฐ์	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	พริษฐ์	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	พริษฐ์	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	พริษฐ์	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	พริษฐ์	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	พริษฐ์	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	พริษฐ์	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
PM Program (Monthly)											
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)					ผู้ตรวจสอบ					
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)					วันที่					
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ					30/12/66					
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดทำงานปกติ