

ภก.จตุร ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องครัว	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าลิฟต์ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บเสื้อผ้า)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าลิฟต์ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าลิฟต์ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าลิฟต์ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าลิฟต์ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าลิฟต์ ST-3	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าลิฟต์ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าลิฟต์ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าลิฟต์ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าลิฟต์ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าลิฟต์ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าลิฟต์ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.จ	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะสื่อถึงไม่แสดงอาการหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พ.ร.อ.จตุร ๖๖

พ.ร.อ.จตุร ๖๖

Checked By

31 7 66

พ.ร.อ.จตุร ๖๖

Verified By (BPH)

01 08 66

กท.จก.บ. ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-11-39	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-12-42	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	54.9 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	55.0 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	36.0 k.g
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	55.5 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	54.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	54.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	54.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ใหลูกเงิน	FEHR-JTH-M-52	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	55.0 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	55.0 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	✓	✓	✓	✓	✓	พชชช	55.0 kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉวยหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

กท.จก.บ. ๖๖

พชชช

Checked By

31 / 7 / 66

พชชช

Verified By (BPH)

01 / 08 / 66

สรุปผลการตรวจ

กบตพ ๒๒/๒๕๖๓

24/08/2023

Checked By

3/ / 7 / 66

Jan

Verified By (BPH)

01 / 08 / 66

กึ่งนาคย 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(โถงกับตัวห้อง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องซักศพ(ห้องทดลอง)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พทอช	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีควมดันไม่น้อยกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะห้อยไม่แตกกลางจนหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

กึ่งนาคย 66

พทอช

Checked By

3/8/66

View

Verified By (BPH)

01/09/66

ถังอากาศ 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ลิ้นหมี	FEHR-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ลิ้นหมี	FEHR-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ลิ้นหมี	FEHR-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ลิ้นหมี	FEHR-JTH-11-39	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟท์ลิ้นหมี-ลิ้นหมี	FEHR-JTH-12-42	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	55 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	54 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	54.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery โฟลทอป	FEHR-JTH-M-52	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	54.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	✓	✓	✓	✓	✓	พทอช	56 kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

กิตติพงษ์ วัฒนวิจิตร

พทอช/กิตติ

Checked By

31/8/66

เจพี

Verified By (BPH)

01/09/66

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

Checked By 3/ 8 bb

Verified By (BPH)
01, 09, 66

กันยายน 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ใต้ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเด็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ใต้ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บเสื้อผ้า)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ใต้ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ใต้ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคอย(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ใต้ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ใต้ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ใต้ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พคณย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ใต้ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พคณย	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ (✓)ปกติ (x)ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

กช/คณย/พคณย/66

พคณย 57

Checked By

30 9 66

กช/คณย

Verified By (BPH)

01 10 66

กันชน 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ลิ้นหลิ้ง-ลิ้นหลิ้ง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	พทอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	พทอช	55 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	พทอช	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	พทอช	51 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	พทอช	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	พทอช	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	พทอช	51.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	พทอช	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ใต้อาคาร	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	พทอช	51.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	พทอช	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	พทอช	56 kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ทอช/พทอช/อช

ทอช/พทอช/อช

Checked By

30 9 66

ทอช/พทอช/อช

Verified By (BPH)

91 10 66

สรุปผลการตรวจ

สภ.ตำบลพยอม/บ้าน

ਅਨੰਦਪੁਰ-੨

Checked By

Checked By 30, 9, 66

Verified By (BPH)

01, 11, 66

๓๓๓๘ ๒๕๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-1-06	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บหัวเตียง)	FEHR-JTH-1-08	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-3-14	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคอย(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-4-18	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-5-21	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-6-24	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-7-27	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

กิตติคุณพงษ์พานิช

ปกติ

ปกติ

Checked By

31/10/66

Verified By (BPH)

01/11/66

ตุลาคม 2566

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	พทศย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	พทศย	55 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	พทศย	54 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	พทศย	54 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	พทศย	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	พทศย	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	พทศย	54.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	พทศย	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ใต้อาคาร	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	พทศย	54.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	พทศย	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	พทศย	56 kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรหรือเสื่อมสภาพ (✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พทศย

พทศย

Checked By

3/10/66

พทศย

Verified By (BPH)

01/11/66

สรุปผลการตรวจ

14/05/2019

Verified By (BPH)
01 / 11 / 66

พฤษภาคม ๒๕๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ลิ้นทงลิ้ง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินลิ้ง Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ลิ้นทงลิ้ง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บข้าวของ)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ลิ้นทงลิ้ง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ลิ้นทงลิ้ง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องซักล้าง(ห้องปลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ลิ้นทงลิ้ง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ลิ้นทงลิ้ง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ลิ้นทงลิ้ง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พธพล	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ลิ้นทงลิ้ง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พธพล	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะสั่นหรือไม่แสดงทางหรือเสื่อมสภาพ (✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พธพล พงษ์พานิช

พธพล พงษ์พานิช
Checked By
30 11 66

พธพล พงษ์พานิช
Verified By (BPH)
01 12 66

พดศ/จท/น 2566

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FEHR-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FEHR-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FEHR-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FEHR-JTH-11-39	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FEHR-JTH-12-42	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	55 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	54 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	54 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	54.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	54.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	✓	✓	✓	✓	✓	พดศ	56 kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พดศ/จท/น 2566

Checked By
30/11/66

Verified By (BPH)
01/12/66

สรุปผลการตรวจ

01, 12, 66

หน้า ๑๖ ๒๕๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเด็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บหัวยาง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องซักแห้ง(ห้องปลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศพร	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะหึ่งมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะหึ่งไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ										
3	3.จะหึ่งไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวหึ่ง										
4	4.จะหึ่งมี Pin lock										
5	5.seal หึ่งไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

SN-JTH-FM-022.Rev.0

Checked By

31/12/66

Verified By (BPH)

01/01/67

วันที่ ๑๙/๑๒/๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-10-37	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-10-38	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-11-39	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-11-40	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-11-41	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-12-42	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-12-43	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-12-44	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	55 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	51 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	51 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	54.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	54.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ว	56 kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (x) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

SN-JTH-FM-022.Rev.0

Checked By
31/12/66

Verified By (BPH)
02/01/67

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

SN-JTH-FM-022.Rev.0

Checked By

31 / 12 / 66

Verified By (BPH)

01, 01, 67