

กทพ.๒๖๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องกลาง	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บลิ้นชัก)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องทดลอง(ห้องทดลอง)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบัน โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พท.อช	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของแหล่ง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/7/66

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

การขาดแคลน

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

มารัดตรวจสอบได้  
Fire Hose ทากัดในอาคาร หรือมีใช้งาน



พฤษภาคม 66

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องวาง	FHC-JTH-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิฟ Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-1-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงกักตุน(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงกักตุน(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-3-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องฟักจน(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-4-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-5-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-6-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-7-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.ด.ย.	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของล้อ
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กฏญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

24 / 8 / 66

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดภายในอาคาร พร้อมใช้งาน

1997-1998

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ถูกจัดอยู่ในสถานะทรัพย์สิน.



กัญญาณ 66

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องอาหาร	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินเชื่อม Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงลิฟท์เชื่อม (เชื่อมกับห้องว่าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงลิฟท์เชื่อม (Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา (ห้องปลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พท.อรุณ	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเครื่อง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/19/66

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดภายในอาคาร พร้อมใช้งาน

դիտարկենք ձև

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกลวดภายในตอม พร้อมใช้กัน



ทุกจุด 2566

No.	Name	Bulld.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องครัว	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันได หนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บยารักษา)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันได หนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันได หนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องซักเบ. (ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันได หนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันได หนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันได หนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันได หนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันได หนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันได หนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พริษฐ์		
PM Program (Monthly)															
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)													ผู้ตรวจสอบ วันที่ 29 / 10 / 66	
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด														
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของแหล่ง														
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ														
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/ก๊วยแจ														
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง														
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ														

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดภายในอาคาร พร้อมใช้งาน

2566

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ตรวจสอบได้  
fir hose ถูกจัดภายในอาคาร พร้อมใช้งาน



พฤษภาคม 2566

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องกลาง	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิ้น Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงลิ้นเหล็ก (ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงลิ้นเหล็ก (Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าลิ้น โถงลิ้นเหล็ก (ห้องปลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเครื่อง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ พ.ร.อ.ว

วันที่ 29/11/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดภายในอาคาร พร้อมใช้งาน

महकनगर २५६

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ไม่สามารถตรวจสอบได้  
Fire Hose ถูกจัดวางในอาคาร พร้อมใช้งาน



วันที่ ๖๖

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บลิฟต์)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	

PM Program (Monthly)

- 1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
- 2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
- 3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหล็อง
- 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
- 5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
- 6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
- 7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ                       
วันที่ 30 / 12 / ๖๖

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fir Hose ทุกจุดภายในอาคาร พร้อมใช้งาน

[illegible]

สรุปผลการตรวจเช็ค

การตรวจพบได้  
Fire Hose ถูกใช้งานผิดวิธี หรือใช้งาน