ภาคผนวก ข.37

ตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและซำระล้างฉุกเฉิน

Monthly Inspection For Dry Chemical

DATE 10. 8. 66 INSPECTOR [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ									หมายเหตุ
			ขนาด			ยี่ห้อ	สภาพสลัก	สภาพซีล	สภาพสาย	สภาพถัง	แรงดันอยู่ในแถบเขียว	
			7 Kg.	9 Kg.	50 Kg.							
1	PC-01	Silo - 2T-234		/		Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
2	PC-02	Silo - 2T-234		/		Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
3	PC-03	Silo - 2S-08		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
4	PC-04	Silo - 2S-08		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
5	PC-05	Silo - S-01		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
6	PC-06	Silo - S-01		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
7	PC-07	บน Silo	/			Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
8	PC-08	บน Silo	/			Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
9	PC-09	ห้องตัดเม็ด X-133	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
10	PC-10	ห้องตัดเม็ด X-133	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
11	PC-11	ห้องตัดเม็ด 2X-233 F.1	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
12	PC-12	ห้องตัดเม็ด 2X-233 F.1	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
13	PC-13	ห้องตัดเม็ด 2X-233 F.1	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
14	PC-14	ห้องตัดเม็ด 2X-233 F.2	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
15	PC-15	หน้า 2T-120			/	Ansul	✓	✓	✓	✓	✓	
16	PC-16	หน้า 2T-121		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
17	PC-17	หน้า 2T-121		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
18	PC-18	ข้าง 2T-115		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
19	PC-19	ข้าง 2T-115		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
20	PC-20	ห้องตัดยาง	/			Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
21	PC-21	ห้องตัดยาง	/			Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
22	PC-22	บน T-106	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
23	PC-23	2T-302 F.1	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
24	PC-24	2T-302 F.1	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
25	PC-25	2T-302 F.2	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
26	PC-26	2T-302 F.2	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
27	PC-27	2Z-151		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
28	PC-28	2Z-151		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
29	PC-29	2T-120 F.2	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
30	PC-30	2T-120 F.2	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
31	PC-31	2E-119 F.3	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
32	PC-32	2E-119 F.3		/		Impac	✓	✓	✓	✓	✓	
33	PC-33	ตู้ H-27 F.4	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	

Monthly Inspection For Dry Chemical

DATE 16.8.66 INSPECTOR [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ									หมายเหตุ
			ขนาด			ยี่ห้อ	สภาพสลัก	สภาพซีล	สภาพสาย	สภาพถัง	แรงดันอยู่ในแถบเขียว	
			7 Kg.	9 Kg.	50 Kg.							
34	PC-34	ตู้ H-27 F.4	/			Nippon	/	/	/	/	/	
35	PC-35	T-121 F.3	/			Nippon	/	/	/	/	/	
36	PC-36	T-121 F.3	/			Nippon	/	/	/	/	/	
37	PC-37	V-121 F.2	/			Nippon	/	/	/	/	/	
38	PC-38	V-121 F.2	/			Nippon	/	/	/	/	/	
39	PC-39	บน T-102	/			Nippon	/	/	/	/	/	
40	PC-40	บน T-102	/			Nippon	/	/	/	/	/	
41	PC-41	บน T-105	/			Nippon	/	/	/	/	/	
42	PC-42	บน T-105	/			Nippon	/	/	/	/	/	
43	PC-43	ตู้ H-03	/			Nippon	/	/	/	/	/	
44	PC-44	ตู้ H-03	/			Nippon	/	/	/	/	/	
45	PC-45	T-151	/			Nippon	/	/	/	/	/	
46	PC-46	T-151	/			Nippon	/	/	/	/	/	
47	PC-47	2T-882	/			Nippon	/	/	/	/	/	
48	PC-48	E-141 Fin Fan	/			Nippon	/	/	/	/	/	
49	PC-49	E-141 Fin Fan		/		Deflex	/	/	/	/	/	
50	PC-50	บน T-141A หลัง W/S	/			Nippon	/	/	/	/	/	
51	PC-51	บน T-141A หลัง W/S	/			Nippon	/	/	/	/	/	
52	PC-52	T-107			/	Nippon	/	/	/	/	/	
53	PC-53	Burner F.1		/		Saturn	/	/	/	/	/	
54	PC-54	Burner F.2	/			Nippon	/	/	/	/	/	
55	PC-55	ตู้ H-18	/			Nippon	/	/	/	/	/	
56	PC-56	ห้องเก็บน้ำมัน	/			Nicety	/	/	/	/	/	
57	PC-57	ห้องเก็บน้ำมัน	/			Nicety	/	/	/	/	/	
58	PC-58	ลาน West กลางแจ้ง		/		Saturn	/	/	/	/	/	
59	PC-59	ลาน West ในล่ม		/		Saturn	/	/	/	/	/	
60	PC-60	ข้าง Bund T-200	/			Nippon	/	/	/	/	/	
61	PC-61	ข้าง Bund T-200	/			Nippon	/	/	/	/	/	
62	PC-62	ข้าง Bund T-200		/		Saturn	/	/	/	/	/	
63	PC-63	บนถัง T-200	/			Nippon	/	/	/	/	/	
64	PC-64	ข้าง T-100 / T-200	/			Nicety	/	/	/	/	/	
65	PC-65	ข้าง Bund T-100	/			Nippon	/	/	/	/	/	
66	PC-66	ข้าง Bund T-100	/			Nippon	/	/	/	/	/	

Monthly Inspection For Dry Chemical

DATE 15·8·66 INSPECTOR [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ									หมายเหตุ
			ขนาด			ยี่ห้อ	สภาพสลัก	สภาพซีล	สภาพสาย	สภาพถัง	แรงดันอยู่ในแถบเขียว	
			7 Kg.	9 Kg.	50 Kg.							
67	PC-67	บนถัง T-200	/			Nippon	/	/	/	/	/	
68	PC-68	Pump P-114		/		Saturn	/	/	/	/	/	
69	PC-69	Pump P-114		/		Deflex	/	/	/	/	/	
70	PC-70	หน้าห้อง Catalyst H-19	/			Nippon	/	/	/	/	/	
71	PC-71	หน้าห้อง Catalyst			/	Nippon	/	/	/	/	/	
72	PC-72	ด้านหลัง SUB		/		Saturn	/	/	/	/	/	
73	PC-73	ด้านหลัง SUB		/		Saturn	/	/	/	/	/	
74	PC-74	ด้านหลัง SUB			/	Nippon	/	/	/	/	/	
75	PC-75	ด้านหลังห้อง Gen. 1	/			Nippon	/	/	/	/	/	
76	PC-76	ด้านหลังห้อง Gen. 1		/		Saturn	/	/	/	/	/	
77	PC-77	หน้าห้อง Gen. 1		/		Saturn	/	/	/	/	/	
78	PC-78	หน้าห้อง Gen. 1		/		Saturn	/	/	/	/	/	
79	PC-79	หน้าห้อง Gen. 2			/	Nippon	/	/	/	/	/	
80	PC-80	หน้าห้อง Gen. 3			/	Nippon	/	/	/	/	/	
81	WS-81	หน้า Work Shop H-17	/			Nippon	/	/	/	/	/	
82	WS-82	Work Shop F.1	/			Nicety	/	/	/	/	/	
83	WS-83	Work Shop F.1	/			Nicety	/	/	/	/	/	
84	WS-84	Work Shop F.1	/			Nicety	/	/	/	/	/	
85	WS-85	Work Shop F.2	/			Nicety	/	/	/	/	/	
86	WS-86	Work Shop F.2	/			Nicety	/	/	/	/	/	
87	W-87	หน้าห้องชั่งน้ำหนัก	/			Nippon	/	/	/	/	/	
88	WH-88	ข้างห้องชั่งน้ำหนัก		/		Saturn	/	/	/	/	/	
89	WH-89	หน้า W/H FHC-09		/		Saturn	/	/	/	/	/	
90	WH-90	หน้า W/H FHC-10		/		Saturn	/	/	/	/	/	
91	WH-91	หน้า W/H ประตู 5		/		Saturn	/	/	/	/	/	
92	WH-92	หน้า W/H FHC-11	/			Nippon	/	/	/	/	/	
93	WH-93	หลัง W/H FHC-12	/			Nicety	/	/	/	/	/	
94	WH-94	หลัง W/H FHC-13		/		Saturn	/	/	/	/	/	
95	WH-95	หลัง W/H ข้าง FHC-13		/		Saturn	/	/	/	/	/	
96	WH-96	หลัง W/H ข้าง FHC-14		/		Saturn	/	/	/	/	/	
97	WH-97	หลัง W/H FHC-14		/		Saturn	/	/	/	/	/	
98	WH-98	เครื่อง Pack		/		Saturn	/	/	/	/	/	
99	WH-99	เครื่อง Pack		/		Saturn	/	/	/	/	/	

Monthly Inspection For Dry Chemical

DATE 18 · 8 · 66 INSPECTO [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ									หมายเหตุ
			ขนาด			ยี่ห้อ	สภาพสลัก	สภาพซีล	สภาพสาย	สภาพถัง	แรงดันอยู่ในแถบเขียว	
			7 Kg.	9 Kg.	50 Kg.							
100	WH-100	เครื่อง Pack ด้านใน	/			Nicety	/	/	/	/	/	
101	WH-101	ชั้นวาง E-001		/		Saturn	/	/	/	/	/	
102	WH-102	ชั้นวาง E-011		/		Saturn	/	/	/	/	/	
103	WH-103	ชั้นวาง G-001		/		Saturn	/	/	/	/	/	
104	WH-104	ประตู 4 ด้านใน	/			Nippon	/	/	/	/	/	
105	WH-105	ชั้นวาง G-013 / FCH-15		/		Saturn	/	/	/	/	/	
106	WH-106	FCH-15	/			Nicety	/	/	/	/	/	
107	WH-107	ชั้นวาง G-025	/			Nicety	/	/	/	/	/	
108	WH-108	ชั้นวาง G-034		/		Saturn	/	/	/	/	/	
109	WH-109	ประตู 6 ด้านใน		/		Saturn	/	/	/	/	/	
110	WH-110	ประตู 6-7 ด้านใน	/			Nicety	/	/	/	/	/	
111	WH-111	ประตู 7 ด้านใน	/			Nicety	/	/	/	/	/	
112	WH-112	ชั้นวาง H-033		/		Saturn	/	/	/	/	/	
113	WH-113	ชั้นวาง H-024		/		Saturn	/	/	/	/	/	
114	WH-114	ชั้นวาง H-012		/		Saturn	/	/	/	/	/	
115	WH-115	ชั้นวาง H-001		/		Saturn	/	/	/	/	/	
116	WH-116	ชั้นวาง F-010		/		Saturn	/	/	/	/	/	
117	WH-117	FCH-16	/			Nicety	/	/	/	/	/	
118	WH-118	ชั้นวาง F-001		/		Saturn	/	/	/	/	/	
119	CWH-119	CWH หน้าประตู 1	/			Nippon	/	/	/	/	/	
120	CWH-120	CWH ตรงข้ามประตู 1	/			Nippon	/	/	/	/	/	
121	CWH-121	CWH ชั้นวาง TF-3	/			Nippon	/	/	/	/	/	
122	CWH-122	CWH ชั้นวาง TF-3	/			Nippon	/	/	/	/	/	
123	CWH-123	CWH ชั้นวาง TF-4	/			Nippon	/	/	/	/	/	
124	CWH-124	CWH หน้าชั้นวาง TF-4	/			Nicety	/	/	/	/	/	
125	CWH-125	CWH หน้าชั้นวาง TF-4/2	/			Nicety	/	/	/	/	/	
126	CWH-126	CWH หน้าชั้นวาง TF-4/2	/			Nicety	/	/	/	/	/	
127	CWH-127	CWH หน้าห้อง F/L	/			Nicety	/	/	/	/	/	
128	CWH-128	CWH ห้อง F/L	/			Nicety	/	/	/	/	/	
129	CWH-129	CWH ชั้นวาง TF-1	/			Nippon	/	/	/	/	/	
130	CWH-130	CWH ชั้นวาง TF-1	/			Nippon	/	/	/	/	/	
131	CWH-131	CWH หน้าห้อง Zone A	/			Nippon	/	/	/	/	/	
132	CWH-132	CWH หน้าห้อง Zone A	/			Nippon	/	/	/	/	/	

Monthly Inspection For Dry Chemical

DATE 16 · 8 · 66 INSPECTOR [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ									หมายเหตุ
			ขนาด			ยี่ห้อ	สภาพสลัก	สภาพซีล	สภาพสาย	สภาพถัง	แรงดันอยู่ในแถบเขียว	
			7 Kg.	9 Kg.	50 Kg.							
133	CWH-133	CWH หน้าห้อง Zone B	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
134	CWH-134	CWH หน้าห้อง Zone B	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
135	CWH-135	CWH ห้อง Zone A	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
136	CWH-136	CWH ห้อง Zone A	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
137	CWH-137	CWH ห้อง Zone B	/			Nippon	✓	✓	✓	✓	✓	
138	CWH-138	CWH ห้อง Zone B	/			Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
139	CWH-139	CWH ห้อง Zone B	/			Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
140	CWH-140	CWH ห้อง Zone B	/			Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
141	CWH-141	CWH ห้อง Zone B	/			Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
142	CWH-142	หลัง CWH ด้านนอก		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
143	CWH-143	หลัง CWH ด้านนอก		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
144	CWH-144	อาคาร ผ้าใบ W/H		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
145	CWH-145	อาคาร ผ้าใบ W/H		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
146	CWH-146	อาคาร ผ้าใบ W/H		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
147	AD-147	หลัง Admin		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
148	AD-148	หลัง Admin		/		Impac	✓	✓	✓	✓	✓	
149	AD-149	หลัง Admin H-07		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
150	AD-150	หน้า Canteen		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
151	AD-151	หลัง Canteen		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
152	AD-152	หน้า Mettring	/			Nicety	✓	✓	✓	✓	✓	
153	AD-153	Fire Pump		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
154	AD-154	Fire Pump		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
155	AD-155	ป้อม GATE 1		/		Saturn	✓	✓	✓	✓	✓	
156	AD-156	Fire Pump			/		✓	✓	✓	✓	✓	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ :

Monthly Inspection For Cabondioxide

DATE 10·8·66 INSPECTO [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

ลำดับ	เลขถัง	สถานที่	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ											หมายเหตุ
			ขนาด			ยี่ห้อ	สภาพถัง	สภาพซีล	สภาพสายฉีด	สภาพกระบอกฉีด	ชั่งน้ำหนัก (Kg.)			
			10 lb.	15 lb.	20 lb.						ปกติ	10%	ชั่งได้	
1	PC-01	ห้องSUB		/		ARGO	/	/	/	/	18.1	16.3		
2	PC-02	ห้องSUB			/	Saval	/	/	/	/	24.2	21.8		
3	PC-03	ห้องGEN 3			/	Saval	/	/	/	/	24.2	21.8		
4	PC-04	ห้องCCB		/		ARGO	/	/	/	/	18.1	16.3		
5	PC-05	ห้องCCB			/	Saval	/	/	/	/	24.2	21.8		
6	PC-06	ห้องMCC1		/		ARGO	/	/	/	/	18.1	16.3		
7	PC-07	ห้องMCC1		/		ARGO	/	/	/	/	18.1	16.3		
8	PC-08	ห้องMCC2 (ชั้น2)		/		ARGO	/	/	/	/	18.1	16.3		
9	PC-09	ห้องMCC3			/	Saval	/	/	/	/	24.2	21.8		
10	PC-10	ห้องMCC3			/	Saval	/	/	/	/	24.2	21.8		
11	PC-11	ห้องMCC4 (ชั้น2)			/	Saval	/	/	/	/	24.2	21.8		
12	WS-12	ในอาคาร Work shop	/			Badger	/	/	/	/	12.0	10.8		
13	WH-13	ห้องพักเบรก	/			Badger	/	/	/	/	12.0	10.8		
14	WH-14	ห้องชั่งน้ำหนัก	/			Badger	/	/	/	/	12.0	10.8		
15	AD-15	ห้องรับรองAdmin ชั้น1	/			Badger	/	/	/	/	12.0	10.8		
16	AD-16	ห้องออกำลังกาย	/			Badger	/	/	/	/	12.0	10.8		
17	AD-17	Adminชั้น 1 (Lab)	/			Badger	/	/	/	/	12.0	10.8		
18	AD-18	Adminชั้น 1 (Lab)	/			Badger	/	/	/	/	12.0	10.8		
19	AD-19	Adminชั้น 1 (Lab)	/			Buckeye	/	/	/	/	11.6	10.4		
20	AD-20	Adminชั้น 1 (WH)	/			Badger	/	/	/	/	12.0	10.8		
21	AD-21	ห้องใต้บันได	/			SATURN	/	/	/	/	13.4	12.1		
22	AD-22	Adminชั้น2	/			Buckeye	/	/	/	/	11.6	10.4		
23	AD-23	Adminชั้น 2	/			Buckeye	/	/	/	/	11.6	10.4		

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ : ชั่งน้ำหนักทุก 6 เดือน

Monthly Inspection For Hose Cabinet

DATE 15.8.66 INSPECTOR [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

NO.	Tag. Number	LOCATION	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ							COMMENT
			VALVE 2.5" (1)	VALVE 1.5" (2)	HOSE (3)	NOZZLE (4)	BOX (5)	ขวาน	TEST	
01	FHC-06	หน้าโรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
02	FHC-07	หลัง Admin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
03	FHC-08	หน้า Admin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
04	FHC-09	ประตู 1 W/H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
05	FHC-10	ประตู 3 W/H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
06	FHC-11	ประตู 5 W/H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
07	FHC-12	ประตู 7 W/H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
08	FHC-13	ประตู 9 W/H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
09	FHC-14	ประตู 11 W/H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
10	FHC-15	ประตู 4 W/H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
11	FHC-16	ประตู 10 W/H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
12	FHC-17	หน้า Work Shop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
13	FHC-18	หน้า Burner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
14	FHC-19	Cat House	✓	✓	✓	✓	✓		-	
15	FHC-31	Warehouse Chem.	✓	✓	✓	✓	✓		-	
16	FHC-32	Warehouse Chem.	✓	✓	✓	✓	✓		-	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง COMMENT

1. วาล์ว 2.5 นิ้วปกติปิด 2. วาล์ว 1.5 นิ้วปกติปิด 3. สภาพสายดับเพลิง ไม่รั่วซึมแตกรายงา 4. สภาพหัวฉีด ปกติ 5. สภาพตู้เก็บสาย ไม่ผุกร่อน เป็นสนิม

หมายเหตุ ทดสอบ 6 เดือน/ครั้ง

Monthly Inspection For Hydrant & Hydrant With Monitor

DATE 15.8.66 SHIFT 9.00 INSPECTO [redacted] ERS Chief [redacted]

NO.	Tag. Number	LOCATION	Connection Valve			Cap / Chain			NOZZLE		HAND WHEEL	COMMENT
			1.5"	2.5"	4"	1.5"	2.5"	4"	FOG	JET		
1	H-01	ข้าง Sub		/	/		/	/				
2	JH-03	ข้าง T-109	/	/		/	/		/	/	/	
3	H-04	หน้า T-107		/	/		/	/				
4	JH-05	ข้าง E-140A	/	/		/	/		/	/	/	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง COMMENT

หมายเหตุ : ทดสอบ 6 เดือน/ครั้ง

Monthly Inspection For Foam Hydrant

DATE 16-8-66 SHIFT 9.00 INSPECT [redacted] ERS Chief [redacted]

NO.	Tag. Number	LOCATION	Connection Valve		Cap / Chain		NOZZLE		HAND	COMMENT
			1.5"	2.5"	1.5"	2.5"	FOG	JET	WHEEL	
1	JFH-20	ข้าง T-100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	JFH-21	หน้า T-100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	JFH-22	หลัง T-100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	FH-24	หน้า T-103		✓		✓				
5	FH-25	Cat House		✓		✓				
6	FH-26	ข้าง E-140A		✓		✓				
7	FH-27	ชั้น 4 HIPS	✓							
8	JFH-28	หน้าถัง T-200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	JFH-29	หลังถัง T-200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	JF-30	ข้างถัง T-200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง COMMENT

หมายเหตุ : ทดสอบ 6 เดือน/ครั้ง

Monthly Inspection For Hose House

DATE 16·8·66 INSPECT [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

NO.	Tag. Number	LOCATION	ซีลล็อคตู้	สภาพตู้	ตรวจสอบสภาพและจำนวนตรบตามรายงาน									COMMENT
					สาย 1.5	สาย 2.5	Nozzle	Foam Nozzle	สายต่อโฟม	Adapter Q	Reduce	ประแจ F	3 Way	
01	H-01	หน้า Substation	/	/	2	2	2				2	1	1	
02	H-02	Tank Foam	/	/		Q2		1	1			1		
03	JH-03	Tank Foam	/	/	2	2	2				2	1		
04	H-04	หน้า T-107	/	/	2	2	2				2	1	1	
05	H-05	ข้าง E-140A	/	/	2	2	2		1		2	1		
06	JFH-20	ข้าง T-100	/	/		2		2				1		
07	JFH-21	หน้า T-100	/	/		2		2				1		
08	JFH-22	หลัง T-100	/	/		2		2				1		
09	H-23	W/H	/	/	2	2	2				2	1		
10	FH-24	หน้า T-103	/	/		Q2		2		1		1		
11	FH-25	Cat House	/	/		Q2		2		1		1		
12	FH-26	ข้าง E-140A	/	/		Q2		2		1		1		
13	FH-27	ชั้น 4 HIPS	/	/	2			1				1		
14	JFH-28	หน้าถัง T-200	/	/	1			1				1		
15	JFH-29	หลังถัง T-200	/	/	2	2	1	1			1	1		

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง COMMENT

1.ซีลล็อคตู้อยู่ในสภาพปกติ ตู้ไม่ถูกเปิดออก 2.อุปกรณ์ในตู้อยู่ครบตามรายการ 3.สภาพสายดับเพลิงไม่รั่วซึมแตกรายงา 4.สภาพหัวฉีดปกติ 5.สภาพตู้เก็บสายไม่ผุกร่อน เป็นสนิม

หมายเหตุ ดูซิลล็อคไม่ขาด เปิดตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ทุก 6 เดือน

Monthly Inspection For Fire fighting suit

DATE 16 · 8 · 66 INSPECTOR [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

ลำดับ	Tag. Number	สถานที่	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ						หมายเหตุ
			เสื้อ	กางเกง	รองเท้า	หมวก	ถุงมือ	ฮูด	
1	FPC-01	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	
2	FPC-02	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	
3	FPC-03	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	
4	FPC-04	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง หมายเหตุ

หมายเหตุ -

GC

[redacted]spection For SCBA

DATE 16. 8. 66 **INSPECT** [redacted] **พื้นที่** GC17 (GCS) **ERS Chief** [redacted]

No.	Tag No.	Location	Cylender	Face Mask	Back Plate	Hose	LDV	Pressuer Gauge	Alarm	Air Pressuer	COMMENT
1	SCBA-01	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	/	290 bar	
2	SCBA-02	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	/	270 bar	
3	SCBA-03	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	/	280 bar	
4	SCBA-04	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	/	280 bar	
5	SCBA-05	ห้อง CCB	/	/	/	/	/	/	/	270 bar	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง หมายเหตุ

หมายเหตุ :

Monthly Inspection For Emergency Eye wash & Eye wash

DATE 16 · 8 · 66 INSPECTO [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

ลำดับ	Tag. Number	AREA	รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ				หมายเหตุ
			แรงดัน	สภาพน้ำ	Eye wash	Shower	
1	EMS-01	หน้าห้อง Catalyst	✓	✓	✓	✓	
2	EMS-02	หน้าห้อง Wet Lab	✓	✓	✓	✓	
3	EMS-03	Die Pump GP	✓	✓	✓	✓	
4	EMS-04	Process HIPS ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
5	EMS-05	Process HIPS ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
6	EMS-06	Process HIPS ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
7	EMS-07	Process HIPS ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
8	EMS-08	Tank Farm	✓	✓	✓	✓	
9	EMS-09	หน้าห้องตัดยาง GP	✓	✓	✓	✓	
10	EMS-10	หน้า T-100	✓	✓	✓	✓	
11	EMS-11	Tank T-301 PlantGp	✓	✓	✓	✓	
12	EMS-12	ด้านข้าง'CHEMICAL	✓	✓	✓	✓	
13	EMS-13	หน้า'CHEMICAL	✓	✓	✓	✓	
14	EMS-14	หน้า'CHEMICAL	✓	✓	✓	✓	
15	EMS-15	หน้า T-200	✓	✓	✓	✓	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง หมายเหตุ

หมายเหตุ :

Monthly Inspection For Sprinkler System

DATE 16-8-66 INSPECTO [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

Tag. Number	LOCATION	(1) Main Pressure (BAR)	(2) Sprinkler Pressure (BAR)	(3) Main Valve		(4) Aram Control Valve		(5) Aram Test Valve		(6) Pressure Release Valve		(7) Drain Valve		(8) Nozzle Sprinkler	(9) Test Aram Signal	COMMENT
				Close	Open	Close	Open	Close	Open	Close	Open	Close	Open			
DV-WH-03	WARE HOUSE	160	160		/		/		/		/		/	/	-	
DV-WH-04	WARE HOUSE	160	160		/		/		/		/		/	/	-	
DV-CWH-05	CHEMICAL	-	-		/		/		/		/		/	/	-	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง COMMENT

หมายเหตุ : ทดสอบการไหลของน้ำทุก 3 เดือน

(1). PRESSURE GAUGE ตัวล่าง (2). PRESSURE GAUGE ตัวบน (3). Aram Control Valve **ปกติเปิด** (4). Aram Control Valve **ปกติเปิด** (5). Aram Test Valve ปกติปิด

(6). Pressure Release Valve **ปกติเปิด** (7). Drain Valve **ปกติปิด** (8). Nozzle Sprinkler จะต้องไม่มีน้ำรั่ว (9). ทดสอบการไหลของน้ำทุก 3 เดือน

Monthly Inspection For Sprinkler System

DATE 16. 8. 66 INSPECT [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chief [redacted]

Tag. Number	LOCATION	(1) Main Valve		(2) Gate Valve		(3) Drain Valve		(4) Pipe	(5) Nozzle Sprinkler	COMMENT
		Close	Open	Close	Open	Close	Open			
DV-HIPS-01	HIPS PLANT		✓		✓		✓	✓	✓	
FW-01 GP Plant	GPPS PLANT		✓		✓		✓	✓	✓	
FW-02 GP Plant	GPPS PLANT		✓		✓		✓	✓	✓	
2Z-151	GPPS PLANT		✓		✓		✓	✓	✓	
FW-05 Tank & Pump	Tank Farm Area		✓		✓		✓	✓	✓	
FW-06 T-100 , T-200	Storage Tank Area		✓		✓		✓	✓	✓	

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง COMMENT

หมายเหตุ :

(1). Main Valve ปกติเปิด (2). Gate Valve ปกติเปิด (3). Drain Valve ปกติเปิด (4). Pipr ท่อต้อไม่รั่วซึม

(5). Nozzle ไม่แตกหัก

Monthly Inspection For Foam Bladder Tank

DATE 16 · 8 · 66 INSPECTO [redacted] พื้นที่ GC17 (GCS) ERS Chi [redacted]

Tag. Number	Foam Level	1		2	3		4		5		6		7		8		9		Remark
		Main Valve Valve		Pressure Supply	Valve Water Inlet		Valve Foam Con.		Shell Vent Valve		Shell Drain Valve		Valve Level		Bladder Vent Valve		Bladder Drain./Fill Valve		
		Open	Closed	Line (Bar)	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed	
T-100		✓		10 bar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
T-200		✓		10 bar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

(/) สภาพปกติ (X) สภาพไม่ปกติให้บันทึกลงในช่อง COMMENT

1. Main Valve อยู่ในตำแหน่ง เปิด 2. Pressure Supply Line ประมาณ 10bar 3. Valve Water Inlet อยู่ตำแหน่ง ปิด 4. Valve Foam concentrate อยู่ตำแหน่ง ปิด 5. Tank Shell Vent Valve อยู่ตำแหน่ง ปิด

6. Drain Valve อยู่ตำแหน่ง ปิด 7.Valve Level Sigh Glass อยู่ตำแหน่ง ปิด 8. Bladder Vent Valve อยู่ตำแหน่ง ปิด 9. Bladder Drain./Fill Valve อยู่ตำแหน่ง ปิด

[redacted]