

**รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง**  
**FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST**

**การตรวจสอบ Inspection :-**

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) ไม่ดี If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] กรกฎาคม 66		เดือน [Month] สิงหาคม 66		เดือน [Month] กันยายน 66	
	รายการ Item	เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition		/		/		/
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition		/		/		/
3	สลักนิรภัย Safety Pin	/		/		/	
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	/		/		/	
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	/		/		/	
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	/		/		/	
	***ถึงดับเพลิงเกิดก ไม่สามารถใช้งานได้ ควรนำส่งร้านทำการเปลี่ยนอัดและเปลี่ยนสารใหม่						
ลายเซ็น Signatuer	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Appoved By						
	วันที่ตรวจ : Date	27-ก.ค.-66		30-ส.ค.-66		30-ก.ย.-66	

บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง  
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด  
 ขนาดบรรจุ : Capacity : 10 ปอนด์  
 หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 002  
 ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
 ( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] กรกฎาคม 66		เดือน [Month] สิงหาคม 66		เดือน [Month] กันยายน 66	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition		/		/		/
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition		/		/		/
3	สลักนิรภัย Safety Pin	/		/		/	
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	/		/		/	
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	/		/		/	
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	/		/		/	
	***ถังดับเพลิงเกดตก ไม่สามารถใช้งานได้ ควรนำส่งร้านทำการเปลี่ยนอัดและเปลี่ยนสารใหม่						
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Approved By						
	วันที่ตรวจ : Date	27-ก.ค.-66		30-ส.ค.-66		30-ก.ย.-66	

บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง  
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด  
ขนาดบรรจุ : Capacity : 10 ปอนด์  
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 003  
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] กรกฎาคม 66		เดือน [Month] สิงหาคม 66		เดือน [Month] กันยายน 66	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	/		/		/	
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	/		/		/	
3	สลักนิรภัย Safety Pin	/		/		/	
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	/		/		/	
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	/		/		/	
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	/		/		/	
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Approved By						
	วันที่ตรวจ : Date	27-ก.ค.-66		30-ส.ค.-66		30-ก.ย.-66	

บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง  
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด  
ขนาดบรรจุ : Capacity : 10 ปอนด์  
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 004  
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] กรกฎาคม 66		เดือน [Month] สิงหาคม 66		เดือน [Month] กันยายน 66	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	/		/		/	
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	/		/		/	
3	สลักนิรภัย Safety Pin	/		/		/	
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	/		/		/	
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	/		/		/	
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	/		/		/	
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Approved By						
	วันที่ตรวจ : Date	27-ก.ค.-66		30-ส.ค.-66		30-ก.ย.-66	

บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง  
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด  
ขนาดบรรจุ : Capacity : 10 ปอนด์  
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 005  
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)  
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)  
☐ : อื่น ๆ (OTHER \_\_\_\_\_)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark ( / ) ดี If Good  
( X ) แก้ไข If Defective

	วันที่ตรวจสอบ Inspection Date	เดือน [Month] กรกฎาคม 66		เดือน [Month] สิงหาคม 66		เดือน [Month] กันยายน 66	
		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)		เครื่องหมาย (Mark)	
		ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)	ดี (Good)	ไม่ดี (No Good)
1	มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition	/		/		/	
2	มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition	/		/		/	
3	สลักนิรภัย Safety Pin	/		/		/	
4	สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition	/		/		/	
5	คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition	/		/		/	
6	ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition	/		/		/	
ลายเซ็น Signature	ผู้ตรวจสอบ : Inspector						
	ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager						
	ผู้อนุมัติ : Approved By						
	วันที่ตรวจ : Date	27-ก.ค.-66		30-ส.ค.-66		30-ก.ย.-66	