

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



REF.NO. : PM 66/0051-7

REPORT NO. : 052157/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	12/07/2566	วันที่รายงาน	:	25/07/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	12/07/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)
วันที่วิเคราะห์	:	13-21/07/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกิตร์ (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:35	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.1	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	19	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

25/07/2566

ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W516/07/23

Report No. 2307/263

140/7/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0051-7

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กรกฎาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 14 กรกฎาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 14-21 กรกฎาคม 2566

วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	6,300

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

24/07/66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-8

REPORT NO. : 052342/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16/08/2566	วันที่รายงาน	:	29/08/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	16/08/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคณิษฐา ทองอ่อน (ว-100-จ-9556)
วันที่วิเคราะห์	:	17-25/08/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานิกิต (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บอตรวดคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:05	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.2	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	6	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

29/08/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W682/08/23

Report No. 2308/320

141/8/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	: PM 66/0051-8	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16 สิงหาคม 2566
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 18 สิงหาคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 18-25 สิงหาคม 2566
		วันที่ออกรายงาน	: 29 สิงหาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	2,300

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

29 / 08 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuaatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-9

REPORT NO. : 052722/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	13/09/2566	วันที่รายงาน	:	25/09/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	13/09/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคณัญญ์ ท่องอ่อน (ว-100-จ-9556)
วันที่วิเคราะห์	:	14-22/09/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศรา พานานิกร (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:35	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส ตะกอนขาวเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.0	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

25/09/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W455/09/23

Report No. 2309/239

126/9/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0031-9
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กันยายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 13 กันยายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 13-20 กันยายน 2566
วันที่ออกรายงาน : 22 กันยายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บอกระดับค่าที่ยาก่อนหมุนเวียน กลับมาใช้ประโยชน์	ค่ามาตรฐาน	
			[1]	[2]
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	4,600	-	-
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	3,300	-	-

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: น้ำตาลขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ค่ามาตรฐาน^[2] = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
22 / 09 / 66

----- End of Report -----



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-10

REPORT NO. : 053134/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	: 964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	: โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	: 1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	: ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18/10/2566	วันที่รายงาน	: 30/10/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/10/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคณัฏฐ์ ทองอ่อน (ว-100-จ-9556)
วันที่วิเคราะห์	: 19-26/10/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิกิตร (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:39	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	6.9	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	<2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

30/10/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. W546/10/23

Report No. 2310/366

196/10/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0051-10

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 ตุลาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 20-31 ตุลาคม 2566

วันที่ออกรายงาน : 31 ตุลาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ปอดตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	1,100

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



31 / 10 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-11

REPORT NO. : 053409/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	: 964, 966 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	: โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	: 1060 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	: ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15/11/2566	วันที่รายงาน	: 23/11/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 15/11/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)
วันที่วิเคราะห์	: 16-21/11/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิกิต (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:30	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	6.5	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

23/11/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

Ref. No. W562/11/23

Report No. 2311/338

167/11/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0051-11
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤศจิกายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 17-28 พฤศจิกายน 2566
วันที่ออกรายงาน : 28 พฤศจิกายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	490

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

๒๘ / ๑๑ / ๖๖

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-12

REPORT NO. : 053766/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	: 964, 966 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	: โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	: 1060 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	: ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 13/12/2566	วันที่รายงาน	: 21/12/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 13/12/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)
วันที่วิเคราะห์	: 14-19/12/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศรา พนานิกร (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:20	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	8.3	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)



Technical Manager
(ว-100-ค-4859)
21/12/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W508/12/23

Report No. 2312/288

141/12/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0051-12
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 ธันวาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 15 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 15-25 ธันวาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 25 ธันวาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	490

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
25 / 12 / 66

----- End of Report -----