

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

การตรวจสอบ Inspection :-

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) ไม่ดี If Defective

| | วันที่ตรวจสอบ Inspection Date | เดือน [Month] กรกฎาคม 66 | | เดือน [Month] สิงหาคม 66 | | เดือน [Month] กันยายน 66 | |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | รายการ Item | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | |
| | | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) |
| 1 | มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition | | / | | / | | / |
| 2 | มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition | | / | | / | | / |
| 3 | สลักนิรภัย Safety Pin | / | | / | | / | |
| 4 | สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition | / | | / | | / | |
| 5 | คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition | / | | / | | / | |
| 6 | ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition | / | | / | | / | |
| | | | | | | | |
| | ***ถึงดับเพลิงเกิดก ไม่สามารถใช้งานได้ ควรนำส่งร้านทำการเปลี่ยนอัดและเปลี่ยนสารใหม่ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ลายเซ็น Signatuer | ผู้ตรวจสอบ : Inspector | | | | | | |
| | ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager | | | | | | |
| | ผู้อนุมัติ : Appoved By | | | | | | |
| | วันที่ตรวจ : Date | 27-ก.ค.-66 | | 30-ส.ค.-66 | | 30-ก.ย.-66 | |

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

การตรวจสอบ Inspection :-

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) แย่ If Defective

| | วันที่ตรวจสอบ Inspection Date | เดือน [Month] กรกฎาคม 66 | | เดือน [Month] สิงหาคม 66 | | เดือน [Month] กันยายน 66 | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | รายการ Item | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | |
| | | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) |
| 1 | มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition | | / | | / | | / |
| 2 | มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition | | / | | / | | / |
| 3 | สลักนิรภัย Safety Pin | / | | / | | / | |
| 4 | สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition | / | | / | | / | |
| 5 | คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition | / | | / | | / | |
| 6 | ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition | / | | / | | / | |
| | | | | | | | |
| | ***ถึงดับเพลิงเกิดจก ไม่สามารถใช้งานได้ ควรนำส่งร้านทำการเปลี่ยนอัดและเปลี่ยนสารใหม่ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ลายเซ็น Signatuer | ผู้ตรวจสอบ : Inspector | | | | | | |
| | ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager | | | | | | |
| | ผู้อนุมัติ : Appoved By | | | | | | |
| | วันที่ตรวจ : Date | 27-ก.ค.-66 | | 30-ส.ค.-66 | | 30-ก.ย.-66 | |

บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

| | | |
|----------------|------------|--|
| เจ้าของ | : Owner | : บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| ขนาดบรรจุ | : Capacity | : 10 ปอนด์ |
| หมายเลขอุปกรณ์ | : No. | : 003 |
| ชนิด | : Type | <input checked="" type="checkbox"/> : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) <input type="checkbox"/> : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) <input type="checkbox"/> : อื่น ๆ (OTHER _____) |

การตรวจสอบ Inspection :-

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) แก้ไข If Defective

| | วันที่ตรวจสอบ Inspection Date | เดือน [Month] กรกฎาคม 66 | | เดือน [Month] สิงหาคม 66 | | เดือน [Month] กันยายน 66 | |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | รายการ Item | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | |
| | | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) |
| 1 | มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition | / | | / | | / | |
| 2 | มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition | / | | / | | / | |
| 3 | สลักนิรภัย Safety Pin | / | | / | | / | |
| 4 | สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition | / | | / | | / | |
| 5 | คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition | / | | / | | / | |
| 6 | ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition | / | | / | | / | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ลายเซ็น Signatur | ผู้ตรวจสอบ : Inspector | <div></div> | | <div></div> | | <div></div> | |
| | ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager | | | | | | |
| | ผู้อนุมัติ : Appoved By | | | | | | |
| | วันที่ตรวจ : Date | 27-ก.ค.-66 | | 30-ส.ค.-66 | | 30-ก.ย.-66 | |

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

การตรวจสอบ Inspection :-

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) แย่ If Defective

| | วันที่ตรวจสอบ Inspection Date | เดือน [Month] กรกฎาคม 66 | | เดือน [Month] สิงหาคม 66 | | เดือน [Month] กันยายน 66 | |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | รายการ Item | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | |
| | | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) |
| 1 | มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition | / | | / | | / | |
| 2 | มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition | / | | / | | / | |
| 3 | สลักนิรภัย Safety Pin | / | | / | | / | |
| 4 | สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition | / | | / | | / | |
| 5 | คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition | / | | / | | / | |
| 6 | ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition | / | | / | | / | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ลายเซ็น Signatuer | ผู้ตรวจสอบ : Inspector | | | | | | |
| | ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager | | | | | | |
| | ผู้อนุมัติ : Appoved By | | | | | | |
| | วันที่ตรวจ : Date | 27-ก.ค.-66 | | 30-ส.ค.-66 | | 30-ก.ย.-66 | |

บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

เจ้าของ : Owner : บริษัท เอสพีเอส ภูเก็ต คอนสตรัคชั่น จำกัด
ขนาดบรรจุ : Capacity : 10 ปอนด์
หมายเลขอุปกรณ์ : No. : 005
ชนิด : Type ☒ : ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL)
☐ : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)
☐ : อื่น ๆ (OTHER _____)

การตรวจสอบ Inspection : -

โปรดตรวจสอบและทำเครื่องหมายในช่องข้างล่างนี้ Please Check and Tick in the Boxes Below.

เครื่องหมาย Mark (/) ดี If Good
(X) แก้ไข If Defective

| | วันที่ตรวจสอบ Inspection Date | เดือน [Month] กรกฎาคม 66 | | เดือน [Month] สิงหาคม 66 | | เดือน [Month] กันยายน 66 | |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | | เครื่องหมาย (Mark) | |
| | | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) | ดี (Good) | ไม่ดี (No Good) |
| 1 | มาตรวัดความดันสภาพดี Pressure Guage Condition | / | | / | | / | |
| 2 | มีความดันที่ใช้งานได้ Pressure Condition | / | | / | | / | |
| 3 | สลักนิรภัย Safety Pin | / | | / | | / | |
| 4 | สายฉีดอยู่ในสภาพดี Hose Condition | / | | / | | / | |
| 5 | คันกดเปิดวาล์วสภาพดี Handle Condition | / | | / | | / | |
| 6 | ถังอยู่ในสภาพดี Fire Extinguisher Cylander Condition | / | | / | | / | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ลายเซ็น Signature | ผู้ตรวจสอบ : Inspector | | | | | | |
| | ผจก.ความปลอดภัย : Safety Manager | | | | | | |
| | ผู้อนุมัติ : Approved By | | | | | | |
| | วันที่ตรวจ : Date | 27-ก.ค.-66 | | 30-ส.ค.-66 | | 30-ก.ย.-66 | |