

แบบตรวจสอบความปลอดภัยหน่วยงาน  
SITE SAFETY INSPECTION FORM

ฝ่าฝืน  
Violation

#### 11. อุปกรณ์ดับเพลิง

- ก) จัดอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอ  
ข) จัดประเภทดับเพลิงไว้ถูกต้อง  
ค) มีการตรวจสอบเป็นประจำ  
ง) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 11. Fire Extinguishers

- A) Correct Number Available  
B) Correct Type Sited  
C) Maintained Regularly  
D) Others :

Yes	No
/	
/	
/	

#### 14. การปฏิบัติงาน

- ก) พนักงานมีการหยอกล้อเล่นกัน  
ข) ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล  
ค) การสวมใส่อุปกรณ์เป็นนิสัยประจำ  
ง) การชี้แจงสิ่งต่าง ๆ จนมีผลต่อความปลอดภัย  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 14. Working Practices

- A) Horseplay  
B) Interference with Safety Equipment  
C) Protection of Adjacent Worker  
D) Improvisions that Affect Safety  
E) Others :

Yes	No
/	
/	
/	
/	
/	

#### 12. ใบอนุญาต

- ก) ไม่ได้ขออนุญาต  
ข) ไม่คิดไว้ในงาน  
ค) ผ่าฝืน  
ง) มีการแจ้งหรือไม่  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 12. Permits

- A) No Permit Issued  
B) Not Available  
C) Violated  
D) Method Statement Issued  
E) Others :

ฝ่าฝืน	Violation
Yes	No

#### 15. การใช้เครื่องกล/เครื่องยนต์หนัก

- ก) สภาพการใช้งานได้ดี  
ข) มีการจัดอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อย  
ค) พนักงานข้มีความชำนาญในการควบคุม  
ง) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 15. Plant & Equipment

- A) Good Condition  
B) Fire Ext. Provided  
C) Operator Competent  
D) Others :

ฝ่าฝืน	Violation
Yes	No
/	
/	
/	

#### 13. สารอันตรายต่อร่างกาย

- ก) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
ข) พนักงานได้รับคำแนะนำ  
ค) จัดเก็บและควบคุมการใช้  
ง) มีเครื่องหมายแสดงอันตราย  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 13. Hazardous Substances

- A) Correct PPE  
B) Personnel Given Instruction  
C) Storage/Use Controlled  
D) Clearly Labelled & marked  
E) Others :

ฝ่าฝืน	Violation
Yes	No
/	
/	
/	

#### 16. การตรวจสอบอื่น ๆ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### 16. Others : (Specify)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ฝ่าฝืน	Violation
Yes	No

ข้อเสนอแนะ

RECOMMENDAION

การกระทำไม่ปลอดภัย / สภาพการไม่ปลอดภัย

UNSAFE ACT./ UNSAFE CON.

RECOMMENDAION

หมายเหตุ

REMARK



กิจกรรมด้านความปลอดภัย  
-กิจกรรม moorning talk  
จป.และวิศวกรผู้ควบคุมงาน.ได้แนะนำและพูดคุยรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง,ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า,การแต่งกายตามระเบียบบริษัท,การป้องกันโรครบาดในไซต์งาน,การสวมใส่อุปกรณ์ PPE หากอุปกรณ์ PPE ชำรุดให้แจ้งหัวหน้างานโดยด่วน,การจัดเก็บวัสดุ การรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน



ที่ร่อนนั่งร้าน ไม่มั่นคง



ไม่ปิดท่อ หลุม

ที่ร่อนนั่งร้านไม่มั่นคง  
โดยฐานของนั่งร้าน  
จะต้องมั่นคง และ  
วางอยู่ในลักษณะที่  
สมดุลย์ ห้ามใช้เศษ  
วัสดุต่างๆ เช่น เศษ  
อิฐ เศษไม้ รองขา  
นั่งร้าน เสี่ยงต่อการเกิด  
อุบัติเหตุ ให้รีบแก้ไข  
โดยด่วน

ช่องเปิดหรือปล่อง  
ต่างๆ ต้องจัดทำฝา  
ปิดหรือรั้วกันที่มี  
ความสูงไม่น้อยกว่า  
90 ซม. เพื่อป้องกัน  
การตกหล่น และปิด  
ประกาศเขตอันตราย  
ในการก่อสร้าง และมี  
ไฟสัญญาณสีแดง  
แสดงให้เห็นอย่าง  
ชัดเจนในเวลา  
กลางคืน



ผู้ปฏิบัติงานแต่งกาย  
ไม่เรียบร้อย ควรมี  
การสวมหมวกนิรภัย  
ตลอดเวลาที่อยู่ใน  
ไซต์ก่อสร้าง และ  
ควรมีการแต่งตัวสวม  
ชุดที่ปกปิดร่างกาย  
กางเกงขายาว เสื้อ  
แขนยาว ไม่ควรสวม  
ใส่รองเท้าแตะในไซต์  
ก่อสร้างต้องใส่  
รองเท้าหุ้มส้น  
ตลอดเวลาทำงาน



การติดตั้งอุปกรณ์  
นั่งร้านไม่ปลอดภัย  
ให้เร่งแก้ไขโดยด่วน  
โดย 1. อุปกรณ์ขาตั้ง  
และตัวยึดของ  
อุปกรณ์นั่งร้านต้องมี  
ลักษณะตรง และ  
ประกอบกันอย่าง  
หนาแน่นไม่สั่นคลอน  
2. แผ่นพื้นของ  
อุปกรณ์นั่งร้านต้อง  
ยึดแน่น ไม่หลวม  
และต้องติดตั้งโดยใช้  
พื้นที่เต็มทั้งหมด

		<p>พบมีการวางสายไฟ ปลั๊กไฟไว้กลางสาย ผนัง เสี่ยงอันตราย จากไฟฟ้าได้ ให้เร่ง แก้ไขโดยด่วน</p>
<p>ผู้ตรวจสอบ นายปิยณัฐ เพชรนุ้ย จปว.</p>	<p>วิศวกรประจำโครงการ.....รับทราบ</p>	
	<p>ผู้จัดการโครงการ.....รับทราบ</p>	
<p>สำเนาเรียน กรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานโครงการ</p>		



- ก) จัดอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอ  
ข) จัดประเภทดับเพลิงไว้ถูกต้อง  
ค) มีการตรวจสอบเป็นประจำ  
ง) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

- A) Correct Number Available  
B) Correct Type Sited  
C) Maintained Regularly  
D) Others :

/	
/	
/	

- ก) พนักงานมีการหยอกล้อเล่นกัน  
ข) ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล  
ค) การสวมใส่อุปกรณ์เป็นนิสัยประจำ  
ง) การชี้แจงสิ่งต่าง ๆ จนมีผลต่อความปลอดภัย  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

- A) Horseplay  
B) Interference with Safety Equipment  
C) Protection of Adjacent Worker  
D) Improvisions that Affect Safety  
E) Others :

/	
/	
/	
/	

12. ใบอนุญาต

- ก) ไม่ได้ขออนุญาต  
ข) ไม่ติดไว้ที่หน้างาน  
ค) ผ่าพื้น  
ง) มีการแจ้งหรือไม่  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

12. Permits

- A) No Permit Issued  
B) Not Available  
C) Violated  
D) Method Statement Issued  
E) Others :

ฝ่าฝืน Violation	
Yes	No

15. การใช้เครื่องกล/เครื่องยนต์หนัก

- ก) สภาพการใช้งานได้ดี  
ข) มีการจัดอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อย  
ค) พนักงานขี้นมีความชำนาญในการควบคุม  
ง) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

15. Plant & Equipment

- A) Good Condition  
B) Fire Ext. Provided  
C) Operator Competent  
D) Others :

ฝ่าฝืน Violation	
Yes	No
/	
/	
/	

13. สารอันตรายต่อร่างกาย

- ก) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
ข) พนักงานได้รับคำแนะนำ  
ค) จัดเก็บและควบคุมการใช้  
ง) มีเครื่องหมายแสดงอันตราย  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

13. Hazardous Substances

- A) Correct PPE  
B) Personnel Given Instruction  
C) Storage./Use Controlled  
D) Clearly Labelled & marked  
E) Others :

ฝ่าฝืน Violation	
Yes	No
/	
/	
/	

16. การตรวจสอบอื่น ๆ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

16. Others : (Specify)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ฝ่าฝืน Violation	
Yes	No

ข้อเสนอแนะ

RECOMMENDAION

การกระทำไม่ปลอดภัย/ สภาพการไม่ปลอดภัย

หมายเหตุ




UNSAFE ACT./UNSAFE CON.





RECOMMENDAION

REMARK



กิจกรรมด้านความปลอดภัย  
-กิจกรรม moorning talk  
จบ.และวิศวกรผู้ควบคุม  
งาน.ได้แนะนำและพูดคุย  
รายละเอียดเรื่อง  
ความปลอดภัยในการ  
ทำงานบนที่สูง,  
ความปลอดภัยในการใช้  
กรณีไฟฟ้า,  
การแต่งกายตามระเบียบ  
บริษัท,  
การป้องกันโรคระบาดใน  
ไซต์งาน,การสวมใส่  
อุปกรณ์ PPE หากอุปกรณ์  
PPE ชำรุดให้แจ้งหัวหน้า  
งานโดยด่วน,  
การจัดเก็บวัสดุ การรักษา  
ความสะอาดบริเวณพื้นที่  
ทำงาน

		<p>บันไดชำรุด อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุได้ งานในพื้นที่ต่างระดับที่ความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้มีบันไดหรือทางลาดพร้อมทั้งติดตั้งราวกันตกตามมาตรฐาน ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน</p>
		<p>พนักงานสับนุหรีขณะปฏิบัติงาน ถือว่าผิดกฎตามข้อบังคับงานความปลอดภัยของบริษัท ให้หัวหน้างาน ตักเตือนหรือลงโทษให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด</p>
		<p>พบซองบุหรี่ทิ้งอยู่ในพื้นที่ทำงาน</p>

 <p>เปิดบ่อแล้ว ไม่ปิด</p> 		<p>ช่องเปิดหรือปล่อง ต่าง ๆ ต้องจัดทำฝา ปิดหรือรั้วกันที่มี ความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. เพื่อป้องกัน การตกหล่น และปิด ประกาศเขตอันตราย ในการก่อสร้าง และมี ไฟสัญญาณสีแดง แสดงให้เห็นอย่าง ชัดเจนในเวลากลางคืน</p>
 <p>สายไฟอยู่ในน้ำ</p>		<p>พบสายไฟวางอยู่ใน พื้นที่เปียกน้ำเสี่ยง อันตรายจากไฟฟ้าได้ ให้ดำเนินการแก้ไข โดยด่วน</p>
 <p>จุดไฟภายในตึก</p>		<p>พบมีการจุดไฟ ภายในตึก เสี่ยงเกิด อันตรายจากไฟไหม้ ได้ ให้หัวหน้างาน ตักเตือนผู้ปฏิบัติงาน ห้ามทำโดยเด็ดขาด</p>

		<p>การต่อสายไฟไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูดได้ เหตุการณ์เหล่านี้ อาจทำให้ผู้ประสบเหตุได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ให้ช่างไฟดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน</p>
		<p>ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมหมวกเซฟตี้ในขณะที่ปฏิบัติงาน และไม่มี การล็อคล้อนั่งร้านขณะใช้งาน นั่งร้านเคลื่อนที่ชนผนังมีล้อ จะต้องทำงานล็อคล้อทั้ง 4 ล้อ ทุกครั้ง ก่อนคนงานขึ้น ไปปฏิบัติงานบนนั่งร้าน</p>
		<p>ควรติดตั้งถังดับเพลิงให้เป็นจุด ไม่ควรวางไว้กับพื้น พร้อมป้ายบอกวิธีการใช้งาน และถึงควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p>

ผู้ตรวจสอบ นายปิยณัฐ เพชรนุ้ย จปว.	วิศวกรประจำโครงการ.....รับทราบ	
	ผู้จัดการ โครงการ.....รับทราบ	
สำเนาเรียน กรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานโครงการ		



#### 11. อุปกรณ์ดับเพลิง

- ก) จัดอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอ  
ข) จัดประเภทดับเพลิงไว้ถูกต้อง  
ค) มีการตรวจสอบเป็นประจำ  
ง) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 11. Fire Extinguishers

- A) Correct Number Available  
B) Correct Type Sited  
C) Maintained Regularly  
D) Others :

Violation	
Yes	No
/	
/	
/	

#### 12. ใบอนุญาต

- ก) ไม่ได้ขออนุญาต  
ข) ไม่คิดไว้ในงาน  
ค) ผิด  
ง) มีการแจ้งหรือไม่  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 12. Permits

- A) No Permit Issued  
B) Not Available  
C) Violated  
D) Method Statement Issued  
E) Others :

ฝ่าฝืน Violation	
Yes	No

#### 13. สารอันตรายต่อร่างกาย

- ก) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
ข) พนักงานได้รับคำแนะนำ  
ค) จัดเก็บและควบคุมการใช้  
ง) มีเครื่องหมายแสดงอันตราย  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 13. Hazardous Substances

- A) Correct PPE  
B) Personnel Given Instruction  
C) Storage/Use Controlled  
D) Clearly Labelled & marked  
E) Others :

ฝ่าฝืน Violation	
Yes	No
/	
/	
/	

#### 14. การปฏิบัติงาน

- ก) พนักงานมีการหยอกล้อเล่นกัน  
ข) ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล  
ค) การสวมใส่อุปกรณ์เป็นนิสัยประจำ  
ง) การชี้แจงสิ่งต่าง ๆ จนมีผลต่อความปลอดภัย  
จ) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 14. Working Practices

- A) Horseplay  
B) Interference with Safety Equipment  
C) Protection of Adjacent Worker  
D) Improvisions that Affect Safety  
E) Others :

Violation	
Yes	No
/	
/	
/	
/	

#### 15. การใช้เครื่องกล/เครื่องยนต์หนัก

- ก) สภาพการใช้งานได้ดี  
ข) มีการจัดอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เรียบร้อย  
ค) พนักงานมีความชำนาญในการควบคุม  
ง) อื่น ๆ \_\_\_\_\_

#### 15. Plant & Equipment

- A) Good Condition  
B) Fire Ext. Provided  
C) Operator Competent  
D) Others :

ฝ่าฝืน Violation	
Yes	No
/	
/	
/	

#### 16. การตรวจสอบอื่น ๆ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### 16. Others : (Specify)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ฝ่าฝืน Violation	
Yes	No

ข้อเสนอแนะ

RECOMMENDAION

การกระทำไม่ปลอดภัย / สภาพการไม่ปลอดภัย

UNSAFE ACT./ UNSAFE CON.

RECOMMENDAION

หมายเหตุ

REMARK



กิจกรรมด้านความปลอดภัย  
-กิจกรรม moorning talk  
จป.และวิศวกรผู้ควบคุมงาน. ได้แนะนำและพูดคุยรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า, การแต่งกายตามระเบียบบริษัท, การป้องกันโรคระบาดในไซต์งาน, การสวมใส่อุปกรณ์ PPE หากอุปกรณ์ PPE ขาดให้แจ้งหัวหน้างานโดยด่วน, การจัดเก็บวัสดุ การรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน

		<p>พบมีการทิ้งขยะ หลังจากการ รับประทานของ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ก่อสร้าง ให้หัวหน้า งานตักเตือนลูกน้อง ให้ทิ้งขยะลงในถัง ขยะที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ เพื่อ ความสะอาด เรียบร้อยของพื้นที่ ทำงาน</p>
		<p>นั่งร้านไม่สมบูรณ์ / ที่ยึดนั่งร้านไม่ แข็งแรง นั่งร้าน ออกแบบไม่ถูกต้อง ทางเดินไม่ปลอดภัย ไม่มีราวจับและแผ่น พื้น ที่มั่นคงสามารถ รับน้ำหนักของ สิ่งของและ ผู้ประกอบการได้ โครง นั่งร้านต้องมีการยึด โยง ค้ำยันหรือตรึง กับพื้นดินหรือส่วน ของงานก่อสร้างเพื่อ ป้องกันมิให้เซล้ม เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้หัวหน้างาน เร่งแก้ไขโดยด่วน</p>



ช่องเปิดหรือปล่อง  
ต่างๆ ต้องจัดทำฝา  
ปิดหรือรั้วกันที่มี  
ความสูงไม่น้อยกว่า  
90 ซม. เพื่อป้องกัน  
การตกหล่น และปิด  
ประกาศเขตอันตราย  
ในการก่อสร้าง และมี  
ไฟสัญญาณสีแดง  
แสดงให้เห็นอย่าง  
ชัดเจนในเวลา  
กลางคืน



พบมีการจุดไฟ  
ภายในตึก เสี่ยงเกิด  
อันตรายจากไฟไหม้  
ได้ ให้หัวหน้างาน  
ตักเตือนผู้ปฏิบัติงาน  
ห้ามทำโดยเด็ดขาด



การจัดวางถังลมไม่  
เหมาะสมเสี่ยง  
อันตราย ต้องมีการ  
จัดวางโดยตั้งเป็น  
แนวตรงและผูกยึดให้  
เรียบร้อย ควรแก้ไข  
โดยเร่งด่วน

ผู้ตรวจสอบ นายปิยณัฐ เพชรนุ้ย จปว.

วิศวกรประจำโครงการ.....รับทราบ

ผู้จัดการ โครงการ.....รับทราบ

สำเนาเรียน กรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับงานโครงการ