

ภาคผนวกที่ 19

รายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจ

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		ปั๊ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No...	No...		No...	No.....	No.....	No....	No....		
7/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
8/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
9/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
10/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
11/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
12/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
13/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
14/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
15/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
16/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
17/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
18/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
19/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
20/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
21/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
22/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
23/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
24/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
25/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
26/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
27/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
28/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
29/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
30/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
31/7/66	06.00	1.5	7.9	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.		
Soda Ash (โซดา-แอช)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.							

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set		ปั้ม น้ำพุ แรงดันของถัง(.....PSI)	Pressure Tank		Filter Set				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)				ชุดปั้มน้ำ	น้ำพุ		No.....	No.....	No....	No....			
1/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3700	/	/	/	/	/	/	/			
2/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3700	/	/	/	/	/	/	/			
3/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3700	/	/	/	/	/	/	/			
4/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7/8/66	6.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8/8/66	6.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18/8/66	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19/8/66	6.00	1.5	7.2	4 kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
20/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
21/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
22/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
23/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
24/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	2kg Soda	/	/	/	/	/	/	/			
25/8/66	6.00	1.7	7.2	-	-	8500	/	/	/	/	/	/	/			
26/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
27/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
28/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
29/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
30/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			
31/8/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/			

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน)

Kg.

Powder (สารกรอง)

Kg. / Litre

Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส)

Kg.

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)

Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Calc. L. / PPT ค่าเกลือ กระสอบ	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		Water น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ			
							No...	No...		No...	No.....	No.....			No....
11/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
12/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
13/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
14/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
15/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
16/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
17/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
18/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
19/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
20/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
21/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
22/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
23/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
24/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
25/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
26/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
27/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
28/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
29/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
30/9/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
1/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
2/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
3/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
4/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
5/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
6/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
7/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
8/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
9/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
10/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
11/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
12/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
13/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
14/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
15/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
16/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
17/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
18/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
19/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
20/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
21/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
22/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
23/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
24/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
25/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
26/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
27/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
28/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
29/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
30/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
31/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
1/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
2/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
3/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
4/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
5/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
6/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
7/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
8/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
9/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
10/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
11/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
12/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
13/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
14/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
15/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
16/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
17/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
18/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
19/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
20/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
21/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
22/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
23/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
24/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
25/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
26/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
27/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
28/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
29/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
30/11/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
1/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
2/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
3/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
4/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
5/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
6/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
7/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
8/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
9/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
10/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
11/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
12/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
13/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
14/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
15/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
16/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
17/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
18/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
19/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
20/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
21/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
22/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
23/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
24/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
25/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
26/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
27/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
28/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
29/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
30/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
31/12/66	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
1/1/67	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
2/1/67	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
3/1/67	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
4/1/67	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
5/1/67	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
6/1/67	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
7/1/67	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
8/1/67	6.00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	
9/1															

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)	Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ			
							No...	No...			No....	No.....		
1/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/	/
2/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/	/
3/10/66	7.00	1.5	7.2	-	-	3600	/	/	/	/	/	/	/	/
4/10/66	05.50	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/
5/10/66	6.00	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/
6/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	2000	/	/	/	/	/	/	/	/
7/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/
8/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3200	/	/	/	/	/	/	/	/
9/10/66	7.00	1.2	7.2	-	-	3200	/	/	/	/	/	/	/	/
10/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3200	/	/	/	/	/	/	/	/
11/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	2870	/	/	/	/	/	/	/	/
12/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	2900	/	/	/	/	/	/	/	/
13/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	2900	/	/	/	/	/	/	/	/
14/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	2900	/	/	/	/	/	/	/	/
15/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	2900	/	/	/	/	/	/	/	/
16/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	2900	/	/	/	/	/	/	/	/
17/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/	/
18/10/66	6.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/	/
19/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/	/
20/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/	/
21/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/	/
22/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/	/
23/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/	/
24/10/66	06.30	1.5	7.2	-	-	3000	/	/	/	/	/	/	/	/
25/10/66	06.30	1.5	7.2	-	-	3700	/	/	/	/	/	/	/	/
26/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3800	/	/	/	/	/	/	/	/
27/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3800	/	/	/	/	/	/	/	/
28/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3800	/	/	/	/	/	/	/	/
29/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3800	/	/	/	/	/	/	/	/
30/10/66	06.00	1.5	7.2	-	-	3800	/	/	/	/	/	/	/	/
รวม														
Remark / หมายเหตุ														
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)														
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.				
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.								

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจ

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set		ปั๊ม น้ำพุ No...	Pressure Tank		Filter Set				
							ชุดปั๊มน้ำ No...	No...		แรงดันของถัง(.....PSI) No.....	No.....	ชุดไส้กรองน้ำ No.... No....				
												No....	No....			
1/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	4000	/	/	/	/	/	/	/	/		
2/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3900	/	/	/	/	/	/	/	/		
3/10/66	06.30	1.7	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/		
4/10/66	06.30	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
5/10/66	06.30	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
6/10/66	06.30	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
7/10/66	06.30	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
8/10/66	6.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
9/10/66	6.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
10/10/66	6.30	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
11/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
12/10/66	06.30	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
13/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
14/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
15/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
16/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
17/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
18/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
19/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
20/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
21/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
22/10/66	06.10	1.5	7.2	/	/	3400	/	/	/	/	/	/	/	/		
23/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3450	/	/	/	/	/	/	/	/		
24/10/66	05.00	1.5	7.2	/	/	3670	/	/	/	/	/	/	/	/		
25/10/66	7.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/		
26/10/66	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/		
27/10/66	07.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/		
28/10/66	06.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/		
29/10/66	06.30	1.5	7.2	/	/	3690	/	/	/	/	/	/	/	/		
30/10/66	07.00	1.5	7.2	/	/	3690	/	/	/	/	/	/	/	/		
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.						
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่