

ภาคผนวก จ

**แบบบันทึกการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการ
รีเจนท์ โฮม 3 อาคาร B**

แบบบันทึกการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำของโครงการ รีเจนท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ) ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

หมายเหตุ สัญลักษณ์ ✓ หมายถึง พารามิเตอร์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารประเภท ข. ✗ หมายถึง พารามิเตอร์ที่กำหนดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารประเภท ข.

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	บริเวณตรวจวัด/ความถี่	คุณภาพ สิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ บริเวณตรวจวัด/ความถี่ การติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำของ โครงการ รีเจนท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ) ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566					
			ก.ก.	ส.ก.	ก.ย.	ต.ก.	พ.ย.	ธ.ก.
1. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำ ทั้ง ก่อนบำบัด	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform	- ช่วงแยกกากตะกอน/ เดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- คุณภาพน้ำ ทั้ง หลังบำบัด	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform - Residual Chlorine	- บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้/ เดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไอ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อน - หลังบำบัด

2. น้ำใช้	เส้นท่อประปา	การตรวจวัด/ความถี่	บันทึก สภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มีการแยก ไว้ หรือรอ ดื่ม	บันทึก สภาพสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ ตามปกติ	บันทึก สภาพสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ ตามปกติ	บันทึก สภาพสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ ตามปกติ	บันทึก สภาพสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ ตามปกติ	บันทึก สภาพสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ ตามปกติ
ผู้ตรวจสอบ			บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก

แบบบันทึกรายงานการติดตามตรวจสอบระบบระบายอากาศของโครงการจีเอ็นที โอม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ)
ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ กำหนด	การติดตามตรวจสอบระบบระบายอากาศของโครงการจีเอ็นที โอม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566					
		หมายเหตุ ความสำเร็จของการดำเนินการ ตรวจสอบ 1 ครั้งต่อเดือน					
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
ระบบระบาย อากาศ	ช่องระบาย อากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และ ประตู	☒ ไม่มีวัสดุหรือสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ ไม่มีวัสดุหรือสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ ไม่มีวัสดุหรือสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ ไม่มีวัสดุหรือสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ ไม่มีวัสดุหรือสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ ไม่มีวัสดุหรือสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....
	ผู้ตรวจสอบ	ชนะศักดิ์ (ช่าง/ระจำตาตว)	ชนะศักดิ์ (ช่าง/ระจำตาตว)	ชนะศักดิ์ (ช่าง/ระจำตาตว)	ชนะศักดิ์ (ช่าง/ระจำตาตว)	ชนะศักดิ์ (ช่าง/ระจำตาตว)	ชนะศักดิ์ (ช่าง/ระจำตาตว)

แบบบันทึกรายงานการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ รีเจนท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ)

ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ กำหนด	แบบบันทึกรายงานการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ รีเจนท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ)					
		หมายเหตุ ความถี่ของการดำเนินการ ตรวจสอบ 1 ครั้งต่อเดือน					
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
ด้านอาชีว อนามัยและความ ปลอดภัย	สายฉีดน้ำรับ เพลิงและ ตู้เก็บสายฉีด (FHC)	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ.....
	ผู้ตรวจสอบ						
	บันไดหนีไฟ และเส้นทาง ในการหนีไฟ	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ☐ อื่น ๆ.....
	ผู้ตรวจสอบ	เหมาะสม	เหมาะสม	เหมาะสม	เหมาะสม	เหมาะสม	เหมาะสม
		(ช่วง/ระ/ริ/อ/ต/อ)	(ช่วง/ระ/ริ/อ/ต/อ)	(ช่วง/ระ/ริ/อ/ต/อ)	(ช่วง/ระ/ริ/อ/ต/อ)	(ช่วง/ระ/ริ/อ/ต/อ)	(ช่วง/ระ/ริ/อ/ต/อ)

แบบบันทึกรายงานการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ รีเจนท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ)
 ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่กำหนด	การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ รีเจนท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 หมายเหตุ ความถี่ของการดำเนินการ ตรวจสอบ 3 เดือนต่อครั้ง	
		เดือน... <u>กุมภาพันธ์ 2566</u>	เดือน... <u>มิถุนายน 2566</u>
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....
	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	☒ มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....	☒ มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....
	ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	☒ สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....	☒ สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....
	เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ อายุการใช้งาน <u>3 ปี (14/11/65 - 14/11/68)</u> ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ อายุการใช้งาน <u>3 ปี (14/11/65 - 14/11/68)</u> ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....
	หัวรับน้ำดับเพลิง	☒ สภาพพร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวก ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ..... <u>สมะศักดิ์ (ช่าง/ระจำอาคาร)</u>	☒ สภาพพร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวก ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ..... <u>สมะศักดิ์ (ช่าง/ระจำอาคาร)</u>

แบบบันทึกรายงานการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการรีเจนท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ)
ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่กำหนด	การติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการรีเจนท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 หมายเหตุ ความถี่ของการดำเนินการ ตรวจสอบ 3 เดือนต่อครั้ง	
		เดือน..... <u>ตุลาคม 2566</u>	เดือน.....
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	อุปกรณ์ในระบบ ป้องกันและสัญญาณ เตือนอัคคีภัย	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....	☐ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....
	ระบบจ่ายไฟฟ้า สำรอง	☒ มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....	☐ มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....
	ป้ายและเครื่องหมาย แสดงการหนีไฟ และ แผนผังเส้นทาง หนีไฟ	☒ สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....	☐ สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....
	เครื่องดับเพลิงแบบ มือถือ	☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ อายุการใช้งาน <u>3 ปี (14/11/65 - 14/11/68)</u> ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....	☐ สภาพพร้อมใช้งาน..... ☐ อายุการใช้งาน..... ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....
	หัวรับน้ำดับเพลิง	☒ สภาพพร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวก ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ <u>สมศักดิ์ (ช่างประปาอาคาร)</u>	☐ สภาพพร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวก ☐ อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ.....