

เอกสารแนบที่ 6 บันทึกตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ประจำปี 2566

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แผ่นที่ / Sheet .....

วัน (Day) / เดือน (Month) / ปี (Year)

สิงหาคม

อาคาร / Building

Tait 12

เวลา / Time กะละ 1 รอบ	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....1.....								แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....2.....								อุณหภูมิห้อง/Room Temp.	บันทึกโดย/Recorded by
	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF		
	L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1				L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
01/08/23	396	112	399	152	397	100	86	0.97	397	110	400	120	397	78	70	0.99	36	สิริณัฐ
02/08/23	398	101	400	148	396	95.6	80	0.96	398	80	399	100	398	49	60	0.99	35	สิริณัฐ
03/08/23	397	110	398	160	396	101	79	0.96	398	85	401	80	396	39	62	0.98	35	สิริณัฐ
04/08/23	397	140	399	139	397	103	82	0.96	397	79	398	95	397	68	64.5	1.00	35	วัชรพล
05/08/23	396	101	398	130	398	88	90	0.98	396	62	397	88	397	61	70	0.99	35	สิริณัฐ
06/08/23	398	105	399	125	399	101	92	0.96	396	80	398	90	396	76	72	1.00	35	สิริณัฐ
07/08/23	398	109	400	129	398	102	90	0.96	396	85	399	95	396	79	74	0.98	35	สิริณัฐ
08/08/23	395	129	397	122	394	95	81	0.97	396	160	398	124	398	137	90	0.99	35	วัชรพล
09/08/23	398	124	400	112	402	100	74	0.97	398	151	401	121	398	142	120	1.00	36	วัชรพล
10/08/23	396	118	399	154	396	91	79	0.97	396	95	399	69	396	75	51	0.96	36	สิริณัฐ
11/08/23	397	130	400	128	397	99	80	0.96	398	83	401	64	398	85	84	0.92	36	สิริณัฐ
12/08/23	400	192	403	174	400	150	114	0.94	401	80	403	60	400	65	36.7	0.85	36	สิริณัฐ
13/08/23	396	172	398	161	395	152	111	0.98	395	126	398	108	395	94	74.4	1.00	35	สิริณัฐ
14/08/23	397	225	398	206	396	188	145	0.98	396	157	397	165	395	190	97	1.00	35	สิริณัฐ
15/08/23	398	252	401	175	398	189	138	0.99	398	121	401	75.3	398	91.6	46.7	0.82	36	สิริณัฐ
16/08/23	397	121	399	164	397	113	86	0.96	396	151	399	127	396	114	81.4	1.00	35	วัชรพล
17/08/23	400	125	403	139	400	119	80	0.96	400	126	403	106	400	131	85.7	1.00	35	สิริณัฐ
18/08/23	400	148	403	113	400	137	88	0.97	400	133	403	135	400	195	135	0.97	35	สิริณัฐ
19/08/23	396	125	399	97	396	104	68	0.95	395	150	399	105	395	148	92.2	1.00	35	สิริณัฐ
20/08/23	396	144	399	140	396	110	82	0.97	396	135	400	111	396	140	92.7	1.00	35	สิริณัฐ
21/08/23	396	168	399	148	398	104	90	0.97	396	119	399	78	396	103	74	0.92	36	สิริณัฐ
22/08/23	398	176	401	132	398	100	90	0.97	399	85	400	63	399	95	47	0.8	35	วัชรพล
23/08/23	395	201	398	185	396	159	122	0.98	395	147	399	108	399	152	92.6	1.00	35	จักรกริณ
24/08/23	399	117	401	102	399	88.4	66.2	0.95	399	89.2	402	62.1	398	72	47.4	0.93	35	สิริณัฐ
25/08/23	398	138	400	95	398	110	75	0.96	398	149	397	103	398	138	107	1.00	35	สิริณัฐ
26/08/23	402	122	405	89.1	402	94.5	65.4	0.94	402	80.8	401	69.4	402	60.4	45.2	0.93	35	จักรกริณ
27/08/23	395	154	396	152	394	121	93	0.97	394	127	401	91.7	393	85.4	66.1	0.96	35	จักรกริณ
28/08/23	398	143	400	152	398	107	87.9	0.97	397	128	405	93.5	397	96.5	70	0.96	35	จักรกริณ
29/08/23	396	141	398	98.1	396	94.3	71.6	0.96	395	74.2	396	42	395	57.6	34.8	0.98	35	จักรกริณ
30/08/23	395	170	398	110	396	94.7	81.5	0.96	398	80	400	33.5	396	56	32	0.9	35	จักรกริณ
31/08/23	396	135	399	105	396	111	75.1	0.95	398	112	398	83.2	396	98.1	61.1	0.96	35	จักรกริณ

V = Volts ( โวลท์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟคเตอร์ )

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น / Signature (หัวหน้าช่าง / Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

วันที่/Date

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C ) / Please Specify Room Temp

\*\*\* กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์ เท่านั้น / Please Specify Ampere's Unit as Amperes only

# แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

## Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แผ่นที่ / Sheet .....

วัน (Day) / เดือน (Month) / ปี (Year)

กันยายน

อาคาร / Building

Tait 12

เวลา / Time กะละ 1 รอบ	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....1.....								แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....2.....								อุณหภูมิห้อง/Room Temp.	บันทึกโดย/Recorded by
	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF		
	L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1				L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
1/9/2023	399	142	401	121	399	92.3	77.3	0.96	398	100	401	52.9	398	88.4	51.9	0.95	35	จักรกริศน์
2/9/2023	398	293	401	231	398	71.6	84.8	0.96	398	165	399	98.6	396	140	91.7	1.00	34	วรพัฒน์
3/9/2023	393	169	396	148	393	131	97	0.97	393	94	396	74.4	392	71.8	51.1	0.95	34	จักรกริศน์
4/9/2023	399	273	402	231	399	71.4	69.3	0.95	397	77.3	400	51.1	397	66.9	41.1	0.93	35	วรพัฒน์
5/9/2023	402	273	404	231	402	71.4	67.4	0.94	400	112	403	93.7	400	94.3	65.9	0.96	35	วรพัฒน์
6/9/2023	396	274	399	231	396	71.4	71	0.95	398	99.5	398	69	395	76.7	52.6	0.98	35	วรพัฒน์
7/9/2023	394	275	396	231	394	71.4	123	0.98	393	161	395	0.1	393	145	98.6	1.00	35	วรพัฒน์
8/9/2023	394	296	397	231	395	71.4	151	0.9	394	164	397	129	394	143	100	1.00	35	วรพัฒน์
9/9/2023	399	220	402	231	398	71.4	82.4	0.96	399	143	401	134	398	124	82.8	0.96	35	วรพัฒน์
10/9/2023	399	237	402	192	399	170	134	0.99	399	80	402	106	399	72	40	0.87	35	วัชรพล
11/9/2023	402	271	405	231	402	71.4	120	0.99	402	129	405	49	402	111	72.7	0.96	36	วรพัฒน์
12/9/2023	393	273	397	231	394	71.4	45.9	0.93	393	77.6	396	88.9	393	50.8	35.7	0.91	35	วรพัฒน์
13/9/2023	397	273	400	231	397	71.4	82.7	0.97	397	127	400	47.3	397	100	76.1	1.00	35	วรพัฒน์
14/9/2023	394	273	396	231	394	71.4	88.1	0.98	394	60	397	102	394	35.5	23.4	0.81	35	วรพัฒน์
15/9/2023	394	273	397	231	395	71.4	84.2	0.98	394	65.8	397	32	394	62.5	39.8	0.9	35	วรพัฒน์
16/9/2023	398	273	401	231	398	7.1	97.1	0.98	398	86.9	401	48.6	398	64	44.1	0.9	35	วรพัฒน์
17/9/2023	398	144	401	107	398	121	81.1	0.97	398	86.8	401	57.6	398	47.9	37.1	0.92	35	จักรกริศน์
18/9/2023	398	153	401	130	398	126	89	0.97	398	102	401	44.2	398	51	80.1	0.93	35	วีรศักดิ์
19/9/2023	401	174	405	129	402	136	92.6	0.98	401	189	404	50	402	168	107	1.00	35	วีรศักดิ์
20/9/2023	399	174	402	135	399	131	87	0.98	398	100	402	120	399	82	51	0.93	36	วัชรพล
21/9/2023	397	140	404	231	398	107	90.4	0.97	397	116	398	60	402	107	75.5	0.97	35	วีรศักดิ์
22/9/2023	398	120	402	120	398	116	97	0.97	396	107	402	116	396	116	75	0.9	35	วีรศักดิ์
23/9/2023	396	159	399	129	396	107	86	0.98	396	107	399	102	395	112	65	0.95	34	วัชรพล
24/9/2023	396	110	400	94	395	77	58	0.93	395	122	400	86	396	88	57	0.93	35	วัชรพล
25/9/2023	396	139	400	134	395	111	58	0.92	395	122	400	64	394	88	57	0.97	35	วีรศักดิ์
26/9/2023	394	139	400	139	396	111	80	0.97	396	122	396	63	394	80	53	0.8	35	วีรศักดิ์
27/9/2023	394	139	396	134	394	111	82	0.97	394	85	396	60	395	61	40	0.95	35	วัชรพล
28/9/2023	394	143	396	123	394	111	80	0.96	394	133	396	55	394	94	59	0.93	35	วัชรพล
29/9/2023	403	184	405	151	403	132	105	0.98	398	101	397	50	394	116	60	0.95	35	วัชรพล
30/9/2023	395	161	398	135	395	124	91	0.97	395	104	401	76	398	74	41	0.93	35	วัชรพล

V = Volts ( โวลท์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟคเตอร์ )

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น / Signature (หัวหน้าช่าง / Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

วันที่/Date

เวลา/Time

วันที่/Date

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C ) / Please Specify Room Temp

\*\*\* กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์ เท่านั้น / Please Specify Ampere's Unit as Amperes only

# แบบฟอร์มการตรวจสอบกระจายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

## Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แผ่นที่ / Sheet .....

วัน (Day) / เดือน (Month) / ปี (Year)

ตุลาคม

อาคาร / Building

Tait 12

เวลา / Time ในแต่ละ 1 รอบ	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....1.....								แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....2.....								อุณหภูมิห้อง/Room Temp.	บันทึกโดย/Recorded by
	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF		
	L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1				L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
1/10/2023	394	158	396	126	393	116	86.2	0.97	393	85.7	396	55.6	393	78	48	0.91	35	สุรชัย
2/10/2023	397	131	399	162	396	107	87.2	0.97	397	77.3	399	49.9	396	61.6	38	0.9	35	วัชรพล
3/10/2023	398	273	400	231	398	71.4	85.6	0.93	397	82.4	400	60.9	397	65.1	43.6	0.93	36	สิริณัฐ
4/10/2023	398	106	400	110	397	90	64	0.96	398	69	400	40	397	60	33	0.87	35	วัชรพล
5/10/2023	398	116	400	98	398	90	64	0.95	398	76	400	49	397	72	39	0.9	35	จักรกริช
6/10/2023	400	97	402	53	400	60	42	0.89	398	129	402	119	400	106	76	0.97	35	วรพัฒน์
7/10/2023	398	110	400	108	398	89	66	0.95	400	75	400	49	398	71	39	0.9	36	วัชรพล
8/10/2023	395	106	397	107	394	87	62	0.94	398	77	397	50	394	48	35	0.9	35	วัชรพล
9/10/2023	401	273	402	231	400	71.4	74.8	0.96	395	78.7	402	52.2	399	65.2	39.2	0.88	35	วัชรพล
10/10/2023	399	273	401	231	398	71.4	59.5	0.91	400	122	401	91.6	398	120	72.4	0.95	36	วรพัฒน์
11/10/2023	400	121	402	98.5	400	103	59.5	0.93	399	83.4	401	54.2	399	64.1	39.3	0.98	36	วรพัฒน์
12/10/2023	399	126	401	128	399	156	69.5	0.96	400	80.6	401	51.4	399	61.4	39	0.88	36	วีรศักดิ์
13/10/2023	394	129	397	126	397	103	72.1	0.95	399	60	401	30	396	65	39	0.87	36	วรพัฒน์
14/10/2023	398	151	401	141	398	131	93	0.97	398	99.3	397	69	397	115	58.4	0.91	35	วรพัฒน์
15/10/2023	394	140	397	113	393	90.3	72.1	0.95	398	97.9	399	69.2	393	75.5	52.5	0.96	36	พินิจ
16/10/2023	397	160	399	137	396	135	94.5	0.97	394	69.9	397	42.8	396	52.8	26.9	0.73	36	พินิจ
17/10/2023	394	187	397	162	394	151	110	0.99	397	92.4	401	63.8	394	118	60.8	0.98	36	พินิจ
18/10/2023	394	179	396	175	394	133	107	0.98	395	169	398	125	399	144	97.9	0.98	35	ชนาธิป
19/10/2023	398	165	400	199	400	120	111	0.97	399	200	399	60.7	399	133	101	0.99	35	ชนาธิป
20/10/2023	399	201	397	200	400	185	99	0.99	399	90.5	398	112	397	95.5	90.9	0.98	35	สิริณัฐ
21/10/2023	399	188	398	167	397	166	108	0.99	398	82.6	400	120	398	82.7	88.8	0.99	35	สิริณัฐ
22/10/2023	398	180	400	157	397	149	108	0.98	399	123	398	93.7	397	110	49.4	0.88	35	สิริณัฐ
23/10/2023	395	155	397	117	393	131	89.5	0.97	398	158	399	117	393	136	64.8	0.95	35	สิริณัฐ
24/10/2023	397	141	399	124	397	118	84.3	0.99	395	82.7	398	69.6	397	71.3	45.3	0.94	35	สิริณัฐ
25/10/2023	396	197	398	132	396	134	102	0.98	397	158	396	105	396	107	88	0.97	35	สิริณัฐ
26/10/2023	394	164	396	144	394	165	90.1	0.98	396	88.3	401	64.5	394	94.1	140	0.96	35	สิริณัฐ
27/10/2023	398	167	400	171	398	161	113	1	394	148	398	122	399	129	89.9	0.97	36	วีรศักดิ์
28/10/2023	396	164	398	156	395	123	98.8	0.99	399	116	400	101	396	92.4	67.6	0.96	35	วีรศักดิ์
29/10/2023	398	133	400	106	397	87.6	72	0.99	396	93.4	400	66	396	71	60	0.96	35	วีรศักดิ์
30/10/2023	397	142	399	159	397	125	95.1	0.99	398	122	399	97.8	397	92.5	68.7	0.96	35	วีรศักดิ์
31/10/2023	397	136	399	122	397	111	57.1	0.99	397	90.4	399	59.1	397	65.8	38.6	0.93	35	วีรศักดิ์

V = Volts ( โวลท์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟคเตอร์ )

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น / Signature (หัวหน้าช่าง / Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

วันที่/Date

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C ) / Please Specify Room Temp

\*\*\* กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์ เท่านั้น / Please Specify Ampere's Unit as Amperes only

# แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

## Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แผ่นที่ / Sheet .....

วัน (Day) / เดือน (Month) / ปี (Year)

พฤศจิกายน

อาคาร / Building

Tait 12

เวลา / Time กะละ 1 รอบ	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....1.....								แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....2.....								อุณหภูมิห้อง/Room Temp.	บันทึกโดย/Recorded by
	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF		
	L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1				L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
1/11/2023	396	133	398	154	396	118	29	0.98	396	96.3	398	62.1	396	68.2	63	0.98	35	วัชรพล
2/11/2023	399	156	401	134	398	125	89	0.96	398	103	400	85	398	112	64	0.94	34	วัชรพล
3/11/2023	399	166	401	146	398	118	94.1	0.97	398	97.8	400	74	398	81.6	60.7	0.96	34	สิริรัฐ
4/11/2023	397	186	399	116	397	111	88	0.96	397	46	399	30	396	24	16	0.78	35	วัชรพล
5/11/2023	398	194	400	174	397	153	117	0.99	398	132	400	116	397	107	78	0.97	33	วัชรพล
6/11/2023	398	154	400	121	398	128	87	0.99	399	116	403	64.6	399	89.1	57.3	0.94	34	วรพัฒน์
7/11/2023	396	273	398	231	396	71.4	116	0.97	396	108	398	107	396	229	51.8	0.98	34	วรพัฒน์
8/11/2023	394	155	397	111	394	128	85	0.97	394	111	397	88	394	119	66	0.92	34	วัชรพล
9/11/2023	395	158	397	120	395	124	86	0.96	395	89	398	45	395	70	34	0.96	34	วัชรพล
10/11/2023	394	175	397	140	394	142	99	0.97	396	66	399	44	396	68	35	0.9	33	วัชรพล
11/11/2023	396	273	397	231	395	71.4	85.4	0.96	395	60.8	397	53	394	55.8	37	0.87	35	วรพัฒน์
12/11/2023	396	122	398	93.5	395	95.1	82.8	0.92	396	89	398	74.4	395	62.8	46.8	0.91	33	วีรศักดิ์
13/11/2023	393	273	396	231	393	71.1	91.8	0.97	393	101	396	62.5	393	69.1	78.3	0.93	33	วรพัฒน์
14/11/2023	394	273	396	233	394	71.4	27	0.98	398	100	400	64.5	398	87.9	53.7	0.95	33	วรพัฒน์
15/11/2023	403	232	405	134	403	233	30.7	0.88	403	232	404	233	402	233	74.6	0.96	34	พินิจ
16/11/2023	397	144	399	116	397	122	95	0.97	397	109	399	73.2	397	92.7	33.8	0.94	34	พินิจ
17/11/2023	397	134	399	133	397	89.9	70	0.94	397	77.7	399	40.5	397	56.4	68.6	0.84	34	พินิจ
18/11/2023	398	104	399	91.3	397	102	80	0.98	398	108	399	50.2	399	68.9	44.3	0.99	34	ชนาธิป
19/11/2023	394	100	396	103	394	65	50	0.9	395	89	397	63.3	394	64	54.5	0.91	35	ชนาธิป
20/11/2023	394	110	398	103	396	91.8	63	0.93	397	126	398	100	396	99.2	54	0.94	35	สิริรัฐ
21/11/2023	394	110	398	143	396	91.8	63	0.93	397	126	396	100	396	99.2	59	0.9	35	สิริรัฐ
22/11/2023	397	157	398	126	396	122	90.6	0.96	396	94	398	94.6	396	95.7	51.4	0.96	35	สิริรัฐ
23/11/2023	398	117	399	160	397	89.9	73.2	0.98	397	94.2	399	94.2	397	104	42.6	0.92	34	สิริรัฐ
24/11/2023	398	138	400	126	398	95.2	87.7	0.99	398	80	400	80	398	67	45	0.91	34	สิริรัฐ
25/11/2023	398	141	400	116	398	111	83.6	0.99	398	62	400	62	398	68	47.2	0.93	34	สิริรัฐ
26/11/2023	396	142	398	120	395	101	79	0.99	396	70.4	398	70.4	395	66.4	30.6	0.91	34	วรพัฒน์
27/11/2023	400	134	401	113	399	93.1	73.9	0.94	399	50.4	401	50.4	398	44.1	47.1	0.83	35	วีรศักดิ์
28/11/2023	400	126	402	112	400	61.1	71.1	0.98	400	67.2	402	67.2	400	66.2	72.7	0.92	35	วีรศักดิ์
29/11/2023	399	146	401	149	399	90.6	77.3	0.98	400	107	402	107	399	99	84.2	0.96	35	วีรศักดิ์
30/11/2023	399	184	401	116	398	12.4	102	0.99	399	106	401	106	398	145	48.8	0.94	35	วีรศักดิ์

V = Volts ( โวลท์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟคเตอร์ )

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น / Signature (หัวหน้าช่าง / Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

วันที่/Date

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C ) / Please Specify Room Temp

\*\*\* กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์ เท่านั้น / Please Specify Ampere's Unit as Amperes only

# แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

## Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แผ่นที่ / Sheet .....

วัน (Day) / เดือน (Month) / ปี (Year)

ธันวาคม

อาคาร / Building

Tait 12

เวลา / Time กระแส 1 รอบ	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....1.....								แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก / MDB .....2.....								อุณหภูมิห้อง/Room Temp.	บันทึกโดย/Recorded by
	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF	คู่เฟส / Phase - Phase						kW	PF		
	L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1				L1 - L2		L2 - L3		L3 - L1					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
1/12/2023	395	194	397	148	395	135	106	0.99	395	123	398	98.8	395	103	70.6	0.96	35	วิรัชศักดิ์
2/12/2023	395	180	397	139	395	111	95.7	0.99	395	72.4	397	48.5	395	52.6	36.5	0.88	36	ชนาธิป
3/12/2023	394	179	396	133	393	139	101	0.99	394	91.1	396	69.6	394	73.8	50.1	0.94	36	ชนาธิป
4/12/2023	399	194	401	136	398	129	103	0.99	399	88.7	402	73.5	399	68.6	49.2	0.94	36	รัฐพงษ์
5/12/2023	397	224	400	164	397	168	127	0.99	398	122	401	88.1	397	82.9	64.4	0.94	35	รัฐพงษ์
6/12/2023	398	166	400	135	398	107	90.1	0.99	398	89.1	400	62.7	398	71.6	46.5	0.94	35	รัฐพงษ์
7/12/2023	397	150	399	126	396	109	85.5	0.99	399	88	401	62.5	399	65.3	43.4	0.9	35	รัฐพงษ์
8/12/2023	400	172	402	135	400	108	87.1	0.99	400	89.3	402	71	400	62.6	47.5	0.93	35	วรพัฒน์
9/12/2023	399	155	401	138	399	104	88.1	0.99	400	95	402	73.1	399	86.2	54.5	0.94	36	วรพัฒน์
10/12/2023	398	161	400	172	398	125	102	0.99	398	87.1	400	71.5	397	72.3	48.8	0.93	35	วรพัฒน์
11/12/2023	398	165	400	131	398	113	98.9	0.99	398	88.8	400	80.1	398	70.5	41.9	0.91	35	วรพัฒน์
12/12/2023	396	191	397	172	395	157	118	0.99	396	80	398	59	395	63	10	0.9	35	สิริณัฐ
13/12/2023	397	175	399	174	397	144	111	0.99	397	108	399	87.5	397	90.2	61.5	0.95	35	วัชรพล
14/12/2023	396	150	398	137	396	106	85	1.97	395	102	397	79	395	84	56	0.95	36	วัชรพล
15/12/2023	397	191	399	175	397	174	125	0.98	397	99	399	62	397	72	34.3	0.82	36	วัชรพล
16/12/2023	398	162	400	137	398	111	90.1	0.98	398	102	400	72	397	79	54	0.9	35	สิริณัฐ
17/12/2023	393	195	397	130	397	111	90.1	0.98	398	102	397	72	398	79.3	52.1	0.92	36	สิริณัฐ
18/12/2023	397	165	398	120	396	131	104	0.89	397	134	397	62	397	72.1	59.3	0.92	35	วิรัชศักดิ์
19/12/2023	398	170	397	136	397	179	106	0.99	398	142	398	107	396	73.2	72.1	0.96	35	วิรัชศักดิ์
20/12/2023	398	177	400	154	398	131	104	0.99	398	134	400	94.1	398	132	72.4	0.96	35	วิรัชศักดิ์
21/12/2023	397	176	398	159	398	192	68.8	0.99	397	135	397	72.3	397	75.6	73	0.92	35	วรพัฒน์
22/12/2023	398	130	400	109	398	80.9	68.8	0.99	398	82.7	400	72.2	3968	80.9	47.6	0.9	35	รัฐพงษ์
23/12/2023	396	97.2	398	70.7	396	55.9	45.1	0.91	396	96.7	398	65.5	396	86.4	52.4	0.94	35	ชนาธิป
24/12/2023	396	96	396	74	394	49	44	0.91	396	124	397	99	394	113	73	0.96	36	สิริณัฐ
25/12/2023	397	106	398	95.8	397	69.7	60.5	0.99	397	86.9	399	69.8	397	99.2	48.5	0.92	35	สิริณัฐ
26/12/2023	398	143	400	120	398	71.4	74.3	0.99	399	95.6	401	71.6	398	72.6	49.6	0.91	35	สิริณัฐ
27/12/2023	399	106	401	86.2	399	72.4	55.3	0.95	399	70.9	401	54	398	57.9	35.4	0.87	35	วิรัชศักดิ์
28/12/2023	395	143	397	120	399	71.4	75.3	0.99	395	89.4	397	76.6	395	72.9	49.2	0.92	35	วิรัชศักดิ์
29/12/2023	400	130	403	112	400	133	84.3	0.99	400	84	402	65	399	75	46.7	0.92	35	สิริณัฐ
30/12/2023	400	151	400	121	400	106	85.1	0.99	400	136	400	120	399	135	99	1	35	สิริณัฐ
31/12/2023	401	139	403	111	400	156	79	0.98	402	80	403	64	400	70	70.9	0.91	35	สิริณัฐ

V = Volts ( โวลท์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟคเตอร์ )

ตรวจสอบโดย / Checked by

ลายเซ็น / Signature (หัวหน้าช่าง / Tech.Sup.)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

วันที่/Date

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

\* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

\*\* กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C ) / Please Specify Room Temp

\*\*\* กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์ เท่านั้น / Please Specify Ampere's Unit as Amperes only