

เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบระว่ายน้้า
ของโครงการ

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

August/2023

อาคาร / Building

Tait 12

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment						บันทึก โดย ช่าง Recorded	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked
				คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)				เกลือ Salt Chlorinator	โอโซน Ozone System		
		CL. (1-3)	PH (7.2-7.6)						No.1	No.2	No.3	No.4				
															by Tech.	
1	9.00	1.0	7.6	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	จักรกริสน์	จักรกริสน์
2	9.00	0.2	7.6	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
3	9.00	0.6	7.6	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
4	9.00	0.6	7.6	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
5	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	จักรกริสน์	จักรกริสน์
6	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
7	9.00	0.6	6.8	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
8	9.00	0.6	6.8	1 Kg	-	-	-	-	28				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
9	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
10	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	30				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
11	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	22				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
12	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
13	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
14	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
15	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
16	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
17	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
18	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	จักรกริสน์	จักรกริสน์
19	9.00	0.2	7.6	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	จักรกริสน์	จักรกริสน์
20	9.00	0.2	7.6	1 Kg	-	-	-	-	25				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
21	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
22	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
23	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
24	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
25	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	จักรกริสน์	จักรกริสน์
26	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	จักรกริสน์	จักรกริสน์
27	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	จักรกริสน์	จักรกริสน์
28	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	29				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
29	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	30				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
30	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	31				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
31	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	32				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 2 Kg kg. Powder (สารกรอง) / kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) / kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) / kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg.

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

September/2023

อาคาร / Building

Tait 12

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment						บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.
				คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอสช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)				สถานะระบบ			
		CL. (1-3)	PH (7.2-7.6)						เกลือ Salt Chlorinator	โอโซน Ozone System						
											No.1	No.2	No.3	No.4		
1	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สุรชัย	จักรกริษฐ์
2	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
3	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
4	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
5	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	จักรกริษฐ์	จักรกริษฐ์
6	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
7	9.00	0.6	7.6	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
8	9.00	0.6	7.6	1 Kg	-	-	-	-	28				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
9	9.00	1.0	7.6	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
10	9.00	1.0	7.6	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
11	9.00	1.0	7.6	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
12	9.00	1.0	7.6	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์
13	9.00	1.0	7.6	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
14	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	29				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
15	9.00	0.6	6.8	-	-	-	-	-	29				N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์
16	9.00	0.6	6.8	-	-	-	-	-	29				N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์
17	9.00	0.6	6.8	-	-	-	-	-	30				N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์
18	9.00	0.6	6.8	-	-	-	-	-	20				N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์
19	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	22				N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์
20	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
21	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
22	9.00	0.2	7.2	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
23	9.00	0.2	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
24	9.00	0.2	7.2	1 Kg	-	-	-	-	27				N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์
25	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์
26	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์
27	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์
28	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	29				N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์
29	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	30				N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์
30	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	32				N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์
				2 Kg												

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 2 Kg kg. Powder (สารกรอง) / kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอสช) / kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg.

ตรวจสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

October/2023

อาคาร / Building

Tait 12

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment						บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.
				คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)				สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System		
		CL. (1-3)	PH (7.2-7.6)						No.1	No.2	No.3	No.4				
1	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สุรชัย	จักรกริษฐ์
2	9.00	0.2	7.2	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
3	9.00	0.5	7.2	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
4	9.00	0.5	7.2	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
5	9.00	0.5	7.2	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	จักรกริษฐ์	จักรกริษฐ์
6	9.00	0.5	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
7	9.00	0.5	6.8	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
8	9.00	0.5	6.8	1 Kg	-	-	-	-	28				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
9	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์
10	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	30				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
11	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	22				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
12	9.00	1.0	7.0	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วิรัชกิติ	จักรกริษฐ์
13	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
14	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์
15	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	23				N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์
16	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์
17	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์
18	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์
19	9.00	0.2	7.2	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์
20	9.00	0.2	7.2	-	-	-	-	-	25				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
21	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
22	9.00	1.5	7.2	1 Kg	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
23	9.00	1.5	6.8	-	-	-	-	-	27				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
24	9.00	1.5	6.8	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
25	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
26	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์
27	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	28				N / A	✓	วิรัชกิติ	จักรกริษฐ์
28	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	29				N / A	✓	วิรัชกิติ	จักรกริษฐ์
29	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	30				N / A	✓	วิรัชกิติ	จักรกริษฐ์
30	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	31				N / A	✓	วิรัชกิติ	จักรกริษฐ์
31	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	32				N / A	✓	วิรัชกิติ	จักรกริษฐ์
				2 Kg												

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 2 Kg kg. Powder (สารกรอง) / kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอช) / kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg.

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

November/2023

อาคาร / Building

Tait 12

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment						บันทึก Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.			
				คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอสช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)				เกลือ Salt Chlorinator	โอโซน Ozone System					
		CL. (1-3)	PH (7.2-7.6)						No.1	No.2	No.3	No.4							
1	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	25					N / A	✓	สุรชัย	จักรกริษฐ์		
2	9.00	0.2	7.2	1 Kg	-	-	-	-	26					N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์		
3	9.00	1.5	6.8	-	-	-	-	-	25					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์		
4	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	27					N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์		
5	9.00	1.5	7.2	-	-	-	400 cc	-	28					N / A	✓	จักรกริษฐ์	จักรกริษฐ์		
6	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	29					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์		
7	9.00	0.5	6.8	-	-	-	-	-	29					N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์		
8	9.00	0.5	6.8	-	-	-	-	-	29					N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์		
9	9.00	0.3	6.8	1Kg	-	-	-	3Kg	29					N / A	✓	วัชรพล	จักรกริษฐ์		
10	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์		
11	9.00	0.4	6.8	-	-	-	-	-	22					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์		
12	9.00	0.5	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์		
13	9.00	0.6	7.2	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์		
14	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริษฐ์		
15	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์		
16	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์		
17	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	พินิจ	จักรกริษฐ์		
18	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์		
19	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริษฐ์		
20	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์		
21	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์		
22	9.00	1.5	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์		
23	9.00	1.5	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์		
24	9.00	1.5	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์		
25	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์		
26	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริษฐ์		
27	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์		
28	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์		
29	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์		
30	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	23					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริษฐ์		
				2 Kg			400 cc	3 Kg											

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / 2 Kg kg. Powder (สารกรอง) / 3 Kg kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอสช) / kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 400 cc kg.

ตรวจสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

December/2023

อาคาร / Building

Tait 12

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment							บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.
				คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)				สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System			
		CL. (1-3)	PH (7.2-7.6)						No.1	No.2	No.3	No.4					
1	9.00	0.5	7.2	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริสน์
2	9.00	0.2	7.2	1 Kg	-	-	-	-	30					N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริสน์
3	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริสน์
4	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	รัฐพงษ์	จักรกริสน์
5	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	รัฐพงษ์	จักรกริสน์
6	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	รัฐพงษ์	จักรกริสน์
7	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	รัฐพงษ์	จักรกริสน์
8	9.00	1.3	7.6	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริสน์
9	9.00	0.4	7.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริสน์
10	9.00	0.4	7.2	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริสน์
11	9.00	0.0	7.8	1Kg	-	-	-	-	30					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริสน์
12	9.00	0.2	7.2	-	-	-	-	-	28					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
13	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
14	9.00	1.0	7.2	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
15	9.00	1.0	7.6	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วัชรพล	จักรกริสน์
16	9.00	0.6	7.6	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
17	9.00	0.2	7.6	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
18	9.00	0.0	7.6	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริสน์
19	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริสน์
20	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริสน์
21	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	วรพัฒน์	จักรกริสน์
22	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	รัฐพงษ์	จักรกริสน์
23	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	ชนาธิป	จักรกริสน์
24	9.00	1.0	7.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
25	9.00	0.6	7.8	-	-	-	-	-	30					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
26	9.00	0.2	7.8	-	-	-	10 L	4 kg	23					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
27	9.00	0.6	7.2	1Kg	-	-	-	-	25					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริสน์
28	9.00	0.2	7.2	-	-	-	-	-	28					N / A	✓	วีรศักดิ์	จักรกริสน์
29	9.00	0.2	6.8	-	-	-	-	-	28					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
30	9.00	1.0	6.8	-	-	-	-	-	28					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์
31	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	28					N / A	✓	สิริณัฐ	จักรกริสน์

			4 Kg				10 L	4 Kg								
--	--	--	------	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 4 Kg kg. Powder (สารกรอง) 4 Kg kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอช) 10/liter kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่/Date

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal