

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการปัจจุบัน

ปัจจุบันโครงการโรงแรมคุ้มภูคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท เชียงใหม่ภูคำ (3) จำกัด เป็นโรงแรมพักอาศัยรายวัน โดยมีห้องพักทั้งหมด 153 ห้อง เริ่มเปิดดำเนินการบรรจุผู้เข้าพักในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

1) จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการปัจจุบัน

การให้บริการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมเฉลี่ยเดือนละ 6,189 คน (คิดที่ 2 คน/ห้อง) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1	
จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	
เดือน	จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม (ห้อง)
กรกฎาคม	2,933
สิงหาคม	2,452
กันยายน	2,656
ตุลาคม	2,091
พฤศจิกายน	4,096
ธันวาคม	4,339
จำนวนผู้เข้าพักเฉลี่ย (คน/เดือน)	6,189 (37,134/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, มกราคม พ.ศ. 2567

2) ปริมาณน้ำใช้ในโครงการปัจจุบัน

การดำเนินการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 1,373.93 ลบ.ม./เดือน หรือคิดเป็นประมาณ 45.80 ลบ.ม./วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2	
ปริมาณการใช้น้ำจริงของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566	
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)
กรกฎาคม	1,390.0
สิงหาคม	1,199.2
กันยายน	1,142.0
ตุลาคม	1,114.2
พฤศจิกายน	1,509.7
ธันวาคม	1,888.5
ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย	1,373.93 (8,243.6/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, มกราคม พ.ศ. 2567

3) ปริมาณน้ำเสีย

การดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า มีปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสิ้นประมาณ 36.64 ลบ.ม./วัน (ปริมาณน้ำใช้ x ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) หรือ 2.44 ลบ.ม./ชม. (คิดที่ระยะเวลาการเกิดน้ำเสียสูงสุด 15 ชั่วโมง) โดยน้ำเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป