

# ภาคผนวก

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร  
บางประเภทและบางขนาด

ค่ามาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

แหล่งที่มาของข้อมูล : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

ประเภทอาคาร	ขนาดของอาคารที่กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด	≥ 500 ห้องนอน	100- <del>500</del> ห้องนอน	<del>100</del> ห้องนอน	-	-
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	≥ 200 ห้องนอน	60- <del>200</del> ห้องนอน	<del>60</del> ห้อง	-	-
3. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก	-	<del>100</del> ≥ 250 ห้อง	50- <del>250</del> ห้อง	10- <del>50</del> ห้องนอน	-
4. สถานบริการอาบอบนวด	-	<del>100</del> ≥ 5,000 ตร.ม.	1,000- <del>5,000</del> ตร.ม.	-	-
5. สถานพยาบาล	≥ 30 เตียง	10- <del>30</del> เตียง	-	-	-
6. อาคารโรงเรียนราษฎร์ หรือสถาบันอุดมศึกษา	≥ 25,000 ตร.ม.	5,000- <del>25,000</del> ตร.ม.	-	-	-
7. อาคารที่ทำการ	≥ 55,000 ตร.ม.	10,000- <del>55,000</del> ตร.ม.	5,000- <del>10,000</del> ตร.ม.	-	-
8. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า	≥ 25,000 ตร.ม.	5,000- <del>25,000</del> ตร.ม.	-	-	-
9. ตลาด	≥ 2,500 ตร.ม.	1,500- <del>2,500</del> ตร.ม.	1,000- <del>1,500</del> ตร.ม.	500- <del>1,000</del> ตร.ม.	-
10.ภัตตาคารและร้านค้า	≥ 2,500 ตร.ม.	500- <del>2,500</del> ตร.ม.	250- <del>500</del> ตร.ม.	100- <del>250</del> ตร.ม.	<del>100</del> ≥ 100 ตร.ม.