

P.M. WEEK : _____
Machine Code: _____
LOCATION : _____



Service code: ☐ W ☐ M ☐ Q ☐ H ☐ Y

Comment :

Check By : _____
Date : _____

Date : _____

Preventive Maintenance of Air compressor

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลมประจำเดือน

TECHNICAL DATA

Unit Type :	Air Compressor No 2	Motor:		
BRAND:	ELGI	BRAND:	INLINE	
Model :	SS10090H	Model :	IN 132M - 4	
Serial no.:	15032	Serial no.:	0734035	
Max. Wet /Pr.:	9 Kg.ft / cm.2	Power supply :	380 Delta	
RPM.:	920	Kw / Amp.:	7.5 Kw. / 15.3 A.	
		Belt:	B-78 x 2	YEAR 2023

Item ลำดับ	Description รายการ		Task วิธีการ	Service scheduling											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Vibration & Noise	การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2	Motor	มอเตอร์	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3	Elect. Controller	ระบบควบคุมไฟฟ้า	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4	Water drainage	น้ำทิ้งได้ถ้ง	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5	Leakage & Seal	รอยรั่วและซีล	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6	Pressur Gauge	แรงดันเกจ	Record	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Safety switch blow	วาล์วระบายอากาศ	Test	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
8	Belt	สายพาน	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9	Oil Lubrication level	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10	Air filter	กรองอากาศ	Clean	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
11	Air regulator	ตัวปรับแรงดันลม	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
12	Voltage Record	Phase-Phase / คู่เฟส RS	Record	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
13	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Phase-Phase / คู่เฟส ST	Record	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
14	(Volts / โวลท์)	Phase-Phase / คู่เฟส TR	Record	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
15	Amperes Record	Phase / เฟส R	Record	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
16	บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	Record	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
17	(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T	Record	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
18	Equipment Status	การทำงานของเครื่อง	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N



Technician												
Supervisor												
Assistance												
Chief Eng.												

A

Abnormal / ผิดปกติ

N

Normal / ปกติ

F

Fail / เสีย

Preventive Maintenance of Air compressor


แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลมประจำเดือน

TECHNICAL DATA

Unit Type :	Air Compressor No 1	Motor:	
BRAND:	ELGI	BRAND:	INLINE
Model :	SS10090H	Model :	IN 132M - 4
Serial no.:	15032	Serial no.:	0809037
Max. Wet /Pr.:	9 Kg.ft / cm.2	Power supply :	380 Delta
RPM.:	920	Kw / Amp.:	7.5 Kw. / 15.3 A.
		Belt:	B-78 x 2

YEAR 2023

Item ลำดับ	Description รายการ		Task วิธีการ	Service scheduling											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Vibration & Noise	การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2	Motor	มอเตอร์	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3	Elect. Controller	ระบบควบคุมไฟฟ้า	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4	Water drainage	น้ำทิ้งได้ถ้ง	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5	Leakage & Seal	รอยรั่วและซีล	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6	Pressur Gauge	แรงดันเกจ	Record	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Safety switch blow	วาล์วระบายอากาศ	Test	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
8	Belt	สายพาน	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9	Oil Lubrication level	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10	Air filter	กรองอากาศ	Clean	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
11	Air regulator	ตัวปรับแรงดันลม	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
12	Voltage Record	Phase-Phase / คู่เฟส RS	Record	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
13	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Phase-Phase / คู่เฟส ST	Record	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
14	(Volts / โวลท์)	Phase-Phase / คู่เฟส TR	Record	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
15	Amperes Record	Phase / เฟส R	Record	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
16	บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	Record	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
17	(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T	Record	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
18	Equipment Status	การทำงานของเครื่อง	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N



Technician															
Supervisor															
Assistance															
Chief Eng.															

A Abnormal / ผิดปกติ N Normal / ปกติ F Fail / เสีย

Preventive Maintenance of Air Dryer

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องผลิตลมแห้งประจำเดือน

TECHNICAL DATA

Unit Type : Air Dryer

BRAND:

Model : CDT 10 AN

Power supply : 220

YEAR 2023

Item ลำดับ	Description รายการ		Task วิธีการ	Service scheduling											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Vibration & Noise	การสั่นสะเทือนและเสียง	Check												
2	Fan Motor # 1	มอเตอร์ระบาย #1	Check												
3	Fan Motor # 2	มอเตอร์ระบาย #2	Check												
4	Elect. Controller	ระบบควบคุมไฟฟ้า	Check												
5	Auto drain #1	น้ำทิ้งอัตโนมัติ#1	Test												
6	Auto drain #2	น้ำทิ้งอัตโนมัติ#2	Test												
7	Auto drain #3	น้ำทิ้งอัตโนมัติ#3	Test												
8	Leakage & Seal	รอยรั่วและซีล	Check												
9	Fin Coil Condensor	ครีบริบายท่อความร้อน	Clean												
10	Fin Coil Cold Air	ครีบริบายท่อลมเย็น	Clean												
11	Air Compressor	เครื่องทำความเย็น	Check												
12	Refrigerant Pressure	แรงดันน้ำยา	Record												
13	Voltage Record	แรงดันไฟฟ้า	Record												
14	Amperes Record	กระแสไฟฟ้า	Record												
15	Equipment Status	การทำงานของเครื่อง	Check												



Technician															
Supervisor	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
Assistance															
Chief Eng.															

A Abnormal / ผิดปกติ N Normal / ปกติ F Fail / เสีย