

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
Client :
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
Address : เชียงใหม่ 50100
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กรกฎาคม 2566
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 15 กรกฎาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 15 - 24 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 25 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 150723/01559/1 เลขที่ตัวอย่าง : S16921-S16922
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	6.8	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	316	294	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	46	25	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	130	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	70.00	30.8	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กรกฎาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 กรกฎาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 24 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150723/01559/2 เลขที่ตัวอย่าง : S16921-S16922

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	0.1	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0 x 10 ⁴	1.4 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]

Client
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 16 สิงหาคม 2566

Address เชียงใหม่ 50100

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 สิงหาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 23 สิงหาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 สิงหาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 160823/01641/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19739-S19740

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	6.9	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	304	312	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	120	24	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	36	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	49.84	20.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.60	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M [REDACTED])

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 สิงหาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 สิงหาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 สิงหาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 สิงหาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160823/01641/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19739-S19740

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	1mhalf Cone	1.8	0.3	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ²	1.7 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ผู้เก็บตัวอย่าง : น

Client
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 กันยายน 2566

Address
เชียงใหม่ 50100

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 กันยายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 28 กันยายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กันยายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 210923/02224/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23022-S23023

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	6.9	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	310	362	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	132	26	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	120	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	80.27	24.64	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	23.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กันยายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 กันยายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 กันยายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 กันยายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210923/02224/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23022-S23023


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	3.0	0.3	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	9.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 ตุลาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง :

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 ตุลาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 141023/01346/1 เลขที่ตัวอย่าง : S24734-S24735

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	6.9	6.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	526	330	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	241	16	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	70	12	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	58.80	20.72	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	20.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address : เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 ตุลาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 ตุลาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 ตุลาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 ตุลาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 141023/01346/2 เลขที่ตัวอย่าง : S24734-S24735

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	9.5	0.0	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^3	3.5×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤศจิกายน 2566

Address เชียงใหม่ 50100

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤศจิกายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 21 พฤศจิกายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 141123/01341/1 เลขที่ตัวอย่าง : S27439-S27440

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	7.2	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	360	268	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	666	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	261	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.8	0.5	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	128.80	31.36	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	14.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr [REDACTED])

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤศจิกายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤศจิกายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤศจิกายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 141123/01341/2 เลขที่ตัวอย่าง : S27439-S27440

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	60.0	0.4	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	2.4×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่รับตัวอย่าง : 22 ธันวาคม 2566

Address เชียงใหม่ 50100

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 ธันวาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 29 ธันวาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 ธันวาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 221223/02050/1 เลขที่ตัวอย่าง : S30548-S30549

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	7.4	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	350	194	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	62	27	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	28	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	37.52	23.52	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	9.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่Address
เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 ธันวาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 22 ธันวาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 ธันวาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 ธันวาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 221223/02050/2 เลขที่ตัวอย่าง : S30548-S30549

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	10.0	0.3	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ⁴	2.8 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.