

6.13 เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

Fire Life Safety Management System

Inspection at East Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond Hotel
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-July-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	3 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
00	AHH-FEM-000	MDB room	Mar 2017	Mar 2023
01	GRM-FEM-001	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
02	GRM-FEM-002	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
03	GRM-FEM-003	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
04	GRM-FEM-004	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
05	GRM-FEM-005	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
06	GRM-FEM-006	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
07	GRM-FEM-007	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
08	GRM-FEM-008	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
09	GRM-FEM-009	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
10	GRM-FEM-010	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
11	GRM-FEM-011	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
12	GRM-FEM-012	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
13	GRM-FEM-013	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
14	GRM-FEM-014	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
15	GRM-FEM-015	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
16	GRM-FEM-016	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
17	GRM-FEM-017	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
18	GRM-FEM-018	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
19	GRM-FEM-019	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
20	GRM-FEM-020	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
21	GRM-FEM-021	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
22	GRM-FEM-022	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
23	GRM-FEM-023	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
24	GRM-FEM-024	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
25	GRM-FEM-025	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
26	GRM-FEM-026	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
27	GRM-FEM-027	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว

65	GRM-FEM-065	Fl.L ครัว @cafe' ของใหม่ใช้ได้ปกติ	ของใหม่ใช้ได้ปกติปี2022	ของใหม่ใช้ได้ปกติ2022
66	GRM-FEM-066	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
67	GRM-FEM-067	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
68	GRM-FEM-068	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
69	GRM-FEM-069	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
70	GRM-FEM-070	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
71	GRM-FEM-071	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
72	GRM-FEM-072	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
73	GRM-FEM-073	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
74	GRM-FEM-074	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
75	GRM-FEM-075	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
76	GRM-FEM-076	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
77	GRM-FEM-077	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
78	GRM-FEM-078	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
79	GRM-FEM-079	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
80	GRM-FEM-080	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
81	GRM-FEM-081	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
82	GRM-FEM-082	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
83	GRM-FEM-083	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
84	GRM-FEM-084	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
85	GRM-FEM-085	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
86	GRM-FEM-086	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
87	GRM-FEM-087	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
88	GRM-FEM-088	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
89	GRM-FEM-089	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
90	GRM-FEM-090	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
91	GRM-FEM-091	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่

Remarks : Emergency light ที่อาคารอีส วิง มีทั้งหมด 91 ตัว / ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว 60 ตัว

ชั้น 5 ยังไม่มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินในห้องอาหารใหม่ At Eats ชั้น 5

ชั้น 6 ในสปปฯ ยังไม่มีไฟฉุกเฉินเลย

ชั้น L ครัว @ Café ไฟฉุกเฉินใหม่แต่ใช้ไม่ได้เลย 7 ตัว

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: NIPON Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at North Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-July-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	9 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
01	GRM-FEM-001	Fl. 35	ปกติ	
02	GRM-FEM-002	Fl. 35	ปกติ	
03	GRM-FEM-003	Fl. 35	ปกติ	
04	GRM-FEM-004	Fl. 35	ปกติ	
05	GRM-FEM-005	Fl. 35	ปกติ	
06	GRM-FEM-006	Fl. 35	ปกติ	
07	GRM-FEM-007	Fl. 35	ปกติ	
08	GRM-FEM-008	Fl. 35	ปกติ	
09	GRM-FEM-009	Fl. 35	ปกติ	
10	GRM-FEM-010	Fl. 35	ปกติ	
11	GRM-FEM-011	Fl. 35	ปกติ	
12	GRM-FEM-012	Fl. 35	ปกติ	
13	GRM-FEM-013	Fl. 35	ปกติ	
14	GRM-FEM-014	Fl. 35	ปกติ	
15	GRM-FEM-015	Fl. 35	ปกติ	
16	GRM-FEM-016	Fl. 35	ปกติ	
17	GRM-FEM-017	Fl. 35	ปกติ	
18	GRM-FEM-018	Fl. 34	ปกติ	
19	GRM-FEM-019	Fl. 34	ปกติ	
20	GRM-FEM-020	Fl. 34	ปกติ	
21	GRM-FEM-021	Fl. 33	ปกติ	
22	GRM-FEM-022	Fl. 33	ปกติ	
23	GRM-FEM-023	Fl. 33	ปกติ	
24	GRM-FEM-024	Fl. 32	ปกติ	
25	GRM-FEM-025	Fl. 32	ปกติ	
26	GRM-FEM-026	Fl. 32	ปกติ	
27	GRM-FEM-027	Fl. 31	ปกติ	

28	GRM-FEM-028	Fl. 31	ปกติ	
29	GRM-FEM-029	Fl. 31	ปกติ	
30	GRM-FEM-030	Fl. 30	ปกติ	
31	GRM-FEM-031	Fl. 30	ปกติ	
32	GRM-FEM-032	Fl. 30	ปกติ	
33	GRM-FEM-033	Fl. 29	ปกติ	
34	GRM-FEM-034	Fl. 29	ปกติ	
35	GRM-FEM-035	Fl. 29	ปกติ	
36	GRM-FEM-036	Fl. 28	ปกติ	
37	GRM-FEM-037	Fl. 28	ปกติ	
38	GRM-FEM-038	Fl. 28	ปกติ	
39	GRM-FEM-039	Fl. 27	ปกติ	
40	GRM-FEM-040	Fl. 27	ปกติ	
41	GRM-FEM-041	Fl. 27	ปกติ	
42	GRM-FEM-042	Fl. 26	ปกติ	
43	GRM-FEM-043	Fl. 26	ปกติ	
44	GRM-FEM-044	Fl. 26	ปกติ	
45	GRM-FEM-045	Fl. 25	ปกติ	
46	GRM-FEM-046	Fl. 25	ปกติ	
47	GRM-FEM-047	Fl. 25	ปกติ	
48	GRM-FEM-048	Fl. 24	ปกติ	
49	GRM-FEM-049	Fl. 24	ปกติ	
50	GRM-FEM-050	Fl. 24	ปกติ	
51	GRM-FEM-051	Fl. 23	ปกติ	
52	GRM-FEM-052	Fl. 23	ปกติ	
53	GRM-FEM-053	Fl. 23	ปกติ	
54	GRM-FEM-054	Fl. 22	ปกติ	
55	GRM-FEM-055	Fl. 22	ปกติ	
56	GRM-FEM-056	Fl. 22	ปกติ	
57	GRM-FEM-057	Fl.21	ปกติ	
58	GRM-FEM-058	Fl.21	ปกติ	
59	GRM-FEM-059	Fl.21	ปกติ	
60	GRM-FEM-060	Fl.20	ปกติ	
61	GRM-FEM-061	Fl.20	ปกติ	
62	GRM-FEM-062	Fl.20	ปกติ	
63	GRM-FEM-063	Fl.19	ปกติ	
64	GRM-FEM-064	Fl.19	ปกติ	

65	GRM-FEM-065	Fl.19	ปกติ	
66	GRM-FEM-066	Fl.18	ปกติ	
67	GRM-FEM-067	Fl.18	ปกติ	
68	GRM-FEM-068	Fl.18	ปกติ	
69	GRM-FEM-069	Fl.17	ปกติ	
70	GRM-FEM-070	Fl.17	ปกติ	
71	GRM-FEM-071	Fl.17	ปกติ	
72	GRM-FEM-072	Fl.16	ปกติ	
73	GRM-FEM-073	Fl.16	ปกติ	
74	GRM-FEM-074	Fl.16	ปกติ	
75	GRM-FEM-075	Fl.15	ปกติ	
76	GRM-FEM-076	Fl.15	ปกติ	
77	GRM-FEM-077	Fl.15	ปกติ	
78	GRM-FEM-078	Fl.14	ปกติ	
79	GRM-FEM-079	Fl.14	ปกติ	
80	GRM-FEM-080	Fl.14	ปกติ	
81	GRM-FEM-081	Fl.12	ปกติ	
82	GRM-FEM-082	Fl.12	ปกติ	
83	GRM-FEM-083	Fl.12	ปกติ	
84	GRM-FEM-084	Fl.11	ปกติ	
85	GRM-FEM-085	Fl.11	ปกติ	
86	GRM-FEM-086	Fl.11	ปกติ	
87	GRM-FEM-087	Fl.10	ปกติ	
88	GRM-FEM-088	Fl.10	ปกติ	
89	GRM-FEM-089	Fl.10	ปกติ	
90	GRM-FEM-090	Fl.9	ปกติ	
91	GRM-FEM-091	Fl.9	ปกติ	
92	GRM-FEM-092	Fl.9	ปกติ	
93	GRM-FEM-093	Fl.8M	ปกติ	
94	GRM-FEM-094	Fl.8M	ปกติ	
95	GRM-FEM-095	Fl.8	ปกติ	
96	GRM-FEM-096	Fl.8	ปกติ	
97	GRM-FEM-097	Fl.7	ปกติ	
98	GRM-FEM-098	Fl.6	ปกติ	
99	GRM-FEM-099	Fl.6	ปกติ	

100	GRM-FEM-100	Fl.6	ปกติ	
101	GRM-FEM-101	Fl.6	ปกติ	
102	GRM-FEM-102	Fl.6	ปกติ	
103	GRM-FEM-103	Fl.6	ปกติ	
104	GRM-FEM-104	Fl.5	ปกติ	
105	GRM-FEM-105	Fl.5	ปกติ	
106	GRM-FEM-106	Fl.5	ปกติ	
107	GRM-FEM-107	Fl.5	ปกติ	
108	GRM-FEM-108	Fl.5	ปกติ	
109	GRM-FEM-109	Fl.5	ปกติ	
110	GRM-FEM-110	Fl.5	ปกติ	
111	GRM-FEM-111	Fl.5	ปกติ	
112	GRM-FEM-112	Fl.5	ปกติ	
113	GRM-FEM-113	Fl.5	ปกติ	
114	GRM-FEM-114	Fl.4	ปกติ	
115	GRM-FEM-115	Fl.4	ปกติ	
116	GRM-FEM-116	Fl.4	ปกติ	
117	GRM-FEM-117	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
118	GRM-FEM-118	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
119	GRM-FEM-119	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
120	GRM-FEM-120	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
121	GRM-FEM-121	Fl.3	ปกติ	
122	GRM-FEM-122	Fl.3	ปกติ	
123	GRM-FEM-123	Fl.3	ปกติ	
124	GRM-FEM-124	Fl.2	ปกติ	
125	GRM-FEM-125	Fl.2	ปกติ	
126	GRM-FEM-126	Fl.2	ปกติ	
127	GRM-FEM-127	Fl.3	ปกติ	
128	GRM-FEM-128	Fl.3	ปกติ	
129	GRM-FEM-129	Fl.3	ปกติ	
130	GRM-FEM-130	Fl.2	ปกติ	
131	GRM-FEM-131	Fl.2	ปกติ	
132	GRM-FEM-132	Fl.2	ปกติ	

133	GRM-FEM-133	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
134	GRM-FEM-134	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
135	GRM-FEM-135	Fl.4B	ปกติ	
136	GRM-FEM-136	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
137	GRM-FEM-137	Fl.4B	ปกติ	
138	GRM-FEM-138	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
139	GRM-FEM-139	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
140	GRM-FEM-140	Fl.4B	ปกติ	
141	GRM-FEM-141	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
142	GRM-FEM-142	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
143	GRM-FEM-143	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
144	GRM-FEM-144	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
145	GRM-FEM-145	Fl.4A	ปกติ	
146	GRM-FEM-146	Fl.4A	ปกติ	
147	GRM-FEM-147	Fl.4A	ปกติ	
148	GRM-FEM-148	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
149	GRM-FEM-149	Fl.4A	ปกติ	
150	GRM-FEM-150	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
151	GRM-FEM-151	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
152	GRM-FEM-152	Fl.4A	ปกติ	
153	GRM-FEM-153	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
154	GRM-FEM-154	Fl.4A	ปกติ	
155	GRM-FEM-155	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
156	GRM-FEM-156	Fl.4A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.3B	ปกติ	
158	GRM-FEM-158	Fl.3B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.3B	ปกติ	
160	GRM-FEM-160	Fl.3B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.3B	ปกติ	
162	GRM-FEM-162	Fl.3B	ปกติ	
163	GRM-FEM-163	Fl.3B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.3B	ปกติ	
165	GRM-FEM-165	Fl.3B	ปกติ	
166	GRM-FEM-166	Fl.3B	ปกติ	
167	GRM-FEM-167	Fl.3A	ปกติ	
168	GRM-FEM-168	Fl.3A	ปกติ	

169	GRM-FEM-169	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
170	GRM-FEM-170	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
171	GRM-FEM-171	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
172	GRM-FEM-172	Fl.3A	ปกติ	
173	GRM-FEM-173	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
174	GRM-FEM-174	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
175	GRM-FEM-175	Fl.3A	ปกติ	
176	GRM-FEM-176	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
177	GRM-FEM-177	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
178	GRM-FEM-178	Fl.3A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
158	GRM-FEM-158	Fl.2B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
160	GRM-FEM-160	Fl.2B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
162	GRM-FEM-162	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
163	GRM-FEM-163	Fl.2B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
165	GRM-FEM-165	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
166	GRM-FEM-166	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
167	GRM-FEM-167	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
168	GRM-FEM-168	Fl.2A	ปกติ	
169	GRM-FEM-169	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
170	GRM-FEM-170	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
171	GRM-FEM-171	Fl.2A	ปกติ	
172	GRM-FEM-172	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
173	GRM-FEM-173	Fl.2A	ปกติ	
174	GRM-FEM-174	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
175	GRM-FEM-175	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
176	GRM-FEM-176	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
177	GRM-FEM-177	Fl.2A	ปกติ	
178	GRM-FEM-178	Fl.2A	ปกติ	

179	GRM-FEM-179	Fl.LD	ปกติ	
180	GRM-FEM-180	Fl.LD	ปกติ	
181	GRM-FEM-181	Fl.LD	ปกติ	
182	GRM-FEM-182	Fl.LD	ปกติ	

183	GRM-FEM-183	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
184	GRM-FEM-184	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
185	GRM-FEM-185	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
186	GRM-FEM-186	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
187	GRM-FEM-187	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
188	GRM-FEM-188	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
189	GRM-FEM-189	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
190	GRM-FEM-190	Fl.LD	ปกติ	
191	GRM-FEM-191	Fl.LC	ปกติ	
192	GRM-FEM-192	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
193	GRM-FEM-193	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
194	GRM-FEM-194	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
195	GRM-FEM-195	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
196	GRM-FEM-196	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
197	GRM-FEM-197	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
198	GRM-FEM-198	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
199	GRM-FEM-199	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
200	GRM-FEM-200	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
201	GRM-FEM-201	Fl.LB	ปกติ	
202	GRM-FEM-202	Fl.LB	ปกติ	
203	GRM-FEM-203	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	
204	GRM-FEM-204	Fl.LB	ปกติ	
205	GRM-FEM-205	Fl.LB	ปกติ	
206	GRM-FEM-206	Fl.LB	ปกติ	
207	GRM-FEM-207	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	
208	GRM-FEM-208	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	
209	GRM-FEM-209	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	
210	GRM-FEM-210	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	

211	GRM-FEM-211	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
212	GRM-FEM-212	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
213	GRM-FEM-213	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
214	GRM-FEM-214	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
215	GRM-FEM-215	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
216	GRM-FEM-216	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
217	GRM-FEM-217	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	

218	GRM-FEM-218	Fl.LA	बाटलेम	
219	GRM-FEM-219	Fl.LA	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.LA	बाटलेम	
221	GRM-FEM-221	Fl.LA	पगति	
222	GRM-FEM-222	Fl.LA	बाटलेम	
211	GRM-FEM-211	Fl.GB	पगति	
212	GRM-FEM-212	Fl.GB	बाटलेम	
213	GRM-FEM-213	Fl.GB	बाटलेम	
214	GRM-FEM-214	Fl.GB	बाटलेम	
215	GRM-FEM-215	Fl.GB	पगति	
216	GRM-FEM-216	Fl.GB	बाटलेम	
217	GRM-FEM-217	Fl.GB	बाटलेम	
218	GRM-FEM-218	Fl.GB	पगति	
219	GRM-FEM-219	Fl.GB	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.GB	पगति	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	पगति	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	बाटलेम	
211	GRM-FEM-211	Fl.GA	पगति	
212	GRM-FEM-212	Fl.GA	पगति	
213	GRM-FEM-213	Fl.GA	बाटलेम	
214	GRM-FEM-214	Fl.GA	पगति	
215	GRM-FEM-215	Fl.GA	बाटलेम	
216	GRM-FEM-216	Fl.GA	पगति	
217	GRM-FEM-217	Fl.GA	बाटलेम	
218	GRM-FEM-218	Fl.GA	बाटलेम	
219	GRM-FEM-219	Fl.GA	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.GA	पगति	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	बाटलेम	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	बाटलेम	
223	GRM-FEM-223	Toilet	पगति	
224	GRM-FEM-224	Toilet	पगति	
225	GRM-FEM-225	Store	बाटलेम	
226	GRM-FEM-226	Store	पगति	

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: Nipon Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at North Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-August-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	9 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
01	GRM-FEM-001	Fl. 35	ปกติ	
02	GRM-FEM-002	Fl. 35	ปกติ	
03	GRM-FEM-003	Fl.35	ปกติ	
04	GRM-FEM-004	Fl. 35	ปกติ	
05	GRM-FEM-005	Fl. 35	ปกติ	
06	GRM-FEM-006	Fl. 35	ปกติ	
07	GRM-FEM-007	Fl. 35	ปกติ	
08	GRM-FEM-008	Fl. 35	ปกติ	
09	GRM-FEM-009	Fl. 35	ปกติ	
10	GRM-FEM-010	Fl. 35	ปกติ	
11	GRM-FEM-011	Fl. 35	ปกติ	
12	GRM-FEM-012	Fl. 35	ปกติ	
13	GRM-FEM-013	Fl. 35	ปกติ	
14	GRM-FEM-014	Fl. 35	ปกติ	
15	GRM-FEM-015	Fl. 35	ปกติ	
16	GRM-FEM-016	Fl. 35	ปกติ	
17	GRM-FEM-017	Fl. 35	ปกติ	
18	GRM-FEM-018	Fl. 34	ปกติ	
19	GRM-FEM-019	Fl. 34	ปกติ	
20	GRM-FEM-020	Fl. 34	ปกติ	
21	GRM-FEM-021	Fl. 33	ปกติ	
22	GRM-FEM-022	Fl. 33	ปกติ	
23	GRM-FEM-023	Fl. 33	ปกติ	
24	GRM-FEM-024	Fl. 32	ปกติ	
25	GRM-FEM-025	Fl. 32	ปกติ	
26	GRM-FEM-026	Fl. 32	ปกติ	
27	GRM-FEM-027	Fl. 31	ปกติ	

28	GRM-FEM-028	Fl. 31	ปกติ	
29	GRM-FEM-029	Fl. 31	ปกติ	
30	GRM-FEM-030	Fl. 30	ปกติ	
31	GRM-FEM-031	Fl. 30	ปกติ	
32	GRM-FEM-032	Fl. 30	ปกติ	
33	GRM-FEM-033	Fl. 29	ปกติ	
34	GRM-FEM-034	Fl. 29	ปกติ	
35	GRM-FEM-035	Fl. 29	ปกติ	
36	GRM-FEM-036	Fl. 28	ปกติ	
37	GRM-FEM-037	Fl. 28	ปกติ	
38	GRM-FEM-038	Fl. 28	ปกติ	
39	GRM-FEM-039	Fl. 27	ปกติ	
40	GRM-FEM-040	Fl. 27	ปกติ	
41	GRM-FEM-041	Fl. 27	ปกติ	
42	GRM-FEM-042	Fl. 26	ปกติ	
43	GRM-FEM-043	Fl. 26	ปกติ	
44	GRM-FEM-044	Fl. 26	ปกติ	
45	GRM-FEM-045	Fl. 25	ปกติ	
46	GRM-FEM-046	Fl. 25	ปกติ	
47	GRM-FEM-047	Fl. 25	ปกติ	
48	GRM-FEM-048	Fl. 24	ปกติ	
49	GRM-FEM-049	Fl. 24	ปกติ	
50	GRM-FEM-050	Fl. 24	ปกติ	
51	GRM-FEM-051	Fl. 23	ปกติ	
52	GRM-FEM-052	Fl. 23	ปกติ	
53	GRM-FEM-053	Fl. 23	ปกติ	
54	GRM-FEM-054	Fl. 22	ปกติ	
55	GRM-FEM-055	Fl. 22	ปกติ	
56	GRM-FEM-056	Fl. 22	ปกติ	
57	GRM-FEM-057	Fl.21	ปกติ	
58	GRM-FEM-058	Fl.21	ปกติ	
59	GRM-FEM-059	Fl.21	ปกติ	
60	GRM-FEM-060	Fl.20	ปกติ	
61	GRM-FEM-061	Fl.20	ปกติ	
62	GRM-FEM-062	Fl.20	ปกติ	
63	GRM-FEM-063	Fl.19	ปกติ	
64	GRM-FEM-064	Fl.19	ปกติ	

65	GRM-FEM-065	Fl.19	ปกติ	
66	GRM-FEM-066	Fl.18	ปกติ	
67	GRM-FEM-067	Fl.18	ปกติ	
68	GRM-FEM-068	Fl.18	ปกติ	
69	GRM-FEM-069	Fl.17	ปกติ	
70	GRM-FEM-070	Fl.17	ปกติ	
71	GRM-FEM-071	Fl.17	ปกติ	
72	GRM-FEM-072	Fl.16	ปกติ	
73	GRM-FEM-073	Fl.16	ปกติ	
74	GRM-FEM-074	Fl.16	ปกติ	
75	GRM-FEM-075	Fl.15	ปกติ	
76	GRM-FEM-076	Fl.15	ปกติ	
77	GRM-FEM-077	Fl.15	ปกติ	
78	GRM-FEM-078	Fl.14	ปกติ	
79	GRM-FEM-079	Fl.14	ปกติ	
80	GRM-FEM-080	Fl.14	ปกติ	
81	GRM-FEM-081	Fl.12	ปกติ	
82	GRM-FEM-082	Fl.12	ปกติ	
83	GRM-FEM-083	Fl.12	ปกติ	
84	GRM-FEM-084	Fl.11	ปกติ	
85	GRM-FEM-085	Fl.11	ปกติ	
86	GRM-FEM-086	Fl.11	ปกติ	
87	GRM-FEM-087	Fl.10	ปกติ	
88	GRM-FEM-088	Fl.10	ปกติ	
89	GRM-FEM-089	Fl.10	ปกติ	
90	GRM-FEM-090	Fl.9	ปกติ	
91	GRM-FEM-091	Fl.9	ปกติ	
92	GRM-FEM-092	Fl.9	ปกติ	
93	GRM-FEM-093	Fl.8M	ปกติ	
94	GRM-FEM-094	Fl.8M	ปกติ	
95	GRM-FEM-095	Fl.8	ปกติ	
96	GRM-FEM-096	Fl.8	ปกติ	
97	GRM-FEM-097	Fl.7	ปกติ	
98	GRM-FEM-098	Fl.6	ปกติ	
99	GRM-FEM-099	Fl.6	ปกติ	

100	GRM-FEM-100	Fl.6	ปกติ	
101	GRM-FEM-101	Fl.6	ปกติ	
102	GRM-FEM-102	Fl.6	ปกติ	
103	GRM-FEM-103	Fl.6	ปกติ	
104	GRM-FEM-104	Fl.5	ปกติ	
105	GRM-FEM-105	Fl.5	ปกติ	
106	GRM-FEM-106	Fl.5	ปกติ	
107	GRM-FEM-107	Fl.5	ปกติ	
108	GRM-FEM-108	Fl.5	ปกติ	
109	GRM-FEM-109	Fl.5	ปกติ	
110	GRM-FEM-110	Fl.5	ปกติ	
111	GRM-FEM-111	Fl.5	ปกติ	
112	GRM-FEM-112	Fl.5	ปกติ	
113	GRM-FEM-113	Fl.5	ปกติ	
114	GRM-FEM-114	Fl.4	ปกติ	
115	GRM-FEM-115	Fl.4	ปกติ	
116	GRM-FEM-116	Fl.4	ปกติ	
117	GRM-FEM-117	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
118	GRM-FEM-118	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
119	GRM-FEM-119	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
120	GRM-FEM-120	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
121	GRM-FEM-121	Fl.3	ปกติ	
122	GRM-FEM-122	Fl.3	ปกติ	
123	GRM-FEM-123	Fl.3	ปกติ	
124	GRM-FEM-124	Fl.2	ปกติ	
125	GRM-FEM-125	Fl.2	ปกติ	
126	GRM-FEM-126	Fl.2	ปกติ	
127	GRM-FEM-127	Fl.3	ปกติ	
128	GRM-FEM-128	Fl.3	ปกติ	
129	GRM-FEM-129	Fl.3	ปกติ	
130	GRM-FEM-130	Fl.2	ปกติ	
131	GRM-FEM-131	Fl.2	ปกติ	
132	GRM-FEM-132	Fl.2	ปกติ	

133	GRM-FEM-133	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
134	GRM-FEM-134	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
135	GRM-FEM-135	Fl.4B	ปกติ	
136	GRM-FEM-136	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
137	GRM-FEM-137	Fl.4B	ปกติ	
138	GRM-FEM-138	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
139	GRM-FEM-139	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
140	GRM-FEM-140	Fl.4B	ปกติ	
141	GRM-FEM-141	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
142	GRM-FEM-142	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
143	GRM-FEM-143	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
144	GRM-FEM-144	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
145	GRM-FEM-145	Fl.4A	ปกติ	
146	GRM-FEM-146	Fl.4A	ปกติ	
147	GRM-FEM-147	Fl.4A	ปกติ	
148	GRM-FEM-148	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
149	GRM-FEM-149	Fl.4A	ปกติ	
150	GRM-FEM-150	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
151	GRM-FEM-151	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
152	GRM-FEM-152	Fl.4A	ปกติ	
153	GRM-FEM-153	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
154	GRM-FEM-154	Fl.4A	ปกติ	
155	GRM-FEM-155	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
156	GRM-FEM-156	Fl.4A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.3B	ปกติ	
158	GRM-FEM-158	Fl.3B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.3B	ปกติ	
160	GRM-FEM-160	Fl.3B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.3B	ปกติ	
162	GRM-FEM-162	Fl.3B	ปกติ	
163	GRM-FEM-163	Fl.3B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.3B	ปกติ	
165	GRM-FEM-165	Fl.3B	ปกติ	
166	GRM-FEM-166	Fl.3B	ปกติ	
167	GRM-FEM-167	Fl.3A	ปกติ	
168	GRM-FEM-168	Fl.3A	ปกติ	

169	GRM-FEM-169	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
170	GRM-FEM-170	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
171	GRM-FEM-171	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
172	GRM-FEM-172	Fl.3A	ปกติ	
173	GRM-FEM-173	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
174	GRM-FEM-174	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
175	GRM-FEM-175	Fl.3A	ปกติ	
176	GRM-FEM-176	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
177	GRM-FEM-177	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
178	GRM-FEM-178	Fl.3A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
158	GRM-FEM-158	Fl.2B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
160	GRM-FEM-160	Fl.2B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
162	GRM-FEM-162	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
163	GRM-FEM-163	Fl.2B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
165	GRM-FEM-165	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
166	GRM-FEM-166	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
167	GRM-FEM-167	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
168	GRM-FEM-168	Fl.2A	ปกติ	
169	GRM-FEM-169	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
170	GRM-FEM-170	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
171	GRM-FEM-171	Fl.2A	ปกติ	
172	GRM-FEM-172	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
173	GRM-FEM-173	Fl.2A	ปกติ	
174	GRM-FEM-174	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
175	GRM-FEM-175	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
176	GRM-FEM-176	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
177	GRM-FEM-177	Fl.2A	ปกติ	
178	GRM-FEM-178	Fl.2A	ปกติ	

179	GRM-FEM-179	Fl.LD	ปกติ	
180	GRM-FEM-180	Fl.LD	ปกติ	
181	GRM-FEM-181	Fl.LD	ปกติ	
182	GRM-FEM-182	Fl.LD	ปกติ	

183	GRM-FEM-183	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
184	GRM-FEM-184	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
185	GRM-FEM-185	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
186	GRM-FEM-186	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
187	GRM-FEM-187	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
188	GRM-FEM-188	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
189	GRM-FEM-189	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	
190	GRM-FEM-190	Fl.LD	ปกติ	
191	GRM-FEM-191	Fl.LC	ปกติ	
192	GRM-FEM-192	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
193	GRM-FEM-193	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
194	GRM-FEM-194	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
195	GRM-FEM-195	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
196	GRM-FEM-196	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
197	GRM-FEM-197	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
198	GRM-FEM-198	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
199	GRM-FEM-199	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
200	GRM-FEM-200	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	
201	GRM-FEM-201	Fl.LB	ปกติ	
202	GRM-FEM-202	Fl.LB	ปกติ	
203	GRM-FEM-203	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	
204	GRM-FEM-204	Fl.LB	ปกติ	
205	GRM-FEM-205	Fl.LB	ปกติ	
206	GRM-FEM-206	Fl.LB	ปกติ	
207	GRM-FEM-207	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	
208	GRM-FEM-208	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	
209	GRM-FEM-209	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	
210	GRM-FEM-210	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	

211	GRM-FEM-211	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
212	GRM-FEM-212	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
213	GRM-FEM-213	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
214	GRM-FEM-214	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
215	GRM-FEM-215	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
216	GRM-FEM-216	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
217	GRM-FEM-217	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	

218	GRM-FEM-218	Fl.LA	बाटलेम	
219	GRM-FEM-219	Fl.LA	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.LA	बाटलेम	
221	GRM-FEM-221	Fl.LA	पगति	
222	GRM-FEM-222	Fl.LA	बाटलेम	
211	GRM-FEM-211	Fl.GB	पगति	
212	GRM-FEM-212	Fl.GB	बाटलेम	
213	GRM-FEM-213	Fl.GB	बाटलेम	
214	GRM-FEM-214	Fl.GB	बाटलेम	
215	GRM-FEM-215	Fl.GB	पगति	
216	GRM-FEM-216	Fl.GB	बाटलेम	
217	GRM-FEM-217	Fl.GB	बाटलेम	
218	GRM-FEM-218	Fl.GB	पगति	
219	GRM-FEM-219	Fl.GB	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.GB	पगति	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	पगति	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	बाटलेम	
211	GRM-FEM-211	Fl.GA	पगति	
212	GRM-FEM-212	Fl.GA	पगति	
213	GRM-FEM-213	Fl.GA	बाटलेम	
214	GRM-FEM-214	Fl.GA	पगति	
215	GRM-FEM-215	Fl.GA	बाटलेम	
216	GRM-FEM-216	Fl.GA	पगति	
217	GRM-FEM-217	Fl.GA	बाटलेम	
218	GRM-FEM-218	Fl.GA	बाटलेम	
219	GRM-FEM-219	Fl.GA	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.GA	पगति	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	बाटलेम	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	बाटलेम	
223	GRM-FEM-223	Toilet	पगति	
224	GRM-FEM-224	Toilet	पगति	
225	GRM-FEM-225	Store	बाटलेम	
226	GRM-FEM-226	Store	पगति	

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: Nipon Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at East Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond Hotel
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-August-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	3 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
00	AHH-FEM-000	MDB room	Mar 2017	Mar 2023
01	GRM-FEM-001	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
02	GRM-FEM-002	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
03	GRM-FEM-003	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
04	GRM-FEM-004	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
05	GRM-FEM-005	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
06	GRM-FEM-006	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
07	GRM-FEM-007	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
08	GRM-FEM-008	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
09	GRM-FEM-009	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
10	GRM-FEM-010	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
11	GRM-FEM-011	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
12	GRM-FEM-012	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
13	GRM-FEM-013	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
14	GRM-FEM-014	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
15	GRM-FEM-015	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
16	GRM-FEM-016	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
17	GRM-FEM-017	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
18	GRM-FEM-018	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
19	GRM-FEM-019	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
20	GRM-FEM-020	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
21	GRM-FEM-021	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
22	GRM-FEM-022	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
23	GRM-FEM-023	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
24	GRM-FEM-024	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
25	GRM-FEM-025	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
26	GRM-FEM-026	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
27	GRM-FEM-027	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว

[illegible]

65	GRM-FEM-065	Fl.L ครั้ว @cafe' ของใหม่ใช้ได้ปกติ	ของใหม่ใช้ได้ปกติปี2022	ของใหม่ใช้ได้ปกติ2022
66	GRM-FEM-066	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
67	GRM-FEM-067	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
68	GRM-FEM-068	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
69	GRM-FEM-069	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
70	GRM-FEM-070	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
71	GRM-FEM-071	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
72	GRM-FEM-072	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
73	GRM-FEM-073	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
74	GRM-FEM-074	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
75	GRM-FEM-075	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
76	GRM-FEM-076	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
77	GRM-FEM-077	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
78	GRM-FEM-078	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
79	GRM-FEM-079	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
80	GRM-FEM-080	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
81	GRM-FEM-081	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
82	GRM-FEM-082	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
83	GRM-FEM-083	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
84	GRM-FEM-084	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
85	GRM-FEM-085	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
86	GRM-FEM-086	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
87	GRM-FEM-087	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
88	GRM-FEM-088	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
89	GRM-FEM-089	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
90	GRM-FEM-090	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
91	GRM-FEM-091	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่

Remarks : Emergency light ที่อาคารอีส วิง มีทั้งหมด 91 ตัว / ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว 60 ตัว

ชั้น 5 ยังไม่มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินในห้องอาหารใหม่ At Eats ชั้น 5

ชั้น 6 ในสปป ยังไม่มีไฟฉุกเฉินเลย

ชั้น L ครั้ว @ Café ไฟฉุกเฉินใหม่แต่ใช้ไม่ได้เลย 7 ตัว

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: NIPON Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at North Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-Sep-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	9 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
01	GRM-FEM-001	Fl. 35	ปกติ	
02	GRM-FEM-002	Fl. 35	ปกติ	
03	GRM-FEM-003	Fl. 35	ปกติ	
04	GRM-FEM-004	Fl. 35	ปกติ	
05	GRM-FEM-005	Fl. 35	ปกติ	
06	GRM-FEM-006	Fl. 35	ปกติ	
07	GRM-FEM-007	Fl. 35	ปกติ	
08	GRM-FEM-008	Fl. 35	ปกติ	
09	GRM-FEM-009	Fl. 35	ปกติ	
10	GRM-FEM-010	Fl. 35	ปกติ	
11	GRM-FEM-011	Fl. 35	ปกติ	
12	GRM-FEM-012	Fl. 35	ปกติ	
13	GRM-FEM-013	Fl. 35	ปกติ	
14	GRM-FEM-014	Fl. 35	ปกติ	
15	GRM-FEM-015	Fl. 35	ปกติ	
16	GRM-FEM-016	Fl. 35	ปกติ	
17	GRM-FEM-017	Fl. 35	ปกติ	
18	GRM-FEM-018	Fl. 34	ปกติ	
19	GRM-FEM-019	Fl. 34	ปกติ	
20	GRM-FEM-020	Fl. 34	ปกติ	
21	GRM-FEM-021	Fl. 33	ปกติ	
22	GRM-FEM-022	Fl. 33	ปกติ	
23	GRM-FEM-023	Fl. 33	ปกติ	
24	GRM-FEM-024	Fl. 32	ปกติ	
25	GRM-FEM-025	Fl. 32	ปกติ	
26	GRM-FEM-026	Fl. 32	ปกติ	
27	GRM-FEM-027	Fl. 31	ปกติ	

28	GRM-FEM-028	Fl. 31	ปกติ	
29	GRM-FEM-029	Fl. 31	ปกติ	
30	GRM-FEM-030	Fl. 30	ปกติ	
31	GRM-FEM-031	Fl. 30	ปกติ	
32	GRM-FEM-032	Fl. 30	ปกติ	
33	GRM-FEM-033	Fl. 29	ปกติ	
34	GRM-FEM-034	Fl. 29	ปกติ	
35	GRM-FEM-035	Fl. 29	ปกติ	
36	GRM-FEM-036	Fl. 28	ปกติ	
37	GRM-FEM-037	Fl. 28	ปกติ	
38	GRM-FEM-038	Fl. 28	ปกติ	
39	GRM-FEM-039	Fl. 27	ปกติ	
40	GRM-FEM-040	Fl. 27	ปกติ	
41	GRM-FEM-041	Fl. 27	ปกติ	
42	GRM-FEM-042	Fl. 26	ปกติ	
43	GRM-FEM-043	Fl. 26	ปกติ	
44	GRM-FEM-044	Fl. 26	ปกติ	
45	GRM-FEM-045	Fl. 25	ปกติ	
46	GRM-FEM-046	Fl. 25	ปกติ	
47	GRM-FEM-047	Fl. 25	ปกติ	
48	GRM-FEM-048	Fl. 24	ปกติ	
49	GRM-FEM-049	Fl. 24	ปกติ	
50	GRM-FEM-050	Fl. 24	ปกติ	
51	GRM-FEM-051	Fl. 23	ปกติ	
52	GRM-FEM-052	Fl. 23	ปกติ	
53	GRM-FEM-053	Fl. 23	ปกติ	
54	GRM-FEM-054	Fl. 22	ปกติ	
55	GRM-FEM-055	Fl. 22	ปกติ	
56	GRM-FEM-056	Fl. 22	ปกติ	
57	GRM-FEM-057	Fl.21	ปกติ	
58	GRM-FEM-058	Fl.21	ปกติ	
59	GRM-FEM-059	Fl.21	ปกติ	
60	GRM-FEM-060	Fl.20	ปกติ	
61	GRM-FEM-061	Fl.20	ปกติ	
62	GRM-FEM-062	Fl.20	ปกติ	
63	GRM-FEM-063	Fl.19	ปกติ	
64	GRM-FEM-064	Fl.19	ปกติ	

65	GRM-FEM-065	Fl.19	ปกติ	
66	GRM-FEM-066	Fl.18	ปกติ	
67	GRM-FEM-067	Fl.18	ปกติ	
68	GRM-FEM-068	Fl.18	ปกติ	
69	GRM-FEM-069	Fl.17	ปกติ	
70	GRM-FEM-070	Fl.17	ปกติ	
71	GRM-FEM-071	Fl.17	ปกติ	
72	GRM-FEM-072	Fl.16	ปกติ	
73	GRM-FEM-073	Fl.16	ปกติ	
74	GRM-FEM-074	Fl.16	ปกติ	
75	GRM-FEM-075	Fl.15	ปกติ	
76	GRM-FEM-076	Fl.15	ปกติ	
77	GRM-FEM-077	Fl.15	ปกติ	
78	GRM-FEM-078	Fl.14	ปกติ	
79	GRM-FEM-079	Fl.14	ปกติ	
80	GRM-FEM-080	Fl.14	ปกติ	
81	GRM-FEM-081	Fl.12	ปกติ	
82	GRM-FEM-082	Fl.12	ปกติ	
83	GRM-FEM-083	Fl.12	ปกติ	
84	GRM-FEM-084	Fl.11	ปกติ	
85	GRM-FEM-085	Fl.11	ปกติ	
86	GRM-FEM-086	Fl.11	ปกติ	
87	GRM-FEM-087	Fl.10	ปกติ	
88	GRM-FEM-088	Fl.10	ปกติ	
89	GRM-FEM-089	Fl.10	ปกติ	
90	GRM-FEM-090	Fl.9	ปกติ	
91	GRM-FEM-091	Fl.9	ปกติ	
92	GRM-FEM-092	Fl.9	ปกติ	
93	GRM-FEM-093	Fl.8M	ปกติ	
94	GRM-FEM-094	Fl.8M	ปกติ	
95	GRM-FEM-095	Fl.8	ปกติ	
96	GRM-FEM-096	Fl.8	ปกติ	
97	GRM-FEM-097	Fl.7	ปกติ	
98	GRM-FEM-098	Fl.6	ปกติ	
99	GRM-FEM-099	Fl.6	ปกติ	

100	GRM-FEM-100	Fl.6	ปกติ	
101	GRM-FEM-101	Fl.6	ปกติ	
102	GRM-FEM-102	Fl.6	ปกติ	
103	GRM-FEM-103	Fl.6	ปกติ	
104	GRM-FEM-104	Fl.5	ปกติ	
105	GRM-FEM-105	Fl.5	ปกติ	
106	GRM-FEM-106	Fl.5	ปกติ	
107	GRM-FEM-107	Fl.5	ปกติ	
108	GRM-FEM-108	Fl.5	ปกติ	
109	GRM-FEM-109	Fl.5	ปกติ	
110	GRM-FEM-110	Fl.5	ปกติ	
111	GRM-FEM-111	Fl.5	ปกติ	
112	GRM-FEM-112	Fl.5	ปกติ	
113	GRM-FEM-113	Fl.5	ปกติ	
114	GRM-FEM-114	Fl.4	ปกติ	
115	GRM-FEM-115	Fl.4	ปกติ	
116	GRM-FEM-116	Fl.4	ปกติ	
117	GRM-FEM-117	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
118	GRM-FEM-118	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
119	GRM-FEM-119	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
120	GRM-FEM-120	Fl.4 / Laundry Room	แปดเหลี่ยม	แปดเหลี่ยม
121	GRM-FEM-121	Fl.3	ปกติ	
122	GRM-FEM-122	Fl.3	ปกติ	
123	GRM-FEM-123	Fl.3	ปกติ	
124	GRM-FEM-124	Fl.2	ปกติ	
125	GRM-FEM-125	Fl.2	ปกติ	
126	GRM-FEM-126	Fl.2	ปกติ	
127	GRM-FEM-127	Fl.3	ปกติ	
128	GRM-FEM-128	Fl.3	ปกติ	
129	GRM-FEM-129	Fl.3	ปกติ	
130	GRM-FEM-130	Fl.2	ปกติ	
131	GRM-FEM-131	Fl.2	ปกติ	
132	GRM-FEM-132	Fl.2	ปกติ	

133	GRM-FEM-133	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
134	GRM-FEM-134	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
135	GRM-FEM-135	Fl.4B	ปกติ	
136	GRM-FEM-136	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
137	GRM-FEM-137	Fl.4B	ปกติ	
138	GRM-FEM-138	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
139	GRM-FEM-139	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
140	GRM-FEM-140	Fl.4B	ปกติ	
141	GRM-FEM-141	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
142	GRM-FEM-142	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
143	GRM-FEM-143	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
144	GRM-FEM-144	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
145	GRM-FEM-145	Fl.4A	ปกติ	
146	GRM-FEM-146	Fl.4A	ปกติ	
147	GRM-FEM-147	Fl.4A	ปกติ	
148	GRM-FEM-148	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
149	GRM-FEM-149	Fl.4A	ปกติ	
150	GRM-FEM-150	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
151	GRM-FEM-151	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
152	GRM-FEM-152	Fl.4A	ปกติ	
153	GRM-FEM-153	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
154	GRM-FEM-154	Fl.4A	ปกติ	
155	GRM-FEM-155	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
156	GRM-FEM-156	Fl.4A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.3B	ปกติ	
158	GRM-FEM-158	Fl.3B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.3B	ปกติ	
160	GRM-FEM-160	Fl.3B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.3B	ปกติ	
162	GRM-FEM-162	Fl.3B	ปกติ	
163	GRM-FEM-163	Fl.3B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.3B	ปกติ	
165	GRM-FEM-165	Fl.3B	ปกติ	
166	GRM-FEM-166	Fl.3B	ปกติ	
167	GRM-FEM-167	Fl.3A	ปกติ	
168	GRM-FEM-168	Fl.3A	ปกติ	

169	GRM-FEM-169	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
170	GRM-FEM-170	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
171	GRM-FEM-171	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
172	GRM-FEM-172	Fl.3A	ปกติ	
173	GRM-FEM-173	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
174	GRM-FEM-174	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
175	GRM-FEM-175	Fl.3A	ปกติ	
176	GRM-FEM-176	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
177	GRM-FEM-177	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
178	GRM-FEM-178	Fl.3A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
158	GRM-FEM-158	Fl.2B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
160	GRM-FEM-160	Fl.2B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
162	GRM-FEM-162	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
163	GRM-FEM-163	Fl.2B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
165	GRM-FEM-165	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
166	GRM-FEM-166	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
167	GRM-FEM-167	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
168	GRM-FEM-168	Fl.2A	ปกติ	
169	GRM-FEM-169	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
170	GRM-FEM-170	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
171	GRM-FEM-171	Fl.2A	ปกติ	
172	GRM-FEM-172	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
173	GRM-FEM-173	Fl.2A	ปกติ	
174	GRM-FEM-174	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
175	GRM-FEM-175	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
176	GRM-FEM-176	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
177	GRM-FEM-177	Fl.2A	ปกติ	
178	GRM-FEM-178	Fl.2A	ปกติ	

179	GRM-FEM-179	Fl.LD	ปกติ	
180	GRM-FEM-180	Fl.LD	ปกติ	
181	GRM-FEM-181	Fl.LD	ปกติ	
182	GRM-FEM-182	Fl.LD	ปกติ	

183	GRM-FEM-183	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
184	GRM-FEM-184	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
185	GRM-FEM-185	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
186	GRM-FEM-186	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
187	GRM-FEM-187	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
188	GRM-FEM-188	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
189	GRM-FEM-189	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
190	GRM-FEM-190	FI.LD	ปกติ	
191	GRM-FEM-191	FI.LC	ปกติ	
192	GRM-FEM-192	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
193	GRM-FEM-193	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
194	GRM-FEM-194	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
195	GRM-FEM-195	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
196	GRM-FEM-196	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
197	GRM-FEM-197	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
198	GRM-FEM-198	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
199	GRM-FEM-199	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
200	GRM-FEM-200	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
201	GRM-FEM-201	FI.LB	ปกติ	
202	GRM-FEM-202	FI.LB	ปกติ	
203	GRM-FEM-203	FI.LB	แปดเหลี่ยม	
204	GRM-FEM-204	FI.LB	ปกติ	
205	GRM-FEM-205	FI.LB	ปกติ	
206	GRM-FEM-206	FI.LB	ปกติ	
207	GRM-FEM-207	FI.LB	แปดเหลี่ยม	
208	GRM-FEM-208	FI.LB	แปดเหลี่ยม	
209	GRM-FEM-209	FI.LB	แปดเหลี่ยม	
210	GRM-FEM-210	FI.LB	แปดเหลี่ยม	

211	GRM-FEM-211	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
212	GRM-FEM-212	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
213	GRM-FEM-213	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
214	GRM-FEM-214	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
215	GRM-FEM-215	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
216	GRM-FEM-216	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
217	GRM-FEM-217	FI.LA	แปดเหลี่ยม	

218	GRM-FEM-218	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
219	GRM-FEM-219	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
220	GRM-FEM-220	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
221	GRM-FEM-221	Fl.LA	ปกติ	
222	GRM-FEM-222	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
211	GRM-FEM-211	Fl.GB	ปกติ	
212	GRM-FEM-212	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	
213	GRM-FEM-213	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	
214	GRM-FEM-214	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	
215	GRM-FEM-215	Fl.GB	ปกติ	
216	GRM-FEM-216	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	
217	GRM-FEM-217	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	
218	GRM-FEM-218	Fl.GB	ปกติ	
219	GRM-FEM-219	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	
220	GRM-FEM-220	Fl.GB	ปกติ	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	ปกติ	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	
211	GRM-FEM-211	Fl.GA	ปกติ	
212	GRM-FEM-212	Fl.GA	ปกติ	
213	GRM-FEM-213	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	
214	GRM-FEM-214	Fl.GA	ปกติ	
215	GRM-FEM-215	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	
216	GRM-FEM-216	Fl.GA	ปกติ	
217	GRM-FEM-217	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	
218	GRM-FEM-218	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	
219	GRM-FEM-219	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	
220	GRM-FEM-220	Fl.GA	ปกติ	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	
223	GRM-FEM-223	Toilet	ปกติ	
224	GRM-FEM-224	Toilet	ปกติ	
225	GRM-FEM-225	Store	แปดเหลี่ยม	
226	GRM-FEM-226	Store	ปกติ	

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: Nipon Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at East Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond Hotel
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1Sep-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	3 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
00	AHH-FEM-000	MDB room	Mar 2017	Mar 2023
01	GRM-FEM-001	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
02	GRM-FEM-002	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
03	GRM-FEM-003	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
04	GRM-FEM-004	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
05	GRM-FEM-005	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
06	GRM-FEM-006	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
07	GRM-FEM-007	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
08	GRM-FEM-008	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
09	GRM-FEM-009	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
10	GRM-FEM-010	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
11	GRM-FEM-011	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
12	GRM-FEM-012	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
13	GRM-FEM-013	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
14	GRM-FEM-014	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
15	GRM-FEM-015	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
16	GRM-FEM-016	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
17	GRM-FEM-017	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
18	GRM-FEM-018	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
19	GRM-FEM-019	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
20	GRM-FEM-020	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
21	GRM-FEM-021	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
22	GRM-FEM-022	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
23	GRM-FEM-023	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
24	GRM-FEM-024	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
25	GRM-FEM-025	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
26	GRM-FEM-026	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
27	GRM-FEM-027	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว

[illegible]

65	GRM-FEM-065	Fl.L ครัว @cafe' ของใหม่ใช้ได้ปกติ	ของใหม่ใช้ได้ปกติปี2022	ของใหม่ใช้ได้ปกติ2022
66	GRM-FEM-066	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
67	GRM-FEM-067	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
68	GRM-FEM-068	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
69	GRM-FEM-069	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
70	GRM-FEM-070	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
71	GRM-FEM-071	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
72	GRM-FEM-072	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
73	GRM-FEM-073	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
74	GRM-FEM-074	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
75	GRM-FEM-075	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
76	GRM-FEM-076	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
77	GRM-FEM-077	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
78	GRM-FEM-078	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
79	GRM-FEM-079	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
80	GRM-FEM-080	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
81	GRM-FEM-081	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
82	GRM-FEM-082	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
83	GRM-FEM-083	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
84	GRM-FEM-084	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
85	GRM-FEM-085	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
86	GRM-FEM-086	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
87	GRM-FEM-087	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
88	GRM-FEM-088	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
89	GRM-FEM-089	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
90	GRM-FEM-090	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
91	GRM-FEM-091	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่

Remarks : Emergency light ที่อาคารอีส วิง มีทั้งหมด 91 ตัว / ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว 60 ตัว

ชั้น 5 ยังไม่มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินในห้องอาหารใหม่ At Eats ชั้น 5

ชั้น 6 ในสเปา ยังไม่มีไฟฉุกเฉินเลย

ชั้น L ครัว @ Café ไฟฉุกเฉินใหม่แต่ใช้ไม่ได้เลย 7 ตัว

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: NIPON Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at North Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-Oct-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	9 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
01	GRM-FEM-001	Fl. 35	ปกติ	
02	GRM-FEM-002	Fl. 35	ปกติ	
03	GRM-FEM-003	Fl. 35	ปกติ	
04	GRM-FEM-004	Fl. 35	ปกติ	
05	GRM-FEM-005	Fl. 35	ปกติ	
06	GRM-FEM-006	Fl. 35	ปกติ	
07	GRM-FEM-007	Fl. 35	ปกติ	
08	GRM-FEM-008	Fl. 35	ปกติ	
09	GRM-FEM-009	Fl. 35	ปกติ	
10	GRM-FEM-010	Fl. 35	ปกติ	
11	GRM-FEM-011	Fl. 35	ปกติ	
12	GRM-FEM-012	Fl. 35	ปกติ	
13	GRM-FEM-013	Fl. 35	ปกติ	
14	GRM-FEM-014	Fl. 35	ปกติ	
15	GRM-FEM-015	Fl. 35	ปกติ	
16	GRM-FEM-016	Fl. 35	ปกติ	
17	GRM-FEM-017	Fl. 35	ปกติ	
18	GRM-FEM-018	Fl. 34	ปกติ	
19	GRM-FEM-019	Fl. 34	ปกติ	
20	GRM-FEM-020	Fl. 34	ปกติ	
21	GRM-FEM-021	Fl. 33	ปกติ	
22	GRM-FEM-022	Fl. 33	ปกติ	
23	GRM-FEM-023	Fl. 33	ปกติ	
24	GRM-FEM-024	Fl. 32	ปกติ	
25	GRM-FEM-025	Fl. 32	ปกติ	
26	GRM-FEM-026	Fl. 32	ปกติ	
27	GRM-FEM-027	Fl. 31	ปกติ	

28	GRM-FEM-028	Fl. 31	ปกติ	
29	GRM-FEM-029	Fl. 31	ปกติ	
30	GRM-FEM-030	Fl. 30	ปกติ	
31	GRM-FEM-031	Fl. 30	ปกติ	
32	GRM-FEM-032	Fl. 30	ปกติ	
33	GRM-FEM-033	Fl. 29	ปกติ	
34	GRM-FEM-034	Fl. 29	ปกติ	
35	GRM-FEM-035	Fl. 29	ปกติ	
36	GRM-FEM-036	Fl. 28	ปกติ	
37	GRM-FEM-037	Fl. 28	ปกติ	
38	GRM-FEM-038	Fl. 28	ปกติ	
39	GRM-FEM-039	Fl. 27	ปกติ	
40	GRM-FEM-040	Fl. 27	ปกติ	
41	GRM-FEM-041	Fl. 27	ปกติ	
42	GRM-FEM-042	Fl. 26	ปกติ	
43	GRM-FEM-043	Fl. 26	ปกติ	
44	GRM-FEM-044	Fl. 26	ปกติ	
45	GRM-FEM-045	Fl. 25	ปกติ	
46	GRM-FEM-046	Fl. 25	ปกติ	
47	GRM-FEM-047	Fl. 25	ปกติ	
48	GRM-FEM-048	Fl. 24	ปกติ	
49	GRM-FEM-049	Fl. 24	ปกติ	
50	GRM-FEM-050	Fl. 24	ปกติ	
51	GRM-FEM-051	Fl. 23	ปกติ	
52	GRM-FEM-052	Fl. 23	ปกติ	
53	GRM-FEM-053	Fl. 23	ปกติ	
54	GRM-FEM-054	Fl. 22	ปกติ	
55	GRM-FEM-055	Fl. 22	ปกติ	
56	GRM-FEM-056	Fl. 22	ปกติ	
57	GRM-FEM-057	Fl.21	ปกติ	
58	GRM-FEM-058	Fl.21	ปกติ	
59	GRM-FEM-059	Fl.21	ปกติ	
60	GRM-FEM-060	Fl.20	ปกติ	
61	GRM-FEM-061	Fl.20	ปกติ	
62	GRM-FEM-062	Fl.20	ปกติ	
63	GRM-FEM-063	Fl.19	ปกติ	
64	GRM-FEM-064	Fl.19	ปกติ	

65	GRM-FEM-065	Fl.19	ปกติ	
66	GRM-FEM-066	Fl.18	ปกติ	
67	GRM-FEM-067	Fl.18	ปกติ	
68	GRM-FEM-068	Fl.18	ปกติ	
69	GRM-FEM-069	Fl.17	ปกติ	
70	GRM-FEM-070	Fl.17	ปกติ	
71	GRM-FEM-071	Fl.17	ปกติ	
72	GRM-FEM-072	Fl.16	ปกติ	
73	GRM-FEM-073	Fl.16	ปกติ	
74	GRM-FEM-074	Fl.16	ปกติ	
75	GRM-FEM-075	Fl.15	ปกติ	
76	GRM-FEM-076	Fl.15	ปกติ	
77	GRM-FEM-077	Fl.15	ปกติ	
78	GRM-FEM-078	Fl.14	ปกติ	
79	GRM-FEM-079	Fl.14	ปกติ	
80	GRM-FEM-080	Fl.14	ปกติ	
81	GRM-FEM-081	Fl.12	ปกติ	
82	GRM-FEM-082	Fl.12	ปกติ	
83	GRM-FEM-083	Fl.12	ปกติ	
84	GRM-FEM-084	Fl.11	ปกติ	
85	GRM-FEM-085	Fl.11	ปกติ	
86	GRM-FEM-086	Fl.11	ปกติ	
87	GRM-FEM-087	Fl.10	ปกติ	
88	GRM-FEM-088	Fl.10	ปกติ	
89	GRM-FEM-089	Fl.10	ปกติ	
90	GRM-FEM-090	Fl.9	ปกติ	
91	GRM-FEM-091	Fl.9	ปกติ	
92	GRM-FEM-092	Fl.9	ปกติ	
93	GRM-FEM-093	Fl.8M	ปกติ	
94	GRM-FEM-094	Fl.8M	ปกติ	
95	GRM-FEM-095	Fl.8	ปกติ	
96	GRM-FEM-096	Fl.8	ปกติ	
97	GRM-FEM-097	Fl.7	ปกติ	
98	GRM-FEM-098	Fl.6	ปกติ	
99	GRM-FEM-099	Fl.6	ปกติ	

100	GRM-FEM-100	Fl.6	ปกติ	
101	GRM-FEM-101	Fl.6	ปกติ	
102	GRM-FEM-102	Fl.6	ปกติ	
103	GRM-FEM-103	Fl.6	ปกติ	
104	GRM-FEM-104	Fl.5	ปกติ	
105	GRM-FEM-105	Fl.5	ปกติ	
106	GRM-FEM-106	Fl.5	ปกติ	
107	GRM-FEM-107	Fl.5	ปกติ	
108	GRM-FEM-108	Fl.5	ปกติ	
109	GRM-FEM-109	Fl.5	ปกติ	
110	GRM-FEM-110	Fl.5	ปกติ	
111	GRM-FEM-111	Fl.5	ปกติ	
112	GRM-FEM-112	Fl.5	ปกติ	
113	GRM-FEM-113	Fl.5	ปกติ	
114	GRM-FEM-114	Fl.4	ปกติ	
115	GRM-FEM-115	Fl.4	ปกติ	
116	GRM-FEM-116	Fl.4	ปกติ	
117	GRM-FEM-117	Fl.4 / Laundry Room	เบตเลียม	เบตเลียม
118	GRM-FEM-118	Fl.4 / Laundry Room	เบตเลียม	เบตเลียม
119	GRM-FEM-119	Fl.4 / Laundry Room	เบตเลียม	เบตเลียม
120	GRM-FEM-120	Fl.4 / Laundry Room	เบตเลียม	เบตเลียม
121	GRM-FEM-121	Fl.3	ปกติ	
122	GRM-FEM-122	Fl.3	ปกติ	
123	GRM-FEM-123	Fl.3	ปกติ	
124	GRM-FEM-124	Fl.2	ปกติ	
125	GRM-FEM-125	Fl.2	ปกติ	
126	GRM-FEM-126	Fl.2	ปกติ	
127	GRM-FEM-127	Fl.3	ปกติ	
128	GRM-FEM-128	Fl.3	ปกติ	
129	GRM-FEM-129	Fl.3	ปกติ	
130	GRM-FEM-130	Fl.2	ปกติ	
131	GRM-FEM-131	Fl.2	ปกติ	
132	GRM-FEM-132	Fl.2	ปกติ	

133	GRM-FEM-133	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
134	GRM-FEM-134	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	
135	GRM-FEM-135	Fl.4B	ปกติ	
136	GRM-FEM-136	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
137	GRM-FEM-137	Fl.4B	ปกติ	
138	GRM-FEM-138	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
139	GRM-FEM-139	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
140	GRM-FEM-140	Fl.4B	ปกติ	
141	GRM-FEM-141	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
142	GRM-FEM-142	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
143	GRM-FEM-143	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
144	GRM-FEM-144	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	
145	GRM-FEM-145	Fl.4A	ปกติ	
146	GRM-FEM-146	Fl.4A	ปกติ	
147	GRM-FEM-147	Fl.4A	ปกติ	
148	GRM-FEM-148	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
149	GRM-FEM-149	Fl.4A	ปกติ	
150	GRM-FEM-150	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
151	GRM-FEM-151	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
152	GRM-FEM-152	Fl.4A	ปกติ	
153	GRM-FEM-153	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
154	GRM-FEM-154	Fl.4A	ปกติ	
155	GRM-FEM-155	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	
156	GRM-FEM-156	Fl.4A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.3B	ปกติ	
158	GRM-FEM-158	Fl.3B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.3B	ปกติ	
160	GRM-FEM-160	Fl.3B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.3B	ปกติ	
162	GRM-FEM-162	Fl.3B	ปกติ	
163	GRM-FEM-163	Fl.3B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.3B	ปกติ	
165	GRM-FEM-165	Fl.3B	ปกติ	
166	GRM-FEM-166	Fl.3B	ปกติ	
167	GRM-FEM-167	Fl.3A	ปกติ	
168	GRM-FEM-168	Fl.3A	ปกติ	

169	GRM-FEM-169	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
170	GRM-FEM-170	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
171	GRM-FEM-171	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
172	GRM-FEM-172	Fl.3A	ปกติ	
173	GRM-FEM-173	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
174	GRM-FEM-174	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
175	GRM-FEM-175	Fl.3A	ปกติ	
176	GRM-FEM-176	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
177	GRM-FEM-177	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
178	GRM-FEM-178	Fl.3A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
158	GRM-FEM-158	Fl.2B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
160	GRM-FEM-160	Fl.2B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
162	GRM-FEM-162	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
163	GRM-FEM-163	Fl.2B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
165	GRM-FEM-165	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
166	GRM-FEM-166	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	
167	GRM-FEM-167	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
168	GRM-FEM-168	Fl.2A	ปกติ	
169	GRM-FEM-169	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
170	GRM-FEM-170	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
171	GRM-FEM-171	Fl.2A	ปกติ	
172	GRM-FEM-172	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
173	GRM-FEM-173	Fl.2A	ปกติ	
174	GRM-FEM-174	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
175	GRM-FEM-175	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
176	GRM-FEM-176	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	
177	GRM-FEM-177	Fl.2A	ปกติ	
178	GRM-FEM-178	Fl.2A	ปกติ	

179	GRM-FEM-179	Fl.LD	ปกติ	
180	GRM-FEM-180	Fl.LD	ปกติ	
181	GRM-FEM-181	Fl.LD	ปกติ	
182	GRM-FEM-182	Fl.LD	ปกติ	

183	GRM-FEM-183	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
184	GRM-FEM-184	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
185	GRM-FEM-185	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
186	GRM-FEM-186	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
187	GRM-FEM-187	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
188	GRM-FEM-188	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
189	GRM-FEM-189	FI.LD	แปดเหลี่ยม	
190	GRM-FEM-190	FI.LD	ปกติ	
191	GRM-FEM-191	FI.LC	ปกติ	
192	GRM-FEM-192	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
193	GRM-FEM-193	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
194	GRM-FEM-194	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
195	GRM-FEM-195	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
196	GRM-FEM-196	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
197	GRM-FEM-197	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
198	GRM-FEM-198	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
199	GRM-FEM-199	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
200	GRM-FEM-200	FI.LC	แปดเหลี่ยม	
201	GRM-FEM-201	FI.LB	ปกติ	
202	GRM-FEM-202	FI.LB	ปกติ	
203	GRM-FEM-203	FI.LB	แปดเหลี่ยม	
204	GRM-FEM-204	FI.LB	ปกติ	
205	GRM-FEM-205	FI.LB	ปกติ	
206	GRM-FEM-206	FI.LB	ปกติ	
207	GRM-FEM-207	FI.LB	แปดเหลี่ยม	
208	GRM-FEM-208	FI.LB	แปดเหลี่ยม	
209	GRM-FEM-209	FI.LB	แปดเหลี่ยม	
210	GRM-FEM-210	FI.LB	แปดเหลี่ยม	

211	GRM-FEM-211	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
212	GRM-FEM-212	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
213	GRM-FEM-213	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
214	GRM-FEM-214	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
215	GRM-FEM-215	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
216	GRM-FEM-216	FI.LA	แปดเหลี่ยม	
217	GRM-FEM-217	FI.LA	แปดเหลี่ยม	

218	GRM-FEM-218	Fl.LA	बाटलेम	
219	GRM-FEM-219	Fl.LA	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.LA	बाटलेम	
221	GRM-FEM-221	Fl.LA	पगति	
222	GRM-FEM-222	Fl.LA	बाटलेम	
211	GRM-FEM-211	Fl.GB	पगति	
212	GRM-FEM-212	Fl.GB	बाटलेम	
213	GRM-FEM-213	Fl.GB	बाटलेम	
214	GRM-FEM-214	Fl.GB	बाटलेम	
215	GRM-FEM-215	Fl.GB	पगति	
216	GRM-FEM-216	Fl.GB	बाटलेम	
217	GRM-FEM-217	Fl.GB	बाटलेम	
218	GRM-FEM-218	Fl.GB	पगति	
219	GRM-FEM-219	Fl.GB	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.GB	पगति	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	पगति	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	बाटलेम	
211	GRM-FEM-211	Fl.GA	पगति	
212	GRM-FEM-212	Fl.GA	पगति	
213	GRM-FEM-213	Fl.GA	बाटलेम	
214	GRM-FEM-214	Fl.GA	पगति	
215	GRM-FEM-215	Fl.GA	बाटलेम	
216	GRM-FEM-216	Fl.GA	पगति	
217	GRM-FEM-217	Fl.GA	बाटलेम	
218	GRM-FEM-218	Fl.GA	बाटलेम	
219	GRM-FEM-219	Fl.GA	बाटलेम	
220	GRM-FEM-220	Fl.GA	पगति	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	बाटलेम	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	बाटलेम	
223	GRM-FEM-223	Toilet	पगति	
224	GRM-FEM-224	Toilet	पगति	
225	GRM-FEM-225	Store	बाटलेम	
226	GRM-FEM-226	Store	पगति	

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: Nipon Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at East Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond Hotel
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-Oct-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	3 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
00	AHH-FEM-000	MDB room	Mar 2017	Mar 2023
01	GRM-FEM-001	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
02	GRM-FEM-002	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
03	GRM-FEM-003	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
04	GRM-FEM-004	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
05	GRM-FEM-005	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
06	GRM-FEM-006	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
07	GRM-FEM-007	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
08	GRM-FEM-008	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
09	GRM-FEM-009	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
10	GRM-FEM-010	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
11	GRM-FEM-011	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
12	GRM-FEM-012	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
13	GRM-FEM-013	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
14	GRM-FEM-014	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
15	GRM-FEM-015	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
16	GRM-FEM-016	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
17	GRM-FEM-017	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
18	GRM-FEM-018	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
19	GRM-FEM-019	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
20	GRM-FEM-020	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
21	GRM-FEM-021	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
22	GRM-FEM-022	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
23	GRM-FEM-023	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
24	GRM-FEM-024	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
25	GRM-FEM-025	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
26	GRM-FEM-026	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
27	GRM-FEM-027	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว

[illegible]

65	GRM-FEM-065	Fl.L ครัว @cafe' ของใหม่ใช้ได้ปกติ	ของใหม่ใช้ได้ปกติปี2022	ของใหม่ใช้ได้ปกติ2022
66	GRM-FEM-066	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
67	GRM-FEM-067	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
68	GRM-FEM-068	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
69	GRM-FEM-069	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
70	GRM-FEM-070	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
71	GRM-FEM-071	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
72	GRM-FEM-072	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
73	GRM-FEM-073	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
74	GRM-FEM-074	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
75	GRM-FEM-075	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
76	GRM-FEM-076	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
77	GRM-FEM-077	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
78	GRM-FEM-078	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
79	GRM-FEM-079	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
80	GRM-FEM-080	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
81	GRM-FEM-081	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
82	GRM-FEM-082	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
83	GRM-FEM-083	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
84	GRM-FEM-084	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
85	GRM-FEM-085	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
86	GRM-FEM-086	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
87	GRM-FEM-087	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
88	GRM-FEM-088	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
89	GRM-FEM-089	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
90	GRM-FEM-090	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่
91	GRM-FEM-091	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่

Remarks : Emergency light ที่อาคารอีส วิง มีทั้งหมด 91 ตัว / ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว 60 ตัว

ชั้น 5 ยังไม่มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินในห้องอาหารใหม่ At Eats ชั้น 5

ชั้น 6 ในสปปา ยังไม่มีไฟฉุกเฉินเลย

ชั้น L ครัว @ Café ไฟฉุกเฉินใหม่แต่ใช้ไม่ได้เลย 7 ตัว

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: NIPON Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at North Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-Nov-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	9 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
01	GRM-FEM-001	Fl. 35	ปกติ	
02	GRM-FEM-002	Fl. 35	ปกติ	
03	GRM-FEM-003	Fl. 35	ปกติ	
04	GRM-FEM-004	Fl. 35	ปกติ	
05	GRM-FEM-005	Fl. 35	ปกติ	
06	GRM-FEM-006	Fl. 35	ปกติ	
07	GRM-FEM-007	Fl. 35	ปกติ	
08	GRM-FEM-008	Fl. 35	ปกติ	
09	GRM-FEM-009	Fl. 35	ปกติ	
10	GRM-FEM-010	Fl. 35	ปกติ	
11	GRM-FEM-011	Fl. 35	ปกติ	
12	GRM-FEM-012	Fl. 35	ปกติ	
13	GRM-FEM-013	Fl. 35	ปกติ	
14	GRM-FEM-014	Fl. 35	ปกติ	
15	GRM-FEM-015	Fl. 35	ปกติ	
16	GRM-FEM-016	Fl. 35	ปกติ	
17	GRM-FEM-017	Fl. 35	ปกติ	
18	GRM-FEM-018	Fl. 34	ปกติ	
19	GRM-FEM-019	Fl. 34	ปกติ	
20	GRM-FEM-020	Fl. 34	ปกติ	
21	GRM-FEM-021	Fl. 33	ปกติ	
22	GRM-FEM-022	Fl. 33	ปกติ	
23	GRM-FEM-023	Fl. 33	ปกติ	
24	GRM-FEM-024	Fl. 32	ปกติ	
25	GRM-FEM-025	Fl. 32	ปกติ	
26	GRM-FEM-026	Fl. 32	ปกติ	
27	GRM-FEM-027	Fl. 31	ปกติ	

28	GRM-FEM-028	Fl. 31	ปกติ	
29	GRM-FEM-029	Fl. 31	ปกติ	
30	GRM-FEM-030	Fl. 30	ปกติ	
31	GRM-FEM-031	Fl. 30	ปกติ	
32	GRM-FEM-032	Fl. 30	ปกติ	
33	GRM-FEM-033	Fl. 29	ปกติ	
34	GRM-FEM-034	Fl. 29	ปกติ	
35	GRM-FEM-035	Fl. 29	ปกติ	
36	GRM-FEM-036	Fl. 28	ปกติ	
37	GRM-FEM-037	Fl. 28	ปกติ	
38	GRM-FEM-038	Fl. 28	ปกติ	
39	GRM-FEM-039	Fl. 27	ปกติ	
40	GRM-FEM-040	Fl. 27	ปกติ	
41	GRM-FEM-041	Fl. 27	ปกติ	
42	GRM-FEM-042	Fl. 26	ปกติ	
43	GRM-FEM-043	Fl. 26	ปกติ	
44	GRM-FEM-044	Fl. 26	ปกติ	
45	GRM-FEM-045	Fl. 25	ปกติ	
46	GRM-FEM-046	Fl. 25	ปกติ	
47	GRM-FEM-047	Fl. 25	ปกติ	
48	GRM-FEM-048	Fl. 24	ปกติ	
49	GRM-FEM-049	Fl. 24	ปกติ	
50	GRM-FEM-050	Fl. 24	ปกติ	
51	GRM-FEM-051	Fl. 23	ปกติ	
52	GRM-FEM-052	Fl. 23	ปกติ	
53	GRM-FEM-053	Fl. 23	ปกติ	
54	GRM-FEM-054	Fl. 22	ปกติ	
55	GRM-FEM-055	Fl. 22	ปกติ	
56	GRM-FEM-056	Fl. 22	ปกติ	
57	GRM-FEM-057	Fl.21	ปกติ	
58	GRM-FEM-058	Fl.21	ปกติ	
59	GRM-FEM-059	Fl.21	ปกติ	
60	GRM-FEM-060	Fl.20	ปกติ	
61	GRM-FEM-061	Fl.20	ปกติ	
62	GRM-FEM-062	Fl.20	ปกติ	
63	GRM-FEM-063	Fl.19	ปกติ	
64	GRM-FEM-064	Fl.19	ปกติ	

65	GRM-FEM-065	Fl.19	ปกติ	
66	GRM-FEM-066	Fl.18	ปกติ	
67	GRM-FEM-067	Fl.18	ปกติ	
68	GRM-FEM-068	Fl.18	ปกติ	
69	GRM-FEM-069	Fl.17	ปกติ	
70	GRM-FEM-070	Fl.17	ปกติ	
71	GRM-FEM-071	Fl.17	ปกติ	
72	GRM-FEM-072	Fl.16	ปกติ	
73	GRM-FEM-073	Fl.16	ปกติ	
74	GRM-FEM-074	Fl.16	ปกติ	
75	GRM-FEM-075	Fl.15	ปกติ	
76	GRM-FEM-076	Fl.15	ปกติ	
77	GRM-FEM-077	Fl.15	ปกติ	
78	GRM-FEM-078	Fl.14	ปกติ	
79	GRM-FEM-079	Fl.14	ปกติ	
80	GRM-FEM-080	Fl.14	ปกติ	
81	GRM-FEM-081	Fl.12	ปกติ	
82	GRM-FEM-082	Fl.12	ปกติ	
83	GRM-FEM-083	Fl.12	ปกติ	
84	GRM-FEM-084	Fl.11	ปกติ	
85	GRM-FEM-085	Fl.11	ปกติ	
86	GRM-FEM-086	Fl.11	ปกติ	
87	GRM-FEM-087	Fl.10	ปกติ	
88	GRM-FEM-088	Fl.10	ปกติ	
89	GRM-FEM-089	Fl.10	ปกติ	
90	GRM-FEM-090	Fl.9	ปกติ	
91	GRM-FEM-091	Fl.9	ปกติ	
92	GRM-FEM-092	Fl.9	ปกติ	
93	GRM-FEM-093	Fl.8M	ปกติ	
94	GRM-FEM-094	Fl.8M	ปกติ	
95	GRM-FEM-095	Fl.8	ปกติ	
96	GRM-FEM-096	Fl.8	ปกติ	
97	GRM-FEM-097	Fl.7	ปกติ	
98	GRM-FEM-098	Fl.6	ปกติ	
99	GRM-FEM-099	Fl.6	ปกติ	

100	GRM-FEM-100	Fl.6	ปกติ	
101	GRM-FEM-101	Fl.6	ปกติ	
102	GRM-FEM-102	Fl.6	ปกติ	
103	GRM-FEM-103	Fl.6	ปกติ	
104	GRM-FEM-104	Fl.5	ปกติ	
105	GRM-FEM-105	Fl.5	ปกติ	
106	GRM-FEM-106	Fl.5	ปกติ	
107	GRM-FEM-107	Fl.5	ปกติ	
108	GRM-FEM-108	Fl.5	ปกติ	
109	GRM-FEM-109	Fl.5	ปกติ	
110	GRM-FEM-110	Fl.5	ปกติ	
111	GRM-FEM-111	Fl.5	ปกติ	
112	GRM-FEM-112	Fl.5	ปกติ	
113	GRM-FEM-113	Fl.5	ปกติ	
114	GRM-FEM-114	Fl.4	ปกติ	
115	GRM-FEM-115	Fl.4	ปกติ	
116	GRM-FEM-116	Fl.4	ปกติ	
117	GRM-FEM-117	Fl.4 / Laundry Room	ปกติ	แก้ไขเรียบร้อย
118	GRM-FEM-118	Fl.4 / Laundry Room	ปกติ	แก้ไขเรียบร้อย
119	GRM-FEM-119	Fl.4 / Laundry Room	ปกติ	แก้ไขเรียบร้อย
120	GRM-FEM-120	Fl.4 / Laundry Room	ปกติ	แก้ไขเรียบร้อย
121	GRM-FEM-121	Fl.3	ปกติ	
122	GRM-FEM-122	Fl.3	ปกติ	
123	GRM-FEM-123	Fl.3	ปกติ	
124	GRM-FEM-124	Fl.2	ปกติ	
125	GRM-FEM-125	Fl.2	ปกติ	
126	GRM-FEM-126	Fl.2	ปกติ	
127	GRM-FEM-127	Fl.3	ปกติ	
128	GRM-FEM-128	Fl.3	ปกติ	
129	GRM-FEM-129	Fl.3	ปกติ	
130	GRM-FEM-130	Fl.2	ปกติ	
131	GRM-FEM-131	Fl.2	ปกติ	
132	GRM-FEM-132	Fl.2	ปกติ	

133	GRM-FEM-133	Fl.LA	बाटलेख	1
134	GRM-FEM-134	Fl.LA	बाटलेख	2
135	GRM-FEM-135	Fl.4B	पगति	
136	GRM-FEM-136	Fl.4B	बाटलेख	3
137	GRM-FEM-137	Fl.4B	पगति	
138	GRM-FEM-138	Fl.4B	बाटलेख	4
139	GRM-FEM-139	Fl.4B	बाटलेख	5
140	GRM-FEM-140	Fl.4B	पगति	
141	GRM-FEM-141	Fl.4B	बाटलेख	6
142	GRM-FEM-142	Fl.4B	बाटलेख	7
143	GRM-FEM-143	Fl.4B	बाटलेख	8
144	GRM-FEM-144	Fl.4B	बाटलेख	9
145	GRM-FEM-145	Fl.4A	पगति	
146	GRM-FEM-146	Fl.4A	पगति	
147	GRM-FEM-147	Fl.4A	पगति	
148	GRM-FEM-148	Fl.4A	बाटलेख	10
149	GRM-FEM-149	Fl.4A	पगति	
150	GRM-FEM-150	Fl.4A	बाटलेख	11
151	GRM-FEM-151	Fl.4A	बाटलेख	12
152	GRM-FEM-152	Fl.4A	पगति	
153	GRM-FEM-153	Fl.4A	बाटलेख	13
154	GRM-FEM-154	Fl.4A	पगति	
155	GRM-FEM-155	Fl.4A	बाटलेख	14
156	GRM-FEM-156	Fl.4A	पगति	
157	GRM-FEM-157	Fl.3B	पगति	
158	GRM-FEM-158	Fl.3B	पगति	
159	GRM-FEM-159	Fl.3B	पगति	
160	GRM-FEM-160	Fl.3B	पगति	
161	GRM-FEM-161	Fl.3B	पगति	
162	GRM-FEM-162	Fl.3B	पगति	
163	GRM-FEM-163	Fl.3B	पगति	
164	GRM-FEM-164	Fl.3B	पगति	
165	GRM-FEM-165	Fl.3B	पगति	
166	GRM-FEM-166	Fl.3B	पगति	
167	GRM-FEM-167	Fl.3A	पगति	
168	GRM-FEM-168	Fl.3A	पगति	

169	GRM-FEM-169	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	15
170	GRM-FEM-170	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	16
171	GRM-FEM-171	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
172	GRM-FEM-172	Fl.3A	ปกติ	
173	GRM-FEM-173	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	17
174	GRM-FEM-174	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	18
175	GRM-FEM-175	Fl.3A	ปกติ	
176	GRM-FEM-176	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	19
177	GRM-FEM-177	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	20
178	GRM-FEM-178	Fl.3A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	21
158	GRM-FEM-158	Fl.2B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	22
160	GRM-FEM-160	Fl.2B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	23
162	GRM-FEM-162	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	24
163	GRM-FEM-163	Fl.2B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	25
165	GRM-FEM-165	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	26
166	GRM-FEM-166	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	27
167	GRM-FEM-167	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	28
168	GRM-FEM-168	Fl.2A	ปกติ	
169	GRM-FEM-169	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	29
170	GRM-FEM-170	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	30
171	GRM-FEM-171	Fl.2A	ปกติ	
172	GRM-FEM-172	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	31
173	GRM-FEM-173	Fl.2A	ปกติ	
174	GRM-FEM-174	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	32
175	GRM-FEM-175	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	33
176	GRM-FEM-176	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	34
177	GRM-FEM-177	Fl.2A	ปกติ	
178	GRM-FEM-178	Fl.2A	ปกติ	

179	GRM-FEM-179	Fl.LD	ปกติ	
180	GRM-FEM-180	Fl.LD	ปกติ	
181	GRM-FEM-181	Fl.LD	ปกติ	
182	GRM-FEM-182	Fl.LD	ปกติ	

183	GRM-FEM-183	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	35
184	GRM-FEM-184	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	36
185	GRM-FEM-185	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	37
186	GRM-FEM-186	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	38
187	GRM-FEM-187	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	39
188	GRM-FEM-188	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	40
189	GRM-FEM-189	Fl.LD	แปดเหลี่ยม	41
190	GRM-FEM-190	Fl.LD	ปกติ	
191	GRM-FEM-191	Fl.LC	ปกติ	
192	GRM-FEM-192	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	42
193	GRM-FEM-193	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	43
194	GRM-FEM-194	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	44
195	GRM-FEM-195	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	45
196	GRM-FEM-196	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	46
197	GRM-FEM-197	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	47
198	GRM-FEM-198	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	48
199	GRM-FEM-199	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	49
200	GRM-FEM-200	Fl.LC	แปดเหลี่ยม	50
201	GRM-FEM-201	Fl.LB	ปกติ	
202	GRM-FEM-202	Fl.LB	ปกติ	
203	GRM-FEM-203	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	51
204	GRM-FEM-204	Fl.LB	ปกติ	
205	GRM-FEM-205	Fl.LB	ปกติ	
206	GRM-FEM-206	Fl.LB	ปกติ	
207	GRM-FEM-207	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	52
208	GRM-FEM-208	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	53
209	GRM-FEM-209	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	54
210	GRM-FEM-210	Fl.LB	แปดเหลี่ยม	55

211	GRM-FEM-211	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	56
212	GRM-FEM-212	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	57
213	GRM-FEM-213	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	58
214	GRM-FEM-214	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	59
215	GRM-FEM-215	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	60
216	GRM-FEM-216	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	61
217	GRM-FEM-217	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	62

218	GRM-FEM-218	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	63
219	GRM-FEM-219	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	64
220	GRM-FEM-220	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	65
221	GRM-FEM-221	Fl.LA	ปกติ	
222	GRM-FEM-222	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	66
211	GRM-FEM-211	Fl.GB	ปกติ	
212	GRM-FEM-212	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	67
213	GRM-FEM-213	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	68
214	GRM-FEM-214	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	69
215	GRM-FEM-215	Fl.GB	ปกติ	
216	GRM-FEM-216	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	70
217	GRM-FEM-217	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	71
218	GRM-FEM-218	Fl.GB	ปกติ	
219	GRM-FEM-219	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	72
220	GRM-FEM-220	Fl.GB	ปกติ	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	ปกติ	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	73
211	GRM-FEM-211	Fl.GA	ปกติ	
212	GRM-FEM-212	Fl.GA	ปกติ	
213	GRM-FEM-213	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	74
214	GRM-FEM-214	Fl.GA	ปกติ	
215	GRM-FEM-215	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	75
216	GRM-FEM-216	Fl.GA	ปกติ	
217	GRM-FEM-217	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	76
218	GRM-FEM-218	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	77
219	GRM-FEM-219	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	78
220	GRM-FEM-220	Fl.GA	ปกติ	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	79
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	80
223	GRM-FEM-223	Toilet	ปกติ	
224	GRM-FEM-224	Toilet	ปกติ	
225	GRM-FEM-225	Store	แปดเหลี่ยม	81
226	GRM-FEM-226	Store	ปกติ	

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: Nipon Klongchob

หมายเหตุ แปดเหลี่ยมเปลี่ยนใหม่ หมดยุคการใช้งาน 81 ตัว

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at East Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond Hotel
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-Oct-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	3 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
00	AHH-FEM-000	MDB room	Mar 2017	Mar 2023
01	GRM-FEM-001	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
02	GRM-FEM-002	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
03	GRM-FEM-003	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
04	GRM-FEM-004	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
05	GRM-FEM-005	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
06	GRM-FEM-006	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
07	GRM-FEM-007	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
08	GRM-FEM-008	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
09	GRM-FEM-009	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
10	GRM-FEM-010	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
11	GRM-FEM-011	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
12	GRM-FEM-012	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
13	GRM-FEM-013	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
14	GRM-FEM-014	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
15	GRM-FEM-015	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
16	GRM-FEM-016	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
17	GRM-FEM-017	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
18	GRM-FEM-018	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
19	GRM-FEM-019	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
20	GRM-FEM-020	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
21	GRM-FEM-021	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
22	GRM-FEM-022	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
23	GRM-FEM-023	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
24	GRM-FEM-024	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
25	GRM-FEM-025	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
26	GRM-FEM-026	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
27	GRM-FEM-027	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว

65	GRM-FEM-065	Fl.L ครัว @cafe' ของใหม่ใช้ได้ปกติ	ของใหม่ใช้ได้ปกติปี2022	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
66	GRM-FEM-066	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
67	GRM-FEM-067	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
68	GRM-FEM-068	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
69	GRM-FEM-069	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
70	GRM-FEM-070	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
71	GRM-FEM-071	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
72	GRM-FEM-072	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
73	GRM-FEM-073	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
74	GRM-FEM-074	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
75	GRM-FEM-075	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
76	GRM-FEM-076	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
77	GRM-FEM-077	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
78	GRM-FEM-078	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
79	GRM-FEM-079	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
80	GRM-FEM-080	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
81	GRM-FEM-081	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
82	GRM-FEM-082	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
83	GRM-FEM-083	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
84	GRM-FEM-084	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
85	GRM-FEM-085	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
86	GRM-FEM-086	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
87	GRM-FEM-087	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
88	GRM-FEM-088	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
89	GRM-FEM-089	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
90	GRM-FEM-090	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
91	GRM-FEM-091	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย

Remarks : Emergency light ที่อาคารอีส วิง มีทั้งหมด 91 ตัว / ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว 60 ตัว

ชั้น 5 ยังไม่มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินในห้องอาหารใหม่ At Eats ชั้น 5

ชั้น 6 ในสปปา ยังไม่มีไฟฉุกเฉินเลย

ชั้น L ครัว @ Café ไฟฉุกเฉินใหม่แต่ใช้ไม่ได้เลย 3 ตัว

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: NIPON Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at North Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-Dec-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	9 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
01	GRM-FEM-001	Fl. 35	ปกติ	
02	GRM-FEM-002	Fl. 35	ปกติ	
03	GRM-FEM-003	Fl.35	ปกติ	
04	GRM-FEM-004	Fl. 35	ปกติ	
05	GRM-FEM-005	Fl. 35	ปกติ	
06	GRM-FEM-006	Fl. 35	ปกติ	
07	GRM-FEM-007	Fl. 35	ปกติ	
08	GRM-FEM-008	Fl. 35	ปกติ	
09	GRM-FEM-009	Fl. 35	ปกติ	
10	GRM-FEM-010	Fl. 35	ปกติ	
11	GRM-FEM-011	Fl. 35	ปกติ	
12	GRM-FEM-012	Fl. 35	ปกติ	
13	GRM-FEM-013	Fl. 35	ปกติ	
14	GRM-FEM-014	Fl. 35	ปกติ	
15	GRM-FEM-015	Fl. 35	ปกติ	
16	GRM-FEM-016	Fl. 35	ปกติ	
17	GRM-FEM-017	Fl. 35	ปกติ	
18	GRM-FEM-018	Fl. 34	ปกติ	
19	GRM-FEM-019	Fl. 34	ปกติ	
20	GRM-FEM-020	Fl. 34	ปกติ	
21	GRM-FEM-021	Fl. 33	ปกติ	
22	GRM-FEM-022	Fl. 33	ปกติ	
23	GRM-FEM-023	Fl. 33	ปกติ	
24	GRM-FEM-024	Fl. 32	ปกติ	
25	GRM-FEM-025	Fl. 32	ปกติ	
26	GRM-FEM-026	Fl. 32	ปกติ	
27	GRM-FEM-027	Fl. 31	ปกติ	

28	GRM-FEM-028	Fl. 31	ปกติ	
29	GRM-FEM-029	Fl. 31	ปกติ	
30	GRM-FEM-030	Fl. 30	ปกติ	
31	GRM-FEM-031	Fl. 30	ปกติ	
32	GRM-FEM-032	Fl. 30	ปกติ	
33	GRM-FEM-033	Fl. 29	ปกติ	
34	GRM-FEM-034	Fl. 29	ปกติ	
35	GRM-FEM-035	Fl. 29	ปกติ	
36	GRM-FEM-036	Fl. 28	ปกติ	
37	GRM-FEM-037	Fl. 28	ปกติ	
38	GRM-FEM-038	Fl. 28	ปกติ	
39	GRM-FEM-039	Fl. 27	ปกติ	
40	GRM-FEM-040	Fl. 27	ปกติ	
41	GRM-FEM-041	Fl. 27	ปกติ	
42	GRM-FEM-042	Fl. 26	ปกติ	
43	GRM-FEM-043	Fl. 26	ปกติ	
44	GRM-FEM-044	Fl. 26	ปกติ	
45	GRM-FEM-045	Fl. 25	ปกติ	
46	GRM-FEM-046	Fl. 25	ปกติ	
47	GRM-FEM-047	Fl. 25	ปกติ	
48	GRM-FEM-048	Fl. 24	ปกติ	
49	GRM-FEM-049	Fl. 24	ปกติ	
50	GRM-FEM-050	Fl. 24	ปกติ	
51	GRM-FEM-051	Fl. 23	ปกติ	
52	GRM-FEM-052	Fl. 23	ปกติ	
53	GRM-FEM-053	Fl. 23	ปกติ	
54	GRM-FEM-054	Fl. 22	ปกติ	
55	GRM-FEM-055	Fl. 22	ปกติ	
56	GRM-FEM-056	Fl. 22	ปกติ	
57	GRM-FEM-057	Fl.21	ปกติ	
58	GRM-FEM-058	Fl.21	ปกติ	
59	GRM-FEM-059	Fl.21	ปกติ	
60	GRM-FEM-060	Fl.20	ปกติ	
61	GRM-FEM-061	Fl.20	ปกติ	
62	GRM-FEM-062	Fl.20	ปกติ	
63	GRM-FEM-063	Fl.19	ปกติ	
64	GRM-FEM-064	Fl.19	ปกติ	

65	GRM-FEM-065	Fl.19	ปกติ	
66	GRM-FEM-066	Fl.18	ปกติ	
67	GRM-FEM-067	Fl.18	ปกติ	
68	GRM-FEM-068	Fl.18	ปกติ	
69	GRM-FEM-069	Fl.17	ปกติ	
70	GRM-FEM-070	Fl.17	ปกติ	
71	GRM-FEM-071	Fl.17	ปกติ	
72	GRM-FEM-072	Fl.16	ปกติ	
73	GRM-FEM-073	Fl.16	ปกติ	
74	GRM-FEM-074	Fl.16	ปกติ	
75	GRM-FEM-075	Fl.15	ปกติ	
76	GRM-FEM-076	Fl.15	ปกติ	
77	GRM-FEM-077	Fl.15	ปกติ	
78	GRM-FEM-078	Fl.14	ปกติ	
79	GRM-FEM-079	Fl.14	ปกติ	
80	GRM-FEM-080	Fl.14	ปกติ	
81	GRM-FEM-081	Fl.12	ปกติ	
82	GRM-FEM-082	Fl.12	ปกติ	
83	GRM-FEM-083	Fl.12	ปกติ	
84	GRM-FEM-084	Fl.11	ปกติ	
85	GRM-FEM-085	Fl.11	ปกติ	
86	GRM-FEM-086	Fl.11	ปกติ	
87	GRM-FEM-087	Fl.10	ปกติ	
88	GRM-FEM-088	Fl.10	ปกติ	
89	GRM-FEM-089	Fl.10	ปกติ	
90	GRM-FEM-090	Fl.9	ปกติ	
91	GRM-FEM-091	Fl.9	ปกติ	
92	GRM-FEM-092	Fl.9	ปกติ	
93	GRM-FEM-093	Fl.8M	ปกติ	
94	GRM-FEM-094	Fl.8M	ปกติ	
95	GRM-FEM-095	Fl.8	ปกติ	
96	GRM-FEM-096	Fl.8	ปกติ	
97	GRM-FEM-097	Fl.7	ปกติ	
98	GRM-FEM-098	Fl.6	ปกติ	
99	GRM-FEM-099	Fl.6	ปกติ	

100	GRM-FEM-100	F1.6	ปกติ	
101	GRM-FEM-101	F1.6	ปกติ	
102	GRM-FEM-102	F1.6	ปกติ	
103	GRM-FEM-103	F1.6	ปกติ	
104	GRM-FEM-104	F1.5	ปกติ	
105	GRM-FEM-105	F1.5	ปกติ	
106	GRM-FEM-106	F1.5	ปกติ	
107	GRM-FEM-107	F1.5	ปกติ	
108	GRM-FEM-108	F1.5	ปกติ	
109	GRM-FEM-109	F1.5	ปกติ	
110	GRM-FEM-110	F1.5	ปกติ	
111	GRM-FEM-111	F1.5	ปกติ	
112	GRM-FEM-112	F1.5	ปกติ	
113	GRM-FEM-113	F1.5	ปกติ	
114	GRM-FEM-114	F1.4	ปกติ	
115	GRM-FEM-115	F1.4	ปกติ	
116	GRM-FEM-116	F1.4	ปกติ	
117	GRM-FEM-117	F1.4 / Laundry Room	ปกติ	แก้ไขเรียบร้อย
118	GRM-FEM-118	F1.4 / Laundry Room	ปกติ	แก้ไขเรียบร้อย
119	GRM-FEM-119	F1.4 / Laundry Room	ปกติ	แก้ไขเรียบร้อย
120	GRM-FEM-120	F1.4 / Laundry Room	ปกติ	แก้ไขเรียบร้อย
121	GRM-FEM-121	F1.3	ปกติ	
122	GRM-FEM-122	F1.3	ปกติ	
123	GRM-FEM-123	F1.3	ปกติ	
124	GRM-FEM-124	F1.2	ปกติ	
125	GRM-FEM-125	F1.2	ปกติ	
126	GRM-FEM-126	F1.2	ปกติ	
127	GRM-FEM-127	F1.3	ปกติ	
128	GRM-FEM-128	F1.3	ปกติ	
129	GRM-FEM-129	F1.3	ปกติ	
130	GRM-FEM-130	F1.2	ปกติ	
131	GRM-FEM-131	F1.2	ปกติ	
132	GRM-FEM-132	F1.2	ปกติ	

133	GRM-FEM-133	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	1
134	GRM-FEM-134	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	2
135	GRM-FEM-135	Fl.4B	ปกติ	
136	GRM-FEM-136	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	3
137	GRM-FEM-137	Fl.4B	ปกติ	
138	GRM-FEM-138	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	4
139	GRM-FEM-139	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	5
140	GRM-FEM-140	Fl.4B	ปกติ	
141	GRM-FEM-141	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	6
142	GRM-FEM-142	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	7
143	GRM-FEM-143	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	8
144	GRM-FEM-144	Fl.4B	แปดเหลี่ยม	9
145	GRM-FEM-145	Fl.4A	ปกติ	
146	GRM-FEM-146	Fl.4A	ปกติ	
147	GRM-FEM-147	Fl.4A	ปกติ	
148	GRM-FEM-148	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	10
149	GRM-FEM-149	Fl.4A	ปกติ	
150	GRM-FEM-150	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	11
151	GRM-FEM-151	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	12
152	GRM-FEM-152	Fl.4A	ปกติ	
153	GRM-FEM-153	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	13
154	GRM-FEM-154	Fl.4A	ปกติ	
155	GRM-FEM-155	Fl.4A	แปดเหลี่ยม	14
156	GRM-FEM-156	Fl.4A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.3B	ปกติ	
158	GRM-FEM-158	Fl.3B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.3B	ปกติ	
160	GRM-FEM-160	Fl.3B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.3B	ปกติ	
162	GRM-FEM-162	Fl.3B	ปกติ	
163	GRM-FEM-163	Fl.3B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.3B	ปกติ	
165	GRM-FEM-165	Fl.3B	ปกติ	
166	GRM-FEM-166	Fl.3B	ปกติ	
167	GRM-FEM-167	Fl.3A	ปกติ	
168	GRM-FEM-168	Fl.3A	ปกติ	

169	GRM-FEM-169	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	15
170	GRM-FEM-170	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	16
171	GRM-FEM-171	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	
172	GRM-FEM-172	Fl.3A	ปกติ	
173	GRM-FEM-173	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	17
174	GRM-FEM-174	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	18
175	GRM-FEM-175	Fl.3A	ปกติ	
176	GRM-FEM-176	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	19
177	GRM-FEM-177	Fl.3A	แปดเหลี่ยม	20
178	GRM-FEM-178	Fl.3A	ปกติ	
157	GRM-FEM-157	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	21
158	GRM-FEM-158	Fl.2B	ปกติ	
159	GRM-FEM-159	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	22
160	GRM-FEM-160	Fl.2B	ปกติ	
161	GRM-FEM-161	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	23
162	GRM-FEM-162	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	24
163	GRM-FEM-163	Fl.2B	ปกติ	
164	GRM-FEM-164	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	25
165	GRM-FEM-165	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	26
166	GRM-FEM-166	Fl.2B	แปดเหลี่ยม	27
167	GRM-FEM-167	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	28
168	GRM-FEM-168	Fl.2A	ปกติ	
169	GRM-FEM-169	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	29
170	GRM-FEM-170	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	30
171	GRM-FEM-171	Fl.2A	ปกติ	
172	GRM-FEM-172	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	31
173	GRM-FEM-173	Fl.2A	ปกติ	
174	GRM-FEM-174	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	32
175	GRM-FEM-175	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	33
176	GRM-FEM-176	Fl.2A	แปดเหลี่ยม	34
177	GRM-FEM-177	Fl.2A	ปกติ	
178	GRM-FEM-178	Fl.2A	ปกติ	

179	GRM-FEM-179	Fl.LD	ปกติ	
180	GRM-FEM-180	Fl.LD	ปกติ	
181	GRM-FEM-181	Fl.LD	ปกติ	
182	GRM-FEM-182	Fl.LD	ปกติ	

183	GRM-FEM-183	FI.LD	แปดเหลี่ยม	35
184	GRM-FEM-184	FI.LD	แปดเหลี่ยม	36
185	GRM-FEM-185	FI.LD	แปดเหลี่ยม	37
186	GRM-FEM-186	FI.LD	แปดเหลี่ยม	38
187	GRM-FEM-187	FI.LD	แปดเหลี่ยม	39
188	GRM-FEM-188	FI.LD	แปดเหลี่ยม	40
189	GRM-FEM-189	FI.LD	แปดเหลี่ยม	41
190	GRM-FEM-190	FI.LD	ปกติ	
191	GRM-FEM-191	FI.LC	ปกติ	
192	GRM-FEM-192	FI.LC	แปดเหลี่ยม	42
193	GRM-FEM-193	FI.LC	แปดเหลี่ยม	43
194	GRM-FEM-194	FI.LC	แปดเหลี่ยม	44
195	GRM-FEM-195	FI.LC	แปดเหลี่ยม	45
196	GRM-FEM-196	FI.LC	แปดเหลี่ยม	46
197	GRM-FEM-197	FI.LC	แปดเหลี่ยม	47
198	GRM-FEM-198	FI.LC	แปดเหลี่ยม	48
199	GRM-FEM-199	FI.LC	แปดเหลี่ยม	49
200	GRM-FEM-200	FI.LC	แปดเหลี่ยม	50
201	GRM-FEM-201	FI.LB	ปกติ	
202	GRM-FEM-202	FI.LB	ปกติ	
203	GRM-FEM-203	FI.LB	แปดเหลี่ยม	51
204	GRM-FEM-204	FI.LB	ปกติ	
205	GRM-FEM-205	FI.LB	ปกติ	
206	GRM-FEM-206	FI.LB	ปกติ	
207	GRM-FEM-207	FI.LB	แปดเหลี่ยม	52
208	GRM-FEM-208	FI.LB	แปดเหลี่ยม	53
209	GRM-FEM-209	FI.LB	แปดเหลี่ยม	54
210	GRM-FEM-210	FI.LB	แปดเหลี่ยม	55

211	GRM-FEM-211	FI.LA	แปดเหลี่ยม	56
212	GRM-FEM-212	FI.LA	แปดเหลี่ยม	57
213	GRM-FEM-213	FI.LA	แปดเหลี่ยม	58
214	GRM-FEM-214	FI.LA	แปดเหลี่ยม	59
215	GRM-FEM-215	FI.LA	แปดเหลี่ยม	60
216	GRM-FEM-216	FI.LA	แปดเหลี่ยม	61
217	GRM-FEM-217	FI.LA	แปดเหลี่ยม	62

218	GRM-FEM-218	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	63
219	GRM-FEM-219	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	64
220	GRM-FEM-220	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	65
221	GRM-FEM-221	Fl.LA	ปกติ	
222	GRM-FEM-222	Fl.LA	แปดเหลี่ยม	66
211	GRM-FEM-211	Fl.GB	ปกติ	
212	GRM-FEM-212	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	67
213	GRM-FEM-213	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	68
214	GRM-FEM-214	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	69
215	GRM-FEM-215	Fl.GB	ปกติ	
216	GRM-FEM-216	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	70
217	GRM-FEM-217	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	71
218	GRM-FEM-218	Fl.GB	ปกติ	
219	GRM-FEM-219	Fl.GB	แปดเหลี่ยม	72
220	GRM-FEM-220	Fl.GB	ปกติ	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	ปกติ	
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	73
211	GRM-FEM-211	Fl.GA	ปกติ	
212	GRM-FEM-212	Fl.GA	ปกติ	
213	GRM-FEM-213	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	74
214	GRM-FEM-214	Fl.GA	ปกติ	
215	GRM-FEM-215	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	75
216	GRM-FEM-216	Fl.GA	ปกติ	
217	GRM-FEM-217	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	76
218	GRM-FEM-218	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	77
219	GRM-FEM-219	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	78
220	GRM-FEM-220	Fl.GA	ปกติ	
221	GRM-FEM-221	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	79
222	GRM-FEM-222	Fl.GA	แปดเหลี่ยม	80
223	GRM-FEM-223	Toilet	ปกติ	
224	GRM-FEM-224	Toilet	ปกติ	
225	GRM-FEM-225	Store	แปดเหลี่ยม	81
226	GRM-FEM-226	Store	ปกติ	

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: Nipon Klongchob

หมายเหตุ แปดเหลี่ยมเปลี่ยนใหม่ หมุดอายุการใช้งาน 81 ตัว

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

Fire Life Safety Management System

Inspection at East Wing

Section:	Emergency Lighting System	Property:	Grand Richmond Hotel
Title:	Register of all Emergency Lights	Date:	1-Dec-23
Responsible Person:	Chief Engineer – Safety Manager	Pages:	3 pages
File Number:	FLS		

Seq.	Asset Tag	Location	Internal Battery Purchased/Last Replaced	2 years Battery replacement plan
00	AHH-FEM-000	MDB room	Mar 2017	Mar 2023
01	GRM-FEM-001	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
02	GRM-FEM-002	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
03	GRM-FEM-003	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
04	GRM-FEM-004	Fl. ดาดฟ้าตึกอีส วิง	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
05	GRM-FEM-005	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
06	GRM-FEM-006	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
07	GRM-FEM-007	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
08	GRM-FEM-008	Fl. 19	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
09	GRM-FEM-009	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
10	GRM-FEM-010	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
11	GRM-FEM-011	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
12	GRM-FEM-012	Fl. 18	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
13	GRM-FEM-013	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
14	GRM-FEM-014	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
15	GRM-FEM-015	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
16	GRM-FEM-016	Fl. 17	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
17	GRM-FEM-017	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
18	GRM-FEM-018	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
19	GRM-FEM-019	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
20	GRM-FEM-020	Fl. 16	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
21	GRM-FEM-021	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
22	GRM-FEM-022	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
23	GRM-FEM-023	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
24	GRM-FEM-024	Fl. 15	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
25	GRM-FEM-025	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
26	GRM-FEM-026	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว
27	GRM-FEM-027	Fl. 14	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว

65	GRM-FEM-065	Fl.L ครัว @cafe' ของใหม่ใช้ได้ปกติ	ของใหม่ใช้ได้ปกติปี2022	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
66	GRM-FEM-066	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
67	GRM-FEM-067	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
68	GRM-FEM-068	ลานจอดรถชั้น G	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
69	GRM-FEM-069	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
70	GRM-FEM-070	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
71	GRM-FEM-071	ลานจอดรถชั้น B.1	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
72	GRM-FEM-072	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
73	GRM-FEM-073	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
74	GRM-FEM-074	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
75	GRM-FEM-075	ลานจอดรถชั้น B.2	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
76	GRM-FEM-076	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
77	GRM-FEM-077	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
78	GRM-FEM-078	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
79	GRM-FEM-079	ลานจอดรถชั้น B.3	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
80	GRM-FEM-080	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
81	GRM-FEM-081	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
82	GRM-FEM-082	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
83	GRM-FEM-083	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
84	GRM-FEM-084	ลานจอดรถชั้น B.4	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
85	GRM-FEM-085	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
86	GRM-FEM-086	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
87	GRM-FEM-087	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
88	GRM-FEM-088	ลานจอดรถชั้น B.5	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
89	GRM-FEM-089	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
90	GRM-FEM-090	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย
91	GRM-FEM-091	ลานจอดรถชั้น B.6	กำหนดสภาพ ควรสั่งใหม่	เปลี่ยนใหม่เรียบร้อย

Remarks : Emergency light ที่อาคารอีส วิง มีทั้งหมด 91 ตัว / ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว 60 ตัว

ชั้น 5 ยังไม่มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินในห้องอาหารใหม่ At Eats ชั้น 5

ชั้น 6 ในสปปา ยังไม่มีไฟฉุกเฉินเลย

ชั้น L ครัว @ Café ไฟฉุกเฉินใหม่แต่ใช้ไม่ได้เลย 3 ตัว

Chief Engineer or Safety Manager:

Name: NIPON Klongchob

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief Engineer

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/7/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager								: North Wing		
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
35th Floor	Fl. 35	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
34th Floor	In corridor on 34 th floor.	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
33rd Floor	In corridor on 33rd floor.	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
32nd Floor	In corridor on 32nd floor.	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
31st Floor	In corridor on 31st floor.	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
30th Floor	In corridor on 30th floor.	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
29th Floor	In corridor on 29th floor.	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
28th Floor	In corridor on 28th floor.	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
27th Floor	In corridor on 27th floor.	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
26th Floor	In corridor on 26th floor.	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
25th Floor	In corridor on 25th floor.	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
24th Floor	In corridor on 24th floor.	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
23rd Floor	In corridor on 23rd floor.	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
22nd Floor	In corridor on 22nd floor.	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
21st Floor	In corridor on 21st floor.	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
20th Floor	In corridor on 20th floor.	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
19th Floor	In corridor on 19th floor.	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
18th Floor	In corridor on 18th floor.	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
17th Floor	In corridor on 17th floor.	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
16th Floor	In corridor on 16th floor.	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	

15th Floor	In corridor on 15th floor.	PFE FI.15-44	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.15-45	1				✓		✓	
14th Floor	In corridor on 14th floor.	PFE FI.14-46	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.14-47	1				✓		✓	
12th Floor	In corridor on 12th floor.	PFE FI.12-48	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.12-49	1				✓		✓	
11th Floor	In corridor on 11th floor.	PFE FI.11-50	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.11-51	1				✓		✓	
10th Floor	In corridor on 10th floor.	PFE FI.10-52	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.10-53	1				✓		✓	
9th Floor	In corridor on 9th floor.	PFE FI.9-54	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.9-55	1				✓		✓	
8Mth Floor	In corridor on 8Mth floor.	PFE FI.8M-56	1				✓		✓	
	In corridor on 8Mth floor.	PFE FI.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.8M-58	1				✓		✓	
8th Floor	In front of service lift	PFE FI.8-59	1				✓		✓	
	Back of the 8th floor	PFE FI.8-60	1				✓		✓	
7th Floor	Back of the 7th floor	PFE FI.7-61	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE FI.7-62	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE FI.7-63					✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.7-64	1				✓		✓	
6th Floor	Back of the 5th floor	PFE FI.6-65	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.6-66	1				✓		✓	

	Back of the 5th floor	PFE FI.6-67	1				✓		✓	
	Front of the 6th floor	PFE FI.6-68	1				✓		✓	
	front of the 6th floor	PFE FI.6-69	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.6-70	1				✓		✓	
5th Floor	Back of the 5th floor	PFE FI.5-71	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-72	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-73	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-74	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-75	1				✓		✓	
	Kitchen	PFE FI.5-76	1		1		✓		✓	
	Kitchen	PFE FI.5-77				1	✓		✓	
	Front of the 5th floor	PFE FI.5-78	1				✓		✓	
	front of the 5th floor	PFE FI.5-79	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.5-80	1				✓		✓	
4th Floor	Back of the 5th floor	PFE FI.4-81	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.4-82	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.4-83	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-84	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-85	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-86	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-87	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.4-88	1				✓		✓	
3rd Floor	Back of the 3rd floor	PFE FI.3-89	1				✓		✓	
	Back of the 3rd floor	PFE FI.3-90	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE FI.3-91	1				✓		✓	
2nd Floor	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-92	1				✓		✓	
	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-93	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.2-94	1				✓		✓	
L floor	Back of the L floor	PFE FI.L-95	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.L-96	1				✓		✓	
4B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-97	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4B-98	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-99	1				✓		✓	
4A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-100	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4A-101	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-102	1				✓		✓	
3A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-103	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.3A-104	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-105	1				✓		✓	
2B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-106	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2B-107	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-108	1				✓		✓	
2A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-109	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2A-110	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-111	1				✓		✓	
LD Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-112	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LD-113	1				✓		✓	

	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-114	1				✓		✓	
LC Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-115	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LC-116	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-117	1				✓		✓	
LB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-118	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LB-119	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-120	1				✓		✓	
LA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-121	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LA-122	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-123	1				✓		✓	
GB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-124	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GB-125	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-126	1				✓		✓	
GA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-127	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GA-128	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-129	1				✓		✓	
Store	Middle	PFE FI.GA-130	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-131	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/7/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. NIPON K./ Safety Manager : East Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
19th Floor	คาดฟ้า 1	PFE FI.35 -1	1				✓		✓	
	คาดฟ้า2	PFE FI.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE FI.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE FI.35 -4	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE FI.35 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.34-6	1				✓		✓	
18th Floor	Fl. 18	PFE FI.34-7	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE FI.33-8	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE FI.33-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.32-10	1				✓		✓	
17th Floor	Fl. 17	PFE FI.32-11	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE FI.31-12	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE FI.31-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.30-14	1				✓		✓	
16th Floor	Fl. 16	PFE FI.30-15	1				✓		✓	
	Fl. 16	PFE FI.29-16	1				✓		✓	

	Fl. 16	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
15th Floor	Fl. 15	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
14th Floor	Fl. 14	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
12th Floor	Fl. 12	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
11th Floor	Fl. 11	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	Fl. 8	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
	Fl. 4									
	In front of service lift	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-67					✓		✓	

	Fl. 2	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-73				1	✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-76			1		✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-77	1				✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-84	1					✓		✓
	Fl. B.5	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Fl. B.5	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	

Check by : Khun.Nipon Klongchob

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/7/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager : West Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
9 Floor	Fl. 9	PFE Fl.9 -1	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9 -2	1				✓		✓	
8 Floor	Fl. 8	PFE Fl.8 -3	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8 -4	1				✓		✓	
7 Floor	Fl. 7	PFE Fl.7 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-6	1				✓		✓	
6 Floor	Fl. 6	PFE Fl.6-7	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-8	1				✓		✓	
5 Floor	Fl. 5	PFE Fl.5-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-10	1				✓		✓	
4 Floor	Fl. 4	PFE Fl.4-11	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-12	1				✓		✓	
3 Floor	Fl. 3	PFE Fl.3-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-14	1				✓		✓	
2 Floor	Fl. 2	PFE Fl.2-15	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.2-16	1				✓		✓	

L Floor	Fl. L	PFE Fl.-L-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.L-18	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/8/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager							: North Wing			
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
35th Floor	Fl. 35	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
34th Floor	In corridor on 34 th floor.	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
33rd Floor	In corridor on 33rd floor.	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
32nd Floor	In corridor on 32nd floor.	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
31st Floor	In corridor on 31st floor.	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
30th Floor	In corridor on 30th floor.	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
29th Floor	In corridor on 29th floor.	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
28th Floor	In corridor on 28th floor.	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
27th Floor	In corridor on 27th floor.	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
26th Floor	In corridor on 26th floor.	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
25th Floor	In corridor on 25th floor.	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
24th Floor	In corridor on 24th floor.	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
23rd Floor	In corridor on 23rd floor.	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
22nd Floor	In corridor on 22nd floor.	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
21st Floor	In corridor on 21st floor.	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
20th Floor	In corridor on 20th floor.	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
19th Floor	In corridor on 19th floor.	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
18th Floor	In corridor on 18th floor.	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
17th Floor	In corridor on 17th floor.	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
16th Floor	In corridor on 16th floor.	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	

15th Floor	In corridor on 15th floor.	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
14th Floor	In corridor on 14th floor.	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
12th Floor	In corridor on 12th floor.	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
11th Floor	In corridor on 11th floor.	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
10th Floor	In corridor on 10th floor.	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
9th Floor	In corridor on 9th floor.	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
8Mth Floor	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
8th Floor	In front of service lift	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Back of the 8th floor	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
7th Floor	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
6th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	

	Back of the 5th floor	PFE FI.6-67	1				✓		✓	
	Front of the 6th floor	PFE FI.6-68	1				✓		✓	
	front of the 6th floor	PFE FI.6-69	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.6-70	1				✓		✓	
5th Floor	Back of the 5th floor	PFE FI.5-71	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-72	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-73	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-74	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-75	1				✓		✓	
	Kitchen	PFE FI.5-76	1		1		✓		✓	
	Kitchen	PFE FI.5-77				1	✓		✓	
	Front of the 5th floor	PFE FI.5-78	1				✓		✓	
	front of the 5th floor	PFE FI.5-79	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.5-80	1				✓		✓	
4th Floor	Back of the 5th floor	PFE FI.4-81	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.4-82	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.4-83	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-84	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-85	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-86	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-87	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.4-88	1				✓		✓	
3rd Floor	Back of the 3rd floor	PFE FI.3-89	1				✓		✓	
	Back of the 3rd floor	PFE FI.3-90	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE FI.3-91	1				✓		✓	
2nd Floor	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-92	1				✓		✓	
	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-93	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.2-94	1				✓		✓	
L floor	Back of the L floor	PFE FI.L-95	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.L-96	1				✓		✓	
4B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-97	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4B-98	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-99	1				✓		✓	
4A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-100	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4A-101	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-102	1				✓		✓	
3A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-103	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.3A-104	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-105	1				✓		✓	
2B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-106	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2B-107	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-108	1				✓		✓	
2A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-109	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2A-110	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-111	1				✓		✓	
LD Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-112	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LD-113	1				✓		✓	

	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-114	1				✓		✓	
LC Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-115	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LC-116	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-117	1				✓		✓	
LB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-118	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LB-119	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-120	1				✓		✓	
LA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-121	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LA-122	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-123	1				✓		✓	
GB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-124	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GB-125	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-126	1				✓		✓	
GA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-127	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GA-128	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-129	1				✓		✓	
Store	Middle	PFE FI.GA-130	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-131	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/8/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. NIPON K./ Safety Manager : East Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
19th Floor	คาดฟ้า 1	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	คาดฟ้า2	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
18th Floor	Fl. 18	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
17th Floor	Fl. 17	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
16th Floor	Fl. 16	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
	Fl. 16	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	Fl. 16	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
15th Floor	Fl. 15	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
14th Floor	Fl. 14	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
12th Floor	Fl. 12	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
11th Floor	Fl. 11	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	Fl. 8	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
	Fl. 4									
	In front of service lift	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-67					✓		✓	

	Fl. 2	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-73				1	✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-76			1		✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-77	1				✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-84	1					✓		✓
	Fl. B.5	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Fl. B.5	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	

Check by : Khun.Nipon Klongchob

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/8/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager							: West Wing			
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extingguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
9 Floor	Fl. 9	PFE Fl.9 -1	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9 -2	1				✓		✓	
8 Floor	Fl. 8	PFE Fl.8 -3	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8 -4	1				✓		✓	
7 Floor	Fl. 7	PFE Fl.7 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-6	1				✓		✓	
6 Floor	Fl. 6	PFE Fl.6-7	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-8	1				✓		✓	
5 Floor	Fl. 5	PFE Fl.5-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-10	1				✓		✓	
4 Floor	Fl. 4	PFE Fl.4-11	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-12	1				✓		✓	
3 Floor	Fl. 3	PFE Fl.3-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-14	1				✓		✓	
2 Floor	Fl. 2	PFE Fl.2-15	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.2-16	1				✓		✓	

L Floor	Fl. L	PFE Fl.-L-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.L-18	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.
 Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,
 Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.
 Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.
 Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.
 Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/9/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager : North Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extingguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
35th Floor	Fl. 35	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
34th Floor	In corridor on 34 th floor.	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
33rd Floor	In corridor on 33rd floor.	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
32nd Floor	In corridor on 32nd floor.	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
31st Floor	In corridor on 31st floor.	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
30th Floor	In corridor on 30th floor.	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
29th Floor	In corridor on 29th floor.	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
28th Floor	In corridor on 28th floor.	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
27th Floor	In corridor on 27th floor.	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
26th Floor	In corridor on 26th floor.	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
25th Floor	In corridor on 25th floor.	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
24th Floor	In corridor on 24th floor.	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
23rd Floor	In corridor on 23rd floor.	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
22nd Floor	In corridor on 22nd floor.	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
21st Floor	In corridor on 21st floor.	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
20th Floor	In corridor on 20th floor.	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
19th Floor	In corridor on 19th floor.	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
18th Floor	In corridor on 18th floor.	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
17th Floor	In corridor on 17th floor.	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
16th Floor	In corridor on 16th floor.	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
15th Floor	In corridor on 15th floor.	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
14th Floor	In corridor on 14th floor.	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
12th Floor	In corridor on 12th floor.	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
11th Floor	In corridor on 11th floor.	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
10th Floor	In corridor on 10th floor.	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
9th Floor	In corridor on 9th floor.	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
8Mth Floor	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
8th Floor	In front of service lift	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Back of the 8th floor	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
7th Floor	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
6th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-67	1				✓		✓	

	Front of the 6th floor	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	front of the 6th floor	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
5th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-73	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Kitchen	PFE Fl.5-76	1		1		✓		✓	
	Kitchen	PFE Fl.5-77				1	✓		✓	
	Front of the 5th floor	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	front of the 5th floor	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
4th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-84	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	
3rd Floor	Back of the 3rd floor	PFE Fl.3-89	1				✓		✓	
	Back of the 3rd floor	PFE Fl.3-90	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-91	1				✓		✓	

2nd Floor	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-92	1				✓		✓	
	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-93	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.2-94	1				✓		✓	
L floor	Back of the L floor	PFE FI.L-95	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.L-96	1				✓		✓	
4B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-97	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4B-98	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-99	1				✓		✓	
4A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-100	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4A-101	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-102	1				✓		✓	
3A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-103	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.3A-104	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-105	1				✓		✓	
2B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-106	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2B-107	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-108	1				✓		✓	
2A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-109	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2A-110	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-111	1				✓		✓	
LD Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-112	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LD-113	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-114	1				✓		✓	

LC Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-115	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LC-116	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-117	1				✓		✓	
LB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-118	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LB-119	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-120	1				✓		✓	
LA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-121	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LA-122	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-123	1				✓		✓	
GB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-124	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GB-125	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-126	1				✓		✓	
GA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-127	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GA-128	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-129	1				✓		✓	
Store	Middle	PFE FI.GA-130	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-131	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/9/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. NIPON K./ Safety Manager : East Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
19th Floor	คาดฟ้า 1	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	คาดฟ้า2	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
18th Floor	Fl. 18	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
17th Floor	Fl. 17	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
	In front of service lift,	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
16th Floor	Fl. 16	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
	Fl. 16	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	Fl. 16	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
15th Floor	Fl. 15	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
14th Floor	Fl. 14	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
12th Floor	Fl. 12	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
11th Floor	Fl. 11	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	Fl. 8	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
	Fl. 4									
	In front of service lift	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-67					✓		✓	

	Fl. 2	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-73				1	✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-76			1		✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-77	1				✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-84	1					✓		✓
	Fl. B.5	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Fl. B.5	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	

Check by : Khun.Nipon Klongchob

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/9/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager : West Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
9 Floor	Fl. 9	PFE Fl.9 -1	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9 -2	1				✓		✓	
8 Floor	Fl. 8	PFE Fl.8 -3	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8 -4	1				✓		✓	
7 Floor	Fl. 7	PFE Fl.7 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-6	1				✓		✓	
6 Floor	Fl. 6	PFE Fl.6-7	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-8	1				✓		✓	
5 Floor	Fl. 5	PFE Fl.5-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-10	1				✓		✓	
4 Floor	Fl. 4	PFE Fl.4-11	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-12	1				✓		✓	
3 Floor	Fl. 3	PFE Fl.3-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-14	1				✓		✓	
2 Floor	Fl. 2	PFE Fl.2-15	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.2-16	1				✓		✓	

L Floor	Fl. L	PFE Fl.-L-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.L-18	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/10/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager : North Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010 Asset Ref:	จำนวน/ชนิด/TYpe OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มนัด/NOMAL / OUT OF Order	
			ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
35th Floor	Fl. 35	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
34th Floor	In corridor on 34 th floor.	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
33rd Floor	In corridor on 33rd floor.	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
32nd Floor	In corridor on 32nd floor.	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
31st Floor	In corridor on 31st floor.	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
30th Floor	In corridor on 30th floor.	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
29th Floor	In corridor on 29th floor.	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
28th Floor	In corridor on 28th floor.	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
27th Floor	In corridor on 27th floor.	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
26th Floor	In corridor on 26th floor.	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
25th Floor	In corridor on 25th floor.	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
24th Floor	In corridor on 24th floor.	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
23rd Floor	In corridor on 23rd floor.	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
22nd Floor	In corridor on 22nd floor.	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
21st Floor	In corridor on 21st floor.	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
20th Floor	In corridor on 20th floor.	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
19th Floor	In corridor on 19th floor.	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
18th Floor	In corridor on 18th floor.	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
17th Floor	In corridor on 17th floor.	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
16th Floor	In corridor on 16th floor.	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
15th Floor	In corridor on 15th floor.	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
14th Floor	In corridor on 14th floor.	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
12th Floor	In corridor on 12th floor.	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
11th Floor	In corridor on 11th floor.	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
10th Floor	In corridor on 10th floor.	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
9th Floor	In corridor on 9th floor.	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
8Mth Floor	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
8th Floor	In front of service lift	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Back of the 8th floor	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
7th Floor	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
6th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-67	1				✓		✓	

	Front of the 6th floor	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	front of the 6th floor	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
5th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-73	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Kitchen	PFE Fl.5-76	1		1		✓		✓	
	Kitchen	PFE Fl.5-77				1	✓		✓	
	Front of the 5th floor	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	front of the 5th floor	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
4th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-84	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	
3rd Floor	Back of the 3rd floor	PFE Fl.3-89	1				✓		✓	
	Back of the 3rd floor	PFE Fl.3-90	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-91	1				✓		✓	

2nd Floor	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-92	1				✓		✓	
	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-93	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.2-94	1				✓		✓	
L floor	Back of the L floor	PFE FI.L-95	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.L-96	1				✓		✓	
4B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-97	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4B-98	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-99	1				✓		✓	
4A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-100	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4A-101	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-102	1				✓		✓	
3A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-103	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.3A-104	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-105	1				✓		✓	
2B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-106	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2B-107	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-108	1				✓		✓	
2A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-109	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2A-110	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-111	1				✓		✓	
LD Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-112	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LD-113	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-114	1				✓		✓	

LC Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-115	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LC-116	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-117	1				✓		✓	
LB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-118	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LB-119	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-120	1				✓		✓	
LA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-121	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LA-122	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-123	1				✓		✓	
GB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-124	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GB-125	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-126	1				✓		✓	
GA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-127	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GA-128	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-129	1				✓		✓	
Store	Middle	PFE FI.GA-130	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-131	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/10/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. NIPON K./ Safety Manager : East Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010 Asset Ref:	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
			ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
19th Floor	คาดฟ้า 1	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	คาดฟ้า2	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
18th Floor	Fl. 18	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
17th Floor	Fl. 17	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
16th Floor	Fl. 16	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
	Fl. 16	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	Fl. 16	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
15th Floor	Fl. 15	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
14th Floor	Fl. 14	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
12th Floor	Fl. 12	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
11th Floor	Fl. 11	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	Fl. 8	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
	Fl. 4									
	In front of service lift	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-67					✓		✓	

	Fl. 2	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-73				1	✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-76			1		✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-77	1				✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-84	1					✓		✓
	Fl. B.5	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Fl. B.5	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	

Check by : Khun.Nipon Klongchob

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/10/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager : West Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010 Asset Ref:	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
			ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
9 Floor	Fl. 9	PFE Fl.9 -1	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9 -2	1				✓		✓	
8 Floor	Fl. 8	PFE Fl.8 -3	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8 -4	1				✓		✓	
7 Floor	Fl. 7	PFE Fl.7 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-6	1				✓		✓	
6 Floor	Fl. 6	PFE Fl.6-7	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-8	1				✓		✓	
5 Floor	Fl. 5	PFE Fl.5-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-10	1				✓		✓	
4 Floor	Fl. 4	PFE Fl.4-11	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-12	1				✓		✓	
3 Floor	Fl. 3	PFE Fl.3-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-14	1				✓		✓	
2 Floor	Fl. 2	PFE Fl.2-15	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.2-16	1				✓		✓	

L Floor	Fl. L	PFE Fl.-L-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.L-18	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/11/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager							: North Wing			
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010 Asset Ref:	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
			ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
35th Floor	Fl. 35	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
34th Floor	In corridor on 34 th floor.	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
33rd Floor	In corridor on 33rd floor.	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
32nd Floor	In corridor on 32nd floor.	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
31st Floor	In corridor on 31st floor.	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
30th Floor	In corridor on 30th floor.	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
29th Floor	In corridor on 29th floor.	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE FI.29-17	1				✓		✓	
28th Floor	In corridor on 28th floor.	PFE FI.28-18	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.28-19	1				✓		✓	
27th Floor	In corridor on 27th floor.	PFE FI.27-20	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.27-21	1				✓		✓	
26th Floor	In corridor on 26th floor.	PFE FI.26-22	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.26-23	1				✓		✓	
25th Floor	In corridor on 25th floor.	PFE FI.25-24	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.25-25	1				✓		✓	
24th Floor	In corridor on 24th floor.	PFE FI.24-26	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.24-27	1				✓		✓	
23rd Floor	In corridor on 23rd floor.	PFE FI.23-28	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.23-29	1				✓		✓	
22nd Floor	In corridor on 22nd floor.	PFE FI.22-30	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.22-31	1				✓		✓	
21st Floor	In corridor on 21st floor.	PFE FI.21-32	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.21-33	1				✓		✓	
20th Floor	In corridor on 20th floor.	PFE FI.20-34	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.20-35	1				✓		✓	
19th Floor	In corridor on 19th floor.	PFE FI.19-36	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.19-37	1				✓		✓	
18th Floor	In corridor on 18th floor.	PFE FI.18-38	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.18-39	1				✓		✓	
17th Floor	In corridor on 17th floor.	PFE FI.17-40	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.17-41	1				✓		✓	
16th Floor	In corridor on 16th floor.	PFE FI.16-42	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.16-43	1				✓		✓	
15th Floor	In corridor on 15th floor.	PFE FI.15-44	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
14th Floor	In corridor on 14th floor.	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
12th Floor	In corridor on 12th floor.	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
11th Floor	In corridor on 11th floor.	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
10th Floor	In corridor on 10th floor.	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
9th Floor	In corridor on 9th floor.	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
8Mth Floor	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
8th Floor	In front of service lift	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Back of the 8th floor	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
7th Floor	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
6th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-67	1				✓		✓	

	Front of the 6th floor	PFE FI.6-68	1				✓		✓	
	front of the 6th floor	PFE FI.6-69	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.6-70	1				✓		✓	
5th Floor	Back of the 5th floor	PFE FI.5-71	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-72	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-73	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-74	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.5-75	1				✓		✓	
	Kitchen	PFE FI.5-76	1		1		✓		✓	
	Kitchen	PFE FI.5-77				1	✓		✓	
	Front of the 5th floor	PFE FI.5-78	1				✓		✓	
	front of the 5th floor	PFE FI.5-79	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.5-80	1				✓		✓	
4th Floor	Back of the 5th floor	PFE FI.4-81	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.4-82	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE FI.4-83	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-84	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-85	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-86	1				✓		✓	
	Laundry	PFE FI.4-87	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.4-88	1				✓		✓	
3rd Floor	Back of the 3rd floor	PFE FI.3-89	1				✓		✓	
	Back of the 3rd floor	PFE FI.3-90	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.3-91	1				✓		✓	

2nd Floor	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-92	1				✓		✓	
	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-93	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.2-94	1				✓		✓	
L floor	Back of the L floor	PFE FI.L-95	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.L-96	1				✓		✓	
4B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-97	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4B-98	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-99	1				✓		✓	
4A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-100	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4A-101	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-102	1				✓		✓	
3A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-103	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.3A-104	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-105	1				✓		✓	
2B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-106	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2B-107	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-108	1				✓		✓	
2A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-109	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2A-110	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-111	1				✓		✓	
LD Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-112	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LD-113	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-114	1				✓		✓	

LC Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-115	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LC-116	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-117	1				✓		✓	
LB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-118	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LB-119	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-120	1				✓		✓	
LA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-121	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LA-122	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-123	1				✓		✓	
GB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-124	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GB-125	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-126	1				✓		✓	
GA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-127	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GA-128	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-129	1				✓		✓	
Store	Middle	PFE FI.GA-130	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-131	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/11/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. NIPON K./ Safety Manager : East Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
19th Floor	คาดฟ้า 1	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	คาดฟ้า2	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
18th Floor	Fl. 18	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
17th Floor	Fl. 17	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
16th Floor	Fl. 16	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
	Fl. 16	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	Fl. 16	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
15th Floor	Fl. 15	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
14th Floor	Fl. 14	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
12th Floor	Fl. 12	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
11th Floor	Fl. 11	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	Fl. 8	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
	Fl. 4									
	In front of service lift	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-67					✓		✓	

	Fl. 2	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-73				1	✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-76			1		✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-77	1				✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-84	1					✓		✓
	Fl. B.5	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Fl. B.5	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	

Check by : Khun.Nipon Klongchob

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/11/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager : West Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มนัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
9 Floor	Fl. 9	PFE Fl.9 -1	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9 -2	1				✓		✓	
8 Floor	Fl. 8	PFE Fl.8 -3	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8 -4	1				✓		✓	
7 Floor	Fl. 7	PFE Fl.7 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-6	1				✓		✓	
6 Floor	Fl. 6	PFE Fl.6-7	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-8	1				✓		✓	
5 Floor	Fl. 5	PFE Fl.5-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-10	1				✓		✓	
4 Floor	Fl. 4	PFE Fl.4-11	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-12	1				✓		✓	
3 Floor	Fl. 3	PFE Fl.3-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-14	1				✓		✓	
2 Floor	Fl. 2	PFE Fl.2-15	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.2-16	1				✓		✓	

L Floor	Fl. L	PFE Fl.-L-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.L-18	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/12/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager : North Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
35th Floor	Fl. 35	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 35	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
34th Floor	In corridor on 34 th floor.	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
33rd Floor	In corridor on 33rd floor.	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
32nd Floor	In corridor on 32nd floor.	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
31st Floor	In corridor on 31st floor.	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
30th Floor	In corridor on 30th floor.	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
29th Floor	In corridor on 29th floor.	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
28th Floor	In corridor on 28th floor.	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
27th Floor	In corridor on 27th floor.	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
26th Floor	In corridor on 26th floor.	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
25th Floor	In corridor on 25th floor.	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
24th Floor	In corridor on 24th floor.	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
23rd Floor	In corridor on 23rd floor.	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
22nd Floor	In corridor on 22nd floor.	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
21st Floor	In corridor on 21st floor.	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
20th Floor	In corridor on 20th floor.	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
19th Floor	In corridor on 19th floor.	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
18th Floor	In corridor on 18th floor.	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
17th Floor	In corridor on 17th floor.	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
16th Floor	In corridor on 16th floor.	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
15th Floor	In corridor on 15th floor.	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	In front of service lift	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
14th Floor	In corridor on 14th floor.	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
12th Floor	In corridor on 12th floor.	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
11th Floor	In corridor on 11th floor.	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
10th Floor	In corridor on 10th floor.	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
9th Floor	In corridor on 9th floor.	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
8Mth Floor	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	In corridor on 8Mth floor.	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
8th Floor	In front of service lift	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Back of the 8th floor	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
7th Floor	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Back of the 7th floor	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
6th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.6-67	1				✓		✓	

	Front of the 6th floor	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	front of the 6th floor	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
5th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-73	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Kitchen	PFE Fl.5-76	1		1		✓		✓	
	Kitchen	PFE Fl.5-77				1	✓		✓	
	Front of the 5th floor	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	front of the 5th floor	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
4th Floor	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Back of the 5th floor	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-84	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Laundry	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	
3rd Floor	Back of the 3rd floor	PFE Fl.3-89	1				✓		✓	
	Back of the 3rd floor	PFE Fl.3-90	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-91	1				✓		✓	

2nd Floor	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-92	1				✓		✓	
	Back of the 2nd floor	PFE FI.2-93	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.2-94	1				✓		✓	
L floor	Back of the L floor	PFE FI.L-95	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE FI.L-96	1				✓		✓	
4B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-97	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4B-98	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4B-99	1				✓		✓	
4A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-100	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.4A-101	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.4A-102	1				✓		✓	
3A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-103	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.3A-104	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.3A-105	1				✓		✓	
2B Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-106	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2B-107	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2B-108	1				✓		✓	
2A Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-109	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.2A-110	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.2A-111	1				✓		✓	
LD Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-112	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LD-113	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LD-114	1				✓		✓	

LC Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-115	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LC-116	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LC-117	1				✓		✓	
LB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-118	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LB-119	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LB-120	1				✓		✓	
LA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-121	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.LA-122	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.LA-123	1				✓		✓	
GB Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-124	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GB-125	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GB-126	1				✓		✓	
GA Floor	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-127	1				✓		✓	
	Middle	PFE FI.GA-128	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-129	1				✓		✓	
Store	Middle	PFE FI.GA-130	1				✓		✓	
	In Fire Hose Cabinet	PFE FI.GA-131	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/12/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. Nipon K./ Safety Manager : West Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010 Asset Ref:	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มวัด/NOMAL / OUT OF Order	
			ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
9 Floor	Fl. 9	PFE Fl.9 -1	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9 -2	1				✓		✓	
8 Floor	Fl. 8	PFE Fl.8 -3	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8 -4	1				✓		✓	
7 Floor	Fl. 7	PFE Fl.7 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.7-6	1				✓		✓	
6 Floor	Fl. 6	PFE Fl.6-7	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-8	1				✓		✓	
5 Floor	Fl. 5	PFE Fl.5-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-10	1				✓		✓	
4 Floor	Fl. 4	PFE Fl.4-11	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.4-12	1				✓		✓	
3 Floor	Fl. 3	PFE Fl.3-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.3-14	1				✓		✓	
2 Floor	Fl. 2	PFE Fl.2-15	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.2-16	1				✓		✓	

L Floor	Fl. L	PFE Fl.-L-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.L-18	1				✓		✓	

Check by : Nipon Klongchob / Safety Mgr.

FIRE EXTINGUISHER PREVENTIVE MAINTENANCE

Be sure that the extinguisher(s) is/are at the proper location so that there will be no delay in case of fire.

Check if the pointer of the pressure gauge is in the green area and if the pointer is in the red area,

Check if the nozzle opening has not been closed/obstructed with any extraneous object.

Check whether the ring pull pin is provided to prevent from any accidental discharge.

Weight the extinguisher and if it reveals to be below the designated weight, have it recharged.

Record the date of checking on the fire extinguisher.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิงในโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ (Format Checked FLS / PEF Grand Richmond hotel)										
Date : 1/12/2023 ตรวจเช็คโดย / INSPECTOR Mr. NIPON K./ Safety Manager : East Wing										
ชั้น	จุดติดตั้งถังดับเพลิง	Fire Extinguisher								
Floor:	LOCATION:	FLS 010	จำนวน/ชนิด/TYPE OF EXTINGUISHER				สภาพถัง/NOMAL / OUT OF Order		เข็มนัด/NOMAL / OUT OF Order	
		Asset Ref:	ABC	Foam	Halon	CO2	Full	Empty	Full	Empty
19th Floor	คาดฟ้า 1	PFE Fl.35 -1	1				✓		✓	
	คาดฟ้า2	PFE Fl.35 -2	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -3	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -4	1				✓		✓	
	Fl. 19	PFE Fl.35 -5	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.34-6	1				✓		✓	
18th Floor	Fl. 18	PFE Fl.34-7	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-8	1				✓		✓	
	Fl. 18	PFE Fl.33-9	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.32-10	1				✓		✓	
17th Floor	Fl. 17	PFE Fl.32-11	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-12	1				✓		✓	
	Fl. 17	PFE Fl.31-13	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.30-14	1				✓		✓	
16th Floor	Fl. 16	PFE Fl.30-15	1				✓		✓	
	Fl. 16	PFE Fl.29-16	1				✓		✓	

	Fl. 16	PFE Fl.29-17	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.28-18	1				✓		✓	
15th Floor	Fl. 15	PFE Fl.28-19	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-20	1				✓		✓	
	Fl. 15	PFE Fl.27-21	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.26-22	1				✓		✓	
14th Floor	Fl. 14	PFE Fl.26-23	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-24	1				✓		✓	
	Fl. 14	PFE Fl.25-25	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.24-26	1				✓		✓	
12th Floor	Fl. 12	PFE Fl.24-27	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-28	1				✓		✓	
	Fl. 12	PFE Fl.23-29	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.22-30	1				✓		✓	
11th Floor	Fl. 11	PFE Fl.22-31	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-32	1				✓		✓	
	Fl. 11	PFE Fl.21-33	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.20-34	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.20-35	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-36	1				✓		✓	
	Fl. 10	PFE Fl.19-37	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.18-38	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.18-39	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-40	1				✓		✓	
	Fl. 9	PFE Fl.17-41	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.16-42	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.16-43	1				✓		✓	
	Fl. 8	PFE Fl.15-44	1				✓		✓	

	Fl. 8	PFE Fl.15-45	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.14-46	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.14-47	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-48	1				✓		✓	
	Fl. 7	PFE Fl.12-49	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.11-50	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.11-51	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-52	1				✓		✓	
	Fl. 6	PFE Fl.10-53	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.9-54	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.9-55	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-56	1				✓		✓	
	Fl. 5	PFE Fl.8M-57	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.8M-58	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-59	1				✓		✓	
	Fl. 4	PFE Fl.8-60	1				✓		✓	
	Fl. 4									
	In front of service lift	PFE Fl.7-61	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-62	1				✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-63					✓		✓	
	Fl. 3	PFE Fl.7-64	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-65	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-66	1				✓		✓	
	Fl. 2	PFE Fl.6-67					✓		✓	

	Fl. 2	PFE Fl.6-68	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.6-69	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.6-70	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-71	1				✓		✓	
	Fl. L	PFE Fl.5-72	1				✓		✓	
	In front of service lift	PFE Fl.5-73				1	✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-74	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-75	1				✓		✓	
	Fl. G	PFE Fl.5-76			1		✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-77	1				✓		✓	
	Fl. B.1	PFE Fl.5-78	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-79	1				✓		✓	
	Fl. B.2	PFE Fl.5-80	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-81	1				✓		✓	
	Fl. B.3	PFE Fl.4-82	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-83	1				✓		✓	
	Fl. B.4	PFE Fl.4-84	1					✓		✓
	Fl. B.5	PFE Fl.4-85	1				✓		✓	
	Fl. B.5	PFE Fl.4-86	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-87	1				✓		✓	
	Fl. B.6	PFE Fl.4-88	1				✓		✓	

Check by : Khun.Nipon Klongchob