



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยามโอเซียนเวสต์คกรุงเทพ จำกัด

Address : ชั้น B1-B2 สยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Sampling Site : สยามโอเซียนเวสต์คกรุงเทพ

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 22/11/2566

Sampling Time : 13:40 น.

Received Date : 23/11/2566

Analytical Date : 23/11 - 04/12/2566

Report Date : 06/12/2566

Report No. : R28468/66

Parameters	Unit	Method	TW26703 /66
			Cooling Water
Legionella spp.	CFU/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส

R. Dounghatai

Miss DOUNGHATAI RERMWANICH

Analyst

06/12/2566



Technical Manager

06/12/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025