

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร S-oasis

Month/Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	Check by
JANUARY	195	202	204	207	213	203	206	198	205	199	209	211	199	203	203	207	207	203	189	182	187	189	208	200	194	196	189	180	185	150	160	6,083	อาชวิน
FEBRUARY	190	179	164	158	178	179	174	168	176	159	160	169	176	176	176	170	176	176	154	169	173	164	165	171	175	169	177	176				4,797	อาชวิน
MARCH	167	176	174	173	176	169	175	179	176	175	172	170	177	179	176	179	175	170	169	168	164	156	159	174	170	169	183	189	176	175	182	5,372	อาชวิน
APRIL	166	176	162	169	158	138	160	164	174	166	172	162	171	175	166	170	174	175	175	177	169	175	156	173	172	169	178	182	180	178		5,082	อาชวิน
MAY	169	177	177	167	174	171	178	167	185	173	177	176	176	177	175	176	175	180	174	171	177	177	176	178	176	176	171	177	176	177	176	5,432	อาชวิน
JUNE	176	177	175	177	176	181	178	176	175	179	169	178	181	181	175	180	176	168	179	181	176	177	174	178	177	190	208	207	217	205		5,447	อาชวิน
JULY	209	206	213	206	211	207	209	204	198	217	208	203	211	207	206	198	217	207	206	209	213	205	205	211	210	212	210	210	213	204	211	6,456	อาชวิน
AUGUST	206	204	210	168	59	43	47	47	49	148	393	361	367	377	380	371	377	378	367	375	385	374	376	366	372	367	366	372	342	367	370	8,984	อาชวิน
SEPTEMBER	366	367	362	375	366	375	371	383	371	371	379	367	380	376	372	367	382	391	369	382	373	378	368	366	388	374	379	374	385	374		11,231	อาชวิน
OCTOBER	363	371	381	385	376	377	376	387	371	378	378	389	371	379	371	381	385	376	377	385	380	377	379	371	390	380	377	374	376	387	371	11,719	อาชวิน
NOVEMBER	380	385	383	374	373	385	385	382	385	380	372	377	385	381	380	381	379	379	370	390	383	382	379	387	376	372	391	381	382	374		11,413	อาชวิน
DECEMBER	389	381	375	394	375	376	388	383	377	368	386	374	383	381	377	367	365	373	373	370	376	373	365	364	369	371	372	376	363	372	366	11,622	อาชวิน