

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่..1...

Month / เดือน ..เดือน..... Year / ปี...2566....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แสนศิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ			
							No...	No...		No.....	No.....	No....			No....
1/12/66	06:51	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
2/12/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
3/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	17	/	/		
4/12/66	06:55	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/		
5/12/66	06:30	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
6/12/66	06:58	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
7/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
8/12/66	07:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/		
9/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
10/12/66	06:27	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
11/12/66	06:39	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
12/12/66	05:39	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
13/12/66	05:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
14/12/66	05:38	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
15/12/66	05:38	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
16/12/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/		
17/12/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
18/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/		
19/12/66	06:45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
20/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/		
21/12/66	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/		
22/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/		
23/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/		
24/12/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
25/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
26/12/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
27/12/66	06:51	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/		
28/12/66	06:35	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/		
29/12/66	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	19	/	/		
30/12/66	01:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/		
31/12/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
รวม															
Remark / หมายเหตุ															
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)															
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.					
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีหรือปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่..1...

Month / เดือน ..พฤษภาคม..... Year / ปี...2566....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No...	No...		No...	No.....	No.....	No....	No....		
1/11/66	07:01	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
2/11/66	07:17	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
3/11/66	07:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
4/11/66	07:01	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
5/11/66	08:10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
6/11/66	07:00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
7/11/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/			
8/11/66	08:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
9/11/66	06:31	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
10/11/66	08:31	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	20	/	/			
11/11/66	08:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
12/11/66	06:48	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/			
13/11/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	20	19	/	/			
14/11/66	06:41	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
15/11/66	08:31	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
16/11/66	06:50	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
17/11/66	06:50	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
18/11/66	06:50	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
19/11/66	06:50	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
20/11/66	06:50	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	19	17	/	/			
21/11/66	06:50	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
22/11/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
23/11/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
24/11/66	06:15	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
25/11/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
26/11/66	06:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
27/11/66	08:00	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
28/11/66	06:42	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/			
29/11/66	06:50	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	20	19	/	/			
30/11/66	06:50	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.						
Soda Ash (โซดา-แอช)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน ...ธันวาคม... Year / ปี...2566....

Building / อาคาร...คีนัน บาย แสนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	Powder	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอส (kg.)	สารกรอง (kg./ลิ)	ชุดปั๊มน้ำ No... No...	น้ำพุ No...	แรงดันของถัง(.....PSI) No..... No.....	ชุดไส้กรองน้ำ No.... No....	บันทึก โดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง				
1/12/66	06:58	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
2/12/66	06:45	1.4	7.3	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
3/12/66	06:40	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
4/12/66	06:45	1.4	7.4	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
5/12/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
6/12/66	06:51	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
7/12/66	06:48	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
8/12/66	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
9/12/66	06:29	1.5	7.8	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
10/12/66	06:57	1.5	7.8	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
11/12/66	05:42	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
12/12/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/			
13/12/66	07:31	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
14/12/66	07:00	1.5	7.8	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
15/12/66	07:00	1.5	7.8	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
16/12/66	07:01	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
17/12/66	07:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
18/12/66	07:01	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
19/12/66	06:55	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
20/12/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
21/12/66	06:55	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
22/12/66	06:48	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
23/12/66	06:59	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
24/12/66	06:57	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
25/12/66	07:15	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
26/12/66	07:01	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
27/12/66	07:01	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
28/12/66	07:00	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	18	20	/	/			
29/12/66	07:14	1.5	7.9	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
30/12/66	07:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
31/12/66	07:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน ปี...2566.....

Building / อาคาร...คีนัน บาย แสนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(10...PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No.1	No.2		No.1	No.2	No.1	No.2			
1/9/6	06:25	1.3	7.0	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
2/9/6	06:40	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
3/9/6	06:35	1.4	7.4	-	-	-	/	/	/	19	12	/	/			
4/9/6	06:45	1.3	7.5	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
5/9/6	06:30	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
6/9/6	06:45	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
7/9/6	06:35	1.3	7.4	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
8/9/6	06:41	1.3	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/			
9/9/6	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
10/9/6	06:44	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
11/9/6	06:35	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
12/9/6	06:30	1.3	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
13/9/6	06:40	1.5	7.3	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
14/9/6	06:44	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
15/9/6	06:31	1.3	7.5	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
16/9/6	06:42	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/			
17/9/6	06:30	1.4	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/			
18/9/6	06:35	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/			
19/9/6	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
20/9/6	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
21/9/6	06:45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/			
22/9/6	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	20	/	/			
23/9/6	06:45	1.4	7.3	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
24/9/6	06:47	1.4	7.5	-	-	-	/	/	/	19	17	/	/			
25/9/6	06:30	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
26/9/6	06:42	1.4	7.4	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
27/9/6	06:40	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
28/9/6	06:53	1.4	7.5	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
29/9/6	06:50	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
30/9/6	06:40	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)						
Soda Ash (โซดา-แอช)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.							

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี...2566....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ No...	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No.1	No.2		No.1	No.2	No.1	No.2			
1/8/66	06:31	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
2/8/66	06:16	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
3/8/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
4/8/66	07:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
5/8/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
6/8/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
7/8/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
8/8/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
9/8/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
10/8/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	18	/	/			
11/8/66	06:45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
12/8/66	06:45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
13/8/66	06:30	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	15	16	/	/			
14/8/66	06:30	1.0	7.2	-	-	-	/	/	/	16	15	/	/			
15/8/66	06:30	1.3	7.5	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
16/8/66	06:40	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
17/8/66	06:45	1.5	7.3	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
18/8/66	06:50	1.5	7.3	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
19/8/66	06:40	1.5	7.3	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
20/8/66	06:40	1.3	7.5	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
21/8/66	06:45	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
22/8/66	06:40	1.4	7.2	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
23/8/66	06:40	1.5	7.5	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
24/8/66	06:41	1.5	7.2	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
25/8/66	06:51	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
26/8/66	05:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	17	/	/			
27/8/66	05:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
28/8/66	06:40	1.3	7.2	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
29/8/66	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
30/8/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/			
31/8/66	06:45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.						
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

1/9/66

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่..1...

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี...2566.....

Building / อาคาร...คีนัน บาย แสนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No...	No...		No...	No.....	No.....	No....	No....		
1/7/66	06:30	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	18	15	/	/			
2/7/66	06:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	15	/	/			
3/7/66	06:00	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
4/7/66	06:45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	15	/	/			
5/7/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	16	/	/			
6/7/66	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
7/7/66	06:35	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	19	/	/			
8/7/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	15	/	/			
9/7/66	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
10/7/66	06:40	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
11/7/66	06:42	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
12/7/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
13/7/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	15	/	/			
14/7/66	06:50	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	19	16	/	/			
15/7/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
16/7/66	07:00	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
17/7/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
23/7/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	19	/	/			
24/7/66	06:42	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	19	18	/	/			
27/7/66	06:49	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
28/7/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
29/7/66	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
29/7/66	06:31	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
29/7/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
30/7/66	06:21	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)				Kg.		Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				
Soda Ash (โซดา-แอส)				Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.						

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่