

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน.....ธันวาคม....

Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
2/12/2566	16	87	51	/	ปกติ	50	
3/12/2566	16	88	52	/	ปกติ	50	
4/12/2566	16	87	50	/	ปกติ	50	
5/12/2566	16	88	51	/	ปกติ	50	
6/12/2566	16	88	51	/	ปกติ	50	
7/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
8/12/2566	16	89	50	/	ปกติ	50	
9/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
10/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
11/12/2566	16	87	50	/	ปกติ	50	
12/12/2566	16	89	51	/	ปกติ	50	
13/12/2566	16	89	52	/	ปกติ	50	
14/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
15/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
16/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
17/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
18/12/2566	16	89	50	/	ปกติ	50	
19/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
20/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
21/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
22/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
23/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
24/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
25/12/2566	16	89	50	/	ปกติ	50	
26/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
27/12/2566	16	89	50	/	ปกติ	50	
28/12/2566	16	89	50	/	ปกติ	50	
29/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
30/12/2566	16	88	50	/	ปกติ	50	
31/12/2566	16	89	50	/	ปกติ	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Date / วันที่

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน... พฤศจิกายน

Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/11/2566	7	101	51	/	ปกติ	50	
2/11/2566	7	101	50	/	ปกติ	50	
3/11/2566	7	102	51	/	ปกติ	50	
4/11/2566	7	101	51	/	ปกติ	50	
5/11/2566	7	101	51	/	ปกติ	50	
6/11/2566	7	101	51	/	ปกติ	50	
7/11/2566	7	102	50	/	ปกติ	50	
8/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
9/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
10/11/2566	7	100	52	/	ปกติ	50	
11/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
12/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
13/11/2566	7	100	51	/	ปกติ	50	
14/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
15/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
16/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
17/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
18/11/2566	7	100	52	/	ปกติ	50	
19/11/2566	7	101	51	/	ปกติ	50	
20/11/2566	7	101	51	/	ปกติ	50	
21/11/2566	7	100	52	/	ปกติ	50	
22/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
23/11/2566	7	100	52	/	ปกติ	50	
24/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
25/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
26/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
27/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
28/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
29/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	
30/11/2566	7	100	50	/	ปกติ	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น / หัวหน้าช่าง

Date / วันที่

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน...ตุลาคม....

Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/10/2566	12	89	51	/	ปกติ	50	
2/10/2566	12	87	52	/	ปกติ	50	
3/10/2566	12	90	50	/	ปกติ	50	
4/10/2566	12	88	51	/	ปกติ	50	
5/10/2566	12	87	51	/	ปกติ	50	
6/10/2566	12	89	51	/	ปกติ	50	
7/10/2566	12	89	52	/	ปกติ	50	
8/10/2566	12	88	51	/	ปกติ	50	
9/10/2566	12	89	51	/	ปกติ	50	
10/10/2566	12	90	50	/	ปกติ	50	
11/10/2566	12	87	50	/	ปกติ	50	
12/10/2566	12	88	50	/	ปกติ	50	
13/10/2566	12	87	50	/	ปกติ	50	
14/10/2566	12	89	50	/	ปกติ	50	
15/10/2566	12	88	51	/	ปกติ	50	
16/10/2566	12	89	51	/	ปกติ	50	
17/10/2566	12	89	50	/	ปกติ	50	
18/10/2566	12	89	52	/	ปกติ	50	
19/10/2566	12	88	51	/	ปกติ	50	
20/10/2566	12	87	51	/	ปกติ	50	
21/10/2566	12	88	52	/	ปกติ	50	
22/10/2566	12	88	50	/	ปกติ	50	
23/10/2566	12	87	51	/	ปกติ	50	
24/10/2566	12	88	50	/	ปกติ	50	
25/10/2566	12	88	50	/	ปกติ	50	
26/10/2566	12	86	50	/	ปกติ	50	
27/10/2566	12	88	50	/	ปกติ	50	
28/10/2566	12	88	51	/	ปกติ	50	
29/10/2566	12	87	52	/	ปกติ	50	
30/10/2566	12	76	50	/	ปกติ	50	
31/10/2566	12	88	51	/	ปกติ	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น

Date / วันที่

หัวหน้าช่าง

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน.....กันยายน....

Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/9/2566	1	125	56	/	ปกติ	50	
2/9/2566	1	123	55	/	ปกติ	50	
3/9/2566	1	126	53	/	ปกติ	50	
4/9/2566	1	124	55	/	ปกติ	50	
5/9/2566	1	124	53	/	ปกติ	50	
6/9/2566	1	124	54	/	ปกติ	50	
7/9/2566	1	125	53	/	ปกติ	50	
8/9/2566	1	123	54	/	ปกติ	50	
9/9/2566	1	124	55	/	ปกติ	50	
10/9/2566	1	125	54	/	ปกติ	50	
11/9/2566	1	124	54	/	ปกติ	50	
12/9/2566	1	125	53	/	ปกติ	50	
13/9/2566	1	124	55	/	ปกติ	50	
14/9/2566	1	125	52	/	ปกติ	50	
15/9/2566	1	124	53	/	ปกติ	50	
16/9/2566	1	124	54	/	ปกติ	50	
17/9/2566	1	126	53	/	ปกติ	50	
18/9/2566	1	123	54	/	ปกติ	50	
19/9/2566	1	126	51	/	ปกติ	50	
20/9/2566	1	126	52	/	ปกติ	50	
21/9/2566	1	123	50	/	ปกติ	50	
22/9/2566	1	125	51	/	ปกติ	50	
23/9/2566	1	124	50	/	ปกติ	50	
24/9/2566	1	125	50	/	ปกติ	50	
25/9/2566	1	129	31	/	ปกติ	30	
26/9/2566	1	125	53	/	ปกติ	50	
27/9/2566	1	124	51	/	ปกติ	50	
28/9/2566	1	125	32	/	ปกติ	30	
29/9/2566	1	125	51	/	ปกติ	30	
30/9/2566	1	124	50	/	ปกติ	30	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /  up. / หัวหน้าช่าง

Date / วันที่

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน..... สิงหาคม.....

Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/8/2023	15	75	70	/	ตามปกติ	50	
2/8/2023	15	72	70	/	ตามปกติ	50	
3/8/2023	15	74	70	/	ตามปกติ	50	
4/8/2023	15	72	71	/	ตามปกติ	50	
5/8/2023	15	73	70	/	ตามปกติ	50	
6/8/2023	15	75	71	/	ตามปกติ	50	
7/8/2023	15	74	72	/	ตามปกติ	50	
8/8/2023	15	74	71	/	ตามปกติ	50	
9/8/2023	15	74	70	/	ตามปกติ	50	
10/8/2023	15	75	71	/	ตามปกติ	50	
11/8/2023	15	75	70	/	ตามปกติ	50	
12/8/2023	15	74	71	/	ตามปกติ	50	
13/8/2023	15	72	70	/	ตามปกติ	50	
14/8/2023	15	74	70	/	ตามปกติ	50	
15/8/2023	15	74	70	/	ตามปกติ	50	
16/8/2023	15	72	71	/	ตามปกติ	50	
17/8/2023	15	74	70	/	ตามปกติ	50	
18/8/2023	15	73	74	/	ตามปกติ	50	
19/8/2023	15	75	70	/	ตามปกติ	50	
20/8/2023	15	72	71	/	ตามปกติ	50	
21/8/2023	15	74	70	/	ตามปกติ	50	
22/8/2023	15	73	71	/	ตามปกติ	50	
23/8/2023	15	74	71	/	ตามปกติ	50	
24/8/2023	15	74	70	/	ตามปกติ	50	
25/8/2023	15	75	70	/	ตามปกติ	50	
26/8/2023	15	74	71	/	ตามปกติ	50	
27/8/2023	15	75	71	/	ตามปกติ	50	
28/8/2023	15	74	72	/	ตามปกติ	50	
29/8/2023	15	72	70	/	ตามปกติ	50	
30/8/2023	15	74	72	/	ตามปกติ	50	
31/8/2023	15	72	71	/	ตามปกติ	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น / หัวหน้าช่าง

Date / วันที่

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กรกฎาคม

Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร...คีนัน บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/7/2023	19	65	59	✓	ตามด 2 จุด	50	
2/7/2023	19	64	50	✓	ตามด 2 จุด	50	
3/7/2023	19	65	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
4/7/2023	19	64	52	✓	ตามด 2 จุด	50	
5/7/2023	19	65	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
6/7/2023	19	64	50	✓	ตามด 2 จุด	50	
7/7/2023	19	64	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
8/7/2023	19	69	59	✓	ตามด 2 จุด	50	
9/7/2023	19	64	50	✓	ตามด 2 จุด	50	
10/7/2023	19	65	53	✓	ตามด 2 จุด	50	
11/7/2023	19	61	55	✓	ตามด 2 จุด	50	
12/7/2023	19	64	52	✓	ตามด 2 จุด	50	
13/7/2023	19	65	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
14/7/2023	19	61	50	✓	ตามด 2 จุด	50	
15/7/2023	19	63	52	✓	ตามด 2 จุด	50	
16/7/2023	19	60	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
17/7/2023	19	65	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
18/7/2023	19	64	52	✓	ตามด 2 จุด	50	
19/7/2023	19	64	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
20/7/2023	19	65	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
21/7/2023	19	64	52	✓	ตามด 2 จุด	50	
22/7/2023	19	62	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
23/7/2023	19	65	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
24/7/2023	19	63	52	✓	ตามด 2 จุด	50	
25/7/2023	19	65	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
26/7/2023	19	64	50	✓	ตามด 2 จุด	50	
27/7/2023	19	65	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
28/7/2023	19	65	50	✓	ตามด 2 จุด	50	
29/7/2023	19	62	51	✓	ตามด 2 จุด	50	
30/7/2023	19	62	54	✓	ตามด 2 จุด	50	
31/7/2023	19	64	52	✓	ตามด 2 จุด	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /  / หัวหน้าช่าง

Date / วันที่ 1/8/2023

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่