



เอกสารแนบที่ 5

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



Toop

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง R. 525					
วัน/เดือน/ปี	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ
	สลัก สายฉีด	ตัวบีบ ข้อต่อ	สภาพ ถัง	เกจวัด	
16/7/๖๖	✓	✓	✓	✓	
12/8/๖๖	✓	✓	✓	✓	
20/9/๖๖	✓	✓	✓	✓	
10/10/๖๖	✓	✓	✓	✓	
10/11/๖๖	✓	✓	✓	✓	
15/12/๖๖	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ  ปกติ  ผิดปกติ

Pool

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง R. 504					
วัน/เดือน/ปี	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ
	สลัก สายฉีด	ตัวบีบ ข้อต่อ	สภาพ ถัง	เกจวัด	
16/7/๖๖	✓	✓	✓	✓	
12/8/๖๖	✓	✓	✓	✓	
20/9/๖๖	✓	✓	✓	✓	
10/10/๖๖	✓	✓	✓	✓	
10/11/๖๖	✓	✓	✓	✓	
15/12/๖๖	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ  ปกติ  ผิดปกติ

เอกสารแนบที่ 6
รายงานการใช้น้ำภายในโครงการ

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 01/08/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภัณฑ์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196

บ่อหมายเลข 3109-0095

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI

รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 000516

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

จัดครั้งก่อนเมื่อ วันที่ 30/06/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 38787

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	38796	9		18	38968	10	
2	38805	9		19	38977	9	
3	38815	10		20	38986	9	
4	38825	10		21	38998	12	
5	38835	10		22	39008	10	
6	38845	10		23	39017	9	
7	38856	11		24	39026	9	
8	38868	12		25	39036	10	
9	38881	13		26	39046	10	
10	38890	9		27	39056	10	
11	38900	10		28	39066	10	
12	38911	11		29	39079	13	
13	38920	9		30	39088	9	
14	38929	9		31	39101	13	
15	38938	9		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			314.00 ลูกบาศก์เมตร
16	38948	10		หรือเฉลี่ยวันละ			10.13 ลูกบาศก์เมตร
17	38958	10					

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/นาง./บริษัทหวงธนะภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

ลงชื่อ..

.....ผู้กระทำการแทน

01/08/60

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 04/09/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวนธนะภักดิ์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196

บ่อหมายเลข 3109-0095

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI

รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 000516

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

จัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31/07/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 39101

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	39110	9		18	39282	13	
2	39119	9		19	39291	9	
3	39129	10		20	39304	13	
4	39139	10		21	39316	12	
5	39149	10		22	39326	10	
6	39159	10		23	39335	9	
7	39170	11		24	39344	9	
8	39179	9		25	39354	10	
9	39189	10		26	39363	9	
10	39201	12		27	39372	9	
11	39211	10		28	39382	10	
12	39220	9		29	39392	10	
13	39229	9		30	39402	10	
14	39239	10		31	39415	13	
15	39249	10		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			314.00 ลูกบาศก์เมตร
16	39259	10		หรือเฉลี่ยวันละ			10.13 ลูกบาศก์เมตร
17	39269	10					

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวนธนะภักดิ์ จำกัด

เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กระน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

ลงชื่อ...

.....ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

06/07/66

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 03/10/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภักดิ์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196

บ่อหมายเลข 3109-0095

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฏิภัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด  มาตรวัดน้ำ  อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI

รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 000516

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

จัดครั้งก่อนเมื่อ วันที่ 31/08/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 39415

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	39424	9		18	39594	9	
2	39433	9		19	39603	9	
3	39443	10		20	39615	12	
4	39453	10		21	39625	10	
5	39464	11		22	39635	10	
6	39473	9		23	39644	9	
7	39482	9		24	39653	9	
8	39494	12		25	39663	10	
9	39504	10		26	39674	11	
10	39516	12		27	39683	9	
11	39526	10		28	39692	9	
12	39535	9		29	39704	12	
13	39544	9		30	39714	10	
14	39554	10					
15	39564	10		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			
16	39574	10				299.00	ลูกบาศก์เมตร
17	39585	11		หรือเฉลี่ยวันละ		9.97	ลูกบาศก์เมตร

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภักดิ์ จำกัด

เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฏิภัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

ลงชื่อ..

.....ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

03/10/66

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่1

วันที่ส่งรายงาน 07/11/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภัณท์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0195

บ่อหมายเลข 3109-0094

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด  มาตรวัดน้ำ  อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 022145

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 30/09/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 42415

(วันที่ที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด บ่อน้ำบาดาลชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงมิเตอร์ ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	42426	11		18	42619	12	
2	42437	11		19	42633	14	
3	42449	12		20	42645	12	
4	42458	9		21	42656	11	
5	42467	9		22	42668	12	
6	42476	9		23	42681	13	
7	42487	11		24	42695	14	
8	42497	10		25	42709	14	
9	42509	12		26	42721	12	
10	42522	13		27	42733	12	
11	42534	12		28	42745	12	
12	42545	11		29	42758	13	
13	42557	12		30	42770	12	
14	42569	12		31	42782	12	
15	42581	12		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			367.00 ลูกบาศก์เมตร
16	42594	13					
17	42607	13		หรือเฉลี่ยวันละ			11.84 ลูกบาศก์เมตร

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภัณท์ จำกัด

เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

ลงชื่อ...

.....ผู้กระทำการแทน

07/11/66

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20.000 บาท

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 05/12/2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภัณท์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196

บ่อหมายเลข 3109-0095

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI

รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 000516

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จัดครั้งก่อนเมื่อ วันที่ 31/10/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 40086

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	40101	15		18	40382	18	
2	40117	16		19	40400	18	
3	40132	15		20	40418	18	
4	40146	14		21	40436	18	
5	40161	15		22	40454	18	
6	40175	14		23	40472	18	
7	40194	19		24	40489	17	
8	40212	18		25	40508	19	
9	40230	18		26	40527	19	
10	40248	18		27	40546	19	
11	40266	18		28	40563	17	
12	40283	17		29	40579	16	
13	40301	18		30	40595	16	
14	40318	17					
15	40333	15		รวมใช้น้ำในเดือนนี้			ลูกบาศก์เมตร
16	40349	16		509.00			
17	40364	15		หรือเฉลี่ยวันละ			ลูกบาศก์เมตร
				16.97			

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภัณท์ จำกัด

เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

ลงชื่อ..

.....ผู้กระทำการแทน

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

รายงานการใช้น้ำบาดาลบ่อที่2

วันที่ส่งรายงาน 02/01/2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บริษัทหวงธนะภัณฑ์ จำกัด

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเลขที่ 31-50961-0196

ปลอหมายเลข 3109-0095

สถานที่ตั้งบ่อบาดาล 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-398200-3

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☐ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ

ยี่ห้อ ASAHI

รุ่น -

ขนาด 40 mm

หมายเลขเครื่อง 000516

รายละเอียดการใช้น้ำ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

จัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 30/11/2566

อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้ 40595

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ	หมายเหตุ
1	40615	20		18	40986	26	
2	40635	20		19	41007	21	
3	40655	20		20	41028	21	
4	40675	20		21	41053	25	
5	40695	20		22	41078	25	
6	40716	21		23	41104	26	
7	40737	21		24	41129	25	
8	40758	21		25	41155	26	
9	40779	21		26	41180	25	
10	40800	21		27	41206	26	
11	40824	24		28	41232	26	
12	40845	21		29	41256	24	
13	40866	21		30	41280	24	
14	40887	21		31	41305	25	
15	40911	24		รวมใช้น้ำในเดือนนี้ 710.00 ลูกบาศก์เมตร			
16	40935	24					
17	40960	25		หรือเฉลี่ยวันละ 22.90 ลูกบาศก์เมตร			

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-สกุล/หจก./บริษัทหวงธนะภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 566 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน ปฎัก ตำบล กะรน อำเภอ เมือง

จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ 076-398200-3

มือถือ 087 - 8934942

(โปรดกรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานของท่าน

ลงชื่อ...

.....ผู้กระทำการแทน

02/01/67

หมายเหตุ ต้องส่งรายงานการใช้น้ำภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

โทรสาร 076-216974 โทร 076-211067 ต่อ 15 E-mail: water_report@hotmail.com

การไม่ส่งรายงาน เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พรบ น้ำบาดาล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ภาษีเจริญ

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660480317	12160094786	1216-77

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/08/66 13:35	08/08/66	010001.21

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก. หวงธนะภิณฑ
ที่อยู่ 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
--------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน 01/07/66 01/08/66

เลขในมาตรวัดน้ำ 1 1

หน่วยน้ำที่ใช้ 0 ลิตร

ค่าน้ำประปา T3(66/08) 300.00 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการทั่วไป 350.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 45.50 บาท

รวมเงินครั้งนี้ 695.50 บาท

ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 695.50 บาท

ก.ป.ก. ขยายเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด 02-08/08/66

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 15/08/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตการ 66.0.2(PWA4)

โปรดชำระค่าน้ำประปาโดยอัตโนมัติ

โปรดชำระค่าน้ำประปาโดยอัตโนมัติ



ประวัติการใช้		
เดือน	07/66	06/66
0	2	17



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.วิจิตรสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660494228
วันเดือนปี: 10 สิงหาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160094786
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก. หวงธนะภิณฑ
ที่อยู่: 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
เลขประจำตัว: 0835543000220
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่
เส้นทาง: 010001-21
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน: 1 กรกฎาคม 2566
เลขมาตรครั้งก่อน: 1
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้: 1 สิงหาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้: 1
จำนวนที่: 0 ลิตร

เดือน 08/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หมกรบ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

10 ส.ค. 2566 10:10:48



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.รัชตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660595902
วันเดือนปี: 20 กันยายน 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160094786
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.ห้วงธนะภัณฑ์
ที่อยู่: 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83100
เลขประจำตัว: 0835543000220
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่
เส้นทาง: 010001-21
วันที่อ่านมาตรครั้งแรก: 1 สิงหาคม 2566
เลขมาตรครั้งแรก: 1
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้: 1 กันยายน 2566
เลขมาตรครั้งนี้: 1
จำนวนที่ใช่: 0 ลิตร

เดือน 09/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเก้าสิบนห้าบาทห้าสิบลบาท)



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

20 ก.ย. 2566 10:09:11



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ถ.รัชตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660595902
วันเดือนปี: 20 กันยายน 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160094786
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.ห้วงธนะภัณฑ์
ที่อยู่: 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83100
เลขประจำตัว: 0835543000220
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่
เส้นทาง: 010001-21
วันที่อ่านมาตรครั้งแรก: 1 สิงหาคม 2566
เลขมาตรครั้งแรก: 1
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้: 1 กันยายน 2566
เลขมาตรครั้งนี้: 1
จำนวนที่ใช่: 0 ลิตร

เดือน 09/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หกร้อยเก้าสิบนห้าบาทห้าสิบลบาท)



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

20 ก.ย. 2566 10:09:11



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089

106/137 หมู่ 7 ต.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660661467
วันเดือนปี: 19 ตุลาคม 2566
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160094786
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.หวางธนะภักดิ์
ที่อยู่: 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83100
เลขประจำตัว: 0835543000220
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่
เส้นทาง: 010001-21
วันที่อ่านมาตรครั้งแรก: 1 กันยายน 2566
เลขมาตรครั้งแรก: 1
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้: 1 ตุลาคม 2566
เลขมาตรครั้งนี้: 1
จำนวนที่ใช้: 0 ลิตร

เดือน 10/2566	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	300.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	350.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	650.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	45.50
รวมทั้งสิ้น	695.50

(หมຽมเก็บ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

19 ต.ค. 2566 09:52:48



www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(26) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา... ภูเก็ต

โทรศัพท์... 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660619517	12160094786	1216-43
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/10/66 11:30	08/10/66	010001.21

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.หวางธนะภักดิ์
ที่อยู่ 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ต83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
-----------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน 01/09/66 01/10/66

เลขในมาตรวัดน้ำ 1 1

หน่วยน้ำที่ใช้ 0 ลิตร

ค่าน้ำประปา T3(66/10) 300.00 บาท

ส่วนลด 0.00 บาท

ค่าบริการทั่วไป 350.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 45.50 บาท

รวมเงินครั้งนี้ 695.50 บาท

ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน 0.00 บาท

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 695.50 บาท

ปกติ.ขอเวลาชำระที่ตู้เติมเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/10/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกกระจ่ายการใช้น้ำประปา 15/10/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสาน 46.0.2(PWA)

ใบแจ้งค่าน้ำประปาแบบอ้างอิงเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 09/66	เดือน 08/66	เดือน 07/66
0	0	0



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ขาณุภูมิ

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660761181	12160094786	1216-96
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/12/66 12:56	08/12/66	010001.21

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ท.ว.ธนะภักดิ์
ที่อยู่ 566 ถ.ปฎัก จ.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
๓83100

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
--------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	01/11/66	01/12/66
-------------------	----------	----------

เลขในมาตรวัดน้ำ	3	5
-----------------	---	---

หน่วยน้ำที่ใช้	2,000	ลิตร
----------------	-------	------

ค่าน้ำประปา T3(66/12)	300.00	บาท
-----------------------	--------	-----

ส่วนลด	0.00	บาท
--------	------	-----

ค่าบริการทั่วไป	350.00	บาท
-----------------	--------	-----

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	45.50	บาท
-----------------	-------	-----

รวมเงินครั้งนี้	695.50	บาท
-----------------	--------	-----

ค่าน้ำค้างชำระ	0	เดือน
----------------	---	-------

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	695.50	บาท
----------------------------	--------	-----

ก.ป.ก. ขอเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/12/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/12/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน 10.2 (JSON)

โปรดชำระหนี้โดยชำระแบบอ่างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้	เดือน 11/66	เดือน 10/66	เดือน 09/66
	2	0	0

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา ขาณุภูมิ

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216660761181	12160094786	1216-96
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
01/12/66 12:56	08/12/66	010001.21

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ท.ว.ธนะภักดิ์
ที่อยู่ 566 ถ.ปฎัก จ.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
๓83100

ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
--------------	-----------	----------

วันเดือนปีที่อ่าน	01/11/66	01/12/66
-------------------	----------	----------

เลขในมาตรวัดน้ำ	3	5
-----------------	---	---

หน่วยน้ำที่ใช้	2,000	ลิตร
----------------	-------	------

ค่าน้ำประปา T3(66/12)	300.00	บาท
-----------------------	--------	-----

ส่วนลด	0.00	บาท
--------	------	-----

ค่าบริการทั่วไป	350.00	บาท
-----------------	--------	-----

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	45.50	บาท
-----------------	-------	-----

รวมเงินครั้งนี้	695.50	บาท
-----------------	--------	-----

ค่าน้ำค้างชำระ	0	เดือน
----------------	---	-------

รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	695.50	บาท
----------------------------	--------	-----

ก.ป.ก. ขอเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 02-08/12/66

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 15/12/66

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน 10.2 (JSON)

โปรดชำระหนี้โดยชำระแบบอ่างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้	เดือน 11/66	เดือน 10/66	เดือน 09/66
	2	0	0

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8002(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา 1 ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670001188	12160094786	1216-11
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
02/01/67 14:17	09/01/67	010001.21

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.ทวงชนะภักดี
ที่อยู่ 566 ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ต83100

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	01/12/66	02/01/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	5	8
หน่วยน้ำที่ใช้	3,000	
ค่าน้ำประปา T3(67/01)		300.00
ส่วนลด		0.00
ค่าบริการทั่วไป		350.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		45.50
รวมเงินครั้งนี้		695.50
ค่าน้ำค้างชำระ 0	เดือน	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		695.50

ก.ป.ก. ขอเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงิน ได้อีก 3 วัน

นับจากวันครบกำหนด

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้ 03-09/01/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา 16/01/67

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานขอต่อใช้น้ำ 0.2 (USD)

โปรดระวังมิให้อาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา



ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 12/66	เดือน 11/66	เดือน 10/66
2	2	0

เอกสารแนบที่ 7

ใบเสร็จมูลฝอย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเมนต์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ฉบับที่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายอ อําเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2566/91609

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 21 กันยายน 2566


ได้รับเงินจาก	บริษัท หวงธนะภัณธ์ จำกัด สนง.
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ 566 ถ.ปฎัก ด.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835547004980

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน เมษายน 2566 (วันที่ 1-30 เมษายน 2566)	7,000.00
2	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน พฤษภาคม (วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566)	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		14,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		980.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		14,980.00

หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ผู้รับเงิน

...../...../.....



ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	18 กันยายน 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท หวงชนะภัณฑ์ จำกัด สนธย.
Customer	
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ 566 ถ.ปฎัก ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	
Tax ID	0835547004980

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 /	1	7,000.00
2	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 /	1	7,000.00
3	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 /	1	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			21,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			1,470.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			22,470.00

สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา น.

วันที่กำหนดจ่ายเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล...

18/9/66



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

ค้นฉบับ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 66/G-IV-12711

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	1 พฤศจิกายน 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท หวงธนะภรณ์ จำกัด สนง.
Customer	
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ 566 ถ.ปฎิภ ๓.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	Tax ID : 0835543000220

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ้ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-30 กันยายน 2566	1	7,000.00
2	ค่าขน ถ้ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566	1	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			14,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			980.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			14,980.00

หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา น.

วันที่กำหนดจ่ายเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล.....

11/11/66



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

ต้นฉบับ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 66/G-IV-16412

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	21 ธันวาคม 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท หวงธนะภรณ์ จำกัด สนง.
Customer	
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ 566 ถ.ปฎิภ ต.กระน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
Address	Tax ID : 0835543000220

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566	1	7,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			7,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			490.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			7,490.00

เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา น.

วันที่กำหนดจ่ายเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล

21/12/66

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จรับสิ่งปลูกสร้างและไขมัน

เกียรติศักดิ์ ชัยภักดิ์
233/77 ม.8 ต.ศรีสุนทร
อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

081-0878050

เล่มที่
BOOK NO.

8/66

เลขที่
BILL NO.

001

บิลเงินสด

CASH SALE

現金單

CASH SALE

นาม 實號
CUSTOMER

ม. นพ. ภัฏ กะมล ชัยภักดิ์

วันที่ 日期

1-8-65

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

566/1 ต. ทุ่งกุ่ม อ. ภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวประชาชน
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวเสียภาษี
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน
QUANTITY
数量

รายการ
DESCRIPTION
貨名

หน่วยละ
UNIT PRICE
備註

จำนวนเงิน
AMOUNT
金額

ส้มสีน้ำเงิน

30000

PAID

บาท
元

= สามหมื่นบาทถ้วน =

รวมเงิน
TOTAL
共銀

30000

ผู้รับเงิน 收貨人
COLLECTOR

เอกสารแนบที่ 9

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หมู่บ้านกระนวน จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 566/1 ถ.ปฎัก ต.กระนวน อ.เมืองภูเก็จ จ.ภูเก็ต 83100

Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

020008914258

CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

114509680388

Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท)

157,562.67

Total (Bath)

วันที่ครบกำหนดค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน

22 มกราคม 2567

Due Date

รหัสการไฟฟ้า	สายจัดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PEA Code	MRU	PEA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Multi
K13101	KBTA9808	5701540294	5124	31/12/2566	12/2566	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
	Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
หลังไฟฟ้สูงสุด P	11.804	11.660	86.40
(ที่โปรดัก) OP	10.532	10.396	81.60
H	11.576	11.436	84.00
หลังงานไฟฟ้า P	1693.800	1670.170	14178.00
(หน่วย) OP	1296.740	1277.560	11508.00
H	1405.140	1380.860	14568.00
รวม			40254.00
กิโลวัตต์	6.108	6.040	40.80

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Bath/Unit	Amount (Bath)
Peak 86.40 กว.	132.9300	11,485.15
Off Peak 84.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 14178.00 หน่วย	4.1839	59,319.34
Off Peak 26076.00 หน่วย	2.6037	67,894.08
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		139,010.81

ประวัติการใช้ไฟฟ้า	
Usage History	
วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
30/11/66	36528.00
31/10/66	37884.00
30/09/66	32994.00
31/08/66	42276.00
31/07/66	40752.00
30/06/66	40374.00

จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 139,010.81
ค่า Ft ก.ย.66-ส.ค.66=0.2048 บาท/หน่วย 8,244.02

*ส่วนลด (Discount)

รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 147,254.83

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 10,307.84

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 157,562.67

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 157,562.67

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขอภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point สะสมคะแนนบน PEA Smart Plus


จ่ายค่าไฟฟ้าตรงเวลาและสมัครรับ e-Bill ก็ได้ Point เพิ่ม

แลน Point เป็น "เงินคืนค่าไฟฟ้า" ได้ทุกวัน ที่ 1-12 ของเดือน

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store/Google Play Store เลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020008914258 05

สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟผ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill> ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี โทร. 0-7634-6227



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ APP Store
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Application PEA Smart Plus

เอกสารแนบที่ 10

หลักฐานการเข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรื่อง ขออนุญาตจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ

ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ไปดำเนินการตามข้อ ๑๗ ของระเบียบที่ ๗๔/๒๕๖๖

ขอรับรองว่า


โรงแรม เดอะวิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ได้ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความปลอดภัยและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โดย นาย กฤษณ์ ข. พงษ์ศิริกุล พ.ศ.๒๕๖๖



นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

เอกสารแนบที่ 11

บันทึกการตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ภายในโครงการ




THE FRONT
Check list

Daily check list
01-07-66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หรือน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	215/260L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	215/260L
0:00								

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00														

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00			



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
0:00														

8:00		01-07-66 09.40	
Name.....			Time.....
14:00			
Name.....	Time.....		
0:00			
Name.....	Date.....	Time.....	

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	100%
0:00		

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/260l	✓
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/260l	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/260l	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/		-	/	/	/	42	2	3					-
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00	/	
0:00		X

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	GN/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	/		✓	✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00 [Redacted] 02/07/66 08:00

Name..... Time.....

14:00 [Redacted] 14:30

Name..... Time.....

0:00 [Redacted]

Name..... Time.....

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%



THE FRONT

Check list

Daily check list

03/07/66

GENERATOR


Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำจืด	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	



PUEP (ถังน้ำพื้WTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00													
15:00													
0:00													

8:00
Name: [Redacted] 03/07/66 09.49

14:00
Name: [Redacted] 09/07/66 14.30

0:00
Name: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.00	/	/	5/8 260L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 260L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(กว๊ว)

Time	Exhausts NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	✓	
0:00		X

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF		PUEP (BANK)							
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/								
15:00	A			X	✓								
6:00	A			/	/	/	/	/	/				

2:00
Name: [Redacted] Date: 04-07-66 Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: 04-07-66 Time: 14.40

0:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	95%	95%



THE FRONT
Check list

Daily check list
05-07-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อไอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1	ON	OFF
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	ON/OFF	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	✓									
15:00	/			/	✓									
0:00	A			X	✓									

8:00
Name: [Redacted] 05-07-66
14:00
Name: [Redacted] 14.50
0:00
Name: [Redacted] 050766 23.40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำกลั่น%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	100%	95%

GENERATOR

Time	MODE			V		Distilled water	Bailet	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 260L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF			psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF		P1	P2	P3								
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF			psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF		P1	P2	P3								
8:00	/			/	/	/								
15:00	/			/	/	/								
0:00	/			/	/	/								

8:00
Name: [Redacted] Date: 06-07-66 Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: 14:00

0:00
Name: [Redacted] Date: 06-07-66 Time: 23:00

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	90%	100%
0:00	90%	95%



THE FRONT
Check list

Daily check list
07-07-66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 260L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 260L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 260L	/










BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overhead
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00														
0:00														

8:00
Name: [Redacted] Date: 07-07-66 Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: 14:40


0:00
Name: [Redacted] Date: 07-07-66 Time: 29:00

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำเสีย%
8:00	100%	95%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminal
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำขัง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/255L	✓
14:00	/			27.1	13.05	/	/	518/255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	518/255L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	1	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	A			✓	✓									

8:00	[Redacted]	Name.....	Date.....	Time.....
14:00		Name.....	Date.....	Time.....
0:00		Name.....	Date.....	Time.....

09-07-66 09:30

14:50

09-07-66 22:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%




THE FRONT
Check list

Daily check list
10/07/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยา	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	/			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00
Name: [Redacted] Date: 10-7-16 Time: 9.00

14:00
Name: [Redacted] Date: 10-7-16 Time: 14.40

0:00
Name: [Redacted] Date: 10-07-16 Time: 23.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%



THE FRONT

Check list

Daily check list
11-07-66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(กิจ)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 11-07-66 Time: 10:30

14:00
Name: [Redacted] Date: 11/07/66 Time: 14:56

0:00
Name: [Redacted] Date: 11/07/66 Time: 23:00

WATER TANK


Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	100%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE
WATER TANKTHE FRONT VILLAGE
WATER TANK

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	จัมเปอร์แบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/255L	✓
14:00	/			27.6	13.05	/	/	518/255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	518/255L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	02	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		



File Downloaded from www.puemp.com

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									


8:00		Date: 12-07-66 Time: 09.30
14:00		Date: 12/07/66 Time: 18.00
0:00		Date: 12-07-66 Time: 23.45

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	100%	95%
0:00	90%	95%

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.00	✓	✓	5/8 / 255L
14:00	/			27.6	13.00	/	/	5/8 / 255L
0:00	A			27.6	13.00	✓	✓	5/8 / 255L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	49	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	✓		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00 [Redacted]
Name..... Date 13.07.66 Time 11.10

14:00 [Redacted]
Name..... Date..... Time 14.40


0:00 [Redacted]
Name..... Date..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	100%

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.00	/	/	5/8 / 255L
14:00	/			27.6	13.00	/	/	5/8 / 255L
0:00	/			27.6	13.00	/	/	5/8 / 255L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	Hi	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00 [Redacted] 10:00
Name: [Redacted] Time: [Redacted]
14:00 [Redacted] 14:40
Name: [Redacted] Time: [Redacted]
0:00 [Redacted] 21:00
Name: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	95%
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%




THE FRONT
Check list

Daily check list
16-07-66

GENERATOR								
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	ถังน้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	618/255L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	518/255L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/255L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	/		



PUEP (ถังน้ำหมัก)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	CDM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00 [Redacted] Date: 15-07-66 Time: 10.10

14:00 [Redacted] Date: Time: 14.30

0:00 [Redacted] Date: Time: 2900

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	90%
0:00	95%	95%




THE FRONT
Check list

Daily check list
17-07-66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	บอลลูน	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/255L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/250L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/255L

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	48	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		



PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Time: 17-07-66 10.30

14:00
Name: [Redacted] Time: 17-07-66 14.45


0:00
Name: [Redacted] Time: 17-07-66 23.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	90%
14:00	95%	90%
0:00	90%	95%

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 255L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ห้อง)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00		X	



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shertage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	/			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
Name: [Redacted] Date: 18-07-66 Time: 11:10

14:00
Name: [Redacted] Date: 17-02 Time: 14:32

0:00
Name: [Redacted] Date: Time:

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	95%
0:00	90%	100%

Check list

19-07-66

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.06	✓	✓	518 / 255L	✓
14:00	/			27.6	13.05	✓	/	518 / 255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	518 / 255L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	/			/	/								
0:00	/			/	/								

8:00
 Name: [Redacted] Date: 19-07-66 Time: 11.20
 14:00
 Name: [Redacted] Date: Time:
 0:00
 Name: [Redacted] Date: Time: 02.00

WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

20/07/6

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.05	/	/	5/8/2556	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2556	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2556	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3									
8:00	A		/	/	/	42	2	3						
15:00	/		/	/	/	42	2	3						
0:00	/		/	/	/	42	2	3						

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF	P1	P2										
8:00	/		/	/										
15:00	/		/	/										
0:00	/		/	/										

8:00 [REDACTED] 20-7-66 08:00
 Name..... Date..... Time.....

14:00 [REDACTED]
 Name..... Date..... Time.....


0:00 [REDACTED] 02:00
 Name..... Date..... Time.....

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

31/07/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			24.6	13.05	✓	✓	5/8 255L
14:00	/			27.6	13.08	—	—	5/8 255L
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	/			—	—	—	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	✓	✓						
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00

Name: Date: 31/07/66 Time: 03.45


14:00

Name: Date: Time:

0:00

Name: Date: Time: 03:00

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	90%



GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailler	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	<input checked="" type="checkbox"/>			27.6	13.05	/	/	5/8/2552
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2552
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/2552

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	42	3					
15:00	/			/	/	/	42	42	3					
0:00	/			/	/	/	42	42	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhausta NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00
Name..... Time..... 08.00

14:00
Name..... Time.....

0:00
Name..... Time..... 09.00

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	99%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	100%


23/07/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/6 38205
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/6 2552
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/6 2552

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00		Name.....	Time.....
14:00		Name.....	Time.....
0:00		Name.....	Time.....

02.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	95%	90%
0:00	100%	100%

24/07/66

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หมักน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255 L	/

BOOSTER PUMP

BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUMP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								


8:00
Name: [Redacted] Date: 24/07/66 Time: 09:45

14:00
Name: [Redacted] Date: 24/07/66 Time: 14:27

0:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	100%
0:00	95%	100%






25/07/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Railer	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำหล่อ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	2.05	/	/	5/8 255L
14:00	/			27.6	13.08	-	/	5/8 255L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	9	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPII	COM	Water D
8:00														
15:00														
0:00														

8:00
Name.....Date.....Time.....


14:00
Name.....Date.....Time.....

0:00
Name.....Date.....Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00		
14:00	95%	90%
0:00		

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

26/07/66


GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

27/07/66

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/255L	✓
14:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8/255L	✓
0:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8/255L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	49	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓									
15:00	✓			✓	✓									
0:00	✓			✓	✓									

8:00
Name.....
Date 27/7/66 Time 08.00

14:00
Name.....
Date 27/7/66 Time 08.00

0:00
Name.....
Date..... Time 08.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

27/07/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำขัง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	✓			27.6	19.05	✓	✓	5/8/2552	✓
14:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8/2552	✓
0:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8/2552	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	Overload
8:00	ON	OFF
14:00	✓	
0:00	✓	

PUWP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUWP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	/			/	/								
0:00	/			/	/								

8:00
Name: [REDACTED] Date: 24/07/66 Time: 08.00

14:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: [REDACTED]

0:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: 08.40

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	90%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE
Check list

Daily check list:
24/07/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
14:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 255L

BOOSTER PUWP													
BOOSTER PUWP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3				
15:00	/			/	/	/	42	2	3				
0:00	/			/	/	/	42	2	3				

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	Overload
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	/			/	/								
0:00	/			/	/								

8:00
Name: _____ Date: 09.17
14:00
Name: _____ Date: _____
0:00
Name: _____ Date: 09.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	100%	90%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

30/07/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 265L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 265L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำ TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	/								
0:00	A			X	/								

8:00
 Name: [Redacted] Date: 30-07-64 Time: 09:45
 14:00
 Name: [Redacted] Date: 30-07-64 Time: 17:50
 0:00
 Name: [Redacted] Date: 30-07-64 Time: 10:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	90%	95%
14:00	95%	90%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

31/07/64

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			99.6	13.05	/	/	5/8 255L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 255L
0:00	/			27.6	13.05	/	-	5/8 255L


BOOSTER PUEP													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM
8:00	A			/	/	/	42	2	3				
15:00	A			/	/	/	42	2	3				
0:00	/			/	/	/	42	2	3				


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (น้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	pai	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	✓			✓	✓									

8:00
 Name..... 31-07-66 09.40
 14:00
 Name..... 31-07-66 17.50
 0:00
 Name..... 31-07-66
 Name..... 31-07-66

WATER TANK		
Time	น้ำเค็ม%	น้ำจืด%
8:00	90%	95%
14:00	95%	95%
0:00	95%	100%





1/8/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขี้เถ้า	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D					ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF				Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI						
8:00	A			/	/	/	49	2	3						
15:00	B			/	/	/	42	2	3						
0:00	/			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	/			/	/									
15:00	A			X	/									
0:00	/			/	/									

8:00 [Redacted] 01/08/66 08:00
 Name: [Redacted] Time: [Redacted]


14:00 [Redacted]
 Name: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00 [Redacted] 01-08-66 17:55
 Name: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	100%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

02/08/62

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255 L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	✓	5/8 / 255 L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 255 L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	/			42	3	3	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			X	✓									
0:00	/			/	✓									

8:00
Name..... Time..... 09.20

14:00
Name..... Time..... 09.20 17.55

0:00
Name..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	100%
14:00	95%	90%
0:00	100%	98%

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Railor	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยาล้าง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.05	/	/	5/8/256L	/
14:00	A			27.6	13.06	/	/	6/8/256L	/
0:00	/			27.6	13.08	/	/	5/8/256L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	/			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	A			X	/										
0:00	/			/	/										

8:00
Name.....
Date.....Time.....

14:00
Name.....
Date.....Time.....

0:00
Name.....
Date.....Time.....

03/08/66 08:00

03-08-66 17:55

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำจืด%
8:00	90%	95%
14:00	95%	90%
0:00	95%	100%

02/08/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/955	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/955	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/955	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	/			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00		X	
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำ TANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	/			/	/								

8:00 [Redacted] 02/08/66 04.0700
 Name..... Date..... Time.....
 14:00 [Redacted]
 Name..... Date..... Time..... 17:30
 0:00 [Redacted]
 Name..... Date..... Time.....

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	95%
0:00	100%	95%



8/6/16

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Railor	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำมัน	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/2554
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/2554
0:00	✓			27.6	13.05	✓	✓	5/8/2554

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	/			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำจืดTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✗	✓									
0:00	✓			✓	✓									

8:00
Name..... 08/6/16 08:45
14:00
Name..... 08-08 10-40
0:00
Name.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำจืด%
8:00	100%	95%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

06/09/66

GENERATOR

Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	เบ้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.0	/	/	510/250L	/
14:00	A			27.6	13.80	✓	✓	515/250L	✓
0:00	✓			27.6	13.80	✓	✓	518/250L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(กิจ)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			X	✓									
0:00	✓			/	/									

8:50
Name..... Date..... Time 10:00

14:00
Name..... Date 06/09/66 Time 15:00

0:00
Name..... Date..... Time.....

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	95%
0:00	100%	95%




THE FRONT
Check list

Daily check list
07/08/66

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	บ่อขยะ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.5	13.05	/	/	250/318	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/205L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/2500	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water ID
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		



PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			X	✓									
0:00	A			/	/									

8:00 [Redacted] Name: [Redacted] Date: 07-08-66 Time: 09:40

14:00 [Redacted] Name: [Redacted] Date: 07-08-66 Time: 15:10


0:00 [Redacted] Name: [Redacted] Date: 07-08-66 Time: 23:00

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำทิพย์%
8:00	100%	90%
14:00	95%	100%
0:00	910%	915%

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.08	/	/	518/245L	✓
14:00	A			27.6	13.08	/	/	518/240L	✓
0:00	A			27.6	13.08	/	/	518/240L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		



PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			X	✓									
0:00	✓			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 08-08-66 Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: 08-08-66 Time: [Redacted]

0:00
Name: [Redacted] Date: 08-08-66 Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	75%

09/09/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 24.5 L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 24.5 L	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8 / 24.5 L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	/			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	/								
0:00	/			/	/								

8:00
Name..... Time..... 09.07

14:00
Name..... Time..... 09-08-66 17.50

0:00
Name..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%

Check list

Daily check list

10/08/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	518/245L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/245L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/245L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำพื้TANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	A			✓	✓										
0:00	/			/	/										


8:00
Name.....Time..... 9.15

14:00
Name.....Time..... 08/66 17.55

0:00
Name.....Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	95%	90%
0:00	100%	75%

11/10/66



GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ท่อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	3/5/245	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	3/5	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	3/5/245	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00
Name: [Redacted] Time: 10:00

14:00
Name: [Redacted] Time: 14:00

0:00
Name: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

12.108/61

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	3/8 / 245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shertage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
Name..... Time..... 09.00


14:00
Name..... Time..... 03/11 017.00

0:00
Name..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	75%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
13/08/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6		/	/	5.8 / 245L	/
14:00	A			27.6		/	/	5.8 / 245L	/
0:00	A			27.6		/	/	5.8 / 245L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

14/08/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Baller	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6		/	/	5.8 / 245L	/
14:00	A			27.6		/	/	5.8 / 245L	/
0:00	A			27.6		/	/	5.8 / 245L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00															

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ส่วนน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	X								
0:00													

8:00
Name: [Redacted] Date: 14/08/66 Time: 09.00
14:00
Name: [Redacted] Date: 14/08/66 Time: 18.10
0:00
Name: [Redacted] Date: 14-08-66 Time: 23.40

WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	95%	90%
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

15-08-66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ขั้วบัต	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.2		/	/	5/3/245L	/
14:00	A			27.6		/	/	0/0 245L	/
0:00	A			27.6		/	/	5/3/245L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	/	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
Name: [REDACTED] Date: 15/08/16 09:00
14:00
Name: [REDACTED] Date: 15/08/16 19:45
0:00
Name: [REDACTED] Date: 15/08/16 23:55

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	90%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

16/08/16

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อต้มน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.05	/	/	518/248	/
14:00									
0:00	A			27.6	18.06	✓	✓	518/248	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00													
0:00	A			X	✓								

8:00 [Redacted] Time 09.00
 Name.....
 14:00 [Redacted]
 Name..... Date..... Time.....
 0:00 [Redacted]
 Name..... Date 16-8-66 23:45 Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00		
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

17/03/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	13.04	/	/	5/8/245L	/
14:00	/			27.6	13.6	/	/	5/8/245	/
0:00	A			27.6	13.06	✓	✓	5/8/245L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00	/			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/									
15:00	/			/	X									
0:00	A			X	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 17/03/16 Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: 17/03/16 Time: 17:30

0:00
Name: [Redacted] Date: 17-8-06 Time: 23.50

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	90%	90%
14:00	90%	90%
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

18/08

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.0	/	/	5/8/144	/
14:00									
0:00	A			27.6	13.0	/	/	5/8/145	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	49	3.5	2					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
		Overload
8:00	/	
14:00		
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00													
0:00	A			X	✓								

8:00 [Redacted] 18/08/66
 Name: [Redacted] Time: [Redacted]
 14:00 [Redacted]
 Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]
 0:00 [Redacted]
 Name: [Redacted] Date: 19/08/66 Time: 00:05

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	90%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

19/08

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยัดน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.06	✓	✓	5/8/244L	✓
14:00	A			27.6	13.06	✓	✓	5/8/245L	✓
0:00	A			27.6	13.06	✓	✓	5/8/244L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/								
15:00	A			/	/	/								
0:00	A			/	/	/								

Kitchen(ถัง)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
	Overload	
8:00	/	
14:00	/	
0:00	/	

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	D			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
Name: [Redacted] Date: 19/6/00 Time: 09.00

14:00
Name: [Redacted] Date: 19/6/00 Time: 18.35

0:00
Name: [Redacted] Date: 19/6/00 Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

20/06/00

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			24.6	13.05	/	/	51.5/24.5	/
14:00	A			27.1	13.05	/	/	51.5/24.5	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	51.5/24.5	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	48	2	3					
15:00	A			/	/	/	48	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	2					

Kitchen(ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00													
0:00	A			/	/								

8:00
Name: [Redacted] Time: 09.30

14:00
Name: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00
Name: [Redacted] Date: 20/03/64 Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำกลั่น%
8:00	100%	100%
14:00		
0:00	100%	99%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list:

21/03/64

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังเก็บน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/								
15:00	A			/	/	/								
0:00	B			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ถั่ว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water ID
8:00	A			/	/								
15:00	B			/	/								
0:00	A			X	✓								

8:00
Name: [Redacted] Date: 21-8-66 Time: 02.00

14:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00
Name: [Redacted] Date: 21-8-66 Time: 23.40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	45%	100%
14:00	90%	100%
0:00	15%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

22/08/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A	/		27.6	13.06	/	/	2/8/245L
14:00	B			27.6	13.06	/	/	5/8/245L
0:00	A			27.6	13.06	✓	✓	5/8/206L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	B			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			x	✓								

8:00
 Name: [Redacted] Date: 22/08/46
 14:00
 Name: [Redacted] Date: [Redacted]
 0:00
 Name: [Redacted] Date: 22.8.46 23.50

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	90%	95%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

23/09/46

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขัง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/245L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	x	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			X	✓								

8:00
Name: [Redacted] Date: 09.05 Time: 09.05
14:00
Name: [Redacted] Date: 18.36 Time: 18.36
0:00
Name: [Redacted] Date: 23.40 Time: 23.40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

24/08/23

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำจืด	น้ำขัง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6V	13.05V	/	/	5/8 / 245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 245L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	23	2					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ถัง)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			X	/								

8:00
Name: [REDACTED] Date: 24/08/66 Time: 09:18
14:00
Name: [REDACTED] Date: 24/08/66 Time: 15:00
0:00
Name: [REDACTED] Date: 24-8-66 Time: 23:50

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

25/09/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	516 / 245L	/
14:00	A			21.6	12.05	/	/	516 / 245L	/
0:00	A			21.6	12.05	/	/	516 / 245L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
		Overload
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

ROOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/									
15:00	/			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: 09.05

14:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: 18.00

0:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: 01.45

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	90%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

26/09/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	51 ⁴ /245 L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	51 ⁴ /245 L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	51 ⁴ /245 L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00		X	
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำ TANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

8:00
 Name: [Redacted] Time: 09.40
 14:00
 Name: [Redacted] Time: 06/04/2561 14.00
 0:00
 Name: [Redacted] Time: 01.45

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

27/10/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminal
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/245L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	49	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ถัง)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00		X

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

8:00
 Name..... Time 9.00
 14:00
 Name..... Time 14.00
 0:00
 Name..... Time 03.15

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

28-08-66

GENERATOR

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 205L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 205L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 205L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	12	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	11	1	3					
0:00	A			✓	✓	✓	12	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust, NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00			

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shertage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			X	✓								
0:00	A			X	X								

8:00
Name: 28-8-66 09.10
14:00
Name: 28-08-66 14:00
0:00
Name: 28-08-66 00:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

24/08/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ท่อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/245L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/245L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/245L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shertage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	Overload
8:00	✓	
14:00	✓	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			X	/									
0:00	P			/	/									

8:00
Name..... Time..... 09.30
14:00
Name..... Time..... 9866 17.40
0:00
Name..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	100%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

20/02/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 2452	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 2450	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 2454	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			X	✓								

8:00
 Name: [Redacted] Date: 20/03/66 Time: [Redacted]
 14:00
 Name: [Redacted] Date: 20/03/66 Time: [Redacted]
 0:00
 Name: [Redacted] Date: 20/03/66 Time: 23:50

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	100%
14:00	91%	100%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

31/03/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245 L.	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245 L.	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245 L.	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	39.7	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)


Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X	X	

PUEP (ถังน้ำ TANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LQW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00	[Redacted]	Name.....	Date 31/08/12	Time 08.45
14:00		Name.....	Date 31/08/12	Time 14.00
0:00		Name.....	Date 31/08/12	Time 23.30

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	91%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%



01/09/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 245L	/

BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00				/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ตู้น้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
 Name: [Redacted] Time: 09:00
 14:00
 Name: [Redacted] Time: 15:30
 0:00
 Name: [Redacted] Time: 01:29

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	50%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%

Check list

Daily check list

09/09/61

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Direct fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	19.05	/	/	5/8/245L	/
14:00	A			27.6	19.05	/	/	5/8/245L	/
0:00	A			27.6	19.05	/	/	5/8/245L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	49	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
Name.....Time 09:00

14:00
Name.....Time 15:00

0:00
Name.....Time 01:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

3-9-66

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 245L	✓
14:00	A			27.6	13.04			5/8 245L	
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 245L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/	/								
0:00	A			/	/	/								

8:00
 Name: [Redacted] Date: 3-9-66 Time: 09.30
 14:00
 Name: [Redacted] Date: 3-9-66 Time: 15.00
 0:00
 Name: [Redacted] Date: 3-9-66 Time: 01.45

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

04/07/23

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 / 245 L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 245 L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 245 L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	41	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำจืด(TANK))

ROOSTER PUEP D			ON/OFF	ON-OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	/								
15:00	A			X	/								
0:00	A			X	X								

8:00

Name.....

4/9/23 Time 05:45

14:00

Name.....

4/9/23 14:00


0:00

Name.....

4/9/23 Time 01:45

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	100%	100%



5/9/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/135L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/135L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/135L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			✓	✓								
0:00													

8:00

Name.....Date.....Time.....

14:00

Name.....Date.....Time.....

0:00

Name.....Date.....Time.....

5-9-66 18:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	98%
0:00		

05/09/66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/335	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/340	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/340	✓

BOOSTER PUMP

BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)

BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			X	✓								

8:00
 Name: [Redacted] Time: 04/09/66
 14:00
 Name: [Redacted] Time: 19:00
 0:00
 Name: [Redacted] Time: 6-9/66 23:45

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	100%
14:00	100%	100%
0:00	90%	100%

Check list

Daily check list

07/07/66

GENERATOR

Time	MODE			V		Distilled water	Bater	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	18.05	/	/	5/8 / 375L	/
14:00	A			27.6	18.05	/	/	5/8 / 370L	/
0:00	A			27.6	18.05	/	/	5/1 / 370L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF	PI	P2								
8:00	A		/	/								
15:00	A		/	/								
0:00	A		/	/								

8:00	[Redacted]	Name.....	07/07/66	Time.....
14:00		Name.....	18:00	Time.....
0:00		Name.....	02:00	Time.....

WATER TANK

Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	45%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%

08/09/22

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 3352	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 3301	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 3301	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00

Name: [Redacted] Date: 08-09/22 Time: [Redacted]

14:00

Name: [Redacted] Date: 08.18 Time: [Redacted]

0:00

Name: [Redacted] Date: 09.00 Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	45%	100%
14:00	90%	90%
0:00	45%	100%

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	518/330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	511/330L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
 Name: [Redacted] 9/9/66 09.30
 14:00
 Name: [Redacted] 9/9/66 14.00
 0:00
 Name: [Redacted] 9/9/66 02.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	100%
0:00	95%	100%

Check list

10-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	518/330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	518/330L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

8:00
Name: [REDACTED] Time: 10-9-66 09:30

14:00
Name: [REDACTED] Time: 10/9/66 16:00

0:00
Name: [REDACTED] Time: [REDACTED]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	100%
0:00	90%	95%

Check list

11-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังใส่น้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 330L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
 Name: [Redacted] Date: 11-9-66 Time: 09:10
 14:00
 Name: [Redacted] Date: 11-9-66 Time: 10:00
 0:00
 Name: [Redacted] Date: 11-9-66 Time: 02:20

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%

12/09/66

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	12.05	/	/	57.5 / 335L	/
14:00									
0:00									

BOOSTER PUEP


BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00														

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00			

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00														

8:00  Date: 12/09/66 Time:

14:00 Name: Date: Time:

0:00 Name: Date: Time:

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00		
14:00		
0:00		

13-09-66

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5K/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5K/330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5K/330L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	F			/	/									

8:00
Name..... 3.9.66 09.00 Time.....

14:00
Name..... 14.00 Time.....

0:00
Name..... 3.9.66 24.45 Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	80%
0:00	90%	90%

Check list

14-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	9/8 / 335L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/6 / 330 L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 330 L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	C-4/1024
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00		Name.....	Time.....
14:00		Name.....	Time.....
0:00		Name.....	Time.....

14.30

14-09-66 03.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	100%	95%
0:00	95%	100%

Check list

15/07-62

GENERATOR

Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.03	/	/	9/8/335L	/
14:00	A			27.5	13.03	/	/	5/4/330L	/
0:00	A			27.6	13.03	/	/	5/8330L	/

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
Name: [Redacted] Time: 15.07.06


14:00
Name: [Redacted] Time: 18.00

0:00
Name: [Redacted] Time: 03.00

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	
14:00	100%	90%
0:00	100%	100%

16-09-66



GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/350L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	514/350L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	518/350L	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00	[Redacted]	Name.....	16-09-66 09:00
14:00		Name.....	16:50
0:00		Name.....	09:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%



Check list

17-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/330L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/330L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A													

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00		17.9.66 09.20
Name.....		Time.....
14:00		19.00
Name.....		Time.....
0:00		03.00
Name.....		Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	85%	100%

18-09-66

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/330L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/330L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorlage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					-

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✗		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

8:00
Name.....
14:00
Name.....
0:00
Name.....

18/9/66 09.50

18/09/66 18.00

18/09/66 09.00

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	95%
0:00	95%	100%

19-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันเชื้อเพลิง	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/330L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3									
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3					-	

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		✓	

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✗	✓									
0:00	A			✗	✗									

8:00
 Name: [REDACTED] Date: 19/9/66 Time: 09.50
 14:00
 Name: [REDACTED] Date: 19/9/66 Time: 17.00
 0:00
 Name: [REDACTED] Date: 19/9/66 Time: 23.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	90%
0:00	100%	100%

20/09/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังเก็บน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	49.70	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		


PUEP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			✓	X								
0:00	A			/	/								

8:00 [Redacted] 20/09/16 09:30
 Name: [Redacted] Time: [Redacted]
 14:00 [Redacted]
 Name: [Redacted] 20/09/16 Time: 19:20
 0:00 [Redacted] 00:00
 Name: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	95%	95%
0:00	90%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

21-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 330L	✓


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			✓	✓										
15:00	A			X	✓										
0:00	A			X	X										

8:00
 Name: [Redacted] Time: 21-9-66 09.30
 14:00
 Name: [Redacted] Time: 21/9/66 17:45
 0:00
 Name: [Redacted] Time: 02.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%




THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

22/09/16



GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	/	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	✓	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	216/295 L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำเข้าTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2		psi	LOW	HI	Shorage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓										
15:00	A			✓	✓										
0:00	A			X	X										

8:00
Name: [Redacted] Time: 09:45

14:00
Name: [Redacted] Time: 18:50

0:00
Name: [Redacted] Time: 09:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	100%	95%
14:00	95%	95%
0:00	90%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

23-9-76

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 290L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 290L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 290L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			/	/									


8:00
 Name: [Redacted] Date: 23/9/76 Time: 09:40
 14:00
 Name: [Redacted] Date: 23/9/76 Time: 12:30
 0:00
 Name: [Redacted] Date: 23/9/76 Time: 03:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	95%	95%
0:00	90%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

24-09-66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/290L	✓
14:00	A			27.6	13.05	—	—	5/8/290L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/290L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			✓	✓										
15:00	A			✓	✓										
0:00	A			✓	✓										

5:00
Name..... 24/09/66 09:00
Time.....

14:00
Name..... 24/09/66
Time.....

0:00
Name..... 02:00
Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	015%	100%
14:00	90%	90%
0:00	90%	90%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

25-07-62.

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำฝน	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.03	/	/	5/8/2902	/
14:00	A			27.6	13.03	/	/	5/8/2902	/
0:00	A			27.6	13.03	/	/	5/8/2902	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00

Name.....Date.....Time.....

14:00

Name.....Date.....Time.....

0:00


Name.....Date.....Time.....

01.40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	100%	95%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list












Daily check list

26/09/66

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำฝน	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	<input checked="" type="checkbox"/>			27.6	13.05	/	/	5/8 2901	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2901	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2901	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	<input checked="" type="checkbox"/>			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00														
0:00														

8:00	[Redacted]	Name.....	Time..... 09:30
14:00		Name.....	Time..... 26-09-66
0:00		Name.....	Time..... 26-09-66

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	95%	100%
0:00	95%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

27-07-66

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	ถังเก็บ	บ่อเก็บ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	618 2901	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	918 2902	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	918 2902	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำดื่มTANK)


BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name..... 27-07-66 09.30
14:00
Name..... 27/07/66
0:00
Name..... 01.30

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	100%	100%
0:00	90%	100%

28/09/68



GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2902	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2901	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2902	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

28/8 09/68


PUEP (ถังน้ำTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

8:00
Name: [Redacted] Time: 28-2-66 09:00

14:00
Name: [Redacted] Time: 28/09/68

0:00
Name: [Redacted] Time: 28/09/68 04:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	100%
0:00	90%	94%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

29/09/66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ PUEP TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			X	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

8:00

Name: _____ Date: _____ Time: _____

14:00

Name: _____ Date: 29/09/66 Time: _____

0:00

Name: _____ Date: _____ Time: 02.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

30/09/16

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 290L

BOOSTER PUEP													
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF							
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM
8:00	A			/	/	/	42	2	3				
15:00	A			/	/	/	42	2	3				
0:00	A			/	/	/	42	2	3				

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำฝน TANK)													
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	X								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								


8:00
Name: [REDACTED] Date: 30/09/16 Time: 08:00

14:00
Name: [REDACTED] Date: 30/09/16 Time: 14:00

0:00
Name: [REDACTED] Date: 30/09/16 Time: 00:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	95%	95%

01-10-66



GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/290L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/290L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	518/290L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		


PUEP (ถังน้ำดื่มTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			+	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
Name: [Redacted] Date: 01/10/66 Time: 09:40

14:00
Name: [Redacted] Date: 01/10/66 Time: 01:00

0:00
Name: [Redacted] Date: 01/10/66 Time: 01:00

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00	95%	100%
14:00	100%	95%
0:00	90%	90%



02-10-66

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 220L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 290-L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 290-L

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			X	✓										
15:00	A			X	✓										
0:00	A			X	✓										

8:00
 Name: Date: 2/10/66 Time: 09:05
 14:00
 Name: Date: 2/10/66 Time: 17:30
 0:00
 Name: Date: 2/10/66 Time: 01:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	95%
0:00	95%	100%

03/10/66

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 290 L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 290 L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 290 L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	BOOSTER PUEP							
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			/	/								

8:00
Name..... Time..... 09.10

14:00
Name..... Time..... 03/10/66 18:30

0:00
Name..... Time..... 03/10/66

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90 %	90 %
14:00	90%	95%
0:00	100 %	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

09-10-16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อต้มน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/275L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/275L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/275L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	III	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
13:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	III	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [REDACTED] Date: 09-10-16 Time: 10:40

14:00
Name: [REDACTED] Date: 09-10-16 Time: 18:40

0:00
Name: [REDACTED] Date: 09-10-16 Time: [REDACTED]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	200%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

05/10/2023

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 275.1	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 275.1	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓	✓	49	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00			
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00													
15:00	A			✓	✓								
0:00	A			✓	✓								

8:00

Name.....Date.....Time.....


14:00

Name.....Date 05/10/23 Time 18:10

0:00

Name.....Date 05/10/23 Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดื่ม%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	95%	95%



06/10/56

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			24.6	13.05	/	/	3/4 / 270	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 270.2	✓
0:00									

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	X		
14:00	X		
0:00			


PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00														

8:00
Name: [Redacted] Date: 09.10 Time: 09:40

14:00
Name: [Redacted] Date: 10/10 Time: 09:40


0:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำเสีย%
8:00	90%	90%
14:00	90%	95%
0:00		



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

07/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 270L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 270L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 270L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1	Overload	
8:00	ON	OFF	
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	/			/	/									

8:00
Name..... 07/10/66 08:56


14:00
Name..... 18:00

0:00
Name.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	100%	40%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

08/10/23

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/270L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/270L


BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	X	X	
14:00	X	X	
0:00	X	X	

PUEP (ส่งน้ำเข้าTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			/	/									

8:00 [Redacted] 8/10/23 09:50
 Name: [Redacted] Time: [Redacted]
 14:00 [Redacted]
 Name: [Redacted] Time: 08/10/23 13:20
 0:00 [Redacted]
 Name: [Redacted] Time: 01:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	95%	100%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

09/10/23

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Oil	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำมัน	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 270L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 270L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 270L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	49.70	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	X	X	
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 09/10/23 Time: 19:10

14:00
Name: [Redacted] Date: 07/10/23 Time: 19:10

0:00
Name: [Redacted] Date: 07/10/23 Time: 19:10

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	100%	100%
14:00	100%	95%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

10-10-16

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270.1	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓

BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00															

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00		X	
14:00		X	
0:00	X		


PUEP (ส่งน้ำเข้าTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			X	✓										
15:00	A			✓	✓										
0:00	A			✓	✓										

8:00
 Name: _____ Date: 10/10/16 Time: 09:10
 14:00
 Name: _____ Date: 10/10/16 Time: 13:40
 0:00
 Name: _____ Date: 10/10/16 Time: _____

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	100%
14:00	90%	95%
0:00	100%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list




11/10/23

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/5/270L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/270L	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00		✗	
0:00		✗	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A		X	X	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			/	/									

8:00  11/10/23 09:00
 Name..... Date..... Time.....
 14:00  11/10/23
 Name..... Date..... Time.....
 0:00  11/10/23
 Name..... Date..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	90%	100%
14:00	90%	95%
0:00	90%	90%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

12/10/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	15.05	✓	✓	5/8 / 270L
14:00	A			27.6	15.05	✓	✓	5/8 / 270L
0:00	A			27.6	15.05	✓	✓	5/8 / 270L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water ID
8:00														
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

5:00

Name.....Date.....Time.....

14:00

Name.....Date.....Time.....


0:00

Name.....Date.....Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00		
14:00	95%	95%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

13-10-66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
14:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✗	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00														
	A			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 13-10-66 Time: 00:30


14:00
Name: [Redacted] Date: 13/10/66 Time: 19:20

0:00
Name: [Redacted] Date: 13/10/66 Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	95%	95%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

14/10/0

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 270L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 270L
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 270L

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	A			/	/										
0:00	A			/	/										

8:00 [Redacted] 14-10/66 09.00

Name: [Redacted] Time: [Redacted]


14:00 [Redacted] 18.00

Name: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00 [Redacted]

Name: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

15-10-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/270L	✓
0:00	A			27.6V	13.05	✓	✓	5/8/270.1	✓


ROOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
13:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
13:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [REDACTED] 15/10/66 09:00
14:00
Name: [REDACTED] 15-10-66 16:40
0:00
Name: [REDACTED] 15/10/66 23:30

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	65%
14:00	90%	90%
0:00	90%	90%



16/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 230L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 230L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 230L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้น/TANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	X								
15:00	B			X	✓								
0:00	A			✓	✓								

8:00
Name: [Redacted] Date: 16/10/66 Time: 08:45

14:00
Name: [Redacted] Date: 16/10/66 Time: 18:40

0:00
Name: [Redacted] Date: 16/10/66 Time: 23:10

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	95%	95%

Check list

Daily check list

17/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6.V	13.05V	✓	✓	5/8 / 230.L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
13:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00		Overload
14:00	✓	
0:00	✓	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
13:00	A			X	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00

Name.....Date.....Time.....

14:00

Name.....Date.....Time.....

0:00

Name.....Date.....Time.....

17/10/66 17.20

17/10/66 17.40

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำกลั่น%
8:00		
14:00	95%	95%
0:00	95%	95%

18-10-66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.8	13.83	✓	✓	5/8/230L
14:00	A			27.6	13.03	✓	✓	5/8/230L
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/230.1

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	✓			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✗	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [REDACTED] Date: 18/10/66 Time: 18:20

14:00
Name: [REDACTED] Date: 18/10/66 Time: 18:20

0:00
Name: [REDACTED] Date: 18/10/66 Time: 18:10

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำส้ม%
8:00	100%	10%
14:00	90%	95%
0:00		

19/10/6

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/250L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L
0:00	A			27.6.V	13.05	✓	✓	5/8/230.L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			x	✓									
0:00	A			✓	x									

8:00
 Name.....
 14:00
 Name.....
 0:00
 Name.....

19/10/66 04.00
 19-10-66 18.30
 19/10/66 23.30

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	95%
0:00	95%	95%

Check list

Daily check list

201066

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6.v	13.05.v	✓	✓	5/8 / 230.L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:50

Name: _____ Date: _____ Time: _____

14:00

Name: _____ Date: 20/10/66 Time: 18:40

0:00

Name: _____ Date: 20/10/66 Time: 21:40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำกลั่น%
8:00		
14:00	95%	90%
0:00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

21/10/66
21/10/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขี้ไก่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 230L
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 230L
0:00	A			27.6V	13.05	✓	✓	5/8 230L ✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name..... 21/10/66 09.45
14:00
Name..... 21/10/66
0:00
Name..... 21/10/66 09.40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	90%
0:00	95%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

22/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำขัง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A								
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00	✓		
0:00	✗		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00													
15:00	A			A	✓								
0:00	A			✓	✓								

8:00

Name: _____ Date: _____ Time: _____

14:00

Name: _____ Date: 22/10/66 Time: 18:40


0:00

Name: _____ Date: 22/10/66 Time: _____

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดื่ม%
8:00		
14:00	95%	90%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

23/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L	✓
0:00	A			27.6V	13.05	✓	✓	5/8/230.1	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		


PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			X	✓								
0:00	A			X	✓								

8:00
Name.....
Date.....Time.....

14:00
Name.....
Date.....Time.....

0:00
Name.....
Date.....Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	90%	100%
0:00	95%	95%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

24-10-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6 v	13.05 v	✓	✓	5/8 / 230.1	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00			
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/GFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
 Name.....Date.....Time.....
 14:00
 Name.....Date 24/10/66 Time 18:40
 0:00
 Name.....Date 24/10/66 Time 22:10

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00		
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

25/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 230L	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 230L	✓


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำจืดTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
 Name: [REDACTED] Date: 25/10/66 Time: 08:43
 14:00
 Name: [REDACTED] Date: 25/10/66 Time: 18:40
 0:00
 Name: [REDACTED] Date: 25/10/66 Time: 23:40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%



21/10/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			24.4	17.05	/	/	51.9 / 230 L	/
14:00									
0:00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	58 / 230 L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00			
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name..... Time..... 10.30


14:00
Name..... Time.....

0:00
Name..... 26/10/23 Time 23:10

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00		
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

 27/10/66
 27/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 230V	/
14:00									
0:00	A			27.6V	13.05V	/	/	5/8 230V	/


BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	4.2	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	4.2	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	Overload
14:00		
0:00	/	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	X									
15:00														
0:00	A			/	/									

8:00
 Name: [Redacted] Date: 27/10/66 Time: 09:00
 14:00
 Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]
 0:00
 Name: [Redacted] Date: 27/10/66 Time: 21:40

WATER TANK		
Time	น้ำเค็ม%	น้ำจืด%
8:00	90%	10%
14:00		
0:00	95%	95%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

28/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		


PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			/	/									

8:00
Name: [REDACTED] Date: 28/10/66 Time: [REDACTED]

14:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: [REDACTED]

0:00
Name: [REDACTED] Date: 28-10-66 Time: 00.30

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	99%
14:00		
0:00	95%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

29/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A					/	/	5/8/290	/
14:00	A					/	/	5/8/230 ²	/
0:00	A			17.6	13.05	/	/	5/8/230L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/	/	
14:00	/	/	
0:00	X	/	


PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	X									
15:00	B			/	/									
0:00	A			/	X									

8:00
Name..... 29/10/66 09.00 ✓

14:00
Name..... 29/10/66

0:00
Name..... 30/10/66 00.40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	95%	90%



30/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/10 / 230L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/10 / 230L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/10 / 230L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	A			/	/										
0:00	A			X	✓										

8:00
 Name..... Time..... 09.30
 14:00
 Name..... Time..... 17.30
 0:00
 Name..... Time..... 31-10-66 24.40

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

31/10/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A								
14:00	A			27.6	13.06	/	/	5/8 230L	/
0:00	A			27.6	13.06	/	/	5/8 230L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00															
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	2						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00			
14:00			
0:00	X		

lum

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			X	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00
Name: [Redacted] Date: 1-11-66 Time: 24.30

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00		
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

01/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	P			24.6	13.08	/	/	518 230L	/
14:00	P			24.6	13.05	/	/	518 230L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	518/225L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			/	/	/	42	2	3					
15:00	P			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen(กว๊ว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00													
15:00													
0:00													

8:00

Name.....Date.....Time.....

14:00

Name.....Date.....Time.....

0:00

Name.....Date.....Time.....

01/11/66 01:20

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%

GENERATOR

	MODE			V	V	Distilled water	Baler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	12.05	/	/	5/8 240L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 250L	/
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 250L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			42	42	51	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen(ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	A			+	✓								


8:00
Name..... 02-11-66
Time.....

14:00
Name..... 02-11-66 14:00
Time.....

0:00
Name..... 03-11-66 01:20
Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	95%	100%
0:00	90%	100%

03/11/66



GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอล	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2302
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2302
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/2301

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	/	
14:00	/	
0:00	/	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	X								
0:00	A			X	X								

8:00
Name.....Date.....Time.....


14:00
Name.....Date.....Time.....

0:00
Name.....Date.....Time.....

03/11/66 16.00 91.

03/11/66 01.30

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%



04-11-66

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.06	✓	✓	518 230L
14:00								
0:00	D			27.6	13.06	✓	✓	518 230L

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00															
0:00	D			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen(ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ/TANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			X	✓										
15:00	D			✓	✓										
0:00	D			X	X										

2:00
 Name..... Date..... Time.....
 14:00
 Name..... Date..... Time.....
 0:00
 Name..... Date..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	96 %	95 %
14:00		
0:00	90 %	95 %

05-11-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้น TANK)														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	✓									
15:00	A													
0:00	A			X	X									

8:00
Name..... 5/11/66 09.45
14:00
Name..... 5/11/66 15.00 น.
0:00
Name..... 5/11/66 00.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

06-11-66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/230L

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						


Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			X	✓								
0:00	A			X	X								

8:00
Name: [REDACTED] 6-11-66 09:40
14:00
Name: [REDACTED] 6-11-66 15:00
0:00
Name: [REDACTED]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	100%
0:00	100%	100%

Check list



Daily check list

07/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 230L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		✓	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			✓	✓										
15:00	A			✓	✓										
0:00	A			✓	✓										


8:00
Name: [Redacted] Date: 07-11/66 Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: 7-11-66 Time: 17:40

0:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	100%
0:00	90%	100%

Check list



Daily check list

08/11/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำขัง	น้ำมันเชื้อเพลิง
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2302
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2302
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2302 ✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/								
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	X								
0:00	B			A	✓								


8:00
 Name: [Redacted]
 Date: 08-11-66
 14:00
 Name: [Redacted]
 Date: 08-11-66
 0:00
 Name: [Redacted]
 Date: 08-11-66

14.00

08-11-66 01.30

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	95%
0:00	90%	100%

๕.๗.๑๑/๖๐



GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อต้มน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2202	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 2202	/
0:00	B			27.6	13.05	/	/	5/8 230L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	D			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	D			/	/								


8:00
Name: [REDACTED] Date: ๕.๗.๑๑/๖๐ Time: [REDACTED]

14:00
Name: [REDACTED] Date: ๕.๗.๑๑/๖๐ Time: 16.00

0:00
Name: [REDACTED] Date: ๕.๗.๑๑/๖๐ Time: ๑๗.๑๑/๖๐

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	100%
14:00	๕๑๐%	1๐๐%
0:00	๑๐๗.	๑๐%

10/11/66



GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อไอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 230L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 230L	/
0:00	0			27.6	13.05	/	/	5/8 / 230L	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	0			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D		
8:00	A			/	/										
15:00	A			/	/										
0:00	0			/	/										

8:00
Name: [REDACTED] 10/11/66 09.00


14:00
Name: [REDACTED] 10/11/66 16.00

0:00
Name: [REDACTED]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำสี%
8:00	95%	100%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

11/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Balier	Distel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.05	13.04	/	/	5/8 / 2302	/
14:00	/			27.06	13.05	/	/	5/8 / 2302	/
0:00	/			27.06	13.05	/	/	5/8 / 2302	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	B			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00	B			/	/								

8:00		Name.....	Date.....
14:00		Name.....	Date.....
0:00		Name.....	Date.....

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%

Check list

12/11/66

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 230L
14:00	A			20.6	13.06	/	/	5/8 230
0:00	0			22.6	13.05	/	/	5/8 230

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	0			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	B			/	/								
0:00	C			/	/								

8:00
Name: [Redacted] Date: 12/11/66 Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: 12/11/66 Time: [Redacted]

0:00
Name: [Redacted] Date: 12/11/66 Time: 01:55

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	90%
14:00	100%	100%
0:00	90%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

13-11-66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขี้ไก่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 225L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 225L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 225L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00

Name: [Redacted] Date: 13/11/66 Time: 10.20

14:00

Name: [Redacted] Date: 13/11/66 Time: 15.00

0:00

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00	90%	85%
0:00	100%	100%

14-11-66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shurtage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			X	X									

8:00 [Redacted]

Name: [Redacted] Date: 14-11-66 Time: 09.30

14:00 [Redacted]

Name: [Redacted] Date: 14-11-66 Time: 15.00

0:00 [Redacted]

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	95%
14:00	95%	100%
0:00	100%	100%

Check list

Daily check list

15/11/61

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	15.05	/	/	9/10/2202	/
14:00	A			27.6	15.05	/	/	5/10/2252	/
0:00									

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00			

PUEP (ถังน้ำTANK)													
ROOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			/	/								
0:00													

8:00
 Name: [Redacted] 15/11/61
 14:00
 Name: [Redacted] 15.10
 0:00
 Name: _____ Date: _____ Time: _____

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	90%	90%
0:00		

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

16/11-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำย้อมน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overflow
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	/		

90%

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			/	/									
0:00														

8:00 [Redacted] 16/11/66 09.30

Name: [Redacted] Time: 16.00

14:00 [Redacted]

Name: [Redacted] Time: 01.50

0:00 [Redacted] 16/11/66

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	100%	100%
0:00	95%	100%

Check list

Daily check list

13/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			29.6	13.05	/	/	5/8 / 220L	/
14:00	A			27.1	13.05	/	/	5/8 / 220L	/
0:00	A			29.6	13.915	/	/	5/8 220L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00 [Redacted] 11/66 Time.....

Name.....

14:00 [Redacted] 11/66 15:00 Time.....

Name.....

0:00 [Redacted] 11/66 01:00 ~ Time.....

Name.....

WATER-TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

18/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Balder	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อต้ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.03	/	/	2802	/
14:00	A			27.6	12.05	/	/	2851	/
0:00	A			27.6	12.04	/	/	2851	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	III	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ก.73)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	III	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00														

8:00
Name: [Redacted] 18/11/66
Time: 15.00


14:00
Name: [Redacted] 18/11/66
Time: 15.00

0:00
Name: [Redacted] 18/11/66
Time: 1.30

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%

Check list

19-11-66



GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	216/225L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	X									

8:00
Name..... 9/11/66 09.30
14:00
Name..... 14.00
0:00
Name..... 19.11.66 01.00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
20/1/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (กitchen)			
Time	Exhaust NO.1	Overload	
8:00	ON	OFF	
14:00	✓		
0:00	✓		

PUMP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF		psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	A			+	✓									
15:00														
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 20/1/66 Time: 10:00
14:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]
0:00
Name: [Redacted] Date: 20-11-66 Time: 01.00

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00	95%	95%
14:00		
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

21/11/23

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันเชื้อเพลิง
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	58/225.1
14:00	A			27.6	13.05	/	/	51/225.1
0:00	A			27.6	13.05	/	/	51/225.1

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00		X	

PUEP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	B			X	X									

8:00

Name..... Date 21/11/23 Time 09:40

14:00

Name..... Date..... Time 14:10


0:00

Name..... Date..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเสี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

22/11/23

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225/L	✓
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225/L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225/L	/

BOOSTER PUMP														
ROOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (07a)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								
	A			/	/								

8:00

Name: [Redacted] Date: 22/11/23 Time: 09:50


14:00

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: 14:50

0:00

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: 01:00

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	90%	95%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

23/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	/			27.6	12.05	/	/	5/8/2302	/
14:00	/			27.5	13.05	/	/	5/8/2251	/
0:00	/			27.6	13.05	/	/	5/8/1156	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUMP (ถังเก็บน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shurtage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	X									

8:00
Name.....
23/11/66
14:00
Name.....
8/11/66
0:00
Name.....
23/11/66 10:30

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%

Check list

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.5	/	/	20.6/5/12	/
14:00									
0:00	A			27.6	13.5	/	/	20.6/5/12	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	III	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	1	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	4	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	III	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	X									
15:00														
0:00	A			/	X									

8:00
Name: [REDACTED] Date: 27/11/67 Time: 00:00

14:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: [REDACTED]

0:00
Name: [REDACTED] Date: 27/11/67 Time: 12:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	95%	100%
14:00		
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

25/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หมักน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/225L	✓
14:00	A			27.1	13.05	/	/	5/8/225L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/225L	/

BOOSTER PUMP															
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			/	/	/	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	+								
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	X								

8:00 [Redacted]
 Name..... Date 25/11/66 Time 10:00
 14:00 [Redacted]
 Name..... Date 16:50
 0:00 [Redacted]
 Name..... Date 25/11/66 Time 18:00

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำจืด%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

26/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	210L/51%	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	210L/51%	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	210L/51%	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	4	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ห้องครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00

Name: _____ Date: _____ Time: _____

14:00

Name: _____ Date: _____ Time: _____

0:00

Name: _____ Date: _____ Time: _____

21.30

12.00

WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00		
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%

Check list

28-11-66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Dalfer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยาล้าง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00		X	

PUMP (ถังน้ำ)TANK														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			X	✓									
15:00	A			/	/									
0:00	A			X	X									

8:00
Name: [Redacted] Date: 28/11/66 Time: 10:30

14:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00
Name: [Redacted] Date: 28/11/66 Time: 21:33

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำยาล้าง%
8:00	90%	95%
14:00	95%	90%
0:00	100%	100%

Check list

Daily check list

29/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 210L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 210L	/
0:00	A			24.6	13.05	/	/	5/8 210L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังเก็บน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00

Name..... Date..... Time.....

14:00

Name..... Date 29/11/66 Time.....

0:00

Name..... Date..... Time..... 02.40

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	75%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

30/11/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	7/8 / 210L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/													
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00														
0:00	A		✓	/	/									

8:00
Name.....Date.....Time.....


14:00
Name.....Date.....Time.....

0:00
Name.....Date.....Time..... 0240

WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00		
14:00		
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

01/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			17.6	205	/	/	5/6/200	/
14:00	A								/
0:00	A			24.6	1305	/	/	5/6/2104	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	/			/	/	/	48	1	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			/	/									

2:00

Name: _____ Date: _____ Time: _____

14:00


Name: _____ Date: _____ Time: _____

0:00

Name: _____ Date: _____ Time: _____

02.50

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	100%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

09/12/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Baler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	81% 210L	/
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	81% 210L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					
Kitchen (600)														

Kitchen (ก73)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	X								
15:00													
0:00	A			/	/								

8:00 [Redacted] 10:00

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

14:00 [Redacted]

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00 [Redacted] 02:00

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำเค็ม%	น้ำจืด%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

03-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 210L	✓
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 210L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓								
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00														
0:00	A			X	X									

8:00
Name: [Redacted]
Date: 3-12-66 Time: 09:30

14:00
Name: [Redacted]
Date: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00
Name: [Redacted]
Date: [Redacted] Time: 02:00

WATER TANK		
Time	น้ำคิน%	น้ำคิต%
8:00	95%	90%
14:00		
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

09/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Diesel	Diesel fuel	Battery Terminal
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำมัน	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	D			23.6	13.05	/	/	5/8 210L	/
14:00	A			20.6	19.05	/	/	5/8 210L	/
0:00	A			27.1	12.05	/	/	5/8 210L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	D			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (น้ำ)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	/		
0:00	/		

PUMP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	D			/	/									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
Name..... Time.....

14:00
Name..... Time.....

0:00
Name..... Time.....


15.00

09.30

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำเค็ม%
8:00	100%	100%
14:00	100%	100%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

05-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Dailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยาล้าง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6	13.0	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00	A			27.6	13.0	✓	✓	5/8/210L	✓

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (กitchen)		
Time	Exhaust NO.1	Overload
8:00	✓	
14:00	✓	
0:00	X	


PUMP (ถังน้ำ) (TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00														
0:00	A			X	/									

8:00
Name: [Redacted] Date: 5-12-66 Time: 9:00

14:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]


0:00
Name: [Redacted] Date: 5-12-66 Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00	95%	95%
14:00		
0:00	90%	95%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

06-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dalier	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยาล้าง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 210L	✓
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 / 210L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (กitchen)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00														
0:00	A			/	/									

8:00

Name: [Redacted] Time: 09.30

14:00

Name: [Redacted] Time: 02.00


0:00

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำกลั่น%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00		

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

07/12/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	พื้ด้น	น้อดน้ำ	น้ด้นด้นด	น้ด้นด้นด
8:00	A			29.6	13.05	/	/	5/8/102	/
14:00									
0:00	A			29.6	13.05	/	/	5/8/101	/


BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1	ON	OFF
8:00		/	
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			/	/									


8:00 [Redacted] 09:00
 Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]
 14:00 [Redacted]
 Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]
 0:00 [Redacted] 09:00
 Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	90%	90%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

08/12/2023

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6V	13.05	✓	✓	5/8/210.6	✓
14:00									
0:00	A			27.6V	13.05	/	/	5/8/210.6	/

the 9.11.2023

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	4	2	3					

Kitchen (กitchen)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)													
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00													
0:00	A			/	/								

8:00 [Redacted]

Name: [Redacted] Date: 08/12/23 Time: 08:40


14:00 [Redacted]

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00 [Redacted]


Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: 08:40

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00		
0:00	100%	100%



THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

09/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.06	13.06	✓	✓	5/8 210L	✓
14:00									
0:00	A			27.04	13.04	/	/	5/8 210L	/

BOOSTER PUEP													
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF							
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM
8:00	⊙			✓	✓	✓	42	2	3				
15:00													
0:00	A			/	/	/	42	2	3				

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00			
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำ TANK)													
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	P			✓	✓								
15:00													
0:00	A			/	/								

8:00 [Redacted] Name: [Redacted] Time: 09:09

14:00 [Redacted] Name: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00 [Redacted] Name: [Redacted] Time: 02:20

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00		
0:00	100%	100%



Check list

Daily check list

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00									
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/6/202	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/6/202	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00														
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00			
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ TANK)													
BOOSTER PUMP D		ON/OFF		ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00													
15:00	A			/	/								
0:00	A			/	/								

8:00
Name.....

14:00
Name.....

0:00
Name.....

15.00


15.00

02.30

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดื่ม%
8:00	90%	95%
14:00	90%	95%
0:00	100%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

11-12-66

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 210L	✓
14:00	A			27.6 V	13.05V	✓	✓	5/8 / 210. L.	✓
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8 210L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		


BOOSTER PUMP D						FUEL (DIESEL) TANK								
	AUTO	MAN	ON/OFF	ON/OFF										
			OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A													
0:00	A			✓	✓									
				✓	X									

8:00
Name: [Redacted] 11-12-66 09:40
14:00
Name: [Redacted] 11-12-66 09:30
0:00
Name: [Redacted] 11-12-66 09:30

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำกลั่น%
8:00	90%	90%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

12/12/16

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำเสีย	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A					✓	✓	✓	✓
14:00	A			27.6 ✓	13.05 ✓	✓	✓	5/8 / 210. L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓		

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NG.1	
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00	✓	
0:00	✓	


PUMP (ถังน้ำ) TANK														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name.....
12/12/16
14:00
Name.....
12/12/16
0:00
Name.....
12/12/16

WATER-TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

13-10-16

GENERATOR									
Time	MODE			V		Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NG.I		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUMP (หม้อน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			+	✓									
15:00	A			✓	X									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 13/10/16 Time: 09:30


14:00
Name: [Redacted] Date: 13/10/16 Time: 14:30

0:00
Name: [Redacted] Date: 13/10/16 Time: 14:30

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	90%
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

14/12/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำดื่ม	น้ำมันเครื่อง
8:00	<input checked="" type="checkbox"/>			27.6	13.05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5/8/210-L
14:00	A			27.6-V	13.05-V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5/8/210-L
0:00								

BOOSTER PUMP													
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM
AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3								Water D
8:00	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	42	3	3					
15:00	A		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	42	32	3					
0:00													

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	Overload
8:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
14:00	<input checked="" type="checkbox"/>	
0:00		

PUMP (ถังน้ำ TANK)													
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF	P1	P2									
8:00	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
15:00	A		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
0:00													

8:00

Name: [Redacted] Date: 09/56 Time: [Redacted]

14:00

Name: [Redacted] Date: 14/12/66 Time: 17:00

0:00

Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำกลั่น%
8:00	100%	95%
14:00	95%	90%
0:00		

15/12/11

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังเก็บน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L	/
14:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00									

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00			


PUMP (ถังน้ำ) (TANK)														
BOOSTER PUMP D		MAN	ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO		OFF	P1		P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00														

8:00
 Name: [Redacted] Date: 15/12/11 Time: 09.00
 14:00
 Name: [Redacted] Date: 15/12/11 Time: 16.45
 0:00
 Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	100%
14:00	95%	90%
0:00		

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

16-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.03	✓	✓	5/8 / 210L	✓
14:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 / 210. L.	✓
0:00									

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
Time	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	III	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00			

PUMP (ถังน้ำ TANK)														
BOOSTER PUMP D		ON/OFF	ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	III	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			+	✓									
15:00	A			✓	X									
0:00														

8:00
Name: [Redacted] Date: 16/12/66 Time: 09:40

14:00
Name: [Redacted] Date: 16/12/66 Time: 16:30

0:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำจืด%
8:00	95%	90%
14:00	95%	90%
0:00		

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

17/12/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Boiler	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L	/
14:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L	/
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L	/

BOOSTER PUMP														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			/	/	/	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	/		
0:00	X		

PUMP (ถังน้ำ/TANK)														
BOOSTER PUMP D				ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	X									
15:00	A			/	/									
0:00	A			/	/									

8:00
 Name: [Redacted]
 Date: 17/12/66 Time: 09.00


14:00
 Name: [Redacted]
 Date: Time: 03.00

0:00
 Name: [Redacted]
 Date: Time:

WATER TANK		
Time	น้ำเต็ม%	น้ำเต็ม%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

18-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขี้เถ้า	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			26.7	1305	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6V	1305V	✓	✓	5/8/210L	✓
0:00	A			27.6	1305	/	/	5/8/209L	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	X		


PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			X	✓									
15:00	A			✓	X									
0:00	A			/	/									

8:00
Name: [Redacted] Date: 18-12-66 Time: 09:30

14:00
Name: [Redacted] Date: 18/12/66 Time: 18:10

0:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: 09:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	90%	95%
0:00	90%	97%



THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

19/12/66

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยอน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 210L
14:00	A			27.6 ✓	13.05 ✓	✓	✓	5/8 210L
0:00								

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00														

Kitchen (ครัว)		
Time	Exhaust NO.1	
	ON	OFF
8:00	✓	
14:00	✓	
0:00		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	B			✓	✓									
15:00	A			✓	✓									
0:00														

8:00

Name.....

14:00

Name.....

0:00

Name.....

Date..... Time.....

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00		

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

20/12/16

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dalier	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	514/205 L
14:00	A			27.6 ✓	13.05 ✓	✓	✓	518/205. ✓
0:00	A			27.6 ✓	13.05 ✓	✓	✓	518/205 ✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	/		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			/	/									

8:00
 Name: [Redacted] Date: 09.30
 14:00
 Name: [Redacted] Date: 15/12/16 Time: 16:50
 0:00
 Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคัง%
8:00	90%	90%
14:00	90%	95%
0:00	95%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

21-12-66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Balser	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210.1	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/210L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			+	✓									
15:00	A			✓	✗									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 21/12/66 Time: 09:00

14:00
Name: [Redacted] Date: 21/12/66 Time: 16:50

0:00
Name: [Redacted] Date: 21/12/66 Time: [Redacted]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำสี%
8:00	90%	95%
14:00	90%	90%
0:00	95%	95%

GENERATOR

Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขี้เถ้า	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 210L	✓
14:00	A			27.6V	13.25V	✓	✓	5/8 210L	✓
0:00	A			27.6V	13.03	✓	✓	5/8 210L	✓

BOOSTER PUEP

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF	PI	P2	P3									
8:00	A		✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	A		✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A		✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)

Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)

BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
AUTO	MAN	OFF	PI	P2									
8:00	A		✓	✓									
15:00	A		✓	✓									
0:00	A		✓	✓									

8:00
Name: [REDACTED] 22/12/66 09:07

14:00
Name: [REDACTED] 22/12/66 16:15

0:00
Name: [REDACTED] 22/12/66

WATER TANK

Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	90%	95%
0:00	99%	99%

23/12

GENERATOR								
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำขี้ไก่	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/210L
14:00	A			27.6	13.06	✓	✓	5/8/210L
0:00	A			27.6	13.08	-	-	5/8/210L

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	X		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			/	/									

8:00
 Name: [REDACTED] Date: 23-12-60 Time: 09.00 น.
 14:00
 Name: [REDACTED] Date: 23-12-60 Time: 10.45
 0:00
 Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: [REDACTED]

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำเค็ม%
8:00	90%	15%
14:00	90%	50%
0:00	93%	100%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

24/12/66

GENERATOR								
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/205L
14:00								
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L

BOOSTER PUEP														
	BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Storage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	A2	2	3					
15:00														
0:00	A			✓	✓	✓	A2	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00														
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: 09:00

14:00
Name: [REDACTED] Date: [REDACTED] Time: [REDACTED]

0:00
Name: [REDACTED] Date: 22/12/66 Time: 01:40

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	90%	90%
14:00		
0:00	90%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

25/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	พ้อยน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 205L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 205L	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8 205L	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO. 1		Overload
	ON	OFF	
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shorage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	—									
15:00	A			✓	✓									
0:00	A			✓	✗									

8:00
 Name: [Redacted] Date: 25/12/66 Time: 08:59
 14:00
 Name: [Redacted] Date: 25/12/66 Time: 18:30
 0:00
 Name: [Redacted] Date: 25/12/66 Time: 09:10

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำดี%
8:00	95%	100%
14:00	95%	95%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

26/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	ถังน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			22.6	13.05	✓	✓	5/8 205L	✓
14:00	D			22.6	13.05	✓	✓	5/8 205L	✓
0:00	A			22.6	13.05	✓	✓	5/8 205L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	P			✓	✓	✓	42	2	3						
15:00	P			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1	ON	OFF
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำขึ้นTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	D			✓	✓									
15:00	D			✓	✓									
0:00	A			✓	✓									

8:00
Name: [Redacted] Date: 26/12/66 Time: 9:30

14:00
Name: [Redacted] Date: 26/12/66 Time: 18:40

0:00
Name: [Redacted] Date: 26/12/66 Time: 22:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	95%	95%
14:00	95%	100%
0:00	90%	90%

27/12 -

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำขัง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/205L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓									
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำจืดTANK)														
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF										
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/									
15:00	A			X	/									
0:00	A			✓	X									

8:00
 Name: [REDACTED] Date: 27-12-66 Time: 09:00
 14:00
 Name: [REDACTED] Date: 27/12/66 Time: 15:40
 0:00
 Name: [REDACTED] Date: 27/12/66 Time: 23:15

WATER TANK		
Time	น้ำดื่ม%	น้ำจืด%
8:00	90%	95%
14:00	95%	100%
0:00	90%	90%

28/12/16

GENERATOR									
	MODE			V	V	Distilled water	Bailer	Diesel fuel	Battery Terminals
Time	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำยาล้าง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			29.5	13.05	/	/	7/8/205L	/
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8/205L	✓
0:00	A			27.6V	13.05V	✓	✓	5/8/205L	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	B			x	✓								
0:00	A			✓	x								

8:00
Name: [REDACTED] Time: 09:00

14:00
Name: [REDACTED] Time: 18:40

0:00
Name: [REDACTED] Time: 22:15

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	100%	90%
14:00	90%	95%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list
29/12/12

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 200	✓
14:00	A			27.4	13.05	✓	✓	5/8 / 200	✓
0:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 / 205	✓

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
15:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00	A			X	/								
0:00	A			/	X								

8:00
Name.....
Time..... 10:00

14:00
Name.....
Time..... 18:00

0:00
Name.....
Time..... 23:05

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	90%
14:00	10%	95%
0:00	90%	95%

30/12/66

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Dalier	Diesel fuel	Battery Terminal
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	น้ำยาล้าง	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 2052	✓
14:00	A			27.6	13.05	✓	✓	5/8 2052	✓
0:00	A			27.6 V	13.05 V	✓	✓	5/8 205 V	✓

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
13:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						
0:00	A			✓	✓	✓	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	✓		
14:00	✓		
0:00	✓		

PUEP (ถังน้ำTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			✓	✓								
15:00	A			✗	✓								
6:00	A			✓	✗								

8:00
Name: [REDACTED] Date: 30/12/66 Time: [REDACTED]

14:00
Name: [REDACTED] Date: 30/12/66 Time: 18:20

0:00
Name: [REDACTED] Date: 30/12/66 Time: 03:05

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำดี%
8:00	100%	95%
14:00	95%	95%
0:00	90%	95%

THE FRONT VILLAGE

Check list

Daily check list

31/12/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Water	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/205.1	/
14:00									
0:00	A			27.6.V	13.05.	/	/	5/8/205.1	/

BOOSTER PUEP															
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/	/	42	2	3						
15:00															
0:00	A			/	/	/	42	2	3						

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		Overload
	ON	OFF	
8:00	/		
14:00			
0:00	/		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)															
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF											
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage		PWR	CPU	COM	Water D	
8:00	A			/	/										
15:00															
0:00	A			✓	✓										

8:00
Name: [Redacted] Time: 09:00


14:00
Name: [Redacted] Time: 13:00

0:00
Name: [Redacted] Time: 13:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำคั้น%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	90%	90%

THE FRONT VILLAGE

Check list



Daily check list

31/12/6

GENERATOR									
Time	MODE			V	V	Distilled water	Batter	Diesel fuel	Battery Terminals
	AUTO	MAN	OFF	BATT.1	BATT.2	น้ำกลั่น	หม้อน้ำ	น้ำมันดีเซล	ขั้วแบตเตอรี่
8:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/205.1	/
14:00									
0:00	A			27.6	13.05	/	/	5/8/205.1	/

BOOSTER PUEP														
BOOSTER PUEP D				ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF								
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	P3	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/	/	42	2	3					
15:00														
0:00	A			/	/	/	42	2	3					

Kitchen (ครัว)			
Time	Exhaust NO.1		
	ON	OFF	Overload
8:00	/		
14:00			
0:00	/		

PUEP (ส่งน้ำขึ้นTANK)													
BOOSTER PUEP D			ON/OFF	ON/OFF									
	AUTO	MAN	OFF	P1	P2	psi	LOW	HI	Shortage	PWR	CPU	COM	Water D
8:00	A			/	/								
15:00													
0:00	A			✓	✓								

8:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

14:00
Name: [Redacted] Date: [Redacted] Time: [Redacted]

0:00
Name: [Redacted] Date: 31/12/63 Time: 23:00

WATER TANK		
Time	น้ำดิบ%	น้ำค้%
8:00	90%	95%
14:00		
0:00	90%	90%

