

**รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลอเมอริเดียน กรุงเทพ (ระยะดำเนินการ)**

1. ชื่อโครงการ : โครงการ เลอเมอริเดียน กรุงเทพ
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 40 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสจ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. สถานที่ : เลขที่ 40 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
5. จัดทำโดย : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
: เลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส 1009/5424 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งสุดท้ายเมื่อ
: ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 (ระยะดำเนินการ)
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : เป็นโรงแรมขนาด 288 ห้อง (แต่ปัจจุบันขออนุญาต 282 ห้อง)
 - ขนาดพื้นที่โครงการ : ขนาด 1-3-98.7 ไร่ หรือ 3,194.8 ตารางเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย : ปัจจุบันโครงการมีน้ำเสียประมาณ 153 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งสอดคล้องตามรายละเอียดและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ที่ออกแบบไว้
 - * การระบายน้ำ : ปัจจุบันโครงการจัดให้มีการจัดรางน้ำรับน้ำฝนรอบโครงการแยกจากท่อรับน้ำเสียและติดตั้งปั๊มสูบน้ำฝนกลับมายังบ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ
 - * การจัดการมูลฝอย : ปัจจุบันโครงการจัดให้มีถังขยะไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และภายในห้องพักและให้แม่บ้านประจำชั้นนำการเก็บรวบรวมขยะมายังห้องพักขยะรวม