



## เอกสารแนบที่ 2-25

บันทึกตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง

0014 ก 2 2560

FIRE EXTINGUISHER (ถังเคมีดับเพลิง)

TYPE OF MAINTENANCE: M ☒ Q ☐

หมายเลขเครื่อง	รายละเอียดการตรวจเช็ค				TYPE OF MAINTENANCE = M	TYPE OF MAINTENANCE = Q	TIME (Start-Finish)=...:..Min
	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)			
01-FEX-03-01	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.00 - 08.05	
01-FEX-03-02	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.05 - 08.10	
01-FEX-03-03	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.10 - 08.15	
01-FEX-03-04	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.15 - 08.20	
01-FEX-03-05	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.20 - 08.25	
01-FEX-03-06	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.25 - 08.30	
01-FEX-03-07	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.30 - 08.35	
01-FEX-03-08	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.35 - 08.40	
01-FEX-03-09	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.40 - 08.45	
01-FEX-03-10	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	08.45 - 08.50	
01-FEX-03-11	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	09.50 - 08.56	
01-FEX-03-12	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	09.55 - 09.00	
01-FEX-03-13	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	10.00 - 09.05	
01-FEX-03-14	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 19.5... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี	10.05 - 09.10	
	1. <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=..... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		
	1. <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=..... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		
	1. <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=..... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		
	1. <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=..... PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		

REMARK:

Name Of Staff

2

( )

Remark = ปกติ ☒

= ไม่ปกติ ☒

Super Visor

( )

( )



**FIRE EXTINGUISHER (ถังเคมีดับเพลิง)**

TYPE OF MAINTENANCE: M ☒ Q ☐

หมายเลขเครื่อง	รายละเอียดการตรวจเช็ค					TIME	
	TYPE OF MAINTENANCE = M					TYPE OF MAINTENANCE = Q	
01-FEX-03-01	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.00	- 04.05
01-FEX-03-02	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.05	- 04.10
01-FEX-03-03	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.10	- 04.15
01-FEX-03-04	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.10	- 04.15
01-FEX-03-05	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.15	- 04.30
01-FEX-03-06	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.30	- 04.35
01-FEX-03-07	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.35	- 04.40
01-FEX-03-08	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.40	- 04.45
01-FEX-03-09	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.45	- 04.50
01-FEX-03-10	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.50	- 04.55
01-FEX-03-11	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.55	- 04.00
01-FEX-03-12	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.00	- 04.05
01-FEX-03-13	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.10	- 04.15
01-FEX-03-14	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี	04.15	- 04.20
	1. <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี		
	1. <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี		
	1. <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี		
	1. <input type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 145 PSI (ปกติ=195 PSI)	5. <input type="checkbox"/> พลิกล้างถังสารเคมี		

REMARK :

Name Of Staff 1. นายแพทย์ อดิศักดิ์

2. ( )

Remark = ปกติ ☒

= ไม่ปกติ ☐

Super Visor

( )

( )



**PREVENTIVE MAINTENANCE WORK ORDER AND CHECKLIST**

PLR-FM-MTN-033

**FIRE EXTINGUISHER (ถังเคมีดับเพลิง)**

หมายเลขเครื่อง	รายละเอียดการตรวจเช็ค					TYPE OF MAINTENANCE = M	TYPE OF MAINTENANCE = Q	TIME (Start-Finish) = .....Min
	1. <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	2. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	3. <input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	4. <input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=	5. <input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี			
01-FEX-03-01	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.00 - 10.05	
01-FEX-03-02	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.05 - 10.10	
01-FEX-03-03	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.10 - 10.15	
01-FEX-03-04	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.15 - 10.20	
01-FEX-03-05	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.20 - 10.25	
01-FEX-03-06	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.25 - 10.30	
01-FEX-03-07	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.30 - 10.35	
01-FEX-03-08	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.35 - 10.40	
01-FEX-03-09	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.40 - 10.45	
01-FEX-03-10	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.45 - 10.50	
01-FEX-03-11	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.50 - 10.55	
01-FEX-03-12	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		10.55 - 11.00	
01-FEX-03-13	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		11.00 - 11.05	
01-FEX-03-14	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง= 11.5 PSI (ปกติ=195 PSI)	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี		11.05 - 11.10	
	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี			
	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี			
	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี			
	<input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพสายฉีด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพ Valve	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันภายในถัง=	<input checked="" type="checkbox"/> พลิกล๊กลับถังสารเคมี			

REMARK :

Name Of Staff

1. คุณนง  
( 1A/10/66 )

Super Visor

Remark = ปกติ ☒  
= ไม่ปกติ ☒