

เอกสารแนบ 3

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ปัญจทรัพย์ คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ : เลขที่ 41 ซอยโชคชัย 4 (แยก 37) ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 13/09/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-26/09/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/09/2566
รหัสลูกค้า : JP 012-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	8.1	8.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	67	70	30
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	22	25	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	5.0	4.2	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	49	40	35
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5 x 10 ⁷	3.6 x 10 ⁷	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1912	WW 1913	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:16 น.	14:20 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข.)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

St.1 บ่อพักสุดท้ายก่อนไหลสู่บ่อหน่วงน้ำอาคาร A

St.2 บ่อพักสุดท้ายก่อนไหลสู่บ่อหน่วงน้ำ อาคาร B

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมอญ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ปัญจทรัพย์ คอนโดมิเนียม

ที่อยู่ : เลขที่ 41 ซอยโชคชัย 4 (แยก 37) ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/12/2566

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-19/12/2566

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงานผล : 25/12/2566

รหัสลูกค้า : JP 012-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	61	59	30
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	23	25	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	9.5	9.5	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<1.5	55	54	35
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2673	WW 2674	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:27 น.	11:38 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข.)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE


* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

St.1 บ่อพักสุดท้ายก่อนไหลสู่บ่อน้ำอาคาร A

St.2 บ่อพักสุดท้ายก่อนไหลสู่บ่อน้ำ อาคาร B



Analyst



Laboratory Manager

