

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
Address : เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel : 0-2577-5077 ต่อ 1143

Page 1 of 1
Report No: 230630082

Fax: 0-2577-4896

Sampling Source : WWTP / นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
: เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
Sampling Date : 30-Jun-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 30-Jun-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Approved Date : 10-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้ง	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			230630082	
Sampling Time			11:00 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.7	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	30.5	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	34.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	182	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	62	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
: " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
Address : เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel : 0-2577-5077 ต่อ 1143

Page 1 of 1
Report No: 230630083

Fax: 0-2577-4896


Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
: เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
Sampling Date : 30-Jun-23 Sampling Method : Grab
Received Date : 30-Jun-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Approved Date : 10-Jul-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			230630083
Sampling Time			11:05 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	258

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
Address : เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel : 0-2577-5077 ต่อ 1143

Page 1 of 1
Report No: 231018034

Fax: 0-2577-4896

#Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
: เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
#Sampling Date : 18-Oct-23 #Sampling Method : Garb
Received Date : 18-Oct-23 #Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Approved Date : 30-Oct-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้ง	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			231018034	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.7	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	38	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	342	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	41	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.1	≤1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
Address : เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel : 0-2577-5077 ต่อ 1143

Page 1 of 1
Report No: 231018035

Fax: 0-2577-4896


Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
: เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
Sampling Date : 18-Oct-23 Sampling Method : Garb
Received Date : 18-Oct-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Approved Date : 30-Oct-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			231018035
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	98

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
Address : เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel : 0-2577-5077 ต่อ 1143

Page 1 of 1
Report No: 231129010

Fax: 0-2577-4896

#Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
: เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
#Sampling Date : 29-Nov-23 #Sampling Method : Garb
Received Date : 29-Nov-23 #Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Nov 29 - Dec 7,2023 Approved Date : 13-Dec-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้ง	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			231129010	
#Sampling Time			2:10 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	5.3	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	19	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	14	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	289	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	9.0	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "


APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำเสียที่หักลบกับ TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
Address : เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10230
Tel : 0-2577-5077 ต่อ 1143

Page 1 of 1
Report No: 231129011

Fax: 0-2577-4896

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด วี คอนโด
: เลขที่ 11 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
Sampling Date : 29-Nov-23 Sampling Method : Garb
Received Date : 29-Nov-23 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Nov 30,2023 Approved Date : 13-Dec-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			231129011
Sampling Time			2:15 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	186

Remark : -

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

