

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : อาคาร เดอะ พลิม เพลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31/10/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-09/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 13/11/2566
รหัสลูกค้า : JP 080-01

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	5.0	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	99	140	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	26	39	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	6.3	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	20	64	40
เลขปฏิบัติการ				WW 2274	WW 2275	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:36 น.	09:42 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก หนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ค)


²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1: หลังผ่านระบบ บัด อาคาร A1

St.2: หลังผ่านระบบ บัด อาคาร A2



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : อาคาร เดอะ พลิม เพลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31/10/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง


วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-09/11/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 13/11/2566
รหัสลูกค้า : JP 080-01

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.3	St.4	
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	139	39	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	42	24	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	49	28	40
เลขปฏิบัติการ				WW 2276	WW 2277	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:51 น.	09:56 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก หนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ค)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.3: หลังผ่านระบบ บัด อาคาร A3

St.4: บ่อพักน้ำ สูดถ่ายก่อนออกนอกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY