

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็ม ไพร์ เฟลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/07/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 12-20/07/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 24/07/2566
รหัสลูกค้า : JP-047-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	7.6	7.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	151	65	73	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	33	10	9.0	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	15	3.3	7.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.01	13	43	41	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.3×10^5	2.8×10^4	9.2×10^4	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1423	WW 1424	WW 1425	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:46 น.	13:55 น.	14:00 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็ม ไพร์ เฟลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-23/08/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 25/08/2566
รหัสลูกค้า : JP-047-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	7.5	7.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	155	80	82	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	27	15	12	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	9.3	6.3	7.7	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.01	10	43	43	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5×10^3	9.2×10^3	5.4×10^3	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1650	WW 1651	WW 1652	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:26 น.	11:34 น.	11:40 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = จดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)
St.2 = จดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)
St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มพีเพลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/09/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 12-21/09/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 21/09/2566
รหัสลูกค้า : JP-047-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	7.4	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	285	63	46	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	30	35	19	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	16	<2.0	7.3	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.01	9.8	39	38	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4×10^5	1.7×10^4	9.2×10^4	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1876	WW 1877	WW 1878	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:58 น.	11:11 น.	11:19 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)



Analyst



Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็ม โพร เพลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 24/10/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ ึ่ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 25/10-06/11/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 07/11/2566
รหัสลูกค้า : JP-047-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.6	7.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	345	41	4.8	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	38	7.4	5.2	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	8.5	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.01	15	43	9.8	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	2.4×10^5	3.5×10^4	9.2×10^4	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2228	WW 2229	WW 2230	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:10 น.	13:19 น.	13:24 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น ขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำ ึ่ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็ม โพร เฟส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/11/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 09-18/11/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 21/11/2566
รหัสลูกค้า : JP-047-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.0	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	240	30	36	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	29	7.8	9.2	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	11	<2.0	4.7	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.01	11	36	35	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	4.9 x 10 ⁵	2.2 x 10 ⁴	2.2 x 10 ⁴	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2368	WW 2369	WW 2370	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:58 น.	10:38 น.	10:43 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นเหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นเหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อบำบัดก่อนระบาย)



Analyst



Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดี เอ็มพีเพลส
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/12/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-11/12/2566
วันเดือนปีที่รายงาน : 19/12/2566
รหัสลูกค้า : JP-047-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.7	7.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	459	57	60	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	75	9.2	10	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	33	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.01	9.7	43	43	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	54,000	35,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2573	WW 2574	WW 2575	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:50 น.	11:01 น.	11:07 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน	ขุ่น เหลือง	ขุ่น เหลือง	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ (ถังแยกตะกอน)

St.2 = จุดระบายน้ำออกจากระบบ (ถังพักน้ำทิ้ง)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายบ่อดักขยะ (บ่อดักก่อนระบาย)



Analyst



Laboratory Manager

