ภาคผนวก ข-2

ใบรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิง

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปก.๒) ๖๔๖ /๒๕๖๖

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ

ตั้งอยู่เลขที่ **๑๐๑ ซอยสุขุมวิท ๕๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน **๘๑** คน

เมื่อวันที่ **๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖**

ให้ไว้ ณ วันที่ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๖

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่ กท ๑๘๐๕/๒๔๔๔

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กลุ่มผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรเพื่อทำการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของโรงแรมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

ที่ กท ๑๘๐๕/๒๔๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนายการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของโรงแรมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

กท ๑๘๐๕/๒๕๖๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ซอยสุขุมวิท ๕๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๑ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต เลขที่ ดพต. – ร ๒๐๒ หมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่ ๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๕๖๙๐๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ

ประเภทกิจการ โรงแรม อาคารพักอาศัย สูง ๒๙ ชั้น

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท ๕๕ ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ - โทรสาร –

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓๑ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม) หญิง ๑๕ คน ชาย ๑๖ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ ว่าที่ร้อยเอก วชรพงษ์ ศรีสอาด (หัวหน้าวิทยากร) ๔.๒ นายอภิรัฐ อะวะดี (วิทยากร)

๔.๓ นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์ (วิทยากร) ๔.๔ (วิทยากร)

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ ว่าที่ร้อยเอก วชรพงษ์ ศรีสอาด (หัวหน้าวิทยากร) ๕.๒ นายอภิรัฐ อะวะดี (วิทยากร)

๕.๓ นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์ (วิทยากร) ๕.๔ (วิทยากร)

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายวรวุฒิ เสาวพันธ์

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก
(วชรพงษ์ ศรีสอาด)
ผู้รายงาน

ลงชื่อ
(นายนรวิชญ์ วงศ์ตั้ง)
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

ส่วนที่๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก
(วชรพงษ์ ศรีสอาด) วิทยากร

ลงชื่อ
(นายอภิรัฐ อะวะดี) วิทยากร

ลงชื่อ
(นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์) วิทยากร

ลงชื่อ
( ) วิทยากร

ลงชื่อ
( )

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท ทองหล่อ กรุงเทพฯ

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-17.00

ที่	หมายเลขบัตรประชาชน	(คำนำหน้า) ชื่อ-สกุล	แผนก	ลงชื่อ		ผลการประเมิณ	
				รอบเช้า	รอบบ่าย	ก่อน	หลัง
1	1909800479210	นาย ทรงสิทธิ์ รัตนะ	HR			11	14
2	1340400152075	นางสาว วันเพ็ญ โกศล	HR			11	16
3	1119901971176	นาย อัษฎาวุธ สร้อยเพ็ชร	HR			9	18
4	1103700765280	นาย สงกรานต์ รามณี	HR			12	16
5	1100800753639	นางสาว วรรณวิสา พรสิริรุ่งเรือง	HR	Wanvisa	Wanvisa	10	17
6	1103700018620	นาย ภูวเดช สุดเนื้อทอง	HR			14	17
7	1709900657243	นางสาวสุธานิธ ประดิษฐ์พงษ์	FO			5	19
8	1249900413012	อรญา งามทรัพย์มณี	FO			6	18
9	1101200300898	อรรถพร จรุงกัน	FO			7	17
10		~~ธีรวัฒน์ คลองบัวบาน~~	~~FO~~	<เช้นด้านหลัง>			
11	1120300094709	ศุภิสรา เพ็ญกุล	Sales			9	15
12	1460300005797	ยุภา ภูขาว	FC			12	19
13	1102002839988	วรัญญา สาระยิง	FC			11	19
14	1100702393654	ชนากานต์ ป้องกัน	Engineer	Chanakan	Chanakan	6	19
15	1600800188872	ศุภกรานต์ ควรเรียน	IT			6	14

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

16	1102000312699	พีรพัทธ ภัทรนิการ พีรพัฒน์ ภัทรนิการ	Linen			11	14
17	3190500121765	ธิดาศิริ ภูพัน สิดาสิริ อู่ผ่าน	PA.Superviser			13	16
18	3411700444779	ฮัศนัย เกษโสภา	Cluster Housekeeping Manager			16	19
19	3659900617336	สุริยา คำมาล	PA Attendant			8	16
20		นางสาวเสาวรส ไทยประดิษฐ์	FO	Sawaros	Sawaros	10	19
21	3360100607014	นางสาวนัฐนิชา ยอดท่าหว้า	FO			11	14
22	1103702002101	นางสาวปภัสรา แสงเพชร	FO	Pun Sa.	Pun Sa.	16	17
23	5100500148988	นางสาวปัณรษา ปัณณรัชชา มาตราช	FO	Pim	Pim	12	17
24	1101800272909	นายสุธวีร์ โนเปลือย	Executive Office			9	20
25	1579900111951	[illegible] นิวการ	Engineen			15	19
26	1411000105541	[illegible] แก้วสกอ	HR				19
27	1490500100793	[illegible] สวัสดี	EN			15	19
28	1341800051803	เกรียงไกร มัสภูย์	HK			12.	19
29		~~กลรา~~				~~15~~	
30	1101500351030	ธีระธรรมน์ ครองบัวบาน	FO / concierge			12.	19
31	1160900109666	กฤตธีช มณฑาสาร	EN			9	19
32	1250900107885	ปราฤมิ ตำแสน	EN			6	19
33	1749900364441	ปรมว ณ:ชัง	HK			9	18

รวม ชาย 16 คน

หญิง 15 คน

รวมทั้งสิ้น 31 คน

ว่าที่ร้อยเอก

(วชรพงษ์ ศรีสอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ กท ๑๘๐๕/๒๔๔๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ซอยสุขุมวิท ๕๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๑ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต เลขที่ ดพฝ. - ร ๒๐๒ หมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่ ๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๕๖๙๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพฯ ทองหล่อ

ประเภทกิจการ โรงแรมอาคารพักอาศัย สูง ๒๙ ชั้น

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท ๕๕ ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ - โทรสาร

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพลิง ๘๑ คน หญิง ๔๐ คน ชาย ๔๑ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๘๑ คน หญิง ๔๐ คน ชาย ๔๑ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ ว่าที่ร้อยเอก วชรพงษ์ ศรีสอาด (หัวหน้าวิทยากร) ๖.๒ นายอภิรัฐ อะวะดี (วิทยากร)

๖.๓ นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์ (วิทยากร) ๖.๔ (วิทยากร)

๗. ชื่อวิทยากรผู้ควบคุมการฝึกซ้อมหนีไฟ

๗.๑ นายวรวุฒิ เสาวพันธ์ ๗.๒

๗.๓ ๗.๔

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก

(วชรพงษ์ ศรีสอาด)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายนรวิชญ์ วงศ์ตั้ง)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๑ ก.ย. ๒๕๖๖

ส่วนที่๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก

(วชรพงษ์ ศรีสอาด) วิทยากร

ลงชื่อ

(นายอภิรัฐ อะวะดี) วิทยากร

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์) วิทยากร

ลงชื่อ

( ) วิทยากร

ลงชื่อ

( )

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

STAYBRIDGE SUITES BANGKOK THONGLOR

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

No.	ID	Name	Surname	Position	Department
1	27	ชนากานต์	ป้องกัน	Engineering officer	Engineering
2	37	ธีระพงษ์	หลงทัพไทย	Technician Attendant	Engineering
3	41	สุรเชษฐ์	บัวการ	Engineering Manager	Engineering
4	67	กุลชาต	สวดต์	Senior Engineering Supervisor	Engineering
5	72	เอกพจน์	เพชรลีเจิน	Engineering Supervisor	Engineering
6	74	ปรีดา	สาสังข์	Technician Attendant	Engineering
7	75	อาทิตย์	มุรุษนารีรัตน์	Engineering Supervisor	Engineering
8	79	ทัศนาลว	คูณเสนา	Technician Attendant	Engineering
9	99	ศราวุฒิ	คำแสน	Technician Attendant	Engineering
10	122	กฤษวัช	บุญวาสนา	Technician Attendant	Engineering
11	98	จุฑามาศ	สกลพิสุทธิ์	General Manager	Engineering
12	105	สุธรีร์	โนเปลือย	Operations Manager	Executive Office
13	70	วรัญญา	สาระยิง	Finance Officer	Executive Office
14	76	ยุภา	ภูขาว	Chief Accountant	Finance & Business Support
15	132	ศุภกรานต์	ควรเรียน	IT Officer	Finance & Business Support
16	11	สุธานิธ	ประดิษฐ์พงษ์	Assistant Room Division Manager	Finance & Business Support
17	12	นัฐณีชา	ยอดทำหว่า	Guest Experience Manager	Front Office
18	21	ธีระศักดิ์	วงศ์จันทร์	Concierge & Valet Attendant	Front Office
19	32	ปัณณะสา	มาตราช	Duty Manager	Front Office
20	51	พิชชากรณ์	สรัลดิกร	Guest Service Agent	Front Office
21	53	ทวีพร	แสงแก้ว	Guest Service Agent	Front Office
22	54	สวรส	ไทยประดิษฐ์	Duty Manager	Front Office
23	69	อรวดพร	จรูงกัน	Concierge Supervisor	Front Office
24	73	นพพร	อีจ้อย	Concierge & Valet Attendant	Front Office
25	92	สริษา	นันตา	Fitness and Onsen Assistant	Front Office
26	96	จีระวัฒน์	ครองบัวบาน	Concierge & Valet Attendant	Front Office
27	101	ปภัสรา	แสงเพชร	Duty Manager	Front Office
28	108	คณิน	นิลไพโรจน์	Guest Service Agent	Front Office
29	112	อรญา	งามทวีชมณี	Guest Service Agent	Front Office
30	113	หฤทธิพิชามญชุ์	อนรักษ์สุนทร	Front Office Supervisor	Front Office
31	117	วัฐนันท์	วรดี	Guest Service Agent	Front Office
32	119	ศรรชิต	เจริญศิริ	Fitness and Onsen Assistant	Front Office
33	124	ศุภณัฐ	เดียวต่อสกุล	Guest Service Agent	Front Office
34	128	เหมธดา	อุทิตะสาร	Guest Service Agent - Social Event Host	Front Office
35	131	ณวัฒน์	สมคิด	Concierge & Valet Attendant	Front Office
36	133	สนสวรรย	ไกรอดมวานิช	Fitness and Onsen Assistant	Front Office
37	4	มีศนัย	เกษโถภา	Cluster Housekeeping Manager	Front Office
38	15	รุจิรา	ภู่เกียรติศักดิ์	Senior Housekeeping Supervisor	Housekeeping
39	16	ฐิตาลิริ	ภู่ผ้าม	Public Area Supervisor	Housekeeping
40	18	นิตยา	ศิขรันทร์	Housekeeping Supervisor	Housekeeping
41	31	ศรัฐศิกาล	หน้าฝอง	Senior Housekeeping Supervisor	Housekeeping
42	34	เกรียงไกร	รีลัดย์	Housekeeping Supervisor	Housekeeping
43	42	พัดยศ	แสงสว่าง	Public Area Attendant	Housekeeping
44	44	ลีดา	อินขนทิพย์	Room Attendant	Housekeeping
45	45	ศุริยา	ศ่ามา	Public Area Attendant	Housekeeping
46	47	ภัสสร	พรมวิหาร	Housekeeping Officer	Housekeeping
47	57	ลิทธา	พะวงษ์	Room Attendant	Housekeeping
48	58	จารรี	การวิจิตร	Room Attendant	Housekeeping
49	59	ไพฑูรย์	กันหา	Room Attendant	Housekeeping
50	65	รัตติกาล	จำนงค์จันทร์	Public Area Attendant	Housekeeping
51	82	ศศิวิมล	ค่าหอม	Room Attendant	Housekeeping
52	84	ปนัดดา	จิตรสวรรณ	Room Attendant	Housekeeping
53	86	นิรมล	สหะมัย	Store & Linen Attendant	Housekeeping
54	87	อภิวัฒน์	ค่าดีมัด	Store & Linen Attendant	Housekeeping
55	91	สุนาลี	ศรีกัน	Room Attendant	Housekeeping
56	93	ศรีปราภา	จิตชัย	Public Area Attendant	Housekeeping
57	94	พิรพัฒน์	ภักดรนิกร	Store & Linen Attendant	Housekeeping
58	100	น้ำเงิ้ง	เที่ยงมั่น	Room Attendant	Housekeeping
59	103	ฝ่าณี	สุวพัฒน์	Room Attendant	Housekeeping
60	104	บรรณักษณ์	ค่าศิริ	Room Attendant	Housekeeping
61	107	ภัทรวดี	วงษ์มา	Room Attendant	Housekeeping
62	110	มุฮัมมัดอาดิล	ภูมมา	Public Area Attendant	Housekeeping
63	111	เอกชัย	มิ่งแสง	Room Attendant	Housekeeping
64	114	ประยูร	ศิริคาม	Public Area Attendant	Housekeeping
65	115	ชินโชติ	นาขุนทด	Room Attendant	Housekeeping
66	116	เพลินจิต	อินบันท์	Room Attendant	Housekeeping
67	118	ชุติมา	แจงขิน	Room Attendant	Housekeeping
68	121	กรณิกา	ปะทุมานนท์	Room Attendant	Housekeeping
69	127	ศิริวัฒน์	ทองแสง	Room Attendant	Housekeeping
70	130	ไชยยันต์	นาคบุตร	Room Attendant	Housekeeping
71	135	ชิตณเรงค์	รอดทอง	Room Attendant	Housekeeping
72	1	สงกรานต์	รามณี	Cluster HR and Talent Development Manager	Human Resources
73	10	วรรณวิสา	พรสิริวุ่งเรือง	Cluster HR Executive	Human Resources
74	89	วันเพ็ญ	โกศล	Security Officer	Human Resources
75	97	ศิรดา	แก้วสุทอ	Employee Relations Officer	Human Resources
76	125	ภัษฎาวุธ	สร้อยเพชร	Security Officer	Human Resources
77	81	ปิยาพัชร	สุวรรณไตรภพ	Reservation Supervisor	Sales & Marketing
78	106	ฐิติพร	ต่วงแก้ว	Assistant Sales Manager	Sales & Marketing
79	126	จิตรลดา	จุฑามีจิตร	Sales Manager	Sales & Marketing
80	129	นกุมล	หวังวัฒนสวัย	Sales Executive	Sales & Marketing
81	134	ศุภิตรา	เพ็ญกุล	Sales Coordinator	Sales & Marketing

ว่าที่ร้อยเอก

(วชรพงษ์ ศรีสอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

สถาบันดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคผนวก ข-3

เอกสารการตรวจวัดค่า pH, Cl_2 ประจำวัน

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 1-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	520	49	/		125	460	45	/		115	440	48	/		48	42		600		60.6	/			/		
14:00	155	510	49	/		125	470	44	/		110	440	47	/		42	41		600		60.2	/			/		
18:00	155	510	49	/		125	500	49	/		125	460	44	/		38	36		600		60.5	/			/		
23:00	160	500	47	/		120	440	42	/		115	420	46	/		38	40		600		60.5	/			/		
2:00	160	500	48	/		120	470	42	/		120	420	48	/		38	40		600								
5:00	150	510	48	/		120	490	44	/		120	490	46	/		40	40		600		60.5	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		2		195		4		170		6		170		8		170		10		32		12		32	[illegible]
14:00		1		225		3		175		5		175		7		175		9		40		11		40	WJ
18:00		1				3		175		5		175		7		175		9		36		11		36	WJ
23:00		2		210		4		170		6		170		8		170		10		36		12		36	[illegible]
2:00		2		210		4		180		6		180		8		180		10		30		12		34	[illegible]
5:00		2		205		4		180		6		180		8		180		10		42		12		42	[illegible]

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 2/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.7
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.4
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.8		/			3.0	8.6
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.8		/			3.0	8.4
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.86		/			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	160	520	49	/		125	460	44	/		120	440	42	/		40	40		600		59.8	/			/		
14:00	150	610	50	/		125	475	45	/		120	490	49	/		42	41		600		60.6	/			/		
18:00	155	510	50	/		125	475	45	/		120	440	40	/		41	40		600		60.1	/			/		
23:00	150	520	47	/		120	460	42	/		125	450	46	/		40	40		600		60.2	/			/		
2:00	150	520	42	/		120	460	44	/		125	450	46	/		40	40		600		60.1	/			/		
5:00	150	510	48	/		125	470	44	/		120	460	46	/		41	40		600		60.2	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1		210		5		175		5		175		7		175		9		34		11		34	
14:00		1		210		4		180		6		180		6		180		10		56		12		56	
18:00		1		216		4		185		6		185		6		185		10		54		12		54	
23:00		1		200		3		185		5		185		7		185		9		32		4		8	
2:00		1		200		3		185		5		185		7		185		9		32		4		8	
5:00		1		205		3		180		3		180		7		180		9		32		11		32	

Remark.....

.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 3/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	510	49	✓		125	460	44	✓		115	440	48	✓		44	40		600		60.7	✓			✓		
14:00	165	520	50	✓		125	450	46	✓		120	450	49	✓		43	42		600		60.0	✓			✓		
18:00			46					41											600		59.6	✓			✓		
23:00	165	490	46	✓		140	440	41	✓		110	440	45	✓		36	34		600		59.6	✓			✓		
2:00	155	490	46	✓		145	470	44	✓		125	440	47	✓		35	36		600		59.8	✓			✓		
5:00	170	510	47	✓		150	470	45	✓		130	490	48	✓		39	40		600		60.1	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		48		12		48	[illegible]
14:00		1		190		3		190		5		190		7		190		9		50		11		50	[illegible]
18:00		1		190		3		180		5		180		7		190		9		50		11		50	[illegible]
23:00		2		200		4		170		6		170		8		170		10		36		12		36	[illegible]
2:00		1		190		3		170		5		170		8		170		9		38		11		38	[illegible]
5:00		2		205		4		180		6		180		8		180		10		40		12		40	[illegible]

Remark.....

.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 4/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2			✓		3.0	7.9
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.8		✓			3.0	7.9
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.9		✓			3.0	8.9

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	510	48	✓		125	450	44	✓		125	440	48	✓		38	38		600		59.9	✓			✓		
14:00	170	530	50	✓		125	470	45	✓		115	450	49	✓		42	42		600		64.0	✓			✓		
18:00	170	520	49	✓		125	460	45	✓		115	440	49	✓		40	40		600		60.5	✓			✓		
23:00	150	520	46	✓		125	460	47	✓		115	440	45	✓		39	38		600		60.2	✓			✓		
2:00	150	520	46	✓		125	460	47	✓		115	440	45	✓		40	41		600		60.0	✓			✓		
5:00	170	510	47	✓		130	460	46	✓		120	450	48	✓		40	41		600		60.9	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		54		11		54	
14:00		2		205		4		185		6		185		8		185		10		54		12		54	
18:00		2		200		4		180		6		180		8		180		10		34		12		34	
23:00		1		210		3		180		5		180		7		180		9		36		11		36	
2:00		1		200		3		180		5		180		7		180		9		36		11		36	
5:00		1		210		3		185		5		185		7		185		9		54		11		54	

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 8/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/						3.0	6.8					3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/				1		2.0	6.8		1			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			2.0	6.8		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/						/				
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
																						/			3.0	6.8					3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank					Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank			AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1							
9:00	160	510	48	/		130	450	43	/		120	420	47			40	40		600		59.6	/			/			
14:00	165	520	49	/		130	460	44	/		125	440	48	/		42	42		600		61.1	/			/			
18:00	170	580	60	/		130	470	45	/		125	440	49	/		40	40		600		60.4	/			/			
23:00	170	500	46	/		125	400	42	/		120	420	46	/		30	36		600		60.3	/			/			
2:00	170	500	45	/		125	430	42	/		120	420	46	/		36	35		600		60.6	/			/			
5:00	170	520	46	/		125	430	43	/		120	430	47	/		37	38		600		59.6	/			/			

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		170		6		170		8		170		10		38		12		38	
14:00		1		210		3		190		5		190		7		190		9		32		11		32	
18:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		32		12		32	
23:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		30		11		30	
2:00		1		200		3		180		5		180		2		180		9		28		11		28	
5:00		2		210		4		170		6		170		8		170		10		40		12		40	

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 6/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/				1		3.0	8.2		1			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.2		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.2		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2					3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2					3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2					3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	510	49	/		125	470	49	/		120	490	48	/		38	38		600		60.6	/			/		
14:00	165	510	49	/		125	470	49	/		120	490	48	/		40	40		600		61.2	/			/		
18:00	165	510	49	/		125	470	44	/		120	490	48	/		40	39		600		61.2	/			/		
23:00	160	500	47	/		125	440	42	/		115	420	46	/		37	38		600		59.8	/			/		
2:00	160	490	47	/		125	440	42	/		115	410	46	/		38	36		600		60.2	/			/		
5:00	165	500	48	/		125	450	43	/		115	420	47	/		38	37		600		60.8	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		2		200		3		175		6		175		7		175		10		36		12		36	[illegible]
14:00		1		200		3		190		5		190		7		190		9		32		11		32	WJ18
18:00		1				3		175		5		175		7		175		9		44		11		44	WJ18
23:00		2		200		4		170		6		170		8		170		10		30		12		30	TA
2:00		2		220		4		175		6		175		8		175		10		26		12		28	TA
5:00		1		210		3		180		5		180		7		180		9		40		11		42	TA

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 7-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.9		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.9		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/										

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
																		Underground Tank		Roof Tank							
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	160	505	45	/		125	450	44	/		115	400	40	/		43	41		600		60.1	/			/		
14:00	155	505	49	/		125	470	49	/		120	440	48	/		37	40		600		59.6	/			/		
18:00	155	510	50	/		125	470	45	/		120	400	49	/		40	39		600		60.8	/			/		
23:00	160	500	47	/		125	440	42	/		115	420	46	/		38	36		600		60.3	/			/		
2:00	160	500	43	/		125	430	41	/		115	410	45	/		35	35		600		61.3	/			/		
5:00	160	500	47	/		125	440	43	/		115	430	46	/		32	36		600		60.7	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		32		12		32	
14:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		30		11		30	
18:00		1				3		190		5		190		7		190		9		29		11		29	
23:00		2		200		4		170		6		170		8		170		10		30		12		32	TA
2:00		2		210		4		175		6		175		8		175		10		28		12		28	TA
5:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		50		12		50	TA

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 8-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
																		Underground Tank		Roof Tank							
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	120	515	49	/		125	460	44	/		115	440	48	/					600		61.1	/			/		
14:00	155	510	49	/		125	470	44	/		120	440	48	/		41	40		600		60.8	/			/		
18:00	155	510	49	/		125	470	49	/		110	440	48	/		40	38		600		60.8	/			/		
23:00	155	500	42	/		125	440	42	/		110	420	46	/		38	36		600		60.8	/			/		
2:00	155	490	46	/		125	440	42	/		110	420	46	/		37	36		600		61.3	/			/		
5:00	155	500	47	/		125	450	43	/		115	430	47	/		38	37		600		60.2	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1		195		3		175		5		175		7		175		9		34		11		34	
14:00		1		210		4		190		6		191		8		190		10		40		12		40	
18:00		2		200		4		175		6		176		8		175		10		38		12		38	
23:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		28		11		28	
2:00		1		210		3		180		5		180		7		180		9		28		11		90	
5:00		1		200		2		180		5		180		2		180		9		28		4		28	

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 9-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
																		Underground Tank		Roof Tank							
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	160	515	49	/		125	460	44	/		125	440	43	/		41	39		600	-	59.7	/			/		
14:00	150	510	50	/		125	470	45	/		110	490	49	/		42	41		600		59.6	/			/		
18:00	150	520	50	/		125	470	45	/		120	450	49	/		42	40		600		59.6	/			/		
23:00	160	490	47	/		120	440	42	/		110	420	46	/		38	38		600		59.8	/			/		
2:00	165	480	47	/		120	450	42	/		120	430	46	/		38	38		600		60.4	/			/		
5:00	170	490	48	/		123	420	42	/		123	440	47	/		42	40		600		60.1	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		46		12		46	[illegible]
14:00		1		105		3		190		5		190		7		190		9		50		11		50	[illegible]
18:00		1		230		3		180		5		180		7		180		9		40		11		40	[illegible]
23:00		2		220		4		180		6		180		8		180		10		38		12		38	[illegible]
2:00																									
5:00		2		203		4		173		6		173		8		173		10		40		12		40	[illegible]

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 10/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
																		Underground Tank		Roof Tank							
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	165	510	49	✓		120	450	44	✓		115	440	48	✓		38	36		600		59.6	✓			✓		
14:00	155	515	50	✓		125	420	45	✓		120	440	49	✓		41	40		600		60.1	✓			✓		
18:00	155	500	50	✓		125	400	45	✓		120	440	49	✓		41	40		600		59.7	✓			✓		
23:00	150	420	46	✓		120	440	42	✓		110	420	46	✓		38	36		600		61.9	✓			✓		
2:00	150	460	46	✓		125	440	42	✓		115	440	46	✓		38	36		600		60.1	✓			✓		
5:00	160	490	46	✓		125	460	42	✓		120	450	47	✓		41	40		600		60.0	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		36		11		36	[illegible]
14:00		2		195		4		190		6		190		9		190		10		58		12		58	[illegible]
18:00		1		195		4		170		6		170		9		170		10		30		12		30	[illegible]
23:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		30		11		30	[illegible]
2:00		2		205		4		170		6		170		6		170		10				12			[illegible]
5:00		1		210		3		175		5		175		9		175		9		40		11		40	[illegible]

Remark.....

.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 11/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.8
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.8
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.8
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
																		Underground Tank		Roof Tank							
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	160	510	48	/		120	450	43	/		115	430	47	/		36	34		600		59.8	/			/		
14:00	170	525	49	/		125	460	44	/		120	440	48	/		40	39		600		59.7	/			/		
18:00	170	525	50	/		125	460	45	/		120	440	49	/		40	39		600		59.7	/			/		
23:00	160	500	47	/		125	440	42	/		120	420	46	/		38	36		600		60.9	/			/		
2:00	160	490	46	/		125	430	42	/		120	420	46	/		37	36		600		61.7	/			/		
5:00	160	500	47	/		125	440	43	/		120	430	47	/		39	37		600		60.4						

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		190		6		190		8		190		10		54		12		54	[illegible]
14:00		1		210		3		190		5		190		7		190		9		60		11		60	[illegible]
18:00		2		220		4		190		6		190		8		190		10		48		12		48	[illegible]
23:00		1		210		3		175		5		175		7		175		9		28		11		28	TA
2:00		1		220		3		180		5		180		7		180		9		26		11		28	TA
5:00		2		220		4				6				8				10				12			TA

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 12-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/				/									
14:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	7.2		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	7.2		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	7.2		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	7.2					3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	7.2					3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
																		Underground Tank		Roof Tank							
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	165	520	49	/		120	440	44	/		120	440	48	/		40	40		600		59.6	/			/		
14:00	170	530	50	/		125	470	45	/		120	450	49	/		42	42		600		60.2	/			/		
18:00	170	540	51	/		125	470	46	/		120	455	50	/		41	40		600		59.8	/			/		
23:00	170	510	48	/		125	450	43	/		120	430	47	/		39	38		600		60.2	/			/		
2:00	170	501	42	/		125	441	43	/		120	421	47	/		38	37		600		61.2	/			/		
5:00	170	520	48	/		125	440	44	/		120	430	47	/		37	38		600		59.9	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/								/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1		200		3		190		5		190		7		190		9		44		11		44	
14:00		2		215		4		190		6		190		8		190		10		54		12		54	118
18:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		44		12		44	118
23:00		1		210		3		170		5		170		2		170		9		30		11		30	TA
2:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		28		11		28	TA
5:00		1		200		3		150		5		150		7		150		9		40		11		42	TA

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 13-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	8.8		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
																		Underground Tank		Roof Tank							
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	170	530	49	/		120	450	44	/		120	450	49	/		40	45		600		60	/			/		
14:00	170	540	50	/		180	450	45	/		125	440	49	/		42	42		600		60.0	/			/		
18:00	120	520	50	/		120	460	45	/		120	450	49	/		40	40		600		60.6	/			/		
23:00	170	500	42	/		120	440	42	/		120	430	46	/		37	37		600		61.2	/			/		
2:00	120	500	42	/		120	440	49	/		120	430	48	/		38	32		600		59.7	/			/		
5:00	120	500	42	/		120	440	42	/		120	430	48	/		36	32		600		59.1	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		180		6		120		8		180		10		45		12		45	[illegible]
14:00		1		205		3		190		5		190		7		190		9		58		11		58	[illegible]
18:00		2		205		4		190		6		190		8		190		10		50		12		50	[illegible]
23:00		1		200		3		170		5		170		2		170		9		50		11		50	TA
2:00		1		200		3		120		5		120		2		120		9		50		11		50	TA
5:00		1		200		3		120		5		120		2		120		9		50		11		50	[illegible]

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 14 / 10 / 23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	8.1		✓			3.0	8.2
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	8.8		✓			3.0	8.2
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	8.8		✓			3.0	8.2
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	520	49	✓		120	460	48	✓		120	450	48	✓		44	42		600		61.8	✓			✓		
14:00	170	530	50	✓		125	470	45	✓		120	430	49	✓		42	42		600		61.3	✓			✓		
18:00	165	540	50	✓		125	450	45	✓		120	440	49	✓		42	40		600		61.3	✓			✓		
23:00	170	500	48	✓		125	450	49	✓		120	420	47	✓		38	38		600		59.7	✓			✓		
2:00	170	500	47	✓		125	440	47	✓		120	410	46	✓		36	35		600		60.1	✓			✓		
5:00	170	510	48	✓		125	460	44	✓		120	430	47	✓		32	36		600		60.6	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1				3		170		5		170		7		170		9		195		11		195	[illegible]
14:00		2		210		4		175		6		175		8		175		10		42		12		42	[illegible]
18:00		2		205		4		175		6		175		8		175		10		38		12		38	[illegible]
23:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		30		11		30	TA
2:00		1		210		3		170		5		170		7		170		9		28		11		28	TA
5:00		1		205		3		180		5		180		7		180		9		40		11		40	TA

Remark.....

.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 15-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8					3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8					3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	170	530	50	/		125	465	45	/		115	450	49	/		42	40		600		59.9	/			/		
14:00	160	520	49	/		120	450	44	/		115	450	46	/		42	42		600		60.2	/			/		
18:00	165	520	49	/		125	450	44	/		120	460	49	/		42	42		600		60.1	/			/		
23:00	170	500	42	/		125	440	43	/		120	430	46	/		38	37		600		60.8	/			/		
2:00	170	500	46	/		125	430	42	/		120	410	45	/		36	35		600		61.2	/			/		
5:00	170	510	47	/		125	440	43	/		120	420	46	/		32	36		600		60.5	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2.		200		4		170		6		170		8		170		10		32		12		32	[illegible]
14:00		1		205		3		180		5		180		7		180		9		40		11		40	[illegible]
18:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		40		12		40	[illegible]
23:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		30		11		30	TA
2:00		1		205		3		180		5		180		7		180		9		25		11		28	TA
5:00		2		200		4		170		6		170		8		170		10		36		12		38	TA

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 16-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
																									3.0	6.8					3.0	8.2
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	520	49	/		125	460	44	/		115	440	48	/		44	40		600		59.7	/			/		
14:00	170	530	50	/		130	470	45	/		120	450	49	/		42	40		600		60.6	/			/		
18:00	170	530	50	/		130	470	45	/		115	450	49	/		40	39		600		61.1	/			/		
23:00	165	520	49	/		130	460	44	/		120	450	48	/		40	40		600		59.7	/			/		
2:00	165	540	49	/		125	470	44	/		115	450	48	/		42	42		600		60.1	/			/		
5:00	170	540	49	/		130	450	45	/		120	460	49	/		42	42		600		60.1	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		34		11		34	[illegible]
14:00		2		210		4		190		6		190		8		190		10		30		12		30	[illegible]
18:00		1		200		3		190		5		190		7		190		9		38		11		38	[illegible]
23:00		2		200		4		185		6		185		8		185		10		36		12		36	[illegible]
2:00		2		205		4		170		6		170		8		170		10		38		12		38	[illegible]
5:00		1		200		3		175		5		175		2		175		9		40		11		40	[illegible]

Remark.....

.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 17/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓										
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	520	49	✓		120	460	44	✓		115	440	48	✓		42	40		600		60.0	✓			✓		
14:00	160	530	50	✓		120	470	45	✓		120	450	49	✓		42	41		600		59.9	✓			✓		
18:00	160	530	50	✓		120	470	45	✓		120	470	49	✓		41	39		600		61.8	✓			✓		
23:00	165	510	49	✓		120	470	44	✓		115	450	48	✓		40	40		600		60.3	✓			✓		
2:00	165	510	49	✓		120	480	44	✓		120	430	49	✓		42	40		600		59.9	✓			✓		
5:00	170	520	50	✓		125	470	45	✓		120	460	49	✓		42	42		600		60.1	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		2		195		4		170		6		170		8		170		10		34		12		34	
14:00		1		210		3		190		5		190		7		190		9		34		11		34	
18:00		1		210		3		190		5		190		7		190		9		32		11		36	
23:00		2		200		4		185		6		185		8		185		10		36		12		36	
2:00		1		205		3		180		5		180		7		180		9		40		11		40	
5:00		2		210		4		175		6		175		8		175		10		38		12		38	

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 18/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.2		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.8		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.8		/			3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	7.8		/			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	520	49	/		125	460	44	/		115	440	48	/		44	40		600		60.3	/			/		
14:00	160	520	50	/		125	470	45	/		115	440	49	/		38	37		600		61.1	/			/		
18:00	170	520	50	/		125	470	45	/		115	450	49	/		39	38		600		59.6	/			/		
23:00	170	500	47	/		125	480	42	/		115	450	46	/		38	37		600		60.3	/			/		
2:00	170	500	47	/		125	480	42	/		115	450	46	/		40	40		600		60.1	/			/		
5:00	165	525	50	/		130	460	45	/		115	440	49	/		39	38		600		59.9	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1		200		3		190		5		190		7		190		9		42		11		42	[illegible]
14:00		2		200		4		180		6		180		8		180		10		60		12		60	TA
18:00		1		210		3		175		5		175		2		175		9		30		11		30	TA
23:00		2		200		4		170		6		170		8		170		10		40		12		30	TA
2:00		2		200		4		120		6		120		8		120		10		30		12		30	[illegible]
5:00		2		210		4		180		6		180		8		180		10		34		12		34	[illegible]

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 19/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/						3.0	6.8					1.5	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			1.5	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			1.5	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			1.5	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			1.5	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/				/		3.0	6.8		/			1.5	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	160	520	49	/		120	460	45			110	430	49	/		41	42		600		60.5	/			/		
14:00	160	520	50	/		120	470	45	/		110	440	49	/		38	38		600		59.9	/			/		
18:00	160	530	50	/		120	480	45	/		115	450	49	/		38	38		600		59.8	/			/		
23:00	165	500	48	/		120	440	43	/		115	430	47	/		38	38		599		60.9	/			/		
2:00	170	510	48	/		120	450	43	/		115	430	47	/		39	38		599		60.8	/			/		
5:00	170	520	49	/		120	460	44	/		115	440	48	/		40	38		599		60.6	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		30		11		30	
14:00		2		195		4		175		6		175		8		175		10		50		12		50	
18:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		42		11		44	
23:00		2		195		4		170		6		170		8		170		10		32		12		32	
2:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		36		12		36	
5:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		42		11		42	

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 20/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
																									3.0	6.8					3.0	8.2
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8	/				3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
																		Underground Tank		Roof Tank							
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	170	520	50	/		120	450	44	/		110	440	48	/		40	41		600		61.1	/			/		
14:00	160	520	50	/		120	470	45	/		115	450	49	/		40	40		600		60	/			/		
18:00	165	520	50	/		120	460	45	/		115	450	49	/		39	38		600		59.8	/			/		
23:00	155	490	47	/		120	440	42	/		115	420	46	/		39	38		600		59.7	/			/		
2:00	155	500	47	/		120	450	47	/		115	430	46	/		39	37		600		61.1	/			/		
5:00	155	510	48	/		120	450	46	/		115	440	47	/		39	37		600		60.1	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		170		6		170		8			170	10		30		12		30	[illegible]
14:00		1		210		3		150		5		180		7		180	~~180~~	9		50		11		50	TA
18:00		2		190		4		155		6		185		8		189		10		54		12		56	TA
23:00		1		200		3		160		5		160		7		160		9		37		11		37	WJB
2:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		36		11		36	WJB
5:00		2		210		4		190		6		190		8		190		10		34		12		34	WJB

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 21/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓		3.0	6.9					3.0	7.6
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓		3.0	6.8		✓				
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓		3.0	6.8					3.0	7.6
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓		3.0	6.8					3.0	7.6
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓		3.0	6.9		✓			3.0	7.8
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓		3.0	6.9		✓			3.0	7.8
																									3.0	6.9		✓			3.0	7.6

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank							
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	100	510	48	✓		120	450	44	✓		120	430	48	✓		38	40		600		61	✓			✓		
14:00	160	510	49	✓		120	450	44	✓			440	48	✓		38	38		600		59.8	✓			✓		
18:00																											
23:00	150	470	46	✓		120	440	41	✓		120	410	45	✓		36	36		600		61.1	✓			✓		
2:00	150	470	48	✓		120	440	41	✓		120	410	45	✓		36	36		600		60.3	✓			✓		
5:00	150	500	48	✓		120	450	43	✓		120	430	47	✓		37	37		600		60.3	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		32		11		32	[illegible]
14:00		2		210		4		175		6		175		8		175		10		40		12		40	TA
18:00		2				4				6				8				10				12			TA
23:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		34		11		34	NOB
2:00		1		210		3		170		5		170		7		170		9		30		11		30	NOB
5:00		1		200		3		170		5		170		7		170		9		40		11		40	NOB

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 22/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen				
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	7.8
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.8
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.8
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.8
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.8
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.8

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	510	48	/		120	450	43	/		115	430	47	/		42	40		599		60.6	/			/		
14:00	160	510	48	/		120	450	44	/		115	436	47	/		39	38		599		61.2	/			/		
18:00	165	520	49	/		120	460	44	/		115	440	46	/		40	40		599		61.1	/			/		
23:00	160	480	47	/		120	440	42	/		115	420	46	/		38	37		599		59.6	/			/		
2:00				/					/					/		38	37		599		60.3	/			/		
5:00	160	500	48	/		120	460	44	/		115	430	48	/		39	38		599		59.6	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		34		12		34	
14:00		1		165		3		175		5		175		7		175		9		64		11		66	
18:00		2		205		4		180		6		180		8		180		10		30		12		30	
23:00		1		195		3		175		5		175		7		175		9		40		11		40	
2:00		1		180		3		175		5		175		7		175		9		34		11		34	
5:00		1		210		3		190		5		190		7		190		9		32		11		42	

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 23/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen				
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			1.5	6.8		✓			3.0	7.8
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			1.5	6.8		✓			3.0	7.8
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			1.5	6.8		✓			3.0	7.8
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			1.5	6.8		✓			3.0	7.8
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			1.5	6.8		✓			3.0	7.8
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			1.5	6.8		✓			3.0	7.8

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	160	510	49	✓		120	450	44	✓		115	440	48	✓		42	41		600		59.8	✓			✓		
14:00	160	510	48	✓		120	450	43	✓		115	440	47	✓		42	41		599		60.1	✓			✓		
18:00				✓					✓					✓		40	40					✓			✓		
23:00	150	480	47	✓		120	440	42	✓		115	420	46	✓		39	39		599		60.7	✓			✓		
2:00	150	480	47	✓		120	440	41	✓		115	440	45	✓		39	38		599		60.9	✓			✓		
5:00	150	500	49	✓		120	470	44	✓		115	440	48	✓		40	40		599		60.6	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		2			195	4		170		6		170		8		170		10		34		12		34	
14:00		1			~~185~~	3		165		5		165		7		165		9		40		11		40	
18:00		2			200	4		170		6		170		8		170		10		34		12		34	
23:00		1			200	5		170		5		170		7		170		9		30		11		30	
2:00		1			200	5		170		5		170		7		170		9		34		11		34	
5:00		2			200	4		150		5		150		5		150		10		35		12		35	

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 24/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
																									3.0	6.8					3.0	1.5
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank					Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank			AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1							
9:00	170	510	48	/		120	450	44	/		115	430	47	/		43	41		600		60.9	/				/		
14:00	165	530	50	/		125	465	45	/		115	450	49	/		42	40		599		60.7	/				/		
18:00	165	530	50	/		125	465	45	/		115	450	49	/		40	40		599		61.0	/				/		
23:00	165	500	47	/		120	440	43	/		115	430	46	/		40	39		599		60.3	/				/		
2:00	170	500	47	/		120	440	43	/		115	430	46	/		41	40		597		60.1	/				/		
5:00	170	510	49			120	450	44			115	440	47			40	40		599		61.0	/				/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1		200		3		190		5		190		7		180		9		36		11		36	
14:00		2		215		4		185		6		185		8		185		10		38		12		38	
18:00		2		210		4		185		6		185		8		185		10		28		12		28	
23:00		1		205		3		180		5		180		7		180		9		34		11		34	
2:00		1		200		3		180		5		180		7		180		9		34		11		34	
5:00		1		200		3		125		5		125		7		125		9		40		11		40	

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 25-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	7.2
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	7.8
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	7.2
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	7.8
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	7.8
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	7.2		✓			3.0	7.8

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	510	49	✓		125	450	44	✓		120	430	48	✓		44	40		599		59.8	✓			✓		
14:00	160	510	49	✓		125	460	45	✓		120	440	48	✓		40	40		599		60.8	✓			✓		
18:00	160	500	49	✓		125	460	45	✓		120	440	48	✓		40	40		599		60.9	✓			✓		
23:00	165	500	47	✓		120	440	42	✓		115	420	46	✓		42	38		599		61.3	✓			✓		
2:00	165	510	47	✓		125	440	42	✓		115	420	46	✓		42	40		599		59.6	✓			✓		
5:00	165	520	49	✓		125	460	44	✓		115	440	48	✓		40	38		599		60.5	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		210		4		170		6		170		8		170		10		40		12		40	
14:00		1		210		3		180		5		180		7		180		9		50		11		50	
18:00		2		210		3		180		5		180		7		180		9		50		11		50	
23:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		32		12		32	
2:00		2		210		4		190		6		190		8		190		10		58		12		58	
5:00		2		210		4		165		6		165		8		165		10		30		12		30	

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 26-10-23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen				
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8					3.0	8.2
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	520	49	✓		120	460	44	✓		120	440	48	✓		42	40		599		61.1						
14:00	165	525	50	✓		120	460	45	✓		120	450	49	✓		41	40		599		60.1	✓			✓		
18:00	165	530	50	✓		120	420	45	✓		120	450	49	✓		40	39		599		599	✓			✓		
23:00	165	500	47	✓		120	440	42	✓		115	420	46	✓		38	38		599		60.2	✓			✓		
2:00	165	510	48	✓		120	450	43	✓		115	430	47	✓		38	38		599		60.1	✓			✓		
5:00	165	520	49	✓		120	450	44	✓		115	440	48	✓		39	38		599		60.1	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1		200		3		175		5		175		7		175		9		39		11		39	
14:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		40		12		42	TA
18:00		1		200		3		180		5		180		8		180		9		50		11		50	TA
23:00		2		195		4		170		6		170		8		170		10		44		12		44	
2:00		2		200		4		180		6		180		8		180		10		52		12		52	
5:00		1		190		3		170		5		170		7		170		9		42		11		42	

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 27/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen				
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	8.2

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	160	510	49	✓		120	450	44	✓		115	420	48	✓		40	39		599		59.7	✓			✓		
14:00	170	540	49	✓		120	470	45	✓		120	440	48	✓		42	41		599		60.5	✓			✓		
18:00	170	540	49	✓		120	470		✓		115	440	48	✓		42	41		599		60.5	✓			✓		
23:00	170	540	49	✓		120	470		✓		115	440	48	✓		42	41		599		60.1	✓			✓		
2:00	170	540	49	✓		120	470		✓		115	440	48	✓		42	41		599		60.1	✓			✓		
5:00	170	540	49	✓		120	470		✓		115	440	48	✓		42	41		599		60.1	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		185		6		185		8		185		10		30		12		30	[illegible]
14:00		1		200		3		185		5		185		7		185		9		40		4		40	[illegible]
18:00		1		200		3		185		5		185		7		185		9		40		4		40	[illegible]
23:00		1		200		3		180		5		185		7		185		9		40		4		40	[illegible]
2:00		2		200		4		180		6		185		8		185		10		40		12		40	[illegible]
5:00		2		200		4		180		6		185		8		185		10		40		12		40	[illegible]

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 28 - 10 - 23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			0.1	6.8		/			3.0	6.8
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			0.1	6.8		/			3.0	6.8
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			0.1	6.8		/			3.0	6.8
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			0.1	6.8		/			3.0	6.8
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			0.1	6.8		/			3.0	6.8
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			0.1	6.8		/			3.0	6.8

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	120	320	49	/		120	450	44	/		115	440	48	/		44	42		59.9		59.7						
14:00	150	510	49	/		120	460	49	/		115	430	49	/		35	34		59.9		60.7	/			/		
18:00	150	500	49	/		120	460	49	/		115	430	48	/		34	34		59.9		60.9	/			/		
23:00	150	490	49	/		120	450	49	/		115	420	46	/		34	34		59.9		59.6	/			/		
2:00	150	490	49	/		120	450	49	/		115	418	46	/		34	34		59.9		59.8	/			/		
5:00	150	500	49	/		120	468	49	/		115	430	48	/		34	34		59.9		59.8	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		2		200		4		170		6	6	170		8		170		10		30		12		30	[illegible]
14:00		1		205		3		172		5		170		7		170		9		27		11		27	[illegible]
18:00		1		200		4		175		5		175		7		175		9		35		11		35	[illegible]
23:00		2		195		4		170		6		170		7		170		10		34		11		30	[illegible]
2:00		2		190		4		166		6		170		8		168		10		8		11		34	[illegible]
5:00		2		200		4		195		6		195		8		192		10		30		11		30	[illegible]

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 29/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8		/			3.0	8.8
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8		/			3.0	8.8
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8		/			3.0	8.8
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8		/			3.0	8.8
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8		/			3.0	8.8
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	8.8		/			3.0	8.8

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	165	520	49			120	450	44			115	450	48			40	40		599		59.8	/			/		
14:00	170	520	49	/		125	450	44	/		115	450	45	/		40	40		599		60.3	/			/		
18:00	170	520	49	/		125	450	44	/		115	450	48	/		40	39		599		60.1	/			/		
23:00	158	450	46	/		125	440	91	/		115	410	45	/		36	36		599		61.3	/			/		
2:00	150	450	46	/		125	440	91	/		115	410	45	/		36	36		599		61.1	/			/		
5:00	150	500	49	/		125	460	49	/		115	430	48	/		38	39		599		61.3	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	By
9:00		1		200		3		125		5		125		7		125		9		46		11		46	
14:00		2		200		4		127		6		125		8		125		10		52		12		52	
18:00		2		200		4		127		6		125		8		125		10		46		12		46	
23:00		1		200		3		120		5		125		7		125		9		39		11		39	
2:00		1		196		3		120		5		120		7		120		9		39		11		39	
5:00		1		200		3		120		5		120		7		120		9		32		11		32	

Remark.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 30/10/23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen				
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8					3.0	7.8
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	7.8
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	7.8
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	7.8
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	7.8
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			3.0	6.8		✓			3.0	7.8

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank		AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1						
9:00	170	520	49	✓		170	450	44	✓		115	440	48	✓		40	40		599		60.0	✓			✓		
14:00	170	525	50	✓		170	460	45	✓		115	450	49	✓		40	39		599		59.6	✓			✓		
18:00	170	525	50	✓		170	460	45	✓		115	450	49	✓		40	38		599		60.4	✓			✓		
23:00	150	490	47	✓		170	440	42	✓		115	420	46	✓		36	36		599		60.0	✓			✓		
2:00	150	490	47	✓		170	440	42	✓		115	420	46	✓		36	36		599		60.2	✓			✓		
5:00	150	500	49	✓		170	460	44	✓		115	420	48	✓		37	37		599		60.0	✓			✓		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓					✓					✓					✓			✓			✓			✓			✓		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		1		200		3		180		5		180		7		180		9		34		11		34	[illegible]
14:00		2		200		4		185		6		185		8		185		10		36		12		36	[illegible]
18:00		2		190		4		180		6		180		8		180		10		50		12		50	[illegible]
23:00		1		200		3		180		5		180		7		180		9		34		11		34	WDB
2:00		1		190		3		180		5		185		7		185		9		36		11		36	WDB
5:00		1		200		3		190		5		190		7		190		9		34		11		34	WDB

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Water supply system

Date 31 / 10 / 23

Time	Cooling Tower 1			Cooling Tower 2			Cooling Tower 3			CDP Pump 1,2,3			CHP Pump 1,2,3			CW Pump 1,2,3			Drain Pump			Swimming pool 1,2					Onsen					
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	CL	PH	AUTO	MAN	OFF	Temp	CL	PH
9:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8					3.0	7.6
14:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.6
18:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.3					3.0	7.6
23:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.6
2:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.8		/			3.0	7.6
5:00	/			/			/			/			/			/			/			/			3.0	6.5		/			3.0	7.6

HEAT WATER PUMP

Time	HEAT PUMP No.1					HEAT PUMP No.2					HEAT PUMP No.3					Tank No.1	Tank No.2	Water Tank				Booster HWP			Booster CW		
	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not	Low	Hi	Temp	Run	Not			Underground Tank		Roof Tank							
																Temp C		F	cw 1	F	cw 1	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	160	510	48	/		120	450	43	/		110	430	47	/		39	39		599		59.6	/			/		
14:00	160	500	48	/		120	460	44	/		110	430	42	/		34	39		600		60.4	/			/		
18:00	160	500	50	/		125	460	45	/		115	430	40	/		40	39		599		60.1	/			/		
23:00	150	450	47	/		125	460	42	/		115	430	46	/		38	37		599		60.4	/			/		
2:00	150	450	42	/		125	450	42	/		115	430	45	/		38	37		599		60.3	/			/		
5:00	150	500	49	/		120	460	44	/		115	430	48	/		38	37		599		60.6	/			/		

EWTP Control

Time	Septic Tank / SWP-01 ,02					Sedimentation / SLP01 , 02					Effluent / EP01 ,02					AO 1			AO 2			AO 3			SWP-03,04			DP-03,04		
	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	LOW	HI	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
14:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
18:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
23:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
2:00	/					/					/					/			/			/			/			/		
5:00	/					/					/					/			/			/			/			/		

Booster pump HWP

Time	Booster Pump 1,2				Booster Pump 3,4				Booster Pump 5,6				Booster Pump 7,8				Booster Pump 9,10				Booster Pump 11,12				Check By
	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	AUTO	MAN	OFF	PSI	
9:00		2		200		4		175		6		175		8		175		10		36		12		36	
14:00		1		200		4		175		6		175		8		175		10		30		12		34	
18:00		1		200		4		175		5		175		8		175		9		40		11		40	
23:00		1		200		4		175		6		175		8		175		10		30		12		40	
2:00		1		200		4		175		6		175		8		175		10		40		11		40	
5:00		1		200		4		175		6		175		8		175		10		36		11		36	

Remark.....

.....

Supervisor Engineer

Engineering Manager