

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W66044
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6608-NW2597
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ ส่วนลึก	Sampling Date	: 10 สิงหาคม 2566
GPS. Coordinate	: 47 P 0658553 E 1518416 N	Received Date	: 11 สิงหาคม 2566
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 11-16 สิงหาคม 2566
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 28 สิงหาคม 2566
Sampling Name	: นาย ภาคิน ศรีสวัสดิ์	Sampling Time	: 13.40 น.
Registered No.	-		


Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: PART9221 B)	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: PART 9221 E)	< 1.1	ไม่พบ
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: PART 9221 D and F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: PART 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ



Analyst

Laboratory Manager



ANALYSIS REPORT


Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3
Project Name : ยูนิโอ จรัญ 3
Address : 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : สระว่ายน้ำ ส่วนดิน
GPS. Coordinate : 47 P 0658565 E 1518424 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : นาย ภาคิน ศรีสวัสดิ์
Registered No. : -

Customer Code : W66044
Sample No : 6608-NW2598
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling Date : 10 สิงหาคม 2566
Received Date : 11 สิงหาคม 2566
Analytical Date : 11-16 สิงหาคม 2566
Report Date : 28 สิงหาคม 2566
Sampling Time : 13.43 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: PART 9221 B)	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: PART 9221 E)	< 1.1	ไม่พบ
<i>E. coli</i>	/100 mL	Fluorogenic Substrate Test (SM: PART 9221 D and F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (SM: PART 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิโอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ



Analyst

Laboratory Manager



ANALYSIS REPORT


Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W66044
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6609-NW3137
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ ส่วนลึก	Sampling Date	: 26 กันยายน 2566
GPS. Coordinate	: 47 P 0658541 E 1518431 N	Received Date	: 27 กันยายน 2566
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 27 กันยายน-16 ตุลาคม 2566
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 16 ตุลาคม 2566
Sampling Name	: นาย ภาคิน ศรีสวัสดิ์	Sampling Time	: 14.44 น.
Registered No.	-		

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
<i>E. coli</i>	MPN / 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221 F	< 1.8	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-318

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



Analyst

Laboratory Manager



ANALYSIS REPORT


Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W66044
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6609-NW3138
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ ส่วนต้น	Sampling Date	: 26 กันยายน 2566
GPS. Coordinate	: 47 P 0658541 E 1518421 N	Received Date	: 27 กันยายน 2566
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 27 กันยายน-09 ตุลาคม 2566
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	Report Date	: 09 ตุลาคม 2566
Sampling Name	: นาย ภาคิน ศรีสวัสดิ์	Sampling Time	: 14.44 น.
Registered No.	-		

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
<i>E. coli</i>	MPN /100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9221 F	< 1.8	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทส์ เอคิวิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-313

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



Analyst

Laboratory Manager



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3
Project Name : ยูนิโอ จรัญ 3
Address : 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : สระว่ายน้ำ ส่วนเล็ก
GPS. Coordinate : 47 P 0658541 E 1518431 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : ว่าที่ ร.ต. ธนธรณ์ วิริยกุลเลิศ
Registered No. : -

Customer Code : W66044
Sample No : 6610-NW3384
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling Date : 12 ตุลาคม 2566
Received Date : 16 ตุลาคม 2566
Analytical Date : 17-24 ตุลาคม 2566
Report Date : 23 พฤศจิกายน 2566
Sampling Time : 11.35 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN /100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	< 1.8	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-318
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

Analyst

Laboratory Manager



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3
Project Name : ยูนิโอ จรัญ 3
Address : 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : สระว่ายน้ำ ส่วนต้น
GPS. Coordinate : 47 P 0658541 E 1518421 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : ว่าที่ ร.ต. ธนธรณ์ วิริยกุลเลิศ
Registered No. : -


Customer Code : W66044
Sample No : 6610-NW3363
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling Date : 12 ตุลาคม 2566
Received Date : 16 ตุลาคม 2566
Analytical Date : 17-24 ตุลาคม 2566
Report Date : 23 พฤศจิกายน 2566
Sampling Time : 11.35 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	< 1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	< 1.8	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN /100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	< 1.8	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ๖-318

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



Analyst

Laboratory Manager



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.env@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3
Project Name : ยูนิโอ จรัญ 3
Address : 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : สระว่ายน้ำ ส่วนเล็ก
GPS. Coordinate : 47 P 0658541 E 1518431 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : ว่าที่ ร.ต. ธนธรณ์ วิริยกุลเลิศ
Registered No. : -

Customer Code : W66044
Sample No : 6611-NW3584
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling Date : 31 ตุลาคม 2566
Received Date : 01 พฤศจิกายน 2566
Analytical Date : 03-10 พฤศจิกายน 2566
Report Date : 23 พฤศจิกายน 2566
Sampling Time : 14.09 น.

Parameter	Unit	Analytical Method ⁽³⁾	Result	Standard
Calcium Hardness	mg/L CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method (SM:3500-Ca B)	103	250-600
Chloride	mg/L Cl ⁻	Argentometric Method (SM:4500-Cl ⁻ B)	1,687	<600
Nitrate ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-NO ₃ (D)	2.0	<50
Alkalinity, Total ⁽¹⁾	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	24	80-100
Combine Chloride ⁽¹⁾	mg/L	DPD	<0.1	250-600
Ammonia ⁽²⁾	mg/L NH ₃	Phenate Method (SM: Part 4500-NH ₃ F)	ND	<20
Cyanuric Acid ⁽²⁾	mg/L	Turbidimetric Method	65	30-60
Sample Condition		ใส		


Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029

⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

ND : NON-DETECTABLE



Analyst

Laboratory Manager




บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-318
ตั้งอยู่ที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 อีเมล tnp.envt@gmail.com
เว็บไซต์ www.tnpenvironment.co.th , Line @ : @tnplab318 , Facebook.com/Tnp.environment

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3 **Customer Code** : W66044
Project Name : ยูนิโอ จรัญ 3 **Sample No** : 6611-NW3585
Address : 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
Sampling Point : สระว่ายน้ำ ส่วนต้น **Sampling Date** : 31 ตุลาคม 2566
GPS. Coordinate : 47 P 0658541 E 1518421 N **Received Date** : 01 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Analytical Date** : 03-10 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 23 พฤศจิกายน 2566
Sampling Name : ว่าที่ ร.ต. ธนธรณ์ วิริยกุลเลิศ **Sampling Time** : 14.08 น.
Registered No. : -

Parameter	Unit	Analytical Method ^(s)	Result	Standard
Calcium Hardness	mg/L CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method (SM:3500-Ca B)	104	250-600
Chloride	mg/L Cl ⁻	Argentometric Method (SM:4500-Cl ⁻ B)	1,729	<600
Nitrate ⁽¹⁾	mg/L	APHA:4500-NO3(D)	3.0	<50
Alkalinity, Total ⁽¹⁾	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	24	80-100
Combine Chloride ⁽¹⁾	mg/L	DPD	<0.1	250-600
Ammonia ⁽²⁾	mg/L NH ₃	Phenate Method (SM: Part 4500-NH ₃ F)	ND	<20
Cyanuric Acid ⁽²⁾	mg/L	Turbidimetric Method	69	30-60
Sample Condition		ใส		

Standard : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด เลขทะเบียน ๖-029
⁽²⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิแอด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145
⁽³⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
ND : NON-DETECTABLE



Analyst

Laboratory Manager



ANALYSIS REPORT


Customer Name : นิตบุคคผลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3
Project Name : ยูนิโอ จรัญ 3
Address : 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Sampling Point : สระว่ายน้ำ ส่วนเล็ก
GPS. Coordinate : 47 P 0658541 E 1518431 N
Sampling Method : Grab Sampling
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
Sampling Name : ว่าที่ ร.ต. ธนธรณ์ วิริยกุลเลิศ
Registered No. : -

Customer Code : W66044
Sample No : 6611-NW3711
Sample Type : สระว่ายน้ำ
Sampling Date : 09 พฤศจิกายน 2566
Received Date : 10 พฤศจิกายน 2566
Analytical Date : 10-21 พฤศจิกายน 2566
Report Date : 04 ธันวาคม 2566
Sampling Time : 11.32 น.

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	<1.8	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เอควิ แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



Analyst

Laboratory Manager




ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3 **Customer Code** : W66044
Project Name : ยูนิโอ จรัญ 3 **Sample No** : 6611-NW3710
Address : 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 **Sample Type** : สระว่ายน้ำ
Sampling Point : สระว่ายน้ำ ส่วนต้น **Sampling Date** : 09 พฤศจิกายน 2566
GPS. Coordinate : 47 P 0658541 E 1518421 N **Received Date** : 10 พฤศจิกายน 2566
Sampling Method : Grab Sampling **Analytical Date** : 10-21 พฤศจิกายน 2566
Sampling By : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด **Report Date** : 04 ธันวาคม 2566
Sampling Name : ว่าที่ ร.ต. ธนธรณ์ วิริยกุลเลิศ **Sampling Time** : 11.31 น.
Registered No. : -

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	<1.8	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอคว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313
⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.


Analyst Laboratory Manager

ANALYSIS REPORT


Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W66044
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6612-NW4078
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ ส่วนเล็ก	Sampling Date	: 07 ธันวาคม 2566
GPS. Coordinate	: 47 P 0658541 E 1518431 N	Received Date	: 08 ธันวาคม 2566
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 08-13 ธันวาคม 2566
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด	Report Date	: 10 มกราคม 2567
Sampling Name	: ว่าที่ ร.ต. ธนธรณ์ วิริยกุลเลิศ	Sampling Time	: 11.51 น.
Registered No.	-		

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	<1.8	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.



ANALYSIS REPORT

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3	Customer Code	: W66044
Project Name	: ยูนิโอ จรัญ 3	Sample No	: 6612-NW4077
Address	: 901 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	Sample Type	: สระว่ายน้ำ
Sampling Point	: สระว่ายน้ำ ส่วนต้น	Sampling Date	: 07 ธันวาคม 2566
GPS. Coordinate	: 47 P 0658541 E 1518421 N	Received Date	: 08 ธันวาคม 2566
Sampling Method	: Grab Sampling	Analytical Date	: 08-13 ธันวาคม 2566
Sampling By	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด	Report Date	: 10 มกราคม 2567
Sampling Name	: ว่าที่ ร.ต. ธนธรณ์ วิริยกุลเลิศ	Sampling Time	: 11.52 น.
Registered No.	-		

Parameter ⁽¹⁾	Unit	Analytical Method ⁽²⁾	Result	Standard
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 B	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 E	<1.8	ไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9221 F	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 B	ไม่พบ	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd Edition, 2017, Part 9213 E	ไม่พบ	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

Source : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark ⁽¹⁾ : วิเคราะห์โดย บริษัท บูโร เวอร์ทิส เอควี แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน ว-313

⁽²⁾ : APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rded. Washington, DC: APHA, 2017.

