

เอกสารแนบ 6

ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ

วันที่	ประจำวัน					ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
	ทดสอบรั่ว ที่หัวถัง	เช็คการรั่ว ถังและฝา ครอบ	เช็คแรงดัน L20 (8 BAR)	เช็คแรงดันใน LINE		ทดสอบชุด AUTOMATIC		ทดสอบรอย รั่วทั้งระบบ	ทำความ สะอาด อุปกรณ์	
				4 BAR						
				N 20	O2	N 20	O2			
1	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
2	ปกติ	ปกติ	8	4.1	4.4					
3										
4										
5	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
6	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
7	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
8	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
9	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
10	ปกติ	ปกติ	7	4.2	4.4					
11	ปกติ	ปกติ	7	4.2	4.4					
12	ปกติ	ปกติ	7	4.2	4.4					
13	ปกติ	ปกติ	7	4.2	4.4					
14	ปกติ	ปกติ	7	4.2	4.4					
15	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
16	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
17	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
18	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
19	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
20	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4	ปกติ	ปกติ			
21	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
22	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
23					2					
24	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
25	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
26	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
27	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
28	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
29	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
30	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
31	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					

วันที่	ประจำวัน					ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
	ทดสอบวาล์วที่หัวถัง	เช็คการรั่วถังและฝาครอบ	เช็คแรงดัน L20 (8 BAR)	เช็คแรงดันใน LINE		ทดสอบชุด AUTOMATIC		ทดสอบรอยรั่วทั้งระบบ	ทำความสะอาดอุปกรณ์	
				4 BAR						
				N 20	O2	N 20	O2			
1	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4	ผ่าน	ผ่าน			
2	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4	ผ่าน	ผ่าน			
3	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
4	ผ่าน	ผ่าน	8	4.1	4.4					
5	ผ่าน	ผ่าน	8	4.1	4.4					
6	ผ่าน	ผ่าน	8	4.1	4.4					
7	ผ่าน	ผ่าน	7.5	4.2	4.4					
8	ผ่าน	ผ่าน	7.5	4.2	4.4	ผ่าน	ผ่าน			
9	ผ่าน	ผ่าน	7.5	4.2	4.4					
10	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
11	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
12	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
13	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
14	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
15	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
16	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
17	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
18	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
19	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
20	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
21	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
22	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4	ผ่าน	ผ่าน			
23	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
24	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
25	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
26	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
27	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
28	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
29	ผ่าน	ผ่าน	7.5	4.2	4.4					
30	ผ่าน	ผ่าน	8	4.2	4.4					
31										

วันที่	ประจำวัน					ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
	ทดสอบรั้ว ที่หัวถัง	เช็คการรัด ถังและฝา ครอบ	เช็คแรงดัน L20 (8 BAR)	เช็คแรงดันใน LINE		ทดสอบชุด AUTOMATIC		ทดสอบรอย รั้วทั้งระบบ	ทำความ สะอาด อุปกรณ์	
				4 BAR						
				N 20	O2	N 20	O2			
1	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
2	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
3	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
4	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
5	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
6	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
7	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
8	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
9	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
10	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
11	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
12	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
13	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
14	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
15	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
16	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
17	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
18	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
19	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
20	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
21	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
22	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
23	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
24	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
25	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
26	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
27	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
28	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
29	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
30	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
31										

วันที่	ประจำวัน					ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
	ทดสอบรั่ว ที่หัวถัง	เช็คการรั่ว ถังและฝา ครอบ	เช็คแรงดัน L20 (8 BAR)	เช็คแรงดันใน LINE		ทดสอบชุด AUTOMATIC		ทดสอบรอย รั่วทั้งระบบ	ทำความสะอาด อุปกรณ์	
				4 BAR						
				N 20	O2	N 20	O2			
1	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
2	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
3	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
4	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
5	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
6	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4	ปกติ	ปกติ			
7	ปกติ	ปกติ	9.5	4.2	4.4					
8	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
9	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
10	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
11	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
12	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
13	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
14	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
15	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
16	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
17	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
18	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
19	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
20	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
21	ปกติ	ปกติ	8.2	4.2	4.4					
22	ปกติ	ปกติ	8.2	4.2	4.4					
23	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
24	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
25	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
26	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
27	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
28	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
29	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
30	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
31	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					

วันที่	ประจำวัน					ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
	ทดสอบรั่ว ที่หัวถัง	เช็คการรั่ว ถังและฝา ครอบ	เช็คแรงดัน L20 (8 BAR)	เช็คแรงดันใน LINE		ทดสอบชุด AUTOMATIC		ทดสอบรอย รั่วทั้งระบบ	ทำความ สะอาด อุปกรณ์	
				4 BAR						
				N 20	O2	N 20	O2			
1	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
2	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
3	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
4	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
5	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
6	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
7	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4	ปกติ	ปกติ			
8	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
9	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
10	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
11	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
12	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
13	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
14	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
15	ปกติ	ปกติ	7.5	4.1	4.4					
16	ปกติ	ปกติ	7.5	4.1	4.4					
17	ปกติ	ปกติ	7.5	4.1	4.4					
18	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
19	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4	ปกติ	ปกติ			
20	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
21	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
22	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
23	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
24	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
25	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
26	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
27	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4	ปกติ	ปกติ			
28	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
29	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
30	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
31	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					

วันที่	ประจำวัน					ประจำสัปดาห์		ประจำเดือน		ผู้ปฏิบัติงาน
	ทดสอบรั่ว ที่หัวถัง	เช็คการรั่ว ถังและฝา ครอบ	เช็คแรงดัน L20 (8 BAR)	เช็คแรงดันใน LINE		ทดสอบชุด AUTOMATIC		ทดสอบรอย รั่วทั้งระบบ	ทำความ สะอาด อุปกรณ์	
				4 BAR						
				N 20	O2	N 20	O2			
1	ปกติ	ปกติ	7.5	4.2	4.4					
2										
3	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
4	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
5	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
6										
7	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
8										
9	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
10	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
11	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
12	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
13	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
14	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
15	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
16	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
17	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
18	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
19	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
20	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
21	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
22	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
23	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
24	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
25	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
26	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
27	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
28	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
29	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
30	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					
31	ปกติ	ปกติ	8	4.2	4.4					