

## เอกสารแนบ 10

ผลวิเคราะห์เชื้อสปีชีโอเนลลา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
King Chulalongkorn Memorial Hospital  
ฝ่าย จุลชีววิทยา / MICROBIOLOGY

วันเสาร์ ศักราช

ชื่อ : BRIA LAB (COOLING 1/1)

วันที่พิมพ์ : 27/10/2566 16:04:19

HN : 949224/66

Access no : 235320110

AN :

Lab no : MB-120538/66

## BACTERIOLOGY

Specimen : Water

วันที่เก็บส่งตรวจ : 06/10/2566 15:10:02

วันที่รับส่งตรวจ : 06/10/2566 15:10:02

รายการตรวจ/เชื้อ	จำนวนเชื้อ/ผลการทดสอบ	ยา	S/I/R	MIC	Unit
------------------	-----------------------	----	-------	-----	------

◆ Legionella culture from water

1.

Negative for *Legionella* spp.

Requested by : \*\*ไม่ระบุแพทย์\*\* 06/10/2566 15:10:02

Approved by : น.ส.รังสียา สิทิมหาทรัพย์ 27/10/2566 16:03:50

◆ - การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189 Accreditation No. 4112/55

