

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โรงแรม เรด แพลนเน็ต สุรวงศ์ ของบริษัท เรด แพลนเน็ต โฮเต็ลส์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินการตามที่ได้อนุญาตไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009.5/9033 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4) คุณภาพชีวิต จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ได้ครบถ้วน

นอกจากนี้ทางโครงการได้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดเป็นประจำทุกเดือน พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของเดือนอื่นๆอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงผลในบทที่ 4

5.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ทางโครงการควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เช่น บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบลมตะกอนย้อนกลับ สำหรับบ่อเติมอากาศว่าสามารถใช้งานได้ปกติ หากอุปกรณ์ชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมและเติมอากาศในบ่อเติมอากาศ ให้มีปริมาณออกซิเจนในบ่อเติมอากาศไม่น้อยกว่า 2 mg/L และควรมีการรีเทิร์นตะกอนหรือกำจัดตะกอนบางส่วนทิ้ง