

ภาคผนวก ค

แบบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน...มิถุนายน...๒๕๖๕... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบ ไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓				
2. โคมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓				
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเส AS	✓			เติมลมยาง	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเส AS	✓				
ปั๊มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติค (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบาท)	✓				
3. ห้องรีเวิร์น	✓			ปลั๊ก	
4. เสริม ห้องรีเวิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเดือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เดิมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติก (บ่อไดโอน)	✓				
2. ห้องปั๊มสูบน้ำ บ่อเซฟติก	✓				
3. บ่อ AS	✓			เติมเหล็กฟอสเฟต / เมตา-15100	
4. บ่อสแตนเลส	✓			น้ำ 10 ลิตร	
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓			ไม่ได้แก้ไข คิด < 1 ชั่วโมง >	

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓				
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓				
3. เครื่องแอร์บีม 1 บอเลส AS	✓				
4. เครื่องแอร์บีม 2 บอเลส AS	✓				
บับเบิลน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติด (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

FM-WES-MTD 01063

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเดือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เดิมคลอรีน	✓			พิกัดรั่วซึม ๓ เมตร ๑๑๐ ซม. ไม่	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องปั๊มสูบน้ำ บ่อเซฟติก	✓			ค้นหารั่วซึมใต้ บ่อเซฟติก	
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓				
2. โหมดเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓				
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			ลม 120 องศา 4 เวลา 1 ชั่วโมง	
3. เครื่องแอร์ปั๊ม 1 ปอเลส AS	✓			โอเค	
4. เครื่องแอร์ปั๊ม 2 ปอเลส AS	✓				
ปั๊มสูบน้ำเสีย					
1. ปอเลสฟัดิด (ถนน)	✓				
2. ปอเลสแกรง (ฟุตบาท)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			ใส่ ๒๐๐๐ ลิตร ๕ / วัน ๒๐๐๐ ลิตร	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ดิน)	✓				
2. ห้องปั๊มสูบน้ำ บ่อเซฟติก	✓				
3. บ่อ AS	✓			ลุ่มน้ำ-บ่อเซฟติกเดิมแล้ว	
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... ๒๕๖๕..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	/				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	/				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ	/				
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	/				
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	/				
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	/				
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	/				
บับสูบน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติด (ถนน)	/				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบาท)	/				
3. ห้องรีทรีน	/				
4. เสริม ห้องรีทรีน	/				
5. ห้องน้ำใส	/				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. ชุดเดือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	/				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	/			ตั้งอะดักไว้ตลอดวัน	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. บ่อเซฟติก (บ่อได้ถนน)	/				
2. ห้องปั๊มน้ำ บ่อเซฟติก	/				
3. บ่อ AS	/			แก้ไขท่อใต้ถังน้ำ	
4. บ่อสแตนเลส	/				
5. ห้องเครื่อง RO	/				

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน...พฤศจิกายน ๕๕..... บำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓		150 VAC	ค่าความแรงดัน	
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓			ตรวจสอบค่า ๗๐ ถึง ๗๕ โวลต์	

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓		4 psi	ล้าง ถังกรองอากาศ	
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓		3.5 psi	ล้าง ถังกรองอากาศ	
3. เครื่องแอร์บีมี 1 ป้อน AS	✓			ล้าง ถังกรองอากาศ	
4. เครื่องแอร์บีมี 2 ป้อน AS	✓			ล้าง ถังกรองอากาศ	
ปั๊มสูบน้ำเสีย					
1. ปั๊มเซฟติค (ถนน)	✓				
2. ปั๊มตะแกรง (ฟุตบาท)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. ชุดเดือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			ตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำ ระบบ	
2. อุปกรณ์เคมีคลอรีน	✓		คลอรีน 2 ตัน / 1.2 PH.		

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	✓			ได้ลง บ่อ 3 เดือน ก่อน	
2. ห้องปั๊มน้ำ บ่อเซฟติก	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓		130 ppm	ได้ล้าง บ่อ	
5. ห้องเครื่อง RO	✓		10 ppm	ได้ล้าง บ่อ	

ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าแผนก
------------	-------------

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓			ไม่พบความผิดปกติ	1
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓			เปลี่ยน น้ำมันหล่อลื่น	
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			เปลี่ยน น้ำมันหล่อลื่น 1/2	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	✓			เปลี่ยน น้ำมันหล่อลื่น	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	✓				
ปั๊มสูบน้ำเสีย					
1. ปั๊มเซฟติค (ถนน)	✓				
2. ปั๊มตะแกรง (ฟุตบาท)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเดือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓		ปกติ = ปกติ		
2. อุปกรณ์เดิมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องปั๊มสูบน้ำ บ่อเซฟติก	✓			ที่ ดมละ 0.00.	
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------