

ภาคผนวก จ

แบบตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย

แบบตรวจเช็คสัญญาณเตือน (กริ่ง)

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	✓		
2	หน้าลิฟต์ B	✓		
3	หน้า WARD 3	✓		
4	หน้า WARD 4	✓		
5	หน้า WARD 5	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน สิงหาคม ๕๕

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	✓		
2	หน้าลิฟต์ B	✓		
3	หน้า WARD 3	✓		
4	หน้า WARD 4	✓		
5	หน้า WARD 5	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน กันยายน ๖๖

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	✓		
2	หน้าลิฟต์ B	✓		
3	หน้า WARD 3	✓		
4	หน้า WARD 4	✓		
5	หน้า WARD 5	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน ตุลาคม ๕๕

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	/		
2	หน้าลิฟต์ B	/		
3	หน้า WARD 3	/		
4	หน้า WARD 4	/		
5	หน้า WARD 5	/		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	/		ปลั๊กสาย Tag
2	หน้าลิฟต์ B	/		
3	หน้า WARD 3	/		พิกัดระลอก
4	หน้า WARD 4	/		
5	หน้า WARD 5	/		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	✓		
2	หน้าลิฟต์ B	✓		พิกัดระฆัง + ย้าย Tag.
3	หน้า WARD 3	✓		
4	หน้า WARD 4	✓		
5	หน้า WARD 5	✓		

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_  
 หน. ช่อมบำรุง \_\_\_\_\_



แบบตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส)

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้นที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 3	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 4	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		ทำความสะอาด
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 5	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุงฯ

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 3	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		ทำความสะอาด
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 4	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 5	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		

ผู้ตรวจเช็ค 

หน. ช่อมบำรุงฯ 

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 2	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 3	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		ทำความสะอาด
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 4	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 5	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุงฯ

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 2	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 3	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		ทำความสะอาด
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 4	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 5	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุงฯ



รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 1 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 2	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 1 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 3	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 3 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		ทำความสะอาด
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 4	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 4 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 5	โถงหนีไฟด์ชั้นที่ 5 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		

ผู้ตรวจเช็ค.....

หน.แผนก ..... 

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖๕.....

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		ทดแทน หัวฉีด 1/2 นิ้ว
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ทำความสะอาด 1 เดือน 1 ครั้ง
ชั้นที่ 3	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 3 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		ปิด อะไหล่ 1 เดือน
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 4	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 4 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		
ชั้นที่ 5	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 5 ตึก 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		ทดแทน หัวฉีด 1/2 นิ้ว
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		

ผู้ตรวจเช็ค..........

หน.แผนก ..........

แบบตรวจเช็ค การบำรุงรักษาถังดับเพลิงชนิดต่างๆ



รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๖๔

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี ขนาด 10 Lbs	✓		ทำตามเวลา
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟฟรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lb	✓		ทำตามเวลา
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำตามเวลา
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำตามเวลา

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงน้ำลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 2	โถงน้ำลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_

หน.ซ่อมบำรุงฯ \_\_\_\_\_

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน สิงหาคม 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี ขนาด 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟพรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lb	✓		หักวาม ๖๐1๑
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		หักวาม ๖๐1๑
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		หักวาม ๖๐1๑

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงน้ำลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 2	โถงน้ำลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสีเขียว นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำความสะอาด

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_

หน. ช่อมบำรุงฯ \_\_\_\_\_

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน กันยายน 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี ขนาด 10 Lbs	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟพรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		ทำควมสะอาด
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lb	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ทำควมสะอาด



รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงนำลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 2	โถงนำลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ทำงาน/ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_  
 หน. ช่อมบำรุงฯ \_\_\_\_\_

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน ตุลาคม 66

ชั้น 1

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 7	โถงบันได ชั้น 1	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฬิกา 10 Lbs ถังสีเขียว	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs เอมา เร็กซ์	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs เอมา เร็กซ์	✓		ทำงานปกติ

ชั้น 2

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักผู้อำนวยการ	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lb	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำงานปกติ
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำงานปกติ

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงน้ำลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 2	โถงน้ำลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสีเขียว นาฬิกา 10 Lbs	✓		ทำตามปกติ

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_

หน. ช่อมบำรุงฯ \_\_\_\_\_



รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ผงเคมีแห้ง ขนาด 10 Lbs อิมพีเรียล	/		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	/		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	/		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs อิมพีเรียล	/		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs อิมพีเรียล	/		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	/		ทำจาก วัสดุทนไฟ
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs อิมพีเรียล	/		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟพริทรี ถังสีเขียว 10 Lbs	/		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	/		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	/		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 5 Lbs เอมา เร็ก	/		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 5 Lbs เอมา เร็ก	/		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ ไปแผนกบัญชี (เครื่องถ่ายเอกสาร)	Halon Ron ถังสีเขียว 10 Lbs	/		ทำจาก วัสดุทนไฟ

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ผงเคมีแห้ง ขนาด 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 2	WARD 3	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ตรวจสอบ สภาพถัง
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงนำลิฟต์ ด้านทิศใต้	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ตรวจสอบ สภาพถัง
ลูกที่ 2	โถงนำลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ตรวจสอบ สภาพถัง
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	Halon Ron 10 Lbs ถังสีเขียว	✓		ตรวจสอบ สภาพถัง

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_  
 หน. ช่อมบำรุงฯ \_\_\_\_\_

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ผงเคมีแห้ง ขนาด 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟฟิทธิ ถังสีเขียว 10 Lbs	✓		10-10 Tag
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 5 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	Co <sub>2</sub> น้ำแข็งแห้ง 5 Lbs เอมา เร็ก	✓		เปลี่ยน tag
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ ไปแผนกบัญชี (เครื่องถ่ายเอกสาร)	Halon Ron ถังสีเขียว 10 Lbs	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ผงเคมีแห้ง ขนาด 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 2	WARD 3	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		เปลี่ยน Tag
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	Halon BCF ถังสีเหลือง 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	Halon Ron 10 Lbs ถังสีเขียว	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุงฯ

แบบตรวจเช็ค การบำรุงรักษาเครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน



รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน กรกฎาคม ๖๖

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	/		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	เสาเคาน์เตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	/		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	เสาหน้าแผนกเช็คอ์พ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		ทำจากวัสดุ: กระจก + เฟอร์นิเจอร์พลาสติก
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาษา	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	(สำนักงานอำนวยการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		ทำจากวัสดุ: กระจก + เฟอร์นิเจอร์พลาสติก
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		ทำการเปลี่ยน + เปลี่ยนเมตร
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	/		ทำการเปลี่ยน + เปลี่ยนเมตร
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิสเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิสเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	โถงพิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิสเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

ยอดรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง



รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน  
ประจำเดือน พฤษภาคม 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คอ์พ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ทำงาน/เสีย
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอรร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภษณะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้ำหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	( สำนักงานอำนวยการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ทำงาน/เสีย
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ค่าความสว่าง
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		จุดตรวจ/วัด
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		จุดตรวจ/วัด
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิสเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิสเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิสเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ยอดรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_  
 หน. ช่อมบำรุง \_\_\_\_\_

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	/		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	/		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คอัพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอเรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		ทำความสะอาด
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	( สำนักงานวยการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		ทำความสะอาด
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		



รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	ห้องพัสดุวิสัญญี Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		ทำความสะอาด
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		จำนวน 6 จุด
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัทร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		จำนวน 9 จุด
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ยอดรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค \_\_\_\_\_

หน. ช่อมบำรุง \_\_\_\_\_

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน ตุลาคม ๕๕

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาน้ำเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คอัพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงน้ำลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอเรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ค่าความสว่าง: ๕๐๐
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมยา	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลด ชาย น้ำลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง น้ำลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	( สำนักงานอาคาร )	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ทั้งความสว่าง: ๕๐๐
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ทั้งความสว่าง: ๕๐๐
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ทั้งความสว่าง: ๕๐๐
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ทั้งความสว่าง: ๕๐๐

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		การวางมีขาด
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	ทางเดินแผ่นกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		



ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ห้องว่าง
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		ห้องว่าง
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ยอดรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค   
 หน. ช่อมบำรุง 

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 3	เสาเคาน์เตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกการเงิน ผู้ป่วยในและทันตกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 5	ในเคาน์เตอร์ การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช เสาข้างตู้กดน้ำกระป๋อง	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 8	โถงด้านหน้าแผนก OPD เสาเหนือ เครื่องทำน้ำร้อน	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		ทำความสะอาด
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 12	ทางเดินหน้าแผนก เวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 13	แผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 14	ห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวกลาง) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 2 ดึง 1 (สำนักงานเวชการ)	สองดวง (ตัวกลาง) / MAX Bright	✓		ทำความสะอาด
จุดที่ 2	ทางเดินหน้าศูนย์คุณภาพ (ตู้ไฟรโอสชั้น 2 ดึง 1)	สองดวง (ตัวกลาง) MAX Bright	✓		ทำความสะอาด

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		ทำการ ส: ๑๓
จุดที่ 2	ทางเดินหน้า WARD 3 และ SUPPLY	สองดวง (ตัวใหญ่)/Mercury light	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลาง แผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวใหญ่)/ Sunny light	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวใหญ่)/ Sunny light	✓		
จุดที่ 5	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 6	WATD 3 ทางเดินกลาง (เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 7	ห้องผู้ป่วยรวม 307	สองดวง (ตัวใหญ่) /Auto light	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		ทำการ ส: ๑๓
จุดที่ 2	ทางเดินหน้า WARD 4 และ เคานเตอร์	สองดวง (ตัวใหญ่)/Mercury light	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลาง ฝั่งโคมพัตร	สองดวง (ตัวใหญ่)/ Sunny light	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวใหญ่)/ Sunny light	✓		
จุดที่ 5	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 6	WATD 4 ฝั่งแกรนด์	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 7	ห้องผู้ป่วยรวม 307	สองดวง (ตัวใหญ่) /Auto light	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	ทางเดินหอพักพนักงานตึก 2 ด้านทิศใต้	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		ทำการ ส: ๑๓
จุดที่ 2	ทางเดินหอพักพนักงานตึก ด้านทิศเหนือ	สองดวง (ตัวใหญ่)/ Sunny light	✓		ทำการ ส: ๑๓

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 3	เสาคาร์เตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกการเงิน ผู้ป่วยในและทันตกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		เปลี่ยน Bulb
จุดที่ 5	ในเคาน์เตอร์ การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช เสาข้างตู้กดน้ำกระป๋อง	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 8	โถงด้านหน้าแผนก OPD เสาเหนือ เครื่องทำน้ำร้อน	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		เปลี่ยน Bulb
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวใหญ่) Sunny light	✓		
จุดที่ 12	ทางเดินหน้าแผนก เวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 13	แผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 14	ห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวกลาง) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 2 ตึก 1 (สำนักงานอำนวยการ)	สองดวง (ตัวกลาง) / MAX Bright	✓		เปลี่ยน Bulb
จุดที่ 2	ทางเดินหน้าศูนย์คุณภาพ (ตู้ไฟรยโศชั้น 2 ตึก 1)	สองดวง (ตัวกลาง) MAX Bright	✓		



รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 2	ทางเดินหน้า WARD 3 และ SUPPLY	สองดวง (ตัวใหญ่)/Mercury light	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลาง แผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวใหญ่)/Sunny light	✓		ไม่พบ
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวใหญ่)/Sunny light	✓		
จุดที่ 5	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 6	WATD 3 ทางเดินกลาง (เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 7	ห้องผู้ป่วยรวม 307	สองดวง (ตัวใหญ่) /Auto light	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 2	ทางเดินหน้า WARD 4 และ เคานเตอร์	สองดวง (ตัวใหญ่)/Mercury light	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลาง ฝั่งโคมพัตร	สองดวง (ตัวใหญ่)/Sunny light	✓		ไม่พบแสง
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวใหญ่)/Sunny light	✓		
จุดที่ 5	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 6	WATD 4 ฝั่งแกรนด์	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 7	ห้องผู้ป่วยรวม 307	สองดวง (ตัวใหญ่) /Auto light	✓		replace tag
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	ทางเดินหอพักพนักงานตึก 2 ด้านทิศใต้	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	ทางเดินหอพักพนักงานตึก ด้านทิศเหนือ	สองดวง (ตัวใหญ่)/ Sunny light	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน.ซ่อมบำรุง