

5.6 ตัวอย่างเอกสารการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำเดือน

แบบฟอร์มตรวจถึงดับเพลิง

ประจำเดือน กันยายน 2023

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

01 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO ₂	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂			
84	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	✓		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	✓		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO ₂	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	✓		
26	Big Pack	1	CO ₂	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท้อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถึงชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
92	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂	✓		
25	หน้าร้านซีเอสบูคเซนเตอร์	1B	CO ₂	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂	✓		
18	หน้าร้าน บานานา ไอที	1B	CO ₂	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
55	หลัง KFC	1	CO ₂	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอดรถ, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	✓		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A (โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดรถจักรยาน 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดรถจักรยาน 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสารรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง (โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสารรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง (โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A (โซน B)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคัส	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคัส	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
70	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
80	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
62	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
65	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

01 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	✓		
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	✓		
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	✓		
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	✓		
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	✓		
6	STOCK NONFOOD	1	✓		
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	✓		
8	ประตู TEST SCAN	1	✓		
9	หน้าห้อง ADMIN	1	✓		
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	✓		
11	หลังร้าน MK	1	✓		
12	จุดแลกซื้อ	1	✓		
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	✓		
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	✓		
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	✓		
16	หลังร้าน KFC	1	✓		
17	บุทชายตัว	1	✓		
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	✓		
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	✓		
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	✓		
21	ร้านแถมโพลีน Play Land	2	✓		
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	✓		
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	✓		
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	✓		
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	✓		
26	ร้านของหวานขนมขมิ้น FOOD COUNT	1B	✓		
27	หลังร้าน DTAC	1B	✓		

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

01 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	หน้าห้องช่าง	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1	สวิตช์ควบคุม-ออฟฟิศ	3,015	ตารางเมตร
2	พื้นปูยาง	11,020	ตารางเมตร
3	ทาสีขาว-ร้านค้า	3,498	ตารางเมตร

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่คำนวณ	จำนวนที่มี	จำนวนที่ตรวจสอบพร้อม	มาตรฐาน	จำรูป	อายุการใช้งาน(ปี)	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล				Big C			
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	3	0	3	17 ปี	จะหมดอายุ 2 ตัว / หมวกดับเพลิงอีก 3 ใบ
2	ชุดดับเพลิงแบบทวนหัว	2	3	3	1	0	17 ปี	หมวกดับเพลิงทวนหัว 1 ใบ
3	ชุดออกซิเจน (BA)	2	3	3	1	0	17 ปี	มี 2 ตัว อายุงาน 16 ปี / 1 ตัว อายุงาน 5 ปี
4	ถัง SCBA ถังรอง	2	2	2	0	0	6 ปี	มี 2 ตัว อายุงาน 5 ปี
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม							
1	ไฟฉายพร้อมถ่าน	10	10	10	0	0	6 ปี	
2	โทรศัพท์	4	4	2	0	2	6 ปี	จำรูป 2 ตัว ที่ล็อกถ่านกับจำรูป
3	ชุดแยก 3 ทางแบบทวนหัว	1	1	1	0	1	17 ปี	
4	ชุดลดแรงดันทวนหัว	9	9	9	0	0	17 ปี	
5	ประแจเปิด Valve หัว F	เท่ากับดับเพลิง	40	40	-	0	17 ปี	
6	ประแจเปิด Valve หัวใหญ่	1	1	1	0	0	17 ปี	
7	ตะขอยึดสายทวนหัว	2	2	2	0	0	17 ปี	
8	ขวาน	2	2	2	0	0	17 ปี	
9	กระดก	1	1	1	0	0	17 ปี	
10	กล้องส่อง	1	1	1	0	0	17 ปี	
11	หัวฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	4	5	5	1	0	17 ปี	
12	หัวฉีดน้ำขนาดแบบปืน	2	2	2	0	0	17 ปี	
13	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว	4	9	4	5	0	17 ปี	
14	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรอง)	5	5	5	0	0	17 ปี	
15	Inline adapter	2	2	2	0	0	-	
16	ชุด Fireman ยืน	10	10	6	0	4	17 ปี	อายุใช้งาน 16 ชั่วโมงดับเพลิง
17	เครื่องอัดอากาศ	1	1	0	0	1	7 เดือน	เฉพาะยี่ห้อ RS2, RE, BN, OY, KR, PT2, CM, ST
	อุปกรณ์ในตู้ที่ขาย/ตามจุด							
1	ชนิด (CO/BS LBS)	60	60	57	0	3	17 ปี	กระบอกฉีดจำรูปที่เขมาหัวกับ CO2 จำรูป
2	ชนิด ผงเคมีแห้ง ABC (10/15 LBS)	30	30	30	0	0	17 ปี	
3	ชนิด Fireade / 2000 (10 LBS)	10	10	10	0	0	17 ปี	
4	ชนิด FOAM หนัก (2.5 KG)	3	4	4	1	0	17 ปี	
5	ชนิด BCF / NON CFC ชนิดอัตโนมัติ	2	2	2	0	0	17 ปี	
6	จุดจ่ายน้ำในตู้		40	40		0	17 ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย							
1	สัญญาณเตือนภัย		31	31		0	17 ปี	
2	ไฟฉุกเฉิน		179	179		0	17 ปี	
3	SMOKE DETECTOR		510	510		0	17 ปี	
4	HEAT DETECTOR		184	184		0	17 ปี	
5	SPRINKLER		3,317	3,317		0	17 ปี	
	เส้นทางหนีไฟ							
1	ประตูหนีไฟ		14	14		0	17 ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14		0	17 ปี	
	FIRE PUMP							
1	ระบบน้ำดับ		0	เครื่อง	ated Capac	0	USGPM (แหล่งจ่ายน้ำดับ)	
2	ระบบไฟฟ้า		1	เครื่อง	ated Capac	1500	USGPM (แหล่งจ่ายน้ำดับ)	
	แหล่งน้ำสำรอง							
1	แหล่งน้ำสำรอง		0	แหล่ง	ปริมาณ	0	จุดบรรจบกัน	

หมายเหตุ:ให้ตรวจสอบด้วยว่าถังสำรองมีอากาศที่บรรจุ...ถังสำรองที่ 1.....บาร์

ถังสำรองที่ 2.บาร์ ถังสำรองที่ 3บาร์

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

08 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO ₂	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
84	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	✓		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	✓		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO ₂	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	✓		
26	Big Pack	1	CO ₂	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
92	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่ปลาซ่า

หมายเลขถัง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂	✓		
25	หน้าร้านซีเอสบูคเซนส์เตอร์	1B	CO ₂	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂	✓		
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO ₂	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
55	หลัง KFC	1	CO ₂	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	✓		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถังสำรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถังสำรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
70	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
80	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
62	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
65	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

09 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	✓		
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	✓		
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	✓		
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	✓		
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	✓		
6	STOCK NONFOOD	1	✓		
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	✓		
8	ประตู TEST SCAN	1	✓		
9	หน้าห้อง ADMIN	1	✓		
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	✓		
11	หลังร้าน MK	1	✓		
12	จุดแลกซื้อ	1	✓		
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	✓		
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	✓		
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	✓		
16	หลังร้าน KFC	1	✓		
17	บูทขายตัว	1	✓		
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	✓		
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	✓		
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	✓		
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2	✓		
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	✓		
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	✓		
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	✓		
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	✓		
26	ร้านของหวานชวนชิม FOOD COUNT	1B	✓		
27	หลังร้าน DTAC	1B	✓		

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

08 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสือสาร	1B	✓		
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	✓		
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	✓		
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	✓		
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	✓		
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	✓		
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	✓		
35	หน้าห้องช่าง	1B	✓		
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	✓		
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	✓		
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	✓		
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	✓		
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	✓		

1	ตู้ยัดรวม- ย่อพิทิด	3,015	ตารางเมตร
2	พื้นซีเมนต์	11,020	ตารางเมตร
3	ท่อน้ำ- รันสายน้ำ	3,498	ตารางเมตร

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่จัดหา	จำนวนที่มี	จำนวนที่ ตรวจสอบพร้อม	มาตรฐาน	วัสดุ	อายุการใช้งาน(ปี)	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล				Big C			
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	3	0	3	17 ปี	จะหมดอายุ 2 ตัว / หมวกกันน็อก 3 ใบ
2	ชุดดับเพลิงแบบพกพาพร้อม	2	3	3	1	0	17 ปี	หมวกกันน็อกพกพาพร้อมวัสดุใบ
3	ชุดออกซิเจน (BA)	2	3	3	1	0	17 ปี	มี 2 ตัว อายุงาน 16 ปี / 1 ตัวอายุงาน 5 ปี
4	ถัง SCBA ดำรง	2	2	2	0	0	6 ปี	มี 2 ถัง อายุงาน 5 ปี
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม							
1	ไฟฉายพร้อมถ่าน	10	10	10	0	0	6 ปี	
2	โทรศัพท์	4	4	2	0	2	6 ปี	วัสดุ 2 ตัว ที่เลิกก่อนหมดอายุ
3	ชุดแยก 3 ทางแบบสวมเร็ว	1	1	1	0	1	17 ปี	
4	ชุดแยกแบบสวมเร็ว	9	9	9	0	0	17 ปี	
5	ประแจเปิด Valve ตัว F	เท่ากับดับเพลิง	40	40	-	0	17 ปี	
6	ประแจเปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0	17 ปี	
7	ตะขอย้ายสถานที่	2	2	2	0	0	17 ปี	
8	ขวาน	2	2	2	0	0	17 ปี	
9	ขะเคาะ	1	1	1	0	0	17 ปี	
10	ถังออกซิเจน	1	1	1	0	0	17 ปี	
11	หัวฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	4	5	5	1	0	17 ปี	
12	หัวฉีดน้ำขนาดแบบปืน	2	2	2	0	0	17 ปี	
13	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว	4	9	4	5	0	17 ปี	
14	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรอง)	5	5	5	0	0	17 ปี	
15	Inline adapter	2	2	2	0	0	-	
16	ชุด Fireman สีส้ม	10	10	6	0	4	17 ปี	อายุใช้งาน 16 ชั่วโมงฉุกเฉิน
17	ถังถังออกซิเจน	1	1	0	0	1	7 เดือน	เฉพาะทาง RS2, RE, BN, OV, IR, PT2, CM, ST
	อุปกรณ์ป้องกันที่หายใจ/ฉนวน							
1	ชนิด (CO/BS LBS)	60	60	57	0	3	17 ปี	การบอกแจ้งวัสดุที่เจอตัวกับ CO2 วัสดุ
2	ชนิด หมดอายุ ABC (10/15 IBS)	30	30	30	0	0	17 ปี	
3	ชนิด Fireade / 2000 (10 IBS)	10	10	10	0	0	17 ปี	
4	ชนิด FOAM หนัก (2.5 KG)	3	4	4	1	0	17 ปี	
5	ชนิด BCF / NON CFC ชนิดอัตโนมัติ	2	2	2	0	0	17 ปี	
6	จุดจ่ายน้ำบนที่		40	40		0	17 ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย							
1	สัญญาณเตือนภัย		31	31		0	17 ปี	
2	ไฟฉุกเฉิน		179	179		0	17 ปี	
3	SMOKE DETECTOR		510	510		0	17 ปี	
4	HEAT DETECTOR		184	184		0	17 ปี	
5	SPRINKLER		3,317	3,317		0	17 ปี	
	เส้นทางหนีไฟ							
1	ประตูหนีไฟ		14	14		0	17 ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14		0	17 ปี	
	FIRE PUMP							
1	ระบบน้ำดับ		0	เครื่อง	ated Capac	0	USGPM (แยกตอนต่อหน้า)	
2	ระบบไฟฟ้า		1	เครื่อง	ated Capac	1500	USGPM (แยกตอนต่อหน้า)	
	แหล่งน้ำสำรอง							
1	แหล่งน้ำสำรอง		0	แหล่ง	ปริมาณ	0	ดูแบบครบ	

หมายเหตุ:ให้ตรวจสอบด้วยว่าถังสำรองมีอากาศที่บาร์...ถังสำรองที่ 1.....บาร์

ถังสำรองที่ 2.บาร์ ถังสำรองที่ 3บาร์

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

15 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO ₂	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
84	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	✓		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	✓		
22	ลิ้นชักพักฟอก	1	CO ₂	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	✓		
26	Big Pack	1	CO ₂	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถึงชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
92	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂	✓		
25	หน้าร้านซีเอสบุคเซนเตอร์	1B	CO ₂	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂	✓		
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO ₂	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
55	หลัง KFC	1	CO ₂	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	/		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	/		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	/		
68	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
69	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	/		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	/		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	/		ถึงสารรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	/		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	/		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	/		ถึงสารรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	/		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	/		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	/		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	/		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	/		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	/		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	/		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	/		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		X	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		X	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		X	ชำรุด
70	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
80	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
62	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
65	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose


15 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	✓		
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	✓		
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	✓		
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	✓		
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	✓		
6	STOCK NONFOOD	1	✓		
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	✓		
8	ประตู TEST SCAN	1	✓		
9	หน้าห้อง ADMIN	1	✓		
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	✓		
11	หลังร้าน MK	1	✓		
12	จุดแลกซื้อ	1	✓		
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	✓		
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	✓		
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	✓		
16	หลังร้าน KFC	1	✓		
17	บุทขายตัว	1	✓		
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	✓		
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	✓		
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	✓		
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2	✓		
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	✓		
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	✓		
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	✓		
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	✓		
26	ร้านของหวานขนมขมิ้น FOOD COUNT	1B	✓		
27	หลังร้าน DTAC	1B	✓		

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

15 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	✓		
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	✓		
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A			
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	✓		
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	✓		
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	✓		
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	✓		
35	หน้าห้องช่าง	1B	✓		
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	✓		
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	✓		
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	✓		
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	✓		
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	✓		



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

๑๑ / ๐๑ / ๖๖

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO ₂	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
84	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	✓		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	✓		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO ₂	✓		
17	Cosmetics(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	✓		
26	Big Pack	1	CO ₂	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
92	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂	✓		
25	หน้าร้านซีเอสบูคเซนเตอร์	1B	CO ₂	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂	✓		
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO ₂	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
55	หลัง KFC	1	CO ₂	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	✓		
67	ทางออกหนีไฟ ประตูกลาง 1A (โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดจักรยาน 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดจักรยาน 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถังสำรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง (โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถังสำรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง (โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B (โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟ ข้างจุดจอดรถ 1A (โซน B)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
70	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
80	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
62	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
65	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง					

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

๒๒ / ๐๙ / ๖๖

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	✓		
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	✓		
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	✓		
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	✓		
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	✓		
6	STOCK NONFOOD	1	✓		
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	✓		
8	ประตู TEST SCAN	1	✓		
9	หน้าห้อง ADMIN	1	✓		
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	✓		
11	หลังร้าน MK	1	✓		
12	จุดแลกซื้อ	1	✓		
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	✓		
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	✓		
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	✓		
16	หลังร้าน KFC	1	✓		
17	บูทขายตัว	1	✓		
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	✓		
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	✓		
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	✓		
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2	✓		
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	✓		
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	✓		
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	✓		
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	✓		
26	ร้านของหวานขนมขมิ้น FOOD COUNT	1B	✓		
27	หลังร้าน DTAC	1B	✓		

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

22 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสีสรร	1B	✓		
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	✓		
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	✓		
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	✓		
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	✓		
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	✓		
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	✓		
35	หน้าห้องช่าง	1B	✓		
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	✓		
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	✓		
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	✓		
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	✓		
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	✓		

Fire

1	ถังคอกหมู-อยพิศ	3,015	ควรวามคร
2	พื้นที่ย่อย	11,020	ควรวามคร
3	พลจ่า-ร้านก้นเจ้า	3,498	ควรวามคร

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่กักตุน	จำนวนที่มี	จำนวนที่ ตรวจสอบพร้อม	หมายเหตุ	จำนวน	อายุการใช้งานปี	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ดับเพลิงจำหรับบุคคล				Big C			
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	3	0	3	17 ปี	ละข้อละ 2 ตัว / หมวดดับเพลิง 3 ใน
2	ชุดดับเพลิงแบบพกพาพร้อม	2	3	3	1	0	17 ปี	หมวดดับเพลิงพกพาพร้อม 3 ใน
3	ชุดฉีดพ่น (BA)	2	3	3	1	0	17 ปี	มี 2 ตัว อายุงาน 16 ปี / 1 ตัวอายุงาน 5 ปี
4	ถัง SCBA ถังรอง	2	2	2	0	0	6 ปี	มี 2 ถัง อายุงาน 5 ปี
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม							
1	ไฟฉายพร้อมถ่าน	10	10	10	0	0	6 ปี	
2	โทรศัพท์	4	4	2	0	2	6 ปี	ชำรุด 2 ตัว ที่เลิกใช้งานหักชำรุด
3	ข้อต่อ 3 ทางแบบสวมเร็ว	1	1	1	0	1	17 ปี	
4	ข้อต่อแบบสวมเร็ว	9	9	9	0	0	17 ปี	
5	ประแจเปิด Valve ตัว F	เท่าตัวค้ำค้ำ	40	40	-	0	17 ปี	
6	ประแจเปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0	17 ปี	
7	ตะขอยึดสายท่อน	2	2	2	0	0	17 ปี	
8	ขวาน	2	2	2	0	0	17 ปี	
9	พระแสง	1	1	1	0	0	17 ปี	
10	ค้อนปอนด์	1	1	1	0	0	17 ปี	
11	หัวฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	4	5	5	1	0	17 ปี	
12	หัวฉีดน้ำขนาดแบบปืน	2	2	2	0	0	17 ปี	
13	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว	4	9	4	5	0	17 ปี	
14	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรอง)	5	5	5	0	0	17 ปี	
15	Inline adapter	2	2	2	0	0	-	
16	ชุด Fireman เสื้อ	10	10	6	0	4	17 ปี	อายุใช้งาน 16 ปีชำรุดหัก
17	เครื่องมือช่าง	1	1	0	0	1	7 เดือน	เฉพาะสาย RS2, RE, BN, OY, KR, PT2, CM, ST
	อุปกรณ์ป้องกันที่ขา/ตามข้อ							
1	ชนิด (CO/BS LBS)	60	60	57	0	3	17 ปี	กระบอกฉีดชำรุดที่เขว่งหัว CO2ชำรุด
2	ชนิด ผสมที่หัว ABC (10/15 IBS)	30	30	30	0	0	17 ปี	
3	ชนิด Fireade / 2000 (10 IBS)	10	10	10	0	0	17 ปี	
4	ชนิด FOAM หนัก (2.5 KG)	3	4	4	1	0	17 ปี	
5	ชนิด BCF / NON CFC ชนิดอัตโนมัติ	2	2	2	0	0	17 ปี	
6	ชุดเจ้าหน้าที่		40	40		0	17 ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันชุดอัตโนมัติ							
1	สัญญาณเตือนภัย		31	31		0	17 ปี	
2	ไฟฉุกเฉิน		179	179		0	17 ปี	
3	SMOKE DETECTOR		510	510		0	17 ปี	
4	HEAT DETECTOR		184	184		0	17 ปี	
5	SPRINKLER		3,317	3,317		0	17 ปี	
	เส้นทางหนีไฟ							
1	ประตูลิ่วไฟ		14	14		0	17 ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14		0	17 ปี	
	FIRE PUMP							
1	ระบบน้ำดับ		0		เครื่อง	ated Capac	0	USGPM (แยกตอนก่อนทำ)
2	ระบบไฟฟ้า		1		เครื่อง	ated Capac	1500	USGPM (แยกตอนก่อนทำ)
	แหล่งน้ำสำรอง							
1	แหล่งน้ำสำรอง		0		แหล่ง	ปริมาตร	0	ดูบนาค้นคร

หมายเหตุ:ให้ตรวจสอบด้วยว่าถังสำรองมีอากาศที่บาร์...ถึงสำรองที่ 1.....บาร์ 400

ถึงสำรองที่ 2.บาร์ ถึงสำรองที่ 3บาร์ 40

Fireman ผู้ตรวจสอบ ..

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

29, 09, 66
...../...../.....

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO ₂	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
84	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	✓		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	✓		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO ₂	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	✓		
26	Big Pack	1	CO ₂	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถึงชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแพก Delica	1	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
92	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่ปลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂	✓		
25	หน้าร้านซีเอสบูทเซนเตอร์	1B	CO ₂	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂	✓		
18	หน้าร้าน บานานา ไอที	1B	CO ₂	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
55	หลัง KFC	1	CO ₂	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอดรถ, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้การได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	✓		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดรถจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดรถจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถังสำรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถังสำรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂	✓		ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂	✓		ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO2	✓		ชำรุด
70	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
80	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
62	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
65	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)					
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)					

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

29 / 09 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	/		
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	/		
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	/		
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	/		
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	/		
6	STOCK NONFOOD	1	/		
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	/		
8	ประตู TEST SCAN	1	/		
9	หน้าห้อง ADMIN	1	/		
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	/		
11	หลังร้าน MK	1	/		
12	จุดแลกซื้อ	1	/		
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	/		
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	/		
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	/		
16	หลังร้าน KFC	1	/		
17	บุทชายตัว	1	/		
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	/		
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	/		
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	/		
21	ร้านแถมโพลีน Play Land	2	/		
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	/		
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	/		
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	/		
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	/		
26	ร้านของหวานขนมขมิ้น FOOD COUNT	1B	/		
27	หลังร้าน DTAC	1B	/		

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

29, 09, 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสือสาร	1B	/		
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	/		
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	/		
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	/		
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	/		
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	/		
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	/		
35	หน้าห้องช่าง	1B	/		
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	/		
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	/		
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	/		
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	/		
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	/		

Fireman

1	สต็อกรวม-ออกให้	3,015	การรวม
2	พื้นที่ขาย	11,029	การรวม
3	พลาซ่า-ร้านค้า	3,498	การรวม

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่จัดหา	จำนวนที่มี	จำนวนที่ ตรวจสอบพร้อม	มาตรฐาน	จำคุก	อายุการใช้งานปี	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล				Big C			
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	3	0	3	17 ปี	จะหมดอายุ 2 ตัว / หมวดดับเพลิง 3 ใบ
2	ชุดดับเพลิงแบบพกพาพร้อม	2	3	3	1	0	17 ปี	หมวดดับเพลิงพกพาพร้อม 3 ใบ
3	ชุดฉีดพ่น (BA)	2	3	3	1	0	17 ปี	มี 2 ตัว อายุงาน 16 ปี / 1 ตัวอายุงาน 5 ปี
4	ถัง SCBA สำรอง	2	2	2	0	0	6 ปี	มี 2 ตัว อายุงาน 5 ปี
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม							
1	ไฟฉายร้อยห่วง	10	10	10	0	0	6 ปี	
2	โทรศัพท์	4	4	2	0	2	6 ปี	จำคุก 2 ตัว ที่ล็อกด้วยรหัสจำคุก
3	ข้อต่อ 3 ทางแบบสวมเร็ว	1	1	1	0	1	17 ปี	
4	ข้อต่อแบบสวมเร็ว	9	9	9	0	0	17 ปี	
5	ประแจเปิด Valve ตัว F	เท่าตัวดับเพลิง	40	40	-	0	17 ปี	
6	ประแจเปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0	17 ปี	
7	กระบอกขยายหลอด	2	2	2	0	0	17 ปี	
8	ขวาน	2	2	2	0	0	17 ปี	
9	อะแดปเตอร์	1	1	1	0	0	17 ปี	
10	ค้อนปอนด์	1	1	1	0	0	17 ปี	
11	หัวฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	4	5	5	1	0	17 ปี	
12	หัวฉีดน้ำขนาดแบบบีบ	2	2	2	0	0	17 ปี	
13	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว	4	9	4	5	0	17 ปี	
14	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรอง)	5	5	5	0	0	17 ปี	
15	Inline adapter	2	2	2	0	0	-	
16	ชุด Fireman สี่ชิ้น	10	10	6	0	4	17 ปี	อายุใช้งาน 16 ชั่วโมงฉุกเฉิน
17	เครื่องฉีดอากาศ	1	1	0	0	1	7 เดือน	เฉพาะรุ่น RS2, RE, BN, OY, ICR, PT2, CM, ST
	อุปกรณ์ดับเพลิงที่ขาย/มอบ							
1	ชนิด (CO/BS LBS)	60	60	57	0	3	17 ปี	กระบอกฉีดจำคุกที่แขวนด้วยถัง CO2 จำคุก
2	ชนิด มหัทธิน ABC (10/15 IBS)	30	30	30	0	0	17 ปี	
3	ชนิด Fireade / 2000 (10 IBS)	10	10	10	0	0	17 ปี	
4	ชนิด FOAM โทนี (2.5 KG)	3	4	4	1	0	17 ปี	
5	ชนิด BCF / NON CFC ชนิดอัตโนมัติ	2	2	2	0	0	17 ปี	
6	จุดจ่ายน้ำดับเพลิง		40	40		0	17 ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย							
1	สัญญาณเตือนภัย		31	31		0	17 ปี	
2	ไฟฉุกเฉิน		179	179		0	17 ปี	
3	SMOKE DETECTOR		510	510		0	17 ปี	
4	HEAT DETECTOR		184	184		0	17 ปี	
5	SPRINKLER		3,317	3,317		0	17 ปี	
	เส้นทางหนีไฟ							
1	ประตูหนีไฟ		14	14		0	17 ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14		0	17 ปี	
	FIRE PUMP							
1	ระบบน้ำดับเพลิง		0		เครื่อง	ated Capac	0	USGPM (แยกออกก่อน)
2	ระบบไฟฟ้า		1		เครื่อง	ated Capac	1500	USGPM (แยกออกก่อน)
	แก๊สน้ำดับเพลิง							
1	แบตเตอรี่สำรอง		0		แบตเตอรี่	บริการ	0	ดูใบสมัคร

หมายเหตุ: ให้ตรวจสอบด้วยว่าจ้างสร้างมีอากาศที่บาร์...ดังสำรองที่ 1.....30.....บาร์

ดังสำรองที่ 2.40.....บาร์ ดังสำรองที่ 340.....บาร์

Fireman ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มตรวจถึงฉบับ

ประจำเดือน ตุลาคม 2023

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

06 / 10 / 66

หมายเลขถัง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO ₂	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
92	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

บริเวณ Stock Room

หมายเลขถัง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	✓		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	✓		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO ₂	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	✓		
26	Big Pack	1	CO ₂	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
84	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂	✓		
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂	✓		
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂	✓		
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂	✓		
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂	✓		
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂	✓		
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂	✓		
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂	✓		
25	หน้าร้านซีเอสเบคเคนต์เตอร์	1B	CO ₂	✓		
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂	✓		
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂	✓		
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂	✓		
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂	✓		
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂	✓		
18	หน้าร้าน บานานา ไอที	1B	CO ₂	✓		
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂	✓		
55	หลัง KFC	1	CO ₂	✓		
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลขถัง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	✓		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสำรวจ
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสำรวจ
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคสีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคสีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		✗	ชำรุด
70	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
80	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
62	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
65	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP (ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
		1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้

หัวหน้าทีม Fireman

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

06 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	STOCK NONFOOD	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	ประตู TEST SCAN	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	หน้าห้อง ADMIN	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	หลังร้าน MK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	จุดแลกซื้อ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	หลังร้าน KFC	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	บูทขายตัว	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	ร้านแอมโพลีน Play Land	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	ร้านของหวานชวนชิม FOOD COUNT	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	หลังร้าน DTAC	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

06 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	หน้าห้องช่าง	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

หัวหน้าทีม Fireman

(1) พื้นที่อาคาร รวม.....ตารางเมตร			
1	พื้นที่ภายนอก	37,441	ตารางเมตร
2	พื้นที่คลุม - อดฟ้า	3,015	ตารางเมตร
3	พื้นที่ชาย	11,023	ตารางเมตร
4	พลั่ว - คันขี้	3,498	ตารางเมตร

สาขา ...11129.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่ กำหนด	จำนวนที่ ตามปี	จำนวนที่ พร้อมใช้งาน	มี/ไม่ มาตรฐาน	มี/ไม่ สาขา	ชำรุด	สูญหาย	อายุการใช้งาน (ปี)	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)-(5)	(4)-(3)-(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ชุดดับเพลิงแบบรวมรวม	6	6	6	0	0			18ปี	หมวดจำรูญ
2	ชุดดับเพลิงแบบรวมรวม	2	3	3	1	0			18ปี	
3	ชุดดับเพลิง (SCBA)	2	3	3	1	0			18ปี	มีถังออกซิเจน 7 ปีแล้วออกใช้งานปี
4	ถัง SCBA ฝัอง ขนาด 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000	2	2	2	0	0			7ปี	มีถังออกซิเจนปี
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำพื้นที่									
1	ชุด Fireman ยี่ห้อ	10	10	6	-4	-4			18ปี	
2	ไฟฉายหรือฉาย	10	10	10	0	0			18ปี	
3	โหม่ง	4	4	2	-2	-2			18ปี	ชำรุดตัวที่ล็อกด้านหักชำรุด
4	ข้อต่อ 3 ทางแบบรวมรวม	1	1	1	0	0			18ปี	
5	ข้อต่อข้อต่อขนาด 2.5" อก 1.5" ชนิดทองเหลือง	9	9	9	0	0			18ปี	
6	ประตูปิด Valve ตัว F (เมื่อผู้บังคับการมีที่เก็บ Fire Hose)	40	40	40	0	0			18ปี	
7	ประตูปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0			18ปี	
8	กระบอกฉีดน้ำ	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ขวาน	2	2	2	0	0			18ปี	
10	ขวาน	1	1	1	0	0			18ปี	
11	ค้อนปอนด์	1	1	1	0	0			18ปี	
12	หัวฉีดไฮดรอลิก 1.5 เกียวอเมริกัน ชนิดทองเหลือง	40	40	40	0	0			18ปี	
13	หัวฉีดไฮดรอลิกขนาด 2.5 นิ้ว สวมเร็ว	0	0	0	0	0			18ปี	
14	หัวฉีดปรับสเกลแบบหัวฉีดขนาด 2.5 นิ้ว ชนิดทองเหลือง	5	5	5	0	0			18ปี	
15	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5	2	2	2	0	0			18ปี	
16	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (สำรองที่เก็บ Fireman ไม่รวมที่เก็บ Fire Hose)	4	9	9	5	0			18ปี	
17	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรองที่เก็บ Fireman ไม่รวมที่เก็บ Fire Hose)	5	5	5	0	0			18ปี	
18	Inline adapter foam (เป็นรางสาย)	0	0	0	0	0				
19	เครื่องฉีดน้ำ (เป็นรางสาย)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา RS2, RE, BN, OY, KP, PT2, CM, ST
20	หัวฉีดแบบรวมรวม ขนาด 16 นิ้ว (เป็นรางสาย)	1	1	1	0	0			18ปี	เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
21	ถังระบายน้ำขนาด 5 เมตร (เป็นรางสาย)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำพื้นที่									
1	ชนิด CO2 (10 ปอนด์)	60	60	57	-3	-3			18ปี	ชำรุดถัง
2	ชนิด CO2 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
3	ชนิด มกเคมีแห้ง ABC (10 ปอนด์)	40	40	40	0	0			18ปี	
4	ชนิด มกเคมีแห้ง ABC (15 ปอนด์)	30	30	30	0	0			18ปี	
5	ชนิด มกเคมีแห้ง ABC (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
6	ชนิด BCF / NON CFC (10 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
7	ชนิด BCF / NON CFC (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
8	ชนิด BCF / NON CFC แบบ Auto	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ชนิด FOAM เคมี (2.5 แกลลอน)	4	4	4	0	0			18ปี	
10	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์)	10	10	10	0	0			18ปี	
11	ชนิด FireAde 2000 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
12	ชนิด FireAde 2000 (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
13	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์) แบบ Auto	0	0	0	0	0				
14	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่ที่ก่อการ	25	25	25	0	0			18ปี	
15	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Reel ในพื้นที่ที่ก่อการ	0	0	0	0	0				
16	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Rack ตามอาคาร	15	15	15	0	0			18ปี	
17	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Reel ตามอาคาร	0	0	0	0	0				
18	จุดรับน้ำเข้าพื้นที่	1	1	1	0	0			18ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย									
1	ระบบดับเพลิง FM200	0	0	0	0	0				
2	ระบบดับเพลิง CO2	0	0	0	0	0				
3	สัญญาณเตือนภัย		31	31	31	0			18ปี	
4	ไฟฉุกเฉิน		179	179	179	0			18ปี	
5	SMOKE DETECTOR		510	510	510	0			18ปี	
6	HEAT DETECTOR		184	184	184	0			18ปี	
7	SPRINKLER		3,317	3,317	3,317	0			18ปี	
	เส้นทางหนีไฟ									
1	ประตูหนีไฟ		14	14	0	0			18ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14	0	0			18ปี	
	FIRE PUMP									
1	ระบบน้ำดับเพลิง		0							
2	ระบบไฟฟ้า		1							
	แหล่งน้ำสำรอง									
1	แหล่งน้ำสำรอง		0							
	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล									
1	กระดานปฐมพยาบาล (long spinal board) (1 อัน)		0	0	0	0				
2	ถุงปฐมพยาบาล (1 กล่อง)		0	0	0	0				
3	ไม้สับขา 2 อัน ขนาดความยาว 60 CM 2 อัน (1 ชุด)		0	0	0	0				
4	ชุดปฐมพยาบาล (ชุดปฐมพยาบาล) (1 ชุด)		0	0	0	0				
5	Collar ยับยั้งกระดูกคอ 1 นิ้ว (1 ชุด)		0	0	0	0				
6	เครื่องวัดความดันโลหิต		0	0	0	0				
7	กระเป๋าสันดาบ หรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ		0	0	0	0				

ออก

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

13 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	✓		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	✓		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO ₂	✓		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂	✓		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂	✓		
92	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	✓		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	✓		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	✓		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	✓		

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	✓		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	✓		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	✓		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	✓		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	/		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	/		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	/		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	/		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	/		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	/		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	/		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	/		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	/		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	/		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	/		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	/		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	/		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO ₂	/		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	/		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	/		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	/		
26	Big Pack	1	CO ₂	/		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	/		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	/		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	/		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	/		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	/		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	/		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	/		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	/		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	/		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	/		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	/		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO ₂	/		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	/		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	/		
84	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	/		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂			
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂			
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂			
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂			
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂			
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂			
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂			
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂			
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂			
25	หน้าร้านซีเอสบูคเซนเตอร์	1B	CO ₂			
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂			
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂			
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂			
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂			
18	หน้าร้าน บานานา ไอที	1B	CO ₂			
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂			
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂			
55	หลัง KFC	1	CO ₂			
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM			

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	/		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	/		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	/		
68	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
69	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	/		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	/		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	/		ถังสำรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	/		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	/		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	/		ถังสำรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	/		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	/		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	/		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	/		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	/		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	/		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคัส	1A	เคมีแห้ง	/		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคัส	1A	เคมีแห้ง	/		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		/	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		/	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		/	ชำรุด
70	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
80	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
62	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
65	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP(ถังสำรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้อง LP (ถังสำรอง)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถังสำรอง ห้องLP	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้

หัวหน้าทีม Fireman

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose


13 / 10 / 16

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2			
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2			
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1			
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1			
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1			
6	STOCK NONFOOD	1			
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1			
8	ประตู TEST SCAN	1			
9	หน้าห้อง ADMIN	1			
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1			
11	หลังร้าน MK	1			
12	จุดแลกซื้อ	1			
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1			
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1			
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1			
16	หลังร้าน KFC	1			
17	บูทขายตัว	1			
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2			
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2			
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2			
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2			
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2			
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2			
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A			
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B			
26	ร้านของหวานชวนชิม FOOD COUNT	1B			
27	หลังร้าน DTAC	1B			

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

13 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	✓		
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	✓		
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	✓		
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	✓		
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	✓		
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	✓		
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	✓		
35	หน้าห้องช่าง	1B	✓		
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	✓		
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	✓		
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	✓		
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	✓		
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	✓		



หัวหน้าทีม Fireman

มาตรฐานจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงและ ERT ประจำปี 2564

(1) พื้นที่สาขา รวม.....ตารางเมตร			
1	พื้นที่ภายนอก	37,441	ตารางเมตร
2	สต็อครวม - ยนต์ที่ติด	3,015	ตารางเมตร
3	พื้นที่ขาย	11,023	ตารางเมตร
4	หลังคา - ร้านค้า	3,498	ตารางเมตร

สาขา ...11129.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่ กำหนด	จำนวนที่ สาขา	จำนวนที่ พร้อมใช้งาน	D/M มาตรฐาน	D/M สาขา	จำนวน ชำรุด	สูญหาย	อายุการใช้งาน (ปี)	หมายเหตุ
		(2)	(3)	(4)	(4)-(2)-(5)	(4)-(3)-(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	6	0	0			18ปี	หมวดชำรุดใบ
2	ชุดดับเพลิงแบบทวนกลวงร้อน	2	3	3	1	0			18ปี	
3	ชุดถังดับเพลิง (SCBA)	2	3	3	1	0			18ปี	มีถังออกซิเจนไว้ใช้ด้วยถังงานวี
4	ถัง SCBA ถังรอง ขนาด 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000	2	2	2	0	0			7ปี	มีถังออกซิเจนไว้ใช้
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำทีม									
1	ชุด Fireman ยี่ห้อ	10	10	6	-4	-4			18ปี	
2	ไฟฉายหรือแสง	10	10	10	0	0			18ปี	
3	โทรศัพท์	4	4	2	-2	-2			18ปี	ชำรุดแล้วที่เลิกใช้กับรถชำรุด
4	ข้อต่อ 3 ทิศทางแบบสวมเร็ว	1	1	1	0	0			18ปี	
5	ข้อต่อข้อต่อขนาด 2.5" ดัด 1.5" ชนิดทองเหลือง	9	9	9	0	0			18ปี	
6	ประตูปิด Valve ตัว F (มีอยู่จริง/ควรมีที่เก็บที่ Fire Hose)	40	40	40	0	0			18ปี	
7	ประตูปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0			18ปี	
8	ตะขอเกี่ยวเพดาน	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ขวาน	2	2	2	0	0			18ปี	
10	ระแนง	1	1	1	0	0			18ปี	
11	ก้อนเป๋นซ์	1	1	1	0	0			18ปี	
12	หัวฉีดไฮดรอลิก 1.5 ลิตรแบบมือถือ ชนิดทองเหลือง	40	40	40	0	0			18ปี	
13	หัวฉีดไฮดรอลิก 2.5 ลิตร แบบเร็ว	0	0	0	0	0			18ปี	
14	หัวฉีดปรับสเกลแบบปรับองศาขนาด 2.5" ชนิดทองเหลือง	5	5	5	0	0			18ปี	
15	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5	2	2	2	0	0			18ปี	
16	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (สำรองที่เก็บ Fireman ไม่รวมที่ Fire Hose)	4	9	9	5	0			18ปี	
17	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรองที่เก็บ Fireman ไม่รวมที่ Fire Hose)	5	5	5	0	0			18ปี	
18	In-line adapter foam (เป็นยางขาว)	0	0	0	0	0				
19	เครื่องอัดอากาศ (เป็นยางขาว)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา RS2, RE, BN, OY, KP, PT2, CM, ST
20	ถังลมระบบดับเพลิง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว (เป็นยางขาว)	1	1	1	0	0			8เดือน	เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
21	ถังลมระบบดับเพลิง 5 เมตร (เป็นยางขาว)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PH, OY, RS2
	อุปกรณ์ดับเพลิงที่ชำรุด/อายุหมด									
1	ชนิด CO2 (10 ปอนด์)	60	60	57	-3	-3			18ปี	ชำรุด
2	ชนิด CO2 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
3	ชนิด ผงเคมีแห้ง ABC (10 ปอนด์)	40	40	40	0	0			18ปี	
4	ชนิด ผงเคมีแห้ง ABC (15 ปอนด์)	30	30	30	0	0			18ปี	
5	ชนิด ผงเคมีแห้ง ABC (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
6	ชนิด BCF / NON CFC (10 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
7	ชนิด BCF / NON CFC (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
8	ชนิด BCF / NON CFC แบบ Auto	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ชนิด FOAM เคมี (2.5 แกลลอน)	4	4	4	0	0			18ปี	
10	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์)	10	10	10	0	0			9เดือน	
11	ชนิด FireAde 2000 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
12	ชนิด FireAde 2000 (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
13	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์) แบบ Auto	0	0	0	0	0				
14	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่ที่จอดรถ	25	25	25	0	0			18ปี	
15	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Reel ในพื้นที่ที่จอดรถ	0	0	0	0	0				
16	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Rack ตามจุดจอดอาคาร	15	15	15	0	0			18ปี	
17	ถัง Fire Hose ชนิด Hose Reel ตามจุดจอดอาคาร	0	0	0	0	0				
18	จุดรับน้ำเข้าพื้นที่	1	1	1	0	0			18ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย									
1	ระบบดับเพลิง FM200	0	0	0	0	0				
2	ระบบดับเพลิง CO2	0	0	0	0	0				
3	สัญญาณเตือนภัย		31	31	31	0			18ปี	
4	ไฟฉุกเฉิน		179	179	179	0			18ปี	
5	SMOKE DETECTOR		510	510	510	0			18ปี	
6	HEAT DETECTOR		184	184	184	0			18ปี	
7	SPRINKLER		3,317	3,317	3,317	0			18ปี	
	เส้นทางหนีไฟ									
1	ประตูหนีไฟ		14	14	0	0			18ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14	0	0			18ปี	
	FIRE PUMP									
1	ระบบน้ำดับเพลิง	0								USGPM (แกลลอนต่อวินาที)
2	ระบบไฟฟ้า	1								USGPM (แกลลอนต่อวินาที)
	แหล่งน้ำสำรอง									
1	แหล่งน้ำสำรอง	0								ดูแบบพิเศษ
	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล									
1	กระดานแป้นบอร์ด (long spinal board) (1 อัน)	0	0		0	0				
2	แอมบู Ambu Bag (1 อัน)	0	0	0	0	0				
3	ไม้ค้ำขา 2 อัน / ค้ำคานวขนาด 60 CM 2 อัน (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
4	ชุดลดอุณหภูมิหรือความร้อน (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
5	Collar แบบปรับขนาดได้ 2 อัน (1 ชุด)	0	0	0	0	0				
6	เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	0	0				
7	กระเป๋าพยาบาล หรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำทีม และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ	0	0	0	0	0				

๑๐/๓

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

20 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂			
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂			
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂			
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂			
54	ลิฟท์เกอร์พนักงาน	1	CO ₂			
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂			
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂			
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂			
92	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM			
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000			
86	SERVER EDP	2	BF AUTO			
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO			

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง			
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง			
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง			
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง			
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง			
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง			
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง			
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง			

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	✓		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	✓		
22	ลิ้นชักพักฟอก	1	CO ₂	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	✓		
26	Big Pack	1	CO ₂	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
84	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่ปลาซ่า

หมายเลขถึง	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂			
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂			
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂			
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂			
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂			
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂			
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂			
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂			
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂			
25	หน้าร้านซีเอสบูทเซนส์เตอร์	1B	CO ₂			
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂			
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂			
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂			
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂			
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO ₂			
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂			
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂			
55	หลัง KFC	1	CO ₂			
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM			

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	/		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	/		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	/		
68	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
69	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	/		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	/		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	/		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	/		ถึงสำรวจ
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	/		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	/		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	/		ถึงสำรวจ
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	/		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	/		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	/		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	/		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	/		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	/		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	/		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	/		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		X	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		X	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂		X	ชำรุด
70	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
80	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
62	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
65	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP(ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้อง LP (ถึงสำรวจ)	1	Fireade2000	/		ใช้งานได้
	ถึงสำรวจ ห้องLP	1	เคมีแห้ง	/		ใช้งานได้

หัวหน้าทีม Fireman

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

20 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2			
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2			
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1			
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1			
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1			
6	STOCK NONFOOD	1			
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1			
8	ประตู TEST SCAN	1			
9	หน้าห้อง ADMIN	1			
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1			
11	หลังร้าน MK	1			
12	จุดแลกซื้อ	1			
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1			
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1			
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1			
16	หลังร้าน KFC	1			
17	บุทชายตัว	1			
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2			
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2			
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2			
21	ร้านแตรมโพลีน Play Land	2			
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2			
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2			
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A			
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B			
26	ร้านของหวานขนมขมิ้น FOOD COUNT	1B			
27	หลังร้าน DTAC	1B			

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

20 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	หน้าห้องช่าง	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

หัวหน้าทีม Fireman

มาตรฐานจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงและ ERT ประจำปี 2564

(1) พื้นที่สาขา รวม.....ตารางเมตร		
1	พื้นที่ภายนอก	37,441 ตารางเมตร
2	สต็อกสินค้า - ออฟฟิศ	3,015 ตารางเมตร
3	พื้นที่ขาย	11,023 ตารางเมตร
4	หลังคา - ร้านค้า	3,498 ตารางเมตร

สาขา ...11129.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่ กำหนด	จำนวนที่ สาขา	จำนวนที่ พร้อมใช้งาน	Diff มาตรฐาน	Diff สาขา	จำนวน ขาด	สูญหาย	อายุการใช้งาน (ปี)	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)-(5)	(4)-(3)-(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	6	0	0			18ปี	หมวดจำพวกไฟ
2	ชุดดับเพลิงแบบความดัน	2	3	3	1	0			18ปี	
3	ชุดถังดับเพลิง (SCBA)	2	3	3	1	0			18ปี	มีถังดับเพลิง 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000
4	ถัง SCBA สำหรับ 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000	2	2	2	0	0			7ปี	มีถังดับเพลิง 300 บาร์
1	ชุด Fireman ยี่ห้อ	10	10	6	-4	-4			18ปี	
2	ไฟฉายพร้อมถ่าน	10	10	10	0	0			18ปี	
3	ไฟฉาย	4	4	2	-2	-2			18ปี	จำนวนที่สำรองไว้ใช้
4	ชุดถังดับเพลิงแบบความดัน	1	1	1	0	0			18ปี	
5	ชุดถังดับเพลิงแบบความดัน 2.5" ถัง 1.5" ชนิดทอเหล็ก	9	9	9	0	0			18ปี	
6	ประตูปิด Valve ตัว F (มีผู้ใช้งานรวมที่ตู้ Fire Hose)	40	40	40	0	0			18ปี	
7	ประตูปิด Valve ตัวใหญ่	1	1	1	0	0			18ปี	
8	กะช้อนเหล็ก	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ขวาน	2	2	2	0	0			18ปี	
10	ระบอง	1	1	1	0	0			18ปี	
11	ค้อนปอนด์	1	1	1	0	0			18ปี	
12	หัวฉีดไฮดรอลิก 1.5 นิ้วแบบมือถือ ชนิดทอเหล็ก	40	40	40	0	0			18ปี	
13	หัวฉีดไฮดรอลิก 2.5" แบบมือถือ	0	0	0	0	0			18ปี	
14	หัวฉีดแบบมือถือแบบพ่นน้ำขนาด 2.5" ชนิดทอเหล็ก	5	5	5	0	0			18ปี	
15	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5	2	2	2	0	0			18ปี	
16	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (สำรองที่ร้าน Fireman ไม่รวมที่ตู้ Fire Hose)	4	9	9	5	0			18ปี	
17	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำรองที่ร้าน Fireman ไม่รวมที่ตู้ Fire Hose)	5	5	5	0	0			18ปี	
18	In-line adapter foam (เก็บในสาขา)	0	0	0	0	0				
19	เครื่องอัดอากาศ (เก็บในสาขา)	0	0	0	0	0				
20	ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 16 นิ้ว (เก็บในสาขา)	1	1	1	0	0			8เดือน	เฉพาะสาขา RS2, RE, BN, OY, KP, PT2, CM, ST
21	ถังดับเพลิงแบบมือถือ 5 นิ้ว (เก็บในสาขา)	0	0	0	0	0				เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับยานยนต์									
1	ชนิด CO2 (10 ปอนด์)	60	60	57	-3	-3			18ปี	จำนวน
2	ชนิด CO2 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
3	ชนิด หมกแก๊ส ABC (10 ปอนด์)	40	40	40	0	0			18ปี	
4	ชนิด หมกแก๊ส ABC (15 ปอนด์)	30	30	30	0	0			18ปี	
5	ชนิด หมกแก๊ส ABC (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
6	ชนิด BCF / NON CFC (10 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
7	ชนิด BCF / NON CFC (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
8	ชนิด BCF / NON CFC แบบ Auto	2	2	2	0	0			18ปี	
9	ชนิด FOAM เทป (2.5 แกลลอน)	4	4	4	0	0			18ปี	
10	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์)	10	10	10	0	0			9เดือน	
11	ชนิด FireAde 2000 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
12	ชนิด FireAde 2000 (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0				
13	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์) แบบ Auto	0	0	0	0	0				
14	ตู้ Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่ที่จอดรถ	25	25	25	0	0			18ปี	
15	ตู้ Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่ที่จอดรถ	0	0	0	0	0				
16	ตู้ Fire Hose ชนิด Hose Rack แบบถอดออกได้	15	15	15	0	0			18ปี	
17	ตู้ Fire Hose ชนิด Hose Rack แบบถอดออกได้	0	0	0	0	0				
18	ตู้รับน้ำดับเพลิง	1	1	1	0	0			18ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันตัว									
1	ระบบดับเพลิง FM200	0	0	0	0	0				
2	ระบบดับเพลิง CO2	0	0	0	0	0				
3	สัญญาณเตือนภัย		31	31	31	0			18ปี	
4	ไฟฉุกเฉิน		179	179	179	0			18ปี	
5	SMOKE DETECTOR		510	510	510	0			18ปี	
6	HEAT DETECTOR		184	184	184	0			18ปี	
7	SPRINKLER		3,317	3,317	3,317	0			18ปี	
	เส้นทางหนีไฟ									
1	ประตูหนีไฟ		14	14	0	0			18ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14	0	0			18ปี	
	FIRE PUMP									
1	ระบบน้ำดับเพลิง		0							
2	ระบบไฟฟ้า		1							
	แหล่งน้ำสำรอง									
1	แหล่งน้ำสำรอง		0							
	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล									
1	กระดานปฐมพยาบาล (long spinal board) (1 อัน)		0	0	0	0				
2	แอมบู Ambu Bag (1 อัน)		0	0	0	0				
3	ไม้ส้อมขา 2 อัน - คีมดึงกระดูก 60 CM 2 อัน (1 ชุด)		0	0	0	0				
4	ชุดปฐมพยาบาลพร้อมกระเป๋า (1 ชุด)		0	0	0	0				
5	Collar แบบปรับขนาดได้ 2 อัน (1 ชุด)		0	0	0	0				
6	เครื่องวัดความดันโลหิต		0	0	0	0				
7	กระเป๋ายาฉุกเฉิน หรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ		0	0	0	0				

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง

บริเวณสำนักงาน Office

27 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	/		
2	หน้าห้องจัดการ	2	CO ₂	/		
5	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	/		
4	หน้าห้องประชุม	2	CO ₂	/		
54	ลิโอกเกอร์พนักงาน	1	CO ₂	/		
6	หน้าห้องพยาบาล	1	CO ₂	/		
56	หน้าห้องอาหาร	1	CO ₂	/		
8	ในห้องอาหาร	1	CO ₂	/		
92	ห้องอาหารพนักงาน	1	FOAM	/		
85	หน้าห้องพยาบาล	1	Fireade2000	/		
86	SERVER EDP	2	BF AUTO	/		
87	CCTV. LP	1	BCF AUTO	/		

บริเวณ Stock Room

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
82	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	/		
59	หน้าประตูสต็อก N/F	1	เคมีแห้ง	/		
61	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
62	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
63	หน้าประตูสต็อก D/F	1	เคมีแห้ง	/		
64	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	/		
75	หน้าห้อง Admin (จุดยืนบิล)	1	เคมีแห้ง	/		
66	หน้าห้อง Return	1	เคมีแห้ง	/		

บริเวณพื้นที่ขาย

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
30	เครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฟ้าเล็ก)	1	CO ₂	✓		
35	เครื่องใช้ไฟฟ้า(เครื่องซักผ้า)	1	CO ₂	✓		
42	เครื่องใช้ไฟฟ้า(TV เครื่องเสียง)	1	CO ₂	✓		
12	SPORT (จักรยาน)	1	CO ₂	✓		
13	เครื่องเขียน	1	CO ₂	✓		
37	แผนกสตรี(หน้าเครื่องเขียน)	1	CO ₂	✓		
15	แผนกบุรุษ(หน้า Sport)	1	CO ₂	✓		
16	แผนกบุรุษ(หน้า TV)	1	CO ₂	✓		
9	แผนกAuto	1	CO ₂	✓		
14	หน้าห้องลงสตรี	1	CO ₂	✓		
29	แผนกเครื่องครัว(หน้า BABY)	1	CO ₂	✓		
57	แผนกเครื่องครัว	1	CO ₂	✓		
7	เครื่องนอน	1	CO ₂	✓		
22	ลิ้นชักซักฟอก	1	CO ₂	✓		
17	Cosmeties(หลังเลนแคชเชียร์)	1	CO ₂	✓		
21	ลิ้นชักนม	1	CO ₂	✓		
10	ลิ้นชักนม UHT	1	CO ₂	✓		
26	Big Pack	1	CO ₂	✓		
27	ลิ้นชัก Import (หน้าตู้แช่)	1	CO ₂	✓		
88	แคชเชียร์ลิ้นชัก 22	1	Fireade2000	✓		
89	แคชเชียร์ลิ้นชัก 14	1	Fireade2000	✓		
90	แคชเชียร์ลิ้นชัก 8	1	Fireade2000	✓		
95	ร้านแว่นท็อปเจริญ	1	Fireade2000	✓		

บริเวณพื้นที่หลัง F/F

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
32	ครัวร้อน	1	CO ₂	✓		
47	แผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
19	แผนก Bakery(หน้าห้องเย็น)	1	CO ₂	✓		
34	ทางเดินหลังแผนก Bakery	1	CO ₂	✓		
	ทางเดินหลังแผนก Butchery	1	CO ₂		X	ถังชำรุด
31	ทางเดินหลังแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
33	ห้องเตรียมแผนก Sea Food	1	CO ₂	✓		
36	หน้าห้องเตรียมแผนก Delica	1	CO ₂	✓		
4	หน้าห้องเตรียม Produce	1	CO ₂	✓		
91	แผนก BAKERY	1	FOAM	✓		
84	แผนกครัวร้อน	1	FOAM	✓		

บริเวณพื้นที่พลาซ่า

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
40	Play Land ชั้น2 (หน้าลิฟท์)	2	CO ₂			
52	Play Land ชั้น2 (เสากลาง)	2	CO ₂			
39	Play Land ชั้น2 (หน้าร้านกาแฟ)	2	CO ₂			
38	ทางลาดเลื่อน SOUTHERN	1	CO ₂			
43	ทางลาดเลื่อน Ocha Ya	1	CO ₂			
48	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂			
53	ทางลาดเลื่อน 1A	1A	CO ₂			
44	ทางลาดเลื่อน 1B	1B	CO ₂			
45	หน้าร้านแว่นตา KT OPTIC	1B	CO ₂			
25	หน้าร้านซีเอสบูคเซนส์เตอร์	1B	CO ₂			
3	หน้าห้องบอล	1B	CO ₂			
41	หน้าลิฟท์ 1B	1B	CO ₂			
49	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
50	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
51	ห้องเตรียม Food Park	1B	CO ₂			
46	ทางเข้าห้องเตรียม Food Park(ประตูกลาง)	1B	CO ₂			
11	หน้าร้าน DTAC	1B	CO ₂			
18	หน้าร้าน บานาน่า ไอที	1B	CO ₂			
20	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂			
28	หน้าร้านอมร	1B	CO ₂			
55	หลัง KFC	1	CO ₂			
93	ห้องเตรียม Food Park	1B	FOAM			

บริเวณพื้นที่อื่น ๆ (ลานจอด, ห้องเก็บแก๊ส, ห้อง AHU, เป็นต้น)

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	ชนิดของถัง	สภาพ		หมายเหตุ
				ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
94	หน้าห้อง MTN	1B	Fireade2000	✓		
58	หน้าห้องช่าง	1B	CO ₂	✓		
67	ทางออกหนีไฟประตูกลาง 1A(โซน E)	1A	เคมีแห้ง	✓		
68	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
69	ลานจอดจักรยาน 1B(โซน E)	1B	เคมีแห้ง	✓		
70	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
71	หน้าห้อง Fire Pump	1B	เคมีแห้ง	✓		
	หน้าห้องแม่บ้าน	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสารรอง
73	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
74	สถานีแก๊ส	1B	เคมีแห้ง	✓		
	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		ถึงสารรอง
76	ทางออกหนีไฟ หน้าห้องช่าง(โซน B)	1B	เคมีแห้ง	✓		
77	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
78	จุดจอดรถยนต์ 1B(โซนE)	1B	เคมีแห้ง	✓		
79	หน้าห้องละหมาด	1A	เคมีแห้ง	✓		
60	ข้างร้าน Dog Inn (โซน A)	1A	เคมีแห้ง	✓		
81	ทางออกหนีไฟข้างจุดจอดรถ 1A(โซนB)	1A	เคมีแห้ง	✓		
72	ทางออกหนีไฟ ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
83	ทางเข้า 1A ข้างร้านโปรคลีน	1A	เคมีแห้ง	✓		
47	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂	✓	✗	ชำรุด
23	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂	✓	✗	ชำรุด
60	รอส่งซ่อม ห้อง LP	1	CO ₂	✓	✗	ชำรุด
70	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
80	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
62	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
65	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP(ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้อง LP (ถึงสารรอง)	1	Fireade2000	✓		ใช้งานได้
	ถึงสารรอง ห้องLP	1	เคมีแห้ง	✓		ใช้งานได้

หัวหน้าทีม Fireman

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

๒๓ / ๑๐ / ๖๖

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
1	ประตูหนีไฟลานเทวดา	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ทางเข้า-ออก OFFICE	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ทางเข้า-ออก พนักงาน	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ประตูหนีไฟแผนกเฟอร์นิเจอร์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	STOCK NONFOOD	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	ประตูหนีไฟแผนก BIG PACK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	ประตู TEST SCAN	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	หน้าห้อง ADMIN	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	ทางเดินหลัง FRESH FOOD	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	หลังร้าน MK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	จุดแลกซื้อ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	แผนกเคมีภัณฑ์	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	แผนกเสื้อผ้าบุรุษ	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	ประตูหนีไฟแผนกกีฬา	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	หลังร้าน KFC	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	บูทขายตัว	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	เคาน์เตอร์ร้าน BOWLING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	ประตูหนีไฟร้าน BOWLING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	ทางหนีไฟชั้นบน หลังร้าน BOW LING	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	ร้านแถมโพลีน Play Land	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	หน้าห้องน้ำชั้น PLAY LAND	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	ห้องเครื่องลิฟท์	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	ทางหนีไฟลง PLAZA (ห้องAHU)	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	หน้าห้องน้ำชั้น PLAZA	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	ร้านของหวานขนมขมิ้น FOOD COUNT	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	หลังร้าน DTAC	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ Fire Hose

29 / 10 / 66

หมายเลข	สถานที่ตั้ง	ชั้น	สภาพ		หมายเหตุ
			ใช้งานได้	ใช้การไม่ได้	
28	ในร้าน อมรสื่อสาร	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	ข้างร้าน DOG INN	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	ทางเข้าลานจอด 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน E	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	ทางหนีไฟลานจอด 1A โซน B	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	ห้อง AHU ชั้น 1A	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	ทางออกลานจอด 1A โซนA	1A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	หน้าห้องช่าง	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน B	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	ทางหนีไฟลานจอด 1B โซน E	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	หน้าห้อง FIRE PUMB	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	ลานจอดชั้น 1B โซน E (ทางเข้า FOOD COUNT)	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	ลานจอดชั้น 1B โซน I	1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

หัวหน้าทีม Fireman

(1) พื้นที่สาขา รวบรวม.....ศรียาเขต		
1	พื้นที่ภายในอาคาร	37,441 ตารางเมตร
2	พื้นที่นอกอาคาร - 00พื้นที่	3,015 ตารางเมตร
3	พื้นที่จอดรถ	11,023 ตารางเมตร
4	พื้นที่ว่างเปล่า	3,498 ตารางเมตร

สาขา...11129.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวนที่ ค่าปกติ	จำนวนที่ สาขา	จำนวนที่ พร้อมใช้งาน	Unit มาตรฐาน	Unit สาขา	จำนวน ชุด	อายุการใช้งาน (ปี)	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับบุคคล	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)-(3)	(4)-(3)-(6)	(7)	(8)	(10)
1	ชุดดับเพลิงแบบธรรมดา	6	6	6	0	0		18ปี	หมวดจำรูญใน
2	ชุดดับเพลิงแบบพกพาความดัน	2	3	3	1	0		18ปี	
3	ชุดดับเพลิง (SCBA)	2	3	3	1	0		18ปี	มีถังออกซิเจน/ถังแก๊ส/ถังแก๊ส
4	ถัง SCBA สำหรับ 300 บาร์ Dräger รุ่น PS-3000	2	2	2	0	0		7ปี	มีถังออกซิเจน/ถังแก๊ส
	อุปกรณ์ดับเพลิงประจำพื้นที่								
1	ชุด Fireman ยี่ห้อ	10	10	6	-4	-4		18ปี	
2	ไฟฉายหรือฉาย	10	10	10	0	0		18ปี	
3	ไฟฉาย	4	4	2	-2	-2		18ปี	ชุดดับเพลิงที่ติดกับรถดับเพลิง
4	ชุดดับเพลิง 3 ทิศทางแบบพกพา	1	1	1	0	0		18ปี	
5	ชุดดับเพลิงขนาด 2.5" ดับ 1.5" ชนิดท่อนเดี่ยว	9	9	9	0	0		18ปี	
6	ประตูปิด Valve หัว F (เพื่อใช้งานร่วมกับชุดดับเพลิง Fire Hose)	40	40	40	0	0		18ปี	
7	ประตูปิด Valve หัวใหญ่	1	1	1	0	0		18ปี	
8	กระบอกฉีดน้ำ	2	2	2	0	0		18ปี	
9	ขวาน	2	2	2	0	0		18ปี	
10	ขวาน	1	1	1	0	0		18ปี	
11	ค้อน	1	1	1	0	0		18ปี	
12	หัวฉีดอัตโนมัติ 1.5 เมตรแบบพกพา ชนิดท่อนเดี่ยว	40	40	40	0	0		18ปี	
13	หัวฉีดอัตโนมัติขนาด 2.5" แบบพกพา	0	0	0	0	0		18ปี	
14	หัวฉีดแบบพกพาขนาด 2.5" ชนิดท่อนเดี่ยว	5	5	5	0	0		18ปี	
15	หัวฉีดแบบพกพาขนาด 1.5	2	2	2	0	0		18ปี	
16	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับใช้งาน Fireman ไม่รวมชุดดับเพลิง Fire Hose)	4	9	9	5	0		18ปี	
17	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (สำหรับใช้งาน Fireman ไม่รวมชุดดับเพลิง Fire Hose)	5	5	5	0	0		18ปี	
18	In-line adapter foam (แบบพกพา)	0	0	0	0	0			
19	เครื่องฉีดน้ำ (แบบพกพา)	0	0	0	0	0			
20	ถังดับเพลิงแบบพกพา ขนาด 16 นิ้ว (แบบพกพา)	1	1	1	0	0		18ปี	เฉพาะสาขา RS2, RE, BN, OY, KP, PT2, CM, ST
21	ถังดับเพลิงแบบพกพา 5 เมตร (แบบพกพา)	0	0	0	0	0		18ปี	เฉพาะสาขา KR, UB, CM, BN, PN, OY, RS2
	อุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับอาคาร/ลานจอดรถ								
1	ชนิด CO2 (10 ปอนด์)	60	60	57	-3	-3		18ปี	ชุดดับเพลิง
2	ชนิด CO2 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
3	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (10 ปอนด์)	40	40	40	0	0		18ปี	
4	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (15 ปอนด์)	30	30	30	0	0		18ปี	
5	ชนิด ผสมแก๊ส ABC (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
6	ชนิด BCF / NON CFC (10 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
7	ชนิด BCF / NON CFC (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
8	ชนิด BCF / NON CFC แบบ Auto	2	2	2	0	0		18ปี	
9	ชนิด FOAM เคมี (2.5 เมตร)	4	4	4	0	0		18ปี	
10	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์)	10	10	10	0	0		18ปี	
11	ชนิด FireAde 2000 (15 ปอนด์)	0	0	0	0	0		18ปี	
12	ชนิด FireAde 2000 (20 ปอนด์)	0	0	0	0	0			
13	ชนิด FireAde 2000 (10 ปอนด์) แบบ Auto	0	0	0	0	0			
14	ชุด Fire Hose ชนิด Hose Rack ในพื้นที่ที่จอดรถ	25	25	25	0	0		18ปี	
15	ชุด Fire Hose ชนิด Hose Reel ในพื้นที่ที่จอดรถ	0	0	0	0	0			
16	ชุด Fire Hose ชนิด Hose Rack ตามอาคารจอดรถ	15	15	15	0	0		18ปี	
17	ชุด Fire Hose ชนิด Hose Reel ตามอาคารจอดรถ	0	0	0	0	0			
18	จุดรับน้ำฝน	1	1	1	0	0		18ปี	
	อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย								
1	ระบบดับเพลิง FM200	0	0	0	0	0			
2	ระบบดับเพลิง CO2	0	0	0	0	0			
3	ถังดับเพลิง		31	31	31	0		18ปี	
4	ไฟฉุกเฉิน		179	179	179	0		18ปี	
5	SMOKE DETECTOR		510	510	510	0		18ปี	
6	HEAT DETECTOR		184	184	184	0		18ปี	
7	SPRINKLER		3,317	3,317	3,317	0		18ปี	
	เส้นทางหนีไฟ								
1	ประตูหนีไฟ		14	14	0	0		18ปี	
2	ทางออกฉุกเฉิน		14	14	0	0		18ปี	
	FIRE PUMP								
1	ระบบน้ำ		0						
2	ระบบไฟฟ้า		1						
	แหล่งน้ำสำรอง								
1	แหล่งน้ำสำรอง		0						
	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล								
1	กระดานปฐมพยาบาล (Long spinal board) (1 ชิ้น)		0	0	0	0			
2	ถุงปฐมพยาบาล (1 ชิ้น)		0	0	0	0			
3	ถังดับเพลิง 2 นิ้ว สำหรับรถดับเพลิง 60 CM 2 นิ้ว (1 ชุด)		0	0	0	0			
4	ชุดปฐมพยาบาล (1 ชุด)		0	0	0	0			
5	Collar แบบปรับขนาดได้ 2 นิ้ว (1 ชุด)		0	0	0	0			
6	ถังดับเพลิง 2 นิ้ว		0	0	0	0			
7	กระดานปฐมพยาบาล หรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลอื่น ๆ		0	0	0	0			

5.7 ตัวอย่างเอกสารสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

(1.) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง ดังนี้

1.1 สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
กรกฎาคม	126	126	0	0	0	0	0	0
สิงหาคม	125	125	0	0	0	0	0	0
กันยายน	125	125	0	0	0	0	0	0
ตุลาคม	124	124	0	0	0	0	0	0
พฤศจิกายน	125	125	0	0	0	0	0	0
ธันวาคม	124	124	0	0	0	0	0	0
รวม	124	124	0	0	0	0	0	0

1.2 จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามสิ่งที่ทำให้ประสบอันตรายและความร้ายแรง

ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
รวม	0	0	0	0	0	0	0
ยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องจักร	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องมือ	0	0	0	0	0	0	0
ตกจากที่สูง	0	0	0	0	0	0	0
ลื่นล้ม	0	0	0	0	0	0	0
ความร้อน	0	0	0	0	0	0	0
ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0
สิ่งมีพิษ สารเคมี	0	0	0	0	0	0	0
ระเบิด	0	0	0	0	0	0	0

สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
เศษวัตถุ	0	0	0	0	0	0	0
ถูกทำร้ายร่างกาย	0	0	0	0	0	0	0
เสียงในโรงงาน	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก	0	0	0	0	0	0	0
โรคเนื่องจากการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0
ยกของหนัก	0	0	0	0	0	0	0
อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0

1.3 จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามลักษณะการประสบอันตราย

เดือน.....กรกฎาคม... ถึงเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.

ลักษณะการประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
รวม	0	0	0	0	0	0	0
ตกจากที่สูง	0	0	0	0	0	0	0
หกล้ม ลื่นล้ม	0	0	0	0	0	0	0
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทลาย	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/ หล่นทับ	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก หรือชน	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือดิ่ง	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม/แทง	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา	0	0	0	0	0	0	0
ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก	0	0	0	0	0	0	0
อาการเจ็บป่วยจากท่าทางการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของระเบิด	0	0	0	0	0	0	0
ไฟฟ้าช็อต	0	0	0	0	0	0	0

ผลจากความร้อนสูงหรือสัมผัสของร้อน	0	0	0	0	0	0	0
ลักษณะการประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุกพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
ผลจากความเย็นจัดหรือสัมผัสความเย็น	0	0	0	0	0	0	0
สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี	0	0	0	0	0	0	0
แพ้จากการสัมผัสสิ่งของ(ยกเว้น สิ่งมีพิษ สารเคมี)	0	0	0	0	0	0	0
อันตรายจากแสง	0	0	0	0	0	0	0
อันตรายจากรังสี	0	0	0	0	0	0	0
ถูกทำร้ายร่างกาย	0	0	0	0	0	0	0
ถูกสัตว์ทำร้าย	0	0	0	0	0	0	0
โรคเนื่องจากการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0
อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0

1.4 จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เดือน.....กรกฎาคม... ถึงเดือน.....ธันวาคม....พ.ศ.๒๕๖๖.

ส่วนของร่างกายที่ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุกพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
รวม	0	0	0	0	0	0	0
ตา	0	0	0	0	0	0	0
หู	0	0	0	0	0	0	0
คอ ศีรษะ	0	0	0	0	0	0	0
ใบหน้า	0	0	0	0	0	0	0
มือ	0	0	0	0	0	0	0
นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0
แขน	0	0	0	0	0	0	0
ลำตัว เหว	0	0	0	0	0	0	0

หลัง	0	0	0	0	0	0	0
ไหล่	0	0	0	0	0	0	0
เท้า	0	0	0	0	0	0	0
นิ้วเท้า	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนของร่างกาย ที่ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุกพล ภาพ	สูญเสีย อวัยวะ บางส่วน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน	ไม่ หยุดงาน
ขา	0	0	0	0	0	0	0
อวัยวะอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0
บาดเจ็บหลายส่วน	0	0	0	0	0	0	0