

พารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องวัด	ค่าที่ยอมรับ
- คลอรีนอิสระ (ppm)	1.0 - 3.0
- คลอรีนรวม (ppm)	-
- pH	7.2 - 7.6
- Total Alkalinity (ppm) (เมื่อใช้คลอรีนเหลว, แคเซียมไฮโปคลอไรท์ และลิเทียม ไฮโปคลอไรท์)	80 - 100
- Total Alkalinity (ppm) (เมื่อใช้ก๊าซคลอรีน, ไดคลอไร, ไตรคลอไร, และสารประกอบโบรมีน)	100 - 120
- Total Dissolved Solids (ppm) (ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด)	1,000 - 2,000
- Calcium Hardness (ppm) (ความกระด้าง)	200 - 400
- Cyanuric Acid (ppm) (กรดไซยานูริก)	30 - 50
หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานตาม National Spa and Pool Institute	