

ภาคผนวก ง

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุดรธานี

โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ: (✓) ปกติ (X) แก้ไข


สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค 

วันที่ ๐1 กรกฎาคม ๒๕๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุดรธานี

โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ: (✓) ปกติ (X) แก้ไข


สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค 

วันที่ ๐1 สิงหาคม ๒๕๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร. 042 111 241 – 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ: (✓) ปกติ (x) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค ...

วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร. 042 111 241 – 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ: (✓) ปกติ (x) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค ...

วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ: (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค



วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน / ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม ชั้น B	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
อื่นๆ					

หมายเหตุ: (✓) ปกติ (X) แก้ไข

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

.....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค



วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุดรธานี

โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั้นไฟสำรอง

ประจำเดือน... กุมภาพันธ์ ... พ.ศ. 2566 ...

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจสอบหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	16.8 ลิตร
5	- ตรวจสอบเช็ครองน้ำมันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย	ปกติ
7	- ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมัลติ	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพไฟพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....

ลงชื่อ

วันที่ 31 ก.ค. 66

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุดรธานี

โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั้นไฟสำรอง

ประจำเดือน... สิงหาคม ... พ.ศ. 2566 ...

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจสอบหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	12.5 ลิตร
5	- ตรวจสอบเช็ครองน้ำมันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย	ปกติ
7	- ตรวจสอบน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมัลติ	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพไฟพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....

ลงชื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 66

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุดรธานี


โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟสำรอง
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจเช็คหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	16.8 ลิตร
5	- ตรวจเช็คการกรองน้ำมันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่	ปกติ
7	- ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมัลติ	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ/รายงาน

วันที่ 30/กันยายน/๒๕๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุดรธานี


โทร. 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟสำรอง
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบความสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจเช็คหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	17.8 ลิตร
5	- ตรวจเช็คการกรองน้ำมันจากสภาพภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่	ปกติ
7	- ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมัลติ	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ/รายงาน

วันที่ 31/๑๐/๒๕๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร. 042 111 241 - 2


บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟสำรอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจเช็คหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	๑๖.๘ ลิตร
5	- ตรวจเช็คกรองน้ำมันจากสวาทภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่	ปกติ
7	- ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมัลติ	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ/รายงาน

วันที่ ๓๐/๑๑/๖๖

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร. 042 111 241 - 2


บันทึกการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟสำรอง

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	บันทึก / หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสะอาดทั่วไปรวมถึงห้องเครื่อง	ปกติ
2	- ตรวจเช็คหม้อน้ำ	ปกติ
3	- เช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ
4	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน Test แล้วบันทึกค่า	๑๖.๘ ลิตร
5	- ตรวจเช็คกรองน้ำมันจากสวาทภายนอก	ปกติ
6	- ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่	ปกติ
7	- ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ
8	- ตรวจสอบสายพานมัลติ	ปกติ
9	- ตรวจสอบสภาพใบพัดและการหมุนก่อนเครื่องจะหยุด	ปกติ
10	- บันทึกความผิดปกติที่พบ (ถ้ามี)	-

บันทึก

.....

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ/รายงาน

วันที่ ๓๑/๑๒/๖๖