

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : มกราคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		4848.124	1702.508	3145.616	0.400	0.424	0.152	0.152	อนุสรณ์	5 หน่วย
1	08:40	4852.912	1702.508	3150.404	0.000	0.224	0.000	0.072	อนุสรณ์	5 หน่วย
2	08:10	4858.692	1702.508	3156.184	0.000	0.348	0.000	0.120	อนุสรณ์	6 หน่วย
3	08:10	4864.848	1705.804	3158.944	0.000	0.448	0.000	0.110	อนุสรณ์	6 หน่วย
4	08:30	4871.332	1709.020	3162.312	0.352	0.368	0.120	0.128	อนุสรณ์	7 หน่วย
5	08:30	4877.932	1712.116	3165.816	0.352	0.368	0.120	0.128	อนุสรณ์	6 หน่วย
6	08:34	4883.000	1715.116	3167.888	0.356	0.368	0.140	0.128	อนุสรณ์	6 หน่วย
7	08:11	4888.852	1715.116	3173.736	0.356	0.368	0.140	0.128	อนุสรณ์	5 หน่วย
8	08:00	4895.660	1715.136	3180.524	0.356	0.368	0.140	0.128	อนุสรณ์	7 หน่วย
9	08:00	4901.876	1718.336	3183.540	0.356	0.368	0.140	0.128	อนุสรณ์	6 หน่วย
10	09:00	4907.776	1721.110	3186.666	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	6 หน่วย
11	09:00	4914.612	1724.898	3189.714	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	7 หน่วย
12	08:00	4920.844	1728.164	3192.680	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	6 หน่วย
13	08:00	4927.000	1731.000	3196.000	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	7 หน่วย
14	08:00	4933.352	1731.348	3202.008	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	6 หน่วย
15	08:15	4940.112	1731.348	3208.764	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	7 หน่วย
16	08:00	4946.276	1734.568	3211.712	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	6 หน่วย
17	08:00	4952.464	1737.784	3214.680	0.392	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	6 หน่วย
18	08:30	4958.376	1740.708	3217.668	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	6 หน่วย
19	08:10	4964.140	1743.692	3220.448	0.372	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	6 หน่วย
20	08:10	4969.912	1746.708	3223.204	0.392	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	5 หน่วย
21	08:10	4975.996	1746.708	3229.288	0.392	0.392	0.140	0.140	อนุสรณ์	6 หน่วย
22	08:30	4982.976	1746.708	3236.268	0.392	0.392	0.140	0.152	อนุสรณ์	7 หน่วย
23	08:00	4989.212	1749.888	3239.324	0.392	0.392	0.140	0.152	อนุสรณ์	7 หน่วย
24	08:20	4994.852	1752.876	3242.876	0.392	0.392	0.140	0.152	อนุสรณ์	5 หน่วย
25	08:00	4999.696	1755.392	3244.304	0.392	0.392	0.140	0.152	อนุสรณ์	5 หน่วย
26	08:30	5004.292	1757.732	3246.560	0.392	0.392	0.140	0.152	อนุสรณ์	5 หน่วย
27	08:30	5009.092	1760.144	3249.948	0.392	0.392	0.140	0.152	อนุสรณ์	5 หน่วย
28	08:00	5014.504	1760.144	3254.360	0.392	0.392	0.140	0.152	อนุสรณ์	5 หน่วย
29	08:30	5020.168	1761.144	3259.024	0.392	0.392	0.140	0.152	อนุสรณ์	6 หน่วย
30	08:40	5025.656	1761.144	3264.512	0.392	0.392	0.142	0.152	อนุสรณ์	5 หน่วย
31	08:15	5031.196	1765.784	3265.412	0.392	0.392	0.142	0.152	อนุสรณ์	6 หน่วย
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : W วันที่ : 1 / 2 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : _มกราคม_/_2567_

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		8763	8	อนุกรร		ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	09:10	8772	9	อนุกรร	OK	
2	09:00	8781	9	อนุกรร		
3	09:00	8789	8	อนุกรร		
4	09:00	8799	10	อนุกรร		
5	09:00	8808	9	อนุกรร		
6	09:00	8817	9	อนุกรร		
7	09:00	8826	9	อนุกรร	OK	
8	09:00	8835	9	อนุกรร		
9	09:00	8843	8	อนุกรร		
10	09:00	8851	9	อนุกรร		
11	09:00	8860	9	อนุกรร		
12	09:00	8869	9	อนุกรร		
13	09:00	8878	9	อนุกรร	OK	
14	09:00	8888	10	อนุกรร		
15	08:40	8897	9	อนุกรร		
16	08:50	8906	9	อนุกรร		
17	08:40	8915	9	อนุกรร		
18	09:00	8924	9	อนุกรร		
19	09:00	8933	9	อนุกรร	OK	
20	09:00	8941	9	อนุกรร		
21	09:00	8950	8	อนุกรร		
22	09:00	8959	9	อนุกรร		
23	09:00	8967	8	อนุกรร		
24	09:00	8976	9	อนุกรร		
25	08:30	8984	8	อนุกรร	OK	
26	09:35	8993	9	อนุกรร		
27	09:00	9002	9	อนุกรร		
28	09:00	9011	9	อนุกรร		
29	09:00	9019	8	อนุกรร		
30	09:00	9028	9	อนุกรร		
31	08:50	9037	9	อนุกรร		
จำนวนรวม			275			

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 1 / 2 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

มกราคม / 2567 _

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	08:10	76%	26.8 C	71%	27.5 C	✓	อ.สมิ	อ.สมิ	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14	08:05	90%	27.2 C	88%	27.5 C	✓	อ.สมิ	อ.สมิ	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21	08:05	88%	27.7 C	85%	28.5 C	✓	อ.สมิ	อ.สมิ	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28	08:48	74%	26.9 C	75%	27.9 C	✓	อ.สมิ	อ.สมิ	
29									
30									
31									

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : พ วันที่ : 1 / 2 / 67

* เดือน ม.ค. 67 ช่างอาคารพบ อุปกรณ์ CT ในตู้ RMU ของโรงไฟฟ้า เริ่มมีอุณหภูมิขึ้น (ทวน) และ
มีเสียงฮัมดราวด์ที่ตัวอุปกรณ์ CT ได้ จึงนำเครื่องวัดเสียงเข้ามาที่โรงไฟฟ้าเพื่อดูและเก็บข้อมูลเสียง
อยู่ระหว่างตรวจสอบโรงไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนตัวใหม่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท TOU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : กุมภาพันธ์ / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)			ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH		"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011		Code 012	Code 031	Code 032	Code 071		
เดือนที่ผ่านมา		5031.196	1765.784	3265.412		0.392	0.392	0.142	0.152	อนันต์	
1	08:30	5036.924	1768.632	3268.292		0.000	0.398	0.000	0.120	อนันต์	5 นว
2	08:30	5042.660	1771.424	3271.236		0.336	0.360	0.124	0.132	อนันต์	6 นว
3	08:30	5048.620	1774.480	3274.140		0.336	0.360	0.124	0.132	อนันต์	6 นว
4	08:30	5054.416	1774.480	3280.936		0.336	0.380	0.124	0.132	อนันต์	6 นว
5	08:30	5061.140	1774.480	3287.660		0.336	0.360	0.124	0.132	อนันต์	7 นว
6	08:30	5068.144	1778.056	3290.088		0.336	0.380	0.124	0.132	อนันต์	7 นว
7	08:30	5074.980	1781.472	3293.508		0.336	0.380	0.114	0.142	อนันต์	6 นว
8	08:30	5081.442	1784.724	3296.728		0.336	0.360	0.124	0.132	อนันต์	7 นว
9	08:30	5087.624	1787.972	3299.652		0.336	0.360	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
10	08:30	5094.120	1791.320	3302.840		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	7 นว
11	08:30	5099.940	1791.320	3306.800		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	5 นว
12	08:30	5105.980	1791.320	3314.660		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
13	08:00	5111.332	1794.160	3317.172		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
14	08:05	5117.164	1797.128	3320.036		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
15	08:30	5123.252	1800.120	3323.132		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
16	08:15	5129.636	1803.468	3326.168		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
17	08:30	5135.424	1806.143	3329.283		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
18	08:10	5142.120	1806.740	3335.380		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	7 นว
19	08:30	5148.848	1806.740	3342.108		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
	08:30	5155.100	1810.008	3345.092		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	7 นว
21	08:30	5161.001	1810.010	3346.000		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
22	08:30	5164.132	1816.620	3351.512		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	7 นว
23	08:30	5174.456	1819.988	3354.468		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
24	08:00	5181.000	1819.888	3361.112		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	7 นว
25	09:00	5187.368	1823.244	3364.128		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
26	08:00	5193.644	1823.244	3370.400		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	6 นว
27	08:30	5200.712	1827.228	3373.484		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	7 นว
28	08:30	5207.492	1830.696	3376.796		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	7 นว
29	08:15	5214.356	1834.104	3380.252		0.392	0.444	0.164	0.160	อนันต์	7 นว
รวม											
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร: 29/2/17											

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 29 / 2 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : _กุมภาพันธ์_ / _2567_

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		9037	9	อนุสรณ์		ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	09:00	9046	9	อนุสรณ์	OK	
2	09:00	9055	9	อนุสรณ์		
3	09:00	9064	9	อนุสรณ์		
4	09:00	9072	8	อนุสรณ์		
5	09:00	9081	9	อนุสรณ์		
6	09:06	9090	9	อนุสรณ์		
7	09:00	9098	8	อนุสรณ์	OK	
8	09:00	9107	9	อนุสรณ์		
9	09:00	9115	8	อนุสรณ์		
10	09:00	9124	9	อนุสรณ์		
11	09:00	9133	9	อนุสรณ์		
12	09:00	9141	8	อนุสรณ์		
13	09:00	9150	9	อนุสรณ์	OK	
14	08:40	9159	9	อนุสรณ์		
15	09:00	9167	8	อนุสรณ์		
16	09:00	9176	9	อนุสรณ์		
17	09:00	9185	9	อนุสรณ์		
18	09:00	9194	9	อนุสรณ์		
19	09:00	9202	8	อนุสรณ์	OK	
20	09:00	9211	10	อนุสรณ์		
21	09:00	9221	9	อนุสรณ์		
22	09:00	9229	8	อนุสรณ์		
23	09:00	9238	9	อนุสรณ์		
24	09:00	9246	8	อนุสรณ์		
25	09:00	9255	9	อนุสรณ์	OK	
26	09:00	9263	8	อนุสรณ์		
27	09:00	9272	9	อนุสรณ์		
28	09:00	9281	9	อนุสรณ์		
29	08:45	9290	9	อนุสรณ์		
จำนวนรวม		253				
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :				วันที่ : 29 / 2 / 67		

แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอทีไอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

กุมภาพันธ์/_2567_

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2									
3									
4	04:45	80%	27.3	79%	28.1	/	พอใช้	OK	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	08:20	73%	25.7 c	69%	26.2 c	✓	ดูปกติ	OK	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18	08:20	86%	28.4 c	86%	29.4 c	✓	ดูปกติ	OK	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25	08:45	85	29.2 c	84%	30.1 c	✓	ดูปกติ	OK	
26									
27									
28									
29									

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : น วันที่ : 29 / 2 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท TOU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : มีนาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071		
เดือนที่ผ่านมา		5294.866	1834.104	3380.262	0.392	0.444	0.164	0.160	อนุสรณ์	
1	08:20	5220.840	1837.348	3383.492	0.000	0.364	0.000	0.132	อนุสรณ์	6
2	08:20	5227.324	1840.696	3386.632	0.344	0.364	0.140	0.132	อัครพร	7
3	08:10	5234.144	1840.696	3393.448	0.344	0.368	0.140	0.140	อนุสรณ์	x noob
4	08:10	5241.524	1840.696	3400.828	0.344	0.408	0.140	0.148	อนุสรณ์	x noob
5	08:10	5248.444	1841.276	3404.172	0.344	0.408	0.140	0.148	อนุสรณ์	x noob
6	08:10	5255.404	1847.756	3407.652	0.344	0.408	0.140	0.148	อนุสรณ์	x noob
7	08:10	5262.600	1851.412	3411.188	0.344	0.408	0.146	0.148	อนุสรณ์	7 น้อย
8	08:15	5269.672	1858.076	3414.600	0.344	0.408	0.140	0.150	อนุสรณ์	x noob
9	08:00	5276.296	1858.508	3417.788	0.344	0.408	0.140	0.150	อนุสรณ์	6 น้อย
10	08:05	5282.000	1858.508	3423.000	0.344	0.408	0.140	0.152	อนุสรณ์	x noob
11	08:05	5290.984	1858.508	3432.476	0.344	0.408	0.140	0.152	อนุสรณ์	8 น้อย
12	08:00	5298.072	1862.196	3435.876	0.344	0.408	0.140	0.152	อนุสรณ์	8 น้อย
13	08:10	5304.868	1865.568	3439.300	0.344	0.408	0.140	0.152	อนุสรณ์	6 น้อย
14	08:15	5311.416	1868.836	3442.584	0.344	0.408	0.140	0.152	อนุสรณ์	x noob
15	08:20	5318.564	1872.456	3446.108	0.412	0.440	0.152	0.156	อัครพร	7 น้อย
16	08:30	5325.352	1876.008	3449.344	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	7 น้อย
17	08:30	5331.872	1876.008	3455.864	0.412	0.440	0.152	0.156	อัครพร	6 น้อย
18	08:20	5338.976	1876.008	3462.972	0.412	0.440	0.152	0.156	อัครพร	7 น้อย
19	08:30	5345.976	1876.008	3468.972	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	7 น้อย
20	08:30	5352.420	1882.992	3469.428	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	7 น้อย
21	08:30	5357.712	1885.684	3472.028	0.412	0.440	0.157	0.157	อนุสรณ์	5 น้อย
22	08:30	5363.492	1888.644	3478.848	0.412	0.440	0.152	0.156	อัครพร	6 น้อย
23	08:30	5412.448	1888.644	3479.848	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	6 น้อย
24	08:30	5417.416	1888.644	3479.848	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	5 น้อย
25	08:30	5484.184	1891.952	3492.232	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	7 น้อย
26	08:30	5489.184	1895.632	3495.872	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	5 น้อย
27	08:00	5498.596	1899.140	3499.460	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	8 น้อย
28	08:30	5405.572	1902.752	3502.820	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	7 น้อย
29	08:16	5412.548	1906.284	3506.264	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	x noob
30	08:00	5419.592	1909.896	3509.700	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	7 น้อย
31	08:00	5427.336	1909.896	3517.444	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	8 น้อย
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :  วันที่ : 3 / 3 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : มีนาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		9290	9	04/กรกฎาคม		ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	09:00	9299	9	04/กรกฎาคม	O.K.	
2	09:00	9308	9	อัคร		
3	08:45	9316	8	04/กรกฎาคม		
4	08:45	9325	9	04/กรกฎาคม		
5	08:40	9333	8	04/กรกฎาคม		
6	09:00	9342	9	04/กรกฎาคม		
7	09:00	9351	8	04/กรกฎาคม	O.K.	
8	09:00	9359	8	04/กรกฎาคม		
9	09:00	9368	9	04/กรกฎาคม		
10	09:00	9377	9	04/กรกฎาคม		
11	09:00	9386	9	04/กรกฎาคม		
12	08:45	9395	9	04/กรกฎาคม		
13	09:00	9403	8	04/กรกฎาคม	O.K.	
14	09:00	9412	9	04/กรกฎาคม		
15	09:00	9420	8	อัคร		
16	09:00	9429	9	อัคร		
17	09:00	9437	8	อัคร		
18	09:00	9445	8	อัคร		
19	09:00	9453	8	อัคร	O.K.	
20	09:00	9464	11	อัคร		
21	09:00	9473	9	อัคร		
22	09:00	9482	9	อัคร		
23	09:00	9490	6	อัคร		
24	09:00	9499	9	อัคร		
25	09:00	9507	8	อัคร	O.K.	
26	09:00	9515	8	อัคร		
27	09:00	9524	9	อัคร		
28	09:00	9534	9	อัคร		
29	09:00	9543	9	อัคร		
30	09:00	9551	8	อัคร		
31	08:45	9560	9	04/กรกฎาคม		
จำนวนรวม			269			

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 3 / 3 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบี ซูซุมวิท-อีสท์เกต

มีนาคม / 2567

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1	08:11	86 %	29.2 c	84 %	30.2 c	✓	อ.กมล	Con	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	08:30	86 %	30.3 c	84 %	31.2 c	✓	อ.กมล	Con	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	08:00	80 %	28.2 c	80 %	30.0 c	✓	อ.กมล	Con	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24	08:00	87 %	29.3 c	85 %	30.0 c	✓	อ.กมล	Con	
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31	08:15	85 %	30.4 c	82 %	31.1 c	✓	อ.กมล	Con	

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 31 / 3 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท TOU)

อาคาร : ไอดีโอ ไมนิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : เมษายน / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟกเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		5427.936	1909.896	3517.444	0.412	0.440	0.152	0.156	อนุสรณ์	8 หน่วย
1	08:30	5435.568	1909.896	3525.672	0.000	0.424	0.000	0.144	อนุสรณ์	8 หน่วย
2	08:20	5443.344	1913.860	3529.484	0.452	0.488	0.152	0.176	อนุสรณ์	8 หน่วย
3	08:00	-	-	-	-	-	-	-	อนุสรณ์	
4	08:00	-	-	-	-	-	-	-	อนุสรณ์	
5	08:00	-	-	-	-	-	-	-	อนุสรณ์	
6	08:00	-	-	-	-	-	-	-	อนุสรณ์	
7	08:00	-	-	-	-	-	-	-	อนุสรณ์	
8	08:00	-	-	-	-	-	-	-	อนุสรณ์	
9	08:00	-	-	-	-	-	-	-	อนุสรณ์	
10	09:07	6.253	2.481	3.772	0.436	0.494	0.076	0.072	อนุสรณ์	
11	09:00	13.690	6.271	7.409	0.494	0.078	0.475	0.072	อนุสรณ์	x หน่วย
12	08:30	20.907	10.006	10.902	0.457	0.494	0.076	0.084	อนุสรณ์	x หน่วย
13	08:00	27.661	13.790	13.871	0.457	0.494	0.078	0.084	อนุสรณ์	x หน่วย
14	08:15	34.360	13.790	20.568	0.457	0.494	0.078	0.084	อนุสรณ์	x หน่วย
15	08:00	40.684	13.790	26.894	0.457	0.494	0.078	0.084	อนุสรณ์	6 หน่วย
16	08:00	47.297	13.790	33.507	0.457	0.494	0.078	0.084	อนุสรณ์	x หน่วย
17	08:30	55.215	18.097	37.122	0.457	0.494	0.078	0.084	อนุสรณ์	x หน่วย
18	08:30	62.772	22.075	40.697	0.457	0.494	0.078	0.084	อนุสรณ์	x หน่วย
19	08:00	70.501	26.035	44.466	0.457	0.494	0.078	0.084	อนุสรณ์	8 หน่วย
20	08:00	78.202	29.916	48.286	0.457	0.514	0.078	0.084	อนุสรณ์	8 หน่วย
21	07:29	86.076	29.918	56.161	0.457	0.514	0.078	0.084	อนุสรณ์	8 หน่วย
22	07:30	94.895	29.918	64.978	0.457	0.514	0.076	0.084	อนุสรณ์	8 หน่วย
23	07:30	103.430	34.059	69.371	0.503	0.556	0.096	0.084	อนุสรณ์	9 หน่วย
24	08:30	111.477	38.091	73.386	0.503	0.556	0.078	0.097	อนุสรณ์	8 หน่วย
25	08:30	119.787	42.323	77.464	0.503	0.556	0.078	0.097	อนุสรณ์	8 หน่วย
26	08:00	127.333	46.261	81.073	0.503	0.556	0.080	0.097	อนุสรณ์	8 หน่วย
27	07:59	135.375	50.434	84.946	0.503	0.556	0.080	0.097	อนุสรณ์	8 หน่วย
28	08:00	143.975	50.434	93.542	0.503	0.556	0.080	0.097	อนุสรณ์	8 หน่วย
29	08:00	153.053	50.434	102.620	0.503	0.556	0.080	0.097	อนุสรณ์	10 หน่วย
30	08:00	161.375	54.674	106.702	0.503	0.556	0.080	0.097	อนุสรณ์	8 หน่วย
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : W วันที่ : 1 / 5 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีส์ทเกต

เดือน / ปี : _เมษายน_ / _2567_

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		9560	๓	อนุกรรณ		ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	๐๗:๓๐	9569	9	อนุกรรณ	Ok	
2	0๗:๐๐	9578	9	อนุกรรณ	Ok	
3	0๗:๐๐	9587	9	อนุกรรณ	Ok	
4	0๗:๐๐	9596	9	อนุกรรณ	Ok	
5	๐๗:๐๐	9605	9	อัครณ	Ok	
6	๐๗:๐๐	9613	8	อัครณ	Ok	
7	๐๗:๐๐	9622	9	อัครณ	Ok	
8	0๗:00	9631	9	อัครณ	Ok	
9	๐๗:๐๐	9640	9	อัครณ	Ok	
10	0๗:45	9648	8	อัครณ	Ok	
11	๐๗:45	9656	8	อัครณ	Ok	
12	0๗:๐๐	9665	9	อนุกรรณ	Ok	
13	08:30	9674	9	อนุกรรณ	Ok	
14	๐๗:๐๐	9682	8	อนุกรรณ	Ok	
15	08:45	9691	9	อนุกรรณ	Ok	
16	๐๗:๐๐	9700	9	อนุกรรณ	Ok	
17	0๗:๐๐	9708	8	อนุกรรณ	Ok	
18	08:4๗	9717	9	อนุกรรณ	Ok	
19	08:5๐	9726	9	อนุกรรณ	Ok	
20	08:50	9735	9	อัครณ	Ok	
21	07:3๖	9743	8	Ok	Ok	
22	07:๓0	9751	8	อนุกรรณ	Ok	
23	07:4๐	9761	10	อนุกรรณ	Ok	
24	08:30	9769	8	อนุกรรณ	Ok	
25	09:00	9778	9	อนุกรรณ	Ok	
26	08:00	9787	9	อนุกรรณ	Ok	
27	08:60	9796	9	อนุกรรณ	Ok	
28	08:20	9804	8	อนุกรรณ	Ok	
29	08:20	9812	8	อนุกรรณ	Ok	
30	08:30	9821	9	อนุกรรณ	Ok	
จำนวนรวม			261			

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : _____ / _____ / _____

แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เมษายน/_2567_

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	08:00	84%	31.0	80%	31.9	✓	อภินันท์	อ.ก	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14	08:19	83%	31.1	81%	32.0	✓	อภินันท์	อ.ก	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21	08:40	84%	31.2	76%	32.0	✓	อภินันท์	อ.ก	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28	08:30	80%	31.7	82%	32.3	✓	อภินันท์	อ.ก	
29									
30									

พบพบตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : W วันที่ : 30 / 4 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : พฤษภาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟกเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071		
เดือนที่ผ่านมา		161.975	54.674	106.702	0.503	0.556	0.080	0.097	อัสสช	8 หน่วย
1	08:00	169.979	58.672	110.608	0.006	0.446	0.000	0.051	อัสสช	8 หน่วย
2	08:00	178.206	58.672	119.537	0.006	0.446	0.000	0.051	อัสสช	9 หน่วย
3	08:00	186.486	62.470	123.616	0.458	0.549	0.076	0.096	อัสสช	8 หน่วย
4	08:00	194.375	67.032	127.344	0.459	0.549	0.078	0.096	อัสสช	8 หน่วย
5	08:10	202.250	67.032	135.219	0.458	0.549	0.078	0.098	อัสสช	8 หน่วย
6	08:00	210.747	67.032	143.716	0.458	0.549	0.078	0.098	อัสสช	8 หน่วย
7	08:00	219.696	71.784	147.912	0.456	0.549	0.076	0.096	อัสสช	9 หน่วย
8	08:00	225.644	74.455	150.440	0.495	0.549	0.095	0.100	อัสสช	6 หน่วย
9	08:00	232.790	78.424	154.366	0.495	0.549	0.095	0.100	อัสสช	7 หน่วย
10	08:00	239.925	82.254	157.675	0.495	0.545	0.095	0.100	อัสสช	7 หน่วย
11	08:30	247.452	86.190	161.262	0.495	0.549	0.095	0.100	อัสสช	8 หน่วย
12	08:30	254.324	86.190	168.134	0.495	0.549	0.095	0.100	อัสสช	8 หน่วย
13	08:00	261.795	86.190	175.605	0.495	0.549	0.095	0.100	อัสสช	8 หน่วย
14	08:10	268.240	89.695	178.545	0.495	0.549	0.095	0.100	อัสสช	7 หน่วย
15	08:00	275.390	93.384	182.006	0.495	0.549	0.095	0.100	อัสสช	7 หน่วย
16	08:00	283.200	97.342	185.859	0.495	0.549	0.095	0.100	อัสสช	8 หน่วย
17	08:00	290.277	100.743	189.484	0.495	0.549	0.096	0.100	อัสสช	7 หน่วย
18	08:00	297.412	104.424	192.996	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	7 หน่วย
19	08:00	304.000	104.424	199.000	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	7 หน่วย
20	08:30	311.533	104.424	207.206	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	7 หน่วย
21	08:30	319.056	108.203	210.853	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	8 หน่วย
22	08:20	325.375	111.551	213.827	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	6 หน่วย
23	09:00	332.587	111.551	221.036	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	7 หน่วย
24	08:00	338.387	114.715	223.672	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	6 หน่วย
25	08:30	344.744	117.931	226.814	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	6 หน่วย
26	08:30	351.319	117.931	233.389	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	7 หน่วย
27	08:22	358.400	117.931	240.469	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	7 หน่วย
28	08:30	365.641	121.659	243.987	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	7 หน่วย
29	08:30	373.710	125.461	247.810	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	8 หน่วย
30	08:30	380.774	129.095	251.679	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	1 หน่วย
31	08:30	388.044	132.637	255.207	0.495	0.549	0.098	0.100	อัสสช	8 หน่วย
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : _____ / _____ / _____

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : พฤษภาคม / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		4821	9	อ้วนเดช		ระบบบำบัดน้ำเสีย
1	09:00	4830	9	อ้วนเดช	อ้วน	
2	09:00	4836	8	ชินดนัย		
3	09:00	4849	11	อ้วนเดช		
4	09:00	4857	8	ชินดนัย		
5	09:00	4866	9	อ้วนเดช		
6	09:00	4875	9	อ้วนเดช		
7	09:00	4884	9	ชินดนัย		
8	09:00	4893	9	อ้วนเดช	อ้วน	
9	09:00	4901	8	ชินดนัย		
10	09:00	4910	9	อ้วนเดช		
11	09:00	4919	9	อ้วนเดช		
12	09:00	4928	9	อ้วนเดช		
13	09:00	4937	9	อ้วนเดช		
14	09:00	4946	9	อ้วนเดช		อ้วน
15	09:00	4955	9	อ้วนเดช		
16	09:00	4964	9	อ้วนเดช		
17	09:00	4973	9	อ้วนเดช		
18	09:00	4981	8	อ้วนเดช		
19	09:00	4990	9	อ้วนเดช		
20	09:00	4999	9	อ้วนเดช	อ้วน	
21	09:00	0008	9	อ้วนเดช		
22	09:00	0017	9	อ้วนเดช		
23	09:00	0026	9	อ้วนเดช		
24	09:00	0036	10	อ้วนเดช		
25	09:00	0045	9	อ้วนเดช		
26	09:00	0053	8	อ้วนเดช		
27	08:30	0062	9	ขุนรัตน์	อ้วน	
28	08:30	0071	9	ขุนรัตน์		
29	08:40	0080	9	ขุนรัตน์		
30	08:40	0089	9	ขุนรัตน์		
31	08:40	0098	9	อ้วนเดช		
จำนวนรวม			277			
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : W วันที่ : 31 / 5 / 67						

แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

พฤษภาคม / 2567

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2									
3									
4									
5	08:00	42%	31.2	42%	32.0	/	agn	Con	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12	08:00	44%	31.8	44%	32.0	/	agn	Con	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19	-	-	-	-	-	-	agn	Con	ผิดปกติ
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26	08:00	42%	31.2	40%	32.0	/	agn	Con	
27									
28									
29									
30									
31									

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : W วันที่ : 1 / 6 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท TOU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : มิถุนายน / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
			Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071		
เดือนที่ผ่านมา		348.344	152.677	255.207	0.495	0.549	0.098	0.100	จักรกร	8 นน
1	08:30	396.127	135.784	260.429	0.495	0.549	0.098	0.100	จักรกร	8 นน
2	08:00	401.436	136.306	265.130	0.000	0.392	0.000	0.076	จักรกร	5 นน
3	08:00	408.625	136.306	272.319	0.000	0.392	0.000	0.076	จักรกร	7 นน
4	08:30	416.550	136.306	280.244	0.000	0.451	0.000	0.080	จักรกร	8 นน
5	08:30	423.984	139.983	284.002	0.429	0.486	0.076	0.080	จักรกร	8 นน
6	08:30	431.133	143.555	287.578	0.429	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
7	08:30	438.283	147.176	291.106	0.429	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
8	08:30	445.209	150.746	294.449	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	7 นน
9	08:30	452.349	150.746	301.603	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	7 นน
10	09:50	460.397	150.983	309.414	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
11	08:00	466.914	154.343	312.572	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	6 นน
12	08:30	473.648	157.716	315.932	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	7 นน
13	08:00	480.000	159.000	321.000	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
14	08:00	487.242	157.243	322.795	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
15	08:30	494.408	167.992	326.416	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
16	08:10	502.076	167.992	334.086	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
17	08:40	510.445	167.992	342.454	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
18	09:10	517.675	171.745	345.930	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	7 นน
19	08:40	524.918	175.403	349.515	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
20	08:00	532.554	179.104	353.451	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	8 นน
21	08:00	538.771	183.011	354.611	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	6 นน
22	08:00	546.409	186.216	360.193	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	6 นน
23	08:00	553.692	186.216	367.476	0.436	0.507	0.076	0.086	จักรกร	7 นน
24	08:00	560.571	186.216	374.355	0.446	0.507	0.097	0.086	จักรกร	7 นน
25	08:00	567.793	188.486	377.705	0.446	0.507	0.097	0.086	จักรกร	7 นน
26	08:00	574.101	189.486	384.615	0.446	0.507	0.097	0.086	จักรกร	7 นน
27	08:00	579.027	189.486	389.541	0.446	0.507	0.097	0.086	จักรกร	5 นน
28	08:00	585.664	198.975	386.689	0.446	0.507	0.097	0.086	จักรกร	6 นน
29	08:00	592.631	202.545	390.086	0.446	0.507	0.097	0.086	จักรกร	7 นน
30	08:00	599.366	202.545	396.821	0.446	0.507	0.097	0.093	จักรกร	7 นน
รวม										

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

W

วันที่ : 30 / 6 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

เดือน / ปี : มิถุนายน / 2567

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		0098	9	จักรเดช		ระบบนำบัดน้ำเสีย
1	08:30	0107	9	ขจรพงศ์	Ok	
2	08:40	0116	9	อัครพร		
3	08:40	0125	9	อัครพร		
4	09:00	0133	8	อัครพร		
5	09:00	0142	9	อัครพร		
6	09:00	0151	9	อัครพร		
7	09:00	0159	8	อัครพร		
8	09:00	0168	9	อัครพร		
9	09:00	0177	9	อัครพร		
10	09:00	0186	9	อัครพร		
11	09:00	0194	8	อัครพร	Ok	
12	08:50	0203	9	อัครพร		
13	08:30	0212	9	อัครพร		
14	08:30	0221	9	อัครพร		
15	08:30	0229	8	อัครพร		
16	09:00	0338	9	อัครพร		
17	09:00	247	9	อัครพร		
18	09:00	256	9	อัครพร		
19	09:00	264	8	อัครพร		
20	09:00	272	8	อัครพร		
21	09:00	289	8	อัครพร	Ok	
22	09:00	291	10	อัครพร		
23	09:00	299	8	อัครพร		
24	09:00	308	9	อัครพร		
25	09:00	317	9	อัครพร		
26	09:00	326	9	อัครพร		
27	09:00	334	7	อัครพร		
28	09:00	343	9	อัครพร		
29	09:00	352	9	อัครพร		
30	09:00	361	9	อัครพร		
จำนวนรวม			262			

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : H วันที่ : 30 / 6 / 67

แบบฟอร์มการจดบันทึกค่าความชื้นและอุณหภูมิตู้ RMU

Daily Main Electricity Humidity and temperature Recorder (RMU)

อาคาร : ไอทีโอ โมบี สุขุมวิท-อีสท์เกต

มิถุนายน / 2567

วันที่	เวลา	ก่อนจดมิเตอร์ไฟ		หลังจากเปิดตู้ 30 นาที		พัดลมทำงาน (ปกติ,ไม่ปกติ)	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)	ความชื้น (%)	อุณหภูมิ (C°)				
1									
2	08:00	76%	30.1 c	76%	31.1	✓	อ.กมล	อ.กมล	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	08:00	76%	31.9 c	74%	31.0	✓	อ.กมล	อ.กมล	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	08:00	76%	31.2 c	74%	32.0	✓	อ.กมล	อ.กมล	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23	08:00	76%	31.9 c	73%	31.0 c	✓	อ.กมล	อ.กมล	
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30	08:00	78%	31.1 c	71%	32.0 c	✓	อ.กมล	อ.กมล	

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : น วันที่ : 30 / 6 / 67