

ภาคผนวก 9

เอกสารรายงานการตรวจสอบ คุณภาพระบบบำบัดน้ำเ เสีย



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ล.น้ำอ้อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04752/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06830-S06831

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาครประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
pH	-	Electrometric	7.8	7.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	458	212	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	284	99	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	176	38	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.6	0.8	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	167.20	34.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	22.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 252 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04752/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06830-S06831

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาครประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	15.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทิพย์

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทิพย์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนริสา สอเลาะห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04754/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06832-S06833

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
pH	-	Electrometric	7.7	7.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	516	270	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	36	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	40	22	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	0.8	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	39.48	36.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 252 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 บ.3 ต.งิ้วอ้อ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิคมคกลอการชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมคกลอการชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04754/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06832-S06833

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิคมคลองอาคร ชูด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมคลองอาคร ชูด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04756/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06834-S06835

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
pH	-	Electrometric	7.6	7.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	460	242	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	82	67	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	43	36	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.64	37.24	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 252 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04756/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06834-S06835

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04758/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06836-S06837

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
pH	-	Electrometric	7.9	7.8	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	484	228	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	388	70	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	184	50	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.2	1.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	83.16	39.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	28.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 252 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-2

ผู้แจ้งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04758/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06836-S06837

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	12.0	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04760/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06838-S06839

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	906	894	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	<5	<5	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	7	<5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	8.96	5.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 252 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address

จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04760/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06838-S06839

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04761/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06840

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยลงเข็ญจรา	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	342	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	27	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	27.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 252 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.น้ำอ้อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 กุมภาพันธ์ 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290224/04761/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06840

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00604/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07502-S07503

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
pH	-	Electrometric	7.7	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	450	218	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	282	99	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	188	41	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.4	1.1	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	154.00	36.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	24.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 246 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เกฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เกฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00604/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07502-S07503

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	15.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00606/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07504-S07505

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
pH	-	Electrometric	7.8	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	512	274	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	31	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	37	20	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	1	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	35.84	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 246 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00606/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07504-S07505

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทิพย์

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทิพย์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวสุริสา สอเลาะห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00608/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07506-S07507

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	458	222	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	78	67	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	40	34	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	1.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	36.96	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 246 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00608/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07506-S07507

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.พำอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนริศา สอเลาะห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00610/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07508-S07509

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
pH	-	Electrometric	7.8	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	438	224	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	378	68	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	162	53	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.8	1.0	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	81.76	38.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	28.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 246 mg/l



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00610/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07508-S07509

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	10.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00612/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07510-S07511

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาครประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	912	892	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	<5	<5	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	6	<5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	7.28	4.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " " " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 246 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00612/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07510-S07511

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00613/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07512

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	อาการประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	336	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	29	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	17	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	25.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " " " " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 246 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มีนาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040324/00613/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07512

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00526/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12474-S12475

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
pH	-	Electrometric	7.4	7.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	380	158	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	48	21	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	92	42	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	0.3	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	72.52	31.64	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 210 mg/l

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00526/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12474-S12475

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.2	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re01



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00528/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12476-S12477

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	400	170	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	31	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	48	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.60	32.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 210 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เกฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เกฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00528/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12476-S12477

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00530/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12478-S12479

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
pH	-	Electrometric	7.5	7.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	344	130	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	21	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	56	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	48.16	22.40	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 210 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00530/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12478-S12479

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-ก-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00532/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12480-S12481

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
pH	-	Electrometric	7.7	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	375	162	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	82	52	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	49	36	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	36.96	30.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 210 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re01



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00532/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12480-S12481

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.2	0.3	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00534/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12482-S12483

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.5	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	225	188	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	460	164	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	131	80	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.0	1.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	88.20	48.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	54.00	5.00	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 210 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Ref



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00534/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12482-S12483

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	32.0	1.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00535/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12484

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	8.6	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	296	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	<1	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	<5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	4.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 210 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 10 เมษายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030424/00535/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12484

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02442/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19412-S19413

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
pH	-	Electrometric	7.5	7.7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	728	342	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	102	62	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	93	38	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.2	1.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	76.72	39.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	7.00	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 340 mg/l

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02442/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19412-S19413

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re01

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02444/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19414-S19415

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
pH	-	Electrometric	7.3	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105° C	1140	380	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	4240	74	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	146	36	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	8.0	1.4	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	134.72	37.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	23.00	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 340 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02444/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19414-S19415

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	200.0	0.4	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ๖-133-๑-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02446/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19416-S19417

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	720	346	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	94	58	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	80	40	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.6	1.3	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	54.32	36.68	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	16.00	8.00	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 340 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

๖-133-๑-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re01

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02446/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19416-S19417

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.3	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02448/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19418-S19419

Analysis No.


Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
pH	-	Electrometric	7.6	7.4	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	644	312	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	186	64	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	82	37	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.0	1.0	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	79.24	38.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	18.00	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 340 mg/l




(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FMI-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02448/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19418-S19419

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.จำเริญ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทิพย์

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทิพย์

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02450/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19420-S19421

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	328	320	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	82	68	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	42	38	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.8	1.3	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	39.48	35.84	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	8.00	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 340 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02450/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19420-S19421

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.3	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02451/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19422

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	6.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	352	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	23.52	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 340 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo.3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 พฤษภาคม 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 พฤษภาคม 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140524/02451/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19422

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00826/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23297-S23298

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	552	412	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	104	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	41	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	45.36	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 226 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เกฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เกฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00826/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23297-S23298

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด A	หลังบำบัด A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-1.B-03;Rel



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-อ-0005

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00828/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23299-S23300

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
pH	-	Electrometric	7.2	7	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	522	380	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	118	23	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	39	13	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	43.96	17.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 226 mg/l



Mr. Mapari Awaekuechi

Laboratory Manager

ว-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address

จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00828/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23299-S23300

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด B	หลังบำบัด B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	3.4	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address

จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์ ว-133-0-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00830/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23301-S23302

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	618	382	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	94	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	36	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.88	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 226 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00830/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23301-S23302

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด C	หลังบำบัด C	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู
Client : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
Address : จังหวัดปทุมธานี 12120
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00832/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23303-S23304
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
pH	-	Electrometric	7.4	7.2	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105° C	506	482	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	87	10	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	33	8	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.92	12.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 226 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-1-R-03:Rev0



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00832/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23303-S23304

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			ก่อนบำบัด D	หลังบำบัด D	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00834/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23305-S23306

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	566	466	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	24	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	17	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	12.04	18.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- "**" หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปาพบ 340 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R<01



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เกฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เกฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00834/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23305-S23306

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			หน้าโครงการ	หลังโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.น้ำอ้อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

Address : จังหวัดปทุมธานี 12120

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคฟ ทียู

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเถะห์ ว-133-จ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00835/1 เลขที่ตัวอย่าง : S23307

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.*
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	5.9	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	260	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	9	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	< 5	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	8.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	< 5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- " ** " หมายถึง ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปาพบ 226 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.น้ำอ้อย อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/12-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

Client

ที่อยู่ : 168 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

Address จังหวัดปทุมธานี 12120

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เคพี ทียู

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มิถุนายน 2567

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2567

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2567

เลขที่วิเคราะห์ : 070624/00835/2 เลขที่ตัวอย่าง : S23307

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results	Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งออกนอกโครงการปล่อยคลองเชียงราก	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00