โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Generator Daily Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องไฟฟ้าสำรองประจำวัน

SN Service Solutions

อาคาร.....JTH..... หมายเลขเครื่อง.....-..... ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันที่	ตำแหน่ง Selecter			ปริมาณน้ำมัน (ลิตร)	DC Charger	แบตเตอรี่		Mode Selector		Pilot Lamp	ความพร้อมใช้งาน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Manual			กระแส (Amp)	แรงดัน (Volt)	Manual	Auto				
1	/	-	-	1340	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
2	-	-	/	1330	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
3	/	-	-	1330	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
4	/	-	-	1330	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
5	/	-	-	1330	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
6	/	-	-	1330	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
7	/	-	-	1330	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
8	/	-	-	1330	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
9	/	-	-	1320	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
10	/	-	-	1320	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
11	/	-	-	1320	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
12	/	-	-	1320	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
13	/	-	-	1320	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
14	/	-	-	1320	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
15	/	-	-	1320	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
16	-	-	/	1310	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
17	/	-	-	1310	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
18	/	-	-	1310	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
19	/	-	-	1310	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
20	/	-	-	1310	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
21	/	-	-	1310	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
22	/	-	-	1310	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
23	/	-	-	1300	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
24	/	-	-	1300	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
25	/	-	-	1300	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
26	/	-	-	1300	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
27	/	-	-	1300	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
28	/	-	-	1300	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
29	/	-	-	1300	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
30	/	-	-	1290	/	-	27.0	-	/	/	/	พลอย	
31													

หมายเหตุ (√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

พลอย นันทสุ

Checked By

30 / 6 / 67

Verified By

30 / 6 / 67

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 2 มิถุนายน 2567

Building / อาคาร: JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40	60		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C		60		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar		0.3		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ดี	ดี		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง		สีฟ้าจาง		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1340	1330		
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ		ดี		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM		1500		
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.		401		
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.		401		
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.		401		
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.		50		
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น,ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	มี	มี		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24	27		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10		10		

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	พลอยปนัดดา	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	2/6/67	Date/วันที่	2/6/67
Time/เวลา	15:27 น.	Time/เวลา	15:28

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 9 มิถุนายน 2567

Building / อาคาร : JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40		60	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C			60	
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar			0.3	
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ดี			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง			สีฟ้าจาง	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1330		1320	
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ			ดี	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM			1500	
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.			400	
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.			400	
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.			400	
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.			50	
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น,ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	มี		มี	
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24		27	
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10			10	

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	พงศ์ปณัฐ	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	9/6/67	Date/วันที่	9/6/67
Time/เวลา	13:27 น.	Time/เวลา	13 : 29

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 16 มิถุนายน 2567

Building / อาคาร : JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40	60		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C		60		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar		0.3		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความดึงสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ดี			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง		สีฟ้าจาง		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1320	1310		
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ		ดี		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM		1500		
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.		401		
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.		401		
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.		401		
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.		50		
Control Section / ส่วนอุปกรณ์ควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น,ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	มี	มี		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24	27		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10		10		

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	พงศ์ธนัฐ	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	16/6/67	Date/วันที่	16/6/67
Time/เวลา	15:02	Time/เวลา	15:04

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 23 มิถุนายน 2567

Building / อาคาร: JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40		60	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C			60	
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar			0.3	
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	ไม่ตรึงเกินไป/ดี	ดี			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง			สีฟ้าจาง	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1310		1300	
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ			ดี	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM			1500	
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.			401	
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.			401	
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.			401	
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.			50	
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น,ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	มี		มี	
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24		27	
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10			10	

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	พงศ์นรินทร์	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	23/6/67	Date/วันที่	23/6/67
Time/เวลา	13:10	Time/เวลา	13:12

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 30 มิถุนายน 2567

Building / อาคาร: JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40		60	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C			60	
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar			0.3	
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ดี			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง			สีฟ้าจาง	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1300		1290	
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ			ดี	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM			1500	
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.			400	
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.			400	
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.			400	
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.			50	
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น,ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	ม		ม	
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24		27	
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10			10	

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	พลอยนภัสร	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	30/6/67	Date/วันที่	30/6/67
Time/เวลา	13:07	Time/เวลา	13:09

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Generator Daily Checklist

SN Service Solutions

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องไฟฟ้าสำรองประจำวัน

อาคาร.....JTH..... หมายเลขเครื่อง.....-..... ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันที่	ตำแหน่ง Selecter			ปริมาณน้ำมัน (ลิตร)	DC Charger	แบตเตอรี่		Mode Selector		Pilot Lamp	ความพร้อมใช้งาน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Manual			กระแส (Amp)	แรงดัน (Volt)	Manual	Auto				
1	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
2	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
3	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
4	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
5	-	-	✓	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
6	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
7	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
8	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
9	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
10	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
11	✓	-	-	1400	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
12	✓	-	-	1360	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
13	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
14	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
15	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
16	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
17	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
18	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
19	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
20	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
21	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
22	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
23	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
24	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
25	✓	-	-	1350	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
26	✓	-	-	1340	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
27	✓	-	-	1340	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
28	✓	-	-	1340	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
29	✓	-	-	1340	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
30	✓	-	-	1340	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	
31	✓	-	-	1340	✓	-	27.0	-	✓	✓	✓	พรอย	

หมายเหตุ (√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

พรอย ปัญญา
Checked By
31 / 5 / 67

Verified By
31 / 5 / 67

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 5 พฤษภาคม 2567

Building / อาคาร: JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40	60		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C		60		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar		0.3		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ดี			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง		สีฟ้าจาง		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1400	1400		
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ		ดี		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM		1500		
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.		401		
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.		401		
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.		401		
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.		50		
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น,ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	มี	มี		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24	27		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10		10		

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	พงศ์ธนัฐ	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	5/5/67	Date/วันที่	5/5/67
Time/เวลา	11:01	Time/เวลา	11:02

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 12 พฤษภาคม 2567

Building / อาคาร: JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40		60	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C			60	
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar			0.3	
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ดี		✓	
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง			สีฟ้าจาง	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1360		1350	
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิน	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ			ดี	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM			1500	
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.			400	
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.			400	
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.			400	
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.			50	
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น,ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full		✓	
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	มี		มี	
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24		27	
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10			10	

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค	พลอยปนัดดา	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	12/5/67	Date/วันที่	12/5/67
Time/เวลา	13:00	Time/เวลา	13:04

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 19 พฤษภาคม 2567

Building / อาคาร: JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40		60	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C			60	
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar			0.3	
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ดี			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง			สีฟ้าจาง	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1350		1350	
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิน	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ			ดี	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM			1500	
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.			401	
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.			401	
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.			401	
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.			50	
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น,ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	มี		มี	
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24		27	
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10			10	

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค: ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	พงศพัฒน์	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	19/5/67	Date/วันที่	19/5/67
Time/เวลา	13:05	Time/เวลา	13:04

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

SN Service Solutions

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

DD/MM/YY : 26 พฤษภาคม 2567

Building / อาคาร: JTH

Specification Data : 1,218 kW

	Description / รายละเอียด	Standard Rate ค่ามาตรฐาน	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	FULL	full			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Std. Starting Temperature	30 - 75 C	40		60	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง	40 - 60 C			60	
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	3 - 4.5 Bar			0.3	
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	FULL	full			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	ไม่ตึงเกินไป/ดี	ดี		✓	
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	สีฟ้าจาง			สีฟ้าจาง	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล (FULL = 2800 L.)	> 2200 L.	1350		1340	
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	มีเสียงที่สม่ำเสมอ			ดี	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ	1,500 RPM			1500	
	Phase-Phase / คู่เฟส RS	380 - 400 V.			400	
	Phase-Phase / คู่เฟส ST	380 - 400 V.			400	
	Phase-Phase / คู่เฟส TR	380 - 400 V.			400	
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50 Hz.			50	
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Terminals connected สภาพจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่	แน่น, ไม่มีคราบ	แน่น			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	FULL	full			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	มีไฟโชว์ปกติ	มี		มี	
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24 - 30 Vdc.	24		27	
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.15 - 0.5 A.				
	Testing Period (Min) จำนวนเวลาทดสอบ (10 - 15 นาที)	10			10	

Check exhaust smoke / ตรวจสอบวันที่ออกมา		Inspection / การตรวจสอบ
	Black smoke / ควันสีดำ	1.ปริมาณเชื้อเพลิงมากเกินไป 2.ทางเข้าอากาศอุดตัน 3.หัวฉีดอุดตัน 4.เชื้อเพลิงไม่เหมาะ
	Faint bule smoke / ควันสีฟ้าจาง	1.เครื่องทำงานในสภาพโหลดน้อย
	Heavy bule smoke / ควันสีฟ้าเข้ม	1.น้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมผ่านแหวนลูกสูบ 2.ลูกสูบสึกหรอ

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค	พงศ์พันธุ์	ผู้ตรวจสอบ	
Date/วันที่	26/5/67	Date/วันที่	26/5/67
Time/เวลา	13:	Time/เวลา	13:00

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

พฤษภาคม 67

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	2	โถงลฟท.แผนกผู้ป่วยวิกฤต	SHD-3-Z302-7	/	/	/	พรอง	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 20	SHD-3-Z303-1	/	/	/	พรอง	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 19	SHD-3-Z303-2	/	/	/	พรอง	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 18	SHD-3-Z303-3	/	/	/	พรอง	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 17	SHD-3-Z303-4	/	/	/	พรอง	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 16	SHD-3-Z303-5	/	/	/	พรอง	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 15	SHD-3-Z303-6	/	/	/	พรอง	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 14	SHD-3-Z303-7	/	/	/	พรอง	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	Anti Room	SHD-3-Z303-8	/	/	/	พรอง	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	Anti Room	SHD-3-Z303-9	/	/	/	พรอง	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 13	SHD-3-Z303-10	/	/	/	พรอง	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 12	SHD-3-Z303-11	/	/	/	พรอง	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 11	SHD-3-Z303-12	/	/	/	พรอง	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 10	SHD-3-Z303-13	/	/	/	พรอง	
15	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	3	ทางเข้าประตูหนีไฟ ST-3	M/S-3-Z303-14	/	/	/	พรอง	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-4	SHD-3-Z303-15	/	/	/	พรอง	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 9	SHD-3-Z303-16	/	/	/	พรอง	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้องเก็บเสื้อผ้า	SHD-3-Z303-17	/	/	/	พรอง	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องพักพนักงาน	SHD-3-Z304-1	/	/	/	พรอง	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ทางTranfer	SHD-3-Z304-2	/	/	/	พรอง	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ทางTranfer	SHD-3-Z304-3	/	/	/	พรอง	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ทางเดินเข้าประตูหนีไฟ ST-4	SHD-3-Z304-4	/	/	/	พรอง	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ประตูหนีไฟ ST-4	SHD-3-Z304-5	/	/	/	พรอง	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง LDR.1	SHD-3-Z304-6	/	/	/	พรอง	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง NICU.	SHD-3-Z304-7	/	/	/	พรอง	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง LDR.2	SHD-3-Z304-8	/	/	/	พรอง	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง Sterize	SHD-3-Z304-9	/	/	/	พรอง	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องเก็บเสื้อผ้า	SHD-3-Z304-10	/	/	/	พรอง	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องรอคลอด	SHD-3-Z304-11	/	/	/	พรอง	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง Transfer	SHD-3-Z304-12	/	/	/	พรอง	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	พ.ท.เจ้าหน้าที่	SHD-3-Z304-13	/	/	/	พรอง	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องอ้างของกลปรก	SHD-3-Z304-14	/	/	/	พรอง	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ทางเดินแผนกคลอด	SHD-3-Z304-15	/	/	/	พรอง	
34	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	4	ทางเดินแผนกคลอด	M/S-3-Z304-16	/	/	/	พรอง	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจนท.หญิง	SHD-3-Z304-17	/	/	/	พรอง	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องน้ำจนท.หญิง	SHD-3-Z304-18	/	/	/	พรอง	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจนท.ชาย	SHD-3-Z304-19	/	/	/	พรอง	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องน้ำจนท.ชาย	SHD-3-Z304-20	/	/	/	พรอง	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	SHD-3-Z305-1	/	/	/	พรอง	
40	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	5	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	M/S-3-Z305-2	/	/	/	พรอง	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/5/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

พฤษภาคม 67

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ห้องเสื้อผ้า	SHD-3-Z305-3	/	/	/	พรอย	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ห้อง Equipment	SHD-3-Z305-4	/	/	/	พรอย	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	หน้าห้องพักพนักงาน	SHD-3-Z305-5	/	/	/	พรอย	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ห้องพักพนักงาน	SHD-3-Z305-6	/	/	/	พรอย	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ห้องน้ำเวร	SHD-3-Z305-7	/	/	/	พรอย	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	ที่นั่งคอยหน้าห้องผู้ป่วยวิกฤต	SHD-3-Z306-1	/	/	/	พรอย	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	หน้าห้องผู้ป่วยวิกฤต	SHD-3-Z306-2	/	/	/	พรอย	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	โถงลิฟท์โดยสาร	SHD-3-Z306-3	/	/	/	พรอย	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	ที่นั่งพักคอยหน้าแผนกห้องคลอด	SHD-3-Z306-4	/	/	/	พรอย	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	ที่นั่งพักคอยหน้าแผนกห้องคลอด	SHD-3-Z306-5	/	/	/	พรอย	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST-1	SHD-3-Z306-6	/	/	/	พรอย	
52	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	6	บันไดหนีไฟ ST-1	M/S-3-Z306-7	/	/	/	พรอย	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้อง Scope	SHD-3-Z307-1	/	/	/	พรอย	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้องผู้ป่วยพักฟื้น	SHD-3-Z307-2	/	/	/	พรอย	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้องผู้ป่วยพักฟื้น	SHD-3-Z307-3	/	/	/	พรอย	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้องนอนเวร1	SHD-3-Z307-4	/	/	/	พรอย	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้องนอนเวร2	SHD-3-Z307-5	/	/	/	พรอย	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้องเก็บของ (Sterize)	SHD-3-Z308-1	/	/	/	พรอย	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง Equipment (Sterize)	SHD-3-Z308-2	/	/	/	พรอย	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	Sterize Store	SHD-3-Z308-3	/	/	/	พรอย	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้องเก็บผ้า	SHD-3-Z308-4	/	/	/	พรอย	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้องเก็บของ	SHD-3-Z308-5	/	/	/	พรอย	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง ANESS	SHD-3-Z308-6	/	/	/	พรอย	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง ANESS	SHD-3-Z308-7	/	/	/	พรอย	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง PRE-OP	SHD-3-Z308-8	/	/	/	พรอย	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง Day Surcery	SHD-3-Z308-9	/	/	/	พรอย	
67	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	8	ประตูแผนกพักฟื้น	M/S-3-Z308-10	/	/	/	พรอย	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-11	/	/	/	พรอย	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-12	/	/	/	พรอย	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-13	/	/	/	พรอย	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-14	/	/	/	พรอย	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-15	/	/	/	พรอย	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	9	ทางเดินในแผนก Sterize	SHD-3-Z309-1	/	/	/	พรอย	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	9	ทางเดินในแผนก Sterize	SHD-3-Z309-2	/	/	/	พรอย	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ทางเข้าแผนก Sterize ด้านหลัง	SHD-3-Z310-1	/	/	/	พรอย	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ทางเดินหน้าห้อง IPD.Cashier	SHD-3-Z310-2	/	/	/	พรอย	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้อง IPD.Cashier	SHD-3-Z310-3	/	/	/	พรอย	
78	HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องน้ำชาย	HD-3-Z310-4	/	/	/	พรอย	
79	HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องน้ำชาย	HD-3-Z310-5	/	/	/	พรอย	
80	HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องน้ำหญิง	HD-3-Z310-6	/	/	/	พรอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/5/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

พฤษภาคม 67

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ทางเดินข้างบันไดหนีไฟ ST-2	SHD-3-Z310-7	/	/	/	พลอย	
82	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	10	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-3-Z310-8	/	/	/	พลอย	
83	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ทางเดินหน้าห้องล้างของสกปรก	SHD-3-Z310-9	/	/	/	พลอย	
84	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องอบ-นึ่ง	SHD-3-Z310-10	/	/	/	พลอย	
85	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องล้างของสกปรก	SHD-3-Z310-11	/	/	/	พลอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/5/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

มิถุนายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	11	ห้องผ่าตัด 4	SHD-3-Z311-1	/	/	/	พรชัย	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	11	ห้องผ่าตัด 4	SHD-3-Z311-2	/	/	/	พรชัย	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	11	ห้องผ่าตัด 3	SHD-3-Z311-3	/	/	/	พรชัย	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	11	ห้องผ่าตัด 3	SHD-3-Z311-4	/	/	/	พรชัย	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	11	ห้องผ่าตัด 2	SHD-3-Z311-5	/	/	/	พรชัย	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	11	ห้องผ่าตัด 2	SHD-3-Z311-6	/	/	/	พรชัย	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	11	ห้องผ่าตัด 1	SHD-3-Z311-7	/	/	/	พรชัย	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	11	ห้องผ่าตัด 1	SHD-3-Z311-8	/	/	/	พรชัย	
9	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	3		บันไดหนีไฟ ST-1	K/T-3-ST-1	/	/	/	พรชัย	
10	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	3		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-3-ST-2	/	/	/	พรชัย	
11	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	3		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-3-ST-3	/	/	/	พรชัย	
12	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	3		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-3-ST-4	/	/	/	พรชัย	
13	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	3		ลิฟท์ดับเพลิง-บริการ	K/T-3-FEL-1	/	/	/	พรชัย	
14	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	4		ห้องไฟฟ้าชั้นที่4	ADS-4-EE-1	/	/	/	พรชัย	
15	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	4		ห้อง IT Working	ADS-4-IT-2	/	/	/	พรชัย	
16	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	4		Server Room	ADS-4-SR-3	/	/	/	พรชัย	
17	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	4		ลิฟท์ดับเพลิง-บริการ	ADS-4-FEL-4	/	/	/	พรชัย	
18	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	4	1	ทางเข้า Back Office	M/S-4-Z401-1	/	/	/	พรชัย	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	1	Back Office	SHD-4-Z401-2	/	/	/	พรชัย	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	1	Back Office	SHD-4-Z401-3	/	/	/	พรชัย	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	1	Back Office	SHD-4-Z401-4	/	/	/	พรชัย	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	1	Back Office	SHD-4-Z401-5	/	/	/	พรชัย	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	2	ห้องหัวหน้า 1	SHD-4-Z402-1	/	/	/	พรชัย	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	2	ห้องหัวหน้า 2	SHD-4-Z402-2	/	/	/	พรชัย	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	2	ห้องหัวหน้า 3	SHD-4-Z402-3	/	/	/	พรชัย	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	2	ห้องหัวหน้า 4	SHD-4-Z402-4	/	/	/	พรชัย	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	2	ห้องหัวหน้า 5	SHD-4-Z402-5	/	/	/	พรชัย	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	ทางเข้า Stock Room	SHD-4-Z403-1	/	/	/	พรชัย	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	ห้อง Document	SHD-4-Z403-2	/	/	/	พรชัย	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	Stock Room	SHD-4-Z403-3	/	/	/	พรชัย	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	ห้อง Staff	SHD-4-Z403-4	/	/	/	พรชัย	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	ห้อง RO System	SHD-4-Z403-5	/	/	/	พรชัย	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	ห้อง RO System	SHD-4-Z403-6	/	/	/	พรชัย	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	ACT Room	SHD-4-Z403-7	/	/	/	พรชัย	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	Chemistry-Immunology Room	SHD-4-Z403-8	/	/	/	พรชัย	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	Chemistry-Immunology Room	SHD-4-Z403-9	/	/	/	พรชัย	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	Chemistry-Immunology Room	SHD-4-Z403-10	/	/	/	พรชัย	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	3	Blood Bank	SHD-4-Z403-11	/	/	/	พรชัย	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	4	Conference Room	SHD-4-Z404-1	/	/	/	พรชัย	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	4	Conference Room	SHD-4-Z404-2	/	/	/	พรชัย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30/8/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

มิถุนายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	4	Conference Room	SHD-4-Z404-3	/	/	/	พรชัย	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	4	Conference Room	SHD-4-Z404-4	/	/	/	พรชัย	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	4	ห้องควบคุม	SHD-4-Z404-5	/	/	/	พรชัย	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	4	ห้องเก็บของ	SHD-4-Z404-6	/	/	/	พรชัย	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	5	โถงฉีฟท์โดยสาร	SHD-4-Z405-1	/	/	/	พรชัย	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	5	หน้าบันไดขึ้นแลง ST-1	SHD-4-Z405-2	/	/	/	พรชัย	
47	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	4	5	บันไดขึ้นแลง ST-1	M/S-4-Z405-3	/	/	/	พรชัย	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	5	โถงทางเดิน	SHD-4-Z405-4	/	/	/	พรชัย	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	5	โถงทางเดิน	SHD-4-Z405-5	/	/	/	พรชัย	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	5	ห้องเตรียมอาหาร	SHD-4-Z405-6	/	/	/	พรชัย	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	SHD-4-Z405-7	/	/	/	พรชัย	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	5	ทางเดินข้างห้องน้ำ	SHD-4-Z405-8	/	/	/	พรชัย	
53	HEAT DETECTOR	JTH	4	5	ห้องน้ำชาย	HD-4-Z405-9	/	/	/	พรชัย	
54	HEAT DETECTOR	JTH	4	5	ห้องน้ำชาย	HD-4-Z405-10	/	/	/	พรชัย	
55	HEAT DETECTOR	JTH	4	5	ห้องน้ำหญิง	HD-4-Z405-11	/	/	/	พรชัย	
56	HEAT DETECTOR	JTH	4	5	ห้องน้ำหญิง	HD-4-Z405-12	/	/	/	พรชัย	
57	HEAT DETECTOR	JTH	4	5	ห้องน้ำชาย	HD-4-Z405-13	/	/	/	พรชัย	
58	HEAT DETECTOR	JTH	4	5	ห้องน้ำชาย	HD-4-Z405-14	/	/	/	พรชัย	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	6	ทางเดิน	SHD-4-Z406-1	/	/	/	พรชัย	
60	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	4	6	ทางเดิน	M/S-4-Z406-2	/	/	/	พรชัย	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	6	ทางเดิน	SHD-4-Z406-3	/	/	/	พรชัย	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	6	ทางเดิน	SHD-4-Z406-4	/	/	/	พรชัย	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	6	ทางเดิน	SHD-4-Z406-5	/	/	/	พรชัย	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	6	ทางเดิน	SHD-4-Z406-6	/	/	/	พรชัย	
65	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	4	6	ทางเดิน	M/S-4-Z406-7	/	/	/	พรชัย	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	7	Meeting Room 2	SHD-4-Z407-1	/	/	/	พรชัย	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	7	Meeting Room 3	SHD-4-Z407-2	/	/	/	พรชัย	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	7	Nurse Office	SHD-4-Z407-3	/	/	/	พรชัย	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	7	Nurse Office	SHD-4-Z407-4	/	/	/	พรชัย	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	7	Meeting Room 1	SHD-4-Z407-5	/	/	/	พรชัย	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	7	BME Room	SHD-4-Z407-6	/	/	/	พรชัย	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	7	BME Room	SHD-4-Z407-7	/	/	/	พรชัย	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	8	แผนกฝ่ายการพยาบาล	SHD-4-Z408-1	/	/	/	พรชัย	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	8	แผนกฝ่ายการพยาบาล	SHD-4-Z408-2	/	/	/	พรชัย	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	8	ห้องผู้ช่วยผอ.แผนกฝ่ายการพยาบาล	SHD-4-Z408-3	/	/	/	พรชัย	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	8	ห้องผอ.แผนกฝ่ายการพยาบาล	SHD-4-Z408-4	/	/	/	พรชัย	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	8	แผนกฝ่ายการพยาบาล	SHD-4-Z408-5	/	/	/	พรชัย	
78	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	4	8	แผนกฝ่ายการพยาบาล	M/S-4-Z408-6	/	/	/	พรชัย	
79	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	8	แผนกฝ่ายการพยาบาล	SHD-4-Z408-7	/	/	/	พรชัย	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	4	8	ห้องเตรียมอาหารแผนกฝ่ายการพยาบาล	SHD-4-Z408-8	/	/	/	พรชัย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30/6/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

SN-JTH-FM-012. Rev.0

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

มิถุนายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	4		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-4-ST-1	/	/	/	พลอย	
82	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	4		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-4-ST-2	/	/	/	พลอย	
83	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	4		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-4-ST-3	/	/	/	พลอย	
84	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	4		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-4-ST-4	/	/	/	พลอย	
85	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	4		ลิฟท์ดับเพลิง-บริการ	K/T-4-FEL-1	/	/	/	พลอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30/6/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Aram ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist
ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	JTH	G	1	Security Control+ห้องข่าง	SHD-G-Z1-1	/	/	/	พลอย	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	1	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z1-2	/	/	/	พลอย	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	1	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z1-3	/	/	/	พลอย	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	1	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z1-4	/	/	/	พลอย	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	1	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z1-5	/	/	/	พลอย	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	1	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z1-6	/	/	/	พลอย	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	1	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z1-7	/	/	/	พลอย	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	1	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z1-8	/	/	/	พลอย	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	1	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z1-9	/	/	/	พลอย	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	CSSD Stock Room	SHD-G-Z2-1	/	/	/	พลอย	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	Dirty Room	SHD-G-Z2-2	/	/	/	พลอย	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	หน้าห้องDirty Room	SHD-G-Z2-3	/	/	/	พลอย	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	ทางเดินด้านหลัง	SHD-G-Z2-4	/	/	/	พลอย	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	ห้องติดห้อง Clean Room	SHD-G-Z2-5	/	/	/	พลอย	
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	MED Record	SHD-G-Z2-6	/	/	/	พลอย	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	ห้องเก็บของ	SHD-G-Z2-7	/	/	/	พลอย	
17	HEAT DETECTOR	JTH	G	2	ห้องน้ำหญิง	HD-G-Z2-8	/	/	/	พลอย	
18	HEAT DETECTOR	JTH	G	2	ห้องน้ำชาย	HD-G-Z2-9	/	/	/	พลอย	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	ห้องเก็บศพ	SHD-G-Z2-10	/	/	/	พลอย	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	ห้องทำพิธี	SHD-G-Z2-11	/	/	/	พลอย	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	2	ทางเดินข้างบันได ST-3	SHD-G-Z2-12	/	/	/	พลอย	
22	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	G	2	ประตูบันไดหนีไฟ ST-2	M/S-G-Z2-13	/	/	/	พลอย	
23	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	Cart Charging Area	SD-G-Z3-1	/	/	/	พลอย	
24	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	Cart Charging Area	SD-G-Z3-2	/	/	/	พลอย	
25	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	หน้าห้อง CM	HD-G-Z3-3	/	/	/	พลอย	
26	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	ห้อง CM	SD-G-Z3-4	/	/	/	พลอย	
27	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	ห้อง BD	HD-G-Z3-5	/	/	/	พลอย	
28	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	ห้อง CM	HD-G-Z3-6	/	/	/	พลอย	
29	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	หน้าห้อง CM	SD-G-Z3-7	/	/	/	พลอย	
30	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	หน้าห้อง BD	SD-G-Z3-8	/	/	/	พลอย	
31	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	ทางเดินหน้าครัว Thai Food	SD-G-Z3-9	/	/	/	พลอย	
32	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	ครัว Thai Food	HD-G-Z3-10	/	/	/	พลอย	
33	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	พื้นที่ว่าง	HD-G-Z3-11	/	/	/	พลอย	
34	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	ห้อง Vegetable Prepair	SD-G-Z3-12	/	/	/	พลอย	
35	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	ห้อง Meat Prepair	SD-G-Z3-13	/	/	/	พลอย	
36	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	Office Room	SD-G-Z3-14	/	/	/	พลอย	
37	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	Office Room	SD-G-Z3-15	/	/	/	พลอย	
38	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	Dry Store	SD-G-Z3-16	/	/	/	พลอย	
39	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	ห้องวางกาชหุงต้ม	SD-G-Z3-17	/	/	/	พลอย	
40	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	Washing Room	HD-G-Z3-18	/	/	/	พลอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30/01/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	ห้อง Chemical	SD-G-Z3-19	/	/	/	พลอย	
42	SMOKE DETECTOR	JTH	G	3	ห้อง Locker	SD-G-Z3-20	/	/	/	พลอย	
43	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	โถงที่ว่าง	HD-G-Z3-21	/	/	/	พลอย	
44	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	Store	HD-G-Z3-22	/	/	/	พลอย	
45	HEAT DETECTOR	JTH	G	3	Store	HD-G-Z3-23	/	/	/	พลอย	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	4	Pharmacy Room	SHD-G-Z4-1	/	/	/	พลอย	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	4	Pharmacy Room	SHD-G-Z4-2	/	/	/	พลอย	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	4	ห้องเก็บเงิน	SHD-G-Z4-3	/	/	/	พลอย	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	4	Specimen Room	SHD-G-Z4-4	/	/	/	พลอย	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องรับยา	SHD-G-Z5-1	/	/	/	พลอย	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	โถงที่นั่งพักคอย	SHD-G-Z5-2	/	/	/	พลอย	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	โถงที่นั่งพักคอย	SHD-G-Z5-3	/	/	/	พลอย	
53	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	G	5	ทางเดิน	M/S-G-Z5-4	/	/	/	พลอย	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ทางเดิน	SHD-G-Z5-5	/	/	/	พลอย	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ทางเดิน	SHD-G-Z5-6	/	/	/	พลอย	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องจ่ายเงิน	SHD-G-Z5-7	/	/	/	พลอย	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องล้างของสกปรก	SHD-G-Z5-8	/	/	/	พลอย	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องเก็บของสะอาด	SHD-G-Z5-9	/	/	/	พลอย	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องพักผ่อนพนักงาน	SHD-G-Z5-10	/	/	/	พลอย	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องตรวจ 4	SHD-G-Z5-11	/	/	/	พลอย	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องตรวจ 5	SHD-G-Z5-12	/	/	/	พลอย	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องหัตถการ	SHD-G-Z5-13	/	/	/	พลอย	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้อง PV.	SHD-G-Z5-14	/	/	/	พลอย	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องตรวจ 1	SHD-G-Z5-15	/	/	/	พลอย	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องตรวจ 2	SHD-G-Z5-16	/	/	/	พลอย	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ทางเดิน	SHD-G-Z5-17	/	/	/	พลอย	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	5	ห้องตรวจ 3	SHD-G-Z5-18	/	/	/	พลอย	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	MED. GAS Room (1)	SHD-G-Z6-1	/	/	/	พลอย	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	MED. GAS Room (2)	SHD-G-Z6-2	/	/	/	พลอย	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	ห้องขยะรีไซเคิล	SHD-G-Z6-3	/	/	/	พลอย	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	ห้องขยะทั่วไป	SHD-G-Z6-4	/	/	/	พลอย	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	ห้อง LIQUID O^2	SHD-G-Z6-5	/	/	/	พลอย	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	ทางเดิน	SHD-G-Z6-6	/	/	/	พลอย	
74	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	G	6	ทางเดิน	M/S-G-Z6-7	/	/	/	พลอย	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	ห้องล้างรถเข็นขยะ	SHD-G-Z6-8	/	/	/	พลอย	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	ห้องขยะเปียก	SHD-G-Z6-9	/	/	/	พลอย	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	ห้องขยะติดเชื้อ	SHD-G-Z6-10	/	/	/	พลอย	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	6	ห้องขยะอันตราย/มีพิษ	SHD-G-Z6-11	/	/	/	พลอย	
79	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	G	7	โถงทางเข้า (จานจอดรถ)	M/S-G-Z7-1	/	/	/	พลอย	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	7	ห้องเวรเปล	SHD-G-Z7-2	/	/	/	พลอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30/01/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	7	โถงทางเข้า (ฉานจอดรถ)	SHD-G-Z7-3	/	/	/	พงศ์	
82	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	7	โถงทางเข้า (ฉานจอดรถ)	SHD-G-Z7-4	/	/	/	พงศ์	
83	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	8	ร้าน 7-11	SHD-G-Z8-1	/	/	/	พงศ์	
84	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	8	ร้าน 7-11	SHD-G-Z8-2	/	/	/	พงศ์	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30/01/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ตรวจ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

กุมภาพันธ์ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	9	Cafeteria	SHD-G-Z9-1	/	/	/	พลอย	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	9	Cafeteria	SHD-G-Z9-2	/	/	/	พลอย	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	9	Cafeteria	SHD-G-Z9-3	/	/	/	พลอย	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ทางเดิน	SHD-G-Z10-1	/	/	/	พลอย	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ทางเดิน	SHD-G-Z10-2	/	/	/	พลอย	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ทางเดิน	SHD-G-Z10-3	/	/	/	พลอย	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ทางเดิน	SHD-G-Z10-4	/	/	/	พลอย	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ทางเดิน	SHD-G-Z10-5	/	/	/	พลอย	
9	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	G	10	ทางเดิน	M/S-G-Z10-6	/	/	/	พลอย	
10	HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ห้องน้ำชาย	SHD-G-Z10-7	/	/	/	พลอย	
11	HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ห้องน้ำชาย	SHD-G-Z10-8	/	/	/	พลอย	
12	HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ห้องน้ำหญิง	SHD-G-Z10-9	/	/	/	พลอย	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ห้องน้ำคนพิการ	SHD-G-Z10-10	/	/	/	พลอย	
14	HEAT DETECTOR	JTH	G	10	ห้องน้ำหญิง	SHD-G-Z10-11	/	/	/	พลอย	
15	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	G	10	ประตูทางออก	M/S-G-Z10-12	/	/	/	พลอย	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	โถงทางเดิน	SHD-G-Z10-13	/	/	/	พลอย	
17	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	G	10	โถงทางเดิน	M/S-G-Z10-14	/	/	/	พลอย	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	โถงลิฟท์โดยสาร	SHD-G-Z10-15	/	/	/	พลอย	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	โถงทางเดิน	SHD-G-Z10-16	/	/	/	พลอย	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	10	โถงทางเดิน	SHD-G-Z10-17	/	/	/	พลอย	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	11	Chiller & Pump Room	SHD-G-Z11-1	/	/	/	พลอย	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	11	Chiller & Pump Room	SHD-G-Z11-2	/	/	/	พลอย	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	11	Chiller & Pump Room	SHD-G-Z11-3	/	/	/	พลอย	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	G	11	Chiller & Pump Room	SHD-G-Z11-4	/	/	/	พลอย	
25	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	G		บันไดหนีไฟ ST-1	K/T-G-ST-1	/	/	/	พลอย	
26	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	G		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-G-ST-2	/	/	/	พลอย	
27	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	G		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-G-ST-3	/	/	/	พลอย	
28	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	G		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-G-ST-4	/	/	/	พลอย	
29	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	G		ลิฟท์ดับเพลิง-บริการ	K/T-G-FEL-1	/	/	/	พลอย	
30	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	1		ห้องไฟฟ้า	ADS-1-EE-1	/	/	/	พลอย	
31	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	1		ลิฟท์ดับเพลิง-บริการ	ADS-1-FEL-1	/	/	/	พลอย	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงที่พักคอย	SHD-1-Z101-1	/	/	/	พลอย	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงทางเดิน	SHD-1-Z101-2	/	/	/	พลอย	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงทางเดิน	SHD-1-Z101-3	/	/	/	พลอย	
35	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	1	1	โถงที่พักคอย	M/S-1-Z101-4	/	/	/	พลอย	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงทางเดิน	SHD-1-Z101-5	/	/	/	พลอย	
37	HEAT DETECTOR	JTH	1	1	ห้องน้ำหญิง	HD-1-Z101-6	/	/	/	พลอย	
38	HEAT DETECTOR	JTH	1	1	ห้องน้ำชาย	HD-1-Z101-7	/	/	/	พลอย	
39	HEAT DETECTOR	JTH	1	1	ห้องน้ำชาย	HD-1-Z101-8	/	/	/	พลอย	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	ห้องแม่บ้าน	SHD-1-Z101-9	/	/	/	พลอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29/02/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค รวม Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

กุมภาพันธ์ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	HEAT DETECTOR	JTH	1	1	ห้องน้ำหญิง	HD-1-Z101-10	/	/	/	พลอย	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	หน้าห้องเก็บของสกปรก	SHD-1-Z101-11	/	/	/	พลอย	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	ห้องเก็บของสกปรก	SHD-1-Z101-12	/	/	/	พลอย	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	ทางเดินข้างห้องตรวจ	SHD-1-Z101-13	/	/	/	พลอย	
45	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	1	1	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-1-Z101-14	/	/	/	พลอย	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	ทางเดินข้างห้องตรวจ	SHD-1-Z101-15	/	/	/	พลอย	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงที่พักคอย	SHD-1-Z101-16	/	/	/	พลอย	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงที่พักคอย	SHD-1-Z101-17	/	/	/	พลอย	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงที่พักคอย	SHD-1-Z101-18	/	/	/	พลอย	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงที่พักคอย	SHD-1-Z101-19	/	/	/	พลอย	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	1	โถงที่พักคอย	SHD-1-Z101-20	/	/	/	พลอย	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	SHD-1-Z102-1	/	/	/	พลอย	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	SHD-1-Z102-2	/	/	/	พลอย	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	บันไดหนีไฟ ST-4	SHD-1-Z102-3	/	/	/	พลอย	
55	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	1	2	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-1-Z102-4	/	/	/	พลอย	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	SHD-1-Z102-5	/	/	/	พลอย	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	SHD-1-Z102-6	/	/	/	พลอย	
58	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	1	2	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	M/S-1-Z102-7	/	/	/	พลอย	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	โถงลิฟท์โดยสาร	SHD-1-Z102-8	/	/	/	พลอย	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	บันไดขึ้นลง ST-1	SHD-1-Z102-9	/	/	/	พลอย	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	โถงทางเข้าด้านหน้า	SHD-1-Z102-10	/	/	/	พลอย	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	2	ทางเดินเข้าลิฟท์ดับเพลิง-บริการ	SHD-1-Z102-11	/	/	/	พลอย	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจวัดสัญญาณเซ็ฟ	SHD-1-Z103-1	/	/	/	พลอย	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องเทรดเมนต์	SHD-1-Z103-2	/	/	/	พลอย	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 1	SHD-1-Z103-3	/	/	/	พลอย	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 2	SHD-1-Z103-4	/	/	/	พลอย	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 3	SHD-1-Z103-5	/	/	/	พลอย	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 4	SHD-1-Z103-6	/	/	/	พลอย	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 5	SHD-1-Z103-7	/	/	/	พลอย	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 6	SHD-1-Z103-8	/	/	/	พลอย	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 7	SHD-1-Z103-9	/	/	/	พลอย	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องพักพนักงาน	SHD-1-Z103-10	/	/	/	พลอย	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องเก็บผ้า	SHD-1-Z103-11	/	/	/	พลอย	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องพักแพทย์	SHD-1-Z103-12	/	/	/	พลอย	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 8	SHD-1-Z103-13	/	/	/	พลอย	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	3	ห้องตรวจ 9	SHD-1-Z103-14	/	/	/	พลอย	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ห้องหัตถการ	SHD-1-Z104-1	/	/	/	พลอย	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ห้องตรวจ 1	SHD-1-Z104-2	/	/	/	พลอย	
79	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ห้องตรวจ 2	SHD-1-Z104-3	/	/	/	พลอย	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ห้องตรวจ 3	SHD-1-Z104-4	/	/	/	พลอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29/02/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

กุมภาพันธ์ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ห้องตรวจ 4	SHD-1-Z104-5	/	/	/	พงศ์	
82	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ห้องตรวจ 5	SHD-1-Z104-6	/	/	/	พงศ์	
83	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ห้องตรวจ 6	SHD-1-Z104-7	/	/	/	พงศ์	
84	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ทางเดิน	SHD-1-Z104-8	/	/	/	พงศ์	
85	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	4	ห้องรักษา	SHD-1-Z104-9	/	/	/	พงศ์	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ พงศ์

วันที่ 29/02/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

มีนาคม 67

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องเก็บตัวอย่าง	SHD-1-Z105-1	/	/	/	พรอย	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องการเงิน	SHD-1-Z105-2	/	/	/	พรอย	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องการเงิน	SHD-1-Z105-3	/	/	/	พรอย	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องจ่ายเงิน	SHD-1-Z105-4	/	/	/	พรอย	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องตู้เซฟ	SHD-1-Z105-5	/	/	/	พรอย	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องตู้เซฟ	SHD-1-Z105-6	/	/	/	พรอย	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องเก็บยา-จ่ายยา	SHD-1-Z105-7	/	/	/	พรอย	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องนอนเวร	SHD-1-Z105-8	/	/	/	พรอย	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องพักพนักงาน	SHD-1-Z105-9	/	/	/	พรอย	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องเก็บยา-จ่ายยา	SHD-1-Z105-10	/	/	/	พรอย	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	5	ห้องเก็บยา-จ่ายยา	SHD-1-Z105-11	/	/	/	พรอย	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	6	ห้องให้คำปรึกษา	SHD-1-Z106-1	/	/	/	พรอย	
13	HEAT DETECTOR	JTH	1	6	ห้องน้ำ	HD-1-Z106-2	/	/	/	พรอย	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	6	ที่พักคอย	SHD-1-Z106-3	/	/	/	พรอย	
15	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	1	6	ที่พักคอย	M/S-1-Z106-4	/	/	/	พรอย	
16	HEAT DETECTOR	JTH	1	6	ห้องน้ำ	HD-1-Z106-5	/	/	/	พรอย	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	6	ทางเดินแผนกรังสีวิทยา	SHD-1-Z106-6	/	/	/	พรอย	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	6	ทางเดินแผนกรังสีวิทยา	SHD-1-Z106-7	/	/	/	พรอย	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	6	ทางเดินแผนกรังสีวิทยา	SHD-1-Z106-8	/	/	/	พรอย	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	ห้อง MAM.	SHD-1-Z107-1	/	/	/	พรอย	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	ห้อง อุดรวิชาวดี 1	SHD-1-Z107-2	/	/	/	พรอย	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	ห้อง อุดรวิชาวดี 2	SHD-1-Z107-3	/	/	/	พรอย	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	ห้องอ่านฟิล์ม	SHD-1-Z107-4	/	/	/	พรอย	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	พท.ห้องควบคุม	SHD-1-Z107-5	/	/	/	พรอย	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	ห้องควบคุม	SHD-1-Z107-6	/	/	/	พรอย	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	พท.ห้องควบคุม	SHD-1-Z107-7	/	/	/	พรอย	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	ห้องควบคุม	SHD-1-Z107-8	/	/	/	พรอย	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	ห้องควบคุม	SHD-1-Z107-9	/	/	/	พรอย	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	7	ห้อง CT. Scan	SHD-1-Z107-10	/	/	/	พรอย	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	8	ทางเดินด้านหลัง(บันไดหนีไฟ ST-2)	SHD-1-Z108-1	/	/	/	พรอย	
31	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	1	8	ทางเดินด้านหลัง(บันไดหนีไฟ ST-2)	M/S-1-Z108-2	/	/	/	พรอย	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	8	ห้องด้วงของสกปรก	SHD-1-Z108-3	/	/	/	พรอย	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	8	ห้องเก็บของ	SHD-1-Z108-4	/	/	/	พรอย	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	8	ทางเดินห้องน้ำด้านหลัง	SHD-1-Z108-5	/	/	/	พรอย	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	1	8	ห้องน้ำ (บันได ST-2)	SHD-1-Z108-6	/	/	/	พรอย	
36	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	1		บันไดชั้นลอง ST-1	K/T-1-ST-1	/	/	/	พรอย	
37	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	1		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-1-ST-2	/	/	/	พรอย	
38	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	1		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-1-ST-3	/	/	/	พรอย	
39	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	1		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-1-ST-4	/	/	/	พรอย	
40	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	1		ลิฟท์ดับเพลิง-บริการ	K/T-1-FEL-1	/	/	/	พรอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31/03/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

มกราคม 67

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	2		ห้องไฟฟ้าชั้นที่2	ADS-2-EE-1	/	/	/	ผลอย	
42	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	2		ยิฟท์ดับเพลิง-บริการ	ADS-2-FEL-1	/	/	/	ผลอย	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	โถงพักคอย	SHD-2-Z201-1	/	/	/	ผลอย	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ทางเดินโถงพักคอย	SHD-2-Z201-2	/	/	/	ผลอย	
45	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	2	1	ทางเดินโถงพักคอย	M/S-2-Z201-3	/	/	/	ผลอย	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ทางเดินโถงพักคอย	SHD-2-Z201-4	/	/	/	ผลอย	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ทางเดินโถงพักคอย	SHD-2-Z201-5	/	/	/	ผลอย	
48	HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ห้องน้ำหญิง	HD-2-Z201-6	/	/	/	ผลอย	
49	HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ห้องน้ำหญิง	HD-2-Z201-7	/	/	/	ผลอย	
50	HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ห้องน้ำชาย	HD-2-Z201-8	/	/	/	ผลอย	
51	HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ห้องน้ำชาย	HD-2-Z201-9	/	/	/	ผลอย	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ห้องแม่บ้าน	SHD-2-Z201-10	/	/	/	ผลอย	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	หน้าห้องล้างของสกปรก	SHD-2-Z201-11	/	/	/	ผลอย	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ห้องล้างของสกปรก	SHD-2-Z201-12	/	/	/	ผลอย	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ถันสาด	SHD-2-Z201-13	/	/	/	ผลอย	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST-3	SHD-2-Z201-14	/	/	/	ผลอย	
57	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	2	1	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-2-Z201-15	/	/	/	ผลอย	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	ทางเดินเข้าโถงพักคอย	SHD-2-Z201-16	/	/	/	ผลอย	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	โถงพักคอย	SHD-2-Z201-17	/	/	/	ผลอย	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	โถงพักคอย	SHD-2-Z201-18	/	/	/	ผลอย	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	1	โถงพักคอย	SHD-2-Z201-19	/	/	/	ผลอย	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ที่นั่งพักคอย	SHD-2-Z202-1	/	/	/	ผลอย	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องหัตถการ	SHD-2-Z202-2	/	/	/	ผลอย	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 1	SHD-2-Z202-3	/	/	/	ผลอย	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 2	SHD-2-Z202-4	/	/	/	ผลอย	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 3	SHD-2-Z202-5	/	/	/	ผลอย	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 4	SHD-2-Z202-6	/	/	/	ผลอย	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 5	SHD-2-Z202-7	/	/	/	ผลอย	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 6	SHD-2-Z202-8	/	/	/	ผลอย	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 7	SHD-2-Z202-9	/	/	/	ผลอย	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องเก็บผ้า	SHD-2-Z202-10	/	/	/	ผลอย	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องพักพนักงาน	SHD-2-Z202-11	/	/	/	ผลอย	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องพักแพทย์	SHD-2-Z202-12	/	/	/	ผลอย	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 8	SHD-2-Z202-13	/	/	/	ผลอย	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	2	ห้องตรวจ 9	SHD-2-Z202-14	/	/	/	ผลอย	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	3	โถงทางเดินหน้าบันไดเลื่อน	SHD-2-Z203-1	/	/	/	ผลอย	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	3	โถงทางเดินหน้าบันไดเลื่อน	SHD-2-Z203-2	/	/	/	ผลอย	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	3	โถงทางเดินหน้าบันไดเลื่อน	SHD-2-Z203-3	/	/	/	ผลอย	
79	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	2	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	M/S-2-Z203-4	/	/	/	ผลอย	
80	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	2	3	ที่นั่งพักคอย	M/S-2-Z203-5	/	/	/	ผลอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ Jam

วันที่ 31/01/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

ปีงบประมาณ 67

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	3	ที่นั่งพักคอย	SHD-2-Z203-6	/	/	/	พรอย	
82	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	3	ทางเดินเข้าแผนกเด็กป่วย	SHD-2-Z203-7	/	/	/	พรอย	
83	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	3	ทางเดินแผนกเด็กป่วย	SHD-2-Z203-8	/	/	/	พรอย	
84	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	3	ทางเดินแผนกเด็กป่วย	SHD-2-Z203-9	/	/	/	พรอย	
85	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	2	3	ทางเดินแผนกเด็กป่วย	SHD-2-Z203-10	/	/	/	พรอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ เพ

วันที่ 31/03/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

เมษายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	2	โถงลนท.แผนกผู้ป่วยวิกฤต	SHD-3-Z302-7	/	/	/	พรอย์	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 20	SHD-3-Z303-1	/	/	/	พรอย์	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 19	SHD-3-Z303-2	/	/	/	พรอย์	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 18	SHD-3-Z303-3	/	/	/	พรอย์	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 17	SHD-3-Z303-4	/	/	/	พรอย์	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 16	SHD-3-Z303-5	/	/	/	พรอย์	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 15	SHD-3-Z303-6	/	/	/	พรอย์	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 14	SHD-3-Z303-7	/	/	/	พรอย์	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	Anti Room	SHD-3-Z303-8	/	/	/	พรอย์	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	Anti Room	SHD-3-Z303-9	/	/	/	พรอย์	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 13	SHD-3-Z303-10	/	/	/	พรอย์	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 12	SHD-3-Z303-11	/	/	/	พรอย์	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 11	SHD-3-Z303-12	/	/	/	พรอย์	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 10	SHD-3-Z303-13	/	/	/	พรอย์	
15	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	3	ทางเข้าประตูหนีไฟ ST-3	M/S-3-Z303-14	/	/	/	พรอย์	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	หน้าประตูหนีไฟ ST-4	SHD-3-Z303-15	/	/	/	พรอย์	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้อง ICU 9	SHD-3-Z303-16	/	/	/	พรอย์	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	3	ห้องเก็บเสื้อผ้า	SHD-3-Z303-17	/	/	/	พรอย์	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องพักพนักงาน	SHD-3-Z304-1	/	/	/	พรอย์	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ทางTranfer	SHD-3-Z304-2	/	/	/	พรอย์	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ทางTranfer	SHD-3-Z304-3	/	/	/	พรอย์	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ทางเดินเข้าประตูหนีไฟ ST-4	SHD-3-Z304-4	/	/	/	พรอย์	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ประตูหีไฟ ST-4	SHD-3-Z304-5	/	/	/	พรอย์	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง LDR.1	SHD-3-Z304-6	/	/	/	พรอย์	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง NICU.	SHD-3-Z304-7	/	/	/	พรอย์	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง LDR.2	SHD-3-Z304-8	/	/	/	พรอย์	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง Sterize	SHD-3-Z304-9	/	/	/	พรอย์	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องเก็บเสื้อผ้า	SHD-3-Z304-10	/	/	/	พรอย์	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องวอคออด	SHD-3-Z304-11	/	/	/	พรอย์	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้อง Transfer	SHD-3-Z304-12	/	/	/	พรอย์	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	พ.ท.เจ้าหน้าที่	SHD-3-Z304-13	/	/	/	พรอย์	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องถังของสกปรก	SHD-3-Z304-14	/	/	/	พรอย์	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ทางเดินแผนกออด	SHD-3-Z304-15	/	/	/	พรอย์	
34	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	4	ทางเดินแผนกออด	M/S-3-Z304-16	/	/	/	พรอย์	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าลนท.หญิง	SHD-3-Z304-17	/	/	/	พรอย์	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องน้ำลนท.หญิง	SHD-3-Z304-18	/	/	/	พรอย์	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าลนท.ชาย	SHD-3-Z304-19	/	/	/	พรอย์	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	4	ห้องน้ำลนท.ชาย	SHD-3-Z304-20	/	/	/	พรอย์	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	SHD-3-Z305-1	/	/	/	พรอย์	
40	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	5	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	M/S-3-Z305-2	/	/	/	พรอย์	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30/04/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Aram ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

เมษายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ห้องเสื่อผ้า	SHD-3-Z305-3	/	/	/	พรอย์	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ห้อง Equipment	SHD-3-Z305-4	/	/	/	พรอย์	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	หน้าห้องพักพนักงาน	SHD-3-Z305-5	/	/	/	พรอย์	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ห้องพักพนักงาน	SHD-3-Z305-6	/	/	/	พรอย์	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	5	ห้องน้ำเวร	SHD-3-Z305-7	/	/	/	พรอย์	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	ที่นั่งคอยหน้าห้องผู้ป่วยวิกฤต	SHD-3-Z306-1	/	/	/	พรอย์	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	หน้าห้องผู้ป่วยวิกฤต	SHD-3-Z306-2	/	/	/	พรอย์	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	โถงลิฟท์โดยสาร	SHD-3-Z306-3	/	/	/	พรอย์	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	ที่นั่งพักคอยหน้าแผนกห้องคลอด	SHD-3-Z306-4	/	/	/	พรอย์	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	ที่นั่งพักคอยหน้าแผนกห้องคลอด	SHD-3-Z306-5	/	/	/	พรอย์	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	6	ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST-1	SHD-3-Z306-6	/	/	/	พรอย์	
52	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	6	บันไดหนีไฟ ST-1	M/S-3-Z306-7	/	/	/	พรอย์	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้อง Scope	SHD-3-Z307-1	/	/	/	พรอย์	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้องผู้ป่วยพักฟื้น	SHD-3-Z307-2	/	/	/	พรอย์	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้องผู้ป่วยพักฟื้น	SHD-3-Z307-3	/	/	/	พรอย์	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้องนอนเวร1	SHD-3-Z307-4	/	/	/	พรอย์	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	7	ห้องนอนเวร2	SHD-3-Z307-5	/	/	/	พรอย์	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้องเก็บของ (Sterize)	SHD-3-Z308-1	/	/	/	พรอย์	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง Equipment (Sterize)	SHD-3-Z308-2	/	/	/	พรอย์	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	Sterize Store	SHD-3-Z308-3	/	/	/	พรอย์	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้องเก็บผ้า	SHD-3-Z308-4	/	/	/	พรอย์	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้องเก็บของ	SHD-3-Z308-5	/	/	/	พรอย์	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง ANESS	SHD-3-Z308-6	/	/	/	พรอย์	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง ANESS	SHD-3-Z308-7	/	/	/	พรอย์	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง PRE-OP	SHD-3-Z308-8	/	/	/	พรอย์	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ห้อง Day Surcery	SHD-3-Z308-9	/	/	/	พรอย์	
67	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	8	ประตูแผนกพักฟื้น	M/S-3-Z308-10	/	/	/	พรอย์	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-11	/	/	/	พรอย์	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-12	/	/	/	พรอย์	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-13	/	/	/	พรอย์	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-14	/	/	/	พรอย์	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	8	ทางเดิน (Transfer)	SHD-3-Z308-15	/	/	/	พรอย์	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	9	ทางเดินในแผนก Sterize	SHD-3-Z309-1	/	/	/	พรอย์	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	9	ทางเดินในแผนก Sterize	SHD-3-Z309-2	/	/	/	พรอย์	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ทางเข้าแผนก Sterize ด้านหลัง	SHD-3-Z310-1	/	/	/	พรอย์	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ทางเดินหน้าห้อง IPD.Cashier	SHD-3-Z310-2	/	/	/	พรอย์	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้อง IPD.Cashier	SHD-3-Z310-3	/	/	/	พรอย์	
78	HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องน้ำชาย	HD-3-Z310-4	/	/	/	พรอย์	
79	HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องน้ำชาย	HD-3-Z310-5	/	/	/	พรอย์	
80	HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องน้ำหญิง	HD-3-Z310-6	/	/	/	พรอย์	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 30/04/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Aram ทุกจุดทำงานปกติ

โรงพยาบาลจอมเทียน
JOMTIEN HOSPITAL

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

SN Service Solutions

เมษายน 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ทางเดินข้างบันไดหนีไฟ ST-2	SHD-3-Z310-7	/	/	/	พรอย	
82	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	3	10	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-3-Z310-8	/	/	/	พรอย	
83	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ทางเดินหน้าห้องอ้างของสกปรก	SHD-3-Z310-9	/	/	/	พรอย	
84	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องอบ-นึ่ง	SHD-3-Z310-10	/	/	/	พรอย	
85	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	3	10	ห้องอ้างของสกปรก	SHD-3-Z310-11	/	/	/	พรอย	

	PM Program
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ Jim

วันที่ 30/04/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ