

มกราคม ๒๕๖๗

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องครัว	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บกล้วย)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องฉุกเฉิน(ห้องฉุกเฉิน)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแขนตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/01/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ถูกจัดในสต็อก พร้อมใช้งาน

ਮਾਨਕ 2567

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) "ไม่สามารถตรวจสอบได้"

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ถูกจัดให้มา 5 พร้อมใช้งาน

กมลวรรณ ๖๗

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(โถงกับลิฟต์)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(โถงปลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อและข้อต่อ
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

27/02/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

பொதுமக்கள் 67

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกลำในอาคาร พร้อมใช้งาน

เลขที่ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องครัว	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องฉุกเฉิน(ห้องฉุกเฉิน)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพนติง-ชั้นเพนติง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของแหล่ง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีกขาด

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

26/03/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

ਸੰਨ ੨੫੬੭

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

สามารถตรวจสอบได้
Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

เมษายน 2567

No.	Name	Unit	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณ Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณ Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณห้องกลาง	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บขยะ)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องกักเชื้อ(ห้องปลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดิน Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พทอญ	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหลือ
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแขนตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการดึงน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

จันท

29/04/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

๑๒๒๕๗ ๒๕๖๗

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวใจ
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบห้องเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและยี่ห้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการดึงนำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ท่อฉีดน้ำดับเพลิง

หน้า 67

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FHC-JTH-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-1-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-1-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย (ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-1-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย (Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-3-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-3-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าโถงพักคอย (ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-3-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-4-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-4-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-5-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-5-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-6-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-6-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-6-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-7-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิฟต์ โถงลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ชั้นเพดาน	FHC-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหล็อง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการดึงน้ำ

ผู้ตรวจสอบ อ.อ.อ.
วันที่ 31/5/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

ਪੰਨਾ 67

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพพาส์ควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31 / 5 / 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ท่อฉีดน้ำในอาคาร พร้อมใช้งาน

มีนาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องทดลอง(ห้องปลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พศช	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ลิ้นชักเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พศช	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจสอบเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจสอบเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจสอบเช็คฝาครอบของแหล่ง
4	4.ตรวจสอบเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจสอบเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.หาความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ พศช

วันที่ 30/6/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน

मिठाई 2567

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose ทุกจุดในอาคาร พร้อมใช้งาน