

2-01 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินลิฟท์ห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องพักผู้ป่วยชั้นใต้ดิน	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชชีเรียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องเครื่อง	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกผู้ป่วย	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชชีเรียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ตูมเอกทาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ตูมหัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าห้องตรวจผู้ป่วย	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	ชั้นใต้ดินลิฟท์รถยก	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามห้องผ่าตัดฉุกเฉิน	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรถ CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	ชั้นใต้ดินลิฟท์ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างชั้นใต้ดินลิฟท์ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฉายเอกซเรย์อาคาร 1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฉายเอกซเรย์อาคาร 2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	ชั้นใต้ดินลิฟท์รถยกผู้ป่วย	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	

Code	รายละเอียด
1	1.จะหือมีควมดันไม่ต่ำกว่ 195 PSI
2	2.สายจะหือไม่แตกฉวยหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะหืองไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะหือมี Pin lock
5	5.seal ที่องให้หือ

สรุปผลการตรวจ

ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง พร้อมใช้งาน

Checked By

3.1.67

Verified By (BPH)

18.1.67

๕.๐ ๖7

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้าหน้าที่ย้ายเคส	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นแผนก ร.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นแผนก ร.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นแผนก ร.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นแผนก ร.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินฉุกเฉิน E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินฉุกเฉิน E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกผู้ป่วย # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกผู้ป่วย # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกผู้ป่วย # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้งมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้งไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้งไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้งมี Pin lock
5	5.seal ที่ต้งไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง พร้อมใช้งาน

Checked By
5/1/67

Verified By (BPH)
18/1/67

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

จงนำเอาตัวเลขที่เขียนพร้อมเลขฐาน

Checked By

Verified By (BPH)

ก.พ. 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินลิฟท์ห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในตู้ห้องส้วมชาย ใต้ลิฟท์	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	อาคารเรียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องส้วม	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกส้วม	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	อาคารเรียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องเข้าชั้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องส้วม 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 อุณหภูมิอากาศ	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องส้วม 6 อุณหภูมิหัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าห้องส้วมชาย	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดลิฟท์ขึ้นรถ	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ทางเชื่อมส้วมชายขึ้นรถ	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับของ CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดลิฟท์ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดลิฟท์ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องส้วมชาย M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในตู้ส้วมชายในอาคารส้วม 1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในตู้ส้วมชายในอาคารส้วม 2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	ถังไฟ	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดลิฟท์ขึ้นรถ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	ถังไฟ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะหัด มีปริมาณเต็ม ไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะคล้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะหัด ไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะหัด มี Pin lock
5	5.จะหัด หักไม่หลุด

สรุปผลการตรวจ ถังดับเพลิงทุกจุด พร้อมใช้งาน

เช็กโดย เช็ก

Verified By (BPH) เช็ก

ก.พ. ๖7

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงชั้นห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงชั้นห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงชั้นห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงชั้นห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงชั้นห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงชั้นห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์ห้า ชั้นที่สี่ใต้คาน้ำ	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นแผนเจอด อ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นแผนเจอด อ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นแผนเจอด อ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นแผนเจอด อ.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินลิฟท์ E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินลิฟท์ E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกฉีดยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกฉีดยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกฉีดยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	OK	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะห้อยไม่แตกฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ก.พ. ๖7

ได้ออกใบ ร.พ.ท.

Checked By

1 2 ๖7

Law

Verified By (BPH)

๐๒ ๐๒ ๖7

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

คิดเงินเพิ่ม ๑๖๙ บาท

பிப்ரவரி மாதம்



Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

1, 2, 67

02 02 67

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

5.062

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าห้อง STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องเครื่องปรับอากาศ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	ในห้องเครื่อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	อาคารเย็น	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	ในห้องเครื่องปรับอากาศ	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกสัณยา	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	อาคารเย็น	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องเข้าชั้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องวาง 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องวาง 5 ตู้เย็นอาหาร	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องวาง 6 ตู้เย็นน้ำแข็ง	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าห้องตรวจรักษา	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	ชั้นใต้ดินห้องเก็บรถ	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามอาคารจอดรถ	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	ชั้นใต้ดินห้อง CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างชั้นใต้ดินห้อง CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องเข้าชั้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องแยกเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องแยกเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	ฉาพพร	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	ชั้นใต้ดินห้องสัณยา	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	ฉาพพร	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะลัดไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะห้อยไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5. Seal ที่ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจ

5.062 ผิดปกติ

Checked By

Verified By (BPH)

๕๑๖๘

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เข้า หน้าชั้นเสาค้ำฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นอาคารจอดรถ อ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นอาคารจอดรถ อ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นอาคารจอดรถ อ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นอาคารจอดรถ อ.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหนีภัย E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหนีภัย E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกจ่ายยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกจ่ายยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกจ่ายยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	OK	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้งมีควมดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้งไม่แตกถลอกหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้งไม่มีสิ่งอุดกั้นที่วาล์ว
4	4.จะต้งมี Pin lock
5	5.seal ต้งไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

Checked By Verified By (BPH)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

๒๒๖/๒๕๖๓

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

3 3 87

6 / 3 / 67 FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

สรุปผลการตรวจ

✓

Verified By (BPH)
12 / 04 / 67

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

										12.9 67	
Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินเบย์ลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	เบย์ไลฟท์ไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในเบย์ลิฟท์เบย์ไลฟท์ไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	เบย์ลิฟท์ Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เบย์ลิฟท์	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	เบย์ลิฟท์เบย์ลิฟท์	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	เบย์ลิฟท์เบย์ลิฟท์	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เบย์ลิฟท์	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	เบย์ลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	เบย์ลิฟท์ชั้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	เบย์ลิฟท์อาคาร 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	เบย์ลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	เบย์ลิฟท์อาคาร 5 คู่มือพนักงาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	เบย์ลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	เบย์ลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องอาคาร 6 คู่มือหัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	เบย์ลิฟท์อาคาร 6	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	เบย์ลิฟท์ไฟห้องเบย์ลิฟท์	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามอาคาร 6 คู่มือพนักงาน	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	เบย์ลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	เบย์ลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับแขก CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	เบย์ลิฟท์ไฟห้อง CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างเบย์ลิฟท์ไฟห้อง CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	เบย์ลิฟท์ AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	เบย์ลิฟท์ชั้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	เบย์ลิฟท์อาคาร 1 โดยยี่สารสนทก1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	เบย์ลิฟท์อาคาร 2 โดยยี่สารสนทก2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	เบย์ลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	ผอ	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	เบย์ลิฟท์ไฟห้องเบย์ลิฟท์อาคาร 6	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	ผอ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะห้อยไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5. Seal ที่ถังไม่รั่ว

สรุปผลการตรวจ

พร้อมใช้งาน

ผอ

View

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

អ្នកដឹកនាំ

අයුතු ආකෘතිය

Checked By

8 / 1 / 64

✓

Verified By (BPH)

12, 04, 67

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

Name	Buid.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบนั้ไลหนดีไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวาระเบียงน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลั่นยา	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลั่นยา	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวาะระเบียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมขึ้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องนำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจว 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมขึ้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจว 5 ศูนย์บาดหวาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมขึ้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจว 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าต่างารเตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บ้นไคหนีไฟทั่นเตกรรม	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทั่นเตกรรม	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บ้นไคหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบ้นไคหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Exlinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Exlinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Exlinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บ้นไคหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	

Code รายละเอียด

- 1 จะต้องมีคววมดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
- 2 สายจะต้องไม่แตกกลางหาหรือเสื่อมสภาพ
- 3 จะต้องไม่มีสิ่งอุดคันที่หัวฉีด
- 4 จะต้องมี Pin lock
- 5 seal ต้องไม่ขาด

(✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจ

รถน้ำยาเกษตรป้องกันพืช สภาเกษตรกรไทย

अथर्व वेद

Checked By
22 / 5 / 62



Verified By (BPH)

2, 3, 5, 167

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

ตรวจทาน 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าลิฟท์เตาไฟฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกผู้ป่วย # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกผู้ป่วย # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกผู้ป่วย # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	อภินันท์	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	อภินันท์	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ พนักงานดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน

อภินันท์ สีอ่อน

Checked By 22/5/67

Verified By (BPH) 22/5/67

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ทั้งน้ำยาเคลือบพื้นผิว สีทาผนัง

गणना २०००

Checked By
22 / 6 / 02



Verified By (BPH)
28/5/67 FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

20, 10/10/20 62

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินไฟฟ้าห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องเครื่องยูนิตไคโตนไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เจาะเขียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องเครื่อง	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกคลังยา	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เจาะเขียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาท์เตอร์ภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟที่เคกรวม	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาท์เตอร์ที่เคกรวม	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฆ่าเชื้อโรคในโอดิลาตหนัก1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฆ่าเชื้อโรคในโอดิลาตหนัก2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	อ.กมล	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	อ.กมล	

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าห้องเช่า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	ดาญพณ	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้งมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้งไม่แตกฉาดจนรื้อยเสื่อมสภาพ										
3	3.จะต้งไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้งมี Pin lock										
5	5.seal ต้งไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พอล ฐิตินันท์

ดาญพณ ฐิตินันท์

Checked By

15.06.67

ดาญพณ

Verified By (BPH)

15.06.67

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

นางสาว ช่างาน

$\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$

Checked By

15, 06, 07

Verified By (BPH)

15 / 06 / 67

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)