

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ร.ร. บ. ๖๗

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เครื่องปรับอากาศ (G)	CEL-E-G-01	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67 (ฉุกเฉิน)
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	บน AHU เครื่องปรับอากาศ (G)	CEL-E-G-02	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	บน AHU เครื่องปรับอากาศ (G)	CEL-E-G-03	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	บน AHU เครื่องปรับอากาศ (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67 (ฉุกเฉิน)
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องพยาบาล (2E)	CEL-E-2-01	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E)	CEL-E-2-02	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E)	CEL-E-2-03	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E)	CEL-E-2-04	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องพยาบาล (3E)	CEL-E-3-01	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-02	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-04	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-05	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-06	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องพยาบาล (4E)	CEL-E-4-01	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	CEL-E-4-02	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	CEL-E-4-05	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	CEL-E-4-06	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องพยาบาล (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5 (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5 (5E)	CEL-E-5-05	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องพยาบาล (6E)	CEL-E-6-01	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-6-04	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-6-05	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องพยาบาล (M)	CEL-E-M-01	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE #1 (M)	CEL-E-M-02	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE #2 (M)	CEL-E-M-03	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-M-04	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้น 6 (6E)	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องพยาบาล (7E)	CEL-E-7-01	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องพยาบาล (7E)	CEL-E-7-02	X	X	X	X	X	ตรวจพบ	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (X) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค
Central Emergency Light ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน
และต้องบำรุง รักษาสถานการณ์

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 20/1/67


แบบทดสอบ 9 ลูก

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

๗.๓.๖๓

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 1 (8E)	CEL-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 2 (8E)	CEL-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 2 (14E)	CEL-E-14-02	X	X	X	X	X	OK	บวม/สว
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 1 (15E)	CEL-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องขงรับไข้ผู้ป่วยหนัก # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	บันไดเลื่อน	CEL-BSL-G-01	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า		
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)		
5	นำความสะอาดหลอดไฟ	วันที่	๒๐/๑/๖๓

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light สหภูมิเทคโรรี่เคอแมท
และเคสฉุกเฉิน รอสักชั่วโมง

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ก.พ. 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No. 1	E	G	บน AHU ติดห้องเก็บยา (G)	CELE-G-01	X	X	X	X	X	100% ปร	ปกติ (G)
Central Emergency Light (Building E) No. 2	E	G	ข้างลิฟท์ติดรถเข็น (G)	CELE-G-02	X	X	X	X	X	100% ปร	ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No. 3	E	G	ห้อง AHU ภายอาคารเดิม (G)	CELE-G-03	X	X	X	X	X	100% ปร	ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No. 4	E	G	ในร้านจ่ายยา (G)	CELE-G-04	X	X	X	X	X	100% ปร	ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No. 5	E	2	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย (2E)	CELE-2-01	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 6	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 อาคาร #1 (2E)	CELE-2-02	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 7	E	2	ห้อง AHU ชั้น 2 อาคาร #2 (2E)	CELE-2-03	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 8	E	2	ห้อง AHU ภายอาคาร A-E (2E)	CELE-2-04	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 9	E	2	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย #1 (2E)	CELE-2-05	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 10	E	2	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย #2 (2E)	CELE-2-06	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 11	E	3	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย (3E)	CELE-3-01	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 12	E	3	ห้อง AHU ชั้น 3 อาคาร (3E)	CELE-3-02	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 13	E	3	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย (3E)	CELE-3-03	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 14	E	3	ห้อง AHU ภายอาคาร A-E (3E)	CELE-3-04	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 15	E	3	บนอาคารเดิมอาคาร #1 (3E)	CELE-3-05	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 16	E	3	บนอาคารเดิมอาคาร #2 (3E)	CELE-3-06	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 17	E	4	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย (4E)	CELE-4-01	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 18	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 อาคาร (4E)	CELE-4-02	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 19	E	4	บนอาคารเดิมอาคาร #1 (4E)	CELE-4-03	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 20	E	4	บนอาคารเดิมอาคาร #2 (4E)	CELE-4-04	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 21	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 อาคาร #1 (4E)	CELE-4-05	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 22	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 อาคาร #2 (4E)	CELE-4-06	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 23	E	5	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย (5E)	CELE-5-01	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CELE-5-02	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CELE-5-03	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 26	E	5	ห้อง AHU ชั้น 5 อาคาร (5E)	CELE-5-04	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 27	E	5	ห้อง AHU ภายอาคาร (5E)	CELE-5-05	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 28	E	6	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย (6E)	CELE-6-01	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 29	E	6	ห้อง AHU บนตึก CCU #1 (6E)	CELE-6-02	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 30	E	6	ห้อง AHU บนตึก CCU #2 (6E)	CELE-6-03	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 31	E	6	ห้อง AHU บนตึก ICU (6E)	CELE-6-04	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 32	E	6	ห้อง AHU ภายอาคาร (6E)	CELE-6-05	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 33	E	M	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย (M)	CELE-M-01	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 34	E	M	ห้อง TUBE #1 (M)	CELE-M-02	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 35	E	M	ห้อง TUBE #2 (M)	CELE-M-03	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 36	E	M	ห้อง AHU ชั้น 6 อาคาร #1 (M)	CELE-M-04	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 37	E	M	ห้อง AHU ชั้น 6 อาคาร #2 (M)	CELE-M-05	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 38	E	7	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย #1 (7E)	CELE-7-01	X	X	X	X	X	100% ปร	
Central Emergency Light (Building E) No. 39	E	7	ห้องชายฝั่งด้านซ้าย #2 (7E)	CELE-7-02	X	X	X	X	X	100% ปร	

PM Program (Monthly)			
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า		
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)		
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ วิมล
วันที่ 12/02/67

Central Emergency light งานเครื่องแบบต่อที่ห้องศัลยกรรม
ของช่างไฟฟ้า

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

31.7.67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU ห้องเครื่องน้ำยา (G)	CELE-G-01	X	X	X	X	X	OK	normal
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟท์ยกยวดยาน (G)	CELE-G-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ภายนอกอาคาร (G)	CELE-G-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร่มใกล้โถงบันได (G)	CELE-G-04	X	X	X	X	X	OK	normal
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ (2E)	CELE-2-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำยา # 1 (2E)	CELE-2-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำยา # 2 (2E)	CELE-2-03	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ภายนอกอาคาร A-E (2E)	CELE-2-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องยา 1 ใกล้ลิฟท์ (2E)	CELE-2-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องยา 2 ใกล้ลิฟท์ (2E)	CELE-2-06	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ (3E)	CELE-3-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำยา (3E)	CELE-3-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องพยาบาลชั้นบน (3E)	CELE-3-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ภายนอกอาคาร A-E (3E)	CELE-3-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	ห้องพยาบาลชั้นบน # 1 (3E)	CELE-3-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	ห้องพยาบาลชั้นบน # 2 (3E)	CELE-3-06	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ (4E)	CELE-4-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำยา (4E)	CELE-4-02	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ # 1 (4E)	CELE-4-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ # 2 (4E)	CELE-4-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำยา # 1 (4E)	CELE-4-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำยา # 2 (4E)	CELE-4-06	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ (5E)	CELE-5-01	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CELE-5-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CELE-5-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำยา (5E)	CELE-5-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ชั้นบน (5E)	CELE-5-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ (6E)	CELE-6-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU ชั้นบน CCU # 1 (6E)	CELE-6-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU ชั้นบน CCU # 2 (6E)	CELE-6-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU ชั้นบน ICU (6E)	CELE-6-04	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ชั้นบน (6E)	CELE-6-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ (M)	CELE-M-01	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CELE-M-02	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CELE-M-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นบน # 1 (M)	CELE-M-04	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นบน # 2 (M)	CELE-M-05	X	X	X	X	X	OK	1/10/67
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ # 1 (7E)	CELE-7-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องพยาบาลใกล้ลิฟท์ # 2 (7E)	CELE-7-02	X	X	X	X	X	OK	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/8/67

Central Emer. light ระบบฉุกเฉินทั้งหมดพร้อมใช้งาน

บันทึกโดย นายแพทย์

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

22.5 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU ชั้นห้องเก็บยา (G)	CEL-E-G-01	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้นวางยา (G)	CEL-E-G-02	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านขายยา (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขายยาโซนใต้ (2E)	CEL-E-2-01	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา # 1 (2E)	CEL-E-2-02	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา # 2 (2E)	CEL-E-2-03	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง (3E)	CEL-E-3-01	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา (3E)	CEL-E-3-02	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกจ่ายยาฉุกเฉิน # 1 (3E)	CEL-E-3-05	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกจ่ายยาฉุกเฉิน # 2 (3E)	CEL-E-3-06	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง (4E)	CEL-E-4-01	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา (4E)	CEL-E-4-02	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU โซนใต้ฝั่ง 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU โซนใต้ฝั่ง 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU พื้นอาคาร (5E)	CEL-E-5-05	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง (6E)	CEL-E-6-01	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง (M)	CEL-E-M-01	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU โซนใต้ฝั่ง 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU โซนใต้ฝั่ง 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	OK	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง # 1 (7E)	CEL-E-7-01	X	X	X	X	X	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขายยาโซนใต้ฝั่ง # 2 (7E)	CEL-E-7-02	X	X	X	X	X	OK		
PM Program (Monthly)												
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจสอบ วันที่ 22/04/67	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า											
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ											
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)											
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

1/ปกติ 12 OK

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

62.0 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	X	X	X	X	X	OK	11/04/67
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	X	X	X	X	X	OK	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	X	X	X	X	X	OK	1/04/67
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องรวมโถงนำลิฟท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	หลังคา	CEL-BSL-G-01	X	X	X	X	X	OK	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ 100%
วันที่ 28/04/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค


11/04/67 3 ตัว

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ภก.วิภาดา 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องนำชาย (G)	CEL-E-G-01	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟท์หลังอาคาร (G)	CEL-E-G-02	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโถงบน (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้อง X-ray ไฟฟ้าลิฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้อง X-ray หลังศูนย์ดมยาสลบ # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้อง X-ray หลังศูนย์ดมยาสลบ # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้อง X-ray ไฟฟ้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย (3E)	CEL-E-3-02	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้อง X-ray หลังศูนย์ดมยาสลบ (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้อง X-ray ไฟฟ้าลิฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย (4E)	CEL-E-4-02	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้อง X-ray หลังศูนย์ดมยาสลบ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้อง X-ray หลังศูนย์ดมยาสลบ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บนโถงลิฟท์ 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บนโถงลิฟท์ 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้อง X-ray ไฟฟ้าลิฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หลังกรรม (5E)	CEL-E-5-05	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้อง X-ray ไฟฟ้าลิฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้อง X-ray ไฟฟ้าลิฟท์ (M)	CEL-E-M-01	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บนโถงลิฟท์ 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บนโถงลิฟท์ 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	วิภาดา	11/5/67
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้อง X-ray ไฟฟ้าลิฟท์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	X	X	X	X	X	วิภาดา	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้อง X-ray ไฟฟ้าลิฟท์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	X	X	X	X	X	วิภาดา	

PM Program (Monthly)		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า	
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ	
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)	
5	หาความสะอาดหลอดไฟ	

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 10/5/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Central Emergency light นางตัว เขตเพื่อใช้ต่อภาพ

NGZ 62

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ _____

วันที่ 20/5/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ทำบุญ รอดพ้นจากอันตราย

Central Emergency light အသံရှိမရှိစစ်ဆေး

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

เดือน มิ.ย. 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องโถง (G)	CEL-E-G-01	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้นวางยา (G)	CEL-E-G-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านขายยา (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องข่าลิฟต์หน้าลิฟต์ (2E)	CEL-E-2-01	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจิว เพ็ทสูติกรรม # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจิว เพ็ทสูติกรรม # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องข่าลิฟต์หน้าลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (3E)	CEL-E-3-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องเย็นด้านศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องข่าลิฟต์หน้าลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-02	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้อง AHU ด้านห้องโถง # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้อง AHU ด้านห้องโถง # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ด้านลิฟต์ 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ด้านลิฟต์ 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องข่าลิฟต์หน้าลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ทั่วอาคาร (5E)	CEL-E-5-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องข่าลิฟต์หน้าลิฟต์ (6E)	CEL-E-6-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องข่าลิฟต์หน้าลิฟต์ (M)	CEL-E-M-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ด้านลิฟต์ 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	X	X	X	X	X	OK	1/20/67
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ด้านลิฟต์ 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องข่าลิฟต์หน้าลิฟต์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องข่าลิฟต์หน้าลิฟต์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	X	X	X	X	X	OK	

PM Program (Monthly)

- 1 ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
- 2 ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
- 3 ตรวจสอบสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
- 4 ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
- 5 ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/06/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

100% OK 4 ตัว ตรวจสอบ 3 ตัว

29.10.20 67

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใบงาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ด. ๑๑๗๑๗๐๖๖ ๒ ต.๑