

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01						OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางลิฟต์หน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02						OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์หน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-03						OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางลิฟต์หน้าห้อง (B)	EML-E-B-04						OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิฟต์ 1 (B)	EML-E-B-05						OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิฟต์ 2 (B)	EML-E-B-06						OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิฟต์ 3 (B)	EML-E-B-07						OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิฟต์ 4 (B)	EML-E-B-08						OK	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิฟต์ 5 (B)	EML-E-B-09						OK	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิฟต์ 6 (B)	EML-E-B-10						OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวอร์ชรูม 1 (B)	EML-E-B-11						OK	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวอร์ชรูม 2 (B)	EML-E-B-12						OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวอร์ชรูม 3 (B)	EML-E-B-13						OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวอร์ชรูม 4 (B)	EML-E-B-14						OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวอร์ชรูม 5 (B)	EML-E-B-15						OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟ ลิฟต์หน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-16						OK	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟ ลิฟต์กลาง (B)	EML-E-B-17						OK	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟ ลิฟต์หน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-18						OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19						OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20						OK	LD111
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21						OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22						OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23						OK	LD 111
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24						OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟ ประตูลิฟต์ลิฟต์ (B)	EML-E-B-25						OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวอร์ชรูม (G)	EML-E-G-01						OK	DR35203
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (G)	EML-E-G-02						OK	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03						OK	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ขึ้น (G)	EML-E-G-04						OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05						OK	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าลิฟต์ (2E)	EML-E-2-01						OK	MAX CP23
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (2E)	EML-E-2-02						OK	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (2E)	EML-E-2-03						OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04						OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-05						OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06						OK	LD111
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07						OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้อง AHU หน้าลิฟต์ (2E)	EML-E-2-08						OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09						OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าลิฟต์ (3E)	EML-E-3-01						OK	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (3E)	EML-E-3-02						OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (3E)	EML-E-3-03						OK	ECO etc
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04						OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-05						OK	DR3 5203
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06						OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07						OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08						OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้อง AHU หน้าลิฟต์ (3E)	EML-E-3-09						OK	
PM Program (Monthly)											
1	1. ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 20/1/67
2	2. ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)										
3	3. ตรวจสอบเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4. ตรวจสอบเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5. ทำความสะอาดหลอดไฟ										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Battery ของ Emergency light ที่เสื่อมสภาพ รอเปลี่ยน

แบบถ้าย 7 ก

LD-111 → 12V. 7Ah = 2.11 ก /
DR3 5203 → 12V. 5Ah = 2 ก /
MAX CP23 → 12V. 12Ah = 1 ก /
ECO → 12V. 18Ah = 1 ก

20/1/67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้อง 4E (4E)	EML-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (4E)	EML-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	Econlite
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	Econlite
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (4E)	EML-E-4-07	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (4E)	EML-E-4-08	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (5E)	EML-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (5E)	EML-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	LD-111
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (5E)	EML-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-07	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (5E)	EML-E-5-08	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (5E)	EML-E-5-09	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (6E)	EML-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (6E)	EML-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	LD-111
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (6E)	EML-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	LD 111
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-07	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (6E)	EML-E-6-08	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (6E)	EML-E-6-09	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (6E)	EML-E-6-10	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (M)	EML-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	LD-111
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (M)	EML-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ใต้บันไดหนีไฟ (M)	EML-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (M)	EML-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (M)	EML-E-M-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	บันไดหนีไฟ STAFF (7E)	EML-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	บันไดหนีไฟ STAFF (7E)	EML-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (7E)	EML-E-7-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (7E)	EML-E-7-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (7E)	EML-E-7-07	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	บันไดหนีไฟ STAFF (8E)	EML-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	บันไดหนีไฟ STAFF (8E)	EML-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	DR3 5203
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (8E)	EML-E-8-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (8E)	EML-E-8-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ห้อง AHU ใต้บันไดหนีไฟ (8E)	EML-E-8-07	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.ก	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)									ผู้ตรวจ	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)									วันที่	20/1/67
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟ										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Battery ของ Emergency light ที่ห้องสภาพ หมดอายุเปลี่ยน

แบบเสีย 6 ลูก

LD-111 → 12V. 7Ah = 4 ลูก
DR3 5203 → 12V. 5Ah = 1 ลูก
Econlite → 12V. 13Ah = 2 ลูก

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	โถงลิฟท์ (9E)	EML-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	12/1/67 DR3 5203 SD
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (9E)	EML-E-9-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	โถงลิฟท์ (10E)	EML-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	12/1/67 DR3 5203 SD
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (10E)	EML-E-10-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	โถงลิฟท์ (11E)	EML-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (11E)	EML-E-11-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	12/1/67 DR3 5203 SD
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	โถงลิฟท์ (12E)	EML-E-12-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (12E)	EML-E-12-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	โถงลิฟท์ (14E)	EML-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	12/1/67 DR3 5203 SD
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (14E)	EML-E-14-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	โถงลิฟท์ (15E)	EML-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (15E)	EML-E-15-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	12/1/67 DR3 5203 SD
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	โถงลิฟท์ (16E)	EML-E-16-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (16E)	EML-E-16-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.อุทกพร	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 20/1/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Battery ของ Emergency light ที่เสื่อมสภาพ รอส่งซ่อมมาเปลี่ยน

FM-SNE-033 Rev.0 (31 Jul 23)

D.W. 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	ห้องไฟฟ้าเจ้าภาพ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าห้อง (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิฟต์ 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิฟต์ 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิฟต์ 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิฟต์ 4 (B)	EML-E-B-08	X	X	X	X	/	DN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิฟต์ 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิฟต์ 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวาระเย็น 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวาระเย็น 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวาระเย็น 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวาระเย็น 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวาระเย็น 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นเหล็ก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นเหล็ก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	X	X	X	X	/	DN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูลิ้นเหล็ก (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวาระเย็น (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลม (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ล (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ล (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลม ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลม ล (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	X	X	X	X	/	DN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ล (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องวาระเย็นหน้าลิ้นเหล็ก (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ล (3E)	EML-E-3-03	X	X	X	X	/	DN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลม ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลม ล (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ล (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	DN	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องวาระเย็นหน้าลิ้นเหล็ก (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	DN	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบสัก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจ DN
วันที่ 10/02/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light บางตัว แบตเตอรี่ เกือบหมดอายุ รอส่งซ่อมให้ฝ่ายซ่อม

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	BN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	BN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A ลม (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องอาร์มไฟหน้าบันได (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องอาร์มไฟหน้าบันได (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	BN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลม (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	BN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A ลม (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องอาร์มไฟหน้าบันได (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	BN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลม (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A ลม (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE หน้าบันไดเลื่อน (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	BN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องอาร์มไฟหน้าบันได (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าบันได STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	บันไดเลื่อน (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องอาร์มไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าบันได STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	บันไดเลื่อน (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	BN	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	BN	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ห้องอาร์มไฟหน้าบันได (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	BN	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจ

วันที่

10/02/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light บางตัว แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ รอส่งซ่อมไปภายนอก



ก.พ. 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	โถงลิฟท์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดลิฟท์ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดลิฟท์ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	X	X	X	X	X	SN		
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดลิฟท์ 3 สี่มุม (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	โถงลิฟท์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดลิฟท์ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04	X	X	X	X	X	SN		
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดลิฟท์ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดลิฟท์ 3 สี่มุม (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	โถงลิฟท์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดลิฟท์ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดลิฟท์ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดลิฟท์ 3 สี่มุม (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	X	X	X	X	X	SN	11/02/67	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	โถงลิฟท์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดลิฟท์ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05	X	X	X	X	X	SN		
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดลิฟท์ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดลิฟท์ 3 สี่มุม (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	โถงลิฟท์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	X	X	X	X	X	SN	11/02/67	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดลิฟท์ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดลิฟท์ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดลิฟท์ 3 สี่มุม (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	โถงลิฟท์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดลิฟท์ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดลิฟท์ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดลิฟท์ 3 สี่มุม (15E)	EML-E-15-07	X	X	X	X	X	SN	11/02/67	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	โถงลิฟท์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดลิฟท์ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดลิฟท์ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	SN		
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดลิฟท์ 3 สี่มุม (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	SN		
PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 10/02/67	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)											
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ											
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่											
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า											

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ของตัว แบบทดสอบ เพื่อคุณภาพ ของระบบไฟฟ้าภายใน

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจ	วันที่
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใบงาน)		
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)		
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ		
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่		
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า		

สามารถตรวจสอบได้

Emergency light ทำงานปกติ

มีนาคม 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้าพนักงาน (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิฟท์ 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิฟท์ 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิฟท์ 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิฟท์ 4 (B)	EML-E-B-08	X	X	X	X	/	OK	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิฟท์ 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิฟท์ 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวางระแนง 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวางระแนง 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวางระแนง 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวางระแนง 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวางระแนง 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-17	X	X	X	X	/	OK	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	X	X	X	X	/	OK	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟสำหรับลิ้นชัก (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวางระแนง (G)	EML-E-G-01	X	X	X	X	/	OK	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ขึ้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง 2E	EML-E-2-01	X	X	X	X	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ขึ้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06	X	X	X	X	/	OK	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องควบคุมไฟฟ้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง 3E	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ขึ้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลง (3E)	EML-E-3-03	X	X	X	X	/	OK	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	X	X	X	X	/	OK	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องควบคุมไฟฟ้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 20/3/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

9 มีนาคม 2567 *Emergency light* มาถึงที่หน้าตึกเพื่อซ่อมแซม กำลังส่งมอบต่อ

มีนาคม 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ครัวห้องครัว (4E)	EML-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่เหลี่ยม (4E)	EML-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (4E)	EML-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU ครัวครัวโลชั่น (4E)	EML-E-4-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องครัวไฟฟ้าห้องครัว (4E)	EML-E-4-08	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องครัวไฟฟ้าห้องครัว (5E)	EML-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่เหลี่ยม ชั้น (5E)	EML-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่เหลี่ยม ชั้น (5E)	EML-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (5E)	EML-E-5-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU ครัวครัวโลชั่น (5E)	EML-E-5-08	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU ครัวครัวโลชั่น (5E)	EML-E-5-09	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องครัวไฟฟ้าห้องครัว (6E)	EML-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่เหลี่ยม ชั้น (6E)	EML-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่เหลี่ยม ชั้น (6E)	EML-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A ชั้น (6E)	EML-E-6-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แยก CCU (6E)	EML-E-6-08	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แยก ICU (6E)	EML-E-6-09	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องครัว (6E)	EML-E-6-10	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่เหลี่ยม (M)	EML-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A (M)	EML-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ครัวครัว (M)	EML-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	11 ขวดไฟ
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ครัวครัวโลชั่น (M)	EML-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องครัวไฟฟ้า (M)	EML-E-M-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	บันไดหนีไฟ STAFF (7E)	EML-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	บันไดหนีไฟ STAFF (7E)	EML-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่เหลี่ยม (7E)	EML-E-7-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A (7E)	EML-E-7-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องครัวไฟฟ้า (7E)	EML-E-7-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	บันไดหนีไฟ STAFF (8E)	EML-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	บันไดหนีไฟ STAFF (8E)	EML-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่เหลี่ยม (8E)	EML-E-8-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่เหลี่ยม A (8E)	EML-E-8-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ครัวไฟฟ้าห้องครัว (8E)	EML-E-8-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/ค/ค/ค	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ได้ ✓ Emergency light ของตัวที่หมดอายุที่หมดอายุแล้ว ทั้งนี้ทั้งนี้ หมดอายุใหม่

มีนาคม 2567

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในสแตนด์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	X	X	X	X	/	ก/พ/ก	1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในสแตนด์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	X	X	X	X	/	ก/พ/ก	1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04	X	X	X	X	/	ก/พ/ก	1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในสแตนด์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	X	X	X	X	/	ก/พ/ก	1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในสแตนด์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	X	X	X	X	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในสแตนด์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	X	X	X	X	/	ก/พ/ก	1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05	X	X	X	X	/	ก/พ/ก	1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในสแตนด์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (15E)	EML-E-15-07	X	X	X	X	/	ก/พ/ก	1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขบวนไฟฟ้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในสแตนด์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุม A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 20/3/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบสัปดาห์ 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.หาความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

นายปณิณ

Emergency light ทั่วทั้งพื้นที่อาคาร ห้างสรรพสินค้า

กัมปัสสะห์ แสงธรรม

พหุคูณ 2567

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมงาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบสัก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

20/9/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) "ไม่สามารถตรวจสอบได้"

สรุปผลการตรวจเข็ศ

Emergency light สำหรับห้องนอน

W-6 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจวัด	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้า 1 (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องส้วม 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องส้วม 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องส้วม 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องส้วม 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	100% ทน	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องส้วม 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องส้วม 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องประชุมชั้น 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องประชุมชั้น 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องประชุมชั้น 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องประชุมชั้น 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องประชุมชั้น 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	100% ทน	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังลิฟท์ (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	100% ทน	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	100% ทน	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูฉุกเฉินใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าประชุมชั้น (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	100% ทน	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง 2E	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ชั้น (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	100% ทน	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องควบคุมไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU หน้าชั้น A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ชั้น (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	100% ทน	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	100% ทน	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU หน้าชั้น A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	100% ทน	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องควบคุมไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	100% ทน	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 18/04/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่มลัด 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานลง Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

11/2/67 8 ข้อ

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	X	X	X	X	/	100% ปร	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ลม (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องควบคุมไฟหน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องควบคุมไฟหน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ชั้น (5E)	EML-E-5-02	X	X	X	X	/	100% ปร	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ลม (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	X	X	X	X	/	100% ปร	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ลม (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องควบคุมไฟหน้าบันไดเลื่อน (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ชั้น (6E)	EML-E-6-02	X	X	X	X	/	100% ปร	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ลม (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ลม (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แยก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แยก ICU (6E)	EML-E-6-09	X	X	X	X	/	100% ปร	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับชม (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	X	X	X	X	/	100% ปร	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	X	X	X	X	/	100% ปร	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องควบคุมไฟหน้าบันไดเลื่อน (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	โถงลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	X	X	X	X	/	100% ปร	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องควบคุมไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	โถงลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	100% ปร	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ห้องควบคุมไฟหน้าบันไดเลื่อน (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	100% ปร	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

วันที่ 18/4/67 8 ตัว

18.3.64

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟต์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในคาน้ำเตอร (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่ถน A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องรวมไฟหน้าลิฟต์ (9E)	EML-E-9-07	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟต์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในคาน้ำเตอร (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถน (10E)	EML-E-10-04	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่ถน A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องรวมไฟหน้าลิฟต์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟต์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในคาน้ำเตอร (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องรวมไฟหน้าลิฟต์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่ถน A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	150% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟต์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องรวมไฟหน้าลิฟต์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในคาน้ำเตอร (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่ถน A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟต์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในคาน้ำเตอร (14E)	EML-E-14-02	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องรวมไฟหน้าลิฟต์ (14E)	EML-E-14-04	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่ถน A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟต์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในคาน้ำเตอร (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องรวมไฟหน้าลิฟต์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่ถน A (15E)	EML-E-15-07	X	X	X	X	/	100% 1hr	11/2/64
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟต์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องรวมไฟหน้าลิฟต์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในคาน้ำเตอร (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	100% 1hr	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่ถน A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	100% 1hr	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 18/04/64
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค 11/2/64 26 72

FM-SNE-033 Rev.0 (31 Jul 23)

กฤษดา 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์เจ้าท์ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้นชัก 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้นชัก 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้นชัก 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้นชัก 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	กฤษดา	11 ชม
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้นชัก 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้นชัก 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวาระเบียง 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	กฤษดา	11 ชม
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวาระเบียง 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวาระเบียง 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวาระเบียง 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวาระเบียง 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังลิฟท์ (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	กฤษดา	11 ชม
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	กฤษดา	11 ชม
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟบริเวณลิฟท์ (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวาระเบียง (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ขึ้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องลิฟท์ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	กฤษดา	11 ชม
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน ขึ้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	กฤษดา	11 ชม
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องวาระเบียงหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน ขึ้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	กฤษดา	11 ชม
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	กฤษดา	11 ชม
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	กฤษดา	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องวาระเบียงหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	กฤษดา	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)									ผู้ตรวจ	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)									วันที่	16/5/67
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

กฤษดา กฤษดา Emergency light ทั้งหมดอยู่ในสภาพ

นางสาวกมล ๒๗

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	กัญจน์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	กัญจน์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลจ (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลจ (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ลจ (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลจ (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลจ (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าช่างห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	กัญจน์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ลจ (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลจ (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลจ (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	กัญจน์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	กัญจน์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ช่างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	กัญจน์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ช่างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	กัญจน์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแผนกเคอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแผนกเคอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	กัญจน์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	กัญจน์	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	กัญจน์	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ										16/5/67
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

แบบทดสอบได้ผ่าน

Emergency light ที่แบบทดสอบได้ผ่าน ทักใจ

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเคอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	อานนท์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	อานนท์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้องAHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องซารูปโพนัดลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเคอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้องAHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	อานนท์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องซารูปโพนัดลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเคอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้องAHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องซารูปโพนัดลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้องAHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	อานนท์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องซารูปโพนัดลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเคอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	อานนท์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเคอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้องAHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องซารูปโพนัดลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	อานนท์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	อานนท์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเคอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้องAHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องซารูปโพนัดลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	อานนท์	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้องAHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องซารูปโพนัดลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเคอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	อานนท์	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจ	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)		
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานอง Function ต่าง ๆ		
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่		
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า		
		วันที่	16 / 5 / 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ขอเสนอเพื่อปรับปรุง

Emergency Light สี่อาคาร A สี่ถนน กิ่ง

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light မီးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး

วันที่ 62

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้า (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้นชัก 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้นชัก 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้นชัก 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้นชัก 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	1/20/25
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้นชัก 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้นชัก 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวอร์ชเบ้น 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	1/20/25
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวอร์ชเบ้น 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวอร์ชเบ้น 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวอร์ชเบ้น 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวอร์ชเบ้น 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชักหลัก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชักกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	OK	1/20/25
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชักเล็ก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	OK	1/20/25
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK	1/20/25
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูลิ้นชักใต้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU ทางวอร์ชเบ้น (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ส่วนบน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ส่วนกลาง A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ส่วนกลาง A ล (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ทางลิ้นชัก (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ส่วนบน ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ส่วนบน ล (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ล (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ส่วนกลาง A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	1/20/25
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ส่วนกลาง A ล (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องวอร์ชเบ้นไฟฟ้าลิ้นชัก (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU ทางลิ้นชัก (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ส่วนบน ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ส่วนบน ล (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	1/20/25
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ล (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	1/20/25
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ส่วนกลาง A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ส่วนกลาง A ล (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องวอร์ชเบ้นไฟฟ้าลิ้นชัก (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 30/06/17
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค 11 มิ.ย. 2017 8 ข้อ

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ลม (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องขาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องขาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลม (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ลม (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าขาร์ปลิฟท์ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องขาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลม (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A ลม (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU หน้า CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU หน้า ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU หน้ารับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องเก็บ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องขาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในเคาน์เตอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องขาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในเคาน์เตอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	11/2/67
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ขาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	อ.วิเศษ	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 30/06/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปุ่ม 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค หมายเหตุ 12 ตัว

01/06/67 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเคอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้องAHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเคอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	OK	11/6/67 OK
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเคอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้องAHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้องAHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	11/6/67
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเคอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	OK	11/6/67
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเคอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	OK	11/6/67
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเคอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	OK	11/6/67
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเคอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 30/06/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานอง Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค 11/06/67 7 ตัว

FM-SNE-033 Rev.0 (31 Jul 23)