



บริษัท ซีพีเอ็ม เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์  
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT  
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแสงสว่างฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ

PM>Status : **62/2564 67 -**

อาคาร B

บันทึก Tag ประจำ  
ชุดตัว

ชั้น	สถานที่	รหัสเครื่อง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้กับ Emergency Light (220 โวลท์)	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟมาจากแบตเตอรี่ (DC) (ตรวจสอบตัวรีเลย์รีเลย์)	สายการ Charge (ตรวจสอบสาย แบ)	Battery ไม่พอ 5 นาที (ทดสอบจริง)	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟฉุกเฉิน (ปกติ)	หลอดไฟ (ปกติ)	หลอดไฟ (ปกติ)	คำแนะนำ	Off Main Breaker ของ Emergency Light (ทดสอบจริง)	คำแนะนำ และแนวทางแก้ไข
5	หน้าห้อง 98/364 (5B27)	EL-B-502	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
5	หน้าห้อง 98/359 (5B22)	EL-B-503	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
5	หน้าห้อง 98/353 (5B16)	EL-B-504	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
5	บันไดหนีไฟ 5/1	EL-B-505	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
5	บันไดหนีไฟ 5/2	EL-B-506	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	หน้าห้อง 98/369 (6B03)	EL-B-601	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	หน้าห้อง 98/393 (6B27)	EL-B-602	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	หน้าห้อง 98/388 (6B22)	EL-B-603	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	หน้าห้อง 98/382 (6B16)	EL-B-604	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	บันไดหนีไฟ 6/1	EL-B-605	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	บันไดหนีไฟ 6/2	EL-B-606	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
7	หน้าห้อง 98/398 (7B03)	EL-B-701	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
7	หน้าห้อง 98/421 (7B27)	EL-B-702	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
7	หน้าห้อง 98/417 (7B22)	EL-B-703	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
7	หน้าห้อง 98/411 (7B16)	EL-B-704	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
7	บันไดหนีไฟ 7/1	EL-B-705	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
7	บันไดหนีไฟ 7/2	EL-B-706	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	หน้าห้อง 98/425 (8B03)	EL-B-801	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	หน้าห้อง 98/443 (8B27)	EL-B-802	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	หน้าห้อง 98/445 (8B22)	EL-B-803	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	หน้าห้อง 98/439 (8B16)	EL-B-804	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	บันไดหนีไฟ 8/1	EL-B-805	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	บันไดหนีไฟ 8/2	EL-B-806	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	บันไดหนีไฟ ที่ติดพัดลม 1	EL-B-807	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	บันไดหนีไฟ ที่ติดพัดลม 2	EL-B-808	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

ข้อเสนอแนะ

- อย่านำแบตเตอรี่มาทิ้งในบริเวณใดๆ ในพื้นที่

CHECKED BY :

DATE : 25/4/67

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 24/4/67

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร





ผลการตรวจสอบการทำงานของเครื่องส่องไฟแสงสว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์  
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

FREQUENCY : MONTHLY

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไฟแสงสว่างฉุกเฉิน  
รายการตรวจสอบ : PM>Status : **✓ ปรากฏ 65.**

อาคาร A

บันทึกที่ Tag ประจำ  
ชุดด้วย

ชั้น	สถานที่	จุดตรวจ	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) 120V (ปกติ)	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (DC) 24V (ปกติ)	จาก Chintu (ปกติ)	Test แหล่งจ่ายไฟ (ปกติ)	LED (ปกติ)	ลิ้งค์ (ปกติ)	หลอดไฟ (ปกติ)	ถังเก็บน้ำ และแสงจากแสงไฟ	On Main Breaker หรือ Emergency Light (ปกติ)	ถังเก็บน้ำ และแสงจากแสงไฟ
1	ห้องชุด 101	EL-A-101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	ห้องชุด 102	EL-A-102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	ห้องชุด 103	EL-A-103	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	บันไดหนีไฟ ชั้น 1/1	EL-A-104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	ห้องพักรับ ชั้น 1	EL-A-105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	ห้องชุด 98/25 (1A29)	EL-A-106	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	ตรงข้ามห้อง 98/10 (1A15)	EL-A-107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	บันไดหนีไฟ ชั้น 1/2	EL-A-108	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	หน้าห้อง 98/21 (1A25)	EL-A-109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	หน้าห้อง 98/18 (1A22)	EL-A-110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หน้าห้อง 98/28 (2A04)	EL-A-201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	บันไดหนีไฟ ชั้น 2/1	EL-A-202	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ห้องพักรับ ชั้น 2	EL-A-203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หน้าห้อง 98/53 (2A29)	EL-A-204	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรงข้ามห้อง 98/39 (2A15)	EL-A-205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	บันไดหนีไฟ ชั้น 2/2	EL-A-206	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หน้าห้อง 98/49 (2A25)	EL-A-207	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หน้าห้อง 98/46 (2A22)	EL-A-208	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	หน้าห้อง 98/57 (3A04)	EL-A-301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	บันไดหนีไฟ ชั้น 3/1	EL-A-302	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ห้องพักรับ ชั้น 3	EL-A-303	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	หน้าห้อง 98/62 (3A29)	EL-A-304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ข้อเสนอแนะ : - ตรวจพบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน 1 ครั้ง

CHECKED BY :

DATE : 9/5/67.

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 9/5/67

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร







บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสช จำกัด  
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาซึ่งมีตู้ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ

PM Status : **ตรวจสอบ 67.**

อาคาร A

บันทึกที่ Tag ประจำจุดตรวจ

ชั้น	สถานที่	รหัสห้อง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) ให้อยู่ Emergency Light (220 โวลต์)	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (DC) จากแบตเตอรี่ (หรือตู้ชาร์จแบตเตอรี่)	ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ (หรือตู้แปลงไฟ)	Battery ไม่พอ 5 นาที (เมื่อคว่ำ)	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ	LED (ปกติ)	ฟลูออโร (ปกติ)	หลอดไฟ (ปกติ)	ค่าเฉลี่ย	On Main Breaker ของ Emergency Light	สถานะ
6	ห้องไฟฟ้า 6	EL-A-603	/	OK	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 98/169 (6A29)	EL-A-604	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ตรงข้ามห้อง 98/155 (6A15)	EL-A-605	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	บันไดหนีไฟ ชั้น 6/2	EL-A-606	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 98/165 (6A25)	EL-A-607	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 98/162 (6A22)	EL-A-608	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 98/144 (7A04)	EL-A-701	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	บันไดหนีไฟ ชั้น 7/1	EL-A-702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	EL-A-703	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 98/173 (7A29)	EL-A-704	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตรงข้ามห้อง 98/184 (7A15)	EL-A-705	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	บันไดหนีไฟ ชั้น 7/2	EL-A-706	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 98/194 (7A25)	EL-A-707	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 98/191 (7A22)	EL-A-708	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 98/202 (8A04)	EL-A-801	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟ ชั้น 8/1	EL-A-802	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	EL-A-803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 98/227 (8A29)	EL-A-804	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ตรงข้ามห้อง 98/213 (8A15)	EL-A-805	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟ ชั้น 8/2	EL-A-806	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 98/223 (8A25)	EL-A-807	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 98/220 (8A22)	EL-A-808	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟ ชั้น 8/1	EL-A-809	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟ ชั้น 8/2	EL-A-810	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ข้อเสนอแนะ

- 01/11/2567 ตรวจสอบตู้ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

CHECKED BY :

DATE : 9 / 5 / 67.

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 9 / 5 / 67

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ จำกัด  
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลลัส เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

FREQUENCY : MONTHLY

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแสงสว่างฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ

PM Status :

67.67

อาคาร B

บันทึกการตรวจ  
จุดด้วย

ชั้น	สถานที่	รหัสห้อง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC) 220 โวลต์	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (DC) จาก Chongkri (กล่องแดง)	Battery ในห้อง 5 วัตต์ (กล่องแดง)	ตรวจสอบสายไฟ (ปลั๊ก)	ตรวจสอบสายไฟ (ปลั๊ก)	ตรวจสอบสายไฟ (ปลั๊ก)	สถานะไฟ	Off Main Breaker ของ Emergency Light (กล่องแดง)	สถานะไฟ
1	หน้า Mail Box	EL-B-101	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
1	หน้าห้อง 98/250 (1B27)	EL-B-102	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
1	หน้าห้อง 98/245 (1B22)	EL-B-103	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
1	หน้าห้อง 98/239 (1B16)	EL-B-104	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
1	บันไดหนีไฟ 1/1	EL-B-105	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
1	บันไดหนีไฟ 1/2	EL-B-106	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าห้อง 98/253 (2B03)	EL-B-201	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าห้อง 98/277 (2B27)	EL-B-202	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าห้อง 98/272 (2B22)	EL-B-203	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าห้อง 98/266 (2B16)	EL-B-204	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
2	บันไดหนีไฟ 2/1	EL-B-205	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
2	บันไดหนีไฟ 2/2	EL-B-206	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าห้อง 98/282 (3B03)	EL-B-301	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าห้อง 98/306 (3B27)	EL-B-302	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าห้อง 98/301 (3B22)	EL-B-303	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าห้อง 98/295 (3B16)	EL-B-304	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
3	บันไดหนีไฟ 3/1	EL-B-305	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
3	บันไดหนีไฟ 3/2	EL-B-306	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าห้อง 98/311 (4B03)	EL-B-401	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าห้อง 98/335 (4B27)	EL-B-402	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าห้อง 98/330 (4B22)	EL-B-403	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าห้อง 98/324 (4B16)	EL-B-404	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
4	บันไดหนีไฟ 4/1	EL-B-405	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
4	บันไดหนีไฟ 4/2	EL-B-406	/	✓	/	/	/	/	/	/	/
5	หน้าห้อง 98/340 (5B03)	EL-B-501	/	✓	/	/	/	/	/	/	/

ข้อเสนอแนะ

- อยู่ในการดูแลการดำเนินงาน

CHECKED BY :

DATE : 9015167

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 9015167

หัวหน้าช่าง/ผู้ตรวจอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสช จำกัด  
โครงการ เอสเซ็นท์ พาร์ค วิลล่า เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

FREQUENCY : MONTHLY

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันผู้ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ

PM Status : **พร้อมใช้งาน** ๒๕.

อาคาร B

บันทึกที่ Tag ประจำจุดดับ

ชั้น	สถานที่	รหัสเครื่อง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (ELC) ใต้ Emergeency Light (220 โวลท์)	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (ELC) (ตรวจสอบเครื่องจักร)	การชาร์จแบตเตอรี่ (ตรวจสอบเครื่องจักร)	Battery ในหลอด 5 ปี (ตรวจสอบเครื่องจักร)	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ (LED) (ปกติ)	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ (Fluorescent) (ปกติ)	สถานะ และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ (กรณีฉุกเฉิน)	สถานะ และแนวทางแก้ไข
5	หน้าห้อง 98/364(5B27)	EL-B-502	/	X	/	/	/	/			
5	หน้าห้อง 98/353(5B22)	EL-B-503	/	/	/	/	/	/			
5	หน้าห้อง 98/353(5B16)	EL-B-504	/	/	/	/	/	/			
5	บันไดหนีไฟ 5/1	EL-B-505	/	/	/	/	/	/			
5	บันไดหนีไฟ 5/2	EL-B-506	/	/	/	/	/	/			
6	หน้าห้อง 98/364(6B03)	EL-B-601	/	/	/	/	/	/			
6	หน้าห้อง 98/393(6B27)	EL-B-602	/	/	/	/	/	/			
6	หน้าห้อง 98/388(6B22)	EL-B-603	/	/	/	/	/	/			
6	หน้าห้อง 98/382(6B16)	EL-B-604	/	/	/	/	/	/			
6	บันไดหนีไฟ 6/1	EL-B-605	/	/	/	/	/	/			
6	บันไดหนีไฟ 6/2	EL-B-606	/	/	/	/	/	/			
7	หน้าห้อง 98/398(7B03)	EL-B-701	/	/	/	/	/	/			
7	หน้าห้อง 98/421(7B27)	EL-B-702	/	/	/	/	/	/			
7	หน้าห้อง 98/417(7B22)	EL-B-703	/	/	/	/	/	/			
7	หน้าห้อง 98/411(7B16)	EL-B-704	/	/	/	/	/	/			
7	บันไดหนีไฟ 7/1	EL-B-705	/	/	/	/	/	/			
7	บันไดหนีไฟ 7/2	EL-B-706	/	/	/	/	/	/			
8	หน้าห้อง 98/426(8B03)	EL-B-801	/	/	/	/	/	/			
8	หน้าห้อง 98/449(8B27)	EL-B-802	/	/	/	/	/	/			
8	หน้าห้อง 98/445(8B22)	EL-B-803	/	/	/	/	/	/			
8	หน้าห้อง 98/439(8B16)	EL-B-804	/	/	/	/	/	/			
8	บันไดหนีไฟ 8/1	EL-B-805	/	/	/	/	/	/			
8	บันไดหนีไฟ 8/2	EL-B-806	/	/	/	/	/	/			
8	บันไดหนีไฟห้องพัก 1	EL-B-807	/	/	/	/	/	/			
8	บันไดหนีไฟห้องพัก 2	EL-B-808	/	/	/	/	/	/			

ข้อเสนอแนะ

- อยู่ภายใต้การดำเนินงานปกติ

CHECKED BY :

DATE : 10 / 5 / 67.

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 10 / 5 / 67

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร







# EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องรู้ถึงความเสี่ยงจากพิษ

မောင်အောင်

PM. Status : 27/11/26 b7.

၁၂၈၁၄ A

นันทาท Tag ประจำ  
ชุดตัวบ

ผลการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟแสงสว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567

[illegible]

၇၀၂၈၁၁၁၂

၆ - စာအုပ်များကို အသုံးပြုသူများ၏ အသေးစိတ် သတင်းများကို ရရှိရန်။

CHECKED BY :

DATE: 4/6/67.

ช้างเอราวัณ

APPROVED BY :

DATE: 4-6-07

หน้าห้อง/ผู้จัดการ







บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์  
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแสงสว่างฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ

PM Status : สีเขียว 67.

อาคาร B

FREQUENCY : MONTHLY

บันทึก Tag ประจำ  
จุดตรวจ

ชั้น	สถานที่	รหัสห้อง	การตรวจสอบสายไฟ (AC) ใหญ่ Emergency Light (220 โวลท์)	การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ (DC) (เพื่อลิฟท์หรือการโทร)	การตรวจสอบแบตเตอรี่ (การชาร์จเต็ม)	Test เครื่องมือตรวจสอบ Battery ไม่เกิน 5 วัน	LED (ปกติ)	สวิทช์ (ปกติ)	หลอดไฟ (ปกติ)	ตำแหน่งไฟ	Off Main Breaker ของ Emergency Light (เพื่อตรวจสอบ)	ตำแหน่งไฟ
1	หน้า Mail Box	EL-B-101	/	OK	/	/	/	/	/	/	/	/
1	หน้าห้อง 98/250 (1B27)	EL-B-102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	หน้าห้อง 98/245 (1B22)	EL-B-103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	หน้าห้อง 98/239 (1B16)	EL-B-104	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	บันไดหนีไฟ 1/1	EL-B-105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	บันไดหนีไฟ 1/2	EL-B-106	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าห้อง 98/253 (2B03)	EL-B-201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าห้อง 98/277 (2B27)	EL-B-202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าห้อง 98/272 (2B22)	EL-B-203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	หน้าห้อง 98/266 (2B16)	EL-B-204	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	บันไดหนีไฟ 2/1	EL-B-205	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	บันไดหนีไฟ 2/2	EL-B-206	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าห้อง 98/282 (3B03)	EL-B-301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าห้อง 98/306 (3B27)	EL-B-302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าห้อง 98/301 (3B22)	EL-B-303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	หน้าห้อง 98/295 (3B16)	EL-B-304	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	บันไดหนีไฟ 3/1	EL-B-305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	บันไดหนีไฟ 3/2	EL-B-306	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าห้อง 98/311 (4B03)	EL-B-401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าห้อง 98/335 (4B27)	EL-B-402	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าห้อง 98/330 (4B22)	EL-B-403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	หน้าห้อง 98/324 (4B16)	EL-B-404	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	บันไดหนีไฟ 4/1	EL-B-405	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	บันไดหนีไฟ 4/2	EL-B-406	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	หน้าห้อง 98/340 (5B03)	EL-B-501	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ข้อเสนอแนะ

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินและแบตเตอรี่

CHECKED BY :

DATE : 5 / 6 / 67.

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 24 / 6 / 67

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์  
โครงการ เอสเซ้นท์ พาร์ค วิลด์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

FREQUENCY : MONTHLY

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ

PM Status : **มีงาน 67**

อาคาร B

บันทึก Tag ประจำ  
จุดดับ

อื่น	สถานที่	รหัสเครื่อง	ตรวจสอบและตั้งระบบไฟ (ด้วย ไฟฟ้า Emergency Light (220 โวลท์)	ตรวจสอบและตั้งระบบไฟ (ด้วย สวิตช์ Chakung (ทดสอบเครื่อง))	การตั้ง Chakung (ทดสอบเครื่อง)	Test เครื่องรับไฟของ Battery ไม่ติด 5 วินาที (ทดสอบจริง)	ตรวจสอบสายการเชื่อมต่อของ LED (ปกติ)	ฟิวส์ (ปกติ)	หลอดไฟ (ปกติ)	กันกระแทก และเบรกจากบนใจ	On Main Breaker ของ Emergency Light ทดสอบไฟ DC 2 ขั้ว (ทดสอบจริง)	การระบุ และแนวทางการแก้ไข
5	หน้าห้อง 98/364(5B27)	EL-B-502	/	การปรับ	/	/	/	/	/	/	/	
5	หน้าห้อง 98/359(5B22)	EL-B-503	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
5	หน้าห้อง 98/353(5B16)	EL-B-504	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
5	บันไดหนีไฟ 5/1	EL-B-505	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
5	บันไดหนีไฟ 5/2	EL-B-506	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 98/369(6B03)	EL-B-601	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 98/393(6B27)	EL-B-602	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 98/388(6B22)	EL-B-603	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 98/382(6B16)	EL-B-604	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
6	บันไดหนีไฟ 6/1	EL-B-605	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
6	บันไดหนีไฟ 6/2	EL-B-606	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 98/398(7B03)	EL-B-701	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 98/421(7B27)	EL-B-702	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 98/417(7B22)	EL-B-703	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 98/411(7B16)	EL-B-704	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
7	บันไดหนีไฟ 7/1	EL-B-705	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
7	บันไดหนีไฟ 7/2	EL-B-706	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 98/426(8B03)	EL-B-801	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 98/449(8B27)	EL-B-802	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 98/445(8B22)	EL-B-803	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 98/439(8B16)	EL-B-804	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟ 8/1	EL-B-805	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟ 8/2	EL-B-806	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟชุดดับฟ้า 1	EL-B-807	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	
8	บันไดหนีไฟชุดดับฟ้า 2	EL-B-808	/	ท	/	/	/	/	/	/	/	

ข้อเสนอแนะ

-อยู่ในขั้นตอนการแจ้งการขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟ

CHECKED BY :

DATE : 5 / 6 / 67.

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 4 / 6 / 67

หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร









ทางโครงการมีแผนผังเส้นทางหนีไฟติดหน้าลิฟท์ทุกชั้น และมีการตรวจสอบการทำงานของป้ายบอกทางหนีไฟเป็นประจำทุกเดือน

## ผลการตรวจสอบการทำงานของป้ายบอกทางหนีไฟ ประจำเดือน มกราคม 2567

**RESIDENCE**  
**FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT**  
ใบรายงานการตรวจสอบการทำงานของป้ายบอกทางหนีไฟ

PM Status :  
อาคาร A

FREQUENCY : MONTHLY

ร.น.	สถานที่	รหัสเครื่อง	ตรวจสอบเครื่องป้ายไฟ (220 วัตต์)	ตรวจสอบเครื่องป้ายไฟ (220 วัตต์)	ค่าไฟ (กิโลวัตต์)	Test แบตเตอรี่ (กิโลวัตต์)	LED (กิโลวัตต์)	เซ็นเซอร์ (กิโลวัตต์)	แบตเตอรี่ (กิโลวัตต์)	ค่าเฉลี่ย	On Main Battery (กิโลวัตต์)	ค่าเฉลี่ย
1	หน้าประตู ชั้น 100 (A100)	EXL-A-101	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
1	หน้าประตู ชั้น 100 (A100)	EXL-A-102	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
1	หน้าประตู ชั้น 100 (A100)	EXL-A-103	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
1	หน้าประตู ชั้น 100 (A100)	EXL-A-104	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
1	หน้าประตู ชั้น 100 (A100)	EXL-A-105	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
1	หน้าประตู ชั้น 100 (A100)	EXL-A-106	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
1	หน้าประตู ชั้น 100 (A100)	EXL-A-107	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
2	หน้าประตู ชั้น 201	EXL-A-201	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
2	หน้าประตู ชั้น 201	EXL-A-202	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
2	หน้าประตู ชั้น 201	EXL-A-203	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
2	หน้าประตู ชั้น 201	EXL-A-204	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
2	หน้าประตู ชั้น 201	EXL-A-205	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
2	หน้าประตู ชั้น 201	EXL-A-206	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
2	หน้าประตู ชั้น 201	EXL-A-207	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
3	หน้าประตู ชั้น 301	EXL-A-301	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
3	หน้าประตู ชั้น 301	EXL-A-302	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
3	หน้าประตู ชั้น 301	EXL-A-303	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
3	หน้าประตู ชั้น 301	EXL-A-304	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
3	หน้าประตู ชั้น 301	EXL-A-305	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
3	หน้าประตู ชั้น 301	EXL-A-306	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
3	หน้าประตู ชั้น 301	EXL-A-307	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
3	หน้าประตู ชั้น 301	EXL-A-308	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
4	หน้าประตู ชั้น 401	EXL-A-401	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
4	หน้าประตู ชั้น 401	EXL-A-402	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
4	หน้าประตู ชั้น 401	EXL-A-403	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
4	หน้าประตู ชั้น 401	EXL-A-404	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
4	หน้าประตู ชั้น 401	EXL-A-405	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
4	หน้าประตู ชั้น 401	EXL-A-406	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
4	หน้าประตู ชั้น 401	EXL-A-407	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
4	หน้าประตู ชั้น 401	EXL-A-408	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W
5	หน้าประตู ชั้น 501	EXL-A-501	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W	220W

ข้อสังเกต:

CHECKED BY : วิศกร  
DATE : 6 / 1 / 67  
ช่างอาคาร

APPROVED BY : วิศกร  
DATE : 6 / 1 / 67  
หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร











ผลการตรวจสอบการทำงานของป้ายบอกทางไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

OFFICIAL USE ONLY

FREQUENCY : MONTHLY

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันป้ายบอกทางไฟฟ้า

PM.Status :

A 71010

[illegible]

CHECKED BY:

DATE: 4/2/2017

ផ្ទាំងខ្សាតារ

APPROVED BY :

DATE: 4/21

หัวหน้าช่าง/ผู้จัดการอาคาร











## RESIDENCE

**FREQUENCY : MONTHLY**

பெரியபுத்தூர்

PM.Status :

A 01075

STT	Tên công trình	Địa điểm	Loại công trình	Đơn vị thi công	Thời gian thi công	Giá trị dự kiến	Đơn vị giám sát	Đơn vị thẩm định	Đơn vị nghiệm thu	Đơn vị quản lý	Đơn vị bảo trì
1	Mô hình phòng họp A	EXL-A-101	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
1	Mô hình phòng họp B	EXL-A-102	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
1	Mô hình phòng họp C	EXL-A-103	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
1	Mô hình phòng họp D	EXL-A-104	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
1	Mô hình phòng họp E	EXL-A-105	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
1	Mô hình phòng họp F	EXL-A-106	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
1	Mô hình phòng họp G	EXL-A-107	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
2	Mô hình phòng họp H	EXL-A-201	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
2	Mô hình phòng họp I	EXL-A-202	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
2	Mô hình phòng họp J	EXL-A-203	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
2	Mô hình phòng họp K	EXL-A-204	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
2	Mô hình phòng họp L	EXL-A-205	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
2	Mô hình phòng họp M	EXL-A-206	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
2	Mô hình phòng họp N	EXL-A-207	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp O	EXL-A-301	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp P	EXL-A-302	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp Q	EXL-A-303	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp R	EXL-A-304	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp S	EXL-A-305	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp T	EXL-A-306	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp U	EXL-A-307	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp V	EXL-A-308	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp W	EXL-A-401	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp X	EXL-A-402	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp Y	EXL-A-403	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp Z	EXL-A-404	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp AA	EXL-A-405	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp AB	EXL-A-406	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp AC	EXL-A-407	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp AD	EXL-A-408	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11
3	Mô hình phòng họp AE	EXL-A-501	200V	08/2011	F	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11	1/1/11

CHECKED BY: THUR  
DATE: 6 03 67  
๖๓๖๓๑๓๖

APPROVED BY

DATE: 6/3/

นางสาวสุภาวดี/ผู้ตรวจการ

