

ภาคผนวก ข

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

## Fire & Life Safety Monthly Checklist

Month/Year: January 2024

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สวมเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
31	Hot Water Tank Room	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Hot Water Tank 1 FL.31	1	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Hot Water Tank 2 FL.31	2	
30	Spectrum Store					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.31	3	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.30	N	
	Automatic Slide Door										1	N	Exit Stair ST-1 FL.29	N	
29	Back Kitchen					N/A	N/A	2	N/A	N			Exit Stair ST-2 (1) FL.29	N	
	Front Kitchen										2	N	Exit Stair ST-2 (2) FL.29	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.29	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.29	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.28	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.28	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.28	N	
28	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.28	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.27	N	
27	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.27	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.26	N	
	RC Lounge										2	N	Exit Stair ST-2 FL.26	N	
	Kitchen					1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.26	N	
26	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.26	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.25	N	
25	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.25	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.24	N	
24	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.24	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.24	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.24	N	
23	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.23	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.23	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.23	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.23	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
22	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.22	N	
21	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.22	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.21	N	
20	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.21	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.21	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.21	N	
19	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.20	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.20	N	
18	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.19	D	Battery Issue
17	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.19	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.18	N	
16	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.18	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.18	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.18	N	
15	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.17	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.17	N	
14	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.16	N	
12	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.16	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.15	N	
11	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.15	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.15	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.15	N	
10	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.14	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.14	N	
9	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.14	D	Battery Issue
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.12	N	
	ST-1	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.12	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
8	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.11	N	
7	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.11	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.11	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.11	N	
6A	Cooling Tower	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.10	N	
6	ST-1	D	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.10	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	MEP FL.10	N	
	ST-4										1	N	Pantry FL.10	N	
	Pool Entrance (Lift)										1	N	Exit Stair ST-1 FL.9	N	
	Pool Entrance (Fitness)										1	N	Exit Stair ST-2 FL.9	N	
	Lift S1-S2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.9	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.9	N	
	Bar					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.8	N	
5A	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.8	N	
5	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	MEP FL.8	N	
	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.8	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.7	D	Battery Issue
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.7	N	
	AV Room (Ballroom 4)					1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.7	N	
	Regency Ballroom										9	N	Pantry FL.7	N	
	Regency 1-4										8	N	Exit Stair ST-1 FL.6A	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.6A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.6	N	
						N/A	N/A	3	3	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.6	N	
4A	Foyer					N/A	N/A	1	1	N			Exit Stair ST-4 FL.6	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.6	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Front Fireman Lift FL.6	N	
4A	Event Office										2	N	Fireman Lift Entrance FL.6	N	
4	ST-1 Sale Office	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.5A	N	
	ST-2										4	N	Exit Stair ST-2 FL.5A	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.5A	D	Battery Issue
	ST-4										3	N	Corridor FL.5A	N	
	Lift P5-P6	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.5A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			AV room FL.5A	N	
	Chiller Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Pump Room FL.5A	N	
	Left Kitchen					N/A	N/A	2	2	N			Lift S1-2 FL.5A	N	
	Right Kitchen					N/A	N/A	2	2	D 2			Exit Stair ST-1 FL.5	N	
	Inside Kitchen					N/A	N/A	1	1	N	2	N	Exit Stair ST-2 FL.5	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
	MC										9	N	Exit Stair ST-3 FL.5	D	Battery Issue
	Hostess										2	N	Exit Stair ST-4 FL.5	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.5	N	
4PK	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			BOH Regency 1 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 2 FL.5	N	
3A	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 3 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Fireman Lift FL.5	N	
3	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Service Lift FL.5	N	
3PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.4A	N	
2A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-3 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.4A	D	Battery Issue
2	Lift Fireman	D	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Exec. Office 1 FL.4A	N	
2PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exec. Office 2 FL.4A	D	Battery Issue
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Loading Side FL.4A	N	
M	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Trendy Side FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Electric Room 1 FL.4A	N	
	Front MEP Room	N	N	N/A	N/A								Electric Room 2 FL.4A	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.4	N	
L	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.4	D	Battery Issue
	ST-2										1	N	Exit Stair ST-3 FL.4	N	
	ST-4										1	N	Exit Stair ST-4 FL.4	N	
	Control Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Exec. Office FL.4	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MARCOM Office FL.4	N	
	Flower Room	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 1 FL.4	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 2 FL.4	N	
	LPG Gas Station					2	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.4	N	
	Lobby Door (S)										1	N	Fireman Lift FL.4	N	
	Front Parking Lift										2	N	Service Lift FL.4	N	
	Loading										4	N	Loading Side FL.4	N	
	ST-1 Engineer	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Trendy Side FL.4	N	
	ST-2 Locker	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.3A	N	
	ST-3 General Store	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.3A	N	
	ST-4 Fire pump	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-4 FL.3A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Loading Side FL.3A	N	
	Canteen Kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Trendy Side FL.3A	D	Battery Issue
	Learning Center					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.3	N	
	Bekery kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Exit Stair ST-3 FL.3	N	
	Male Locker										2	N	Exit Stair ST-4 FL.3	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
	Female Locker										2	N	MEP FL.3	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
B	Canteen										4	N	MDB 1 FL.3	N	
	HK										1	N	MDB 2 FL.3	D	Battery Issue
	Uniform										1	N	Generator FL.3	N	
	Operator										1	N	Loading Side FL.3	N	
	HR										1	N	Trendy Side FL.3	N	
	GC										2	N	Servive Lift FL.3	N	
	Finance Office										1	N	Fireman Lift FL.3	N	
	Engineer Office										1	N	Exit Stair ST-1 FL.2A	N	
	Engineer Workshop										1	N	Exit Stair ST-2 FL.2A	N	
	Front Hygene Office										2	N	Exit Stair ST-4 FL.2A	N	
	Main Kitchen Corridor										2	N	Loading Side FL.2A	N	
	Total	111				119	0	13	11		181		Trendy Side FL.2A	N	
													Exit Stair ST-1 FL.2	N	
													Exit Stair ST-2 FL.2	N	
													Exit Stair ST-3 FL.2	N	
													Exit Stair ST-4 FL.2	N	
													MEP FL.2	N	
													Loading Side FL.2	N	
													Trendy Side FL.2	N	
													Service Lift FL.2	N/A	Uninstalled
													Fireman Lift FL.2	N	
													Exit Stair ST-1 FL.M	N	
													Exit Stair ST-2 FL.M	N	
													Exit Stair ST-3 FL.M	N	
													Exit Stair ST-4 FL.M	N	
													Front MEP FL.M	N	
													MEP FL.M	N	
													Loading Side FL.M	N	
													Trendy Side FL.M	N	
													Exit Stair ST-1 FL.L	N	
													Exit Stair ST-2 FL.L	N	
													Exit Stair ST-3 FL.L	N	
													Exit Stair ST-4 FL.L	N	
													Control Room 1 FL.L	N	
													Control Room 2 FL.L	N	
													Fireman Lift FL.L	N	
													Discharge Fireman Lift FL.L	N	

N = Normal D = Damage U = Used L = Lost N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	

Condition	Summary				
	Fire Hose Cabinet	Fire Extinguisher	Fire Blanket	Fire Exit Sign	Emergency Light
Total	111	132	11	181	218
Normal	109	130	11	181	202
Damage	2	2	0	0	16
Used	0	0	0	0	0
Lost	0	0	0	0	0
N/A	13	0	0	0	2

Front Service Lift FL.L	N	
Exit Stair ST-1 FL.B	N	
Exit Stair ST-2 FL.B	N	
Exit Stair ST-3 FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (1) FL.B	D	Battery Issue
Exit Stair ST-4 (2) FL.B	N	
MEP FL.B	N	
Fireman Lift FL.B	N	
Male Staff Locker 1	N	
Male Staff Locker 2	N	
Female Staff Locker	N	
Front HK Office FL.B	N	
Canteen 1 FL.B	D	Battery Issue
Canteen 2 FL.B	N	
TV Corner FL.B	N	
Corridor front Canteen	N	
Lerning Center	N	
HR Office	N	
Finance Office	D	Battery Issue
Workshop Entrance	N/A	Removed
Front Cashier	N	
Front FB Office	N	
FB Office	N	
Front General Store	N	
Cold Kitchen Entrance	N	
Front Hygene Office	N	
Pump Room	N	
Compressor Room	N	
Firepump Room	N	
Server Room	N	
Total	218	

Prepared By

Thanakorn Anurak  
Security Manager  
Date 26/02/2023

Acknowledged By

(.....)  
Chief Engineer  
Date...../...../.....










## Fire Cart Monthly Checklist

Month/Year: January, 2024

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
1	Fireman Suit Cabinet		1	Normal	
2	Fire Cart Cabinet		1	Normal	
3	Fireman Suit		4 Suit	Normal	
4	Fireman Helmet		4 Pcs.	Normal	
5	Fireman Hood		4	Normal	
6	SCBA		2 Set	Normal	
7	SCBA Mask		2 Set	Normal	
8	Fire Fighting Nozzle		1	Normal	
9	Fire Hose 1.5"		2 Pcs.	Normal	
10	Rope		2 Roll	Normal	

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
11	Axe		2 Pcs.	Normal	
12	Steel Bolt Cutter		2 Pcs.	Normal	
13	3-Ways Fire Hydrant Connection		1 Pcs.	Normal	
14	Spinal Board		1 Pcs.	Normal	
15	Head Immobilizer		2 Set	Normal	
16	Scoop Stretcher		1 Pcs.	Normal	
17	Oxygen Tank		2 Set	Normal	

Checked By

(Sompong Looyotha )  
Security Officer  
Date 22/01/2024

Reviewed By

( Thanakorn A. )  
Security Manager  
Date 29/01/2024

Acknowledged By

(.....)  
Chief Engineer  
Date ...../...../.....

## Fire & Life Safety Monthly Checklist

Month/Year: February 2024

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สวมเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
31	Hot Water Tank Room	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Hot Water Tank 1 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Hot Water Tank 2 FL.31	N	
30	Spectrum Store					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.30	D	Battery Issue
	Automatic Slide Door										1	N	Exit Stair ST-1 FL.29	N	
29	Back Kitchen					N/A	N/A	2	N/A	N			Exit Stair ST-2 (1) FL.29	N	
	Front Kitchen										2	N	Exit Stair ST-2 (2) FL.29	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.29	D	Battery Issue
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.29	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.28	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.28	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.28	N	
28	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.28	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.27	N	
27	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.27	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.26	N	
	RC Lounge										2	N	Exit Stair ST-2 FL.26	N	
	Kitchen					1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.26	N	
26	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.26	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.25	N	
25	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.25	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.24	N	
24	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.24	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.24	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.24	N	
23	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.23	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.23	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.23	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.23	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
22	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.22	N	
21	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.22	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.21	N	
20	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.21	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.21	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.21	N	
19	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.20	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.20	N	
18	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.19	N	
17	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.19	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.18	N	
16	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.18	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.18	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.18	N	
15	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.17	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.17	N	
14	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.16	N	
12	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.16	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.15	N	
11	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.15	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.15	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.15	N	
10	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.14	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.14	N	
9	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.14	D	Battery Issue
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.12	N	
	ST-1	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.12	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามแฉก	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
8	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.11	N	
7	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.11	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.11	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.11	N	
6A	Cooling Tower	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.10	N	
6	ST-1	D	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.10	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	MEP FL.10	N	
	ST-4										1	N	Pantry FL.10	N	
	Pool Entrance (Lift)										1	N	Exit Stair ST-1 FL.9	N	
	Pool Entrance (Fitness)										1	N	Exit Stair ST-2 FL.9	N	
	Lift S1-S2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.9	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.9	N	
	Bar					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.8	N	
5A	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.8	N	
5	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	MEP FL.8	N	
	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.8	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.7	D	Battery Issue
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.7	N	
	AV Room (Ballroom 4)					1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.7	N	
	Regency Ballroom										9	N	Pantry FL.7	N	
	Regency 1-4										8	N	Exit Stair ST-1 FL.6A	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.6A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.6	N	
						N/A	N/A	3	3	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.6	N	
4A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.6	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	D			Front Fireman Lift FL.6	N	
	Event Office										2	N	Fireman Lift Entrance FL.6	N	
4	ST-1 Sale Office	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.5A	N	
	ST-2										4	N	Exit Stair ST-2 FL.5A	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.5A	D	Battery Issue
	ST-4										3	N	Corridor FL.5A	N	
	Lift P5-P6	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.5A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			AV room FL.5A	N	
	Chiller Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Pump Room FL.5A	N	
	Left Kitchen					N/A	N/A	2	2	N			Lift S1-2 FL.5A	N	
	Right Kitchen					N/A	N/A	2	2	D 2			Exit Stair ST-1 FL.5	N	
	Inside Kitchen					N/A	N/A	1	1	N	2	N	Exit Stair ST-2 FL.5	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
	MC										9	N	Exit Stair ST-3 FL.5	D	Battery Issue
	Hostess										2	N	Exit Stair ST-4 FL.5	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.5	N	
4PK	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			BOH Regency 1 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 2 FL.5	N	
3A	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 3 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Fireman Lift FL.5	N	
3	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Service Lift FL.5	N	
3PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.4A	N	
2A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-3 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.4A	D	Battery Issue
2	Lift Fireman	D	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Exec. Office 1 FL.4A	N	
2PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exec. Office 2 FL.4A	D	Battery Issue
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Loading Side FL.4A	N	
M	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Trendy Side FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Electric Room 1 FL.4A	N	
	Front MEP Room	N	N	N/A	N/A								Electric Room 2 FL.4A	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.4	N	
L	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.4	D	Battery Issue
	ST-2										1	N	Exit Stair ST-3 FL.4	N	
	ST-4										1	N	Exit Stair ST-4 FL.4	N	
	Control Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Exec. Office FL.4	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MARCOM Office FL.4	N	
	Flower Room	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 1 FL.4	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 2 FL.4	N	
	LPG Gas Station					2	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.4	N	
	Lobby Door (S)										1	N	Fireman Lift FL.4	N	
	Front Parking Lift										2	N	Service Lift FL.4	N	
	Loading										4	N	Loading Side FL.4	N	
	ST-1 Engineer	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Trendy Side FL.4	N	
	ST-2 Locker	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.3A	N	
	ST-3 General Store	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.3A	N	
	ST-4 Fire pump	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-4 FL.3A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Loading Side FL.3A	N	
	Canteen Kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Trendy Side FL.3A	D	Battery Issue
	Learning Center					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.3	N	
	Bekery kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Exit Stair ST-3 FL.3	N	
	Male Locker										2	N	Exit Stair ST-4 FL.3	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
	Female Locker										2	N	MEP FL.3	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ								
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามแฉก	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ									
B	Canteen									4	N	MDB 1 FL.3	N										
	HK									1	N	MDB 2 FL.3	D	Battery Issue									
	Uniform									1	N	Generator FL.3	N										
	Operator									1	N	Loading Side FL.3	N										
	HR									1	N	Trendy Side FL.3	N										
	GC									2	N	Servive Lift FL.3	N										
	Finance Office									1	N	Fireman Lift FL.3	N										
	Engineer Office									1	N	Exit Stair ST-1 FL.2A	N										
	Engineer Workshop									1	N	Exit Stair ST-2 FL.2A	N										
	Front Hygene Office									2	N	Exit Stair ST-4 FL.2A	N										
	Main Kitchen Corridor									2	N	Loading Side FL.2A	N										
	Total									111				119	0	13	11		181		Trendy Side FL.2A	N	
													Exit Stair ST-1 FL.2	N									
													Exit Stair ST-2 FL.2	N									
													Exit Stair ST-3 FL.2	N									
													Exit Stair ST-4 FL.2	N									
													MEP FL.2	N									
													Loading Side FL.2	N									
													Trendy Side FL.2	N									
													Service Lift FL.2	N/A	Uninstalled								
													Fireman Lift FL.2	N									
													Exit Stair ST-1 FL.M	N									
													Exit Stair ST-2 FL.M	N									
													Exit Stair ST-3 FL.M	N									
													Exit Stair ST-4 FL.M	N									
													Front MEP FL.M	N									
													MEP FL.M	N									
													Loading Side FL.M	N									
													Trendy Side FL.M	N									
													Exit Stair ST-1 FL.L	N									
													Exit Stair ST-2 FL.L	N									
													Exit Stair ST-3 FL.L	N									
													Exit Stair ST-4 FL.L	N									
													Control Room 1 FL.L	N									
													Control Room 2 FL.L	N									
													Fireman Lift FL.L	N									
													Discharge Fireman Lift FL.L	N									



N = Normal D = Damage U = Used L = Lost N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	

Condition	Summary				
	Fire Hose Cabinet	Fire Extinguisher	Fire Blanket	Fire Exit Sign	Emergency Light
Total	111	132	11	181	218
Normal	109	129	11	181	202
Damage	2	3	0	0	16
Used	0	0	0	0	0
Lost	0	0	0	0	0
N/A	13	0	0	0	2

Front Service Lift FL.L	N	
Exit Stair ST-1 FL.B	N	
Exit Stair ST-2 FL.B	N	
Exit Stair ST-3 FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (1) FL.B	D	Battery Issue
Exit Stair ST-4 (2) FL.B	N	
MEP FL.B	N	
Fireman Lift FL.B	N	
Male Staff Locker 1	N	
Male Staff Locker 2	N	
Female Staff Locker	N	
Front HK Office FL.B	N	
Canteen 1 FL.B	D	Battery Issue
Canteen 2 FL.B	N	
TV Corner FL.B	N	
Corridor front Canteen	N	
Lerning Center	N	
HR Office	N	
Finance Office	D	Battery Issue
Workshop Entrance	N/A	Removed
Front Cashier	N	
Front FB Office	N	
FB Office	N	
Front General Store	N	
Cold Kitchen Entrance	N	
Front Hygene Office	N	
Pump Room	N	
Compressor Room	N	
Firepump Room	N	
Server Room	N	
Total	218	

Prepared By

Acknowledged By

Thanakorn Anurak  
Security Manager  
Date 26/02/2023

(.....)  
Chief Engineer



N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	









### Fire Cart Monthly Checklist

Month/Year: February, 2024

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
1	Fireman Suit Cabinet		1	Normal	
2	Fire Cart Cabinet		1	Normal	
3	Fireman Suit		4 Suit	Normal	
4	Fireman Helmet		4 Pcs.	Normal	
5	Fireman Hood		4	Normal	
6	SCBA		2 Set	Normal	190/240
7	SCBA Mask		2 Set	Normal	
8	Fire Fighting Nozzle		1	Normal	
9	Fire Hose 1.5"		2 Pcs.	Normal	

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
10	Rope		2 Roll	Normal	
11	Axe		2 Pcs.	Normal	
12	Steel Bolt Cutter		2 Pcs.	Normal	
13	3-Ways Fire Hydrant Connection		1 Pcs.	Normal	
14	Spinal Board		1 Pcs.	Normal	
15	Head Immobilizer		2 Set	Normal	
16	Scoop Stretcher		1 Pcs.	Normal	
17	Oxygen Tank		2 Set	Normal	

Checked By

(Saran Chatchane)  
Team Leader Security  
Date 20/02/2024

Reviewed By

( Thanakorn A. )  
Security Manager  
Date 25/02/2024

Acknowledged By

(.....)  
Chief Engineer  
Date ...../...../.....

## Fire & Life Safety Monthly Checklist

Month/Year: March 2024

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหนัคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
31	Hot Water Tank Room	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Hot Water Tank 1 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Hot Water Tank 2 FL.31	N	
30	Spectrum Store					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.30	D	Battery Issue
	Automatic Slide Door										1	N	Exit Stair ST-1 FL.29	N	
29	Back Kitchen					N/A	N/A	2	N/A	N			Exit Stair ST-2 (1) FL.29	N	
	Front Kitchen										2	N	Exit Stair ST-2 (2) FL.29	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.29	D	Battery Issue
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.29	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.28	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.28	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.28	N	
28	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.28	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.27	N	
27	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.27	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.26	N	
	RC Lounge										2	N	Exit Stair ST-2 FL.26	N	
	Kitchen					1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.26	N	
26	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.26	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.25	N	
25	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.25	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.24	N	
24	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.24	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.24	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.24	N	
23	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.23	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.23	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.23	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.23	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหนัคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
22	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.22	N	
21	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.22	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.21	N	
20	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.21	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.21	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.21	N	
19	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.20	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.20	N	
18	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.19	N	
17	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.19	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.18	N	
16	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.18	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.18	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.18	N	
15	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.17	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.17	N	
14	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.16	N	
12	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.16	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.15	N	
11	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.15	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.15	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.15	N	
10	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.14	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.14	N	
9	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.14	D	Battery Issue
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.12	N	
	ST-1	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.12	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหนัคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
8	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.11	N	
7	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.11	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.11	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.11	N	
6A	Cooling Tower	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.10	N	
6	ST-1	D	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.10	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	MEP FL.10	N	
	ST-4										1	N	Pantry FL.10	N	
	Pool Entrance (Lift)										1	N	Exit Stair ST-1 FL.9	N	
	Pool Entrance (Fitness)										1	N	Exit Stair ST-2 FL.9	N	
	Lift S1-S2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.9	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.9	N	
	Bar					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.8	N	
5A	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.8	N	
5	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	MEP FL.8	N	
	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.8	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.7	D	Battery Issue
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.7	N	
	AV Room (Ballroom 4)					1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.7	N	
	Regency Ballroom										9	N	Pantry FL.7	N	
	Regency 1-4										8	N	Exit Stair ST-1 FL.6A	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.6A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.6	N	
						N/A	N/A	3	3	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.6	N	
4A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.6	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	D			Front Fireman Lift FL.6	N	
4A	Event Office										2	N	Fireman Lift Entrance FL.6	N	
4	ST-1 Sale Office	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.5A	N	
	ST-2										4	N	Exit Stair ST-2 FL.5A	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.5A	N	
	ST-4										3	N	Corridor FL.5A	N	
	Lift P5-P6	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.5A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			AV room FL.5A	N	
	Chiller Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Pump Room FL.5A	N	
	Left Kitchen					N/A	N/A	2	2	N			Lift S1-2 FL.5A	N	
	Right Kitchen					N/A	N/A	2	2	D 2			Exit Stair ST-1 FL.5	N	
	Inside Kitchen					N/A	N/A	1	1	N	2	N	Exit Stair ST-2 FL.5	N	





N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหน้มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ	
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ		
B	Canteen									4	N	MDB 1 FL.3	N			
	HK									1	N	MDB 2 FL.3	N			
	Uniform									1	N	Generator FL.3	N			
	Operator									1	N	Loading Side FL.3	N			
	HR									1	N	Trendy Side FL.3	N			
	GC									2	N	Servive Lift FL.3	N			
	Finance Office									1	N	Fireman Lift FL.3	N			
	Engineer Office									1	N	Exit Stair ST-1 FL.2A	N			
	Engineer Workshop									1	N	Exit Stair ST-2 FL.2A	N			
	Front Hygene Office									2	N	Exit Stair ST-4 FL.2A	N			
	Main Kitchen Corridor									2	N	Loading Side FL.2A	N			
	Total									111				119	0	13
														Exit Stair ST-1 FL.2	D	Battery Issue
														Exit Stair ST-2 FL.2	N	
														Exit Stair ST-3 FL.2	N	
														Exit Stair ST-4 FL.2	N	
														MEP FL.2	N	
														Loading Side FL.2	N	
														Trendy Side FL.2	N	
														Service Lift FL.2	N/A	Uninstalled
														Fireman Lift FL.2	N	
														Exit Stair ST-1 FL.M	N	
														Exit Stair ST-2 FL.M	N	
														Exit Stair ST-3 FL.M	N	
														Exit Stair ST-4 FL.M	N	
														Front MEP FL.M	N	
														MEP FL.M	N	
														Loading Side FL.M	N	
														Trendy Side FL.M	N	
														Exit Stair ST-1 FL.L	N	
														Exit Stair ST-2 FL.L	N	
														Exit Stair ST-3 FL.L	N	
														Exit Stair ST-4 FL.L	N	
														Control Room 1 FL.L	N	
														Control Room 2 FL.L	N	
														Fireman Lift FL.L	N	
														Discharge Fireman Lift FL.L	N	

N = Normal   D = Damage   U = Used   L = Lost   N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	

Condition	Summary				
	Fire Hose Cabinet	Fire Extinguisher	Fire Blanket	Fire Exit Sign	Emergency Light
Total	111	132	11	181	218
Normal	109	129	11	181	209
Damage	2	3	0	0	8
Used	0	0	0	0	0
Lost	0	0	0	0	0
N/A	13	0	0	0	1

Prepared By

Acknowledged By

Thanakorn Anurak  
Security Manager  
Date 28/03/2023



(.....)  
Chief Engineer

Front Service Lift FL.L	N	
Exit Stair ST-1 FL.B	N	
Exit Stair ST-2 FL.B	N	
Exit Stair ST-3 FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (1) FL.B	D	Battery Issue
Exit Stair ST-4 (2) FL.B	N	
MEP FL.B	N	
Fireman Lift FL.B	N	
Male Staff Locker 1	N	
Male Staff Locker 2	N	
Female Staff Locker	N	
Front HK Office FL.B	N	
Canteen 1 FL.B	N	
Canteen 2 FL.B	N	
TV Corner FL.B	N	
Corridor front Canteen	N	
Lerning Center	N	
HR Office	N	
Finance Office	D	Battery Issue
Workshop Entrance	N	
Front Cashier	N	
Front FB Office	N	
FB Office	N	
Front General Store	N	
Cold Kitchen Entrance	N	
Front Hygene Office	N	
Pump Room	N	
Compressor Room	N	
Firepump Room	N	
Server Room	N	
Total	218	









## Fire Cart Monthly Checklist

Month/Year: March 2024

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
1	Fireman Suit Cabinet		1	Normal	
2	Fire Cart Cabinet		1	Normal	
3	Fireman Suit		4 Suit	Normal	
4	Fireman Helmet		4 Pcs.	Normal	
5	Fireman Hood		4	Normal	
6	SCBA		2 Set	Normal	190/240
7	SCBA Mask		2 Set	Normal	
8	Fire Fighting Nozzle		1	Normal	
9	Fire Hose 1.5"		2 Pcs.	Normal	

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
10	Rope		2 Roll	Normal	
11	Axe		2 Pcs.	Normal	
12	Steel Bolt Cutter		2 Pcs.	Normal	
13	3-Ways Fire Hydrant Connection		1 Pcs.	Normal	
14	Spinal Board		1 Pcs.	Normal	
15	Head Immobilizer		2 Set	Normal	
16	Scoop Stretcher		1 Pcs.	Normal	
17	Oxygen Tank		2 Set	Normal	

Checked By  
(Anuthida K)  
Team Leader Security  
Date 28/03/2024

Reviewed By  
( Thanakorn A. )  
Security Manager  
Date 28/03/2024

Acknowledged By  
(.....)  
Chief Engineer  
Date ...../...../.....

## Fire & Life Safety Monthly Checklist

Month/Year: March 2024

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหนัคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
31	Hot Water Tank Room	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Hot Water Tank 1 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Hot Water Tank 2 FL.31	N	
30	Spectrum Store					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.30	N	
	Automatic Slide Door										1	N	Exit Stair ST-1 FL.29	N	
29	Back Kitchen					N/A	N/A	2	N/A	N			Exit Stair ST-2 (1) FL.29	N	
	Front Kitchen										2	N	Exit Stair ST-2 (2) FL.29	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.29	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.29	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.28	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.28	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.28	N	
28	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.28	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.27	N	
27	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.27	D	Battery Issue
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.26	N	
	RC Lounge										2	N	Exit Stair ST-2 FL.26	N	
	Kitchen					1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.26	N	
26	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.26	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.25	N	
25	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.25	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.24	N	
24	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.24	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.24	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.24	N	
23	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.23	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.23	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.23	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.23	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
22	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.22	D	Battery Issue
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.22	N	
21	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.22	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.21	N	
20	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.21	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.21	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.21	N	
19	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.20	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.20	N	
18	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.19	D	Battery Issue
17	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.19	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.18	N	
16	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.18	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.18	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.18	N	
15	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.17	D	Battery Issue
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.17	N	
14	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.16	N	
12	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.16	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.15	N	
11	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.15	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.15	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.15	N	
10	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.14	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.14	N	
9	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.12	N	
	ST-1	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.12	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหน้คลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
8	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.11	N	
7	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.11	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.11	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.11	N	
6A	Cooling Tower	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.10	N	
6	ST-1	D	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.10	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	MEP FL.10	N	
	ST-4										1	N	Pantry FL.10	N	
	Pool Entrance (Lift)										1	N	Exit Stair ST-1 FL.9	N	
	Pool Entrance (Fitness)										1	N	Exit Stair ST-2 FL.9	N	
	Lift S1-S2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.9	D	Battery Issue
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.9	N	
	Bar					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.8	N	
5A	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.8	N	
5	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	MEP FL.8	N	
	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.8	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.7	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.7	N	
	AV Room (Ballroom 4)					1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.7	N	
	Regency Ballroom										9	N	Pantry FL.7	N	
	Regency 1-4										8	N	Exit Stair ST-1 FL.6A	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.6A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.6	N	
						N/A	N/A	3	3	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.6	N	
4A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.6	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	D			Front Fireman Lift FL.6	N	
4A	Event Office										2	N	Fireman Lift Entrance FL.6	N	
4	ST-1 Sale Office	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.5A	N	
	ST-2										4	N	Exit Stair ST-2 FL.5A	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.5A	N	
	ST-4										3	N	Corridor FL.5A	N	
	Lift P5-P6	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.5A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			AV room FL.5A	N	
	Chiller Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Pump Room FL.5A	N	
	Left Kitchen					N/A	N/A	2	2	N			Lift S1-2 FL.5A	N	
	Right Kitchen					N/A	N/A	2	2	D 2			Exit Stair ST-1 FL.5	N	
	Inside Kitchen					N/A	N/A	1	1	N	2	N	Exit Stair ST-2 FL.5	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหนคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
	MC										9	N	Exit Stair ST-3 FL.5	N	
	Hostess										2	N	Exit Stair ST-4 FL.5	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.5	N	
4PK	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			BOH Regency 1 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 2 FL.5	N	
3A	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 3 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Fireman Lift FL.5	N	
3	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Service Lift FL.5	N	
3PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.4A	N	
2A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-3 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.4A	N	
2	Lift Fireman	D	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Exec. Office 1 FL.4A	N	
2PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exec. Office 2 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Loading Side FL.4A	N	
M	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Trendy Side FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Electric Room 1 FL.4A	N	
	Front MEP Room	N	N	N/A	N/A								Electric Room 2 FL.4A	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.4	N	
L	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	Used/Removed	1	N	Exit Stair ST-2 FL.4	N	
	ST-2										1	N	Exit Stair ST-3 FL.4	N	
	ST-4										1	N	Exit Stair ST-4 FL.4	N	
	Control Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Exec. Office FL.4	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MARCOM Office FL.4	N	
	Flower Room	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 1 FL.4	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 2 FL.4	N	
	LPG Gas Station					2	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.4	N	
	Lobby Door (S)										1	N	Fireman Lift FL.4	N	
	Front Parking Lift										2	N	Service Lift FL.4	N	
	Loading										4	N	Loading Side FL.4	N	
	ST-1 Engineer	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Trendy Side FL.4	N	
	ST-2 Locker	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.3A	N	
	ST-3 General Store	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.3A	N	
	ST-4 Fire pump	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-4 FL.3A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Loading Side FL.3A	N	
	Canteen Kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Trendy Side FL.3A	N	
	Learning Center					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.3	N	
	Bekery kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Exit Stair ST-3 FL.3	N	
	Male Locker										2	N	Exit Stair ST-4 FL.3	N	
	Female Locker										2	N	MEP FL.3	N	



N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ	
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ		
B	Canteen										4	N	MDB 1 FL.3	N		
	HK										1	N	MDB 2 FL.3	N		
	Uniform										1	N	Generator FL.3	N		
	Operator										1	N	Loading Side FL.3	N		
	HR										1	N	Trendy Side FL.3	N		
	GC										2	N	Servive Lift FL.3	N		
	Finance Office										1	N	Fireman Lift FL.3	N		
	Engineer Office										1	N	Exit Stair ST-1 FL.2A	N		
	Engineer Workshop										1	N	Exit Stair ST-2 FL.2A	N		
	Front Hygene Office										2	N	Exit Stair ST-4 FL.2A	N		
	Main Kitchen Corridor										2	N	Loading Side FL.2A	N		
	Total										111				119	0
														Exit Stair ST-1 FL.2	N	
														Exit Stair ST-2 FL.2	N	
														Exit Stair ST-3 FL.2	N	
														Exit Stair ST-4 FL.2	N	
														MEP FL.2	N	
														Loading Side FL.2	N	
														Trendy Side FL.2	N	
														Service Lift FL.2	N/A	Uninstalled
														Fireman Lift FL.2	N	
														Exit Stair ST-1 FL.M	N	
														Exit Stair ST-2 FL.M	N	
														Exit Stair ST-3 FL.M	N	
														Exit Stair ST-4 FL.M	N	
														Front MEP FL.M	N	
														MEP FL.M	N	
														Loading Side FL.M	N	
														Trendy Side FL.M	N	
														Exit Stair ST-1 FL.L	N	
														Exit Stair ST-2 FL.L	N	
														Exit Stair ST-3 FL.L	N	
														Exit Stair ST-4 FL.L	N	
														Control Room 1 FL.L	N	
														Control Room 2 FL.L	N	
														Fireman Lift FL.L	N	
														Discharge Fireman Lift FL.L	N	

N = Normal D = Damage U = Used L = Lost N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	

Condition	Summary				
	Fire Hose Cabinet	Fire Extinguisher	Fire Blanket	Fire Exit Sign	Emergency Light
Total	111	132	11	181	218
Normal	109	129	11	181	209
Damage	2	3	0	0	8
Used	0	1	0	0	0
Lost	0	0	0	0	0
N/A	13	0	0	0	1

Prepared By

Acknowledged By

Thanakorn Anurak  
Security Manager  
Date 30/04/2023



(.....)  
Chief Engineer

Front Service Lift FL.L	N	
Exit Stair ST-1 FL.B	N	
Exit Stair ST-2 FL.B	N	
Exit Stair ST-3 FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (1) FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (2) FL.B	N	
MEP FL.B	N	
Fireman Lift FL.B	N	
Male Staff Locker 1	N	
Male Staff Locker 2	N	
Female Staff Locker	D	Battery Issue
Front HK Office FL.B	N	
Canteen 1 FL.B	D	Battery Issue
Canteen 2 FL.B	N	
TV Corner FL.B	N	
Corridor front Canteen	N	
Lerning Center	N	
HR Office	N	
Finance Office	D	Battery Issue
Workshop Entrance	N	
Front Cashier	N	
Front FB Office	N	
FB Office	N	
Front General Store	N	
Cold Kitchen Entrance	N	
Front Hygene Office	N	
Pump Room	N	
Compressor Room	N	
Firepump Room	N	
Server Room	N	
Total	218	









## Fire Cart Monthly Checklist

Month/Year: April 2024

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
1	Fireman Suit Cabinet		1	Normal	
2	Fire Cart Cabinet		1	Normal	
3	Fireman Suit		4 Suit	Normal	
4	Fireman Helmet		4 Pcs.	Normal	
5	Fireman Hood		4	Normal	
6	SCBA		2 Set	Normal	190/240
7	SCBA Mask		2 Set	Normal	
8	Fire Fighting Nozzle		1	Normal	
9	Fire Hose 1.5"		2 Pcs.	Normal	

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
10	Rope		2 Roll	Normal	
11	Axe		2 Pcs.	Normal	
12	Steel Bolt Cutter		2 Pcs.	Normal	
13	3-Ways Fire Hydrant Connection		1 Pcs.	Normal	
14	Spinal Board		1 Pcs.	Normal	
15	Head Immobilizer		2 Set	Normal	
16	Scoop Stretcher		1 Pcs.	Normal	
17	Oxygen Tank		2 Set	Normal	

Checked By

(Jakkarin P.)  
Team Leader Security  
Date 08/04/2024

Reviewed By

( Thanakorn A. )  
Security Manager  
Date 30/04/2024

Acknowledged By

(.....)  
Chief Engineer  
Date ...../...../.....

## Fire & Life Safety Monthly Checklist

Month/Year: May 2024

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
31	Hot Water Tank Room	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Hot Water Tank 1 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Hot Water Tank 2 FL.31	N	
30	Spectrum Store					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.30	N	
	Automatic Slide Door										1	N	Exit Stair ST-1 FL.29	N	
29	Back Kitchen					N/A	N/A	2	N/A	N			Exit Stair ST-2 (1) FL.29	D	Battery Issue
	Front Kitchen										2	N	Exit Stair ST-2 (2) FL.29	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.29	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.29	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.28	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.28	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.28	N	
28	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.28	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.27	N	
27	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.27	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.26	N	
	RC Lounge										2	N	Exit Stair ST-2 FL.26	N	
	Kitchen					1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.26	D	Battery Issue
26	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.26	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.25	N	
25	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.25	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.24	N	
24	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.24	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.24	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.24	N	
23	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.23	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.23	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.23	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.23	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
22	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.22	D	Battery Issue
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.22	N	
21	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.22	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.21	N	
20	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.21	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.21	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.21	N	
19	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.20	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.20	N	
18	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.19	N	
17	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.19	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.18	N	
16	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.18	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.18	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.18	N	
15	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.17	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.17	N	
14	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.16	N	
12	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.16	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.15	N	
11	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.15	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.15	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.15	N	
10	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.14	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.14	N	
9	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.12	N	
	ST-1	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.12	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหนัคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
8	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.11	N	
7	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.11	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.11	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.11	D	Battery Issue
6A	Cooling Tower	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.10	N	
6	ST-1	D	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.10	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	MEP FL.10	N	
	ST-4										1	N	Pantry FL.10	N	
	Pool Entrance (Lift)										1	N	Exit Stair ST-1 FL.9	N	
	Pool Entrance (Fitness)										1	N	Exit Stair ST-2 FL.9	N	
	Lift S1-S2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.9	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.9	N	
	Bar					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.8	N	
5A	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.8	N	
5	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	MEP FL.8	N	
	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.8	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.7	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.7	N	
	AV Room (Ballroom 4)					1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.7	N	
	Regency Ballroom										9	N	Pantry FL.7	N	
	Regency 1-4										8	N	Exit Stair ST-1 FL.6A	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.6A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.6	N	
						N/A	N/A	3	3	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.6	N	
4A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.6	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	D			Front Fireman Lift FL.6	N	
	Event Office										2	N	Fireman Lift Entrance FL.6	N	
4	ST-1 Sale Office	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.5A	D	Battery Issue
	ST-2										4	N	Exit Stair ST-2 FL.5A	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.5A	N	
	ST-4										3	N	Corridor FL.5A	N	
	Lift P5-P6	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.5A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			AV room FL.5A	N	
	Chiller Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Pump Room FL.5A	N	
	Left Kitchen					N/A	N/A	2	2	N			Lift S1-2 FL.5A	N	
	Right Kitchen					N/A	N/A	2	2	D 2			Exit Stair ST-1 FL.5	N	
	Inside Kitchen					N/A	N/A	1	1	N	2	N	Exit Stair ST-2 FL.5	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหน้คลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
	MC										9	N	Exit Stair ST-3 FL.5	N	
	Hostess										2	N	Exit Stair ST-4 FL.5	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.5	N	
4PK	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			BOH Regency 1 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 2 FL.5	N	
3A	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 3 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Fireman Lift FL.5	N	
3	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Service Lift FL.5	N	
3PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.4A	N	
2A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-3 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.4A	N	
2	Lift Fireman	D	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Exec. Office 1 FL.4A	N	
2PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exec. Office 2 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Loading Side FL.4A	N	
M	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Trendy Side FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Electric Room 1 FL.4A	N	
	Front MEP Room	N	N	N/A	N/A								Electric Room 2 FL.4A	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.4	N	
L	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.4	N	
	ST-2										1	N	Exit Stair ST-3 FL.4	N	
	ST-4										1	N	Exit Stair ST-4 FL.4	N	
	Control Room					1	N/A	N/A	N/A	Used/Removed			Exec. Office FL.4	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MARCOM Office FL.4	N	
	Flower Room	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 1 FL.4	D	Battery Issue
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 2 FL.4	N	
	LPG Gas Station					2	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.4	N	
	Lobby Door (S)										1	N	Fireman Lift FL.4	N	
	Front Parking Lift										2	N	Service Lift FL.4	N	
	Loading										4	N	Loading Side FL.4	N	
	ST-1 Engineer	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Trendy Side FL.4	N	
	ST-2 Locker	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.3A	N	
	ST-3 General Store	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.3A	D	Battery Issue
	ST-4 Fire pump	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-4 FL.3A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Loading Side FL.3A	N	
	Canteen Kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Trendy Side FL.3A	N	
	Learning Center					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.3	N	
	Bekery kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Exit Stair ST-3 FL.3	N	
	Male Locker										2	N	Exit Stair ST-4 FL.3	N	
	Female Locker										2	N	MEP FL.3	N	



N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าหน้มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ						
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ							
B	Canteen									4	N	MDB 1 FL.3	N								
	HK									1	N	MDB 2 FL.3	D	Battery Issue							
	Uniform									1	N	Generator FL.3	N								
	Operator									1	N	Loading Side FL.3	N								
	HR									1	N	Trendy Side FL.3	N								
	GC									2	N	Servive Lift FL.3	D	Battery Issue							
	Finance Office									1	N	Fireman Lift FL.3	N								
	Engineer Office									1	N	Exit Stair ST-1 FL.2A	N								
	Engineer Workshop									1	N	Exit Stair ST-2 FL.2A	N								
	Front Hygene Office									2	N	Exit Stair ST-4 FL.2A	N								
	Main Kitchen Corridor									2	N	Loading Side FL.2A	N								
	Total									111				119	0	13	11	181	Trendy Side FL.2A	N	
																			Exit Stair ST-1 FL.2	N	
										Exit Stair ST-2 FL.2	N										
										Exit Stair ST-3 FL.2	N										
										Exit Stair ST-4 FL.2	N										
										MEP FL.2	N										
										Loading Side FL.2	N										
										Trendy Side FL.2	N										
										Service Lift FL.2	N/A	Uninstalled									
										Fireman Lift FL.2	N										
										Exit Stair ST-1 FL.M	N										
										Exit Stair ST-2 FL.M	N										
										Exit Stair ST-3 FL.M	N										
										Exit Stair ST-4 FL.M	N										
										Front MEP FL.M	N										
										MEP FL.M	N										
										Loading Side FL.M	N										
										Trendy Side FL.M	N										
										Exit Stair ST-1 FL.L	N										
										Exit Stair ST-2 FL.L	N										
										Exit Stair ST-3 FL.L	N										
										Exit Stair ST-4 FL.L	N										
										Control Room 1 FL.L	N										
										Control Room 2 FL.L	N										
										Fireman Lift FL.L	N										
										Discharge Fireman Lift FL.L	N										

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	

Condition	Summary				
	Fire Hose Cabinet	Fire Extinguisher	Fire Blanket	Fire Exit Sign	Emergency Light
Total	111	132	11	181	218
Normal	109	129	11	181	206
Damage	2	3	0	0	11
Used	0	1	0	0	0
Lost	0	0	0	0	0
N/A	13	0	0	0	1

Prepared By

Acknowledged By

Thanakorn Anurak  
Security Manager  
Date 29/05/2023



(.....)  
Chief Engineer

Front Service Lift FL.L	N	
Exit Stair ST-1 FL.B	N	
Exit Stair ST-2 FL.B	N	
Exit Stair ST-3 FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (1) FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (2) FL.B	N	
MEP FL.B	N	
Fireman Lift FL.B	N	
Male Staff Locker 1	N	
Male Staff Locker 2	N	
Female Staff Locker	D	Battery Issue
Front HK Office FL.B	N	
Canteen 1 FL.B	D	Battery Issue
Canteen 2 FL.B	N	
TV Corner FL.B	N	
Corridor front Canteen	N	
Lerning Center	N	
HR Office	N	
Finance Office	N	
Workshop Entrance	N	
Front Cashier	N	
Front FB Office	N	
FB Office	N	
Front General Store	N	
Cold Kitchen Entrance	N	
Front Hygene Office	N	
Pump Room	N	
Compressor Room	N	
Firepump Room	N	
Server Room	N	
Total	218	









## Fire Cart Monthly Checklist

Month/Year: May 2024

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
1	Fireman Suit Cabinet		1	Normal	
2	Fire Cart Cabinet		1	Normal	
3	Fireman Suit		4 Suit	Normal	
4	Fireman Helmet		4 Pcs.	Normal	
5	Fireman Hood		4	Normal	
6	SCBA		2 Set	Normal	190/240
7	SCBA Mask		2 Set	Normal	
8	Fire Fighting Nozzle		1	Normal	
9	Fire Hose 1.5"		2 Pcs.	Normal	

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
10	Rope		2 Roll	Normal	
11	Axe		2 Pcs.	Normal	
12	Steel Bolt Cutter		2 Pcs.	Normal	
13	3-Ways Fire Hydrant Connection		1 Pcs.	Normal	
14	Spinal Board		1 Pcs.	Normal	
15	Head Immobilizer		2 Set	Normal	
16	Scoop Stretcher		1 Pcs.	Normal	
17	Oxygen Tank		2 Set	Normal	

Checked By

(Sompong L.)  
Security Officer  
Date 18/05/2024

Reviewed By

( Thanakorn A. )  
Security Manager  
Date 29/05/2024

Acknowledged By

(.....)  
Chief Engineer  
Date ...../...../.....

## Fire & Life Safety Monthly Checklist

Month/Year: June 2024

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สวมเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
31	Hot Water Tank Room	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Hot Water Tank 1 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Hot Water Tank 2 FL.31	N	
30	Spectrum Store					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.31	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.30	D	Battery Issue
	Automatic Slide Door										1	N	Exit Stair ST-1 FL.29	N	
29	Back Kitchen					N/A	N/A	2	N/A	N			Exit Stair ST-2 (1) FL.29	N	
	Front Kitchen										2	N	Exit Stair ST-2 (2) FL.29	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.29	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.29	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.28	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.28	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.28	N	
28	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.28	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.27	N	
27	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.27	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.27	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.26	N	
	RC Lounge										2	N	Exit Stair ST-2 FL.26	N	
	Kitchen					1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.26	N	
26	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.26	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.25	N	
25	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.25	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.25	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.24	N	
24	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.24	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.24	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.24	N	
23	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.23	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.23	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.23	N	
	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.23	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
22	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.22	N	
21	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.22	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.22	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.21	N	
20	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.21	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.21	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.21	N	
19	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.20	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.20	N	
18	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.20	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.19	D	Battery Issue
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.19	N	
17	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.19	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.19	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.18	N	
16	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.18	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.18	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.18	N	
15	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.17	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.17	N	
14	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.17	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.16	N	
12	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.16	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.16	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.15	N	
11	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.15	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.15	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.15	N	
10	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.14	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.14	N	
9	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.14	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-1 FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.12	N	
	ST-1	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.12	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออก ไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
8	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.12	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.11	N	
7	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.11	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	MEP FL.11	N	
	Pantry	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Pantry FL.11	N	
6A	Cooling Tower	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.10	N	
6	ST-1	D	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.10	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	MEP FL.10	N	
	ST-4										1	N	Pantry FL.10	N	
	Pool Entrance (Lift)										1	N	Exit Stair ST-1 FL.9	N	
	Pool Entrance (Fitness)										1	N	Exit Stair ST-2 FL.9	N	
	Lift S1-S2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.9	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Pantry FL.9	N	
	Bar					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.8	N	
5A	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.8	N	
5	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	MEP FL.8	N	
	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Pantry FL.8	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.7	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.7	N	
	AV Room (Ballroom 4)					1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.7	N	
	Regency Ballroom										9	N	Pantry FL.7	N	
	Regency 1-4										8	N	Exit Stair ST-1 FL.6A	N	
	Guest Lift										1	N	Exit Stair ST-2 FL.6A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.6	N	
						N/A	N/A	3	3	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.6	N	
4A	Foyer					N/A	N/A	1	1	N			Exit Stair ST-4 FL.6	N	
	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.6	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	D			Front Fireman Lift FL.6	N	
4A	Event Office										2	N	Fireman Lift Entrance FL.6	N	
4	ST-1 Sale Office	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.5A	N	
	ST-2										4	N	Exit Stair ST-2 FL.5A	N	
	ST-3	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.5A	N	
	ST-4										3	N	Corridor FL.5A	N	
	Lift P5-P6	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.5A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			AV room FL.5A	N	
	Chiller Room					1	N/A	N/A	N/A	N			Pump Room FL.5A	N	
	Left Kitchen					N/A	N/A	2	2	N			Lift S1-2 FL.5A	N	
	Right Kitchen					N/A	N/A	2	2	D 2			Exit Stair ST-1 FL.5	N	
	Inside Kitchen					N/A	N/A	1	1	N	2	N	Exit Stair ST-2 FL.5	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
	MC										9	N	Exit Stair ST-3 FL.5	N	
	Hostess										2	N	Exit Stair ST-4 FL.5	N	
	Toilet										1	N	MEP FL.5	N	
4PK	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			BOH Regency 1 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 2 FL.5	N	
3A	ST-2	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	BOH Regency 3 FL.5	N	
	ST-4	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Fireman Lift FL.5	N	
3	Lift Fireman	N	N	N	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Service Lift FL.5	N	
3PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-1 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.4A	N	
2A	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-3 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-4 FL.4A	N	
2	Lift Fireman	D	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Exec. Office 1 FL.4A	N	
2PK	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exec. Office 2 FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Loading Side FL.4A	N	
M	ST-2	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Trendy Side FL.4A	N	
	ST-4	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Electric Room 1 FL.4A	N	
	Front MEP Room	N	N	N/A	N/A								Electric Room 2 FL.4A	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-1 FL.4	N	
L	ST-1	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	1	N	Exit Stair ST-2 FL.4	N	
	ST-2										1	N	Exit Stair ST-3 FL.4	N	
	ST-4										1	N	Exit Stair ST-4 FL.4	N	
	Control Room					1	N/A	N/A	N/A	Used/Removed			Exec. Office FL.4	N	
	Parking	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			MARCOM Office FL.4	N	
	Flower Room	N	N	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 1 FL.4	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Chiller Room 2 FL.4	N	
	LPG Gas Station					2	N/A	N/A	N/A	N			MEP FL.4	N	
	Lobby Door (S)										1	N	Fireman Lift FL.4	N	
	Front Parking Lift										2	N	Service Lift FL.4	N	
	Loading										4	N	Loading Side FL.4	N	
	ST-1 Engineer	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Trendy Side FL.4	N	
	ST-2 Locker	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	2	N	Exit Stair ST-1 FL.3A	N	
	ST-3 General Store	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N	3	N	Exit Stair ST-2 FL.3A	N	
	ST-4 Fire pump	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-4 FL.3A	N	
	Lift Fireman	N	N	N	N	1	N/A	N/A	N/A	N			Loading Side FL.3A	N	
	Canteen Kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Trendy Side FL.3A	N	
	Learning Center					1	N/A	N/A	N/A	N			Exit Stair ST-2 FL.3	N	
	Bekery kitchen					N/A	N/A	1	1	N			Exit Stair ST-3 FL.3	N	
	Male Locker										2	N	Exit Stair ST-4 FL.3	N	



N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	
	Female Locker										2	N	MEP FL.3	N	

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ									
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ										
B	Canteen										4	N	MDB 1 FL.3	N										
	HK										1	N	MDB 2 FL.3	N										
	Uniform										1	N	Generator FL.3	N										
	Operator										1	N	Loading Side FL.3	N										
	HR										1	N	Trendy Side FL.3	N										
	GC										2	N	Servive Lift FL.3	N										
	Finance Office										1	N	Fireman Lift FL.3	N										
	Engineer Office										1	N	Exit Stair ST-1 FL.2A	N										
	Engineer Workshop										1	N	Exit Stair ST-2 FL.2A	N										
	Front Hygene Office										2	N	Exit Stair ST-4 FL.2A	N										
	Main Kitchen Corridor										2	N	Loading Side FL.2A	N										
	Total										111				119	0	13	11		181		Trendy Side FL.2A	N	
																						Exit Stair ST-1 FL.2	N	
																						Exit Stair ST-2 FL.2	N	
																						Exit Stair ST-3 FL.2	N	
												Exit Stair ST-4 FL.2	N											
												MEP FL.2	N											
												Loading Side FL.2	N											
												Trendy Side FL.2	N											
												Service Lift FL.2	N/A	Uninstalled										
												Fireman Lift FL.2	N											
												Exit Stair ST-1 FL.M	N											
												Exit Stair ST-2 FL.M	N											
												Exit Stair ST-3 FL.M	N											
												Exit Stair ST-4 FL.M	N											
												Front MEP FL.M	N											
												MEP FL.M	N											
												Loading Side FL.M	N											
												Trendy Side FL.M	N											
												Exit Stair ST-1 FL.L	N											
												Exit Stair ST-2 FL.L	N											
												Exit Stair ST-3 FL.L	N											
												Exit Stair ST-4 FL.L	N											
												Control Room 1 FL.L	N											
												Control Room 2 FL.L	N											
												Fireman Lift FL.L	N											
												Discharge Fireman Lift FL.L	N											

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเร็ว	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	

Condition	Summary				
	Fire Hose Cabinet	Fire Extinguisher	Fire Blanket	Fire Exit Sign	Emergency Light
Total	111	119	11	181	218
Normal	109	117	11	181	215
Damage	2	2	0	0	2
Used	0	1	0	0	0
Lost	0	0	0	0	0
N/A	13	0	0	0	1

Front Service Lift FL.L	N	
Exit Stair ST-1 FL.B	N	
Exit Stair ST-2 FL.B	N	
Exit Stair ST-3 FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (1) FL.B	N	
Exit Stair ST-4 (2) FL.B	N	
MEP FL.B	N	
Fireman Lift FL.B	N	
Male Staff Locker 1	N	
Male Staff Locker 2	N	
Female Staff Locker	N	
Front HK Office FL.B	N	
Canteen 1 FL.B	N	
Canteen 2 FL.B	N	
TV Corner FL.B	N	
Corridor front Canteen	N	
Lerning Center	N	
HR Office	N	
Finance Office	N	
Workshop Entrance	N	
Front Cashier	N	
Front FB Office	N	
FB Office	N	
Front General Store	N	
Cold Kitchen Entrance	N	
Front Hygene Office	N	
Pump Room	N	
Compressor Room	N	
Firepump Room	N	
Server Room	N	
Total	218	

Prepared By

Thanakorn Anurak  
Security Manager  
Date 30/06/2024

Acknowledged By

(.....)  
Chief Engineer

N = Normal    D = Damage    U = Used    L = Lost    N/A = Not Applicable

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Hose Cabinet ตู้ดับเพลิง				Extinguisher ถังดับเพลิง			Fire Blanket ผ้าห่มคลุมเพลิง	Condition สภาพ	Fire Exit Sign ป้ายทางหนีไฟ	Condition สภาพ	Emergency Light ไฟฉุกเฉิน		Status/Remark สถานะ/หมายเหตุ
		Cabinet Condition สภาพตู้	Hose Reel สายดับเพลิง	Hydrant ข้อต่อ สามเเร่	Brass Cap ฝาทอง เหลือง	Dry Chemical ผงเคมีแห้ง	CO2 คาร์บอนไดออกไซด์	Foam โฟม					Location สถานที่	Condition สภาพ	








## Fire Cart Monthly Checklist

Month/Year: June 2024

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
1	Fireman Suit Cabinet		1	Normal	
2	Fire Cart Cabinet		1	Normal	
3	Fireman Suit		4 Suit	Normal	
4	Fireman Helmet		4 Pcs.	Normal	
5	Fireman Hood		4	Normal	
6	SCBA		2 Set	Normal	180/200
7	SCBA Mask		2 Set	Normal	
8	Fire Fighting Nozzle		1	Normal	
9	Fire Hose 1.5"		2 Pcs.	Normal	
10	Rope		2 Roll	Normal	

N = Normal    D = Damage    L = Lost    N/A = Not Applicable

No. ลำดับ	Equipment อุปกรณ์	Picture รูป	Quantity จำนวน	Status สถานะ	Remark หมายเหตุ
11	Axe		2 Pcs.	Normal	
12	Steel Bolt Cutter		2 Pcs.	Normal	
13	3-Ways Fire Hydrant Connection		1 Pcs.	Normal	
14	Spinal Board		1 Pcs.	Normal	
15	Head Immobilizer		2 Set	Normal	
16	Scoop Stretcher		1 Pcs.	Normal	
17	Oxygen Tank		2 Set	Normal	

Checked By

(Saran C.)  
Security Officer  
Date 13/06/2024

Reviewed By

( Thanakorn A. )  
Security Manager  
Date 30/06/2024

Acknowledged By

(.....)  
Chief Engineer  
Date ...../...../.....





บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Hy Att Regency วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564  
โครงการ : โรงแรม Hy Att Regency ผู้ติดต่อ : K. Tung  
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm 3/A โทรศัพท์ : 091-868-8054

ระบบ F693 ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER  
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : \*Trowble ก่อนที่ 20 พฤษ.  
- เข้าทำการตรวจสอบที่ FCP, Computer Fire Work, ชุดการชาร์จ  
ชุด Battery, ชุดปรับเมอร์ พร้อมทำการล้างเอาชุดอุปกรณ์ไฟรีชาร์จ.  
- ชุดอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ\*

- ได้ทำการ Back up Battery 30 นาที โดยทำการ Off AC 220V  
ชุด Battery สามารถใช้งานได้ปกติ\*

แนวทางการแก้ปัญหา : \*ได้ทำการ Test Smoke AD/Heat AD/Manual  
AD ในพื้นที่ห้องพักลูกค้า และพื้นที่ ส่องกลาง Corridor ทางเดิน  
หน้าลิฟท์ Lobby ลิฟท์ Fire Man ห้อง Party. และห้อง EE Room  
และประตูหนีไฟ ดังนี้ ชั้น 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

ความคิดเห็นลูกค้า : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

\*ในการตรวจสอบอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ  
เวลาออก : 16.00 น.  
1. ศพพณ งามนัส  
2. ดนดกดี งามนัส  
3. อรชัย ดันกุลมา  
4. ~~สม~~

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : อติฬ อธิวัช  
Engineer.  
(.....)

วันที่ : 21/5/24

\*\* หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนนาถ 089-926-4041, คุณธนปรณ์ 088-179-3659\*\*

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย  
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาภายหลัง





บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Hy Att Regency วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567  
โครงการ : โรงแรม Hy Att Regency ผู้ติดต่อ : K. Tung  
เรื่อง : PM Fire Alarm 3M โทรศัพท์ : \_\_\_\_\_

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER  
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : \* รายการห้องพักที่ Test ในคืนนี้ มี ดังนี้  
- 205, 204, 212, 206, 204, 208, 209, 1007, 1009, 1011  
1113, 1013, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612, 1802, 1901, 1907  
2009, 2010, 2101, 2302, 2307, 2310, 2313, 2401, 2601, 2802  
2809, 2811, 2812, 2813 รวม 3M หรือ

\* Remark ไม่พบข้อบกพร่อง. - คืน 2. Battery Power Supply 2 ก้อน  
ขนาด Batt. 12V. 12 AH คืนงาน 2 ก้อน

แนวทางแก้ปัญหา : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ความคิดเห็นลูกค้า : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00น. พนักงานผู้ให้บริการ  
เวลาออก : 16.00น. 1 คุณพงษ์ วัฒนศิริ  
2 คุณกมล จันทนพ  
3 บวรวิทย์ อานันท์  
4 \_\_\_\_\_

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : นาย ธีรวิทย์  
Engineer  
(.....)

วันที่ : 21/5/24

\*\* หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนาน 089-926-4041, คุณธนปรณ์ 088-179-3659\*\*  
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย  
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง





บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Hy Att Regency วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567  
โครงการ : โรงแรม Hy Att Regency ผู้ติดต่อ : K. Tung  
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm o/a โทรศัพท์ :

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : \* 1. ทดสอบ Test Smoke AD, Heat AD, Manual AD  
ตามพื้นที่ห้องพัก และพื้นที่ ล็อบบี้ ห้อง  
- ห้อง 208, 214, 806, 814, 904, 907, 911, 913, 914,  
1001, 1104, 1207, 1211, 1213, 1214, 1404, 1407, 1409, 1413,  
1414, 1502, 1507, 1508 เป็นการตรวจเช็คอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์สำรอง  
ได้ใช้งานได้ปกติ

\* Test พื้นที่ B ทั้งหมด ฝากเงิน Locker ห้อง และ ห้อง  
/ Eng Store 2 / Finance Director

แนวทางแก้ไข : \* แก้ไขตัวเริ่ม ④ SPK1 FL23 - ตัวสัญญาณขาดจากห้อง ทดสอบ ทดสอบ  
เรื่องพร้อมแล้ว 01020130 ⑤ SPK1 FL22 - ตัวสัญญาณขาดจาก R  
01040342 ⑥ Ansul 3 Active 6FL - Module ④ เริ่ม ร/น 0102  
ความคิดเห็นลูกค้า : 01020413 ④ 2D1 LFL Jimmy Shop - ห้องสี่ (เสนาบดี) (เสนาบดี)  
01030416 ⑤ 2D2 3FL LET Relax - ห้องสี่ (เสนาบดี) (เสนาบดี)

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ  
เวลาออก : 16.00 น. 1. คุณพงษ์ งามพชร.  
2. คุณก้อง งามพชร.  
3. คุณอริย งามพชร.  
4. /

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : ภาณุ ธีระวิชัย  
Engineer  
(.....)

วันที่ : 21/5/24

\*\* หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกานดา 089-926-4041, คุณธนปรณ์ 088-179-3659\*\*

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย  
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง





บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Hy Att Regency วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564  
โครงการ : โรงแรม Hy Att Regency ผู้ติดต่อ : K. Tung  
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm 3/4 โทรศัพท์ :

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER  
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - ตรวจเช็ค หลัง PM 3/4 (ใหม่)  
① Battery 12V. 12AH จำนวน 2 ก้อน.  
② Module Ctn 1 ตัว

# หลังทำ Trouble 25 ก้อน  
- ส่งจากแผนกของเสีย อยู่ระหว่างการส่ง (รอผู้ดูแล)

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ  
เวลาออก : 16.00 น.  
1. พันพงษ์ วัฒนพร  
2. ศุภสิทธิ์ วัฒนพร  
3. ดนชัย วัฒนพร  
4.

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : อดิษฐ์ อดิษฐ์  
Engineer.  
( )

วันที่ : 21/5/24

\*\* หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนนถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ 088-179-3659\*\*

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง





บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Hyatt Regency วันที่ : 29 / 3 / 67  
โครงการ : โอโซน รีเจนซี่ ผู้ติดต่อ : ธีรเดช ทรัพย์  
เรื่อง : PM Fire Alarm 2/4 โทรศัพท์ : 064-7645049

ระบบ EST.3 ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☐ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : เข้าทดสอบอุปกรณ์ smoke , Heat ในห้องพักลูกค้า ดังนี้  
Room , 701 , 702 , 709 , 711 , 907 , 1104 , 1117 , 1202  
1203 , 1210 , 1410 , 1414 , 1503 , 1504 , 1512 , 1513 , 1603  
1604 , 1610 , 1611 , 1614 , 1802 , 1812 , 1813 , 1905 , 2008  
2202 , 2203 , 2313 , 2409 , 2511 , 2514 , 2806 , 2904 , 2612  
2601 , 2402 , 2414 , 2301 , 2214 , 2201 , 2112 , 2011 , 2014  
2004 , 2007 , 1904 , 1911 , 1703 , 1613 , 1612 , 1611 , 1605 , 1204  
1011 , 1010 , 1002 , 1003 , 809 , 706

แนวทางแก้ปัญหา : เข้าทดสอบอุปกรณ์แล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ -  
หมายเหตุ : FL.26 ห้อง 2612 smoke AD 10020264 สั่งเป็น Supervisory SW 3012  
- ตรวจเช็คพร้อมทำความสะอาด FCP / Graphic / Power Amp SPK  
Fire work / Battery FCP ทั้งหมดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

ความคิดเห็นลูกค้า : \* ขอเข้าดำเนินการตั้ง FCP 3 Trouble ทั้งหมด 72 point  
ทางลูกค้า Disable smoke support งานเสร็จแล้ว 50 point

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ  
เวลาออก : 16.00 น. ประสิทธิ์ สัมมาภัย  
1 จรัสพร อภัยวงศ์  
2 พริษฐ์ สัมมาภัย  
3  
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : ธีรเดช ทรัพย์

(.....)

วันที่ : 29/3/67

\*\* หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659\*\*

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง





บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Hyatt Regency วันที่ : 28/3/64  
โครงการ : 886000 รีโนเวต์ ผู้ติดต่อ : ทีมงาน ทีมงาน  
เรื่อง : PM Fire Alarm 2/4 โทรศัพท์ : 064-764-8049  
ระบบ EST. ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ก่อนเข้าดำเนินการที่ FCP มี Trouble 29 Point.  
เข้าทดสอบอุปกรณ์ Smoke, Heat, Manual พร้อมเข้าหน้าตารวมด้วย  
Module ตามชั้นล่าง ๆ ดังนี้.  
\* พื้นที่ส่วนล่าง / พื้นที่ร้านค้า  
FL. 9 ร้าน Let's relax, พื้นที่ส่วนล่าง  
FL. 8 ร้าน Renewme, The coffee club, ร้านอาหารพิเศษ, พื้นที่ส่วนล่าง  
FL. 1 ร้าน Bobo, Sarsada, ร้านอาหารพิเศษ, พื้นที่ส่วนล่าง.  
เข้าทดสอบอุปกรณ์แล้วสามารถใช้งานได้ทั้งหมด

หมายเหตุ \* ปัญหาที่พบ มีดังนี้?  
FL. 1 ZD.1 ร้าน Bobo Alarm ค้างหน้าจอ เนื่องจากก่อนหน้ามีสัปดาห์  
ปิดโปรยพื้นที่หน้างานไม่สามารถแจ้งในวงจรเช็คที่ตัวให้โอเอสส์ก็อดขาว  
FL. 1 Heat AD 20/01020304 Area Bobo Alarm ไม่ส่ง FCP SW เข้าไม่ใช้

ความคิดเห็นลูกค้า: FL. 9 Smoke, Adel ชื้อแม่บ้านไม่ทำอาหาร 1 ตัว และไม่มี  
งานหน้าอุปกรณ์ใน Map Fire work SW 8014.

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น.  
เวลาออก : 16.00 น.  
พนักงานผู้ให้บริการ  
1 ประสาน สมหมาย  
2 จรัสกร อัมมวณิช  
3 พิรัช ภิษอนพันธ์  
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : ทีมงาน ทีมงาน

(.....)

วันที่ : 28/3/64