

ภาคผนวก ค-5

ผลการวิเคราะห์น้ำประปา



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 0520/67

February 02, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Water Dispenser ชั้น B

SAMPLING DATE : January 29, 2024

Received Date : January 30, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	1,875	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by

กมลชนก วงศ์ใหญ่

Approved by

ศุภณัฐ วัฒนการุณ



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 0518/67

February 02, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทค จำกัด

COMMODITY : Ice Machine ชั้น B

SAMPLING DATE : January 29, 2024

Received Date : January 30, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	1,215	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	23	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

พบเชื้อ Total Coliform เกินค่ามาตรฐาน ควรตรวจเช็คความสะอาด
ของเครื่องทำน้ำแข็ง

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by

กมลชนก วรรค์พลาไกร

Approved by

ผศ.ดร.วิรัตน์ พลอยกระดัง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 0519/67

February 02, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Tap Water ชั้น B

SAMPLING DATE : January 29, 2024

Received Date : January 30, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	9,100	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	13	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

พบเชื้อ Total Coliform ควรตรวจสอบปริมาณ การเติมคลอรีน
และเติมคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by กมลชนก จงศ์พนาไกร

Approved by ทัศนวิทย์ พลอมการแต่ง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 0870/67 February 23, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด
COMMODITY : Water Dispenser ชั้น 29

SAMPLING DATE : February 15, 2024 Received Date : February 15, 2024
ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	440	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	13	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	13	Negative	Multiple tube technique

Remark :

พบค่า Total Coliform และ E.Coli เกินค่ามาตรฐาน ควรทำความสะอาด
ระบบกรองน้ำ

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก วจิตพจน์โก

Approved by... วิมลนาถ วัฒนศิริกุล



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 0868/67

February 23, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Ice Machine ชั้น 29

SAMPLING DATE : February 15, 2024

Received Date : February 15, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	870	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	4.5	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

พบเชื้อ Total Plate Count และ Total Coliform เกินค่ามาตรฐาน ควรทำความสะอาดระบบกรองน้ำ

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by..... กมลชนก จงดีพนาไพร.....

Approved by..... ศันสนาจิตร ผลสมการะดัง.....



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 0869/67

February 23, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Tap Water ชั้น B

SAMPLING DATE : February 15, 2024

Received Date : February 15, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	< 30	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by: พล.ต.ท. อธิพนธ์ ไกร

Approved by: ศ.ดร.วิวัฒน์ พลสมการ



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 1337/67 March 22, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Water Dispenser ชั้น 29

SAMPLING DATE : March 19, 2024 Received Date : March 19, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	206	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก วอด้พนิก...

Approved by... ธีรณัฐ วัฒนวิทย์กุล...



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 1335/67 March 22, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Ice machine ชั้น 29

SAMPLING DATE : March 19, 2024 Received Date : March 19, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	< 30	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	2.0	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก วงศ์พิศโกษ

Approved by... สันติรัตน์ พลผลิการะทอง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 1336/67 March 22, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Tap Water ชั้น 29

SAMPLING DATE : March 19, 2024 Received Date : March 19, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	210	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by.....ภมลชนก วงศ์พนาไกร.....

Approved by.....ศุภณัฐ วัฒนวิเศษ.....



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 1761/67

April 22, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Water Dispenser ห้องครัวชั้น 4

SAMPLING DATE : April 17, 2024

Received Date : April 17, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	122	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by...กมลชนก วงศ์พงษ์ไชย.....

Approved by...กัญจน์วิทย์ พงษ์ผกากระดัง.....



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 1759/67 April 22, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด
COMMODITY : Ice Machine ห้องครัวชั้น 4

SAMPLING DATE : April 17, 2024 Received Date : April 17, 2024
ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	< 30	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	13	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

ตรวจพบเชื้อ Total Coliform เกินค่ามาตรฐาน ควรทำความสะอาด
เครื่องทำน้ำแข็ง และ ตรวจสอบระบบฆ่าเชื้อ

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก วงศ์พนาโพธิ์

Approved by... ศุภณัฐรัตน์ พงศ์ผลาภะดำรง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 1760/67

April 22, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Tap water ห้องครัว ชั้น 4

SAMPLING DATE : April 17, 2024

Received Date : April 17, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	< 30	500	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก วงศ์พชรไพร

Approved by... ศิณณารัตน์ พงศมการะด่าง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 2239/67

May 20, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Water Dispenser ชั้น 4

SAMPLING DATE : May 14, 2024

Received Date : May 15, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	208	-	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/kp

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก วงศ์พหลิก

Approved by... ชื่นชมวิรัตน์ พลสมการแต่ง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 2237/67

May 20, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Ice Machine ชั้น 4

SAMPLING DATE : May 14, 2024

Received Date : May 15, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	24,250	-	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/kp

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by...กมลชนก วงศ์ทศไกร.....

Approved by...นิพนธ์รัตน์ พลคมกรัง.....



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165
1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 2238/67

May 20, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด
COMMODITY : Tap water B

SAMPLING DATE : May 14, 2024

Received Date : May 15, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	< 30	-	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/kp

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก จงศ์พนาไพร

Approved by... ศิณห์พัชรินทร์ พลคมกระแสง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 2682/67

June 13, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Water Dispenser ชั้น 27

SAMPLING DATE : June 10, 2024

Received Date : June 10, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	< 30	-	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก วงศ์พิทักษ์.....

Approved by ศิวณัฐรัตน์ พลคณการะดัง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 2680/67

June 13, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Ice Machine ชั้น 27

SAMPLING DATE : June 10, 2024

Received Date : June 10, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	< 30	-	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by... กมลชนก วงศ์พนาไพร

Approved by สิณพารัตน์ พลผลมากร



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/WS 2681/67

June 13, 2024

APPLICANT : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล จำกัด

COMMODITY : Tap water 27

SAMPLING DATE : June 10, 2024

Received Date : June 10, 2024

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Plate Count	CFU/ml	< 30	-	Standard Plate Count
Total Coliform	MPN/100 ml	< 2	< 2.2	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	Negative	Negative	Multiple tube technique

Remark :

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by...กมลนาถ วงศ์พลไกร...

Approved by...สัณณรัตน์ พลสมการ...